柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉 ヒアリング資料		
資料番号	KK67-地0086-2-4	

本資料のうち、枠囲みの内容は機密事項に属しますので、公開できません。

### 柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉

### 敷地の地質・地質構造について

### 平成28年7月4日 東京電力ホールディングス株式会社



概要



概要

追加地質調査の結果を踏まえ、大湊側及び荒浜側の敷地に分布する原子炉施設設置位置付近の断層は、少な くとも古安田層堆積終了以降の活動は認められず、将来活動する可能性のある断層等ではないと評価した。





1

- 調査内容
- 2 敷地の地質・地質構造
- 3 原子炉施設設置位置付近の断層
  - 3.1 大湊側
    - 3.1.1 概要
    - 3.1.2 L<sub>1</sub> L<sub>2</sub>断層
    - 3.1.3 V系断層
    - 3.1.4 F系断層
  - 3.2 荒浜側
    - 3.2.1 概要
    - 3.2.2 V系断層
    - 3.2.3 α · β断層
    - 3.2.4 ① ②断層
    - 3.2.5 F系断層
- 4 耐震重要施設及び重大事故等対処施設付近の地質・地質構造
  - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設

### 調査内容

1

- 2 敷地の地質・地質構造
- 3 原子炉施設設置位置付近の断層
  - 3.1 大湊側
    - 3.1.1 概要
    - 3.1.2 L<sub>1</sub> L<sub>2</sub>断層
    - 3.1.3 V系断層
    - 3.1.4 F系断層
  - 3.2 荒浜側
    - 3.2.1 概要
    - 3.2.2 V系断層
    - 3.2.3 α β断層
    - 3.2.4 ①•②断層
    - 3.2.5 F系断層
- 4 耐震重要施設及び重大事故等対処施設付近の地質・地質構造
  - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設



### 1. 調査内容(敷地の地質調査)

#### 敷地の地質調査内容

調査項目	調査数量	
反射法地震探查	7測線 延長約18km	
ボーリング調査	約950孔 延長約78,500m	
試掘坑調査 (5,6,7号炉)	延長約1,615m	
試掘坑調査 (1,2,3,4号炉)	延長約2,170m	
立坑調査	7箇所	

凡 例

試掘坑調査 立坑調査

---- 敷地境界

ボーリング(既往調査)

ボーリング(平成19年度以降に実施)

◎ ◎ ■ 東京電力ホールディングス株)反射法地震探査測線 インパクター



調査内容

3

#### 割地の地質・地質構造

- 原子炉施設設置位置付近の断層
  - 3.1 大湊側
    - 3.1.1 概要
    - 3.1.2 L<sub>1</sub> L<sub>2</sub>断層
    - 3.1.3 V系断層
    - 3.1.4 F系断層
  - 3.2 荒浜側
    - 3.2.1 概要
    - 3.2.2 V系断層
    - 3.2.3 α · β断層
    - 3.2.4 ① ②断層
    - 3.2.5 F系断層
- 4 耐震重要施設及び重大事故等対処施設付近の地質・地質構造
  - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設



### 2. 敷地の地質・地質構造(敷地の地質)



## 2. 敷地の地質・地質構造(敷地の地質構造)

- 敷地北部では椎谷層が上 位の西山層に囲まれて, 敷地南西部では灰爪層が 下位の西山層に囲まれて 分布している。
- 後谷背斜及び真殿坂向斜 は、NE-SW方向に連続 し、全体としてSW方向 にプランジしている。



### 2. 敷地の地質・地質構造(敷地の地質断面図(I-I'断面))



### 2. 敷地の地質・地質構造(敷地の地質断面図(Ⅱ-Ⅱ'断面))



### 2. 敷地の地質・地質構造 (反射法地震探査結果(南-2~KK-a測線))

#### ■ 真殿坂向斜と後谷背斜に対応する褶曲構造が認められる。



### 2. 敷地の地質・地質構造(反射法地震探査結果(KK-f測線))

真殿坂向斜と後谷背斜に対応する褶曲構造が認められる。

古安田層以上の地層は、西山層を不整合に覆ってほぼ水平に分布している。



調査内容

2

敷地の地質・地質構造

3 原子炉施設設置位置付近の断層

#### 3.1 大湊側

3.1.1 概要

- 3.1.2 L<sub>1</sub> L<sub>2</sub>断層
- 3.1.3 V系断層
- 3.1.4 F系断層
- 3.2 荒浜側
  - 3.2.1 概要
  - 3.2.2 V系断層
  - 3.2.3 α · β断層
  - 3.2.4 ① ②断層
  - 3.2.5 F系断層
- 4 耐震重要施設及び重大事故等対処施設付近の地質・地質構造
  - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設



### 3.1.1 概要(大湊側原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造)

6号及び7号炉周辺に分布する断層は、NW-SE~NNW-SSE走向で高角度の断層(V系断層)、層 理面に平行な断層(F系断層)、ENE-WSW走向で低角度で南に傾斜するL<sub>1</sub>断層とそれから分岐する層 理面に平行なL<sub>2</sub>断層、層理面に平行なa断層<sup>(※)</sup>とそれに合流する高角度のb断層<sup>(※)</sup>からなる。



6号及び7号炉原子炉施設設置位置付近(標高約-13m)の地質水平断面図

### 3.1.1 概要(6号炉芯を通る汀線直交方向の地質断面図)





### 3.1.1 概要(7号炉芯を通る汀線直交方向の地質断面図)



### 3.1.1 概要(6・7号炉芯を通る汀線平行方向の地質断面図)



### 3.1.1 概要(敷地内断層と褶曲構造との関係)

敷地内断層は、褶曲軸や層理面との関係から、おもに褶曲軸に直交する「高角系断層(V系断層)」、層理面に平行な「低角系断層(F系断層)」等に分類され、地層が褶曲する際に形成された断層であり、地震を起こすようなものではないと考えられる。



敷地内断層と褶曲構造と関係図



## 3.1.1 概要(断層の切り合い関係)



- V<sub>2</sub> 断層は、F<sub>3</sub> 断層及びF<sub>4</sub> 断層と 切り切られの関係にある。
- $F_3$  断層は、 $V_2$  断層と切り切られの 関係にあり、 $V_3$  断層及び $V_4$  断層を 切る。また、 $F_4$  断層は $V_2$  断層と切 り切られの関係にある。
- L<sub>1</sub> 断層は、V<sub>1</sub>、V<sub>a</sub>、V<sub>b</sub>、V<sub>c</sub> 断 層を切り、F<sub>3</sub>断層を変位・変形させ る。また、L<sub>2</sub>断層に分岐する。
- 以上のことから、V系断層、F系断層及びL1・L2 断層は、大局的にはほぼ同時期に活動していると考えられるが、V系断層ではV2断層が、F系断層ではF3断層及びF4断層が、L1断層及びL2断層が相対的により新しく、これらの中でもL1断層及びL2 断層が最も新しい時代まで活動した断層であると判断される。

断層切り合い関係模式図



### 3.1.1 概要(敷地内地質調査(大湊側))



敷地内の断層と上載層の関係を確認するため、建設時においては試掘坑による調査、新潟県中越沖地震後ならびに追加地質調査においては立坑による調査を実施した。



調査内容

2

敷地の地質・地質構造

3 原子炉施設設置位置付近の断層

#### 3.1 大湊側

3.1.1 概要

#### 3.1.2 L<sub>1</sub> • L<sub>2</sub>断層

- 3.1.3 V系断層
- 3.1.4 F系断層

#### 3.2 荒浜側

3.2.1 概要

- 3.2.2 V系断層
- 3.2.3 α · β断層

#### 3.2.4 ① • ②断層

- 3.2.5 F系断層
- 4 耐震重要施設及び重大事故等対処施設付近の地質・地質構造
  - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設



# 3.1.2 L<sub>1</sub> • L<sub>2</sub>断層(性状)



- L<sub>1</sub> L<sub>2</sub> 断層は, NE-SW走向で低角度南東傾斜のL<sub>1</sub> 断層と, これから分岐する層理面に平行なL<sub>2</sub> 断層からなる。
- L<sub>1</sub> 断層は幅Ocm~85cm(平均15cm)の、L<sub>2</sub> 断層は幅Ocm~65cm(平均7cm)のそれぞれ亜角礫を 含む破砕部を伴う。破砕幅は断層合流部付近で大きくなる傾向がある。

## 3.1.2 L<sub>1</sub> • L<sub>2</sub>断層(連続性)



- L<sub>1</sub> 断層及びL<sub>2</sub> 断層は, 試掘坑調査及び6号炉, 7号炉周辺のボーリング調査によって連続性を確認している。
- L<sub>1</sub>断層はF<sub>3</sub>断層より下位には分布しない。また、L<sub>2</sub>断層はL<sub>1</sub>断層より下位には分布しない。



# 3.1.2 $L_1 \cdot L_2$ 断層 ( $L_1$ , $L_2$ 断層及び $F_3$ 断層との関係)



 $L_1 \cdot L_2$ 断層及び $F_3$ 断層との関係

■L<sub>1</sub>断層はL<sub>2</sub>断層に分岐するほか、下方に向かって複数の断層に分岐している。

■L<sub>1</sub>断層はF<sub>3</sub>断層を変位・変形させている。



## 3.1.2 L<sub>1</sub> • L<sub>2</sub>断層(L<sub>1</sub>断層の活動性(建設時の確認))

■ L<sub>1</sub>断層と古安田層との関係を確認するため、試掘坑による追跡調査を実施した。

その結果、L<sub>1</sub>断層は古安田層に変位・変形を与えていない。





### 3.1.2 L<sub>1</sub> • L<sub>2</sub>断層(L<sub>2</sub>断層の活動性(建設時の確認))

L2断層と古安田層との関係を確認するため、試掘坑による追跡調査を実施した。

その結果、L2断層は古安田層に変位・変形を与えていない。



TEPCO

## 3.1.2 L<sub>1</sub>・L<sub>2</sub>断層(L1立坑調査結果の概要)



■ L<sub>1</sub>断層と古安田層との関係を再確認するため、立坑調査を実施した。



# $3.1.2 L_1 \cdot L_2$ 断層 (L<sub>1</sub>断層活動性確認状況)



- L<sub>1</sub>断層は、古安田層に変位・変形を与えていない。
- 以上のことから、し1・し2断層は古安田層堆積以降の活動は認められず、将来活動する可能性のある断層等ではないと判断される。



調査内容

2

敷地の地質・地質構造

3 原子炉施設設置位置付近の断層

#### 3.1 大湊側

3.1.1 概要

3.1.2 L<sub>1</sub> • L<sub>2</sub>断層

#### 3.1.3 V系断層

3.1.4 F系断層

#### 3.2 荒浜側

- 3.2.1 概要
- 3.2.2 V系断層
- 3.2.3 α · β断層
- 3.2.4 ①•②断層
- 3.2.5 F系断層
- 4 耐震重要施設及び重大事故等対処施設付近の地質・地質構造
  - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設



### 3.1.3 V系断層(V系断層の性状)



∨系断層の分布と性状

- V系断層は、 V<sub>1</sub>, V<sub>a</sub>, V<sub>b</sub>, V<sub>2</sub>, V<sub>c</sub>, V<sub>3</sub> 及びV<sub>4</sub> 断層からなる。
- V<sub>1</sub>, V<sub>2</sub>, V<sub>3</sub> 及びV<sub>4</sub> 断層は, 主として5号炉試掘坑調査で, V<sub>a</sub>, V<sub>b</sub> 及びV<sub>c</sub> 断層は6号及び7号炉試掘坑調査で確認している。
- V系断層は、NW-SE走向で高角度西傾斜(一部鉛直~東傾斜)の断層(V<sub>1</sub>~V<sub>3</sub>、V<sub>a</sub>~V<sub>c</sub>断層)と、NNW-SSE走向で高角 度東傾斜の断層(V<sub>4</sub>断層)からなる。
- いずれも破砕部と薄い粘土を伴い, 破砕幅はOcm~2Ocm 程度, 粘土幅はフィルム状~1.5cm 程度である。
- 破砕部は、V2断層で最も厚く最大20cmである。

**TEPCO** 

## 3.1.3 V系断層(V系断層の変位量)



Ⅴ₂断層の分布と変位量



∨系断層の条線方向

TEPCO

- 変位センスは、西傾斜(一部鉛直~東傾斜)のV<sub>1</sub>~V<sub>3</sub> 断層、 V<sub>a</sub>~V<sub>c</sub> 断層では、西落ちを示し条線方向も縦ずれを示すこ とから、西落ち正断層である。
- 東傾斜のV<sub>4</sub> 断層では、東落ちを示し条線方向はばらつくもののおおむね縦ずれを示すことから、東落ち正断層である。
- 変位量は、近傍に分布する同系統の小断層の変位量を含めると V<sub>1</sub> 断層で約3.0m、V<sub>2</sub> 断層で約3.8m、V<sub>3</sub> 断層で約3.8m、 V<sub>4</sub> 断層で約3.2m、V<sub>a</sub> 断層で1.35m、V<sub>b</sub> 断層で約3.0m、 V<sub>c</sub> 断層で0.8mであり、V<sub>2</sub> 断層及びV<sub>3</sub> 断層でそれぞれ最大 (約3.8m)である。

### 3.1.3 V系断層(V2断層の活動性・建設時の確認)

- V<sub>1</sub> ~V<sub>4</sub>断層及びV<sub>a</sub> ~V<sub>c</sub>断層のうち,破砕幅及び変位量が最も大きいV<sub>2</sub>断層を大湊側のV系断層の代 表とした。
- V<sub>2</sub>断層と古安田層との関係を確認するため、-20m坑から鉛直上方に試掘坑による追跡調査を実施した。
- その結果, V<sub>2</sub>断層は古安田層に変位・変形を与えていない。



## 3.1.3 V系断層(V2断層の活動性)





## 3.1.3 V系断層(西山層風化部の性状分析(1))



■ 西山層風化部1及び西山層1において、風化部の性状分析を行った。



## 3.1.3 V系断層(西山層風化部の性状分析(2))



化部境界 接写A:低角度断層②と風化部境界 (平成 26 年 6 月撮影)



←ESE

V2立坑横坑部 鏡面





分析の方法

\*1: 岩石を構成する主体を分析すること
\*2: 試料を水ひし、エチレングリコール処理を実施

- 低角度断層②は, 西山層風化部と西 山層の境界に変 位・変形を与えて いない。
- 西山層風化部1及
   び西山層1におい
   て、X線回折分析
   及び全岩の化学分
   析を行った。
# 3.1.3 V系断層(西山層風化部の性状分析(3))



定方位のX線回折分析によると、西山層風化部1、西山層1 ともに、スメクタイト、緑泥石、イライト及びカオリナイト が含まれる。

する緑泥石の含有量比は不明確。 ※6 微量のピーク1箇所のみのため、不確定。

量で、定量したものではない。 風化指標となる鉱物

※5 スメクタイト、カオリナイトのピーク強度カウント数は、緑泥石を含む値。スメクタイト、カオリナイトに対

※7 相対含有量は、石英のピーク強度を基準として、各鉱物のピーク強度との比から簡易的に求めた相対

# 3.1.3 V系断層(西山層風化部の性状分析(4))

#### V2立坑西山層泥岩の化学分析結果

#### 西山層泥岩の化学分析値の文献値との比較

区分	成分	西山層1 (重量%)	西山層 風化部1 (重量%)	差分
	SiO <sub>2</sub>	58.6	60.3	1.70
	TiO <sub>2</sub>	0.65	0.67	0.02
	$AI_2O_3$	16.6	17.4	0.80
	$Fe_2O_3$	3.89	3.89 4.36 0.47	
非	FeO	1.79	1.76	-0.03
译発	MnO	0.051	0.037	-0.01
性	MgO	2.10	1.95	-0.15
素	CaO	0.78	0.83	0.05
	Na <sub>2</sub> O	1.43	1.29	-0.14
	K <sub>2</sub> O	2.67	2.60	-0.07
	$P_2O_5$	0.048	0.052	-
	小計	88.61	91.25	2.64
	$H_2O^+$ (%4)	4.67	4.52	-0.15
100	H <sub>2</sub> O <sup>-</sup> (%5)	5.37	5.33	-0.04
揮発	S	0.81	0.01未満	-0.80
性	SO3	0.17	0.05未満	-0.12
元素	С	0.71	0.14	-0.57
213	CO <sub>2</sub>	0.1未満	0.1未満	_
	小計	11.83	10.15	-1.68
	合計	100.44	101.40	0.96

	h	V2立坑		1/2立位亚均値と					
区分	成分	西山層1と西山層 風化部1の平均値	1	5	6	7	8	文献値の 平均値	文献平均値との差
	SiO <sub>2</sub>	59.45	55.51	59.78	59.84	60.79	61.83	59.55	-0.10
	TiO <sub>2</sub>	0.66	0.67	0.48	0.47	0.54	0.55	0.54	0.12
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	17.00	15.97	16.02	16.02	13.92	14.25	15.24	1.76
	$Fe_2O_3$	4.13	3.22	2.87	2.87	2.41	1.50	2.57	1.55
非	FeO	1.78	3.04	1.51	1.51	2.08	2.13	2.05	-0.28
<sup>押</sup> 発	MnO	0.04	0.09	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	-0.02
性	MgO	2.03	2.30	1.74	1.74	2.16	1.66	1.92	0.11
元素	CaO	0.81	2.08	1.43	1.63	2.20	1.40	1.75	-0.94
	Na <sub>2</sub> O	1.36	1.51	2.00	1.59	1.63	1.72	1.69	-0.33
	K₂O	2.64	2.22	2.67	2.71	2.44	2.61	2.53	0.11
	$P_2O_5$	0.05	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	-0.04
	小計	89.93	86.71	88.65	88.52	88.33	87.79	88.00	1.93
	$H_2O^+$ ( $34)$	4.60	4.83	3.92	3.39	4.27	4.53	4.19	0.41
	H <sub>2</sub> O <sup>-</sup> (%5)	5.35	7.14	6.16	6.88	6.12	6.30	6.52	-1.17
揮 発	S	-	-	-	-	-	-	—	-
<sup>元</sup> 性元	SO₃	—	_	—	_	—	_	_	-
	С	0.43	1.54	1.17	1.27	0.97	1.18	1.23	-0.80
	CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	10.99	13.51	11.25	11.54	11.36	12.01	11.93	-0.94
	合計	100.92	100.22	99.90	100.06	100.06 99.69 99.80 99.93		0.53	

※4 結晶水

※5 湿分(自然乾燥した試料を105℃で数時間乾燥して 求めた湿分含有率。同一箇所より試料を採取 して再測定した。) ※6 文献値は,原村 寛(1963)による。風化指標となる鉱物

- 化学分析の結果、西山層風化部1は西山層1に比べてFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>などがやや増加し、MnO, Na<sub>2</sub>O, S, SO<sub>3</sub>及びCなどがやや減少している。
- 西山層風化部1及び西山層1の分析値は、原村(1963)による値に比べてAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>及びFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>がやや増加し、FeO, CaO, Na<sub>2</sub>O及びC等がやや減少している。



# 3.1.3 V系断層(西山層風化部の性状分析(5))



It: Surface exidation zone, I2: Oxidation zone, II1: Dissolution zone,

Ib: Dissolution transition zone, IU: Fresh rock 野外調査による簡易的風化分帯;W<sub>1</sub>: 強風化,W<sub>2</sub>: 中風化,W<sub>3</sub>: 弱風化~新鮮岩 総合的風化分帯;I<sub>1</sub>,I<sub>2</sub>:酸化帯,II<sub>1</sub>: 溶解帯,II<sub>2</sub>: 溶解漸移帯,III: 新鮮岩

風化区分と鉱物的、化学的、物理的性質の総括図





第 10 図.風化区分と泥

岩の鉱物的、化学的、お

よび物理的性質の総括.

溶解フロントでは化学成

分, pH, および 間隙率

の変化が顕著で、酸化フ

ロントではそれに加えて

鉱物組成の変化が顕著で

ある. Sm: スメクタイ

ト, Ch:緑泥石, Pt: 黄鉄鉱, K:カオリナイ

ト, I1:イライト.

泥岩からなる山体の模式的風化帯

V2立坑で採取した試料では、 西山層風化部1は西山層1に 比べて黄鉄鉱が消失し、S及 びCが減少し、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>が増加 しており、千木良(1988) による酸化フロント付近の泥 岩の化学的風化の特徴を示し ている。

- X線回折分析及び化学分析を 行った結果,西山層風化部1 では西山層1に比べてより酸 化が進行しており,西山層風 化部と西山層の境界は,酸化 帯と溶解帯の境界付近に位置 しており,両者の風化の程度 の違いがあると考えられる。
- 以上のことから、V2断層と低角度断層②は、古安田層堆積以降の活動は認められず、将来活動する可能性のある断層等ではないと判断される。



調査内容

2

敷地の地質・地質構造

3 原子炉施設設置位置付近の断層

#### 3.1 大湊側

3.1.1 概要

- 3.1.2 L<sub>1</sub> L<sub>2</sub>断層
- 3.1.3 V系断層

#### 3.1.4 F系断層

3.2 荒浜側

3.2.1 概要

- 3.2.2 V系断層
- 3.2.3 α · β断層
- 3.2.4 ① ②断層
- 3.2.5 F系断層
- 4 耐震重要施設及び重大事故等対処施設付近の地質・地質構造
  - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設



## 3.1.4 F系断層(F系断層の性状)





## 3.1.4 F系断層(F系断層の連続性)



- 5号,6号及び7号炉周辺で実施したボーリング調査により、F系断層の分布及 び連続性を把握した。
- F<sub>2</sub> 断層は, 西方(ボーリングNo.1, 2, 3 及び5 孔)には分布しないものの, これ以外の6号及び7号炉周辺のほとんどのボーリングで分布が確認されており, 比較的連続性が良い。
- F<sub>3</sub> 断層は, 6号及び7号炉周辺のほとんどのボーリングで分布が確認されており, 連続性が良い。

■ F<sub>4</sub> 断層は、6号炉西方の限られた範囲にのみ分布し、連続性が悪い。

凡 例
 断層を確認したボーリング
 断層が存在しないことを確認したボーリング
 断層の分布層準が侵食欠如しているボーリング
 断層の存在が不明なボーリング

ΤΞΡϹΟ

# 3.1.4 F系断層(F<sub>3</sub>断層の活動性(建設時の確認))

- F<sub>2</sub>~F<sub>4</sub>断層のうち,最も連続性が良いF<sub>3</sub>断層を大湊側のF系断層の代表とした。
- F3断層と古安田層との関係を確認するため、-20m坑から試掘坑による追跡調査を実施した。
- その結果, F<sub>3</sub>断層は西山層上限面にごくわずかの変位を与えているものの, 古安田層に入ってすぐに 消滅している。



## 3.1.4 F系断層(F3立坑調査結果の概要)





### <参考>F<sub>3</sub>断層の活動性(新潟県中越沖地震に伴う活動)



## 3.1 小括(大湊側)

八拓	此民友	土白傾剑	破砕帯	の規模	7	変位	山い人い明応 江船屯田		<b> </b> # <b>Z</b>
万規	断眉名	定问傾斜	粘土幅(cm)	破砕幅(cm)	センス	変位量(m)	切り合い関係	活動時 <del>期</del>	加方
	$V_1$ 断層	N32W83W	f~0.3 [f]	0~4 [1]	-	-	L」断層に切られる。		砂岩薄層を基準とした変位量は約2.5m。
	V <sub>2</sub> 断層	N29W86W	$f{\sim}0.5~[f]$	0~20 [2]	E	約3.8	F3断層, F4断層と切り切られの関係 にある。		粘土幅・破砕幅は6・7号炉試掘坑調査によ る。
	V <sub>3</sub> 断層	N38W82W	0.1~1.5	1~10	E	約3.8	F3断層に切られる。	破砕帯の規模,変位量及びF系断 層との切り合い関係から、V。断層を	
V系断層	$V_4$ 断層	N10W48E	0.1~0.5	1~15	Ē	約2.0	F₃断層に切られる。	大湊側V系断層の代表と判断。 V2断層は, V2坑及びV2立坑におい	
	Va断層	N31W83W	f~0.2 [f]	0~9 [1]	Ē	1.1	L <sub>1</sub> 断層に切られる。	て古安田層に変位・変形を与えてい ない。	近傍に同系の断層が分布し,合計の変位量 は1.35m。
	$V_b$ 断層	N28W84W	f~0.1 [f]	0~6 [1]	E	約1.8	L <sub>1</sub> 断層に切られる。		近傍に同系の断層が分布し,合計の変位量 は約3.0m。
	$V_c$ 断層	N30W90	f~0.3 [f]	0~10 [3]	E	0.8	L <sub>1</sub> 断層に切られる。		
	F <sub>2</sub> 断層	N 5E15W	f~0.5	1~10	—	-	-	確功世の相構及び演得社会で D	
F系断層	F <sub>3</sub> 断層	N7E17W	$f{\sim}5$ [1.9]	0~17 [8]	逆	_	L <sub>1</sub> 断層が合流し変形を受けている。 V <sub>2</sub> 断層と切り切られの関係にある。 V <sub>3</sub> 断層, V <sub>4</sub> 断層を切る。	wiff帝の規模及び運転15から,F3 断層を大湊側F系断層の代表と判 断。 F3断層は,F3立坑において古安田	変位センスはV。断層を基準。 粘土幅・破砕幅の平均値は6・7号炉試掘坑 調査による。
	$F_4$ 断層	—	0~5	0~20	_	-	V2断層と切り切られの関係にある。	<i>増に変位・変形を与えていない。</i>	破砕帯の幅はボーリング調査による。
싸	L <sub>1</sub> 断層	N67E18S	0~1.6 [0.2]	0~85 [15]	正	約9.0	$V_1$ 断層, $V_a$ 断層, $V_b$ 断層, $V_c$ 断層 を切り, a断層, b断層, $L_2$ 断層を分 岐し, $F_3$ 断層を変位・変形させ, 合 流している。	L」坑及びL1立坑において, 古安田 層に変位・変形を与えていない。	変位量は断層面沿いの落差。鉛直変位量は 約2m。
レ1・レ2内/智	L <sub>2</sub> 断層	N10E13W	f~0.3 [f]	0~65 [7]	逆	_	L <sub>1</sub> 断層に合流する。	L₂坑において, 古安田層に変位・変 形を与えていない。	
	a断層	N9E13W	f~0.2 [f]	0~31 [3]	逆	_	b断層を分岐し,L <sub>1</sub> 断層に合流す る。	佐丁哇に掘削しや土	
a・D肉「le	b断層	N55W53N	f~0.2 [f]	4~77 [28]	横ずれ	_	a断層,L <sub>1</sub> 断層に合流する。	旭工呀に掘削・床去。	

#### 大湊側の西山層中に分布する断層の性状及び活動性

※断層の走向は偏角補正済 []の数値は平均値 f:フィルム状



## 3.1 小括(大湊側)

- 大湊側の敷地に分布する断層は、NW-SE~NNW-SSE走向で高角度の断層 (V系断層),層理面に平行な断層(F系断層),ENE-WSW走向で低角度で 南に傾斜するL<sub>1</sub>断層とそれから分岐する層理面に平行なL<sub>2</sub>断層に分類できる。
- 断層性状(破砕幅,変位量等)に基づき、V系はV2断層、F系はF3断層、L系は L1断層が代表性を有する断層と評価される。
- このうち、L<sub>1</sub>断層はV系断層の多くを切り、F<sub>3</sub>断層を変位・変形させていることから最新活動を有する断層であると評価される。
- 試掘坑及び立坑調査結果によると、L1断層及びL2断層はそれぞれ古安田層に変位 を与えておらず、V2断層についても古安田層に変位・変形を与えていない。F3断 層については、試掘坑調査では古安田層中で変位が消滅しているとともに、立坑調 査では古安田層に変位・変形を与えていない。
- 以上のことから、いずれの断層も古安田層堆積以降の活動は認められず、将来活動 する可能性のある断層等ではないと判断される。



調査内容

2 敷地の地質・地質構造

### 3 原子炉施設設置位置付近の断層

3.1 大湊側

3.1.1 概要

- 3.1.2 L<sub>1</sub> L<sub>2</sub>断層
- 3.1.3 V系断層

3.1.4 F系断層

3.2 荒浜側

3.2.1 概要

- 3.2.2 V系断層
- 3.2.3 α · β断層
- 3.2.4 ① ②断層
- 3.2.5 F系断層
- 4 耐震重要施設及び重大事故等対処施設付近の地質・地質構造
  - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設



### 3.2.1 概要(荒浜側原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造)

1号~4号炉周辺に分布する断層は、NNW-SSE走向で高角度の断層(V系断層)、西山層の層理面に 平行な断層(F系断層)、NW-SE走向で中角度北東傾斜の①断層とNW-SE走向高角度南西傾斜の② 断層、及びNNE-SSW走向で高角度東傾斜のα・β断層からなる。

#### 1号~4号炉原子炉施設設置位置付近(標高約-39m)の地質水平断面図



1号~4号炉原子炉施設設置位置付近(標高約-39m)の地質水平断面図



### 3.2.1 概要(3・4号炉心を通る汀線平行方向の地質断面図)





### 3.2.1 概要(3号炉心を通る汀線直交方向の地質断面図)





## 3.2.1 概要(敷地内地質調査(荒浜側))



敷地内の断層と上載層の関係について確認するため、建設時においては試掘坑による調査、新潟県中越沖地震後ならびに追加 地質調査においては立坑による調査を実施した。 調査内容

2 敷地の地質・地質構造

### 3 原子炉施設設置位置付近の断層

- 3.1 大湊側
  - 3.1.1 概要
  - 3.1.2 L<sub>1</sub> L<sub>2</sub>断層
  - 3.1.3 V系断層
  - 3.1.4 F系断層
- 3.2 荒浜側
  - 3.2.1 概要
  - 3.2.2 V系断層
  - 3.2.3 α · β断層
  - 3.2.4 ① ②断層
  - 3.2.5 F系断層
- 4 耐震重要施設及び重大事故等対処施設付近の地質・地質構造
  - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設



## 3.2.2. V系断層(V系断層の性状)



- V系断層については、3V-1、3V-2、3V-3、3V-4及び3V-5断層からなる。
- V系断層は、3号炉試掘坑調査で確認している。
- V系断層は、NNW-SSE走向で高角度西傾斜の断層(3V-1~3V-4断層)と、NNW-SSE走向で高角度東 傾斜の断層(3V-5断層)からなる。
- いずれも破砕部と薄い粘土を伴い,破砕部は平均幅8cm~15cm程度,粘土は平均幅フィルム状~0.1cm程度である。破砕幅は3V-1断層で最も厚く,最大44cmである。



## 3.2.2. V系断層(V系断層の変位量)





## 3.2.2. V系断層(V系断層の連続性)

- 3V-1断層については、3号炉試掘坑のC-N坑、B坑及びA-S坑において分布が確認されている。
- 3V-2断層についてはC-N坑,B坑及びB坑岩盤試験坑において、3V-3断層はB坑とC坑の 交点付近において、3V-5断層はC-N坑において、それぞれ分布が確認されているが、南 東延長部のA-S坑ではいずれの断層も確認されない。
- 3V-4断層は、A-N坑北端付近で①断層に切られる。
- 以上より、3V-1断層の連続性が最もよいと判断される。



## 3.2.2. V系断層(3V-1断層の活動性(建設時の調査))

- 3V-1~3V-5 断層のうち、破砕幅及び変位量が大きく、かつ連続性のよい3V-1 断層を荒浜側のV系断層の 代表とした。
- 3V-1 新層と古安田層の関係を確認するため、-20m 坑から東北東に試掘坑を掘削して3V-1 新層の延長部を 確認した後、上方に向かって試掘坑による追跡調査を実施した。
- その結果、3V-1断層は古安田層に変位・変形を与えていない。
- 以上のことから、3V-1断層は古安田層堆積以降の活動は認められず、将来活動する断層等ではないと判断 される。



## く参考>3V-5断層の活動性(新潟県中越沖地震に伴う活動)





調査内容

2 敷地の地質・地質構造

### 3 原子炉施設設置位置付近の断層

- 3.1 大湊側
  - 3.1.1 概要
  - 3.1.2 L<sub>1</sub> L<sub>2</sub>断層
  - 3.1.3 V系断層
  - 3.1.4 F系断層
- 3.2 荒浜側
  - 3.2.1 概要
  - 3.2.2 V系断層

### 3.2.3 α · β断層

- 3.2.4 ① ②断層
- 3.2.5 F系断層
- 4 耐震重要施設及び重大事故等対処施設付近の地質・地質構造
  - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設



## 3.2.3 α · β断層(概説)



A ・ *β* 断層の分布と性状

- α断層及びβ断層は、NNE-SSW走向で高角度東傾斜(一部鉛直ないし西傾斜)の断層からなり、両断層は40m~50m程度の間隔でほぼ平行に分布している。
- α断層は、幅O~50cm程度の破砕部と幅O.1~2cm程度の粘土を伴い、β断層は幅O~
   50cm程度の破砕部と幅O.1~4cm程度の粘土を伴う。粘土は比較的良く固結している。



## 3.2.3 α · β 断層(性状)



		ጥ ·)	ノノし推認し		リエル	
断層名	番号	ボーリング孔名	確認地点の掘削深度(m)	走向傾斜	破砕部性状	粘土幅(mm)
	$\alpha 1$	A-1孔	102.8~103.3	N22E83E~N1W86W	粘土 (一部固結)	1.5~5 (4本)
. NG DE	$\alpha 2$	A-27L	116.32	N4E77E	粘土	10 (1本)
α 两周	α3	A-37L	$176.9 \sim 191.3$	N3W85E~N12W86E	粘土 (固結)	2~7 (10本)
	$\alpha 4$	B-1孔	43.2~45.0	N7W69E~N12W88W	粘土 (固結)	1.5~8 (3本)

N12E81E~N23E70E

N4E75E

N6E80E~N10E74E

N17W84E~N14W89W

粘土

(固結)

粘土

粘土

粘土

(固結)

※走向・傾斜は偏角補正済み

2~70 (3本)

10

(1本)

 $3 \sim 15$ 

(3本)

 $1.5 \sim 3.5$ 

(4本)

 $54.1 \sim 54.7$ 

59.08

 $131.0 \sim 131.4$ 

 $157.9 \sim 168.7$ 

ボー	IJ	ング	で確認	した	α	•	β	断層の性料	犬
----	----	----	-----	----	---	---	---	-------	---



1 · 2 号炉間の地質断面図(A – A')

- ボーリングコア観察結果によると、 α 断層の 断層粘土は、A-1孔( $\alpha$ 1)では一部固結、 A-3孔( $\alpha$ 3)及びB-1孔( $\alpha$ 4)では固結 している。
- β断層の断層粘土は、A-1孔(β1)及びA-4孔(β4)では固結している。

TΞ	2	C	0

β断層

A-1孔

A-2孔

A-3孔

A-4孔

 $\beta 1$ 

 $\beta 2$ 

βЗ

 $\beta 4$ 

## 3.2.3 α · β 断層(連続性)



- ●1●2号炉間のA-1孔、A-2孔、A-3孔に確認され、その下方延長のA-4孔には認められない。1号炉南方では、B-1孔に確認され、その下方延長のB-2孔に該当する断層は確認されない。
  - ・B-1孔~B-2孔間には、鍵層の連続から変位は認められない。
  - ・水平方向の長さは約250mと評価される。

#### *β* 断層の連続性

- •1 2 号 炉間の A-1 孔 ~ A-4 孔 で 確認 さ れ た。
- ・β断層の南端は1号炉底盤で消滅しており、その南方延長のB-2孔においても該当する断層は確認されない。
- ・水平方向の長さは約220mと評価される。



3.2.3 α · β 断層 (β 断層の連続性)

ß立坑

2号惊

A-1

#1+3

LA'

断面位置図



- A-4孔の深度218m付近及び#1-3孔の深度222m付近に分 布する鍵層 Nt-18 は、褶曲構造に調和した分布を示しており、 東落ちを示唆する変位は認められない。
- これらのことから、 β 断層は地下深部には連続しないと判断される。



B-2

LB'

## 3.2.3 α · β 断層(変位量(基礎面観察結果))

A



α断層の変位量は、1号炉南端部でOcm、中央部付近までは数cm程度、北部では数10cm
 ~1.3mとなり、2号炉南側壁面の標高-20
 m付近で最大6.2mを示し、その北側では1.9
 m、0.65m、0.2mと北に向かって減少している。

β断層の変位量は、1号炉南東部では数cm程度、北東部では数10cm程度となり、2号炉南側壁面の標高-20m付近で最大7.2mを示し、これより北側ではややばらつくものの2号炉北部では数10cm程度となり、2号炉北端近くで消滅している。



## 3.2.3 α・β断層(変位量(ボーリング調査結果))



# 3.2.3 α・β断層(活動性に関する評価(1))



- 1号炉及び2号炉試掘坑調査並びに施工時の掘削面調査でα・β断層の分布を確認している。
- α断層については、1号炉北側法面において古安田層との関係を確認している。
- β断層については、1号炉北側法面において古安田層との関係を、1号炉+8m坑において大湊砂層との関係を 確認している。



# 3.2.3 α・β断層(活動性に関する評価(2))

#### 1号炉+8m坑におけるβ断層と大湊砂層の関係





# 3.2.3 α・β断層(活動性に関する評価(3))



- α断層は、古安田層A3部層中に連続するが、古安田層中の低角度小断層(走向・傾斜:N2W14E)で止まって おり、これより上位には延びていない。
- β断層は、古安田層A3部層中に連続するが、古安田層中の低角度小断層(走向・傾斜:N5OW27E)で止まっており、これより上位には延びていない。



# 3.2.3 α・β断層(活動性に関する評価(4))

1号炉北側法面における β 断層と古安田層中の低角度小断層の関係



層に連続することはないと考えられる。



## 3.2.4 α・β断層(活動性に関する評価(5))



**TEPCO** 



西山層上限面におけるα・β断層の分布(縦:横=2:1)

- α・β断層は、深度方向に変位量を減少させていること、α 断層については下方延長部のボーリングに断層がみられない こと、β断層については鍵層が連続することから、いずれも 地下深部に連続しないと判断される。
- α・β断層は、1号炉北側法面において古安田層中の低角度 小断層で止まっており、これより上位には延びていない。さらに、上位の大湊砂層基底面に高度不連続は認められない。 また、β断層は、1号炉+8m坑切羽において大湊砂層に変位 ・変形を与えていない。
- なお、古安田層を切る動きについては、断層深部が一部固結 していること、西山層上限面の高まりに位置し、断層の走向 と高まりの伸長方向がほぼ一致すること等から、古安田層堆 積時に生じた重力性のすべりである可能性が高い。
- *α* β 断層が分布する西山層の高まりは施工時に掘削除去されている。
- 以上のことから、α・β断層は古安田層堆積終了以降の活動 は認められず、将来活動する可能性のある断層等ではないと 判断される。

### <参考> β 断層の活動性(新潟県中越沖地震に伴う活動)

新潟県中越沖地震に伴う活動の有無を立坑調査により確認した結果, β断層は 建設時の道路面に変位・変形を与えていない。



調査位置図



調査の概念図



B断層延長部



調査内容

2 敷地の地質・地質構造

### 3 原子炉施設設置位置付近の断層

3.1 大湊側

3.1.1 概要

- 3.1.2 L<sub>1</sub> L<sub>2</sub>断層
- 3.1.3 V系断層
- 3.1.4 F系断層

#### 3.2 荒浜側

- 3.2.1 概要
- 3.2.2 V系断層

3.2.3 α · β断層

### 3.2.4 ①•②断層

3.2.5 F系断層

- 4 耐震重要施設及び重大事故等対処施設付近の地質・地質構造
  - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設


# 3.2.4 ①・②断層(①・②断層の性状)



①・②断層の分布と性状

- ■①・②断層は、NW-SE走向で中角度北東傾斜の①断層と、NW-SE走向で高角度南西傾斜の ②断層からなる。
- ■①断層は平均幅280cm程度の,②断層は平均幅220cm程度のそれぞれ亜角礫を含む破砕部 を伴う。断層面が不明瞭となる場合がある。



## 3.2.4 ①・②断層(①・②断層の連続性及び変位量)





# 3.2.4 ①・②断層(①断層の活動性・建設時の調査)

- ①断層と古安田層との関係を確認するため、-20m坑から東北東に試掘坑を掘削して①断層の延長部を 確認した。
- その結果、①断層は古安田層と西山層の境界面に変位・変形を与えておらず、かつ、古安田層中に延びていない。
- 以上のことから、①・②断層は古安田層堆積以降の活動は認められず、将来活動する可能性のある層等ではないと判断される。



### <参考>3号炉付近の上載層の分布

**TEPCO** 



75

#### く参考>3号炉付近の上載層の分布





- 4 耐震重要施設及び重大事故等対処施設付近の地質・地質構造
  - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設



## 3.2.5 F系断層

- F<sub>5</sub>断層は,西山層中に層理面とほぼ平行に分布しており,西山層の褶曲運動に伴って形成された層面すべり断層と判断される。
- F5立坑調査では、F5断層が古安田層と接する位置付近の古安田層中に高角度断層、 西山層上限面付近に低角度断層が分布しており、条線の方向や変位センスからF5断 層の最大傾斜方向の運動、高角度断層及び低角度断層は一連の正断層として活動し たと判断される。
- F<sub>5</sub>断層及び一連の正断層(F<sub>5</sub>断層の最大傾斜方向の運動,高角度断層及び低角度 断層)が将来活動する可能性のある断層等に該当するか否かについて,①地形,② 地質・地質構造及び③応力場等の観点から検討を行った。





- - 4.1 西山層支持の施設
  - 4.2 第四紀層支持の施設



## 3.2.5.1 F<sub>5</sub>断層の評価 地形(文献調査・空中写真判読)

#### (敷地及び敷地近傍の変動地形)

- [新編]日本の活断層(1991)や活断層デジタル マップ(2002)等いずれの文献においても、敷 地及び敷地近傍にリニアメントは認められない。
- 空中写真判読結果によると、敷地近傍の柏崎平野 周辺に分布する段丘面は、段丘面の標高、分布形 態、連続性、面の開析程度等により、高位からH 面群、M<sub>I</sub>+面、M<sub>I</sub>面、M<sub>I</sub>面及びL<sub>I</sub>面に区分さ れる。
- 最も広く分布する段丘面はM<sub>I</sub>面である。
- 敷地及び敷地近傍にリニアメントは判読されない。





# 3.2.5.1 F<sub>5</sub>断層の評価 地形(古地形)



(荒浜側防潮堤付近のボーリング調査を反映)

西山層上限面は、F<sub>5</sub>断層を境して系統的な地形の屈曲や段差などが認められないことから、
F<sub>5</sub>断層の中期更新世以降の累積的な断層活動は推定されない。