

1. 件名「新規制基準適合性審査の進め方に係る意見交換（柏崎刈羽6，7号機（83）」

2. 日時：平成28年9月2日 15時30分～16時30分

3. 場所：原子力規制庁 8階 D会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

名倉安全管理調査官、江崎安全審査官、岸野安全審査官、櫻井安全審査官、照井安全審査官、中原安全審査官、村上安全審査官、安田安全審査官、郡安技術参与、安達係員、糸賀原子力規制専門員

（安全技術管理官（地震・津波）付）

鈴木技術参与

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 建築耐震グループマネージャー 他4名

5. 要旨

- （1）東京電力ホールディングス株式会社から、新規制基準適合性審査における「4条地震による損傷の防止」における、地震応答解析モデルのうち建屋側面地盤回転ばねに係る今後の対応方針について説明があった。
- （2）原子力規制庁から、NOVAK適用の流れについて分かりやすくした資料を作成し、説明するよう指摘した。
- （3）東京電力ホールディングス株式会社より、了解した旨の回答があった。

6. その他

資料なし