

1. 件名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽6，7号機（429）」

2. 日時：平成28年9月14日 13時30分～14時30分

3. 場所：原子力規制庁 13階 B会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

江崎安全審査官、岸野安全審査官、櫻井安全審査官、照井安全審査官、
中原安全審査官、村上安全審査官、安田安全審査官、安達係員

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 土木耐震グループ
マネージャー 他4名

5. 要旨

- （1）東京電力ホールディングス株式会社から、新規制基準適合性審査における「4条 地震による損傷の防止」における、液状化に係る今後の対応方針について説明があった。
- （2）原子力規制庁から、液状化について分かりやすくした資料を作成し、説明するよう指摘した。
- （3）東京電力ホールディングス株式会社より、了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：

- ・柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉 中空断面を有する構造物の浮き上がりに係る評価結果について