

1. 件名「新規制基準適合性審査の進め方に係る意見交換（柏崎刈羽6，7号機（94）」

2. 日時：平成28年10月12日 10時30分～11時00分

3. 場所：原子力規制庁 8階 D会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

忠内管理官補佐、江寄安全審査官、岸野安全審査官、櫻井安全審査官、照井安全審査官、中原安全審査官、村上安全審査官、安田安全審査官、郡安技術参与、安達係員、糸賀原子力規制専門員

（安全技術管理官（地震・津波）付）

鈴木技術参与

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 機器耐震技術グループ 他5名

5. 要旨

- (1) 東京電力ホールディングス株式会社から、新規制基準適合性審査における「4条 地震による損傷の防止」における使用済燃料貯蔵ラックの減衰定数に係る資料の作成状況について説明を受けた。
- (2) 原子力規制庁から、本日の面談を踏まえて、実機ラックと試験体ラックの周波数依存性について、考察を充実させた資料を作成するよう指摘した。
- (3) 東京電力ホールディングス株式会社より、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。

6. その他

なし