

1. 件名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽6, 7号機（487）」

2. 日時：平成28年12月5日 17時40分～18時30分

3. 場所：原子力規制庁 8階 D会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

川崎課長補佐、池田安全審査官、糸賀原子力規制専門員

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社：原子力安全・統括部 品質・安全評価グループマネージャー 他3名

5. 要旨

- (1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準への対応のうち「2.1 可搬型設備等による対応」について説明があった。
- (2) 原子力規制庁から、本日のヒアリングを踏まえて資料を修正するよう指摘した。
- (3) 東京電力ホールディングス株式会社より、了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：（平成28年8月26日提出資料と同じ）

- ・柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について