

1. 件名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽6号機（507）」

2. 日時：平成29年1月26日 17時50分～18時35分

3. 場所：原子力規制庁 8階 D会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

川崎課長補佐、近田安全審査官、卜部原子力規制専門員

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 設備計画グループ 課長 他4名

5. 要旨

- (1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の設置許可基準規則等への適合性のうち「62条 通信連絡設備」及び重大事故の発生及び拡大防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準への対応のうち「1.19 通信連絡に関する手順等」について説明があった。
- (2) 原子力規制庁から、本日のヒアリングを踏まえて考え方の整理をするよう指摘した。
- (3) 東京電力ホールディングス株式会社より、了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：（平成28年12月19日提出資料と同じ）

- ・ 柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉 重大事故等対処設備について
- ・ 柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉 重大事故等対処設備について（補足説明資料）
- ・ 柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について