

柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉 資料変更箇所

| 審査項目 | 第404回審査会合 (2016年9月30日) | 第420回審査会合 (2016年12月9日) | 第425回審査会合 (2016年12月26日) | 前回審査会合以降の変更点 | 対象資料 (本日も説明箇所) |
|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 地質 | まとめ資料ご説明 | — | F ₂ 断層に関する記載についてご説明 | ■ 敷地内のL ₂ 断層に係る記載の適正化 | KK67-地0099-2 P.2,5 |
| 地震 | | — | — | ■ 強震動予測レシピ（2016）、Murotani et al.（2015）を引用 | KK67-地0099-3-1 P.25,34,42他 KK67-地0098-3-2 P.1,111-140 |
| 津波 | | 荒浜側防潮堤の損傷を考慮した場合の津波評価についてご説明 | — | ■ 「荒浜側防潮堤の損傷を考慮した場合の津波評価について」をまとめ資料に反映 ■ 土木学会手法（2016）による算定結果を反映 | KK67-地0099-4-1 P.3,5,7,8,27,29,30, 35-43,49-51, 55,58,93,96,98,99, 103,105 KK67-地0099-4-2 P.314~390 |
| 基礎地盤 周辺斜面 | | — | 5号炉原子炉建屋汀線直交断面の解析についてご説明 | ■ 変更点なし | — |
| 火山 | | — | — | ■ Tephra2のバグによる影響について反映 | — |
| | | | | | |