

添付資料 1

基準津波に対して機能を維持すべき設備と
その配置

基準津波に対して機能を維持すべき設備とその配置


1.1 設計基準対象施設の津波防護対象設備及びクラス 3 設備

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を添付第 1-1 表及び添付第 1-1 図に示す。また、基準津波に対して機能を維持すべき設計基準対象施設の津波防護対象設備及びクラス 3 設備の主要な設備の一覧と配置をそれぞれ添付第 1-2 表及び添付第 1-2 図、添付第 1-3 表及び添付第 1-3 図に示す。

なお、クラス 3 設備については添付第 1-3 表において、設置場所における浸水の有無、基準適合性（機能維持の方針と適合の根拠）及び上位の設備に波及的影響を及ぼす可能性の有無についても併せて示す。

添付第 1-1 表 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

| 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋および区画 | 周辺敷地高さ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 6 号炉 原子炉建屋 ・ 6 号炉 タービン建屋 ・ 7 号炉 原子炉建屋 ・ 7 号炉 タービン建屋 ・ 廃棄物処理建屋（6 号及び 7 号炉共用） ・ コントロール建屋（6 号及び 7 号炉共用） ・ 6 号炉 燃料設備の一部を敷設する区画 ・ 7 号炉 燃料設備の一部を敷設する区画 | T. M. S. L. +12m |



添付第 1-1 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画図

添付第 1-2 表 設計基準対象施設の津波防護設備一覧 (1/7)

| 機器名称 | 設置場所 | 6号炉 | | 7号炉 | | 備考 |
|-------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 設置フロア | 図示番号 | 設置フロア | 図示番号 | |
| 1. 原子炉本体 | | | | | | |
| 原子炉圧力容器 | 原子炉格納容器 | 4.9m | 6-1-1 | 4.9m | 7-1-1 | |
| 2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 | | | | | | |
| 燃料取替機 | 原子炉建屋 | 31.7m | 6-2-1 | 31.7m | 7-2-1 | |
| 原子炉建屋クレーン | 原子炉建屋 | 38.2m | 6-2-2 | 38.2m | 7-2-2 | |
| 使用済燃料貯蔵プール | 原子炉建屋 | 31.7m | 6-2-3 | 31.7m | 7-2-3 | |
| キャスクピット | 原子炉建屋 | 31.7m | 6-2-4 | 31.7m | 7-2-4 | |
| 使用済燃料貯蔵ラック | 原子炉建屋 | 31.7m | 6-2-5 | 31.7m | 7-2-5 | |
| 制御棒・破損燃料貯蔵ラック | 原子炉建屋 | 31.7m | 6-2-6 | 31.7m | 7-2-6 | |
| 新燃料貯蔵設備 | 原子炉建屋 | 31.7m | 6-2-7 | 31.7m | 7-2-7 | |
| 制御棒貯蔵ハンガ | 原子炉建屋 | 31.7m | 6-2-8 | 31.7m | 7-2-8 | |
| 使用済燃料貯蔵プール冷却浄化設備 主要弁 | 原子炉建屋 | — | — | — | — | |
| 使用済燃料貯蔵プール冷却浄化設備 主配管 | 原子炉建屋 | — | — | — | — | |
| 3. 原子炉冷却系統施設 | | | | | | |
| (1) 原子炉冷却材再循環設備 | | | | | | |
| 原子炉冷却材再循環ポンプ | 原子炉格納容器 | 3.6m | 6-3-1 | 3.6m | 7-3-1 | |
| (2) 原子炉冷却材の循環設備 | | | | | | |
| 主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ | 原子炉格納容器 | 12.3m | 6-3-2 | 17.7m | 7-3-2 | |
| 主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ | 原子炉格納容器 | 12.3m | 6-3-3 | 17.4m | 7-3-3 | |
| 主蒸気逃がし安全弁 | 原子炉格納容器 | 16.3m | 6-3-4 | 16.3m | 7-3-4 | |
| 原子炉冷却材の循環設備 主要弁 | 原子炉建屋 タービン建屋 | — | — | — | — | 主蒸気系 復水給水系 |
| 原子炉冷却材の循環設備 主配管 | 原子炉建屋 タービン建屋 | — | — | — | — | 主蒸気系 復水給水系 |
| (3) 残留熱除去設備 | | | | | | |
| 残留熱除去系熱交換器 | 原子炉建屋 | —8.2m | 6-3-5 | —8.2m | 7-3-5 | |
| 残留熱除去系ポンプ | 原子炉建屋 | —8.2m | 6-3-6 | —8.2m | 7-3-6 | |
| 残留熱除去系ストレナ | 原子炉建屋 | —7.2m | 6-3-7 | —7.1m | 7-3-7 | |
| 残留熱除去設備 主要弁 | 原子炉建屋 | — | — | — | — | 残留熱除去系 |
| 残留熱除去設備 主配管 | 原子炉建屋 | — | — | — | — | 残留熱除去系 |

添付第 1-2 表 設計基準対象施設の津波防護設備一覧 (2/7)

| 機器名称 | 設置場所 | 6号炉 | | 7号炉 | | 備考 |
|-------------------------|------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------------------|
| | | 設置フロア | 図示番号 | 設置フロア | 図示番号 | |
| (4) 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 | | | | | | |
| 高压炉心注水系ポンプ | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-3-8 | -8.2m | 7-3-8 | |
| 原子炉隔離時冷却系ポンプ (蒸気タービン含む) | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-3-9 | -8.2m | 7-3-9 | |
| 高压炉心注水系ストレーナ | 原子炉建屋 | -7.2m | 6-3-10 | -7.1m | 7-3-10 | |
| 原子炉隔離時冷却系ストレーナ | 原子炉建屋 | -7.2m | 6-3-11 | -7.1m | 7-3-11 | |
| 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 主要弁 | 原子炉建屋 廃棄物処理建屋 | - | - | - | - | 高压炉心注水系 原子炉隔離時冷却系 |
| 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 主配管 | 原子炉建屋 廃棄物処理建屋 | - | - | - | - | 高压炉心注水系 原子炉隔離時冷却系 |
| (5) 原子炉冷却材補給設備 | | | | | | |
| 復水貯蔵槽 | 廃棄物処理建屋 | -1.1m | 6-3-12 | -1.1m | 7-3-12 | |
| (6) 原子炉補機冷却設備 | | | | | | |
| 原子炉補機冷却水系熱交換器 | タービン建屋 | 3.5m -4.8m | 6-3-13 | 3.5m -4.8m | 7-3-13 | |
| 原子炉補機冷却水ポンプ | タービン建屋 | 3.5m -4.8m | 6-3-14 | 3.5m -4.8m | 7-3-14 | |
| 原子炉補機冷却海水ポンプ | タービン建屋 | 3.5m | 6-3-15 | 3.5m | 7-3-15 | |
| 原子炉補機冷却海水系ストレーナ | タービン建屋 | 3.5m -4.8m | 6-3-16 | 3.5m -4.8m | 7-3-16 | |
| 原子炉補機冷却設備 主要弁 | 原子炉建屋 タービン建屋 | - | - | - | - | 原子炉補機冷却水系 原子炉補機冷却海水系 |
| 原子炉補機冷却設備 主配管 | 原子炉建屋 タービン建屋 | - | - | - | - | 原子炉補機冷却水系 原子炉補機冷却海水系 |
| (7) 原子炉冷却材浄化設備 | | | | | | |
| 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 | 原子炉建屋 | -1.7m | 6-3-17 | -1.7m | 7-3-17 | |
| 原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-3-18 | -8.2m | 7-3-18 | |
| 原子炉冷却材浄化系ポンプ | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-3-19 | -8.2m | 7-3-19 | |
| 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器 | 原子炉建屋 | 4.8m | 6-3-20 | 4.8m | 7-3-20 | |
| 原子炉冷却材浄化設備 主要弁 | 原子炉建屋 | - | - | - | - | 原子炉冷却材浄化系 |
| 原子炉冷却材浄化設備 主配管 | 原子炉建屋 | - | - | - | - | 原子炉冷却材浄化系 |

添付第 1-2 表 設計基準対象施設の津波防護設備一覧 (3/7)

| 機器名称 | 設置場所 | 6号炉 | | 7号炉 | | 備考 |
|------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|--------|---------|
| | | 設置フロア | 図示番号 | 設置フロア | 図示番号 | |
| 4. 計測制御系統施設 | | | | | | |
| (1) 制御材 | | | | | | |
| 制御棒 | 原子炉格納容器 | — | — | — | — | 原子炉内 |
| (2) 制御材駆動装置 | | | | | | |
| 制御棒駆動機構 | 原子炉格納容器 | — | 6-4-1 | — | 7-4-1 | |
| 水圧制御ユニット | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-4-2 | -8.2m | 7-4-2 | |
| 制御棒駆動水圧設備 主要弁 | 原子炉建屋 | — | — | — | — | 制御棒駆動系 |
| 制御棒駆動水圧設備 主配管 | 原子炉建屋 タービン建屋 廃棄物処理建屋 | — | — | — | — | 制御棒駆動系 |
| (3) ほう酸水注入設備 | | | | | | |
| ほう酸水注入系ポンプ | 原子炉建屋 | 23.5m | 6-4-3 | 23.5m | 7-4-3 | |
| ほう酸水注入系貯蔵タンク | 原子炉建屋 | 23.5m | 6-4-4 | 23.5m | 7-4-4 | |
| ほう酸水注入設備 主要弁 | 原子炉建屋 | — | — | — | — | ほう酸水注入系 |
| ほう酸水注入設備 主配管 | 原子炉建屋 | — | — | — | — | ほう酸水注入系 |
| (4) 計測装置 | | | | | | |
| 出力領域計測装置 | 原子炉格納容器 | — | — | — | — | 原子炉内 |
| 起動領域計測装置 | 原子炉格納容器 | — | — | — | — | 原子炉内 |
| 水平方向地震加速度検出器 (原子炉建屋下部) | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-4-5 | -8.2m | 7-4-5 | |
| 鉛直方向地震加速度検出器 (原子炉建屋下部) | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-4-6 | -8.2m | 7-4-6 | |
| 水平方向地震加速度検出器 (原子炉建屋上部) | 原子炉建屋 | 23.5m | 6-4-7 | 23.5m | 7-4-7 | |
| 核計装記録計盤 | コントロール建屋 | 17.3m | 6-4-8 | 17.3m | 7-4-8 | |
| 原子炉系記録計盤 | コントロール建屋 | 17.3m | 6-4-9 | 17.3m | 7-4-9 | |
| プロセス放射線モニタ盤 | コントロール建屋 | 17.3m | 6-4-10 | 17.3m | 7-4-10 | |
| 格納容器雰囲気モニタ盤 | コントロール建屋 | 17.3m | 6-4-11 | 17.3m | 7-4-11 | |
| 苛酷事故盤/格納容器補助盤 | コントロール建屋 | 17.3m | 6-4-12 | 17.3m | 7-4-12 | |
| 安全保護系盤 (区分 I ~ IV) | コントロール建屋 | 17.3m | 6-4-13 | 17.3m | 7-4-13 | |
| ESF 盤 | コントロール建屋 | 17.3m | 6-4-14 | 17.3m | 7-4-14 | |
| 中央運転監視盤 1 | コントロール建屋 | 17.3m | 6-4-15 | 17.3m | 7-4-15 | |
| 中央運転監視盤 2 | コントロール建屋 | 17.3m | 6-4-16 | 17.3m | 7-4-16 | |
| 運転監視補助盤 1 (警報表示盤) | コントロール建屋 | 17.3m | 6-4-17 | 17.3m | 7-4-17 | |

添付第 1-2 表 設計基準対象施設の津波防護設備一覧 (4/7)

| 機器名称 | 設置場所 | 6号炉 | | 7号炉 | | 備考 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------|----------------|--------|----|
| | | 設置フロア | 図示番号 | 設置フロア | 図示番号 | |
| 運転監視補助盤 2 (系統監視盤) | コントロール建屋 | 17.3m | 6-4-18 | 17.3m | 7-4-18 | |
| 運転監視補助盤 3 (大型スクリーン) | コントロール建屋 | 17.3m | 6-4-19 | 17.3m | 7-4-19 | |
| 原子炉系計装ラック | 原子炉建屋 | 4.8m | 6-4-20 | 4.8m | 7-4-20 | |
| 炉心流量計装ラック | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-4-21 | -8.2m | 7-4-21 | |
| 主蒸気流量計装ラック | 原子炉建屋 | 4.8m | 6-4-22 | 4.8m | 7-4-22 | |
| 残留熱除去系計装ラック | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-4-23 | -8.2m | 7-4-23 | |
| 高圧炉心注水系計装ラック | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-4-24 | -8.2m | 7-4-24 | |
| 原子炉隔離時冷却系計装ラック | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-4-25 | -8.2m | 7-4-25 | |
| ドライウェル圧力計器架台 | 原子炉建屋 | 27.2m 23.5m | 6-4-26 | 23.5m | 7-4-26 | |
| 格納容器内雰囲気モニタサンプリングラック | 原子炉建屋 | 27.2m 23.5m | 6-4-27 | 27.2m | 7-4-27 | |
| タービン主蒸気系計装ラック/原子炉保護用主蒸気圧力計器架台 | タービン建屋 | 12.3m | 6-4-28 | 12.3m | 7-4-28 | |
| タービン蒸気加減弁急速閉圧力計器収納箱/原子炉保護用加減弁急閉計器ラック | タービン建屋 | 20.4m | 6-4-29 | 20.4m | 7-4-29 | |
| 原子炉保護用復水器器内圧力計器架台 | タービン建屋 | 20.4m | 6-4-30 | 20.4m | 7-4-30 | |
| 制御棒充填水ライン圧力 | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-4-31 | -8.2m | 7-4-31 | |
| ほう酸水注入系ポンプ吐出圧力 | 原子炉建屋 | 23.5m | 6-4-32 | 23.5m | 7-4-32 | |
| 残留熱除去系熱交換器入口温度 | 原子炉建屋 | -8.2m | 6-4-33 | -8.2m | 7-4-33 | |
| 残留熱除去系熱交換器出口温度 | 原子炉建屋 | -1.7m | 6-4-34 | -8.2m | 7-4-34 | |
| 主蒸気管トンネル温度 | 原子炉建屋 タービン建屋 | 18.1m 17.0m | 6-4-35 | 18.1m 17.0m | 7-4-35 | |
| 主蒸気止め弁原子炉保護用 | タービン建屋 | 17.0m | 6-4-36 | 17.0m | 7-4-36 | |
| サプレッションプール水温度 | 原子炉格納容器 | -6.3m | 6-4-37 | -6.3m | 7-4-37 | |

添付第 1-2 表 設計基準対象施設の津波防護設備一覧 (5/7)

| 機器名称 | 設置場所 | 6号炉 | | 7号炉 | | 備考 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|------------------------|
| | | 設置フロア | 図示番号 | 設置フロア | 図示番号 | |
| 5. 放射性廃棄物の廃棄施設 | | | | | | |
| 排気筒 | 原子炉建屋 | 38.2m | — | 38.2m | — | |
| 気体廃棄物処理系活性炭式希ガスホールドアップ塔 | タービン建屋 | 4.9m | 6-5-1 | 4.9m | 7-5-1 | |
| 液体廃棄物処理設備 主要弁 | 原子炉建屋 タービン建屋 コントロール建屋 廃棄物処理建屋 サービス建屋 | — | — | — | — | 液体廃棄物処理系 |
| 液体廃棄物処理設備 主配管 | 原子炉建屋 タービン建屋 コントロール建屋 廃棄物処理建屋 サービス建屋 | — | — | — | — | 液体廃棄物処理系 |
| 6. 放射線管理施設 | | | | | | |
| (1) 放射線管理用計測装置 | | | | | | |
| 主蒸気管放射線モニタ | 原子炉建屋 | 23.5m | 6-6-1 | 23.5m | 7-6-1 | |
| 格納容器内雰囲気放射線モニタ | 原子炉建屋 | 14.7m 6.0m | 6-6-2 | 14.7m 7.3m | 7-6-2 | |
| 燃料取替エリア排気放射線モニタ | 原子炉建屋 | 37.7m 36.2m | 6-6-3 | 31.7m | 7-6-3 | |
| 原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ | 原子炉建屋 | 27.2m | 6-6-4 | 23.5m | 7-6-4 | |
| (2) 換気設備 | | | | | | |
| 非常用ガス処理系排風機 | 原子炉建屋 | 23.5m | 6-6-5 | 23.5m | 7-6-5 | |
| 非常用ガス処理系フィルタ | 原子炉建屋 | 23.5m | 6-6-6 | 23.5m | 7-6-6 | |
| 中央制御室送風機 | コントロール建屋 | 17.3m | 6-6-7 | 17.3m | 7-6-7 | |
| 中央制御室再循環送風機 | コントロール建屋 | 12.3m | 6-6-8 | 12.3m | 7-6-8 | |
| 中央制御室排風機 | コントロール建屋 | 17.3m | 6-6-9 | 17.3m | 7-6-9 | |
| 中央制御室再循環フィルタ | コントロール建屋 | 12.3m | 6-6-10 | 12.3m | 7-6-10 | |
| 換気設備 主要弁 | 原子炉建屋 コントロール建屋 | — | — | — | — | 非常用ガス処理系 中央制御室換気空調系 |
| 換気設備 主配管 | 原子炉建屋 コントロール建屋 | — | — | — | — | 非常用ガス処理系 中央制御室換気空調系 |

添付第 1-2 表 設計基準対象施設の津波防護設備一覧 (6/7)

| 機器名称 | 設置場所 | 6号炉 | | 7号炉 | | 備考 |
|------------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|--------|----------------------|
| | | 設置フロア | 図示番号 | 設置フロア | 図示番号 | |
| (3) 生体遮蔽装置 | | | | | | |
| 原子炉遮へい壁 | 原子炉建屋 | 12.3m | 6-6-11 | 12.3m | 7-6-11 | |
| 7. 原子炉格納施設 | | | | | | |
| (1) 原子炉格納容器 | | | | | | |
| 原子炉格納容器 | 原子炉格納容器 | — | — | — | — | |
| 上部ドライウエル機器搬入用ハッチ | 原子炉格納容器 | 19.1m | 6-7-1 | 19.1m | 7-7-1 | |
| 下部ドライウエル機器搬入用ハッチ | 原子炉格納容器 | -0.9m | 6-7-2 | -0.9m | 7-7-2 | |
| サブプレッションチェンバ出入口 | 原子炉格納容器 | 6.4m | 6-7-3 | 6.4m | 7-7-3 | |
| 上部ドライウエル所員用エアロック | 原子炉格納容器 | 19.1m | 6-7-4 | 19.1m | 7-7-4 | |
| 下部ドライウエル所員用エアロック | 原子炉格納容器 | -0.8m | 6-7-5 | -0.7m | 7-7-5 | |
| 配管貫通部 | 原子炉格納容器 | — | — | — | — | |
| 電気配線貫通部 | 原子炉格納容器 | — | — | — | — | |
| (2) 原子炉建屋 | | | | | | |
| 原子炉建屋原子炉区域 | 原子炉建屋 | — | — | — | — | |
| 原子炉建屋機器搬出入口 | 原子炉建屋 | 12.5m | 6-7-6 | 12.5m | 7-7-6 | |
| 原子炉建屋エアロック | 原子炉建屋 | 12.3m | 6-7-7 | 12.3m | 7-7-7 | |
| (3) 圧力低減設備その他の安全設備 | | | | | | |
| 真空破壊弁 | 原子炉格納容器 | 6.1m | 6-7-8 | 6.1m | 7-7-8 | |
| ダイヤフラムフロア | 原子炉格納容器 | 12.3m | 6-7-9 | 12.3m | 7-7-9 | |
| ベント管 | 原子炉格納容器 | — | — | — | — | |
| 原子炉格納容器スプレイ管 (ドライウエル側) | 原子炉格納容器 | 20.6m | 6-7-10 | 20.6m | 7-7-10 | |
| 原子炉格納容器スプレイ管 (サブプレッションチェンバ側) | 原子炉格納容器 | 10.8m | 6-7-11 | 10.8m | 7-7-11 | |
| 可燃性ガス濃度制御系再結合装置加熱器 | 原子炉建屋 | 12.3m | 6-7-12 | 12.3m | 7-7-12 | |
| 可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワ | 原子炉建屋 | 12.3m | 6-7-13 | 12.3m | 7-7-13 | |
| 圧力低減設備その他の安全設備 主要弁 | 原子炉建屋 コントロール建屋 | — | — | — | — | 不活性ガス系 可燃性ガス濃度制御系 |
| 圧力低減設備その他の安全設備 主配管 | 原子炉建屋 コントロール建屋 サービス建屋 | — | — | — | — | 不活性ガス系 可燃性ガス濃度制御系 |

添付第 1-2 表 設計基準対象施設の津波防護設備一覧 (7/7)


| 機 器 名 称 | 設置場所 | 6 号炉 | | 7 号炉 | | 備考 |
|---------------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 設置フロア | 図示番号 | 設置フロア | 図示番号 | |
| 8. その他発電用原子炉の附属施設 | | | | | | |
| (1) 非常用電源設備 | | | | | | |
| 非常用ディーゼル発電設備 内燃機関 | 原子炉建屋 | 12.3m | 6-8-1 | 12.3m | 7-8-1 | |
| 非常用ディーゼル発電設備 燃料設備 | 原子炉建屋 屋外 | 12.3m 12.0m | 6-8-2 - | 12.3m 12.0m | 7-8-2 - | ・主配管含む ・屋外設置範囲は添付 第 1-1 図参照 |
| 非常用ディーゼル発電設備 発電機 | 原子炉建屋 | 12.3m | 6-8-3 | 12.3m | 7-8-3 | |
| バイタル交流電源装置 | コントロール建屋 | 6.5m | 6-8-4 | 6.5m | 7-8-4 | |
| 直流 125V 蓄電池 | コントロール建屋 | 6.5m 0.1m | 6-8-5 | 6.5m 0.2m | 7-8-5 | 主母線盤含む |
| メタルクラッド開閉装置 (非常用) | 原子炉建屋 | 4.8m | 6-8-6 | 4.8m | 7-8-6 | |
| パワーセンタ (非常用) | 原子炉建屋 タービン建屋 | 4.8m, 12.3m 4.9m, -1.1m | 6-8-7 | 4.8m, 12.3m 4.9m, -1.1m | 7-8-7 | |
| コントロールセンタ (非常用) | 原子炉建屋 タービン建屋 | 4.8m, 12.3m 4.9m, -1.1m | 6-8-8 | 4.8m, 12.3m 4.9m, -1.1m | 7-8-8 | |
| 動力変圧器 (非常用) | 原子炉建屋 タービン建屋 | 4.8m, 12.3m 4.9m, -1.1m | 6-8-9 | 4.8m, 12.3m 4.9m, -1.1m | 7-8-9 | |
| 所内母線負荷用 6.9kV 遮断器 | 原子炉建屋 | 4.8m | 6-8-10 | 4.8m | 7-8-10 | |
| ディーゼル発電機用 6.9kV 遮断器 | 原子炉建屋 | 4.8m | 6-8-11 | 4.8m | 7-8-11 | |
| 非常用電源ケーブル | 原子炉建屋 タービン建屋 | - | - | - | - | |

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

添付第 1-2-1 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備の配置

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

添付第 1-2-2 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備の配置



黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

添付第 1-2-3 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備の配置

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

添付第 1-2-4 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備の配置

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

添付第 1-2-5 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備の配置

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

添付第 1-2-6 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備の配置

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

添付第 1-3 表 クラス 3 設備の設置場所及び基準適合性一覧 (1/9)

| 分類 | 機能(機器)名称 | 主要機器の設置場所 | | | 浸水有無 | 適合性 | | 波及影響有無 | | 備考 | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|-------|---------|-------------|--------|------|----|---------------|
| | | 設置エリア※1 | 設置標高(T. M. S. L.)※2 | | | 機能維持の方針 | 適合の根拠※3 | 有無 | 根拠※4 | | |
| | | | 6号炉 | 7号炉 | | | | | | | |
| 1. 原子炉冷却材圧力バウンダリから除外される計装等の小口径配管, 弁【原子炉冷却材保持機能】 | | | | | | | | | | | |
| PS3 | 計装配管, 弁 | 原子炉建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | | |
| | 試料採取系配管, 弁 | 原子炉建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | | |
| | ドレン配管, 弁 | 原子炉建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | | |
| | ベント配管, 弁 | 原子炉建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | | |
| 2. 原子炉再循環系【原子炉冷却材の循環機能】 | | | | | | | | | | | |
| PS3 | 原子炉再循環ポンプ | 原子炉建屋 | +3.6m | +3.6m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | | |
| 3. 放射性廃棄物処理施設(放射能インベントリの小さいもの)【放射性物質の貯蔵機能】 | | | | | | | | | | | |
| PS3 | サブプレッションプール水排水系 (サブプレッションプール水サージタンク) | | 大湊側敷地 | +12m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 5, 6, 7, 号炉共用 |
| | 復水貯蔵槽 | | 廃棄物処理建屋 | -1.1m | -1.1m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | 液体廃棄物処理系 | 低伝導度廃液系 | 原子炉建屋 タービン建屋 廃棄物処理建屋 | — | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6, 7 号炉共用 |
| | | 高伝導度廃液系 | 原子炉建屋 タービン建屋 廃棄物処理建屋 サービス建屋 | — | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 5, 6, 7 号炉共用 |
| | 固体廃棄物処理系 | 冷却材浄化沈降分離槽, 使用済樹脂槽 | 廃棄物処理建屋 | -1.1m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6, 7 号炉共用 |
| | | 濃縮廃液タンク | 廃棄物処理建屋 | -6.1m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 5, 6, 7 号炉共用 |
| | | 固体廃棄物貯蔵庫 | 浸水を防止する敷地 | +55m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 1~7 号炉共用 |
| | 使用済燃料輸送容器保管建屋 | | 荒浜側敷地 | +5m | | 有 | 浸水に対しても機能維持 | C | 無 | b | 1~7 号炉共用 |
| | 焼却炉建屋 | | 荒浜側敷地 | +5m | | 有 | 浸水に対しても機能維持 | C | 無 | b | 1~7 号炉共用 |
| | 新燃料貯蔵庫 | | 原子炉建屋 | +26.8 | +26.5 | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | 新燃料貯蔵ラック | | 原子炉建屋 | +26.8 | +26.5 | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |

※1 浸水を防止する敷地内の建屋内に設置する設備については建屋名称等を記載する。また、浸水を防止する敷地内の建屋外であって大湊側敷地に設置する設備は「大湊側敷地」と記載する。左記以外の設備であり、浸水を防止する敷地内に設置する設備は「浸水を防止する敷地」と記載する。

※2 機器の設置エリアが複数にまたがる場合等には「—」を記載する。

※3 適合の根拠は以下のとおり。

A: 「浸水を防止する敷地」あるいは基準津波が到達しない高所に設置するため、基準津波の影響を受けない。

B: 2.5 参照

C: その他(添付資料 2 参照)

※4 波及的影響「無」とした理由は以下のとおり。

a: 浸水しないため、漂流物化しない。

b: 周辺に漂流物による波及的影響を考慮すべき津波防護施設、浸水防止設備が存在しない。 c: 2.5 参照

添付第 1-3 表 クラス 3 設備の設置場所及び基準適合性一覧 (2/9)

| 分類 | 機能(機器)名称 | | 主要機器の設置場所 | | 浸水有無 | 適合性 | | 波及影響有無 | | 備考 | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|--------|-------------|---------|--------|------|----------------|--------------------|
| | | | 設置エリア※1 | 設置標高(T. M. S. L.)※2 | | 機能維持の方針 | 適合の根拠※3 | 有無 | 根拠※4 | | |
| | | | | 6号炉 | | | | | | | 7号炉 |
| 4. タービン, 発電機及びその励磁装置, 復水系(復水器を含む), 給水系, 循環水系, 送電線, 変圧器, 開閉所【電源供給機能】 | | | | | | | | | | | |
| PS3 | 発電機及びその励磁装置(発電機, 励磁機) | | タービン建屋 | +20.4m | +20.4m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | 直接関連系 (発電機及び励磁装置) | 固定子冷却装置 | タービン建屋 | +12.3m | +12.3m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | | 発電機水素ガス冷却装置 | タービン建屋 | +12.3m | +12.3m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 発電機水素ガス乾燥機の設置標高を記載 |
| | | 軸密封油装置 | タービン建屋 | +12.3m | +12.3m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | | 励磁電源系 | タービン建屋 | +12.3m | +12.3m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | 蒸気タービン(主タービン, 主要弁, 配管) | | タービン建屋 | +20.4m | +20.4m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 主タービンの設置標高を記載 |
| | 直接関連系 (蒸気タービン) | 主蒸気系 (主蒸気/駆動源) | 原子炉建屋 タービン建屋 | - | - | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | | タービン制御系 | タービン建屋 | -1.1m | -1.1m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 高圧制御油圧ユニットの設置標高を記載 |
| | | タービン潤滑油系 | タービン建屋 | +12.3m | +12.3m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 主油タンクの設置標高を記載 |
| | 復水系(復水器を含む)(復水器, 復水ポンプ, 配管, 弁) | | タービン建屋 | -5.1m | -5.1m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 低圧復水ポンプの設置標高を記載 |
| | 直接関連系(復水系(復水器含む)) | 復水器空気抽出系 (蒸気式空気抽出系, 配管, 弁) | タービン建屋 | +12.3m | +12.3m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 蒸気式空気抽出器の設置標高を記載 |
| | 給水系(電動駆動給水ポンプ, タービン駆動給水ポンプ, 給水加熱器, 配管, 弁) | | タービン建屋 | +4.9m | +4.9m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 電動駆動給水ポンプの設置標高を記載 |
| | 直接関連系(給水系) | 駆動用蒸気 | タービン建屋 | +20.4m | +20.4m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 湿分分離加熱器の設置標高を記載 |
| 循環水系(循環水ポンプ, 配管, 弁) | | タービン建屋 | -1.1m | -1.1m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 循環水ポンプの設置標高を記載 | |
| 直接関連系(循環水系) | 取水設備 (屋外トレンチを含む) | 大湊側護岸部 | - | - | 有 | 浸水に対しても機能維持 | B | 無 | c | | |

※1 浸水を防止する敷地内の建屋内に設置する設備については建屋名称等を記載する。また、浸水を防止する敷地内の建屋外であって大湊側敷地に設置する設備は「大湊側敷地」と記載する。左記以外の設備であり、浸水を防止する敷地内に設置する設備は「浸水を防止する敷地」と記載する。

※2 機器の設置エリアが複数にまたがる場合等には「-」を記載する。

※3 適合の根拠は以下のとおり。

A: 「浸水を防止する敷地」あるいは基準津波が到達しない高所に設置するため、基準津波の影響を受けない。

B: 2.5 参照

C: その他(添付資料 2 参照)

※4 波及的影響「無」とした理由は以下のとおり。

a: 浸水しないため、漂流物化しない。

b: 周辺に漂流物による波及的影響を考慮すべき津波防護施設、浸水防止設備が存在しない。 c: 2.5 参照

添付第 1-3 表 クラス 3 設備の設置場所及び基準適合性一覧 (3/9)

| 分類 | 機能(機器)名称 | 主要機器の設置場所 | | | 浸水有無 | 適合性 | | 波及影響有無 | | 備考 | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|------|---------|---------|--------|------|-----------|-----------|
| | | 設置エリア※1 | 設置標高(T. M. S. L.)※2 | | | 機能維持の方針 | 適合の根拠※3 | 有無 | 根拠※4 | | |
| | | | 6号炉 | 7号炉 | | | | | | | |
| PS3 | 常用所内電源系(発電機又は外部電源系から所内負荷までの配電設備及び電路(MS-1 関連以外)) | 各主要建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | | |
| | 直流電源系(蓄電池、蓄電池から常用負荷までの配電設備及び電路(MS-1 関連以外)) | 各主要建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | | |
| | 計装制御電源系(電源装置から常用計測制御装置までの配電設備及び電路(MS-1 関連以外)) | 各主要建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | | |
| | 500kV 及び 154kV 送電線 | 浸水を防止する敷地 | +12m 以上 | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 1~7 号炉共用 | |
| | 起動用開閉所変圧器, 予備電源変圧器, 工事用変圧器 | 浸水を防止する敷地 | +12m 以上 | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 1~7 号炉共用 | |
| | | ケーブル洞道(ケーブルを敷設) | +8.8m | | 無 | 浸水を防止 | C | 無 | a | 1~7 号炉共用 | |
| | 直接関連系(変圧器) | 油劣化防止装置 | 浸水を防止する敷地 | +12m 以上 | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 1~7 号炉共用 |
| | | 冷却装置 | 浸水を防止する敷地 | +12m 以上 | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 1~7 号炉共用 |
| | 起動変圧器 | 大湊側敷地 | +12m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6, 7 号炉共用 | |
| | 所内変圧器 | 大湊側敷地 | +12m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6, 7 号炉共用 | |
| | 直接関連系(変圧器) | 油劣化防止装置 | 大湊側敷地 | +12m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6, 7 号炉共用 |
| | | 冷却装置 | 大湊側敷地 | +12m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6, 7 号炉共用 |
| | 共通用高圧母線, 共通用低圧母線 | コントロール建屋 | — | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6, 7 号炉共用 | |
| | 開閉所(母線, 遮断器, 断路器, 電路) | 浸水を防止する敷地 | +12m 以上 | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 1~7 号炉共用 | |
| 5. 原子炉制御系, 運転監視補助装置(制御棒価値ミニマイザ), 原子炉核計装の一部, 原子炉プラントプロセス計装の一部【プラント計測・制御機能】 | | | | | | | | | | | |
| PS3 | 原子炉制御系(制御棒価値ミニマイザを含む), 原子炉核計装, 原子炉プラントプロセス計装 | 原子炉建屋 コントロール建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | | |

5 条-別添 1-添付 1-18

※1 浸水を防止する敷地内の建屋内に設置する設備については建屋名称等を記載する。また、浸水を防止する敷地内の建屋外であって大湊側敷地に設置する設備は「大湊側敷地」と記載する。左記以外の設備であり、浸水を防止する敷地内に設置する設備は「浸水を防止する敷地」と記載する。

※2 機器の設置エリアが複数にまたがる場合等には「—」を記載する。

※3 適合の根拠は以下のとおり。

A: 「浸水を防止する敷地」あるいは基準津波が到達しない高所に設置するため、基準津波の影響を受けない。

B: 2.5 参照

C: その他(添付資料 2 参照)

※4 波及的影響「無」とした理由は以下のとおり。

a: 浸水しないため、漂流物化しない。

b: 周辺に漂流物による波及的影響を考慮すべき津波防護施設、浸水防止設備が存在しない。

c: 2.5 参照

添付第 1-3 表 クラス 3 設備の設置場所及び基準適合性一覧 (4/9)

| 分類 | 機能(機器)名称 | | 主要機器の設置場所 | | 浸水有無 | 適合性 | | 波及影響有無 | | 備考 | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|--------|------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | 設置エリア※1 | 設置標高(T. M. S. L.)※2 | | 機能維持の方針 | 適合の根拠※3 | 有無 | 根拠※4 | | |
| | | | | 6号炉 | | | | | | | 7号炉 |
| 6. 補助ボイラ設備, 計装用圧縮空気系【プラント運転補助機能】 | | | | | | | | | | | |
| PS3 | 補助ボイラ設備(補助ボイラ, 給水タンク, 給水ポンプ, 配管, 弁) | | 補助ボイラ建屋 | +12.3m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | ・補助ボイラの設置標高を記載 ・5, 6, 7号炉共用 |
| | 直接関連系 (補助ボイラ設備) | 補助ボイラ用変圧器から 補助ボイラ給電部までの 配電設備及び電路 | 補助ボイラ建屋 | +12.3m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | ・補助ボイラ変圧器の設置標高を記載 ・5, 6, 7号炉共用 |
| | 所内蒸気系及び戻り系(ポンプ, 配管, 弁) | | 原子炉建屋 タービン建屋 廃棄物処理建屋 補助ボイラ建屋 | — | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 5, 6, 7号炉共用 |
| | 計装用圧縮空気設備(空気圧縮機, 中間冷却器, 配管, 弁) | | 原子炉建屋 タービン建屋 廃棄物処理建屋 コントロール建屋 サービス建屋 補助ボイラ建屋 | -1.1m | -1.1m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 計装用圧縮空気系空気圧縮機の設置標高を記載 |
| | 直接関連系 (計装用圧縮空気設備) | 後部冷却器 | タービン建屋 | -1.1m | -1.1m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | | 気水分離器 | タービン建屋 | -1.1m | -1.1m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | | 空気貯槽 | タービン建屋 | -1.1m | -1.1m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | 原子炉補機冷却水系(MS-1)関連以外(配管, 弁) | | 原子炉建屋 タービン建屋 廃棄物処理建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| タービン補機冷却水系(タービン補機冷却ポンプ, 熱交換器, 配管, 弁) | | タービン建屋 コントロール建屋 サービス建屋 | -5.1m | -5.1m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | タービン補機冷却水系熱交換器の設置標高を記載 | |

※1 浸水を防止する敷地内の建屋内に設置する設備については建屋名称等を記載する。また、浸水を防止する敷地内の建屋外であって大湊側敷地に設置する設備は「大湊側敷地」と記載する。左記以外の設備であり、浸水を防止する敷地内に設置する設備は「浸水を防止する敷地」と記載する。

※2 機器の設置エリアが複数にまたがる場合等には「—」を記載する。

※3 適合の根拠は以下のとおり。

A: 「浸水を防止する敷地」あるいは基準津波が到達しない高所に設置するため、基準津波の影響を受けない。

B: 2.5 参照

C: その他(添付資料 2 参照)

※4 波及的影響「無」とした理由は以下のとおり。

a: 浸水しないため、漂流物化しない。

b: 周辺に漂流物による波及的影響を考慮すべき津波防護施設、浸水防止設備が存在しない。

c: 2.5 参照

添付第 1-3 表 クラス 3 設備の設置場所及び基準適合性一覧 (5/9)

| 分類 | 機能(機器)名称 | | 主要機器の設置場所 | | | 浸水有無 | 適合性 | | 波及影響有無 | | 備考 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|--------|------|---------|---------|--------|------|-----------------------|
| | | | 設置エリア※1 | 設置標高(T. M. S. L.)※2 | | | 機能維持の方針 | 適合の根拠※3 | 有無 | 根拠※4 | |
| | | | | 6号炉 | 7号炉 | | | | | | |
| PS3 | 直接関連系 (タービン補機冷却水系) | サージタンク | タービン建屋 | +38.6m | +38.6m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | タービン補機冷却海水系(タービン補機冷却海水ポンプ, 配管, 弁, ストレーナ) | | タービン建屋 | +3.5m | +3.5m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | タービン補機冷却海水ポンプの設置標高を記載 |
| | 復水補給水系(復水移送ポンプ, 配管, 弁) | | 原子炉建屋 タービン建屋 廃棄物処理建屋 | -6.1m | -6.1m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 復水移送ポンプの設置標高を記載 |
| | 直接関連系 (復水補給水系) | 復水貯蔵槽 | 廃棄物処理建屋 | -1.1m | -1.1m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| 7. 燃料被覆管【核分裂生成物の原子炉冷却材中の放散防止機能】 | | | | | | | | | | | |
| PS3 | 燃料被覆管 | | 原子炉建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | 上/下部端栓 | | 原子炉建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | タイロッド | | 原子炉建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| 8. 原子炉冷却材浄化系, 復水浄化系【原子炉冷却材の浄化機能】 | | | | | | | | | | | |
| PS3 | 原子炉冷却材浄化系(再生熱交換器, 非再生熱交換器, ポンプ, ろ過脱塩装置, 配管, 弁) | | 原子炉建屋 | -8.2m | -8.2m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 原子炉冷却材浄化ポンプの設置標高を記載 |
| | 復水浄化系(復水ろ過装置, 復水脱塩装置, 配管, 弁) | | タービン建屋 廃棄物処理建屋 | +4.5m | +4.6 m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 復水ろ過器の設置標高を記載 |

※1 浸水を防止する敷地内の建屋内に設置する設備については建屋名称等を記載する。また、浸水を防止する敷地内の建屋外であって大湊側敷地に設置する設備は「大湊側敷地」と記載する。左記以外の設備であり、浸水を防止する敷地内に設置する設備は「浸水を防止する敷地」と記載する。

※2 機器の設置エリアが複数にまたがる場合等には「—」を記載する。

※3 適合の根拠は以下のとおり。

A: 「浸水を防止する敷地」あるいは基準津波が到達しない高所に設置するため、基準津波の影響を受けない。

B: 2.5 参照

C: その他(添付資料 2 参照)

※4 波及的影響「無」とした理由は以下のとおり。

a: 浸水しないため、漂流物化しない。

b: 周辺に漂流物による波及的影響を考慮すべき津波防護施設、浸水防止設備が存在しない。 c: 2.5 参照

添付第 1-3 表 クラス 3 設備の設置場所及び基準適合性一覧 (6/9)

| 分類 | 機能(機器)名称 | | 主要機器の設置場所 | | 浸水有無 | 適合性 | | 波及影響有無 | | 備考 | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|------|----|---------------------|
| | | | 設置エリア※1 | 設置標高(T.M.S.L.)※2 | | 機能維持の方針 | 適合の根拠※3 | 有無 | 根拠※4 | | |
| | | | | 6号炉 | | | | | | | 7号炉 |
| 9. 逃がし安全弁(逃がし弁機能), タービンバイパス弁【原子炉圧力上昇の緩和機能】 | | | | | | | | | | | |
| MS3 | 逃がし安全弁(逃がし弁機能) | | 原子炉建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | 直接関連系 (逃がし安全弁 (逃がし安全弁 機能)) | 原子炉压力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管 | 原子炉建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | | 駆動用窒素源(アキュムレータ, アキュムレータから逃がし安全弁までの配管, 弁) | 原子炉建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | タービンバイパス弁 | | タービン建屋 | +14.8m | +14.0m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | 直接関連系 (タービンバイ パス弁) | 原子炉压力容器からタービンバイパス弁までの主蒸気配管 | 原子炉建屋 タービン建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| 駆動用油圧源(アキュムレータ, アキュムレータからタービンバイパス弁までの配管, 弁) | | タービン建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | | |
| 10. 原子炉冷却材再循環系(再循環ポンプトリップ機能), 制御棒引き抜き監視装置【出力上昇の抑制機能】 | | | | | | | | | | | |
| MS3 | 原子炉再循環制御系, 制御棒引抜阻止インターロック, 選択制御棒挿入系の操作回路 | | コントロール建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| 11. 制御棒駆動水圧系, 原子炉隔離時冷却系【原子炉冷却材の補給機能】 | | | | | | | | | | | |
| MS3 | 制御棒駆動水圧系(ポンプ, 復水貯蔵槽, 復水貯蔵槽から制御棒駆動機構までの配管及び弁) | | 原子炉建屋 タービン建屋 廃棄物処理建屋 | -8.2m | -8.2m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 制御棒駆動水圧系ポンプの設置標高を記載 |
| | 直接関連系 (制御棒駆動水 圧系) | ポンプサクションフィルタ | 原子炉建屋 | -8.2m | -8.2m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | | ポンプミニマムフローライン配管, 弁 | 原子炉建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |

※1 浸水を防止する敷地内の建屋内に設置する設備については建屋名称等を記載する。また、浸水を防止する敷地内の建屋外であって大湊側敷地に設置する設備は「大湊側敷地」と記載する。左記以外の設備であり、浸水を防止する敷地内に設置する設備は「浸水を防止する敷地」と記載する。

※2 機器の設置エリアが複数にまたがる場合等には「—」を記載する。

※3 適合の根拠は以下のとおり。

A: 「浸水を防止する敷地」あるいは基準津波が到達しない高所に設置するため、基準津波の影響を受けない。

B: 2.5 参照

C: その他(添付資料 2 参照)

※4 波及的影響「無」とした理由は以下のとおり。

a: 浸水しないため、漂流物化しない。

b: 周辺に漂流物による波及的影響を考慮すべき津波防護施設、浸水防止設備が存在しない。 c: 2.5 参照

添付第 1-3 表 クラス 3 設備の設置場所及び基準適合性一覧 (7/9)

| 分類 | 機能(機器)名称 | | 主要機器の設置場所 | | 浸水有無 | 適合性 | | 波及影響有無 | | 備考 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------|---------|---------|--------|------|----|----------------------|
| | | | 設置エリア※1 | 設置標高(T. M. S. L.)※2 | | 機能維持の方針 | 適合の根拠※3 | 有無 | 根拠※4 | | |
| | | | | 6号炉 | | | | | | | 7号炉 |
| MS3 | 原子炉隔離時冷却系(ポンプ, タービン, 復水貯蔵槽, 復水貯蔵槽から注入先までの配管, 弁) | | 原子炉建屋 廃棄物処理建屋 | -8.2m | -8.2m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 原子炉隔離時冷却系ポンプの設置標高を記載 |
| | 直接関連系 (原子炉隔離時冷却系) | タービンへの蒸気供給配管, 弁 | 原子炉建屋 | - | - | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | | ポンプミニマムフローライン配管, 弁 | 原子炉建屋 | - | - | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| | | 潤滑油冷却器及びその冷却器までの冷却水供給配管 | 原子炉建屋 | -8.2m | -8.2m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 潤滑油冷却器の設置標高を記載 |
| 1 2. 原子炉冷却材再循環ポンプ MG セット【原子炉冷却材の再循環流量低下の緩和機能】 | | | | | | | | | | | |
| MS3 | 原子炉冷却材再循環ポンプ MG セット | | 廃棄物処理建屋 | +20.4m | +20.4m | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |
| 1 3. 原子力発電所緊急時対策所, 試料採取系, 通信連絡設備, 放射能監視設備, 事故時監視計器の一部, 消火系, 安全避難通路, 非常用照明【緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能】 | | | | | | | | | | | |
| MS3 | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 | | 5号炉原子炉建屋 | +12.3m以上 | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6,7号炉共用 |
| | 直接関連系 (5号炉原子炉建屋内緊急時対策所) | 情報収集設備 | 5号炉原子炉建屋 | +12.3m以上 | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6,7号炉共用 |
| | | 通信連絡設備 | 5号炉原子炉建屋 | +12.3m以上 | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6,7号炉共用 |
| | | 資料及び器材 | 5号炉原子炉建屋 | +12.3m以上 | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6,7号炉共用 |
| | | 遮へい設備 | 5号炉原子炉建屋 | +12.3m以上 | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6,7号炉共用 |
| | | 試料採取系(異常時に必要な下記の機能を有するもの, 原子炉冷却材放射性物質濃度サンプリング分析, 原子炉格納容器雰囲気放射性物質濃度サンプリング分析) | 原子炉建屋 | - | - | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | |

※1 浸水を防止する敷地内の建屋内に設置する設備については建屋名称等を記載する。また、浸水を防止する敷地内の建屋外であって大湊側敷地に設置する設備は「大湊側敷地」と記載する。左記以外の設備であり、浸水を防止する敷地内に設置する設備は「浸水を防止する敷地」と記載する。

※2 機器の設置エリアが複数にまたがる場合等には「-」を記載する。

※3 適合の根拠は以下のとおり。

A: 「浸水を防止する敷地」あるいは基準津波が到達しない高所に設置するため、基準津波の影響を受けない。

B: 2.5 参照

C: その他(添付資料 2 参照)

※4 波及的影響「無」とした理由は以下のとおり。

a: 浸水しないため、漂流物化しない。

b: 周辺に漂流物による波及的影響を考慮すべき津波防護施設、浸水防止設備が存在しない。 c: 2.5 参照

添付第 1-3 表 クラス 3 設備の設置場所及び基準適合性一覧 (8/9)

| 分類 | 機能(機器)名称 | | 主要機器の設置場所 | | 浸水有無 | 適合性 | | 波及影響有無 | | 備考 | |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------|---------|----------------|--------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 設置エリア※1 | 設置標高(T. M. S. L.)※2 | | 機能維持の方針 | 適合の根拠※3 | 有無 | 根拠※4 | | |
| | | | | 6号炉 | | | | | | | 7号炉 |
| MS3 | 通信連絡設備 | 衛星電話設備, 無線連絡設備, 携帯型音声呼出電話設備 | コントロール建屋 5号炉原子炉建屋 | — | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6, 7号炉共用 |
| | | 上記以外のもの | 各主要建屋 荒浜側敷地 大湊側敷地 | — | | 有 | 代替手段の確保 | C | 無 | b | 1~7号炉共用 |
| | 放射能監視設備 | 固定モニタリング設備 | 浸水を防止する敷地 | +12m以上 | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 1~7号炉共用 |
| | | 気象観測設備 | 荒浜側敷地周辺 | +10m以上 | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 1~7号炉共用 津波の最大遡上高さ T. M. S. L. +8. 3m に対して, T. M. S. L. +10. 3m の位置に設置 機能喪失した場合でも可搬 型気象観測装置が利用可能 |
| | | 焼却炉建屋排気筒モニタ, 焼却炉建屋放射線モニタ | 焼却炉建屋(荒浜側) 焼却炉建屋(大湊側) | +5m | | 有 | 津波時に機能 要求無し | C | 無 | b | 1~7号炉共用 |
| | | 上記以外の設備 | 原子炉建屋 タービン建屋 廃棄物処理建屋 コントロール建屋 排気筒 | — | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 事故時のプラント操作の ための情報の把握機能を含 む |
| | 事故時監視計器の一部 | 原子炉建屋 コントロール建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | | |
| | 津波監視カメラ | 原子炉建屋 | +76m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6, 7号炉共用 | |
| | 消火系(水消火設備, 泡消火設備, 二酸化炭素消火設備, 等) | 原子炉建屋 タービン建屋 コントロール建屋 廃棄物処理建屋 サービス建屋 大湊側敷地 大湊側 DD ポンプ建屋 | — | — | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | | |

※1 浸水を防止する敷地内の建屋内に設置する設備については建屋名称等を記載する。また、浸水を防止する敷地内の建屋外であって大湊側敷地に設置する設備は「大湊側敷地」と記載する。左記以外の設備であり、浸水を防止する敷地内に設置する設備は「浸水を防止する敷地」と記載する。

※2 機器の設置エリアが複数にまたがる場合等には「—」を記載する。

※3 適合の根拠は以下のとおり。

A: 「浸水を防止する敷地」あるいは基準津波が到達しない高所に設置するため、基準津波の影響を受けない。

B: 2. 5 参照

C: その他(添付資料 2 参照)

※4 波及的影響「無」とした理由は以下のとおり。

a: 浸水しないため、漂流物化しない。

b: 周辺に漂流物による波及的影響を考慮すべき津波防護施設、浸水防止設備が存在しない。 c: 2. 5 参照

添付第 1-3 表 クラス 3 設備の設置場所及び基準適合性一覧 (9/9)

| 分類 | 機能(機器)名称 | | 主要機器の設置場所 | | 浸水有無 | 適合性 | | 波及影響有無 | | 備考 | |
|-----|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|---------|--------|------|---------|---------|
| | | | 設置エリア※1 | 設置標高(T. M. S. L.)※2 | | 機能維持の方針 | 適合の根拠※3 | 有無 | 根拠※4 | | |
| | | | | 6号炉 | | | | | | | 7号炉 |
| MS3 | 直接関連系(消火系) | 圧力調整用消火ポンプ, 電動駆動消火ポンプ, ディーゼル駆動消火ポンプ | 給水建屋 大湊側 DD ポンプ建屋 | +12.3m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 5~7号炉共用 |
| | | ろ過水タンク | 浸水を防止する敷地 | +12m | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 1~7号炉共用 |
| | | 火災検出装置(受信機含む) | 原子炉建屋 タービン建屋 コントロール建屋 廃棄物処理建屋 サービス建屋 大湊側敷地 | - | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6,7号炉共用 |
| | | 防火扉, 防火ダンパ, 耐火壁, 隔壁(消火設備の機能を維持担保するために必要なもの) | 原子炉建屋 タービン建屋 コントロール建屋 廃棄物処理建屋 サービス建屋 | - | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6,7号炉共用 |
| | 安全避難通路 | 各主要建屋 | - | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6,7号炉共用 | |
| | 直接関連系(安全避難通路) | 安全避難用扉 | 各主要建屋 | - | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6,7号炉共用 |
| | 非常用照明 | | 各主要建屋 | - | | 無 | 浸水を防止 | A | 無 | a | 6,7号炉共用 |

5 条-別添 1-添付 1-24

※1 浸水を防止する敷地内の建屋内に設置する設備については建屋名称等を記載する。また、浸水を防止する敷地内の建屋外であって大湊側敷地に設置する設備は「大湊側敷地」と記載する。左記以外の設備であり、浸水を防止する敷地内に設置する設備は「浸水を防止する敷地」と記載する。

※2 機器の設置エリアが複数にまたがる場合等には「-」を記載する。

※3 適合の根拠は以下のとおり。

A: 「浸水を防止する敷地」あるいは基準津波が到達しない高所に設置するため、基準津波の影響を受けない。


B: 2.5 参照

C: その他(添付資料 2 参照)

※4 波及的影響「無」とした理由は以下のとおり。

a: 浸水しないため、漂流物化しない。

b: 周辺に漂流物による波及的影響を考慮すべき津波防護施設、浸水防止設備が存在しない。 c: 2.5 参照



添付第 1-3 図 クラス 3 設備の設置場所

1.2 重大事故等対処設備の津波防護対象設備

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を添付第 1-4 表及び添付第 1-4 図に示す。また、重大事故等対処施設の津波防護対象設備の主要な設備の一覧と配置を添付第 1-5 表に示す。

添付第 1-4 表 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

| 分類 | | 該当する建屋・区画 | |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| I | 大湊側の敷地 (T. M. S. L. +12m)に設置 される建屋・区画 | A：設計基準対象施設の 津波防護対象設備の 浸水防護重点化範囲内 | 1) 原子炉建屋 2) タービン建屋 3) コントロール建屋 4) 廃棄物処理建屋 5) 燃料設備の一部（軽油タンク、燃料移送ポンプ）を敷設する区画 |
| | | B：設計基準対象施設の 津波防護対象設備の浸 水防護重点化範囲外 (T. M. S. L. +12m の敷地 面上の区画) | 1) 格納容器圧力逃がし装置を敷設する 区画 |
| | | | 2) 常設代替交流電源設備を敷設する 区画 |
| | | | 3) 5号炉原子炉建屋（緊急時対策所を 設定する区画：T. M. S. L. +27.8m) |
| | | | 4) 5号炉東側保管場所 |
| 5) 5号炉東側第二保管場所 | | | |
| II | 大湊側の敷地よりも高所に設置される建屋・区画 | 1) 大湊側高台保管場所 (T. M. S. L. +35m) | |
| | | 2) 荒浜側高台保管場所 (T. M. S. L. +37m) | |

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

添付第 1-4 図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を設置する範囲

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (1/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|--------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 43 条 | アクセスルート確保 | ホイールローダ | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| 44 条 | 代替制御棒挿入機能 による制御棒緊急挿 入 | ATWS 緩和設備 (代替制御棒挿入機能) | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 制御棒 | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 制御棒駆動機構 (水圧駆動) | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 制御棒駆動系水圧制御ユニット | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 制御棒駆動系配管 [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉冷却材再循環 ポンプ停止による原 子炉出力制御 | ATWS 緩和設備(代替冷却材再循環ポン プ・トリップ機能) | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | ほう酸水注入 | ほう酸水注入系ポンプ | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | ほう酸水注入系貯蔵タンク | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | ほう酸水注入系配管・弁 [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉圧力容器 [注入先] | その他の設備に記載 | | |
| | 出力急上昇の防止 | 自動減圧系の起動阻止スイッチ | 46 条に記載 | | |
| | 45 条 | 高圧代替注水系によ る原子炉の冷却 | 高圧代替注水ポンプ | 常設 | IA |
| 復水貯蔵槽 [水源] | | | 56 条に記載 | | |
| 高圧代替注水系 (蒸気系) 配管・弁 [流路] | | | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| 主蒸気系配管・弁 [流路] | | | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| 原子炉隔離時冷却系 (蒸気系) 配管・ 弁 [流路] | | | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| 高圧代替注水系 (注水系) 配管・弁 [流路] | | | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| 復水補給系配管・弁 [流路] | | | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| 高圧炉心注水系配管・弁 [流路] | | | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| 残留熱除去系配管・弁 (7 号炉のみ) [流路] | | | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| 給水系配管・弁・スパージャ [流路] | | | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| 原子炉圧力容器 [注水先] | | | その他の設備に記載 | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (2/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|--------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 45 条 | 原子炉隔離時冷却系 による原子炉の冷却 | 原子炉隔離時冷却系ポンプ | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 復水貯蔵槽 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | サブプレッション・チェンバ [水源] | | | |
| | | 原子炉隔離時冷却系 (蒸気系) 配管・弁 [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 主蒸気系配管・弁 [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉隔離時冷却系 (注水系) 配管・弁・ストレーナ [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 復水補給水系配管・弁 [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 高圧炉心注水系配管・弁 [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 給水系配管・弁・スパージャ [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉圧力容器 [注水先] | その他の設備に記載 | | |
| | 高圧炉心注水系による 原子炉の冷却 | 高圧炉心注水系ポンプ | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 復水貯蔵槽 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | サブプレッション・チェンバ [水源] | | | |
| | | 高圧炉心注水系配管・弁・ストレーナ・スパージャ [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| 復水補給水系配管 [流路] | | 常設 | IA | 原子炉建屋等 | |
| 原子炉圧力容器 [注水先] | | その他の設備に記載 | | | |
| 46 条 | 逃がし安全弁 | 逃がし安全弁 [操作対象弁] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 逃がし弁機能用アキュムレータ | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 自動減圧機能用アキュムレータ | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 主蒸気系配管・クエンチャ [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉減圧の自動化 ※自動減圧機能付き 逃がし安全弁のみ | 代替自動減圧ロジック (代替自動減圧機能) | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 自動減圧系の起動阻止スイッチ | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | 可搬型直流電源設備 による減圧 | 可搬型直流電源設備 | 57 条に記載 | | |
| | | AM 用切替装置 (SRV) | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | 逃がし安全弁用可搬 型蓄電池による減圧 | 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 | 可搬 | IA | 原子炉建屋等 |
| | 高圧窒素ガス供給系 による作動窒素ガス 確保 | 高圧窒素ガスポンプ | 可搬 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 高圧窒素ガス供給系配管・弁 [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 自動減圧機能用アキュムレータ [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| | | 逃がし弁機能用アキュムレータ [流路] | 常設 | IA | 原子炉建屋等 |
| インターフェイスシ ステム LOCA 隔離弁 | 高圧炉心注水系注入隔離弁 | 常設 | IA | 原子炉建屋等 | |
| ブローアウトパネル | 原子炉建屋ブローアウトパネル | 常設 | IA | 原子炉建屋等 | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (3/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------|--------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 47 条 | 低圧代替注水系（常設）による原子炉の冷却 | 復水移送ポンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 復水貯蔵槽 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 復水補給水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系配管・弁・スパージャ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 給水系配管・弁・スパージャ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 高圧炉心注水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉圧力容器 [注水先] | その他の設備に記載 | | |
| | 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉の冷却 | 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | | | I B5) | 第二保管場所 |
| | | 防火水槽 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 淡水貯水池 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 復水補給水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系配管・弁・スパージャ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 給水系配管・弁・スパージャ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 低圧注水 | ホース・接続口 [流路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | | | I B5) | 第二保管場所 |
| | | 原子炉圧力容器 [注水先] | その他の設備に記載 | | |
| | | 残留熱除去系ポンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | サブプレッション・チェンバ [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 残留熱除去系配管・弁・ストレナ・スパージャ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 給水系配管・弁・スパージャ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉圧力容器 [注水先] | その他の設備に記載 | | | |
| | 原子炉停止時冷却 | 残留熱除去系ポンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系熱交換器 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系配管・弁・スパージャ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 給水系配管・弁・スパージャ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉圧力容器 [注水先] | その他の設備に記載 | | |
| | 原子炉補機冷却系 ※水源は海水を使用 | 原子炉補機冷却水ポンプ | 48 条に記載 | | |
| | | 原子炉補機冷却海水ポンプ | | | |
| | | 原子炉補機冷却水系熱交換器 | | | |
| 原子炉補機冷却系サージタンク [流路] | | | | | |
| 原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレナ [流路] | | | | | |
| 非常用取水設備 | 海水貯留堰 | その他の設備に記載 | | | |
| | スクリーン室 | | | | |
| | 取水路 | | | | |
| | 補機冷却用海水取水路 | | | | |
| | 補機冷却用海水取水槽 | | | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (4/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|--------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 48 条 | 代替原子炉補機冷却系による除熱 ※水源は海水を使用 | 熱交換器ユニット | 可搬 | Ⅱ | 高台保管場所 |
| | | 大容量送水車 (熱交換器ユニット用) | 可搬 | Ⅱ | 高台保管場所 |
| | | 代替原子炉補機冷却海水ストレータ | 可搬 | Ⅱ | 高台保管場所 |
| | | 原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系熱交換器 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | ホース [流路] | 可搬 | Ⅱ | 高台保管場所 |
| | | 海水貯留堰 | その他の設備に記載 | | |
| | | スクリーン室 | | | |
| | | 取水路 | | | |
| | 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 | 遠隔手動弁操作設備 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 遠隔空気駆動弁操作ポンベ | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 不活性ガス系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 耐圧強化ベント系 (W/W) 配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 耐圧強化ベント系 (D/W) 配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 非常用ガス処理系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 主排気筒 (内筒) [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ, 真空破壊弁を含む) [排出元] | その他の設備に記載 | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (5/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | | |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|------|---------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 | |
| 48 条 | 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 | フィルタ装置 | | 50 条に記載 | | |
| | | よう素フィルタ | | | | |
| | | ラブチャーディスク | | | | |
| | | ドレン移送ポンプ | | | | |
| | | ドレンタンク | | | | |
| | | 遠隔手動弁操作設備 | | | | |
| | | 遠隔空気駆動弁操作作用ボンベ | | | | |
| | | 可搬型窒素供給装置 | | | | 52 条に記載 |
| | | スクラバ水 pH 制御設備 | | | | 50 条に記載 |
| | | フィルタベント遮蔽壁 | | | | |
| | | 配管遮蔽 | | | | |
| | | 不活性ガス系配管・弁 [流路] | | | | |
| | | 耐圧強化ベント系配管・弁 [流路] | | | | |
| | | 格納容器圧力逃がし装置配管・弁 [流路] | | | | |
| | 遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 [流路] | その他の設備に記載 | | | | |
| | ホース・接続口 [流路] | | | | | |
| | 原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ, 真空破壊弁を含む) [排出元] | | | | | |
| | 原子炉停止時冷却 | 残留熱除去系 (原子炉停止時冷却モード) | 47 条に記載 | | | |
| | 格納容器スプレイ冷却 | 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード) | 49 条に記載 | | | |
| | サブプレッション・チェンバ・プール水冷却 | 残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード) | | | | |
| 原子炉補機冷却系 ※水源は海水を使用 | 原子炉補機冷却水ポンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | | |
| | 原子炉補機冷却海水ポンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | | |
| | 原子炉補機冷却水系熱交換器 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | | |
| | 原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | | |
| | 原子炉補機冷却系サージタンク [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | | |
| 非常用取水設備 | 海水貯留堰 | | | その他の設備に記載 | | |
| | スクリーン室 | | | | | |
| | 取水路 | | | | | |
| | 補機冷却用海水取水路 | | | | | |
| | 補機冷却用海水取水槽 | | | | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (6/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 49 条 | 代替格納容器スプレ イ冷却系（常設）に よる原子炉格納容器 内の冷却 | 復水移送ポンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 復水貯蔵槽 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 復水補給水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 格納容器スプレイ・ヘッダ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 高圧炉心注水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉格納容器 [注水先] | その他の設備に記載 | | |
| | 代替格納容器スプレ イ冷却系（可搬型） による原子炉格納容 器内の冷却 | 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） | 可搬 | II I B5) | 高台保管場所 第二保管場所 |
| | | 防火水槽 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 淡水貯水池 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 復水補給水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 格納容器スプレイ・ヘッダ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | ホース・接続口 | 可搬 | II I B5) | 高台保管場所 第二保管場所 |
| | 原子炉格納容器 [注水先] | その他の設備に記載 | | | |
| | 格納容器スプレイ冷 却系による原子炉格 納容器内の冷却 | 残留熱除去系ポンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系熱交換器 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | サプレッション・チェンバ [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 格納容器スプレイ・ヘッダ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉格納容器 [注水先] | その他の設備に記載 | | |
| | サプレッション・チ ェンバ・プール水の 冷却 | 残留熱除去系ポンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系熱交換器 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | サプレッション・チェンバ [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉格納容器 [注水先] | その他の設備に記載 | | |
| | 原子炉補機冷却系 ※水源は海水を使用 | 原子炉補機冷却水ポンプ | 48 条に記載 | | |
| | | 原子炉補機冷却系配管・弁・海水スト レーナ [流路] | | | |
| | | 原子炉補機冷却系サージタンク [流路] | | | |
| | | 原子炉補機冷却水系熱交換器 | | | |
| | | 原子炉補機冷却海水ポンプ | | | |
| | 非常用取水設備 | 海水貯留堰 | その他の設備に記載 | | |
| | | スクリーン室 | | | |
| | | 取水路 | | | |
| | | 補機冷却用海水取水路 | | | |
| | | 補機冷却用海水取水槽 | | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (7/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------|----------|-----------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 50 条 | 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 | フィルタ装置 | 常設 | I B1) | FCVS 敷設区画 |
| | | よう素フィルタ | 常設 | I B1) | FCVS 敷設区画 |
| | | ラブチャーディスク | 常設 | I B1) | FCVS 敷設区画 |
| | | | | I A | 原子炉建屋等 |
| | | ドレン移送ポンプ | 常設 | I B1) | FCVS 敷設区画 |
| | | ドレンタンク | 常設 | I B1) | FCVS 敷設区画 |
| | | 遠隔手動弁操作設備 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 遠隔空気駆動弁作用用ポンベ | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 可搬式窒素供給装置 | 52 条に記載 | | |
| | | スクラバ水 pH 制御設備 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | フィルタベント遮蔽壁 | 常設 | I B1) | FCVS 敷設区画 |
| | | 配管遮蔽 | 常設 | I B1) | FCVS 敷設区画 |
| | | 不活性ガス系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 耐圧強化ベント系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 格納容器圧力逃がし装置配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | | | I B1) | FCVS 敷設区画 |
| | | 遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | ホース・接続口 [流路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | 原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ, 真空破壊弁を含む) [排出元] | その他の設備に記載 | | | |
| | 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 | 復水移送ポンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系熱交換器 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 熱交換器ユニット | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 大容量送水車 (熱交換器ユニット用) | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 代替原子炉補機冷却海水ストレーナ | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | | | I B5) | 第二保管場所 |
| | | サブプレッション・チェンバ [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 防火水槽 [水源] | | | |
| | | 淡水貯水池 [水源] | | | |
| | | 原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 高圧炉心注水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 復水補給水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 給水系配管・弁・スパージャ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| 格納容器スプレイ・ヘッド [流路] | | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | |
| ホース [流路] | | 可搬 | II | 高台保管場所 | |
| 海水貯留堰 | | その他の設備に記載 | | | |
| スクリーン室 | | | | | |
| 取水路 | | | | | |
| 原子炉圧力容器 [注水先] | | | | | |
| 原子炉格納容器 [注水先] | | | | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (8/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 51 条 | 格納容器下部注水系 (常設) による原子 炉格納容器下部への 注水 | 復水移送ポンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | コリウムシールド | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 復水貯蔵槽 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 復水補給水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 高圧炉心注水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉格納容器 [注水先] | その他の設備に記載 | | |
| | 格納容器下部注水系 (可搬型) による原 子炉格納容器下部への 注水 | 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) | 可搬 | II I B5) | 高台保管場所 第二保管場所 |
| | | コリウムシールド | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 防火水槽 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 淡水貯水池 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 復水補給水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | ホース・接続口 [流路] | 可搬 | II I B5) | 高台保管場所 第二保管場所 |
| | 溶融炉心の落下遅延 及び防止 | 原子炉格納容器 [注水先] | その他の設備に記載 | | |
| | | 高圧代替注水系 | 45 条に記載 | | |
| | | ほう酸水注入系 | 44 条に記載 | | |
| 低圧代替注水系 (常設) | | 47 条に記載 | | | |
| 52 条 | 原子炉格納容器内不活 性化による原子炉格納 容器水素爆発防止 | 不活性ガス系 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | フィルタ装置 | 50 条に記載 | | |
| | 格納容器圧力逃がし 装置による原子炉格 納容器内の水素ガス 及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使 用時の格納容器内の 可燃性ガスの排出を 含む) | よう素フィルタ | 50 条に記載 | | |
| | | ラブチャーディスク | 50 条に記載 | | |
| | | フィルタ装置出口放射線モニタ | 58 条に記載 | | |
| | | フィルタ装置水素濃度 | 58 条に記載 | | |
| | | ドレン移送ポンプ | 50 条に記載 | | |
| | | ドレンタンク | 50 条に記載 | | |
| | | 遠隔手動弁操作設備 | 50 条に記載 | | |
| | | 遠隔空気駆動弁操作ポンプ | 50 条に記載 | | |
| | | 可搬型窒素供給装置 | 耐圧強化ベント系による原子炉格納容 器内の水素ガス及び酸素ガスの排出に 記載 | | |
| | | スクラバ水 pH 制御設備 | 50 条に記載 | | |
| | | フィルタベント遮蔽壁 | 50 条に記載 | | |
| | | 配管遮蔽 | 50 条に記載 | | |
| | | 不活性ガス系配管・弁 [流路] | 50 条に記載 | | |
| 耐圧強化ベント系配管・弁 [流路] | 50 条に記載 | | | | |
| 格納容器圧力逃がし装置配管・弁 [流 路] | 50 条に記載 | | | | |
| 遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 [流 路] | 50 条に記載 | | | | |
| ホース・接続口 | 50 条に記載 | | | | |
| 原子炉格納容器 (サブプレッション・チ ェンバ, 真空破壊弁を含む) [排出元] | その他の設備に記載 | | | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (9/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 52 条 | 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む) | 可搬型窒素供給装置 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | サプレッションチェンバ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 耐圧強化ベント系放射線モニタ | 58 条に記載 | | |
| | | フィルタ装置水素濃度 | 58 条に記載 | | |
| | | 遠隔手動弁操作設備 | 48 条に記載 | | |
| | | 遠隔空気駆動弁操作作用ポンベ | 48 条に記載 | | |
| | | 不活性ガス系配管・弁 [流路] | 48 条に記載 | | |
| | | 第圧強化ベント系 (W/W) 配管・弁 [流路] | 48 条に記載 | | |
| | | 遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 [流路] | 48 条に記載 | | |
| | | 非常用ガス処理系配管・弁 [流路] | 48 条に記載 | | |
| | | 主排気筒 (内筒) [流路] | 48 条に記載 | | |
| | ホース・接続口 | 可搬 | II | 高台保管場所 | |
| | 原子炉格納容器 (真空破壊弁を含む) [排出元] | その他の設備に記載 | | | |
| | 水素濃度及び酸素濃度の監視 | 格納容器内水素濃度 (SA) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| 格納容器内水素濃度 | | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | |
| 格納容器内酸素濃度 | | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | |
| 53 条 | 静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制 | 静的触媒式水素再結合器 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉建屋内の水素濃度監視 | 原子炉建屋水素濃度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| 54 条 | 燃料プール代替注水系 (可搬型) による常設スプレイヘッダを使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ | 可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) | 可搬 | II I B5) | 高台保管場所 第二保管場所 |
| | | 常設スプレイ・ヘッダ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 防火水槽 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 淡水貯水池 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | ホース・接続口 [流路] | 可搬 | I A II | 原子炉建屋等 高台保管場所 |
| | | 燃料プール代替注水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料プール (サイフォン防止機能含む) [注水先] | その他の設備に記載 | | |
| | 燃料プール代替注水系 (可搬型) による可搬型スプレイヘッダを使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ | 可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) | 可搬 | II I B5) | 高台保管場所 第二保管場所 |
| | | 可搬型スプレイ・ヘッダ | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 防火水槽 [水源] | 56 条に記載 | | |
| | | 淡水貯水池 [水下] | 56 条に記載 | | |
| | | ホース・接続口 [流路] | 可搬 | I A II | 原子炉建屋等 高台保管場所 |
| | | 燃料プール代替注水系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料プール (サイフォン防止機能含む) [注水先] | その他の設備に記載 | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (10/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|--------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 54 条 | 大気への放射性物質 の拡散抑制 ※水源は海水を使用 | 大容量送水車（原子炉建屋放水設備 用） | | 55 条に記載 | |
| | | ホース [流路] | | | |
| | | 放水砲 | | | |
| | 使用済燃料プールの 監視 | 使用済燃料貯蔵プール水位（SA） | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料貯蔵プール水位 （SA 広域） | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料貯蔵プール温度（SA） | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料貯蔵プール温度 （SA 広域） | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料貯蔵プール放射線 モニタ（高レンジ・低レンジ） | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使 用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷 装置含む） | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 重大事故等時におけ る使用済燃料プールの 除熱 | 燃料プール冷却浄化系ポンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 燃料プール冷却浄化系熱交換器 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 熱交換器ユニット | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 大容量送水車（熱交換器ユニット用） | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 代替原子炉補機冷却海水ストレーナ | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 使用済燃料プール [注水先] | その他の設備に記載 | | |
| | | 原子炉補機冷却系配管・弁・サージタ ンク [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 燃料プール冷却浄化系配管・弁 [流 路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 燃料プール冷却浄化系スキマサージタ ンク [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 燃料プール冷却浄化系ディフューザ [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | ホース [流路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 海水貯留堰 [流路] | その他の設備に記載 | | |
| スクリーン室 [流路] | | | | | |
| 取水路 [流路] | | | | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (11/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 55 条 | 大気への放射性物質 の拡散抑制 ※水源は海水を使用 | 大容量送水車（原子炉建屋放水設備 用） | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 放水砲 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | ホース [流路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | 海洋への放射性物質 の拡散抑制 | 放射性物質吸着材 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 汚濁防止膜 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 小型船舶（汚濁防止膜設置用） | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | 航空機燃料火災への 泡消火 ※水源は海水を使用 | 大容量送水車（原子炉建屋放水設備 用） | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 放水砲 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 泡原液搬送車 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 泡原液混合装置 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | ホース [流路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | 56 条 | 重大事故等収束のため の水 源 ※水源としては海水 も使用可能 | 復水貯蔵槽 | 常設 | I A |
| サプレッション・チェンバ | | | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| ほう酸水注入系貯蔵タンク | | | 44 条に記載 | | |
| 防火水槽 | | | 常設 | — | 大湊側敷地 |
| 淡水貯水池 | | | 常設 | — | 高台 |
| 水の供給 | | 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | | I B5) | 第二保管場所 | |
| | | ホース・接続口 [流路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | | I B5) | 第二保管場所 | |
| | | CSP 外部補給配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 大容量送水車（海水取水用） | 可搬 | II | 高台保管場所 | |
| | ホース [流路] | 可搬 | II | 高台保管場所 | |
| 海水貯留堰 | その他の設備に記載 | | | | |
| スクリーン室 | | | | | |
| 取水路 | | | | | |
| 57 条 | 常設代替交流電源設 備による給電 | 第一ガスタービン発電機 | 常設 | I B2) | 第一 GTG 設置区画 |
| | | 軽油タンク | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | タンクローリ（16kL） | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 第一ガスタービン発電機用燃料タンク | 常設 | I B2) | 第一 GTG 設置区画 |
| | | 第一ガスタービン発電機用燃料移送ポ ンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流 路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | ホース [燃料流路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 第一ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁 [燃料流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | | I B2) | 第一 GTG 設置区画 | |
| | | 第一ガスタービン発電機～非常用高圧 母線 C 系及び D 系電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 第一ガスタービン発電機～AM 用 MCC 電 路 [電路] | 常設 | I B2) | 第一 GTG 設置区画 |
| I A | 原子炉建屋等 | | | | |
| I B2) | 第一 GTG 設置区画 | | | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (12/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 57 条 | 可搬型代替交流電源 設備による給電 | 電源車 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 軽油タンク | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | タンクローリ (4kL) | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | | | I B5) | 第二保管場所 |
| | | 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流 路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | ホース [燃料流路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 電源車～緊急用電源切替箱接続装置電 路 [電路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 緊急用電源切替箱接続装置～非常用高 圧母線 C 系及び D 系電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 電源車～動力変圧器 C 系電路 [電路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 動力変圧器 C 系電路～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 緊急用電源切替箱接続装置～AM 用 MCC 電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 電源車～AM 用動力変圧器電路 [電路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | AM 用動力変圧器～AM 用 MCC 電路 [電 路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | |
| | 可搬型代替交流電源 設備による代替原子 炉補機冷却系への給 電 | 電源車 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 電源車～代替原子炉補機冷却系電路 [電路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | 号炉間電力融通ケー ブルによる給電 | 号炉間電力融通ケーブル (常設) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 号炉間電力融通ケーブル (可搬型) | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | | | II | 高台保管場所 |
| | | 号炉間電力融通ケーブル (常設) ～非 常用高圧母線 C 系及び D 系電路 [電 路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 号炉間電力融通ケーブル (可搬型) ～ 緊急用電源切替箱接続装置電路 [電 路] | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| II | 高台保管場所 | | | | |
| 緊急用電源切替箱接続装置～非常用高 圧母線 C 系及び D 系電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (13/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|----------|----------------------|--------------------------------------|----------|-------------|------------------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 57 条 | 所内蓄電式直流電源 設備による給電 | 直流 125V 蓄電池 A | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 蓄電池 A-2 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | AM 用直流 125V 蓄電池 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 充電器 A | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 充電器 A-2 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | AM 用直流 125V 充電器 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流母 線電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直流 母線電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器～直 流母線電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 常設代替直流電源設 備による給電 | AM 用直流 125V 蓄電池 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | AM 用直流 125V 充電器 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器～直 流母線電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 可搬型直流電源設備 による給電 | 電源車 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | AM 用直流 125V 充電器 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 軽油タンク | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | タンクローリ (4kL) | 可搬 | II I B5) | 高台保管場所 第二保管場所 |
| | | 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流 路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | ホース [燃料流路] | 可搬 | II II | 高台保管場所 高台保管場所 |
| | | 電源車～緊急用電源切替箱接続装置電 路 [電路] | 可搬 | I B5) | 第二保管場所 |
| | | 緊急用電源切替箱接続装置電路～直流 母線電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 電源車～AM 用動力変圧器電路 [電路] | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | AM 用動力変圧器～直流母線電路 [電 路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 代替所内電気設備に よる給電 | 緊急用断路器 | 常設 | I A |
| | 緊急用電源切替箱断路器 | | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 緊急用電源切替箱接続装置 | | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | AM 用動力変圧器 | | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | AM 用 MCC | | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | AM 用操作盤 | | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | AM 用切替盤 | | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 非常用高圧母線 C 系 | | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 非常用高圧母線 D 系 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (14/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 57 条 | 非常用交流電源設備 | 非常用ディーゼル発電機 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 燃料移送ポンプ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 軽油タンク | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 燃料ディタンク | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 非常用ディーゼル発電機燃料移送配管・弁 [燃料流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 非常用直流電源設備 | 直流 125V 蓄電池 A | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 蓄電池 A-2 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 蓄電池 B | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 蓄電池 C | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 蓄電池 D | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 充電器 A | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 充電器 A-2 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 充電器 B | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 充電器 C | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 充電器 D | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流母線電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直流母線電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 蓄電池及び充電器 B～直流母線電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 蓄電池及び充電器 C～直流母線電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 直流 125V 蓄電池及び充電器 D～直流母線電路 [電路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | |
| | 燃料補給設備 | 軽油タンク | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | タンクローリ (4kL) | 可搬 | II I B5) | 高台保管場所 第二保管場所 |
| | | 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | ホース | 可搬 | II I B5) | 高台保管場所 第二保管場所 |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (15/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|-----------|--------------------|------------------------------|----------|----------|--------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 58 条 | 原子炉压力容器内の 温度 | 原子炉压力容器温度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉压力容器内の 圧力 | 原子炉圧力 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉圧力 (SA) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉压力容器内の 水位 | 原子炉水位 (広帯域) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉水位 (燃料域) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉水位 (SA) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉压力容器への 注水量 | 高压代替注水系系統流量 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 復水補給水系流量 (RHR A 系代替注水 流量) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 復水補給水系流量 (RHR B 系代替注水 流量) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉隔離時冷却系系統流量 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 高压炉心注水系系統流量 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系系統流量 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉格納容器への 注水量 | 復水補給水系流量 (RHR B 系代替注水 流量) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 復水補給水系流量 (格納容器下部注水 流量) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉格納容器内の 温度 | ドライウェル雰囲気温度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | サブプレッション・チェンバ気体温度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | サブプレッション・チェンバ・プール水 温度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉格納容器内の 圧力 | 格納容器内圧力 (D/W) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 格納容器内圧力 (S/C) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉格納容器内の 水位 | サブプレッション・チェンバ・プール水 位 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 格納容器下部水位 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉格納容器内の 水素濃度 | 格納容器内水素濃度 (SA) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 格納容器内水素濃度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉格納容器内の 放射線量率 | 格納容器内雰囲気放射線レベル (D/W) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 格納容器内雰囲気放射線レベル (S/C) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 未臨界の維持又は監 視 | 起動領域モニタ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| 平均出力領域モニタ | | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (16/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|----------|-----------------------------------|------------------------------|----------|----------|-----------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 58 条 | 最終ヒートシンクの 確保 (代替循環冷却系) | サプレッション・チェンバ・プール水 温度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 復水補給水系温度 (代替循環冷却) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 復水補給水系流量 (RHR A 系代替注水 流量) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 復水補給水系流量 (RHR B 系代替注水 流量) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 復水補給水系流量 (格納容器下部注水 流量) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 最終ヒートシンクの 確保 (格納容器圧力逃がし装置) | フィルタ装置水位 | 常設 | I B5) | FCVS 敷設区画 |
| | | フィルタ装置入口圧力 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | フィルタ装置出口放射線モニタ | 常設 | I B5) | FCVS 敷設区画 |
| | | フィルタ装置水素濃度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | フィルタ装置金属フィルタ差圧 | 常設 | I B5) | FCVS 敷設区画 |
| | | フィルタ装置スクラパ水 pH | 常設 | I B5) | FCVS 敷設区画 |
| | 最終ヒートシンクの 確保 (耐圧強化ベン ト系) | 耐圧強化ベント系放射線モニタ | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | フィルタ装置水素濃度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 最終ヒートシンクの 確保 (残留熱除去系) | 残留熱除去系熱交換器入口温度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系熱交換器出口温度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系系統流量 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 格納容器バイパスの 監視 (原子炉圧力容 器内の状態) | 原子炉水位 (広帯域) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉水位 (燃料域) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉水位 (SA) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉圧力 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉圧力 (SA) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 格納容器バイパスの 監視 (原子炉格納容 器内の状態) | ドライウエル雰囲気温度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 格納容器内圧力 (D/W) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 格納容器バイパスの 監視 (原子炉建屋内 の状態) | 高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 水源の確保 | 復水貯蔵槽水位 (SA) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | サプレッション・チェンバ・プール 水位 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉建屋内の水素 濃度 | 原子炉建屋水素濃度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 原子炉格納容器内の 酸素濃度 | 格納容器内酸素濃度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (17/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|----------|------|------------------------|----------|----------|-------------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 58 条 | その他 | 高圧窒素ガス供給系 ADS 入口圧力 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧力 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | RCW サージタンク水位 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉補機冷却水系熱交換器出口冷却水温度 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | ドレンタンク水位 | 常設 | I B1) | FCVS 敷設区画 |
| | | M/C C 電圧 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | M/C D 電圧 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 第一 GTG 発電機電圧 | 常設 | I B2) | 第一 GTG 設置区画 |
| | | 非常用 D/G 発電機電圧 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 非常用 D/G 発電機電力 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 非常用 D/G 発電機周波数 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 非常用 D/G 発電機電圧 (他号炉) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 非常用 D/G 発電機電力 (他号炉) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 非常用 D/G 発電機周波数 (他号炉) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | P/C C-1 電圧 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | P/C D-1 電圧 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | P/C C-1 電圧 (他号炉) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | P/C D-1 電圧 (他号炉) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 主母線盤 A 電圧 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 主母線盤 B 電圧 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 充電器盤 A-2 蓄電池電圧 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | AM 用直流 125V 充電器盤蓄電池電圧 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 第一 GTG 発電機周波数 | 常設 | I B2) | 第一 GTG 設置区画 |
| | | 電源車電圧 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 電源車周波数 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | M/C E 電圧 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | P/C E-1 電圧 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 直流 125V 主母線盤 C 電圧 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (18/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 58 条 | 使用済燃料プールの 監視 | 使用済燃料貯蔵プール水位 (SA) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料貯蔵プール水位 (SA 広域) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料貯蔵プール温度 (SA) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料貯蔵プール温度 (SA 広域) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ (使 用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷 装置含む) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 発電所内の通信連絡 温度, 圧力, 水位, 注水量の計測・監視 | 安全パラメータ表示システム (SPDS) 可搬型計測器 | 常設 可搬 | I A I A | 原子炉建屋等 原子炉建屋等 |
| 59 条 | 居住性の確保 | 中央制御室 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 中央制御室待避室 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 中央制御室遮蔽 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 中央制御室待避室遮蔽 (常設) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 中央制御室待避室遮蔽 (可搬型) | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 中央制御室可搬型陽圧化空調機 | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 中央制御室待避室陽圧化装置 (空気ポンペ) | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 無線連絡設備 (常設) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 衛星電話設備 (常設) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | データ表示装置 (待避室) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 差圧計 | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 酸素濃度・二酸化炭素濃度計 | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 中央制御室可搬型陽圧化空調器用仮設 ダクト [流路] | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 中央制御室待避室陽圧化装置 (配管・ 弁) [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 中央制御室換気空調系給排気隔離弁 (MCR 外気取入ダンパ, MCR 非常用外気 取入ダンパ, MCR 排気ダンパ) [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 中央制御室換気空調系ダクト (MCR 外 気取入ダクト, MCR 排気ダクト) [流 路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 無線連絡設備 (常設) (屋外アンテナ) [伝送路] | 62 条に記載 | | |
| | | 衛星電話設備 (常設) (屋外アンテナ) [伝送路] | | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (19/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 59 条 | 照明の確保 | 可搬型蓄電池内蔵型照明 | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 被ばく線量の低減 | 非常用ガス処理系排風機 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 非常用ガス処理系フィルタ装置 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 非常用ガス処理系乾燥装置 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 非常用ガス処理系配管・弁 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 主排気筒 (内筒) [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉建屋原子炉区域 [流路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| 60 条 | 放射線量の代替測定 | 可搬型モニタリングポスト | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | データ処理装置 [電路] | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | 放射能観測車の代替測定装置 | 可搬型ダスト・よう素サンプラ | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | GM 汚染サーベイメータ | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | NaI シンチレーションサーベイメータ | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | データ処理装置 [電路] | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | 気象観測設備の代替測定 | 可搬型気象観測装置 | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | 放射線量の測定 | 可搬型モニタリングポスト | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | 電離箱サーベイメータ | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 小型船舶(海上モニタリング用) | 可搬 | II | 高台保管場所 |
| | | データ処理装置 [電路] | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | 放射性物質濃度 (空気中・水中・土壌) 及び海上モニタリング | 可搬型ダスト・よう素サンプラ | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | GM 汚染サーベイメータ | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | NaI シンチレーションサーベイメータ | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | ZnS シンチレーションサーベイメータ | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| 小型船舶(海上モニタリング用) | | 可搬 | II | 高台保管場所 | |
| モニタリング・ポストの代替交流電源からの給電 | モニタリング・ポスト用発電機 | 常設 | — | モニタリングポスト No. 2, 5, 8 エリア付近 (T. M. S. L. +12m 以上) | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (20/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 61 条 | 居住性の確保 (対策本部) | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対 策本部) 高気密室 | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 遮蔽 | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 可搬型陽圧化空調機 | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 可搬型外気取入送風機 | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対 策本部) 陽圧化装置 (空気ポンペ) | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 二酸化炭素吸収装置 | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 酸素濃度計 (対策本部) | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 二酸化炭素濃度計 (対策本部) | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 差圧計 (対策本部) | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 可搬型エリアモニタ (対策本部) | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 5号炉屋外緊急連絡用インターフォン | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 可搬型モニタリングポスト | 60 条に記載 | | |
| | | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対 策本部) 可搬型陽圧化空調機用仮設ダ クト [流路] | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対 策本部) 陽圧化装置 (配管・弁) [流 路] | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 | |
| | 居住性の確保 (待機場所) | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 遮蔽 | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 室内遮蔽 | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 可搬型陽圧化空調機 | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待 機場所) 陽圧化装置 (空気ポンペ) | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 酸素濃度計 (待機場所) | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 二酸化炭素濃度計 (待機場所) | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| | | 差圧計 (待機場所) | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 |
| 可搬型エリアモニタ (待機場所) | | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 | |
| 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待 機場所) 可搬型陽圧化空調機用仮設ダ クト [流路] | | 可搬 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 | |
| 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待 機場所) 陽圧化装置 (配管・弁) [流 路] | 常設 | I B3) | 5号炉原子炉建屋 | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (21/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 61 条 | 必要な情報の把握 | 安全パラメータ表示システム (SPDS) | | 62 条に記載 | |
| | 通信連絡 (5 号炉原子炉建屋内 緊急時対策所) | 無線連絡設備 (常設) | | 62 条に記載 | |
| | | 無線連絡設備 (可搬型) | | | |
| | | 携帯型音声呼出電話設備 | | | |
| | | 衛星電話設備 (常設) | | | |
| | | 衛星電話設備 (可搬型) | | | |
| | | 統合原子力防災ネットワークを用いた 通信連絡設備 | | | |
| | | 無線通信装置 [伝送路] | | | |
| | | 無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送 路] | | | |
| | | 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送 路] | | | |
| | | 衛星無線通信装置 [伝送路] | | | |
| | 有線 (建屋内) [伝送路] | | | | |
| | 電源の確保 (5 号炉原子炉建屋内 緊急時対策所) | 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可 搬型電源設備 | 可搬 | I B4) | 5 号炉東側保管場所 |
| | | | | II | 高台保管場所 |
| 可搬ケーブル | | 可搬 | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 | |
| 負荷変圧器 | | 常設 | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 | |
| 交流分電盤 | | 常設 | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 | |
| 軽油タンク | | | 57 条に記載 | | |
| タンクローリ (4kL) | | | | | |
| 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流路] | | | | | |
| 62 条 | 発電所内の通信連絡 | 携帯型音声呼出電話設備 | 可搬 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | | | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| | | 無線連絡設備 (常設) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | | | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| | | 無線連絡設備 (可搬型) | 可搬 | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| | | 衛星電話設備 (常設) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | | | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| | | 衛星電話設備 (可搬型) | 可搬 | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| | | 安全パラメータ表示システム (SPDS) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | | | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| | | 無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送 路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | | | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| | | 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送 路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | | | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| 無線通信装置 [伝送路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | | |
| | | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 | | |
| 有線 (建屋内) [伝送路] | 常設 | I A | 原子炉建屋等 | | |
| | | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付第 1-5 表 重大事故等対処施設一覧及び配置 (22/22)

| 関連 条文 | 系統機能 | 主要設備 | 設備 分類 | 設置箇所 | |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| | | | | 整理 番号 | 箇所名称 |
| 62 条 | 発電所外の通信連絡 | 衛星電話設備 (常設) | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | | | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| | | 衛星電話設備 (可搬型) | 可搬 | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| | | 統合原子力防災ネットワークを用いた 通信連絡設備 | 常設 | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| | | データ伝送設備 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | | | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| | | 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送 路] | 常設 | I B3) | 5 号炉原子炉建屋 |
| その 他の 設備 | 重大事故等時等に対 処するための流路, 注 水先、注入先、排出 元等 | 原子炉压力容器 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉格納容器 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 使用済燃料プール | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | | 原子炉建屋原子炉区域 | 常設 | I A | 原子炉建屋等 |
| | 非常用取水設備 | 海水貯留堰 | 常設 | — | 取水路付近 |
| | | スクリーン室 | 常設 | — | 取水路付近 |
| | | 取水路 | 常設 | — | 取水路付近 |
| | | 補機冷却用海水取水路 | 常設 | — | 取水路付近 |
| | | 補機冷却用海水取水槽 | 常設 | — | 取水路付近 |
| | | | | | |

※ハッチングは設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内に設置される設備あるいは
他条文に記載する設備を表す。

※※ 今後の設計進捗により変更となる可能性がある。

添付資料 2

「浸水を防止する敷地」の範囲外が浸水する
ことによる影響について

「浸水を防止する敷地」の範囲外が浸水することによる影響について

2.1 はじめに

荒浜側防潮堤の損傷を考慮した場合、基準津波により荒浜側防潮堤内敷地が浸水する可能性があることから、同敷地浸水時の影響について以下の観点で評価（設置許可基準規則への適合性評価）を行った。

- ・ 直接的影響：荒浜側防潮堤内敷地遡上波が6号及び7号炉の設計基準事象への対応として必要となる安全機能を有する設備に与える影響
- ・ 波及的影響：荒浜側防潮堤内敷地浸水に伴い、同敷地に設置する施設・設備が損傷することにより生じる事象が、6号及び7号炉の設計基準事象への対応として必要となる安全機能を有する設備（アクセスルートを含む）に与える影響

2.2 直接的影響の評価

2.2.1 評価対象設備の抽出

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の耐津波設計においては、安全機能を有する設備のうち重要な安全機能を有する設備（クラス1, 2設備）、耐震Sクラスに属する設備（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）及び重大事故等対処設備は、「浸水を防止する敷地」に設置することで津波から防護する設計としている。

一方で、クラス3設備については、荒浜側防潮堤内敷地に設置するものも存在することから、柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の設置変更許可申請書に記載するクラス3設備（6号あるいは7号炉と共用を行う設備を含む。クラス3設備の一覧については添付資料1参照。）のうち、荒浜側防潮堤内敷地に設置する設備を荒浜側防潮堤内敷地が浸水する場合の直接的影響評価対象設備とする。

また、荒浜側防潮堤内敷地が浸水することにより、同敷地に開口部を有する洞道内が浸水する可能性があることから、同敷地に開口部を有する洞道内に設置する設備についても荒浜側防潮堤内敷地が浸水する場合の直接的影響評価対象設備とする。

上記方針に従い、評価対象設備を抽出した結果、以下の設備が抽出された（各設備の配置については添付第2-1図参照）。

- ・ 使用済燃料輸送容器保管建屋
- ・ 焼却炉建屋

- ・ 外部電源設備（起動用開閉所変圧器等）
- ・ 通信連絡設備（衛星電話設備，無線連絡設備，携帯型音声呼出電話設備以外の発電所内用のもの）
- ・ 焼却炉建屋排気筒モニタ，焼却炉建屋放射線モニタ

2.2.2 直接的影響の評価結果

2.2.1にて抽出した各設備に対する直接的影響評価（設置許可基準規則への適合性評価）の結果を以下に示すとともに，評価結果を整理し，添付第 2-1 表に示す。

添付第 2-1 表 荒浜側防潮堤内敷地に設置する設備の設置許可基準規則に対する適合状況確認結果 (1/2)

| 設備 | 設備の位置付け | 設置場所 | 安全機能 | 津波防護の設計方針 | 基準適合状況 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用済燃料 輸送容器 保管建屋 | PS-3 1~7号炉 共用 | 荒浜側 防潮堤 内敷地 | 放射性物質 の貯蔵機能 | 第5条及び第28条 要求に従い、放射 性廃棄物が漏洩し 難く、放射性廃棄 物による汚染が広 がらない設計とす る。 | <ul style="list-style-type: none"> ・キャスクが建屋外に流出し得る開口部は限られているとともに、当該開口部を海側の方向（西）に設置することで、建屋の構造上、キャスクが流出し難い設計としている。 ・キャスクの比重は4.0以上であるとともに、架台を介してボルトにより建屋床面に固定されているため漂流物とならず、建屋外に流出しない。 ・使用済燃料輸送容器保管建屋周辺の流速 4.0m/s 時におけるキャスクの滑動及び転動に対する安定質量は約 100kg であり、キャスクの重量は約 70t であることから、キャスクが滑動あるいは転動により建屋外に流出することはない。 ・キャスクについては、核燃料物質等の事業所外運搬関係法令である平成二年科学技術庁告示第五号に基づき、強化浸漬試験（深さ 200m の水中条件下）にて浸水時評価を実施しており、キャスク自体から放射性物質が漏洩し難い構造であることを確認している。 |
| 焼却炉 建屋 | PS-3 1~7号炉 共用 | 荒浜側 防潮堤 内敷地 | 放射性物質 の貯蔵機能 | 第5条及び第27条 要求に従い、放射 性廃棄物が散逸し 難い設計とする。 | <ul style="list-style-type: none"> ・大津波警報発令時は焼却を停止する運用となっており、以降、焼却時の気体を排気することはない。 ・使用済樹脂を充填するスラッジタンクは、基礎ボルトにて床面に固定されており、漂流物化しない。 ・スラッジタンクに津波波力が直接作用しないため、スラッジタンクが損傷し放射性廃棄物が流出することはない。 ・雑固体は段積みしたパレット内に一時保管することで、流出し難い構造（配置）としている。 ・雑固体の浸水リスクを低減するため、パレット収容棚の上方からパレットを収容していく運用としている。 ・焼却灰は、一度の輸送にて運搬可能な程度の保管数になった時点で固体廃棄物貯蔵庫に輸送する運用とすることで、焼却炉建屋内に保有する放射性物質量の低減を図っている。 ・焼却灰を充填するドラム缶は、建屋外に流出し難い位置に一時保管する。 ・ドラム缶に津波波力が直接作用しないため、ドラム缶が損傷し放射性廃棄物が拡散することはない。 ・ドラム缶は JIS 規格にて規定される落下試験を実施したものと同様の設計としていることから、ドラム缶が浮遊した際に周囲の壁等に接触した場合でも焼却灰がドラム缶外に流出することはない。 ・焼却灰の集積作業中のドラム缶は密封されない状態で浸水する可能性があるが、複数のドラム缶を用いて同時に集積作業を実施することなく、ドラム缶外へ流出する焼却灰はドラム缶 1 本以下の量であり、放射性物質の建屋外への有意な散逸につながることはない。 |

添付第 2-1 表 荒浜側防潮堤内敷地に設置する設備の設置許可基準規則に対する適合状況確認結果 (2/2)

| 設備 | 設備の位置付け | 設置場所 | 安全機能 | 津波防護の設計方針 | 基準適合状況 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外部電源設備 (起動用開閉所 変圧器等のうち ケーブル) | PS-3 1~7号炉 共用 | 荒浜側防潮堤 内敷地に開口 部を有する洞 道内 | 電源供給 機能 | 第 5 条及び第 33 条要求に従い、外部 電力系統への連系を保持することに より、外部電源設備の電源供給機能が 喪失することがない設計とする。 | 荒浜側防潮堤内敷地の最大遡上高さ T.M.S.L. +6.9m に対して、荒浜側防潮堤内敷地の開口部からケーブル を敷設する範囲までの経路における洞道底版のピーク 高さが T.M.S.L. +8.8m 以上であり、地震による地盤沈 下 1.2m を考慮しても浸水しないことを確認している。 |
| 通信連絡設備 (衛星電話設 備、無線連絡設 備、携帯型音声 呼出電話設備以 外のもの) | MS-3 6,7号炉共用 ただしケーブル については1号 ~7号炉共用 | 1号~7号炉主 要建屋内 (ケーブルの 一部はケーブ ル洞道) | 通信連絡機能 | 第 5 条及び第 35 条要求に従い、工場 等内の人に対し必要な指示ができる よう、通信連絡設備の機能について代 替手段を確保する。 | 無線連絡設備あるいは衛星電話設備等が代替手段とし て利用可能である。 |
| 焼却炉建屋排気 筒モニタ、焼却 炉建屋放射線モ ニタ | MS-3 1~7号炉共用 | 焼却炉建屋 | 焼却設備運転 状態における 放射能監視機 能 | — (基準津波発生状況下において、焼却 設備運転状態における放射能監視 機能の要求はないため、基準津波に 対する防護は要しない。) | 基準津波発生状況下において機能要求がないため、評 価対象外とする。 |

(1) 使用済燃料輸送容器保管建屋

a. 設備の位置付け

使用済燃料輸送容器保管建屋は、使用済燃料輸送容器（以下「キャスク」という。）を保管する設備である。

建屋内には、通常、中身を装填していないキャスクを保管するが、一時的（使用済燃料の輸送計画が成立した時点から輸送を実施するまでの期間）に使用済燃料を装填したキャスクを保管する。

したがって、当該設備は放射性物質の貯蔵機能を有する設備に該当するため、重要度分類はPS-3と整理される。

また、当該設備には、1号～7号炉の使用済燃料を輸送する際に用いるキャスクを保管することから、1号～7号炉共用と整理している。

b. 設置場所

使用済燃料輸送容器保管建屋は、T.M.S.L. +5mの荒浜側防潮堤内敷地の地表面に設置する。

したがって、荒浜側防潮堤内敷地の浸水に伴い、使用済燃料輸送容器保管建屋周辺及び建屋内が浸水する可能性がある。

c. 津波防護の設計方針

第5条の要求に従い、第28条の要求である以下の機能について、津波時にも機能喪失しない設計とする。

- ・ 放射性廃棄物が漏えいし難いものとする。
- ・ 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備を設けるにあたっては、放射性廃棄物による汚染が広がらないものとする。

d. 基準適合状況

荒浜側防潮堤内敷地浸水に伴い、建屋内が浸水した場合にあっても、添付第2-2図に示すとおり、キャスクが建屋外に流出し得る開口部は限られているとともに、当該開口部を海側の方向（西）に設置しないことにより、建屋の構造上、キャスクが流出し難い設計としている。

また、キャスクの密度は4.0t/m³以上（重量約70tに対して容積約16m³）であるとともに、架台を介してボルトにより建屋床面に固定されているため、キャスクが漂流物となり建屋外に流出することはない。

なお、使用済燃料輸送容器保管建屋周辺の津波流速約4.0m/sに対してイスバッシュ式を用いてキャスクの滑動及び転動評価（添付第2-3図参照）を実施し、滑動及び転動が発生しない安定質量が約130kgであるのに対し、キ


ヤスク重量が約 70t であることから、仮にヤスクがボルトにより固定されていない場合でも滑動あるいは転動によりヤスクが建屋外に流出しないことを確認している。

さらに、ヤスクは密閉容器であり、本体と蓋の締結部等については、二重の O リングを配して密封性を高める構造とすることで、ヤスク自体からも放射性廃棄物が漏えいし難い構造としている。

なお、ヤスクの密封性については、核燃料物質等の事業所外運搬関係法令である平成二年科学技術庁告示第五号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示）に基づき、強化浸漬試験（深さ 200m の水中条件下）にて浸水時漏洩評価を実施しており、漏えいし難い構造であることを確認している。

以上より、c. に記載する第 5 条及び第 28 条の要求を満足するものと評価する。

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。



添付第 2-2 図 使用済燃料輸送容器保管建屋平面図

港湾の施設の技術上の基準・同解説（抜粋）

1. 7. 3 流れに対する被覆石及びブロックの所要質量

(1) 一般

水の流れに対するマウンドの捨石等の被覆材の所要質量は、一般的に、適切な水理模型実験又は次式によって算定することができる。式中において、記号 γ はその添字に関する部分係数であり、添字 k 及び d はそれぞれ特性値及び設計用値を示す。

$$M_d = \frac{\pi \rho_r U_d^6}{48g^3 (\gamma_d)^6 (S_r - 1)^3 (\cos\theta - \sin\theta)^3} \quad (1. 7. 18)$$

ここに、

M : 捨石等の安定質量 (t)

ρ_r : 捨石等の密度 (t/m^3)

U : 捨石等の上面における水の流れの速度 (m/s)

g : 重力加速度 (m/s^2)

γ : イスバッシュ (Isbash) の定数 (埋め込まれた石にあつては 1.20, 露出した石にあつては 0.86)

S_r : 捨石等の水に対する比重

θ : 水路床の軸方向の斜面の勾配 ($^\circ$)

条件 : ①津波流速 U : 4.0m/s

②重力加速度 g : 9.8m/s²

③イスバッシュの定数 γ : 0.86

④斜面の勾配 : 0.0 $^\circ$

| ρ (t/m^3) | S_r ($= \rho / 1.03$) | M (kg) |
|--------------------|---------------------------|----------|
| 4.0 | 3.8 | 130 |

添付第 2-3 図 キヤスクの滑動評価

(2) 焼却炉建屋

a. 設備の位置付け

焼却炉建屋は、固体廃棄物処理系である雑固体系に属する焼却炉設備を内包する設備である。

建屋内には、可燃性廃棄物である使用済樹脂及び雑固体を一時保管するとともに、上記の可燃性廃棄物を焼却することにより生じる焼却灰を一時保管する。

したがって、当該設備は放射性物質の貯蔵機能を有する設備に該当するため、重要度分類はPS-3と整理される。

また、当該施設は、1号～7号炉で生じた可燃性廃棄物の焼却処理を行う施設であることから、1号～7号炉共用と整理している。

b. 設置場所

焼却炉建屋は、T. M. S. L. +5mの荒浜側防潮堤内敷地の地表面に設置する。

したがって、荒浜側防潮堤内敷地の浸水に伴い、焼却炉建屋周辺及び建屋内が浸水する可能性がある。

c. 津波防護の設計方針

第5条の要求に従い、第27条の要求である以下の機能について、津波時にも機能喪失しない設計とする。

- ・ 固体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあたっては、放射性廃棄物を処理する過程において放射性物質が散逸し難いものとする。
- ・ 「処理する過程」には、廃棄物の破砕、圧縮、焼却及び固化等の処理過程が含まれる。

d. 基準適合状況

焼却炉建屋内には使用済樹脂（スラッジ状）、雑固体及び焼却灰を一時保管するとともに、焼却設備運転中は焼却中に発生した気体を焼却炉建屋排気筒より排気している。

津波警報発令時には操作員は焼却を停止し、避難する運用としており、焼却停止以降に気体を排気することはないため、津波の影響により建屋内が浸水した場合にあっても建屋外に気体状の放射性物質を放出することはない。

また、焼却炉建屋内に一時保管する使用済樹脂、雑固体及び焼却灰については、建屋内が浸水した場合にあっても建屋外への有意な放射性物質の散逸につながらず、c.に記載する第5条及び第27条の要求を満足することを以下のとおり確認した。

【使用済樹脂】

使用済樹脂は、地下1階に設置するスラッジタンク内に受け入れ、焼却処理を行うまでの期間一時保管を行う（配置については、添付第2-4図及び添付第2-5図参照）。

スラッジタンクは焼却炉建屋床面に基礎ボルトにて固定することで、建屋内が浸水した場合であっても、漂流物とならず、建屋外に流出しない構造としている。

また、地下1階に設置することから、スラッジタンクに津波が直接作用することはなく、スラッジタンクが破損し、使用済樹脂が流出することはない。

なお、使用済樹脂の比重は約1.2であるため、仮にスラッジタンク外に使用済樹脂が流出した場合であっても、使用済樹脂が浮遊し、建屋外に流出することはない。

【雑固体】

雑固体は、1階の雑固体貯蔵庫に受け入れてから焼却までの期間、一時保管を行う（配置については、添付第2-4図及び添付第2-5図参照）。

雑固体は、かご状のパレット内に収容し、段積み状に保管することで（添付第2-6図参照）、建屋内が浸水した場合でも流出し難い構造（配置）としている。

また、建屋内の浸水高さは最大でもT.M.S.L. +6.9m（1階（床面T.M.S.L. +5.3m）における浸水深1.6m）となる。上記を考慮し、雑固体を貯蔵庫内に保管する際は、上段の棚から優先的にパレットを収納することで、雑固体の浸水及び流出を可能な限り低減する運用とする。

【焼却灰】

焼却灰については、ドラム缶に充填し、地下1階の灰ドラム一時貯蔵庫に一時保管を行う（配置については、添付第2-4図及び添付第2-5図参照）。

個々のドラム缶に含まれる放射性物質は、周辺環境に有意な影響を及ぼす程多くはないが、建屋内に貯蔵する放射性物質を可能な範囲で低減することを目的として、一度の輸送にて運搬可能な程度のドラム缶保管数になった時点で固体廃棄物貯蔵庫に輸送する運用としている。

また、ドラム缶を保管する灰ドラム一時貯蔵庫は、壁及び扉により区画化していると共に、天井高さ約7mに対し、扉高さ約4mとすることで、当該貯蔵庫内が浸水し、ドラム缶が漂流物化する（浮き上がる）場合でも貯蔵庫外へ流出し難い構造としている。

仮に当該貯蔵庫外へドラム缶が流出した場合でも、階段室を通じて地上1


階に到達し、そこからさらに建屋外に流出するといった事象が発生する可能性は小さい。

ドラム缶自体からの焼却灰流出については、ドラム缶を地下1階に設置することから、ドラム缶に津波が直接作用することはない、ドラム缶が破損し、焼却灰が流出することはない。

また、ドラム缶は「JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム」において規定される落下試験（1.8mの高さから落下させ、内容物の漏れがないことを確認する試験）を実施したものと同様の設計としていることから、ドラム缶が浮遊した際に周囲の壁等に接触した場合でも焼却灰がドラム缶外に流出することはない。


なお、焼却灰の集積作業中のドラム缶については、大津波警報発令に伴う焼却設備停止により、密封されない状態で浸水する可能性があるが、複数のドラム缶を用いて同時に集積作業を実施することはないため、ドラム缶外へ流出する焼却灰はドラム缶1本分以下の量であり、集積作業を行う場所が地下1階であることも考慮すると、放射性物質の建屋外への有意な散逸は考え難い。

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。




添付第 2-4-1 図 焼却炉建屋平面図（地下 1 階）

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。




添付第 2-4-2 図 焼却炉建屋平面図（地上 1 階）

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。



添付第 2-5 図 焼却炉建屋断面図



添付第 2-6 図 雑固体一時保管場所外観

(3) 外部電源設備

a. 設備の位置付け

外部電源設備（起動用開閉所変圧器等）は，電源供給機能（非常用を除く）を有するため，PS-3 と整理される。

なお，当該設備は 1 号～7 号炉共用と整理している。

b. 設置場所

外部電源設備（起動用開閉所変圧器等）のうち，500kV 南新潟幹線からの電力は，500kV 開閉所に設置する 3 号起動用開閉所変圧器，66kV 起動用開閉所（北側）及び起動変圧器を経て，共通用高圧母線に給電している。

上記の変圧器等の設備のうち，主要な設備については「浸水を防止する敷地」に設置する。

一方で，上記の変圧器や共通用高圧母線を繋ぐ，外部電源供給用ケーブルについては，地下のケーブル洞道に設置する。当該ケーブル洞道は，荒浜側防潮堤内敷地に開口部を有する洞道に接続するため，荒浜側防潮堤内敷地浸水に伴い，ケーブル洞道が浸水する可能性がある。

c. 津波防護の設計方針

第 5 条の要求に従い，第 33 条の要求である以下の機能について，津波時にも機能喪失しない設計とする。

- ・ 発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため，電力系統に連系したものでなければならない。


d. 基準適合状況

外部電源設備のうち，主要な設備については b. に記載するとおり，「浸水を防止する敷地」に設置するため，荒浜側防潮堤内敷地浸水に伴い，上記設備の機能が喪失することはない。



一方で，外部電源供給用ケーブルについては，荒浜側防潮堤内敷地に開口部を有する洞道と接続する地下のケーブル洞道に設置する。ただし，3 号起動用開閉所変圧器から共通用母線に至るまでのケーブルを敷設する範囲は比較的高所に位置し，荒浜側防潮堤内敷地の開口部と上記の外部電源供給用ケーブルを敷設する範囲までの経路において，洞道底版のピーク高さは T. M. S. L. +8.8m（地震による地盤沈下 1.2m を考慮すると T. M. S. L. +7.6m）以上となる。したがって，荒浜側防潮堤内敷地における最高水位（入力津波高さ）が T. M. S. L. +6.9m であることを考慮すると，上記の外部電源供給用

ケーブルを敷設する範囲が浸水することはない（添付第 2-7 図及び添付第 2-8 図参照）。


以上より，c. に記載する第 5 条及び第 33 条の要求を満足するものと評価する。



*1: 地震による地盤沈下 1.2m を考慮した値



凡例
赤字: 入力津波高さ
青字: 許容津波高さ



添付第 2-8 図 外部電源に係るケーブルを敷設する範囲のケーブル洞道断面図

(4) 通信連絡設備

a. 設備の位置付け

通信連絡設備（衛星電話設備，無線連絡設備，携帯型音声呼出電話設備以外のもの）は，既設置の送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備等を指す。当該設備は，緊急時対策上重要なもののうち通信連絡設備に該当するため，重要度分類はMS-3と整理される。

また，当該設備の主要設備については6号及び7号炉共用と整理し，通信連絡用のケーブルについては1号～7号炉共用と整理している。

b. 設置場所

通信連絡設備の主要設備は，6号及び7号炉の主要建屋（原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋，サービス建屋等）に設置する設備である。

また，通信連絡設備のうち，ケーブルの一部について荒浜側防潮堤内敷地に開口部を有する洞道内に設置する。

したがって，荒浜側防潮堤内敷地の浸水に伴い，設備の一部が機能喪失する可能性がある。

c. 津波防護の設計方針

第5条の要求に従い，第35条の要求である以下の機能について，津波時の機能喪失を想定し，代替手段を確保可能な設計とする。

- ・ 工場等には，設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう，警報装置（安全施設に属するものに限る。）及び多様性を確保した通信連絡設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。
- ・ 工場等には，設計基準事故が発生した場合において発電用原子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう，多様性を確保した専用通信回線を設けなければならない。

d. 基準適合状況

荒浜側防潮堤内敷地浸水に伴い，荒浜側防潮堤内敷地に設置する通信連絡用ケーブルの一部が機能喪失した場合，無線連絡設備あるいは衛星電話設備が代替手段として利用可能である。また，可能な範囲で損傷箇所を予備品等との交換を含む復旧手段により復旧することで必要な通信連絡の機能を維持可能である。

上記より，c.に記載する第5条及び第35条の要求を満足するものと評価する。

(5) 焼却炉建屋排気筒モニタ及び焼却炉建屋放射線モニタ

a. 設備の位置付け

焼却炉建屋排気筒モニタ及び焼却炉建屋放射線モニタは、焼却設備運転状態における放射能監視機能を有しており、重要度分類はMS-3と整理される。

また、当該設備は1号～7号炉で共用を行う焼却設備の異常状態を把握する設備であることから、1号～7号炉共用と整理している。

b. 設置場所

焼却炉建屋排気筒モニタ及び焼却炉建屋放射線モニタはT.M.S.L. +5mの荒浜側防潮堤内敷地の位置にする焼却炉建屋の排気筒等に設置する。

c. 津波防護の設計方針

大津波警報が発令された時点で焼却を停止する運用としていることから、基準津波発生状況下において焼却設備運転状態における放射能監視機能の要求はなく、基準津波に対する防護は要しない。

d. 基準適合状況

c.に記載のとおり、基準津波発生状況下において機能要求がないため、評価対象外とする。

2.3 波及的影響の評価

2.3.1 考慮する波及的影響

荒浜側防潮堤内敷地が浸水した場合の波及的影響としては、以下の影響が挙げられる。

- ・ 荒浜側防潮堤内敷地に設置する施設・設備が漂流物化し、安全機能を有する設備に衝突する等により安全機能を喪失させる。
- ・ 荒浜側敷防潮堤内敷地に設置する施設・設備のうち、タンク等の貯蔵機能を有する設備が損傷し、化学物質等を含む液体が流出することで、荒浜側近傍のアクセスルートのアクセス性を阻害する。

上記の波及的影響について、以下のとおり影響評価を行った。

2.3.2. 漂流物化の影響評価

荒浜側防潮堤内敷地浸水に伴い、荒浜側防潮堤内敷地に設置する施設・設備が漂流物化した場合、津波の遡上域に設置する安全機能を有する設備に漂流物が衝突等する可能性がある。

津波の遡上域に設置する安全機能を有する設備としては、6号及び7号炉の非常用取水設備に加え、荒浜側防潮堤内敷地に設置される使用済燃料輸送容器保管建屋及び焼却炉建屋が挙げられる。

したがって、ここでは荒浜側防潮堤内敷地に設置する施設・設備が漂流物化した場合の上記設備への影響評価を実施する。

(1) 6号及び7号炉の非常用取水設備

荒浜側防潮堤内敷地に設置する施設・設備が漂流物化した場合の6号及び7号炉の非常用取水設備（非常用海水冷却系の取水性）に与える影響は「2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止」に記載のとおりであり、取水性の低下等の影響がないことを確認している。

(2) 使用済燃料輸送容器建屋

キャスク建屋については、2.2.2 節の「(1) 使用済燃料輸送容器建屋」に記載のとおり、以下の設計を行うことにより第5条及び第28条の要求を満足可能な設計としている。

- ① キャスクが建屋外に流出し得る開口部を海側（西方向）とは逆の方向に設置すること
- ② キャスクそのものを漂流物化し難い設計としていること
- ③ キャスクの密封性を高め、例えキャスクが浸水した場合でも漏えいし難い構造とすること

仮に漂流物の衝突により建屋の外壁の一部や屋外に繋がる扉が損傷した場合でも、上記②及び③の設計に大きな影響を与えるものではなく、また②及び③の設計により使用済燃料の拡散は十分に拡散防止が可能である。したがって、漂流物がキャスク建屋に衝突した場合でも、キャスク建屋の安全機能は喪失しないものと評価する。

(3) 焼却炉建屋

焼却炉建屋については、2.2.2 節の「(2) 焼却炉建屋」に記載のとおり、以下の設計等を行うことにより第5条及び第27条の要求を満足可能な設計としている。

- ① 使用済樹脂及び焼却灰を地下一階に保管するとともに、それぞれ漂流物化して地上階へ到達し難い設計としていること
- ② 雑固体については、建屋内が浸水した場合でも、可能な限り雑固体そのものが浸水し難い位置に保管していること
- ③ 雑固体そのものが浸水した場合でも建屋外へ流出し難い配置で保管をすることにより建屋外に流出し難い設計としていること

仮に漂流物の衝突により建屋の外壁の一部や屋外へと繋がる扉が損傷した場合でも、上記の設計に大きな影響を与えるものではないため、焼却炉建屋の安全機能は喪失しないものと評価する。

2.3.3 タンク内包物の影響検討


荒浜側防潮堤内敷地及び同敷地に設置する建屋内に設置するタンクが損傷することにより、タンクの内包物である化学物質、放射性物質及び油が荒浜側防潮堤内敷地に拡散する可能性がある。

上記内包物が漏えいした場合の影響について、添付第2-2表に示すとおり評価し、重大事故等に対処するために必要となるアクセスルートへのアクセス性に影響がないことを確認した。

添付第 2-2 表 アクセスルートへの波及的影響

| 事象 | 影響モード | 影響評価 |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 遡上域に位置するタンク等の貯蔵機能喪失 | 化学物質の漏洩 | <p>荒浜側防潮堤内敷地に設置（建屋内設置を含む）する薬品タンクから化学物質が漏洩し、遡上域に拡散した場合にあってもアクセスルートが浸水することはない。化学物質に直接接触することはない。</p> <p>また、拡散した化学物質は海水により希釈され、その濃度はごく小さくなると考えられるため、化学物質の漏洩に伴う二次的影響（有毒ガスの発生等）は荒浜側防潮堤内敷地遡上域近傍のアクセスルートのアクセス性に影響を与える程大きなものとはならない。</p> |
| | 放射性物質の漏洩 | <p>荒浜側に位置する放射性物質を内包する建屋内が浸水した場合にあっても、放射性物質の大部分は建屋内に留まるとともに、一部流出した放射性物質についても海水で希釈され、その濃度はごく小さくなると考えられることから、荒浜側防潮堤内敷地遡上域近傍のアクセスルートにおける線量率はアクセス性に影響を与えるほど大きなものとはならない。</p> |
| | 油漏洩に伴う火災影響 | <p>荒浜側防潮堤内敷地に設置する油を内包するタンク、機器等から油が漏洩し、荒浜側防潮堤内敷地近傍のアクセスルート付近で火災が発生する状況においては、当該ルートの山側に設定した迂回ルート（添付第 2-9 図における事務本館から荒浜側高台保管場所への徒歩ルートあるいは、さらに山側のルート）を利用することが可能であり、アクセス性は確保できる。</p> |

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。



5 条-別添 1-添付 2-25

添付第 2-9 図 津波時のアクセスルート（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」より抜粋）

添付資料 3

津波シミュレーションに用いる
数値計算モデルについて

津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについて

津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについては、平面二次元モデルを用いており、基礎方程式は非線形長波（浅水理論）に基づく。基礎方程式及び計算条件を添付第 3-1 図に示す。なお、解析には基準津波の評価において妥当性を確認した数値シミュレーションプログラムを用いた。

計算領域については、対馬海峡付近から間宮海峡付近までの日本海全域である。東西方向約 1,100km、南北方向約 2,100km を設定した。

計算格子間隔については、土木学会(2016)を参考に、敷地に近づくにしながら最大 1,440m から最小 5.0m まで徐々に細かい格子サイズを用い、津波の挙動が精度よく計算できるよう適切に設定した。敷地近傍及び敷地については、海底・海岸地形、敷地の構造物等の規模や形状を考慮し、格子サイズ 5.0m でモデル化している。なお、文献^{1),2)}によると「最小計算格子間隔は 10m 程度より小さくすることを目安とする」との記載があることから、格子サイズ 5.0m は妥当である。

地形のモデル化にあたっては、最新の地形データを用いることとし、海域では日本水路協会(2011)、日本水路協会(2008～2011)、深淺測量等による地形データを用い、陸域では、国土地理院(2013)等による地形データ等を用いた(添付第 3-1 表)。また、取水路・放水路等の諸元及び敷地標高については、発電所の竣工図等を用いた。なお、遡上域において実地形とモデル化した地形の比較を行い、適切なモデル化が行われていることを確認している(添付第 3-2 図)。

数値シミュレーションに用いた計算領域とその水深及び計算格子分割を添付第 3-3 図に示し、津波水位評価地点の位置を添付第 3-4 図に示す。

防波堤の越流および陸上の遡上を考慮し、防波堤については、水位がその天端を超える場合に本間公式(1940)を用い、発電所の護岸を遡上する場合については、相田公式(1977)を用いた。各計算方法について、添付第 3-5 図に示す。

津波伝播計算の初期条件となる海底面の鉛直変位については、Mansinha and Smylie(1971)の方法によって計算した。(参考参照)

津波数値シミュレーションのフローを添付第 3-6 図に、地殻変動量の考慮について概念図を添付第 3-7 図に示す。添付第 3-6 図及び添付第 3-7 図に示すとおり、潮位は初期条件として考慮し、地殻変動も地形に反映して津波数値シミュレーションを実施している。

上記を用いた数値シミュレーション手法及び数値解析プログラムにつ

いては、土木学会(2016)に基づき、既往津波である1964年新潟地震津波及び1983年日本海中部地震津波の再現性を確認し、津波の痕跡高と数値シミュレーションによる津波高との比から求める幾何平均 K 及び幾何標準偏差 κ が、再現性の指標である $0.95 < \kappa < 1.05$, $\kappa < 1.45$ を満足していることから妥当なものと判断した(添付第3-8図、添付第3-9図)。

- 1) 確率論的手法に基づく基準津波算定手引き, 独立行政法人原子力安全基盤機構, p. 84, 2014
- 2) 津浪浸水想定の設定の手引き, 国土交通省水管理・国土保全局海岸室他, p. 31, 2012

■ 基礎方程式

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial M}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{M^2}{D} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{MN}{D} \right) + gD \frac{\partial \eta}{\partial x} - K_x \left(\frac{\partial^2 M}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 M}{\partial y^2} \right) + \gamma_s^2 \frac{M \sqrt{M^2 + N^2}}{D^2} = 0$$

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{MN}{D} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{N^2}{D} \right) + gD \frac{\partial \eta}{\partial y} - K_y \left(\frac{\partial^2 N}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 N}{\partial y^2} \right) + \gamma_s^2 \frac{N \sqrt{M^2 + N^2}}{D^2} = 0$$

t : 時間 x, y : 平面座標
 η : 静水面から鉛直上方にとった水位変動量
 M : x 方向の線流量 N : y 方向の線流量
 h : 静水深 D : 全水深 ($D = h + \eta$) g : 重力加速度
 K_x : 水平渦動粘性係数
 γ_s^2 : 摩擦係数 ($= gn^2 / D^{1/3}$), n : マニングの粗度係数



■ 計算条件

| 項目 | 計算条件 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 計算時間間隔 | G.F.L.条件を満たすように0.1秒に設定 |
| 潮位条件 | 朔望平均満潮位に潮位のばらつきを考慮 |
| 基礎方程式及び数値計算スキーム | 非線形長波理論(浅水理論)に基づく後藤・小川(1982)の方法 |
| 沖側境界条件 | 後藤・小川(1982)の自由透過の条件 |
| 陸側境界条件 | ・敷地周辺:(計算格子間隔80m~5m)の領域は小谷ほか(1998)の陸上遡上境界条件 ・それ以外は完全反射条件 |
| 越流境界条件 | 越流は本間公式(1940)や相田公式(1977)で考慮 |
| 海底摩擦係数 | マニングの粗度係数($n=0.03\text{m}^{-1/3}\text{s}$):土木学会(2016) |
| 陸上摩擦係数 | マニングの粗度係数($n=0.03\text{m}^{-1/3}\text{s}$):土木学会(2016) |
| 水平渦動粘性係数 | 考慮していない($Kh=0$) |
| 初期条件 | Mansinha and Smylie(1971)の方法により海底面の鉛直変位分布を求めて初期水位として与える。 |
| 計算時間 | 4時間(第一波が到達してから十分な時間) |


添付第3-1図 基礎方程式及び計算条件

添付第3-1表 地形データ


| 項目 | データ |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 広域 海底地形 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ JT0P030v2 (2011. 8) : 日本水路協会 ➢ GEBCO_08 (2009. 11) : IOC, IHO ➢ M7000シリーズ (2008~2011) : 日本水路協会 |
| 陸域, 発電所近傍, 港湾内 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 基盤地図5mメッシュ(2013. 7) : 国土地理院 ➢ 深浅測量(2014. 4) ➢ 防波堤標高測量 (2013. 10) ➢ 貯留堰の追加 |



(1) 中央土捨場 海側斜面



(2) 荒浜側防潮堤内敷地 山側斜面
 添付第 3-2 図 実地形とモデル化した地形の比較



添付第 3-3 図 水深と計算格子分割図



添付第 3-4 図 津波水位評価地点

■ 本間公式（本間(1940)）


防波堤については、水位がその天端を超える場合に本間公式を用いて越流量を計算する。天端高を基準とした堤前後の水深を h_1, h_2 ($h_1 > h_2$) としたとき、越流量 q は下記のとおりである。

$$q = \mu h_1 \sqrt{2gh_1} \quad h_2 \leq \frac{2}{3} h_1$$

(潜り越流)

$$q = \mu' h_2 \sqrt{2g(h_1 - h_2)} \quad h_2 > \frac{2}{3} h_1$$

ここに、 $\mu = 0.35$, $\mu' = 2.6\mu$, 重力加速度 g




■ 相田公式（相田(1977)）


発電所の護岸を遡上する場合については、相田公式を用いて越流量を計算する。流量係数 C_1 を用いて、護岸内側への越流量 q は下記のとおりである。

$$q = C_1 H_1 \sqrt{g\Delta H}$$

ここに、 H_1 : 護岸上面からの水位
 ΔH : 不連続箇所での水位差
 $C_1 = 0.6$




添付第 3-5 図 本間公式及び相田公式





添付第 3-6 図 津波数値シミュレーションのフロー図

- ①地震に伴う地殻変動（隆起・沈降）の発生
- ②海水面の上昇または下降




Mansinha and Smylie(1971) ※次ページ記載


- ③津波の伝播
- ④発電所における水位評価



添付第 3-7 図 地殻変動量の概念図



1964年新潟地震津波




1983年日本海中部地震津波


既往地震の断層モデル

| | Mw | 断層長さ L (km) | 断層幅 W (km) | すべり量 D (m) | 上縁深さ d (km) | 走向 θ (°) | 傾斜角 δ (°) | すべり角 λ (°) | 備考 |
|----------------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1964年 新潟地震 | 7.43 | 65 | 20 | 3.85 | 0.0 | 194 | 56 | 90 | 東電 オリジナル モデル |
| 1983年 日本海 中部地震 | 7.74 | 40 | 30 | 7.60 | 2.0 | 22 | 40 | 90 | 相田 (1984) Model-10 |
| | | 60 | 30 | 3.05 | 3.0 | 355 | 25 | 80 | |

添付第 3-8 図 既往地震の断層モデル



1964年新潟地震津波



1983年日本海中部地震津波

添付第 3-9 図 既往津波の再現性

【参考】 Mansinha and Smylie(1971)の方法

地震発生地盤が等方で均質な弾性体であると仮定して地震断層運動に伴う周辺地盤の変位分布を計算する Mansinha and Smylie(1971)の方法について下記に示す。

Strike slip (すべり量 : D_s) による x_3 方向の変位量を U_{3s} , Dip slip (すべり量 : D_d) によるそれを U_{3d} として, 任意の点 (x_1, x_2, x_3) における変位は次式の定積分で与えられる。ここで定積分の範囲は断層面 $\{(\xi_1, \xi) | -L \leq \xi_1 \leq L, h_1 \leq \xi \leq h_2\}$ である。

$$12\pi \frac{U_{3s}}{D_s} = \left[\cos \delta \left\{ \ln(R+r_3-\xi) + (1+3\tan^2\delta)\ln(Q+q_3+\xi) - 3\tan\delta \sec\delta \cdot \ln(Q+x_3+\xi_3) \right\} \right. \\ \left. + \frac{2r_2 \sin \delta}{R} + 2 \sin \delta \frac{(q_2+x_2 \sin \delta)}{Q} - \frac{2r_2^2 \cos \delta}{R(R+r_3-\xi)} \right. \\ \left. + \frac{4q_2 x_3 \sin^2 \delta - 2(q_2+x_2 \sin \delta)(x_3+q_3 \sin \delta)}{Q(Q+q_3+\xi)} + 4q_2 x_3 \sin \delta \frac{\{(x_3+\xi_3)-q_3 \sin \delta\}}{Q^3} \right. \\ \left. - 4q_2^2 q_3 x_3 \cos \delta \sin \delta \frac{2Q+q_3+\xi}{Q^3(Q+q_3+\xi)^2} \right] \Bigg\|$$

$$12\pi \frac{U_{3d}}{D_d} = \left[\sin \delta \left[(x_2-\xi_2) \left\{ \frac{2(x_3-\xi_3)}{R(R+x_1-\xi_1)} + \frac{4(x_3-\xi_3)}{Q(Q+x_1-\xi_1)} - 4\xi_3 x_3 (x_3+\xi_3) \left(\frac{2Q+x_1-\xi_1}{Q^3(Q+x_1-\xi_1)^2} \right) \right\} \right. \right. \\ \left. - 6 \tan^{-1} \left\{ \frac{(x_1-\xi_1)(x_2-\xi_2)}{(h+x_3+\xi_3)(Q+h)} \right\} + 3 \tan^{-1} \left\{ \frac{(x_1-\xi_1)(r_3-\xi)}{r_2 R} \right\} - 6 \tan^{-1} \left\{ \frac{(x_1-\xi_1)(q_3+\xi)}{q_2 Q} \right\} \right] \\ \left. + \cos \delta \left[\ln(R+x_1-\xi_1) - \ln(Q+x_1-\xi_1) - \frac{2(x_3-\xi_3)^2}{R(R+x_1-\xi_1)} - \frac{4\{(x_3+\xi_3)^2 - \xi_3 x_3\}}{Q(Q+x_1-\xi_1)} \right. \right. \\ \left. - 4\xi_3 x_3 (x_3+\xi_3)^2 \left(\frac{2Q+x_1-\xi_1}{Q^3(Q+x_1-\xi_1)^2} \right) \right] \\ \left. + 6x_3 \left[\cos \delta \sin \delta \left\{ \frac{2(q_3+\xi)}{Q(Q+x_1-\xi_1)} + \frac{x_1-\xi_1}{Q(Q+q_3+\xi)} \right\} - q_2 \frac{(\sin^2 \delta - \cos^2 \delta)}{Q(Q+x_1-\xi_1)} \right] \right] \Bigg\|$$

ここに, x_3 方向の変位を u_3 とすると次の関係がある。

$$u_3 = U_{3s} + U_{3d}$$

直交座標系 (x_1, x_2, x_3) として、図のように断層面を延長し海底面と交わる直線（走向）に x_1 軸，断層面の長軸方向中央を通り x_1 軸と交わる点を原点 (O) とし，水平面内に x_2 軸，鉛直下方に x_3 軸を取る。また，原点 O と断層面の中央を通る直線に ξ 軸を取り， ξ 軸上の点を座標系 (x_1, x_2, x_3) で表わしたものを (ξ_1, ξ_2, ξ_3) とする（ ξ 軸は x_2x_3 平面内にある）。 ξ 軸と x_2 軸との成す角を δ とする。また，すべりの方向と断層のなす角を λ ，すべりの大きさを D とする。

ここで，次のように変数を定めている。

$$R = \sqrt{(x_1 - \xi_1)^2 + (x_2 - \xi_2)^2 + (x_3 - \xi_3)^2}$$

$$Q = \sqrt{(x_1 - \xi_1)^2 + (x_2 - \xi_2)^2 + (x_3 + \xi_3)^2}$$

$$r_2 = x_2 \sin \delta - x_3 \cos \delta$$

$$r_3 = x_2 \cos \delta + x_3 \sin \delta$$

$$q_2 = x_2 \sin \delta + x_3 \cos \delta$$

$$q_3 = -x_2 \cos \delta + x_3 \sin \delta$$

$$h = \sqrt{q_2^2 + (q_3 + \xi)^2}$$

$$D_s = D \cdot \cos \lambda$$

$$D_d = D \cdot \sin \lambda$$




図1 断層モデルの座標系

添付資料 4

地震時の地形等の変化による津波遡上経路への影響について

※安田層下部層の MIS10～MIS7 と MIS6 の境界付近の堆積物については、
本資料では〔古安田層〕と仮称する。

4.1 はじめに

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイドの要求事項に基づき、以下の検討方針に従い、津波遡上経路に及ぼす影響について検討する。

【規制基準における要求事項等】

次に示す可能性があるかについて検討し、可能性がある場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討する。

- 地震に起因する変状による地形、河川流路の変化

入力津波は、基準津波の波源から各施設・設備等の設置位置において算定される時刻歴波形として設定する。具体的な入力津波の設定に当たっては、以下のとおりとする。

- 入力津波が各施設・設備の設計・評価に用いるものであることを念頭に、津波の高さ、津波の速度、衝撃力等、着目する荷重因子を選定した上で、各施設・設備の構造・機能損傷モードに対応する効果を安全側に評価する。

【検討方針】

敷地への遡上及び流下経路上の地盤等について、地震による地形、標高変化を考慮した津波評価を実施し、敷地への遡上経路に及ぼす影響及び入力津波の設定において考慮すべき地形変化について検討する。

- 基準地震動 S_s による損傷が想定される防潮堤及び防波堤については、それらが無い状態での津波評価を実施する。
- 基準地震動 S_s による沈下が想定される敷地については、沈下量を設定し地形に反映して、津波評価を実施する。
- 基準地震動 S_s による崩壊が想定される周辺斜面については、斜面崩壊を考慮し、土砂の堆積形状を設定し地形に反映して、津波評価を実施する。


4.2 敷地の沈下量設定

護岸付近の地盤及び敷地は、地震時の液状化に伴う地盤の沈下が想定されることから、沈下量を算定し、地形モデルに反映する沈下量を設定する。なお、液状化に伴う沈下量の算定は、排水による沈下と側方流動による沈下に分けて算定する。なお、「別添 1.3(1)b. 敷地周辺の遡上・浸水域の把握」において把握した遡上域及び荒浜側防潮堤が損傷した場合に遡上する可能性がある敷地として、護岸付近の地盤及び荒浜側防潮堤内の敷地について、沈下量の設定を行うこととした。

(1) 液状化に伴う排水沈下

① 検討概要

護岸付近及び荒浜側防潮堤内敷地の地盤は、西山層、古安田層、埋戻土層等から構成されている。沈下量は、添付第 4-1 図に示す流れに従って、地質断面図により算定した。




添付第 4-1 図 液状化に伴う排水沈下量の算定フロー

② 評価対象層の選定及び相対密度の設定


排水沈下量算定の対象層としては、砂層の分布状況等から、古安田層中の砂層、新期砂層・沖積層及び埋戻土層を選定した。各層の沈下率は、Ishihara ほか(1992)の地盤の相対密度に応じた最大せん断ひずみと体積ひずみ(沈下率)の関係から設定した。相対密度の調査位置を添付第 4-2 図に、各層の相対密度を添付第 4-3 図に示す。

沈下率は、添付第 4-4 図に示すとおり、相対密度のばらつきを考慮するとともに、最大せん断ひずみによらず体積ひずみ(沈下率)の最大値を採用し、保守的に埋戻土層 2.8%、新期砂層・沖積層 1.7%、古安田層中の砂層 2.1%と設定した。

- : 埋戻土層調査位置
- : 新期砂層・沖積層調査位置




荒浜側




大湊側

添付第 4-2 図(1) 相対密度の調査位置〔埋戻土層及び新期砂層・沖積層〕

○ : 調査位置




荒浜側




黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

大湊側

添付第 4-2 図(2) 相対密度の調査位置〔古安田層内の砂層〕



添付第 4-3 図 地盤の相対密度




添付第 4-4 図 Ishihara ほか(1992)の地盤の最大せん断ひずみと体積ひずみの関係から設定した沈下率


③ 護岸付近の排水沈下量

護岸付近の排水沈下量は、大湊側を6号及び7号炉の取水路に直交する地質断面図、荒浜側を荒浜側防潮堤沿いの地質断面図に基づき算定した。平面図及び地質断面図を添付第4-5図に示す。


各砂層の層厚と沈下率から算出した沈下量の分布を添付第4-6図に示す。大湊側護岸付近の平均沈下量は0.53m、最大沈下量は0.64m、荒浜側護岸付近の平均沈下量は0.46m、最大沈下量は0.68mとなった。




凡例




添付第4-5図(1) 地質断面図 (大湊側 ①-①' 断面)




凡例




添付第 4-5 図(2) 地質断面図 (荒浜側 ②-②' (A-B) 断面)



添付第 4-5 図(3) 地質断面図 (荒浜側 ②-②' (B-C) 断面)



添付第 4-6 図(1) 排水沈下量 (大湊側護岸付近)





添付第 4-6 図(2) 排水沈下量 (荒浜側護岸付近)


④ 荒浜側防潮堤内敷地の排水沈下量

荒浜側防潮堤内の敷地 (T. M. S. L. +5m) の沈下量は、護岸付近と同様な考え方で、1～4号炉の原子炉建屋に直交する地質断面図及び原子炉建屋山側の汀線に平行な地質断面図に基づき算定した。平面図及び地質断面図を添付第4-7図に示す。なお、古安田層については、液状化しない粘性土も広く分布しているが、ここでは全層を液状化評価対象層として保守的に沈下量を算定した。

各砂層の層厚と沈下率から算出した沈下量の分布を添付第4-8図に示す。1号炉汀線直交断面の沈下量は、海側で平均0.77m、最大1.03m、山側で平均0.77m、最大1.06mとなった。2号炉汀線直交断面の沈下量は、海側で平均0.53m、最大0.58m、山側で平均0.83m、最大1.05mとなった。3号炉汀線直交断面の沈下量は、海側で平均0.72m、最大0.95m、山側で平均0.93m、最大1.15mとなった。4号炉汀線直交断面の沈下量は、海側で平均0.83m、最大0.97m、山側で平均0.88m、最大1.07mとなった。山側汀線平行断面の沈下量は、平均0.69m、最大1.01mとなった。





1号炉汀線直交断面




2号炉汀線直交断面

添付第 4-7 図(1) 地質断面図 (1, 2号炉汀線直交断面図)





3号炉汀線直交断面




4号炉汀線直交断面


添付第 4-7 図(2) 地質断面図 (3, 4号炉汀線直交断面図)




添付第 4-7 図(3) 地質断面図 (原子炉建屋山側 汀線平行断面図)




添付第 4-8 図(1) 排水沈下量 (1号炉汀線直交断面)




添付第 4-8 図(2) 排水沈下量 (2号炉汀線直交断面)



添付第 4-8 図(3) 排水沈下量 (3号炉汀線直交断面)



添付第 4-8 図(4) 排水沈下量 (4号炉汀線直交断面)




添付第 4-8 図(5) 排水沈下量 (原子炉建屋山側汀線平行断面)

(2) 液状化に伴う側方流動による沈下

① 評価方針

護岸付近の地盤については、地震時の地盤の液状化に伴う側方流動が想定されることから、二次元有効応力解析（解析コード「FLIP Ver. 7.2.3_5」）により側方流動による沈下量を算定した。評価を行う解析断面には、添付第4-9図に示すとおり、荒浜側2断面，大湊側1断面を選定した。




添付第4-9図 評価断面位置

② 解析条件


荒浜南側（1～2号炉側），荒浜北側（3～4号炉側）及び大湊側の解析モデル図を添付第4-10図に示す。地盤は、地質区分に基づき平面ひずみ要素でモデル化し、護岸矢板，控え杭は、非線形はり要素でモデル化した。

地下水位は、地震荷重に伴う液状化による変形を保守的に考慮するために、朔望平均満潮位（T.M.S.L.+0.49m）に余裕を考慮したT.M.S.L.+1.00mとした。


入力地震動は、荒浜側，大湊側それぞれの解放基盤面で定義される基準地震動 S_s を，一次元波動論によって解析モデル下端位置で評価した波形を用いた。



添付第 4-10 図(1) 解析モデル図〔荒浜南側 (1～2号炉側)〕



添付第 4-10 図(2) 解析モデル図〔荒浜北側 (3～4号炉側)〕




添付第 4-10 図(3) 解析モデル図〔大湊側〕

地盤の物性値は、「柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉設計基準対象施設について 第 4 条：地震による損傷の防止 別紙-11 液状化影響の検討方針について」の検討方針に基づき設定した。


液状化の評価対象として取り扱う埋戻土層，洪積砂層 I (A-1)，洪積砂層 II (A-1)，洪積砂層 I (A-2)，洪積砂層 II (A-2)，及び洪積砂質土層 I，II (0-1)の有効応力解析に用いる液状化パラメータは，液状化試験結果（繰返しねじりせん断試験結果）に基づき，地盤のばらつき等を考慮し，保守的に設定した。

荒浜側及び大湊側の試験結果等から設定した解析上の液状化強度曲線を，それぞれ添付第 4-11 図，添付第 4-12 図に示す。


上記の液状化強度特性を設定する土層の液状化強度特性以外の物性及び液状化評価の対象とならない土層の物性値については，既工認物性を適用した。




(1) 埋戻土層




(2) 洪積砂層 I (A-1)



(3) 洪積砂層 II (A-1)




(4) 洪積砂層 I (A-2)




(5) 洪積砂層 II (A-2)


添付第 4-11 図 液状化強度曲線 (荒浜側)



(1) 埋戻土層



(2) 洪積砂質土層 I (0-1)



(3) 洪積砂質土層 II (0-1)

添付第 4-12 図 液状化強度曲線 (大湊側)


③ 評価結果

荒浜南側（1～2号炉側）、荒浜北側（3～4号炉側）及び大湊側の地表面の残留変形量を、それぞれ添付第4-13図、添付第4-14図、添付第4-15図に示す。


荒浜南側（1～2号炉側）の護岸付近については、護岸から30m程度の範囲や防潮堤前面では護岸矢板や控え杭、防潮堤の海側への変位に伴い、局所的に1～6m程度の沈下が生じているものの、護岸から30m～60mの範囲では概ね1m以下の沈下である。また、防潮堤山側については、防潮堤背面の局所的な最大1.5m程度の沈下を除き概ね50cm以下の沈下であり、側方流動による沈下への影響は小さい。

荒浜北側（3～4号炉側）の護岸付近については、護岸から30m程度の範囲や防潮堤前面では護岸矢板や控え杭、防潮堤の海側への変位に伴い、局所的に1m程度の沈下が生じているものの、それ以外の範囲では概ね50cm以下であり側方流動による沈下への影響は小さい。また、防潮堤山側については、防潮堤背面の局所的な最大2m程度の沈下を除き概ね50cm以下の沈下であり、側方流動による沈下への影響は小さい。



大湊側の護岸付近については、護岸から30m程度の範囲や防潮堤前面では護岸矢板や控え杭、防潮堤の海側への変位に伴い、局所的に3m程度の沈下が生じているものの、それ以外の範囲では概ね50cm以下であり側方流動による沈下への影響は小さい。また、防潮堤山側については、概ね50cm以下の沈下であり、側方流動による沈下への影響は小さい。



添付第 4-13 図 地表面残留変形量〔荒浜南側（1～2号炉側）〕



添付第 4-14 図 地表面残留変形量〔荒浜北側（3～4号炉側）〕



添付第 4-15 図 地表面残留変形量 [大湊側]


(3) 津波評価における沈下量の設定

荒浜南側（1～2号炉側），荒浜北側（3～4号炉側）及び大湊側の側方流動による沈下に，排水沈下を加えた液状化による地表面沈下量を，それぞれ添付第4-16図，添付第4-17図，添付第4-18図に示す。なお，排水沈下については，保守的に「（1）液状化に伴う排水沈下」で算出した沈下分布の最大値を採用し，各断面に加えた。


荒浜側は，南側（1～2号側）の護岸付近の一部で局所的に側方流動による大きな沈下が生じているものの，護岸付近及び荒浜側防潮堤内敷地（T.M.S.L.+5m）における沈下量は概ね2m以内である。

大湊側の沈下量は，護岸付近の一部で局所的に側方流動による大きな沈下が生じているものの，護岸付近における沈下量は概ね2m以内である。


上記より，津波遡上解析における荒浜側の護岸付近，荒浜側防潮堤内敷地（T.M.S.L.+5m）及び大湊側の護岸付近の沈下量は，保守的にすべての範囲を2mに設定し，津波評価の地形モデルとして反映する。沈下を考慮する範囲を添付第4-19図に示す。なお，荒浜南側の護岸付近の局所的な沈下の影響については，2mの沈下に加え，護岸から30m程度の範囲をなくした地形モデルにより影響検討を実施する。なお，2007年新潟県中越沖地震に伴う敷地の沈下量は，建屋近傍の揺すり込み沈下等の局所的な変状を除けば，沈下量は荒浜側，大湊側ともに最大で0.3～0.5mである。（「柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉設計基準対象施設について 第4条：地震による損傷の防止 別紙-11 液状化影響の検討方針について」参照）




添付第4-16図 液状化による地表面沈下量〔荒浜南側（1～2号炉側）〕



添付第 4-17 図 液状化による地表面沈下量〔荒浜北側（3～4号炉側）〕



添付第 4-18 図 液状化による地表面沈下量〔大湊側〕



添付第 4-19 図 津波評価において沈下を考慮する範囲

4.3 敷地周辺斜面の崩壊形状の設定

敷地周辺斜面は、基準地震動 S_s による震動で斜面が崩壊する可能性があることから、斜面崩壊を考慮した地形モデルを作成した。なお、地形モデルの作成にあたっては、遡上が想定される中央土捨場の斜面及び荒浜側防潮堤内敷地の周辺斜面の崩壊を考慮することとした。

斜面の崩壊角度については、添付第 4-20 図に示すとおり、安息角と内部摩擦角の関係及び土砂の移動時の内部摩擦角の下限値を考慮し、崩壊土砂の堆積時の角度を 15° に設定した。崩壊形状については、添付第 4-21 図に示す斜面の崩壊範囲に応じた崩壊形状の設定方法から、崩壊前の土砂形状の法肩位置を基点に、勾配が 15° となるように崩壊形状を保守的に設定した。なお、中央土捨場の海側斜面については、さらに保守的に崩壊土砂が海域まで到達する場合を想定し、「宅地防災マニュアルの解説」(添付第 4-22 図)を参考に法尻から法肩までの高さ (H) の 2 倍として崩壊形状を設定した。

上記の崩壊形状の設定に基づき、各斜面の崩壊形状を設定した。崩壊を考慮する斜面範囲を添付第 4-23 図に、代表的な位置における斜面の崩壊形状として、荒浜側防潮堤内敷地における周辺斜面の断面図を添付第 4-24 図に、中央土捨場海側斜面の断面図を添付第 4-25 図に示す。

- 安息角とは、自然にとりうる土の最大傾斜角で、乾燥した粗粒土の場合は高さに関係しないが、粘性土の場合は高さに影響されるので、安息角は一定の値にならないと説明されている。(地盤工学会：土質工学用語集)


■ 砂の安息角と内部摩擦角

図の応力状態時の斜面が安定するには、すべり力 T と抵抗力 S の間に、 $T \leq S$ の条件が成り立つ必要がある。これを展開すると、以下ようになる。

$$W \cdot \sin \beta \leq W \cdot \cos \beta \cdot \tan \phi$$

$$\tan \beta \leq \tan \phi$$

$$\phi \geq \beta$$



β : 斜面勾配

W : 砂の重量

N : 垂直応力

T : すべり力

S : 抵抗力

すなわち、内部摩擦角 ϕ は斜面勾配 β 以上の値であり、安全率 1.0 の極限状態では内部摩擦角 ϕ は斜面勾配 β と等しくなる。

■ 土砂の移動時の内部摩擦角


【土砂災害防止に関する基礎調査の手引き：(財)砂防フロンティア整備推進機構、H13.6】
急傾斜値の崩壊に伴う土砂等の内部摩擦角 ϕ

- > $15^\circ \sim 40^\circ$

【砂防設計公式集(マニュアル)：(社)全国治水砂防協会、S59.11】
土石流の力や高さの検討に用いる土砂の内部摩擦角 ϕ

- > 普通土(固いもの) : $25^\circ \sim 35^\circ$
- > 普通土(やや軟らかいもの) : $20^\circ \sim 30^\circ$
- > 普通土(軟らかいもの) : $15^\circ \sim 25^\circ$

添付第 4-20 図 崩壊土砂の堆積角度



添付第 4-21 図 斜面崩壊形状の設定イメージ

土砂災害に係る危険箇所のうち、宅地造成に伴う災害に最も関連の深い急傾斜地崩壊危険箇所の考え方を以下に示す。

【危険箇所としての要件】

- ① 水平面とのなす角度が30度以上であること。
- ② 斜面の高さが5m以上であること。
- ③ 斜面上部又は下部に人家が5戸以上あること（官公署、学校、病院、旅館等がある場合は5戸未満でも可）。

斜面上部又は下部とは、下図に示すように急傾斜地（傾斜30度以上のがけ）の下端及び上端から当該急傾斜地の高さの、それぞれ2倍及び1倍程度の範囲（概ね50mを限度とする）をいう。






図 X.1 急傾斜地崩壊危険箇所の要件


添付第 4-22 図 「宅地防災マニュアルの解説」における急傾斜地崩壊危機箇所の要件



添付第 4-23 図 崩壊を考慮する斜面範囲



添付第 4-24 図 荒浜側防潮堤内敷地の周辺斜面断面図



添付第 4-25 図 中央土捨場海側の斜面断面図 (⑤ 断面)

4.4 津波評価条件

(1) 概要

敷地への遡上及び流下経路上の地盤等について、「4.2 敷地の沈下量の設定」及び「4.3 敷地周辺斜面の崩壊形状の設定」を踏まえ、以下に示す地震による地形等の変化を考慮した津波遡上解析を実施し、敷地への遡上経路に及ぼす影響及び入力津波の設定において考慮すべき地形変化について検討する。

- 基準地震動 S_s による損傷が想定される荒浜側防潮堤及び防波堤については、それらが無い状態での津波評価を実施する。
- 護岸付近及び荒浜側防潮堤内の敷地 (T. M. S. L. +5m) を含む敷地は、基準地震動 S_s による沈下を想定し、保守的に設定した沈下量 2m を地形に反映して、津波評価を実施する。
- 敷地の中央に位置する中央土捨場及び荒浜側防潮堤内敷地 (T. M. S. L. +5m) の周辺斜面は、基準地震動 S_s による斜面崩壊を考慮し、保守的に設定した土砂の堆積形状を地形に反映して、津波評価を実施する。

(2) 荒浜側防潮堤の損傷状態に関する検討

検討にあたり、荒浜側防潮堤の損傷が荒浜側敷地への遡上（水位、浸水範囲）に与える影響について、複数の損傷状態を設定して検討した。荒浜側防潮堤の概要図を添付第 4-26 図に示す。

防潮堤は参考資料に示すとおり、基準地震動 S_s に対し基礎杭の支持性能が不足する見通しであるものの、躯体が損傷したり、津波時に漂流物となる可能性は小さいと想定されるが、地震後および津波後の状態を精緻に想定することは困難であることから、ここでは防潮堤の一部または全部が損傷した場合について、保守的に損傷部分の防潮堤がないものと仮定し、敷地への遡上影響について検討した。検討ケースを添付第 4-1 表に、ケース 2～5 の損傷状態を添付第 4-27 図に示す。なお、検討には、地震による津波の最大ケースである、日本海東縁部（2 領域モデル）および海域の活断層（5 断層連動モデル）の波源を用いた。


各ケースの最高水位分布を添付第 4-28 図に示す。いずれの波源においても「防潮堤なし」が荒浜側敷地の遡上（水位、浸水範囲）への影響が大きく、保守的な評価となる。

また、荒浜側防潮堤の損傷が荒浜側敷地への遡上（流況）に与える影響について、同様に検討した。敷地内の漂流物が海域へ流出する状況を考慮

して、海域方向の最大流速分布について比較した。なお、検討には、浸水範囲が大きい日本海東縁部（2領域モデル）の波源を用いた。


各ケースの最大流速分布を添付第 4-29 図に示す。最大流速及び流速が大きくなる範囲は「防潮堤なし」が最も大きく、漂流物の海域への流出という観点で保守的な評価となる。

以上より、以降の検討では、荒浜側防潮堤の損傷状態として「防潮堤なし」の状態を地形モデルに反映して津波評価を実施する。



添付第 4-26 図(1) 荒浜側防潮堤の概要


(西 海側) (東 山側)




添付第 4-26 図(2) 代表断面位置

添付第 4-1 表 検討ケース


| 検討ケース | ケース設定の考え方 |
|---------------|-------------------------------|
| 1) 防潮堤なしケース | |
| 2) 南部なしケース | 防潮堤ありの遡上解析において比較的水位が高かった南側に着目 |
| 3) 1ブロックなしケース | 2) に対して、流入範囲をさらに絞った場合の影響 |
| 4) 中央部なしケース | 防潮堤の中央部が損傷した場合の影響 |
| 5) 北部なしケース | 大湊側に近い北側が損傷した場合の影響 |
| 6) 南北なしケース | 損傷個所が複数の場合の影響 |




添付第 4-27 図 各検討ケースの防潮堤損傷状態



添付第 4-28 図(1) 最高水位分布〔日本海東縁部（2領域モデル）〕



添付第 4-28 図(2) 最高水位分布〔海域の活断層（5断層連動モデル）〕



※水深 0.2m 以上の最大流速分布

添付第 4-29 図 最大流速分布（海域方向）

〔日本海東縁部（2 領域モデル）〕

(3) 荒浜側防潮堤敷地内の施設に関する検討

防潮堤の損傷を考慮した場合、防潮堤内の敷地へ津波が遡上することから、防潮堤内敷地の施設が遡上に与える影響について検討した。

防潮堤内敷地に設置されている施設等を、添付第 4-2 表、添付第 4-30 図に示す。ここでは、防潮堤が地震により損傷している状態であることを踏まえ、防潮堤内敷地の主要な建屋である 1～4 号炉原子炉建屋及びタービン建屋を考慮したケースと、西山層に岩着しているその他の施設を追加したケースについて検討した。各ケースの防潮堤内敷地の地形モデルを添付第 4-31 図に示す。なお、検討には、浸水範囲が大きい日本海東縁部（2 領域モデル）の波源を用いた。

防潮堤内敷地の最高水位の一覧を添付第 4-3 表に、最高水位分布を添付第 4-32 図に示す。添付第 4-3 表より、最高水位は主要建屋を考慮したケースの方が若干高く、保守的な評価となる。また、添付第 4-32 図より、各ケースで考慮した施設前面において反射の影響が認められるものの、最高水位分布の全体の傾向に有意な差は認められない。

以上より、以降の検討では、防潮堤の損傷を考慮した検討においては、主要な建屋である 1～4 号炉原子炉建屋及びタービン建屋をモデル化した地形モデルを用いて津波評価を実施する。

添付第 4-2(1)表 荒浜側防潮堤内敷地 建屋名称一覧


| No. | 名称 |
|-----|-------------------|
| 1 | 1号機原子炉複合建屋 |
| 2 | 1号機タービン建屋 |
| 3 | 1号機海水機器建屋 |
| 4 | 所内ボイラー建屋 |
| 5 | 1/2号機サービス建屋 |
| 6 | 荒浜側洗濯設備建屋 |
| 7 | 1号機N2ボンベ室 |
| 8 | 1号機温海水ポンプ建屋 |
| 9 | 自然海水ポンプ室 |
| 10 | 1号機主排気モニター建屋 |
| 11 | 2号機主排気モニター建屋 |
| 12 | 2号機原子炉建屋 |
| 13 | 2号機タービン建屋 |
| 14 | 旧出入り管理所 |
| 15 | 連絡通路 I 期(一部撤去) |
| 16 | 2号機海水熱交換器建屋 |
| 17 | 雑固体廃棄物焼却設備建屋(荒浜側) |
| 18 | 所内ボイラー建屋(増築) |
| 19 | 荒浜側補助ボイラー建屋増築 |
| 20 | 1/2号機サービス建屋増築 |
| 21 | 2号機消火用CO2ボンベ建屋 |
| 22 | 2号機西側ボンベ建屋 |
| 23 | 2号機循環水ポンプ建屋 |
| 24 | 2号機ボール捕集器ピット上屋 |
| 25 | 1/2号機連絡通路 |
| 26 | 1/2号機サービス建屋見学者用通路 |
| 27 | 水素トレーラー建屋 |
| 28 | 液酸タンク建屋 |
| 29 | 電気計装室・散水ポンプ室 |
| 30 | 荒浜側連絡通路増築 |

| No. | 名称 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 第二無線局舎 |
| 32 | 3号機原子炉建屋 |
| 33 | 3号機タービン建屋 |
| 34 | 4号機原子炉建屋 |
| 35 | 4号機タービン建屋 |
| 36 | 3号機海水熱交換器建屋 |
| 37 | 4号機海水熱交換器建屋 |
| 38 | 3/4号機サービス建屋 |
| 39 | 4号機連絡通路 |
| 40 | 3号機主排気モニター建屋 |
| 41 | 3号機消火用CO2ボンベ建屋 |
| 42 | 3号機西側ボンベ建屋 |
| 43 | 3号機循環水ポンプ建屋 |
| 44 | 4号機循環水ポンプ建屋 |
| 45 | 4号機主排気モニター建屋 |
| 46 | 4号機復水器連続洗浄装置制御盤室 及びH ₂ , CO ₂ , O ₂ ボンベ建屋 |
| 47 | 4号機消火用CO2ボンベ建屋 |
| 48 | 3号機ボール捕集器ピット上屋 |
| 49 | 3/4号機サービス建屋車庫 |
| 50 | 連絡通路 |
| 51 | 4号機ボール捕集器ピット上屋 |
| 52 | 防護本部建屋 |
| 53 | 使用済燃料容器(キャスク)保管施設 |
| 54 | 使用済燃料容器(キャスク)保管施設増築 |
| 55 | 荒浜側直員車庫A棟 |
| 56 | 荒浜側直員車庫B棟 |
| 57 | 自衛消防センター |
| 58 | 自衛消防センター増築 |

添付第 4-2(2)表 荒浜側防潮堤内敷地 機器名称一覧

| No. | 名称 |
|-----|----------------|
| 1 | SPHサージタンク |
| 2 | 空冷チラー設備 |
| 3 | 環境改善用冷凍設備 |
| 4 | 窒素ガス供給装置 |
| 5 | 1/2号機排気筒 |
| 6 | 1/2号機NSD収集処理設備 |
| 7 | 1号機主変圧器 |
| 8 | 1号機所内変圧器 |
| 9 | 1号機励磁電源変圧器 |
| 10 | 1/2号機低起動変圧器 |
| 11 | 2号機主変圧器 |
| 12 | 2号機所内変圧器 |
| 13 | 2号機励磁電源変圧器 |
| 14 | 空冷チラー設備 |
| 15 | 1号機軽油タンク |
| 16 | 2号機軽油タンク |
| 17 | 1号機泡消火設備 |
| 18 | 2号機泡消火設備 |
| 19 | (3A)補助ボイラー用変圧器 |
| 20 | 補助ボイラー(5A)変圧器 |
| 21 | 補助ボイラー(5B)変圧器 |
| 22 | 3/4号機NSD収集処理設備 |
| 23 | 3号機泡消火設備 |
| 24 | 4号機泡消火設備 |
| 25 | 3号機軽油タンク |
| 26 | 4号機軽油タンク |
| 27 | 3号機排気筒 |
| 28 | 4号機排気筒 |
| 29 | 3号機主変圧器 |
| 30 | 3号機所内変圧器 |


| No. | 名称 |
|-----|-------------|
| 31 | 3号機励磁電源変圧器 |
| 32 | 3/4号機低起動変圧器 |
| 33 | 4号機主変圧器 |
| 34 | 4号機所内変圧器 |
| 35 | 4号機励磁電源変圧器 |



添付第 4-30 図 荒浜側防潮堤内敷地 建屋・機器配置図



添付第 4-31 図(1) 地形モデル図
〔主要建屋（原子炉建屋，タービン建屋）を考慮したケース〕




添付第 4-31 図(2) 地形モデル図〔西山層岩着施設を追加したケース〕


添付第 4-3 表 津波評価結果〔日本海東縁部 (2 領域モデル)〕

| 波源 | 地形モデル | | 荒浜側防潮堤内 最高水位 T. M. S. L. (m) |
|---------------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| | 沈下, 斜面崩壊 | 施設条件 | |
| 日本海東縁部 (2 領域モデル) | なし | 主要建屋 考慮 | +6.3 |
| | | 西山層岩着施設 追加 | +6.2 |
| | 2m 沈下, 斜面崩壊 考慮 | 主要建屋 考慮 | +6.3 |
| | | 西山層岩着施設 追加 | +6.1 |

※主要建屋：1～4号炉原子炉建屋およびタービン建屋



添付第 4-32 図(1) 最高水位分布（沈下，斜面崩壊なし）
 [主要建屋（原子炉建屋，タービン建屋）を考慮したケース]



添付第 4-32 図(2) 最高水位分布（沈下，斜面崩壊なし）
 [西山層岩着施設を追加したケース]

(4) 津波評価解析の検討条件

検討に用いる基準津波の概要を添付第 4-4 表に示す。上記の防潮堤の損傷状態に関する検討を踏まえた本検討の検討ケースを添付第 4-5 表に、各検討ケースで設定する沈下形状を添付第 4-33 図に示す。津波遡上解析に用いる地形モデルの代表例を添付第 4-34 図に示す。


また、防潮堤の損傷を考慮したケースでは、(3)の検討を踏まえ、添付第 4-35 図に示すとおり、防潮堤内敷地の主要な建屋である 1～4 号炉原子炉建屋及びタービン建屋を考慮する。なお、両建屋については、西山層に岩着していることから沈下は考慮しない。

添付第 4-4 表 基準津波の概要


| 名称 | 対象水位 | 地形モデル | 水位評価地点 | 津波波源 | |
|--------|-------|----------|------------------------------------|----------------------|------|
| | | | | 地震（断層モデル） | 地すべり |
| 基準津波 1 | 水位上昇側 | 防潮堤あり／なし | ・港湾内 (1-7号炉取水口前面) ・荒浜側防潮堤内敷地 | 日本海東縁部 (2領域モデル) | LS-2 |
| 基準津波 2 | 水位下降側 | 防潮堤あり | ・港湾内 (1-7号炉取水口前面) | 日本海東縁部 (2領域モデル) | — |
| 基準津波 3 | 水位上昇側 | | ・荒浜側防潮堤前面 | 海域の活断層 (5断層連動モデル) | LS-2 |

添付第 4-5 表 検討ケース一覧


| 津波波源 | 防波堤 | 防潮堤 | 沈下，斜面崩壊 |
|--------|-----|-----|---------------------|
| 基準津波 1 | | | なし |
| 基準津波 2 | あり | あり | 1m沈下，斜面崩壊 |
| 基準津波 3 | なし | なし | 2m沈下，斜面崩壊 |
| | | | 2m沈下+護岸一部なし 斜面崩壊 |




添付第 4-33 図 各検討ケースの沈下・斜面崩壊形状イメージ



添付第 4-34 図(1) 津波遡上解析の地形モデル
(敷地近傍, 防潮堤あり, 現地形)



添付第 4-34 図(2) 津波遡上解析の地形モデル
(敷地近傍, 防潮堤なし, 沈下 2m, 斜面崩壊あり)



添付第 4-35 図 荒浜側防潮堤内敷地において考慮する建屋

4.5 津波評価結果

(1) 津波評価結果

津波評価結果として、基準津波 1（水位上昇側）における各取水口前面及び荒浜側防潮堤内敷地の最高水位の一覧を添付第 4-6 表に、基準津波 2（水位下降側）における各取水口前面の最低水位の一覧を添付第 4-7 表に、基準津波 3（水位上昇側）における荒浜側防潮堤前面の最高水位を第 4-8 表に示す。

添付第 4-6 表 津波評価結果（最高水位）〔基準津波 1〕

| 波源 | 防波堤 | 防潮堤 | 地形 | 取水口前面水位 T.M.S.L. (m) | | | | | | | 荒浜側防潮堤内敷地水位 T.M.S.L. (m) (): 浸水深※1 | |
|--------|-------|------------------|-----------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|-------|
| | | | | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 4号炉 | 5号炉 | 6号炉 | 7号炉 | | |
| 基準津波 1 | 防波堤あり | 防潮堤あり | 現地形 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | - | |
| | | | 1m沈下+斜面崩壊 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | - | |
| | | | 2m沈下+斜面崩壊 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - | |
| | | 防潮堤なし | 現地形 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | (1.9) |
| | | | 1m沈下+斜面崩壊 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | (2.5) |
| | | | 2m沈下+斜面崩壊 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | (3.7) |
| | | 2m沈下、護岸一部削除+斜面崩壊 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | (3.9) | |
| | 防波堤なし | 防潮堤あり | 現地形 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | - | |
| | | | 1m沈下+斜面崩壊 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | - | |
| | | | 2m沈下+斜面崩壊 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | - | |
| | | 防潮堤なし | 現地形 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | (1.4) |
| | | | 1m沈下+斜面崩壊 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | (2.7) |
| | | | 2m沈下+斜面崩壊 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 6.6 | (3.6) |

※1 浸水深は、浸水深の最大値を示しており、最高水位の地点と異なる場合がある。

添付第 4-7 表 津波評価結果（最低水位）〔基準津波 2〕

| 波源 | 防波堤 | 防潮堤 | 地形 | 取水口前面水位 T.M.S.L. (m) | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 4号炉 | 5号炉 | 6号炉 | 7号炉 |
| 基準津波 2 | 防波堤 あり | 防潮堤 あり | 現地形 | -5.4 | -5.3 | -5.4 | -5.4 | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | | 1m沈下+ 斜面崩壊 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -5.4 | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | | 2m沈下+ 斜面崩壊 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -5.4 | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | 防潮堤 なし | 現地形 | -5.4 | -5.3 | -5.4 | -5.4 | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | | 1m沈下+ 斜面崩壊 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -5.4 | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | | 2m沈下+ 斜面崩壊 | -5.2 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | 2m沈下, 護岸一部 削除+斜面崩壊 | -5.1 | -5.2 | -5.2 | -5.3 | -3.0 | -3.5 | -3.5 | |
| | 防波堤 なし | 防潮堤 あり | 現地形 | -5.4 | -5.4 | -5.5 | -5.5 | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | | 1m沈下+ 斜面崩壊 | -5.4 | -5.4 | -5.5 | -5.5 | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | | 2m沈下+ 斜面崩壊 | -5.4 | -5.4 | -5.5 | -5.5 | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | 防潮堤 なし | 現地形 | -5.4 | -5.4 | -5.5 | -5.5 | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | | 1m沈下+ 斜面崩壊 | -5.4 | -5.4 | -5.5 | -5.5 | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| 2m沈下+ 斜面崩壊 | | | -5.3 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -3.0 | -3.5 | -3.5 | |

※ 5, 6, 7号炉取水口前面の水位は, 貯留堰の高さ
 ※ 評価の際には, 地殻変動を保守的に扱う

添付第 4-8 表 津波評価結果（最高水位）〔基準津波 3〕

| 波源 | 防波堤 | 防潮堤 | 地形 | 荒浜側防潮堤水位 T.M.S.L. (m) ():浸水深※ ² |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 基準津波 3 | 防波堤 あり | 防潮堤 あり※ ¹ | 現地形 | 7.8 (3.0) |
| | | | 1m沈下+ 斜面崩壊 | 7.7 (3.8) |
| | | | 2m沈下+ 斜面崩壊 | 7.5 (4.7) |
| | 防波堤 なし | | 現地形 | 7.8 (3.7) |
| | | | 1m沈下+ 斜面崩壊 | 7.9 (4.7) |
| | | | 2m沈下+ 斜面崩壊 | 7.8 (5.7) |


※¹ 基準津波 3 は, 防潮堤前面を評価地点としたときの波源であるため, 「防潮堤あり」のみ実施
 ※² 浸水深は, 浸水深の最大値を示しており, 最高水位の地点と異なる場合がある。

(2) 荒浜側防潮堤の有無による水位への影響について（水位上昇側）

荒浜側防潮堤の有無に対する最高水位分布の比較を添付第 4-36 図に、水位時刻歴波形の比較を添付第 4-37 図に示す。また、添付第 4-6 表に示す基準津波 1 における取水口前面水位データを防潮堤有無に分けて比較した図を添付第 4-38 図に示す。


添付第 4-36 図、添付第 4-37 図より、防潮堤の有無により敷地への遡上に影響があるものの、海域の最高水位分布に有意な差は認められず、取水口前面の水位時刻歴波形に有意な差は認められない。添付第 4-38 図より、防潮堤ありと比べて防潮堤なしの取水口前面水位は同程度もしくは若干低下する傾向が認められる。以上のことから、防潮堤がある状態は若干保守的な評価であり、海域の水位や流況への影響は小さい。

また、いずれのケースも津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への遡上はなく、防潮堤の有無が敷地の遡上経路へ大きな影響を及ぼすことはない。




1) 広域図（防潮堤あり）

2) 広域図（防潮堤なし）




3) 敷地及び港湾付近 拡大図（上：防潮堤あり，下：防潮堤なし）

添付第 4-36 図 荒浜側防潮堤の有無に対する最高水位分布の比較
（基準津波 1，沈下・斜面崩壊なし）



添付第 4-37 図 荒浜側防潮堤の有無に対する水位時刻歴波形の比較
(基準津波 1, 6 号炉取水口前面)




添付第 4-38 図 荒浜側防潮堤の有無に対する取水口前面水位比較
(基準津波 1 における取水口前面水位データ)

(3) 沈下・斜面崩壊の有無による水位への影響について（水位上昇側）

沈下・斜面崩壊の有無に対する最高水位分布の比較を添付第 4-39 図に、水位時刻歴波形の比較を添付第 4-40 図に示す。また、添付第 4-6 表に示す基準津波 1 における取水口前面水位及び防潮堤内敷地、添付第 4-8 表に示す基準津波 3 における防潮堤前面水位データを沈下・斜面崩壊の有無に分けて比較した図を添付第 4-41 図に示す。



添付第 4-39 図、添付第 4-40 図より、沈下及び斜面崩壊の有無により海域の最高水位分布に有意な差は認められず、取水口前面や防潮堤内敷地の水位時刻歴波形に有意な差は認められない。また、添付第 4-41 図より、沈下・斜面崩壊の有無に対して取水口前面、防潮堤内敷地及び防潮堤前面水位に若干のばらつきは認められるものの有意な差は認められない。以上のことから、各評価地点の水位や海域の流況への影響は小さい。

また、いずれのケースも津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への遡上はなく、防潮堤の有無が敷地の遡上経路へ大きな影響を及ぼすことはない。



1) 広域図 (沈下・斜面崩壊なし)


2) 広域図 (沈下 2m・斜面崩壊あり)




3) 敷地及び港湾付近 拡大図

(上：沈下・斜面崩壊なし，下：沈下 2m・斜面崩壊あり)

添付第 4-39 図 沈下・斜面崩壊の有無に対する最高水位分布の比較
(基準津波 1，防潮堤なし)




1) 基準津波 1, 6号炉取水口前面



※ 遡上後も敷地に若干水が残るため、水位が生じている。

2) 基準津波 1, 荒浜側防潮堤内敷地

添付第 4-40 図 沈下・斜面崩壊の有無に対する水位時刻歴波形の比較




添付第 4-41 図 沈下・斜面崩壊の有無に対する水位比較

(基準津波 1 における取水口前面水位及び防潮堤内敷地, 基準津波 3 における防潮堤前面水位データ)

(4) 荒浜側防潮堤及び沈下・斜面崩壊の有無による影響について
 (水位下降側)


防潮堤及び沈下・斜面崩壊の有無に対する最低水位分布の比較を添付第 4-42 図に，取水口前面の水位時刻歴波形の比較を添付第 4-43 図に示す。

添付第 4-42 図，添付第 4-43 図より，防潮堤及び沈下・斜面崩壊の有無により海域の最低水位分布や取水口前面の水位時刻歴波形に有意な差は認められず，津波水位が貯留堰を下回る時間への影響もないことから，海域の取水口前面水位や流況への影響は小さい。



1) 防潮堤あり／沈下・斜面崩壊なし 2) 防潮堤なし／沈下 2m・斜面崩壊あり

添付第 4-42 図 防潮堤及び沈下・斜面崩壊の有無に対する最低水位分布の比較 (基準津波 2)




添付第 4-43 図 防潮堤及び沈下・斜面崩壊の有無に対する水位時刻歴波形の比較 (基準津波 2，水位下降側，6 号炉取水口前面)

(5) 防波堤の有無による水位への影響について（水位上昇・下降側）

防波堤の有無に対する最高水位分布の比較を添付第 4-44 図に、最低水位分布の比較を添付第 4-45 図に示す。なお、防波堤なしについては、防波堤を取り除いた状態（傾斜堤捨石マウンドを含む）を地形モデルに反映しており、海底地形は添付第 4-46 図に示すとおり港湾内外に標高差がある。


添付第 4-44 図、添付第 4-45 図より、防波堤の有無により海域の最高・最低水位分布に変化が認められ、海域の流況への影響があるものの、いずれのケースも津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への遡上はなく、防潮堤の有無が敷地の遡上経路へ大きな影響を及ぼすことはない。



1) 防波堤あり

2) 防波堤なし


添付第 4-44 図 防波堤の有無に対する最高水位分布の比較
（基準津波 1，防潮堤なし，沈下・斜面崩壊あり）



1) 防波堤あり

2) 防波堤なし

添付第 4-45 図 防波堤の有無に対する最低水位分布の比較
（基準津波 2，防潮堤あり，沈下・斜面崩壊なし）



添付第 4-46 図 海底地形図

(6) 津波の遡上経路に対する地形の影響及び入力津波水位の設定について

地形変化を考慮した津波評価を実施した結果、全検討ケースにおいて津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への遡上はなく、地形変化が敷地の遡上経路へ影響を及ぼすことはない。また、(2)～(5)の検討を踏まえ、入力津波の設定及びそれを用いた設計における地形の考え方は以下のとおりとし、添付第4-9表に示す。

- 取水口前面の水位（上昇側：基準津波1）については、防潮堤がある状態が若干保守的な評価となること、沈下・斜面崩壊の有無に対して、海域の最大水位分布や取水口前面の水位時刻歴波形に有意な差は認められず、影響が小さいことから、現地形（防潮堤あり、沈下・斜面崩壊なし）を基本とし、敷地への遡上に対する評価（取放水路の管路解析を含む）等を行う。
- 取水口前面の水位（下降側：基準津波2）については、防潮堤及び沈下・斜面崩壊の有無に対して、海域の最大水位分布や取水口前面の水位時刻歴波形に有意な差は認められず、影響が小さいことから、現地形（防潮堤あり、沈下・斜面崩壊なし）を基本とし、水位低下時の貯留堰による取水性の評価等を行う。
- 荒浜側防潮堤内敷地の水位（上昇側：基準津波1）については、沈下・斜面崩壊の有無に対して、敷地の水位時刻歴波形に有意な差は認められず、影響が小さいことから、沈下・斜面崩壊を考慮しない地形を基本とし、防潮堤がない状態におけるアクセスルート等への遡上に対する評価や大湊側敷地への流入経路（電気洞道）に対する評価を行う。
- 荒浜側防潮堤前面の水位（上昇側：基準津波3）については、沈下・斜面崩壊の有無に対して、敷地の水位時刻歴波形に有意な差は認められず、影響が小さいことから、沈下・斜面崩壊を考慮しない地形を基本とし、防潮堤が健全な状態における敷地への遡上に対する評価を行う。
- 流向・流速を用いた評価については、設計・評価に及ぼす影響の度合いは必ずしも明かでないと考えられることから、現地形（防潮堤あり、沈下・斜面崩壊なし）を基本とし、評価項目・対象に応じて、評価に影響を及ぼすと想定される状態をすべて考慮して評価を行う。なお、敷地の遡上域を除く港湾等の海域における流向・流速を用いた評価については、防潮堤の有無及び沈下・斜面崩壊の有無に対して、海域の最大水位分布や取水口前面の水位時刻歴波形に有意な差は認められず、海域の水位や流況への影響は小さいことから、現地形（防潮堤あり、沈下・斜面崩壊なし）を基本とする。


- 防波堤の有無については、防波堤の有無に対して海域の最大水位分布に変化が認められ、海域の流況に影響を及ぼすことから、すべての評価項目に対して防波堤がない状態を考慮した影響評価を行う。

添付第 4-9 表 耐津波設計における地形の考え方


| 評価項目 | 防潮堤 | 沈下 斜面崩壊 | 防波堤 | 主な評価対象 |
|------------------------|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 取水口前面水位 (水位上昇側) | あり | なし | あり なし | ・遡上波の地上部からの到達・流入防止 ・取放水路等の経路から津波流入防止 |
| 取水口前面水位 (水位下降側) | あり | なし | あり なし | ・非常用冷却系の取水性確保 (水位低下時の貯留堰による貯留量確保) |
| 荒浜側防潮堤内敷地水位 (水位上昇側) | なし | なし | あり なし | ・アクセスルート等への遡上波到達防止 ・電気洞道からの大湊側敷地への流入防止 |
| 荒浜側防潮堤前面水位 (水位上昇側) | あり | なし | あり なし | ・遡上波の地上部からの到達・流入防止 (防潮堤が健全な状態) |
| 流向・流速* (波力, 漂流物評価等) | あり なし | あり なし | あり なし | ・砂の移動・堆積に対する安全性評価 ・漂流物に対する安全性評価 ・津波防護施設, 浸水防止設備の設計 |

※ 評価項目・対象に応じて、考慮する状態を設定
 海域の評価については、現地形（防潮堤あり、沈下・斜面崩壊なし）を基本とする


(補足) 代表ケースの最高・最低水位分布及び水位時刻歴波形




添付第 4-47 図 基準津波 1 における最高水位分布
(防波堤あり, 防潮堤あり, 現地形)




添付第 4-48 図 基準津波 1 における最大浸水深分布
(防波堤あり, 防潮堤あり, 現地形)




添付第 4-49 図 基準津波 1 における最高水位分布
 (防波堤あり, 防潮堤あり, 2m 沈下, 斜面崩壊)




添付第 4-50 図 基準津波 1 における最大浸水深分布
 (防波堤あり, 防潮堤あり, 2m 沈下, 斜面崩壊)




添付第 4-51 図 基準津波 1 における最高水位分布
(防波堤あり, 防潮堤なし, 現地形)




添付第 4-52 図 基準津波 1 における最大浸水深分布
(防波堤あり, 防潮堤なし, 現地形)




添付第 4-53 図 基準津波 1 における最高水位分布
(防波堤あり，防潮堤なし，2m 沈下，斜面崩壊)



添付第 4-54 図 基準津波 1 における最大浸水深分布
(防波堤あり，防潮堤なし，2m 沈下，斜面崩壊)




添付第 4-55 図 基準津波 2 における最低水位分布
(防波堤あり, 防潮堤あり, 現地形)



添付第 4-56 図 基準津波 3 における最高水位分布
(防波堤あり，防潮堤あり，現地形)








添付第 4-57 図 基準津波 3 における最大浸水深分布
(防波堤あり，防潮堤あり，現地形)



添付第 4-58 図 基準津波 1 における最高水位分布
(防波堤なし，防潮堤なし，2m 沈下，斜面崩壊)





添付第 4-59 図 基準津波 1 における最大浸水深分布
(防波堤なし，防潮堤なし，2m 沈下，斜面崩壊)




- 防潮堤あり、現地形
- 防潮堤あり、2m 沈下
- 防潮堤なし、現地形
- 防潮堤なし、2m 沈下




添付第 4-60 図 水位時刻歴波形 (基準津波 1)



添付第 4-61 図 水位時刻歴波形
 (基準津波 2, 防波堤あり, 防潮堤あり, 現地形)



添付第 4-62 図 水位時刻歴波形
 (基準津波 3, 防波堤あり, 防潮堤あり, 現地形)



添付第 4-63 図 水位時刻歴波形
 (基準津波 1, 防波堤なし, 防潮堤なし, 2m 沈下, 斜面崩壊)

(参考) 津波評価における荒浜側防潮堤の状態設定について

1. はじめに

自主設備である荒浜側防潮堤について、地震時の損傷状態を評価し、津波評価における荒浜側防潮堤の状態を想定する。


2. 基本方針

2.1 構造概要

荒浜側防潮堤は、鉄筋コンクリート構造の躯体と、それを支持する鋼管杭からなり、総延長は約 1km にわたる。

鉄筋コンクリート構造の躯体は、躯体厚さが 1～3m であり、長手方向にブロック分割されている。津波の敷地への流入を防止する観点から、ブロック間には止水板を設置している。

鋼管杭は、直径 1,200mm、厚さ 25 mm で、汀線直交方向に複数の杭を配置し、鉄筋コンクリート構造の躯体を支持し、西山層に岩着している。荒浜側防潮堤の概要を第 1 図に示す。




第 1 図 荒浜側防潮堤の概要

2.2 構造評価

液状化現象の影響が最も大きいと考えられる断面として、第1図に示す1号炉西側(海側)の断面を選定し、二次元有限要素法解析(有効応力解析)を実施する。代表断面の概要を第2図に示す。

代表断面は、液状化現象の影響が最も大きいと考えられる断面として、地盤条件の観点から液状化層の分布厚さ等に注目して選定した。



第2図 代表断面の概要

3. 地震に対する評価

3.1 解析方法

地震応答解析は、液状化層及び影響評価対象層の液状化の影響を考慮する必要があるため、解析コード「FLIP Ver. 7.2.3_5」を使用する。

3.2 二次元解析モデル

地震応答解析モデルを第3図に示す。

a. 解析領域

解析領域は、側面境界及び底面境界が、構造物の応答に影響しないよう、構造物と側面境界及び底面境界との距離を十分に広く設定する。

b. 境界条件

解析領域の側面及び底面には、エネルギーの逸散効果を評価するため、粘性境界を設ける。

c. 構造物のモデル化


鉄筋コンクリート構造の躯体は平面ひずみ要素で、鋼管杭は非線形はり要素でモデル化する。

d. 地盤のモデル化

地盤は、地質区分に基づき、平面ひずみ要素でモデル化する。

e. 水位条件

荒浜側防潮堤周辺の地下水位は、地震荷重に伴う液状化による変形を保守的に考慮するために、朔望平均満潮位 (T. M. S. L. +0.49m) に余裕を考慮した T. M. S. L. +1.00m とする。



第3図 地震応答解析モデル

3.3 使用材料及び材料の物性値

3.3.1 構造物の物性値

使用材料を第1表に、材料の物性値を第2表に示す。

第1表 使用材料

| 材料 | 諸元 |
|--------|----------------------------|
| コンクリート | 設計基準強度 24N/mm ² |
| 主鉄筋 | SD490 |
| せん断補強筋 | SD345 |
| 鋼管杭 | SKK490 |

第2表 材料の物性値

| 材料 | 単位体積重量 (kN/m ³) | ヤング係数 (kN/mm ²) | ポアソン比 |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| コンクリート | 24 ^{※1} | 25 ^{※2} | 0.2 ^{※2} |
| 鉄筋 | | 200 ^{※2} | 0.3 ^{※2} |
| 鋼管杭 | 77 | 200 | 0.3 |

※1 鉄筋コンクリートとしての単位体積重量

※2 「コンクリート標準示方書[構造性能照査編] ((社) 土木学会, 2002年制定)」に基づき設定する

3.3.2 地盤の物性値

a. 液状化試験の結果

地盤の物性値は、「柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉設計基準対象施設について 第4条：地震による損傷の防止 別紙-11 液状化影響の検討方針について」の検討方針に基づき設定する。

液状化の評価対象として取り扱う埋戻土層、洪積砂層Ⅰ(A-1)、洪積砂層Ⅱ(A-1)及び洪積砂層Ⅱ(A-2)の有効応力解析に用いる液状化パラメータは、地盤のバラツキ等を考慮した上で、液状化試験結果(繰返しねじりせん断試験結果)より保守的に設定する。

埋戻土層、洪積砂層Ⅰ(A-1)、洪積砂層Ⅱ(A-1)及び洪積砂層Ⅱ(A-2)の物性値を第3表に示す。

試験結果から設定した解析上の液状化強度曲線を第4図に、液状化パラメータを第4表に示す。なお、液状化特性が保守的(液状化しやすい)に評価されるように、液状化パラメータを設定する(試

験結果より繰返し回数が少ない状態で同程度のひずみが発生するように設定することから、液状化が発生しやすい設定となっている)。

第3表 地盤物性値

(1) 埋戻土層

| | 必要とする物性値 | | | 物性値 |
|-------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | 名称 | 記号 | 単位 | |
| 物理的性質 | 単位体積重量 | ρ | t/m^3 | 2.00 |
| | 間隙率 | n | — | 0.41 |
| 力学的性質 | 液状化強度曲線 (液状化パラメータ) | — | — | 第4図参照 |
| | せん断弾性係数 | G_{ma} | kN/m^2 | 5.11E+04 |
| | 内部摩擦角 | ϕ | ° | 41.1 |
| | 粘着力 | C | kN/m^2 | 0.0 |
| | 履歴減衰上限値 | h_{max} | — | 0.367 |

(2) 洪積砂層 I (A-1)


| | 必要とする物性値 | | | 物性値 |
|-------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | 名称 | 記号 | 単位 | |
| 物理的性質 | 単位体積重量 | ρ | t/m^3 | 1.95 |
| | 間隙率 | n | — | 0.40 |
| 力学的性質 | 液状化強度曲線 (液状化パラメータ) | — | — | 第4図参照 |
| | せん断弾性係数 | G_{ma} | kN/m^2 | 1.53E+05 |
| | 内部摩擦角 | ϕ | ° | 40.8 |
| | 粘着力 | C | kN/m^2 | 0.0 |
| | 履歴減衰上限値 | h_{max} | — | 0.212 |

(3) 洪積砂層 II (A-1)


| | 必要とする物性値 | | | 物性値 |
|-------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | 名称 | 記号 | 単位 | |
| 物理的性質 | 単位体積重量 | ρ | t/m^3 | 1.90 |
| | 間隙率 | n | — | 0.44 |
| 力学的性質 | 液状化強度曲線 (液状化パラメータ) | — | — | 第4図参照 |
| | せん断弾性係数 | G_{ma} | kN/m^2 | 1.49E+05 |
| | 内部摩擦角 | ϕ | ° | 42.2 |
| | 粘着力 | C | kN/m^2 | 0.0 |
| | 履歴減衰上限値 | h_{max} | — | 0.210 |

(4) 洪積砂層 II (A-2)


| | 必要とする物性値 | | | 物性値 |
|-------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | 名称 | 記号 | 単位 | |
| 物理的性質 | 単位体積重量 | ρ | t/m^3 | 1.89 |
| | 間隙率 | n | — | 0.45 |
| 力学的性質 | 液状化強度曲線 (液状化パラメータ) | — | — | 第4図参照 |
| | せん断弾性係数 | G_{ma} | kN/m^2 | 2.06E+05 |
| | 内部摩擦角 | ϕ | ° | 42.4 |
| | 粘着力 | C | kN/m^2 | 0.0 |
| | 履歴減衰上限値 | h_{max} | — | 0.173 |




(1) 埋戻土層



(2) 洪積砂層 I (A-1)



(3) 洪積砂層 II (A-1)



(4) 洪積砂層 II (A-2)

第 4 図 液状化強度曲線

第 4 表 液状化パラメータ

| 液状化パラメータ | $\phi_p(^{\circ})$ | w_1 | p_1 | p_2 | c_1 | S_1 |
|---------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 埋戻土層 | 28.0 | 2.500 | 0.500 | 0.800 | 2.160 | 0.005 |
| 洪積砂層 I (A-1) | 34.0 | 9.600 | 0.500 | 0.550 | 2.530 | 0.005 |
| 洪積砂層 II (A-1) | 32.0 | 7.050 | 0.500 | 0.650 | 2.340 | 0.005 |
| 洪積砂層 II (A-2) | 34.0 | 8.100 | 0.500 | 0.550 | 3.820 | 0.005 |

b. 解析用地盤物性値

地盤の物性値を第5表に示す。埋戻土層、洪積砂層Ⅰ(A-1)、洪積砂層Ⅱ(A-1)及び洪積砂層Ⅱ(A-2)の物性値については、地震時における過剰間隙水圧の上昇を適切に評価するため、繰返しねじりせん断試験を基に設定した液状化特性を設定する。

第5表(1) 地盤の物性値 (1/2)

| パラメータ | | 埋戻土層 (地下水以浅) | 埋戻土層 (地下水以深) | 洪積砂層Ⅰ (A-1) | 洪積砂層Ⅱ (A-1) | 互層 | 粘土層 | |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|---|
| 動的 変形 特性 | 単位体積重量 ρ (t/m^3) | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | |
| | 間隙率 n | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.51 | |
| | せん断波速度 V_s (m/sec) | - | - | 280 | 280 | 250 | 260 | |
| | せん断弾性係数 G_{ma} (kN/m^2) | 5.11E+04 | 5.11E+04 | 1.53E+05 | 1.49E+05 | 1.13E+05 | 1.15E+05 | |
| | 体積弾性係数 K_{ma} (kN/m^2) | 1.33E+05 | 1.33E+05 | 3.99E+05 | 3.89E+05 | 2.95E+05 | 3.00E+05 | |
| | 基準化拘束圧 σ_{ma}' (kN/m^2) | 98.0 | 98.0 | 90.0 | 140.0 | 98.0 | 98.0 | |
| | 拘束圧依存の係数 m_{c1}, m_{c2} | 0.667 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | |
| | ボアゾン比 v | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| | 粘着力 C (kN/m^2) | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 97.1 | |
| | 内部摩擦角 ϕ ($^\circ$) | 33.8 | 41.1 | 40.8 | 42.2 | 34.6 | 29.1 | |
| | 履歴減衰上限値 h_{max} | 0.367 | 0.367 | 0.212 | 0.210 | 0.201 | 0.200 | |
| | 変相角 ϕ_p ($^\circ$) | - | 28.0 | 34.0 | 32.0 | - | - | |
| | 液状化 特性 | 液状化パラメータ | w_l | - | 2.500 | 9.600 | 7.050 | - |
| p_1 | | | - | 0.500 | 0.500 | 0.500 | - | - |
| p_2 | | | - | 0.800 | 0.550 | 0.650 | - | - |
| c_1 | | | - | 2.160 | 2.530 | 2.340 | - | - |
| S_l | | | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - |

第5表(2) 地盤の物性値 (2/2)

| パラメータ | | 洪積 粘性土層Ⅰ | 洪積砂層Ⅱ (A-2) | 洪積 粘性土層Ⅱ | 西山層TMSL -62m以浅 | 西山層TMSL -62m~-77m | 西山層TMSL -77m以深 | 地盤改良 |
|----------------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 動的 変形 特性 | 単位体積重量 ρ (t/m^3) | 1.85 | 1.89 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.90 |
| | 間隙率 n | 0.55 | 0.45 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.45 |
| | せん断波速度 V_s (m/sec) | 260 | 330 | 310 | 540 | 590 | 620 | 300 |
| | せん断弾性係数 G_{ma} (kN/m^2) | 1.25E+05 | 2.06E+05 | 1.74E+05 | 5.02E+05 | 5.99E+05 | 6.61E+05 | 1.71E+05 |
| | 体積弾性係数 K_{ma} (kN/m^2) | 3.26E+05 | 5.37E+05 | 4.54E+05 | 1.31E+06 | 1.56E+06 | 1.72E+06 | 4.46E+05 |
| | 基準化拘束圧 σ_{ma}' (kN/m^2) | 98.0 | 170.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| | 拘束圧依存の係数 m_{c1}, m_{c2} | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | ボアゾン比 v | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | 粘着力 C (kN/m^2) | 8.1 | 0.0 | 196.0 | Cu=830-5.60Z | Cu=830-5.60Z | Cu=830-5.60Z | 100.0 |
| | 内部摩擦角 ϕ ($^\circ$) | 29.2 | 42.4 | 34.5 | - | - | - | 0.0 |
| | 履歴減衰上限値 h_{max} | 0.161 | 0.173 | 0.101 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.143 |
| | 変相角 ϕ_p ($^\circ$) | - | 34.0 | - | - | - | - | - |
| | 液状化 特性 | 液状化パラメータ | w_l | - | 8.100 | - | - | - |
| p_1 | | | - | 0.500 | - | - | - | - |
| p_2 | | | - | 0.550 | - | - | - | - |
| c_1 | | | - | 3.820 | - | - | - | - |
| S_l | | | - | 0.005 | - | - | - | - |

※Zは、T.M.S.L. (m) を示す。

3.4 評価結果

3.4.1 鋼管杭に対する評価結果


鋼管杭の評価は、曲げ及びせん断に対する評価を実施する。評価位置は、第5図に示すとおり、杭頭部、地層境界部（液状化の評価対象層と非液状化層との境界）及び杭先端部（古安田層と西山層との境界）を選定する。

また、検討を実施する地震動は、基準地震動 S_s のうち、加速度が大きい S_s-1 と、継続時間が長い S_s-7 とする。

鋼管杭の曲げに対する影響の程度を把握するための目安として、終局曲率に着目することとした。評価結果を第5表・第6表に、曲げに対する評価値と基準地震動 S_s との時刻歴の関係を第6図・第7図に示す。鋼管杭の曲率について、浅部の杭頭部及び地表からの深さが約25mの地層境界部において、終局曲率を超える結果が得られた。曲げに対する評価値は、 S_s-1 に対し海側杭の杭頭部において地震発生後7.63秒で1を超え、8.44秒で最大となる。また、 S_s-7 に対し山側杭の杭頭部において地震発生後62.45秒で1を超え、94.03秒で最大となり、山側杭の地層境界部において地震発生後67.04秒で1を超え、98.66秒で最大となる。

せん断に対する評価結果を第7表に示す。発生せん断応力度は、鋼管杭の短期許容応力度以下となる結果が得られた。


※終局曲率：「乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵建屋の基礎構造の設計に関する技術規程 JEAC4616-2009，日本電気協会原子力規格委員会，2009年12月」による曲率




第5図 評価位置図

第5表 鋼管杭の曲げに対する評価結果 (終局曲率に対する応答値 (曲率) の比)
基準地震動 Ss-1


| | 評価値 | | | 判定 |
|-------|--------------|------|------|----------|
| | 海側杭 | 中央杭 | 山側杭 | |
| 杭頭部 | 1.17 (8.44s) | 0.66 | 0.83 | 終局曲率を超える |
| 地層境界部 | 0.36 | 0.29 | 0.51 | 終局曲率を下回る |
| 杭先端部 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 終局曲率を下回る |



(1) 曲げに対する評価値 (海側杭の杭頭部)



(2) Ss-1 水平動 時刻歴波形




(3) Ss-1 鉛直動 時刻歴波形


第6図 鋼管杭の曲げに対する評価値と基準地震動 Ss-1

第 6 表 鋼管杭の曲げに対する評価結果 (終局曲率に対する応答値 (曲率) の比)
基準地震動 Ss-7


| | 評価値 | | | 判定 |
|-------|------|------|---------------|----------|
| | 海側杭 | 中央杭 | 山側杭 | |
| 杭頭部 | 4.12 | 3.42 | 4.35 (94.03s) | 終局曲率を超える |
| 地層境界部 | 3.19 | 3.15 | 3.38 (98.66s) | 終局曲率を超える |
| 杭先端部 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 終局曲率を下回る |



(1) 曲げに対する評価値 (山側杭の杭頭部, 地層境界部)



(2) Ss-7EW 水平動 時刻歴波形



(3) Ss-7 鉛直動 時刻歴波形

第 7 図 鋼管杭の曲げに対する評価値と基準地震動 Ss-7

第7表 鋼管杭のせん断に対する評価結果（短期許容応力度に対する応答値の比）

(1) 基準地震動 Ss-1

| | 評価値 | | | 判定 |
|-------|------|------|------|-------------|
| | 海側杭 | 中央杭 | 山側杭 | |
| 杭頭部 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 短期許容応力度を下回る |
| 地層境界部 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 短期許容応力度を下回る |
| 杭先端部 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 短期許容応力度を下回る |

(2) 基準地震動 Ss-7

| | 評価値 | | | 判定 |
|-------|------|------|------|-------------|
| | 海側杭 | 中央杭 | 山側杭 | |
| 杭頭部 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 短期許容応力度を下回る |
| 地層境界部 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 短期許容応力度を下回る |
| 杭先端部 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 短期許容応力度を下回る |

3.4.2 躯体に対する評価結果

躯体の擁壁部と底版部について、曲げ及びせん断に対する評価を実施する。検討を実施する地震動は、基準地震動 S_s のうち、加速度が大きい S_s-1 と、継続時間が長い S_s-7 とする。

躯体の曲げに対する評価結果を第 8 表に示す。躯体の発生曲げ応力度は、短期許容応力度以下となる結果が得られた。

せん断に対する評価結果を第 9 表に示す。発生せん断応力度は、短期許容応力度以下となる結果が得られた。

また、躯体の残留変位量の算定結果を第 10 表に示す。残留変位量は、最大で水平海側方向に 1.70m、鉛直下向き方向に 0.01m となる結果が得られた。

第 8 表 躯体の曲げに対する評価結果（短期許容応力度に対する応答値の比）

(1) 基準地震動 S_s-1

| | 評価値 | 判定 |
|-----|------|-------------|
| 擁壁部 | 0.25 | 短期許容応力度を下回る |
| 底版部 | 0.48 | 短期許容応力度を下回る |

(2) 基準地震動 S_s-7

| | 評価値 | 判定 |
|-----|------|-------------|
| 擁壁部 | 0.14 | 短期許容応力度を下回る |
| 底版部 | 0.28 | 短期許容応力度を下回る |

第 9 表 躯体のせん断に対する評価結果（短期許容応力度に対する応答値の比）

(1) 基準地震動 S_s-1

| | 評価値 | 判定 |
|-----|------|-------------|
| 擁壁部 | 0.19 | 短期許容応力度を下回る |
| 底版部 | 0.53 | 短期許容応力度を下回る |

(2) 基準地震動 S_s-7

| | 評価値 | 判定 |
|-----|------|-------------|
| 擁壁部 | 0.10 | 短期許容応力度を下回る |
| 底版部 | 0.32 | 短期許容応力度を下回る |

第 10 表 躯体の残留変位量^{※1}の算定結果

(1) 基準地震動 Ss-1

| | 水平変位 ^{※2} (m) | 鉛直変位 ^{※3} (m) |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| T. M. S. L. +15. 0m (躯体天端) | 0. 75 | 0. 01 |
| T. M. S. L. +8. 0m | 0. 74 | 0. 01 |

(2) 基準地震動 Ss-7

| | 水平変位 ^{※2} (m) | 鉛直変位 ^{※3} (m) |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| T. M. S. L. +15. 0m (躯体天端) | 1. 70 | 0. 01 |
| T. M. S. L. +8. 0m | 1. 69 | 0. 01 |

※1 防潮堤中央杭の西山層上限面位置を基点とした変位量

※2 海側方向の変位量を正とする

※3 下向き方向の変位量を正とする

4. まとめ

荒浜側防潮堤について、津波評価における状態設定の検討を行った。

地震応答解析（有効応力解析）の結果、液状化現象の影響が最も大きいと考えられる断面において、基準地震動 S_s に対し鋼管杭の支持性能が不足する見通しであり、地盤改良等の相応の対策が必要となる。一方、躯体は基準地震動 S_s に対しておおむね弾性範囲に留まっているが、ブロック間の相対的な変位により、津波が荒浜側防潮堤の内側に侵入する可能性が否定できない。ただし、躯体の重量は大きい（最小ブロックで約 1,200t）ため、津波時に漂流物として波及的影響を及ぼす可能性は小さいと考えられる。

以上より、荒浜側防潮堤については地震時に躯体自体が損傷したり、津波時に漂流物となる可能性は小さいと想定されるが、地震後及び津波後の状態を精緻に想定することは困難であるため、津波評価においては荒浜側防潮堤の一部又は全部が損傷した場合について、保守的に損傷部分の防潮堤がない状態を想定する。


以上

【補足】荒浜側防潮堤の漂流評価

荒浜側防潮堤は最小ブロックで約1,200tの十分な質量があるが、地震後の津波襲来に漂流物とならないか、「港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成19年）」を参考に、確認のため評価を行った。

1. 荒浜側防潮堤の1ブロック当たりの質量

荒浜側防潮堤における代表断面位置における1ブロック当たりの質量は、容積が約690m³であり、鉄筋コンクリートの単位体積重量が24kN/m³であることから、約1,600tである。なお、荒浜側防潮堤全体で最も軽いブロックの容積は約520m³、質量約1,200tであるため、漂流評価においては保守的に1ブロック当たり1,200tで評価を行う。



第1図 荒浜側防潮堤断面図例（代表断面位置）


第1表 1ブロック当たりの質量

| 位置 | 断面積 (m ²) ① | 延長 (m) ② | 容積(m ³) ③=①×② | 質量(kN) ④=③×24(kN/m ³) | 質量(t) ⑤=④/9.8 |
|-------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 最軽量ブロック* | 46.7 | 11.2 | 523 | 約12,500 | 約1,200 |
| (参考) 代表断面位置 | 50.9 | 13.6 | 692 | 約16,600 | 約1,600 |


*最軽量ブロックは、次頁「2. 評価用流速」に示す通り、代表断面位置より南側を主体に最大流速が分布していることから、代表断面位置より南側の範囲を対象として抽出した。

2. 評価用流速

評価用流速は，上昇側の基準津波として基準津波 1'，基準津波 3 を対象とする。荒浜側防潮堤前面における遡上域での最大流速 6.4m/s に対して評価を行う。




第 2 図 基準津波 1' の最大流速分布図



第 3 図 基準津波 3 の最大流速分布図

3. 評価結果

「港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成19年）」に基づき漂流物となる安定質量について評価を行った結果、12.1tとなった。荒浜側防潮堤の1ブロック当たりの質量は約1,200t以上であり、十分な質量があるため漂流物として波及的影響を及ぼすことはないと判断される。



第4図 安定質量の試算結果

添付資料 5


港湾内の局所的な海面の励起について

港湾内の局所的な海面の励起について


基準津波による発電所周辺における最大水位上昇量分布を添付第 5-1 図に、港湾内での時刻歴波形の評価地点を添付第 5-2 図に示す。また、津波の伝播経路を考慮し、港口と港内中央、港内中央と港奥（北側・南側）、港内中央と取水口前面（6 号及び 7 号炉）における基準津波 1 の水位をそれぞれ重ね合わせた水位時刻歴波形を添付第 5-3 図に示す。

添付第 5-1 図より、港湾の内外で最大水位上昇量や傾向に大きな差異はない。また、添付第 5-3 図より、港内の伝播に伴い、上昇側のピーク値が多少大きくなるものの、周期特性や時間の経過に伴う減衰傾向に大きな差はなく、港内の固有周期との共振による特異な増幅は生じていない。


(T.M.S.L. m)



添付第 5-1 図 最大水位上昇量分布



添付第 5-2 図 評価位置



添付第 5-3 図 水位時刻歴波形（日本海東縁部：2 領域モデル+LS-2）

添付資料 6

管路解析の詳細について

管路解析の詳細について

6.1 はじめに

海洋から取水路及び放水路を経て各評価地点までの水路の水理特性を考慮した管路解析を実施した。取水路は、敷地前面の港湾内（取水口前面）における最大ケース（基準津波1）及び最小ケース（基準津波2）を入力波形として解析を実施した。なお、影響評価として、防波堤の損傷を考慮した管路解析を実施した。

6.2 管路解析に基づく評価

管路解析を行う上での不確かさの考慮として、添付第6-1表に示す各項目についてパラメータスタディを実施し、入力津波の選定及び津波水位への影響を確認した。

管路解析の解析条件を添付第6-2表に、貝代を考慮する範囲を添付第6-1図に示す。取水路及び放水路の構造図を添付第6-2図，添付第6-3図に示す。また基礎方程式を下記に示す。

取水路における取水路奥の各冷却海水ポンプ位置（補機取水槽）の最高水位をまとめた結果を添付第6-3表に，放水路における放水庭の最高水位をまとめた結果を添付第6-4表に示す。また，それらの詳細な結果について，それぞれ添付第6-5表，添付第6-6表に示す。また時刻歴波形をそれぞれ添付第6-4図，添付第6-5図に示す。

添付第6-1表 条件設定

| | 計算条件 |
|---|----------------|
| 1 | スクリーン損失の有無※ |
| 2 | 貝付着の有無 |
| 3 | 補機冷却海水ポンプ稼働の有無 |

※取水路のみ

添付第 6-2 表 管路解析における解析条件 (1/2)

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 計算領域 | 取水口～スクリーン室～取水路～取水槽～取水路分岐～補機 取水路～補機取水槽 | | |
| 計算時間間隔 Δt | 0.005 秒 (取水路) 0.001 秒 (放水路) | | |
| 潮位のバラツキ | +0.16m (上昇側), -0.15m (下降側) | | |
| 地殻変動 | -0.29m (下降側) | | |
| 取水条件 | | ポンプ種類 | ポンプ稼働条件 |
| | 6 号 炉 | CWP(循環水ポンプ) | 0 (m ³ /h) ※ |
| | | RSW(原子炉補機冷却海水ポンプ) | 1,800 (m ³ /h/台) x6 台 =10,800 (m ³ /h) |
| | | TSW(タービン補機冷却海水ポンプ) | 0 (m ³ /h) |
| | 5 号 炉 | CWP(循環水ポンプ) | 0 (m ³ /h) ※ |
| | | RSW(原子炉補機冷却海水ポンプ) | 2,500 (m ³ /h/台) x4 台 =10,000 (m ³ /h) |
| | | TSW(タービン補機冷却海水ポンプ) | 2,700 (m ³ /h/台) x3 台 =8,100 (m ³ /h) |
| | | HPSW(高圧炉心スプレィディーゼル 補機冷却海水ポンプ) | 400 (m ³ /h) |
| 放水条件 | 取水条件で記載した取水量がそのまま放水されるものとして 設定 | | |
| ポンプ停止条件 | 全ポンプ 0 (m ³ /h) | | |
| 摩擦損失係数 (マンニングの粗度係数) | n=0.02m ^{-1/3} ・s (貝付着あり) n=0.015m ^{-1/3} ・s (貝付着なし) | | |
| 貝の付着代 | 貝代 10cm を考慮 | | |

※ 非常用海水冷却系の海水ポンプ (原子炉補機冷却海水ポンプ) の取水源を確保することを目的に、取水口前面には海水貯留堰を設置し、津波による水位低下時には循環水ポンプを停止する運用とすることから、管路解析の前提として「循環水ポンプ停止」とした。

添付第 6-2 表 管路解析における解析条件 (2/2)

| | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 局所損失係数 | 電力土木技術協会(1995)： 火力・原子力発電所土木構造物の設計－増補改訂版－ 千秋信一(1967)：発電水力演習， 土木学会(1999)：水理公式集 [平成 11 年版] による |
| スクリーン有無 | 局所損失係数 16.8 (スクリーンあり) 局所損失係数 0.0 (スクリーンなし) |
| 貯留堰 | 津波数値シミュレーションに反映 |
| 基準津波 | 基準津波 1：日本海東縁部 (2 領域モデル) + 地すべり (LS-2) 基準津波 2：日本海東縁部 (2 領域モデル) |
| 初期水位 | 上昇側：朔望平均満潮位 (T. M. S. L. +0.49m) 下降側：朔望平均干潮位 (T. M. S. L. +0.03m) |
| 計算時間 | 地震発生から 4 時間 |

※基礎方程式

管路解析では、非定常の開水路及び管路流れの連続式・運動方程式を用いた。

【開水路】

- ・運動方程式

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q^2}{A} \right) + gA \frac{\partial H}{\partial x} + gA \left(\frac{n^2 |v|v}{R^{4/3}} + \frac{1}{\Delta x} f \frac{|v|v}{2g} \right) = 0$$

- ・連続式

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = 0$$

【管路】

- ・運動方程式

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + gA \frac{\partial H}{\partial x} + gA \left(\frac{n^2 |v|v}{R^{4/3}} + \frac{1}{\Delta x} f \frac{|v|v}{2g} \right) = 0$$

- ・連続式



$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 0$$

ここに、 t : 時間 Q : 流量 v : 流速 x : 管底に沿った座標
 A : 流水断面積
 H : 圧力水頭 + 位置水頭 (管路の場合), 位置水頭 (開水路の場合)
 z : 管底高 g : 重力加速度
 n : マニングの粗度係数 R : 径深
 Δx : 管路の流れ方向の長さ f : 局所損失係数

【水槽及び立坑部】



$$A_p \frac{dH_p}{dt} = Q_s$$

ここに A_p : 水槽の平面積 (水位 の関数となる) H_p : 水槽水位
 Q_s : 水槽へ流入する流量 の総和 t : 時間




— 貝代付着考慮範囲

添付第 6-1 図 (1) 貝代考慮範囲 (6 号炉取水路 A-A 断面図)




— 貝代付着考慮範囲


添付第 6-1 図 (2) 貝代考慮範囲 (6・7 号炉放水路 B-B 断面図)



添付第 6-2 図 (1) 大湊側取水路配置平面図




添付第 6-2 図 (2) 6号炉取水路 (A-A 断面)




添付第 6-2 図 (3) 6号炉取水路 (B-B 断面)

評価点 補機取水槽
(A系)
(B系北)
(B系南)TSW
(B系南)RSW
(C系)




添付第 6-2 図 (4) 7号炉取水路 (C-C 断面)




添付第 6-2 図 (5) 7号炉取水路 (D-D 断面)

評価点 補機取水槽
 (A系)
 (B系北)
 (B系南)TSW
 (B系南)RSW
 (C系)




添付第 6-2 図 (6) 5号炉取水路 (E-E 断面)




添付第 6-2 図 (7) 5号炉取水路 (F-F 断面)


評価点 補機取水槽
 (A系)
 (B系)




添付第 6-3 図 (1) 大湊側放水路配置平面図




添付第 6-3 図 (2) 6号炉放水路 (A-A 断面)




添付第 6-3 図 (3) 6号炉放水路 (左: B-B 断面, 右: C-C 断面)




添付第 6-3 図 (4) 7 号炉放水路 (D-D 断面)



添付第 6-3 図 (5) 7 号炉放水路 (E-E 断面)



添付第 6-3 図 (6) 5 号炉放水路 (F-F 断面)



添付第 6-3 図 (7) 5 号炉放水路 (G-G 断面)

添付第 6-3 表 補機取水槽における最大ケース

| | 号炉 | スクリーン | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T. M. S. L. (m) | | | | | |
|--------|------|-------|----|-------|--------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | 取水口前面 | 補機取水槽 (A 系) | 補機取水槽 (B 系北) | 補機取水槽 (B 系南) TSW | 補機取水槽 (B 系南) RSW | 補機取水槽 (C 系) |
| 基準津波 1 | 6 号炉 | なし | なし | なし | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | <u>7.0</u> |
| | 7 号炉 | なし | あり | なし | 6.3 | <u>7.2</u> | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.1 |
| | 5 号炉 | あり | あり | なし | 6.3 | 6.4 | <u>6.4</u> | | | — |
| 基準津波 2 | 6 号炉 | なし | あり | あり | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | <u>-3.7</u> | -3.6 |
| | 7 号炉 | なし | あり | あり | -3.5 | -3.7 | <u>-3.7</u> | -3.7 | -3.7 | -3.7 |

添付第 6-4 表 放水庭における最大ケース

| | 号炉 | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T. M. S. L. (m) | | | | | |
|--------|------|----|-------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | 放水口前面 | 補機放水庭 (南) | 補機放水庭 (北) | 放水庭 (南) | 放水庭 (中) | 放水庭 (北) |
| 基準津波 1 | 6 号炉 | なし | なし | 6.4 | — | — | 8.5 | <u>8.8</u> | 8.7 |
| | 7 号炉 | あり | あり | 6.4 | — | <u>9.9</u> | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | 5 号炉 | あり | あり | 6.4 | / | | <u>7.4</u> | 7.2 | 7.2 |

— : 津波による水位変動の影響がないことを示す

添付第 6-5 表 (1) 取水路管路解析における計算結果
(6 号炉 水位上昇側)

| | スクリーン | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T. M. S. L. (m) | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | | 取水口 前面 | 補機 取水槽 (A 系) | 補機 取水槽 (B 系北) | 補機 取水槽 (B 系南) TSW | 補機 取水槽 (B 系南) RSW | 補機取水槽 (C 系) |
| 基準 津波 1 | あり | あり | あり | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
| | | | なし | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
| | | なし | あり | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
| | | | なし | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
| | なし | あり | あり | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.9 |
| | | | なし | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.9 |
| | | なし | あり | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.9 |
| | | | なし | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | <u>7.0</u> |

添付第 6-5 表 (2) 取水路管路解析における計算結果
(6号炉 水位下降側)

| | スクリーン | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T.M.S.L. (m) | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | 取水口 前面 | 補機 取水槽 (A系) | 補機 取水槽 (B系北) | 補機 取水槽 (B系南) TSW | 補機 取水槽 (B系南) RSW | 補機 取水槽 (C系) |
| 基準 津波 2 | あり | あり | あり | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 |
| | | | なし | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 |
| | | なし | あり | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 |
| | | | なし | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 |
| | なし | あり | あり | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | <u>-3.7</u> | -3.6 |
| | | | なし | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 |
| | | なし | あり | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 |
| | | | なし | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 |

添付第 6-5 表 (3) 取水路管路解析における計算結果
(7号炉 水位上昇側)

| | スクリーン | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T.M.S.L. (m) | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | 取水口 前面 | 補機 取水槽 (A系) | 補機 取水槽 (B系北) | 補機 取水槽 (B系南) TSW | 補機 取水槽 (B系南) RSW | 補機 取水槽 (C系) |
| 基準 津波 1 | あり | あり | あり | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.1 |
| | | | なし | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.1 |
| | | なし | あり | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
| | | | なし | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 |
| | なし | あり | あり | 6.3 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 7.1 |
| | | | なし | 6.3 | <u>7.2</u> | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.1 |
| | | なし | あり | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 |
| | | | なし | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |

添付第 6-5 表 (4) 取水路管路解析における計算結果
(7号炉 水位下降側)

| | スクリーン | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T.M.S.L. (m) | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | 取水口 前面 | 補機 取水槽 (A系) | 補機 取水槽 (B系北) | 補機 取水槽 (B系南) TSW | 補機 取水槽 (B系南) RSW | 補機 取水槽 (C系) |
| 基準 津波 2 | あり | あり | あり | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 |
| | | | なし | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 |
| | | なし | あり | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 |
| | | | なし | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 |
| | なし | あり | あり | -3.5 | -3.7 | <u>-3.7</u> | -3.7 | -3.7 | -3.7 |
| | | | なし | -3.5 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 |
| | | なし | あり | -3.5 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 |
| | | | なし | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 |

添付第 6-5 表 (5) 取水路管路解析における計算結果
(5号炉 水位上昇側)

| | スクリーン | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T. M. S. L. (m) | | |
|-------|-------|----|-------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | 取水口 前面 | 補機取水槽 (A系) | 補機取水槽 (B系) |
| 基準津波1 | あり | あり | あり | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
| | | | なし | 6.3 | 6.4 | <u>6.4</u> |
| | | なし | あり | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
| | | | なし | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| | なし | あり | あり | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
| | | | なし | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| | | なし | あり | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
| | | | なし | 6.3 | 6.4 | 6.4 |

添付第 6-5 表 (6) 取水路管路解析における計算結果
(5号炉 水位下降側)

| | スクリー ーン | 貝代 | ポンプ 稼働 | 水位 T.M.S.L. (m) | | |
|---------------|------------|----|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | 取水口 前面 | 補機取水槽 (A系) | 補機取水槽 (B系) |
| 基準 津波 2 | あり | あり | あり | -3.0 | <u>-3.3</u> | -3.3 |
| | | | なし | -3.0 | -3.2 | -3.2 |
| | | なし | あり | -3.0 | -3.3 | -3.3 |
| | | | なし | -3.0 | -3.2 | -3.2 |
| | なし | あり | あり | -3.0 | -3.3 | -3.3 |
| | | | なし | -3.0 | -3.2 | -3.2 |
| | | なし | あり | -3.0 | -3.3 | -3.3 |
| | | | なし | -3.0 | -3.2 | -3.2 |

添付第 6-6 表 (1) 放水路管路解析における計算結果 (6 号炉)

| | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T. M. S. L. (m) | | | | | |
|--------|----|-------|--------------------|----------|----------|--------|------------|--------|
| | | | 放水口前面 | 補機放水庭(南) | 補機放水庭(北) | 放水庭(南) | 放水庭(中) | 放水庭(北) |
| 基準津波 1 | あり | あり | 6.4 | — | — | 8.3 | 8.4 | 8.4 |
| | | なし | 6.4 | — | — | 8.4 | 8.6 | 8.5 |
| | なし | あり | 6.4 | — | — | 8.5 | 8.6 | 8.6 |
| | | なし | 6.4 | — | — | 8.5 | <u>8.8</u> | 8.7 |

— : 津波による水位変動の影響がないことを示す


添付第 6-6 表 (2) 放水路管路解析における計算結果 (7 号炉)

| | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T. M. S. L. (m) | | | | | |
|--------|----|-------|--------------------|----------|------------|--------|--------|--------|
| | | | 放水口前面 | 補機放水庭(南) | 補機放水庭(北) | 放水庭(南) | 放水庭(中) | 放水庭(北) |
| 基準津波 1 | あり | あり | 6.4 | — | <u>9.9</u> | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | | なし | 6.4 | — | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| | なし | あり | 6.4 | — | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| | | なし | 6.4 | — | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |

— : 津波による水位変動の影響がないことを示す


添付第 6-6 表 (3) 放水路管路解析における計算結果 (5号炉)

| | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T.M.S.L. (m) | | | |
|--------|----|-------|-----------------|------------|--------|--------|
| | | | 放水口前面 | 放水庭(南) | 放水庭(中) | 放水庭(北) |
| 基準津波 1 | あり | あり | 6.4 | <u>7.4</u> | 7.2 | 7.2 |
| | | なし | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |
| | なし | あり | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| | | なし | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 |




最大ケース：C系

添付第 6-4 図 (1) 時刻歴波形 (6号炉 水位上昇側)




最小ケース：B系南

添付第 6-4 図 (2) 時刻歴波形 (6号炉 水位下降側)




最大ケース：A系

添付第 6-4 図 (3) 時刻歴波形 (7号炉 水位上昇側)




最小ケース：B系北


添付第 6-4 図 (4) 時刻歴波形 (7号炉 水位下降側)



添付第 6-4 図 (5) 時刻歴波形 (5号炉 水位上昇側)




添付第 6-4 図 (6) 時刻歴波形 (5号炉 水位下降側)




最大ケース：放水庭(中)

添付第 6-5 図 (1) 放水路時刻歴波形 (6 号炉)



最大ケース：補機放水庭(北)

添付第 6-5 図 (2) 放水路時刻歴波形 (7 号炉)



最大ケース：放水庭(南)

添付第 6-5 図 (3) 放水路時刻歴波形 (5 号炉)

6.3 防波堤の損傷を考慮した影響評価

管路解析に関わる影響評価として、防波堤が地震により損傷する場合を保守的に想定し、その際に生じる水位に対する外郭防護の成立性の確認を行った。

具体的には、各補機取水槽及び放水庭の入力津波に対し、防波堤がない条件における遡上解析により評価した取水口及び放水口前面の水位を入力波形として改めて管路解析を実施することにより、防波堤が損傷した場合を模擬した各所の水位を算定した。取水路における取水路奥の各冷却海水ポンプ位置（補機取水槽）の最高水位をまとめた結果を添付第 6-7 表に、放水路における放水庭の最高水位をまとめた結果を添付第 6-8 表に示す。また、それらの詳細な結果について、それぞれ添付第 6-9 表、添付第 6-10 表に示す。また時刻歴波形をそれぞれ添付第 6-6 図、添付第 6-7 図に示す。

その上で、この水位と外郭防護における許容津波高さとの比較を行うことにより、外郭防護の成立性の確認を行った。取水路（補機取水槽）、放水路（放水庭）に対する確認結果をそれぞれ添付第 6-11 表、添付第 6-12 表に示す。

以上より、防波堤が地震により損傷した場合においても、外郭防護の成立性に影響のないことを確認した。

添付第 6-7 表 補機取水槽における最大ケース

| | 号炉 | スクリーン | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T.M.S.L. (m) | | | | | |
|--------|-----|-------|----|-------|-----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | 取水口前面 | 補機取水槽 (A系) | 補機取水槽 (B系北) | 補機取水槽 (B系南) TSW | 補機取水槽 (B系南) RSW | 補機取水槽 (C系) |
| 基準津波 1 | 6号炉 | なし | なし | あり | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | <u>8.4</u> |
| | 7号炉 | なし | なし | なし | 7.2 | <u>8.3</u> | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.1 |
| | 5号炉 | なし | なし | なし | 7.4 | <u>7.7</u> | 7.7 | | | — |
| 基準津波 2 | 6号炉 | なし | なし | あり | -3.5 | -3.8 | <u>-4.0</u> | -3.9 | -4.0 | -3.8 |
| | 7号炉 | なし | あり | あり | -3.5 | -4.0 | <u>-4.3</u> | -4.1 | -4.1 | -3.9 |

添付第 6-8 表 放水庭における最大ケース

| | 号炉 | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T.M.S.L. (m) | | | | | |
|--------|-----|----|-------|-----------------|-----------|-------------|------------|------------|---------|
| | | | | 放水口前面 | 補機放水庭 (南) | 補機放水庭 (北) | 放水庭 (南) | 放水庭 (中) | 放水庭 (北) |
| 基準津波 1 | 6号炉 | なし | なし | 7.0 | — | — | 8.3 | <u>8.4</u> | 8.2 |
| | 7号炉 | なし | あり | 7.0 | — | <u>10.3</u> | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
| | 5号炉 | なし | なし | 7.0 | / | | <u>8.3</u> | 8.2 | 8.3 |

— : 津波による水位変動の影響がないことを示す

添付第 6-9 表 (1) 取水路管路解析における計算結果
(6号炉 水位上昇側)

| | スクリーン | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T. M. S. L. (m) | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | 取水口 前面 | 補機 取水槽 (A系) | 補機 取水槽 (B系北) | 補機 取水槽 (B系南) TSW | 補機 取水槽 (B系南) RSW | 補機 取水槽 (C系) |
| 基準 津波 1 | あり | あり | あり | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | | | なし | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 |
| | | なし | あり | 7.5 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | | | なし | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 |
| | なし | あり | あり | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.4 |
| | | | なし | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
| | | なし | あり | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | <u>8.4</u> |
| | | | なし | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 |

添付第 6-9 表 (2) 取水路管路解析における計算結果
(6 号炉 水位下降側)

| | スクリーン | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T. M. S. L. (m) | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | 取水口 前面 | 補機 取水槽 (A 系) | 補機 取水槽 (B 系北) | 補機 取水槽 (B 系南) TSW | 補機 取水槽 (B 系南) RSW | 補機 取水槽 (C 系) |
| 基準 津波 2 | あり | あり | あり | -3.5 | -3.7 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.7 |
| | | | なし | -3.5 | -3.7 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.7 |
| | | なし | あり | -3.5 | -3.7 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.7 |
| | | | なし | -3.5 | -3.7 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.7 |
| | なし | あり | あり | -3.5 | -3.8 | -4.0 | -3.9 | -3.9 | -3.8 |
| | | | なし | -3.5 | -3.8 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.8 |
| | | なし | あり | -3.5 | -3.8 | <u>-4.0</u> | -3.9 | -4.0 | -3.8 |
| | | | なし | -3.5 | -3.8 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.8 |

添付第 6-9 表 (3) 取水路管路解析における計算結果
(7号炉 水位上昇側)

| | スクリーン | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T.M.S.L. (m) | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | 取水口 前面 | 補機 取水槽 (A系) | 補機 取水槽 (B系北) | 補機 取水槽 (B系南) TSW | 補機 取水槽 (B系南) RSW | 補機 取水槽 (C系) |
| 基準 津波 1 | あり | あり | あり | 7.2 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 8.1 |
| | | | なし | 7.2 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 8.1 |
| | | なし | あり | 7.2 | 8.0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 8.0 |
| | | | なし | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 8.0 |
| | なし | あり | あり | 7.2 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 8.2 |
| | | | なし | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 8.2 |
| | | なし | あり | 7.2 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.1 |
| | | | なし | 7.2 | <u>8.3</u> | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.1 |

添付第 6-9 表 (4) 取水路管路解析における計算結果
(7号炉 水位下降側)

| | スクリーン | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T. M. S. L. (m) | | | | | |
|-------|-------|----|-------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | 取水口 前面 | 補機 取水槽 (A系) | 補機 取水槽 (B系北) | 補機 取水槽 (B系南) TSW | 補機 取水槽 (B系南) RSW | 補機 取水槽 (C系) |
| 基準津波2 | あり | あり | あり | -3.5 | -3.8 | -4.0 | -3.9 | -3.9 | -3.7 |
| | | | なし | -3.5 | -3.8 | -3.9 | -3.8 | -3.8 | -3.7 |
| | | なし | あり | -3.5 | -3.8 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.8 |
| | | | なし | -3.5 | -3.8 | -3.9 | -3.8 | -3.8 | -3.8 |
| | なし | あり | あり | -3.5 | -4.0 | <u>-4.3</u> | -4.1 | -4.1 | -3.9 |
| | | | なし | -3.5 | -3.9 | -4.2 | -4.0 | -4.0 | -3.9 |
| | | なし | あり | -3.5 | -3.9 | -4.1 | -4.0 | -4.0 | -3.9 |
| | | | なし | -3.5 | -3.9 | -4.1 | -4.0 | -4.0 | -3.9 |

添付第 6-9 表 (5) 取水路管路解析における計算結果
(5号炉 水位上昇側)

| | スクリーン | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T. M. S. L. (m) | | |
|-------|-------|----|-------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | 取水口 前面 | 補機取水槽 (A系) | 補機取水槽 (B系) |
| 基準津波1 | あり | あり | あり | 7.4 | 7.2 | 7.4 |
| | | | なし | 7.4 | 7.7 | 7.7 |
| | | なし | あり | 7.4 | 7.2 | 7.4 |
| | | | なし | 7.4 | 7.7 | 7.7 |
| | なし | あり | あり | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
| | | | なし | 7.4 | 7.7 | 7.7 |
| | | なし | あり | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
| | | | なし | 7.4 | <u>7.7</u> | 7.7 |

添付第 6-9 表 (6) 取水路管路解析における計算結果
(5号炉 水位下降側)

| | スクリー ーン | 貝代 | ポンプ 稼働 | 水位 T.M.S.L. (m) | | |
|---------------|------------|----|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | 取水口 前面 | 補機取水槽 (A系) | 補機取水槽 (B系) |
| 基準 津波 2 | あり | あり | あり | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | | なし | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | なし | あり | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | | なし | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | なし | あり | あり | -3.0 | -3.5 | -3.6 |
| | | | なし | -3.0 | -3.5 | -3.5 |
| | | なし | あり | -3.0 | -3.5 | <u>-3.6</u> |
| | | | なし | -3.0 | -3.5 | -3.5 |

添付第 6-10 表 (1) 放水路管路解析における計算結果 (6 号炉)

| | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T.M.S.L. (m) | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|--------------|--------------|--------|------------|--------|
| | | | 放水口 前面 | 補機放水庭 (南) | 補機放水庭 (北) | 放水庭(南) | 放水庭(中) | 放水庭(北) |
| 基準 津波 1 | あり | あり | 7.0 | — | — | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | | なし | 7.0 | — | — | 8.2 | 8.3 | 8.2 |
| | なし | あり | 7.0 | — | — | 8.1 | 8.1 | 8.0 |
| | | なし | 7.0 | — | — | 8.3 | <u>8.4</u> | 8.2 |

— : 津波による水位変動の影響がないことを示す

添付第 6-10 表 (2) 放水路管路解析における計算結果 (7 号炉)


| | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T.M.S.L. (m) | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | 放水口 前面 | 補機放水庭 (南) | 補機放水庭 (北) | 放水庭(南) | 放水庭(中) | 放水庭(北) |
| 基準 津波 1 | あり | あり | 7.0 | — | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| | | なし | 7.0 | — | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| | なし | あり | 7.0 | — | <u>10.3</u> | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
| | | なし | 7.0 | — | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |

— : 津波による水位変動の影響がないことを示す

添付第 6-10 表 (3) 放水路管路解析における計算結果 (5 号炉)

| | 貝代 | ポンプ稼働 | 水位 T.M.S.L. (m) | | | |
|--------|----|-------|-----------------|------------|--------|--------|
| | | | 放水口前面 | 放水庭(南) | 放水庭(中) | 放水庭(北) |
| 基準津波 1 | あり | あり | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
| | | なし | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
| | なし | あり | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 7.6 |
| | | なし | 7.0 | <u>8.3</u> | 8.2 | 8.3 |


補機取水ピット (C系)



最大ケース：C系


添付第 6-6 図 (1) 時刻歴波形 (6号炉 水位上昇側)

補機取水ピット (B系北)




最小ケース：B系北

添付第 6-6 図 (2) 時刻歴波形 (6号炉 水位下降側)




最大ケース：A系

添付第 6-6 図 (3) 時刻歴波形 (7号炉 水位上昇側)




最小ケース：B系北

添付第 6-6 図 (4) 時刻歴波形 (7号炉 水位下降側)




最大ケース：A系

添付第 6-6 図 (5) 時刻歴波形 (5号炉 水位上昇側)




最小ケース：B系

添付第 6-6 図 (6) 時刻歴波形 (5号炉 水位下降側)




最大ケース：放水庭(中)

添付第 6-7 図 (1) 放水路時刻歴波形 (6 号炉)



最大ケース：補機放水庭(北)

添付第 6-7 図 (2) 放水路時刻歴波形 (7 号炉)



最大ケース：放水庭(南)

添付第 6-7 図 (3) 放水路時刻歴波形 (5 号炉)

添付第 6-11 表 防波堤の損傷を考慮した管路解析の影響評価（取水路）

| 基準津波名称 | 策定対象とする入力津波の種類 | 防波堤有無 | 水位 T.M.S.L. (m) | | | | | |
|------------------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| | | | 5号炉 | | 6号炉 | | 7号炉 | |
| | | | 取水口前面 | 取水口前面 | 補機取水槽 | 取水口前面 | 補機取水槽 | |
| 基準津波 1 | 取水路水位上昇量 | 有り | 6.3 | 6.4 | 7.0 | 6.3 | 7.2 | |
| | | 無し | 7.4 | 7.5 | 8.4 | 7.2 | 8.3 | |
| 影響評価 ※外郭防護の詳細は本文 2.2 節を参照 | | | 5号炉取水路に関わる最低許容津波高さは T.M.S.L + 12.2m であり、この裕度の範囲内であることを確認 | 6号炉取水路に関わる最低許容津波高さは T.M.S.L + 12.2m でありこの裕度の範囲内であることを確認 ※補機取水槽点検口の許容津波高さは T.M.S.L + 3.5m であるが取水槽閉止板を設置しており建屋への流入はない | 7号炉取水路に関わる最低許容津波高さは T.M.S.L + 12.2m でありこの裕度の範囲内 ※補機取水槽点検口の許容津波高さは T.M.S.L + 3.5m であるが取水槽閉止板を設置しており建屋への流入はない | | | |

※ハッチング部：影響評価ケース

添付第 6-12 表 防波堤の損傷を考慮した管路解析の影響評価（放水路）

| 基準津波名称 | 策定対象とする入力津波の種類 | 防波堤有無 | 水位 T.M.S.L. (m) | | | | | |
|------------------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|------|
| | | | 5号炉 | | 6号炉 | | 7号炉 | |
| | | | 放水口前面 | 放水庭 | 放水口前面 | 放水庭 | 放水口前面 | 放水庭 |
| 基準津波 1 | 放水路水位上昇量 | 有り | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 8.8 | 6.4 | 9.9 |
| | | 無し | 7.0 | 8.3 | 7.0 | 8.4 | 7.0 | 10.3 |
| 影響評価 ※外郭防護の詳細は本文 2.2 節を参照 | | | 5号炉放水路に関わる最低許容津波高さは T.M.S.L + 12.2m であり、この裕度の範囲内であることを確認 | 6号炉放水路に関わる最低許容津波高さは T.M.S.L + 12.2m であり、この裕度の範囲内であることを確認 | 7号炉放水路に関わる最低許容津波高さは T.M.S.L + 12.2m であり、この裕度の範囲内であることを確認 | | | |

※ハッチング部：影響評価ケース

添付資料 7

入力津波に用いる潮位条件について

入力津波に用いる潮位条件について

7.1 はじめに

入力津波による水位変動に用いる潮位条件には、観測地点「柏崎」における平成 22 年 1 月から平成 26 年 12 月まで（2010 年 1 月～2014 年 12 月）の 5 カ年の潮位観測記録より求めた朔望平均潮位を使用している。ここでは、観測記録の抽出期間の妥当性を確認するため、10 カ年の潮位観測記録について同様の分析を行い、潮位条件への影響の有無を確認した。

また、柏崎刈羽原子力発電所の潮位観測に用いている観測地点「柏崎」（国土交通省国土地理院柏崎験潮場）は、敷地から南西約 11km と離れていることから、発電所港湾の近傍に設置されている波高計記録と比較し、妥当性を確認した。



7.2 観測記録の抽出期間の影響について

入力津波による水位変動に用いる平成 22 年 1 月から平成 26 年 12 月まで（2010 年 1 月～2014 年 12 月）の 5 カ年の潮位観測記録に対して、平成 17 年 1 月からの 10 カ年（2005 年 1 月～2014 年 12 月）の潮位観測記録のデータ分析を行った。分析結果を添付第 7-1 表に示す。

添付第 7-1 表から 5 カ年及び 10 カ年の朔望満潮位、朔望干潮位及びそれらの標準偏差について、いずれも同程度であることを確認した。また、添付第 7-1 図に 10 カ年（2005 年 1 月～2014 年 12 月）の潮位変化を示す。

添付第 7-1 表 朔望潮位に関する分析結果

| | 朔望満潮位 (m) | | 朔望干潮位 (m) | |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 5 カ年 | 10 カ年 | 5 カ年 | 10 カ年 |
| 平均値 | T. M. S. L. +0. 49 | T. M. S. L. +0. 49 | T. M. S. L. +0. 03 | T. M. S. L. +0. 01 |
| 標準偏差 | 0. 16 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 14 |



添付第 7-1 図 10 ヲ年 (2005 年 1 月~2014 年 12 月) の潮位変化
(上：潮望満潮位，下：潮望干潮位)

7.3 柏崎験潮場と敷地港外の波高計との比較について

柏崎刈羽原子力発電所の潮位観測に用いている観測地点「柏崎」(国土交通省国土地理院柏崎験潮場)は、敷地から南西約11kmと離れているため、発電所港湾の近傍に設置されている波高計記録と比較した。

柏崎験潮場の位置を添付第7-2図に、敷地港外に設置されている波高計位置図を添付第7-3図に示す。

柏崎験潮場と波高計の違いを下記に示す。

- 波高計は、超音波式沿岸波高計であり、海底に超音波送受波器を設置し、水中から発射した超音波が海面で反射して戻るまでの時間を計ることにより、海面の水位変動を0.5秒間隔で計測している。概念図を添付第7-4図に示す。
- 柏崎験潮場は、フロート式の潮位計であり、導水管を通して井戸に出入りする海水の昇降を30秒間隔で計測し、日ごとの満干潮位を示している。波浪などの海水面の短周期変動成分を取り除き、観測基準点からの高さを標高に換算している。標高の基準としては、東京湾平均海面を用いている。概念図を添付第7-5図に示す。

波高計の記録と潮位計の記録を比較するため、計測された水位を、波高計の記録の短周期成分を取り除き、1時間平均値として整理した。対象期間については、1年間を通して潮位データが比較できることを考慮し、欠測が少ない期間とした。潮位計と波高計の各月の朔望満干潮位の推移を添付第7-6図に、朔望平均満潮位・干潮位を添付第7-2表に示す。


検討結果から、柏崎験潮場潮位と波高計の波形には大きな差がなく、柏崎験潮場と波高計の朔望満潮位及び朔望干潮位の差は朔望平均満潮位で4cm、朔望平均干潮位で5cm程度であり、大きな差がないことを確認した。

*比較対象期間


- ① 2006年1月～2006年12月
- ② 2011年1月～2011年12月
- ③ 2012年1月～2012年12月




添付第7-2図 柏崎験潮場の位置





添付第7-3図 波高計の設置位置



添付第 7-4 図 超音波式沿岸波高計の概念図



添付第 7-5 図 潮位計の概念図（国土地理院 HP より）



添付第 7-6 図 各月の朔望満干潮位の推移

添付第 7-2 表 朔望平均の比較

| | 観測期間 | 朔望満潮位 (m) | 朔望干潮位 (m) |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 敷地波高計 | 2006 年 1 月～2006 年 12 月 | T. M. S. L. +0.47 | T. M. S. L. -0.04 |
| | 2011 年 1 月～2011 年 12 月 | T. M. S. L. +0.42 | T. M. S. L. -0.03 |
| | 2012 年 1 月～2012 年 12 月 | T. M. S. L. +0.46 | T. M. S. L. +0.01 |
| | 平均値 | T. M. S. L. +0.45 | T. M. S. L. -0.02 |
| 柏崎験潮場 | 2010 年 1 月～2010 年 12 月 | T. M. S. L. +0.55 | T. M. S. L. +0.06 |
| | 2011 年 1 月～2011 年 12 月 | T. M. S. L. +0.45 | T. M. S. L. +0.02 |
| | 2012 年 1 月～2012 年 12 月 | T. M. S. L. +0.50 | T. M. S. L. +0.04 |
| | 2013 年 1 月～2013 年 12 月 | T. M. S. L. +0.51 | T. M. S. L. +0.02 |
| | 2014 年 1 月～2014 年 12 月 | T. M. S. L. +0.45 | T. M. S. L. +0.00 |
| | 現行評価 (平均値) | T. M. S. L. +0.49 | T. M. S. L. +0.03 |

添付資料 8

入力津波に対する水位分布について

入力津波に対する水位分布について


入力津波の決定ケースにおける津波水位の一覧を添付第 8-1 表に示す。また、各決定ケースにおける水位分布を添付第 8-1～7 図に示す。

添付第 8-1 表 入力津波高さ一覧


黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

| 基準津波 | | | | 入力津波高さ T.M.S.L. (m) | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 名称 | 策定目的 | 波源 | | 評価地点 | | | | | | | | | | | | |
| | | 地震 (断層 ^{メートル}) | 地 すべり | 取水路 | | | | | | 放水路 | | | 遡上域 | | 発電所 全体 | |
| | | | | 取水口前面 | | | 補機取水槽 ^{※1} | | | 放水口 前面 | 放水庭 ^{※2} | | | 荒浜側 | | |
| | | | | 5号炉 | 6号炉 | 7号炉 | 5号炉 | 6号炉 | 7号炉 | | 5号炉 | 6号炉 | 7号炉 | 防潮堤 前面敷地 | | 防潮堤 内敷地 |
| 基準 津波 1 | 施設や敷地への 影響評価 (水位上昇側) | 日本海東縁部 (2領域 ^{メートル}) | LS-2 | 7.4 ^{※3} | 7.5 ^{※3} | 7.2 ^{※3} | 7.7 ^{※3} | 8.4 ^{※3} | 8.3 ^{※3} | 7.0 ^{※3} | 8.3 ^{※3} | 8.8 ^{※3} | 10.3 ^{※3} | | | |
| 基準 津波 2 | 施設や敷地への 影響評価 (水位下降側) | 日本海東縁部 (2領域 ^{メートル}) | - | | -3.5 ^{※4} | -3.5 ^{※4} | | -4.0 ^{※4} | -4.3 ^{※4} | | | | | | | |
| 基準 津波 3 | 遡上の影響評価敷地高さが 低い 荒浜側敷地への 遡上影響を評価 (防潮堤健全状態) | 海域の活断層 (5断層連動 ^{メートル}) | LS-2 | | | | | | | | | | | 7.9 ^{※3} | | |
| 基準 津波 1' | 敷地高さが低い 荒浜側敷地への 遡上影響を評価 防潮堤損傷状態(防潮堤損傷 時) | 日本海東縁部 (2領域 ^{メートル}) | LS-2 | ※1：複数ある補機取水槽における水位のうち最高水位（上昇水位）、最低水位（下降水位）を与える津波を入力津波とする ※2：複数ある放水庭、補機放水庭における水位のうち最高水位を与える津波を入力津波とする ※3：朔望平均満潮位(T.M.S.L.+0.49m)、潮位のばらつき(0.16m)、地殻沈降量(0.21m～0.29m)を考慮した値 ※4：朔望平均干潮位(T.M.S.L.+0.03m)、潮位のばらつき(0.15m)を考慮した値 | | | | | | | | | | | 6.9 ^{※3} | |


5 条-別添 1-添付 8-2




添付第 8-1 図 基準津波 1 最高水位分布
(防波堤あり, 防潮堤あり, 現地形)




添付第 8-2 図 基準津波 1 最高水位分布
(防波堤なし, 防潮堤あり, 現地形)




添付第 8-3 図 基準津波 2 最低水位分布
(防波堤あり, 防潮堤あり, 現地形)




添付第 8-4 図 基準津波 2 最低水位分布
(防波堤なし, 防潮堤あり, 現地形)



添付第 8-5 図 基準津波 3 最高水位分布
(防波堤なし，防潮堤あり，1 m 沈下，斜面崩壊)



添付第 8-6 図 基準津波 1' 最高水位分布
(防波堤あり，防潮堤なし，現地形)



添付第 8-7 図 基準津波 3 最高水位分布
(防波堤なし, 防潮堤なし, 2m沈下, 斜面崩壊)

添付資料 9

敷地への浸水防止（外郭防護 1）評価のための の沈下量の算定について

※安田層下部層の MIS10～MIS7 と MIS6 の境界付近の堆積物については、
本資料では〔古安田層〕と仮称する。

敷地への浸水防止（外郭防護1）評価のための沈下量の算定について

【検討方針】

敷地への浸水防止（外郭防護1）については、設計基準対象施設並びに重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地高さにより達成する方針としていることから、ここでは、その敷地及び流入経路に対する地震による液状化等に伴う沈下について検討する。


津波防護対象設備を内包する建屋及び区画及び沈下量検討範囲図を添付第9-1図に、大湊側の流入経路図を添付第9-2図に示す。沈下量については、これらの設置地盤を踏まえ、添付第9-1表に示す沈下量算定方法により沈下量を算定する。

沈下量の算定は、「添付資料4 地震時の地形等の変化による津波遡上経路への影響について 4.2 敷地の沈下量設定」における検討から、本検討範囲における側方流動の影響は小さいと判断できることから、排水沈下について評価する。排水沈下量は、「添付資料4」と同様に各地層の沈下率と層厚を用いて算定する。排水沈下量の算定フローを添付第9-3図に、敷地の各地層の相対密度より保守的に設定した沈下率を添付第9-4図に示す。

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

5 条-別添 1-添付 9-2


添付第 9-1 図 津波防護施設配置及び沈下量検討範囲図




添付第 9-2 図 大湊側 流入経路図

添付第 9-1 表 沈下量算定方針

| 設置エリア | 分類 | 評価対象 | 設置地盤 | 沈下量算定方法 | 備考 |
|-------|------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 大湊側敷地 | 敷地 | 敷地 T. M. S. L. +12m | — | 5～7 号炉原子炉建屋汀線直交地質断面図に基づき、地表～西山層の地層厚と沈下率から保守的に算定する。 | 詳細を【検討結果】(1)に記載 |
| | | 敷地 T. M. S. L. +35m | | 敷地 (T. M. S. L. +12m) の背後に位置し、十分な高さの敷地であることから、評価対象外とする。 | — |
| | 流入経路 | 5～7 号炉 補機冷却用海水取水路 補機冷却用海水取水槽 | 西山層 | 液状化による沈下は生じない。 | — |
| | | 5～7 号炉 取水路 | 古安田層 | 取水路の地質断面図に基づき、古安田層の砂層厚と沈下率から保守的に算定する。 | 詳細を【検討結果】(2)に記載 |
| | | 5～7 号炉 放水路、放水庭 補機冷却用海水放水庭 屋外排水路 電源ケーブルトレンチ | 埋戻土層 主体 | 敷地の浅部に設置されていることから、保守的に敷地の沈下量を用いる。 | (1)の沈下量を採用 |
| 荒浜側敷地 | 敷地 | 敷地 T. M. S. L. +13m | — | 敷地 (T. M. S. L. +13m) の汀線平行地質断面図に基づき、地表～西山層の地層厚と沈下率から保守的に算定する。 | 詳細を【検討結果】(3)に記載 |
| | | 敷地 T. M. S. L. +21m, 37m | | 敷地 (T. M. S. L. +13m) の背後に位置し、十分な高さの敷地であることから、評価対象外とする。 | — |
| | 流入経路 | ケーブル洞道 | 新期砂層・沖積層 主体 | 敷地の浅部に設置されていることから、保守的に敷地の沈下量を用いる。 | (3)の沈下量を採用 |



添付第 9-3 図 液状化に伴う排水沈下量の算定フロー



添付第 9-4 図 Ishihara ほか(1992)の地盤の最大せん断ひずみと体積ひずみの関係から設定した各層の沈下率



【検討結果】

(1) 大湊側の敷地 (T. M. S. L. +12m)


大湊側の敷地 (T. M. S. L. +12m) の沈下量は、5～7号炉原子炉建屋汀線直交地質断面図に基づき算定した。平面図及び地質断面図を添付第9-5図に示す。なお、古安田層については、液状化しない粘性土も広く分布しているが、ここでは全層を液状化評価対象層として保守的に沈下量を算定した。

各砂層の層厚と沈下率から算出した沈下量の分布を添付第9-6図に示す。沈下量は、5号炉汀線直交断面で平均0.61m、最大0.85m、6号炉汀線直交断面で平均0.48m、最大0.93m、7号炉汀線直交断面で平均0.47m、最大0.85mとなった。


以上より、大湊側の敷地 (T. M. S. L. +12m) の浸水防止 (外郭防護1) 評価における許容津波高さの設定においては、保守的に沈下量1mを考慮する。



5号炉原子炉建屋 汀線直交断面




6号炉原子炉建屋 汀線直交断面




7号炉原子炉建屋 汀線直交断面


添付第9-5図 地質断面図（5，6，7号炉原子炉建屋 汀線直交断面図）



添付第 9-6 図(1) 排水沈下量 (5号炉汀線直交断面)



添付第 9-6 図(2) 排水沈下量 (6号炉汀線直交断面)




添付第 9-6 図(3) 排水沈下量 (7号炉汀線直交断面)

(2) 5～7号炉取水路

5～7号炉取水路の沈下量は、取水路の詳細な地質断面図に基づき、取水路下の古安田層中の砂層厚から沈下量を算定した。平面図及び地質断面図を添付第9-7図に示す。

古安田層中の砂層の最大層厚と沈下率から算出した沈下量は、添付第9-2表に示すとおり、6号炉0.099m、7号炉0.097mとなった。

以上より、5～7号炉取水路の浸水防止（外郭防護1）評価における許容津波高さの設定においては、保守的に沈下量0.2mを考慮する。



添付第9-7図 地質断面図（取水路地質断面図）

添付第 9-2 表 取水路最大沈下量


| 評価対象 | 古安田層中の砂層厚 (最大) | 砂層の沈下率 | 沈下量 |
|--------|----------------|--------|--------|
| 6号炉取水路 | 4.7m | 2.1% | 0.099m |
| 7号炉取水路 | 4.6m | | 0.097m |

(3) 荒浜側の敷地 (T. M. S. L. +13m)


荒浜側の敷地 (T. M. S. L. +13m) の沈下量は、汀線平行の地質断面図に基づき算定した。平面図及び地質断面図を添付第 9-8 図に示す。なお、古安田層については、液状化しない粘性土も広く分布しているが、ここでは全層を液状化評価対象層として保守的に沈下量を算定した。

各砂層の層厚と沈下率から算出した沈下量の分布を添付第 9-9 図に示す。沈下量は、平均 0.86m、最大 1.16m となった。

以上より、荒浜側の敷地 (T. M. S. L. +13m) の浸水防止 (外郭防護 1) 評価における許容津波高さの設定においては、保守的に沈下量 1.2m を考慮する。



添付第 9-8 図 地質断面図 (荒浜側敷地汀線平行断面)



添付第 9-9 図 排水沈下量（荒浜側敷地汀線平行断面）

(4) 敷地の浸水防止（外郭防護1）評価で考慮する沈下量

(1)～(3)の沈下量算定結果に基づき、敷地の浸水防止（外郭防護1）評価では、敷地及び流入経路に対する地震による液状化等に伴う沈下量を添付第9-3表に示すとおり考慮する。

添付第9-3表 敷地の浸水防止（外郭防護1）評価で考慮する沈下量

| 設置エリア | 分類 | 評価対象 | 設置地盤 | 沈下量 | 備考 |
|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 大湊側敷地 | 敷地 | 敷地 T. M. S. L. +12m | — | 1m | 5～7号炉原子炉建屋汀線直交地質断面図に基づき、地表～西山層の地層厚と沈下率から保守的に算定した。 |
| | | 敷地 T. M. S. L. +35m | | — | 敷地（T. M. S. L. +12m）の背後に位置し、十分な高さの敷地であることから、評価対象外とする。 |
| | 流入経路 | 5～7号炉 補機冷却用海水取水路 補機冷却用海水取水槽 | 西山層 | — | 液状化による沈下は生じない。 |
| | | 5～7号炉 取水路 | 古安田層 | 0.2m | 取水路の地質断面図に基づき、古安田層の砂層厚と沈下率から保守的に算定した。 |
| | | 5～7号炉 放水路、放水庭 補機冷却用海水放水庭 屋外排水路 電源ケーブルトレンチ | 埋戻土層 主体 | 1m | 敷地の浅部に設置されていることから、保守的に敷地の沈下量を用いる。 |
| 荒浜側敷地 | 敷地 | 敷地 T. M. S. L. +13m | — | 1.2m | 敷地（T. M. S. L. +13m）の汀線平行地質断面図に基づき、地表～西山層の地層厚と沈下率から保守的に算定した。 |
| | | 敷地 T. M. S. L. +21m, 37m | | — | 敷地（T. M. S. L. +13m）の背後に位置し、十分な高さに設置されていることから、評価対象外とする。 |
| | 流入経路 | ケーブル洞道 | 新期砂層 ・沖積層 主体 | 1.2m | 敷地の浅部に設置されていることから、保守的に敷地の沈下量を用いる。 |

添付資料 10

津波防護対策の設備の位置付けについて

津波防護対策の設備の位置づけについて

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では、種々の津波防護対策設備を設置している（添付第 10-1 図）。

本書では、これらの津波防護対策設備の分類について、各分類の定義や目的を踏まえて整理した（添付第 10-1 表）。

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

添付第 10-1 図 6 号及び 7 号炉における津波防護対策設備の概要

添付第 10-1 表 各津波防護対策設備の分類整理

| 分類 | 定義※1 | 施設・設備※1 | 目的※1 | 海水貯留堰 | 取水槽閉止板 | 水密扉 | 止水ハッチ | ダクト閉止板 | 浸水防止ダクト | 貫通部止水処置 | 床ドレンライン浸水防止治具 |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 津波防護施設 | 外郭防護及び内郭防護を行う土木、建築構造物 | <ul style="list-style-type: none"> ●防潮堤（既存地山による自然堤防を含む） ●防潮壁 | ●敷地内に、津波を浸水及び漏水させない（外郭防護） | ○引き波時において、非常用海水冷却系の海水ポンプの機能を保持し、同系による冷却に必要な海水を確保する※2 | × 該当しない | × 該当しない | × 該当しない | × 該当しない | × 該当しない | × 該当しない | × 該当しない |
| 浸水防止設備 | 外郭防護及び内郭防護を行う機器・配管等の設備 | ●防潮堤・防潮壁に取りつけた水密扉等、止水処理を施したハッチ等、止水処理を施した開口部等、その他浸水防止に係る設備 | ●敷地内に、津波を浸水及び漏水させない（外郭防護） | × 該当しない | ○取水路からタービン建屋への津波の流入を防止する（外郭防護1） | × 該当しない | × 該当しない | × 該当しない | × 該当しない | × 該当しない | × 該当しない |
| | | ●建屋等の壁や床に取りつけた水密扉や止水処理を施したハッチ等、止水処理を施した開口部等、その他浸水防止に係る設備 | ●浸水防護重点化範囲内に、津波や内部溢水及び地下水を浸水させない（内郭防護） | × 該当しない | × 該当しない | ○地震によるタービン建屋内の循環水管や他の海水系機器の損傷に伴う溢水及び損傷箇所を介しての津波の流入に対して、浸水防護重点化範囲の浸水を防止する（内郭防護） | | | | | |

※1 「耐津波設計に係る工認審査ガイド」P26「3.8 津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備の分類」より抜粋

※2 非常用取水設備に該当する設備であるが、津波防護施設（非常用取水設備を兼ねる）と位置付けて設置する