

## 第5条：津波による損傷の防止

### <目次>

1. 基本方針
  - 1.1 要求事項の整理
  - 1.2 追加要求事項に対する適合性
    - (1) 位置，構造及び設備
    - (2) 安全設計方針
    - (3) 適合性説明
  - 1.3 気象等
  - 1.4 設備等（手順等含む）
  
2. 津波による損傷の防止  
(別添資料 1)  
    柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉 耐津波設計方針について
  
3. 運用，手順説明  
(別添資料 2)  
    津波による損傷の防止
  
4. 現場確認を要するプロセス  
(別添資料 3)  
    耐津波設計において現場確認を要するプロセス

## ＜ 概 要 ＞

1. において，設計基準対象施設の設置許可基準規則及び技術基準規則の追加要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における適合性を示す。
2. において，設計基準対象施設について，追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。
3. において，追加要求事項に適合するための運用，手順等を抽出し，必要となる対策等を整理する。
4. において，設計に当たって実施する各評価に必要な入力条件等の設定を行うため，設備等の設置状況を現場にて確認した内容について整理する。

## 1. 基本方針

### 1.1 要求事項の整理

津波による損傷の防止について、設置許可基準規則<sup>※1</sup>第五条及び技術基準規則<sup>※2</sup>第六条において、追加要求事項を明確化する（表1）。

---

※1 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

※2 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

表1 設置許可基準規則第五条及び技術基準規則第六条 要求事項

設置許可基準規則 第五条（津波による損傷の防止）	技術基準規則 第六条（津波による損傷の防止）	備考
設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。	設計基準対象施設が基準津波（設置許可基準規則第五条に規定する基準津波をいう。以下同じ。）によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。	追加要求事項



## 1.2 追加要求事項に対する適合性

### (1) 位置, 構造及び設備

#### ロ 発電用原子炉施設の一般構造

#### (2) 耐津波構造

##### (i) 設計基準対象施設に対する耐津波設計

設計基準対象施設は, 基準津波に対して, 以下の方針に基づき耐津波設計を行い, その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。基準津波の策定位置を第 18 図に, 時刻歴波形を第 19 図に示す。

また, 設計基準対象施設のうち, 津波から防護する設備を「設計基準対象施設の津波防護対象設備」とする。

【別添資料 1 (1.1 : 5 条-別添 1-Ⅱ-1-1~9)】

- a. 設計基準対象施設の津波防護対象設備 (非常用取水設備を除く。) を内包する建屋及び区画の設置された敷地において, 基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また, 取水路, 放水路等の経路から流入させない設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。

- (a) 設計基準対象施設の津波防護対象設備 (非常用取水設備を除く。) を内包する建屋及び区画は, 基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置する。

【別添資料 1 (2.2(1) : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-8~13)】

- (b) 上記(a)の遡上波については, 敷地及び敷地周辺の地形及びその標高, 河川等の存在, 設備等の設置状況並びに地震による広域的な隆起・沈降を考慮して, 遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を検討する。また, 地震による変状又は繰返し襲来する津波による洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化等が考えられる場合は, 敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討する。

【別添資料 1 (1.3 : 5 条-別添 1-Ⅱ-1-28~33)】

- (c) 取水路, 放水路等の経路から, 津波が流入する可能性について検討した上で, 流入の可能性のある経路 (扉, 開口部, 貫通口等) を特定し, 必要に応じ浸水対策を施すことにより, 津波の流入を防止する設計とする。

【別添資料 1 (2.2(2) : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-14~50)】

b. 取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，漏水による浸水範囲を限定して，重要な安全機能への影響を防止する設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。

(a) 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設，地下部等における漏水の可能性を検討した上で，漏水が継続することによる浸水範囲を想定（以下「浸水想定範囲」という。）するとともに，同範囲の境界において浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，浸水防止設備を設置することにより浸水範囲を限定する設計とする。

【別添資料 1 (2.3(1) : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-51~62)】

(b) 浸水想定範囲及びその周辺に設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）がある場合は，防水区画化するとともに，必要に応じて浸水量評価を実施し，安全機能への影響がないことを確認する。

【別添資料 1 (2.3(2) : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-63~91)】

(c) 浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，必要に応じて排水設備を設置する。

【別添資料 1 (2.3(3) : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-92)】

c. 上記 a. 及び b. に規定するもののほか，設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については，浸水防護をすることにより津波による影響等から隔離する。そのため，浸水防護重点化範囲を明確化するとともに，津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を保守的に想定した上で，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して必要に応じ浸水対策を施す設計とする。

【別添資料 1 (2.4 : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-93~118)】

d. 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する。そのため，非常用海水冷却系については，基準津波による水位の低下に対して，津波防護施設を設置することにより，海水ポンプが機能保持でき，かつ冷却に必要な海水が確保できる設計とする。また，基準津

波による水位変動に伴う砂の移動・堆積及び漂流物に対して6号及び7号炉の取水口及び取水路の通水性が確保でき、かつ6号及び7号炉の取水口からの砂の混入に対して海水ポンプが機能保持できる設計とする。

【別添資料1(2.5:5条-別添1-II-2-119~228)】

- e. 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波(施設の津波に対する設計を行うために、津波の伝播特性、浸水経路等を考慮して、それぞれの施設に対して設定するものをいう。以下同じ。)に対して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できる設計とする。また、津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持できる設計とする。

【別添資料1(4.1~4.3:5条-別添1-II-4-1~47)】

- f. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっては、地震による敷地の隆起・沈降、地震(本震及び余震)による影響、津波の繰返しの襲来による影響、津波による二次的な影響(洗掘、砂移動、漂流物等)及びその他自然現象(積雪、風等)を考慮する。

【別添資料1(4.1~4.4:5条-別添1-II-4-1~50)】

- g. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに非常用海水冷却系の取水性の評価に当たっては、入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。なお、その他の要因による潮位変動についても適切に評価し考慮する。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震の震源モデルから算定される敷地の地殻変動量を考慮して安全側の評価を実施する。

【別添資料1(1.5:5条-別添1-II-1-43~54)】

ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備

(3) その他の主要な構造

(ii) 浸水防護設備

a. 津波に対する防護設備

設計基準対象施設は、基準津波に対して、その安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならないこと、また、重大事故等対処施設は、基準津波に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならないことから、海水貯留堰、取水槽閉止板、水密扉、止水ハッチ、ダクト閉止板（6号炉）、浸水防止ダクト（7号炉）、床ドレンライン浸水防止治具及び貫通部止水処置等により、津波から防護する設計とする。

海水貯留堰（「非常用取水設備」を兼ねる。）

個数 1（6号炉）、1（7号炉）

取水槽閉止板

個数 5（6号炉）、4（7号炉）

水密扉

個数 17（6号炉）、16（7号炉）

止水ハッチ

個数 1（6号炉）、2（7号炉）

ダクト閉止板

個数 2（6号炉）

浸水防止ダクト

個数 1（7号炉）


床ドレンライン浸水防止治具

個数 一式（6号炉）、一式（7号炉）

貫通部止水処置

個数 一式（6号炉）、一式（7号炉）

【別添資料1（4.1～4.3：5条-別添1-Ⅱ-4-1～47）】




※基準津波策定位置:

施設や沿岸からの反射波の影響, 大陸棚の斜面の影響が微小となる, 水深100m(敷地の沖合約7km)を選定


第18図 基準津波の策定位置

【水位上昇側】




「日本海東縁部に想定される地震に伴う津波」と  
「敷地周辺の海底地すべりに伴う津波」の重ね合わせによる「重畳津波」  
(基準津波 1)

【水位下降側】



「日本海東縁部に想定される地震に伴う津波」  
(基準津波 2)

【水位上昇側】



「海域活断層に想定される地震に伴う津波」と  
「敷地周辺の海底地すべりに伴う津波」の重ね合わせによる「重畳津波」  
(基準津波 3)

第 19 図 基準津波の時刻歴波形

## (2) 安全設計方針

### 1.5 耐津波設計

#### 1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計

##### 1.5.1.1 設計基準対象施設の耐津波設計の基本方針

設計基準対象施設は、基準津波に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

#### (1) 津波防護対象の選定

設置許可基準規則 第五条（津波による損傷の防止）の「設計基準対象施設は、基準津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならぬ」との要求は、設計基準対象施設のうち、安全機能を有する設備を津波から防護することを要求していることから、津波からの防護を検討する対象となる設備は、設計基準対象施設のうち安全機能を有する設備（クラス1、クラス2及びクラス3設備）である。

また、設置許可基準規則の解釈別記3では、津波から防護する設備として、耐震Sクラスに属する設備（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）が要求されている。

以上から、津波から防護を検討する対象となる設備は、クラス1、クラス2及びクラス3設備並びに耐震Sクラスに属する設備（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）とする。このうち、クラス3設備については、安全評価上その機能を期待する設備は、津波に対してその機能を維持できる設計とし、その他の設備は損傷した場合を考慮して、代替設備により必要な機能を確保する等の対応を行う設計とする。

これより、津波から防護する設備は、クラス1及びクラス2設備並びに耐震Sクラスに属する設備（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）（以下1.では「設計基準対象施設の津波防護対象設備」という。）とする。

なお、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備は、設置許可基準規則の解釈別記3で入力津波に対して機能を十分に保持できることが要求されており、同要求を満足できる設計とする。

【別添資料1（1.1：5条-別添1-Ⅱ-1-1～9）】

#### (2) 敷地及び敷地周辺における地形、施設の配置等

津波に対する防護の検討に当たって基本事項となる発電所の敷地及び敷地周辺における地形、施設の配置等を把握する。

a. 敷地及び敷地周辺の地形、標高並びに河川の存在の把握

柏崎刈羽原子力発電所の敷地は、新潟県の柏崎市及び刈羽村の海岸沿いに位置する。敷地の地形は日本海に面したなだらかな丘陵地であり、その形状は、汀線を長軸とし、背面境界の稜線が北東－南西の直線状を呈した、海岸線と平行したほぼ半楕円形であり、北・東・南の三方を標高 20～60m 前後の丘陵に囲まれる形で日本海に臨んでいる。敷地周辺の地形は、敷地の北側及び東側は寺泊・西山丘陵及び中央丘陵からなり、南側は柏崎平野からなる。発電所周辺の河川としては、別山川が敷地背面の柏崎平野を流れ、敷地南方約 5km で鯖石川が別山川と合流して日本海に注いでいる。発電所の敷地は、北側の敷地（以下 1. では「大湊側敷地」という。）と南側の敷地（以下 1. では「荒浜側敷地」という。また、後述の荒浜側防潮堤内であることを識別する場合は「荒浜側防潮堤内敷地」という。）に大きく分かれており、大湊側敷地の主要面高さは T. M. S. L. +12m、荒浜側敷地の主要面高さは T. M. S. L. +5m である。また、他に T. M. S. L. +3m の北側の護岸部（以下 1. では「大湊側護岸部」という。）、南側の護岸部（以下 1. では「荒浜側護岸部」という。）及び T. M. S. L. +12m より高所の敷地がある。なお、6 号及び 7 号炉は 5 号炉とともに大湊側敷地に位置している。

【別添資料 1（1.2(1)：5 条-別添 1-Ⅱ-1-10～13）】

b. 敷地における施設の位置、形状等の把握

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画として、T. M. S. L. +12m の大湊側敷地に原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋（6 号及び 7 号炉共用）及び廃棄物処理建屋（6 号及び 7 号炉共用）を設置する。屋外設備としては、燃料設備の一部（軽油タンク及び燃料移送ポンプ）を同じ T. M. S. L. +12m の大湊側敷地に設置する。また、非常用取水設備として、海水貯留堰（津波防護施設を兼ねる。）、スクリーン室、取水路、補機冷却用海水取水路（以下 1. では「補機取水路」という。）及び補機冷却用海水取水槽（以下 1. では「補機取水槽」という。）を設置する。

なお、非常用海水冷却系の海水ポンプである原子炉補機冷却海水ポンプはタービン建屋内の補機取水槽の上部床面に設置する。

浸水防止設備として、補機取水槽の上部床面に取水槽閉止板を設置する。また、タービン建屋内の区画境界部及び他の建屋との境界部には、水密扉、止水ハッチ、ダクト閉止板（6 号炉）、浸水防止ダクト（7 号炉）及び床ドレンライン浸水防止治具の設置並びに貫通部止水処置を実施する。



津波監視設備として、補機取水槽の上部床面 (T. M. S. L. +3.5m) に取水槽水位計を設置し、7号炉主排気筒の T. M. S. L. +76m の位置に津波監視カメラ (6号及び7号炉共用) を設置する。

敷地内の遡上域の建物・構築物等としては、T. M. S. L. +3m の護岸部に除塵装置やその電源室、点検用クレーンや仮設ハウス類等があり、T. M. S. L. +5m の荒浜側防潮堤内敷地には、各種の建屋類や軽油タンク等がある。

【別添資料 1 (1.2(2) : 5条-別添 1-Ⅱ-1-14~24)】

c. 敷地周辺の人工構造物の位置、形状等の把握

港湾施設としては、発電所構内には物揚場、揚陸棧橋及び小型船棧橋があり、発電所構外には南方約 3km に荒浜漁港がある。同漁港は、防波堤が整備されており、漁船及びプレジャーボートが約 30 隻停泊している。この他には発電所 5km 圏内に港湾施設はなく、定置網等の固定式漁具、浮筏、浮棧橋等の海上設置物もない。

敷地周辺の状況としては、民家、倉庫等があり、敷地前面海域における通過船舶としては、海上保安庁の巡視船がパトロールしている。他には海上交通として発電所沖合約 30km に赤泊と寺泊、小木と直江津及び敦賀と新潟を結ぶ定期航路がある。

【別添資料 1 (1.2(3) : 5条-別添 1-Ⅱ-1-25~27)】

(3) 入力津波の設定

入力津波を基準津波の波源から各施設・設備の設置位置において算定される時刻歴波形として設定する。基準津波による各施設・設備の設置位置における入力津波の時刻歴波形を第 1.5-1 図から第 1.5-4 図に示す。また、入力津波高さを第 1.5-1 表に示す。

入力津波の設定に当たっては、津波の高さ、速度及び衝撃力に着目し、各施設・設備において算定された数値を安全側に評価した値を入力津波高さや速度として設定することで、各施設・設備の構造・機能の損傷に影響する浸水高及び波力・波圧について安全側に評価する。

a. 水位変動

入力津波の設定に当たっては、潮位変動として、上昇側の水位変動に対しては朔望平均満潮位 T. M. S. L. +0.49m 及び潮位のばらつき 0.16m を考慮し、下降側の水位変動に対しては朔望平均干潮位 T. M. S. L. +0.03m 及び潮位のばらつき 0.15m を考慮する。

朔望平均潮位及び潮位のばらつきは敷地周辺の観測地点「柏崎（国土地理院所管）」における潮位観測記録に基づき評価する。

潮汐以外の要因による潮位変動については、観測地点「柏崎」における過去 61 年（1955 年から 2015 年）の潮位観測記録に基づき、高潮発生状況（発生確率及び台風等の高潮要因）を確認する。

観測地点「柏崎」は柏崎刈羽原子力発電所の南西約 11km にあり、発電所と同様に日本海に面して設置されている。なお、観測地点「柏崎」と発電所港湾近傍に設置されている波高計における潮位観測記録には大きな差はない。

高潮要因の発生履歴及びその状況を考慮して、高潮の発生可能性とその程度（ハザード）について検討する。基準津波による基準津波策定位置における水位の年超過確率は  $10^{-4}$  から  $10^{-5}$  程度であり、独立事象としての津波と高潮が重畳する可能性は極めて低いと考えられるものの、高潮ハザードについては、プラント運転期間を超える再現期間 100 年に対する期待値 T.M.S.L. +1.08m と、入力津波で考慮した朔望平均満潮位 T.M.S.L. +0.49m と潮位のばらつき 0.16m の合計との差である 0.43m を外郭防護の裕度評価において参照する。

#### b. 地殻変動

地震による地殻変動についても安全側の評価を実施する。基準津波の波源である日本海東縁部に想定される地震と海域の活断層に想定される地震について、広域的な地殻変動を考慮する。

基準津波の波源モデルを踏まえて、Mansinha and Smylie(1971)の方法により算定した敷地地盤の地殻変動量は、水位上昇側で考慮する波源である日本海東縁部に想定される地震と海域の活断層に想定される地震で、それぞれ 0.21m と 0.29m の沈降であるため、入力津波については、上昇側の水位変動に対して安全評価を実施する際にはそれぞれ 0.21m の沈降と 0.29m の沈降を考慮する。

また、水位下降側で考慮する波源である日本海東縁部に想定される地震で、0.20m の沈降であるため、入力津波については、下降側の水位変動に対して安全評価を実施する際には沈降しないものと仮定する。

なお、柏崎刈羽原子力発電所は日本海側に位置しており、プレート間地震は考慮対象外である。

広域的な余効変動については、柏崎地点における 2015 年 6 月から 2016 年 6 月の一年間の変位量が約 0.7cm と小さいことから、津波に対する安全性評価に影響を及ぼすことはない。

c. 敷地への遡上に伴う入力津波

基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評価（以下 1. では「数値シミュレーション」という。）に当たっては、数値シミュレーションに影響を及ぼす斜面や道路等の地形とその標高及び伝播経路上の人工構造物の設置状況を考慮し、遡上域の格子サイズ（最小 5.0m）に合わせた形状にモデル化する。

敷地沿岸域及び海底地形は、海域では日本水路協会（2011）、日本水路協会（2008～2011）、深浅測量等による地形データを使用し、陸域では、国土地理院（2013）等による地形データを使用する。また、取水路、放水路等の諸元及び敷地標高については、発電所の竣工図等を使用する。

伝播経路上の人工構造物については、図面を基に数値シミュレーション上影響を及ぼす構造物を考慮し、遡上・伝播経路の状態に応じた解析モデル、解析条件が適切に設定された遡上域のモデルを作成する。

敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては、敷地前面・側面及び敷地周辺の津波の浸入角度及び速度並びにそれらの経時変化を把握する。敷地周辺の浸水域の寄せ波・引き波の津波の遡上・流下方向及びそれらの速度について留意し、敷地の地形、標高の局所的な変化等による遡上波の敷地への回り込みを考慮する。なお、発電所敷地の形状を踏まえて、荒浜側防潮堤内敷地から大湊側敷地側への遡上状況も適切に把握する。

数値シミュレーションに当たっては、遡上及び流下経路上の地盤並びにその周辺の地盤について、地震に伴う液状化、流動化又はすべりによる標高変化を考慮したシミュレーションを実施し、遡上波の敷地への到達（回り込みによるものを含む。）の可能性について確認する。なお、敷地の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に対して障壁となっている箇所はない。

また、敷地周辺を流れる河川として、敷地南方約 5km の位置に鯖石川が、鯖石川から分岐する形で敷地背面に別山川が存在するが、これらの河川とは丘陵を隔てており、敷地への遡上波に影響することはない。

遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当たっては、基準地震動に伴い地形変化及び標高変化が生じる可能性を踏まえ、基準地震動により液状化するおそれがある埋戻土層及び新期砂層・沖積層等については、液状化による地盤の沈下量を設定し、数値シミュレーションの条件として考慮する。また、基準地震動により斜面が崩壊し、津波の遡上に影響を及ぼすおそれがある中央土捨場西側斜面及び荒浜側防潮堤内敷地を取り囲む斜面については、斜面崩壊による土砂の堆積形状を設定し、数値シミュ

シミュレーションの条件として考慮する。さらに、発電所の防波堤及び荒浜側防潮堤については、基準地震動による損傷の可能性があることから、その有無を数値シミュレーションの条件として考慮する。この上で、これらの条件及び条件の組合せを考慮した数値シミュレーションを実施し、遡上域や津波水位を保守的に想定する。

基準津波の波源となる地震による広域的な地殻変動については、上記 b. のとおり、水位上昇側で考慮する波源のうち、日本海東縁部（2 領域モデル）に想定される地震では 0.21m の沈降を、海域の活断層（5 断層連動モデル）に想定される地震では 0.29m の沈降を、それぞれ数値シミュレーションの初期条件として考慮する。

また、初期潮位は、朔望平均満潮位 T. M. S. L. +0.49m に潮位のばらつき 0.16m を考慮して T. M. S. L. +0.65m とする。

数値シミュレーション結果を第 1.5-5 図及び第 1.5-6 図に示す。

第 1.5-5 図は荒浜側防潮堤が損傷していることを前提とした際の、敷地高さ T. M. S. L. +5m の荒浜側防潮堤内敷地の最高水位分布であり、最高水位は 4 号炉タービン建屋の南西側で T. M. S. L. +6.9m（浸水深は 2m 程度）となっている。また、第 1.5-6 図は発電所全体遡上域における最高水位分布であり、最高水位は大湊側敷地の北側で T. M. S. L. +8.3m（浸水深は大湊側護岸部で最大 6m 程度）となっている。

なお、数値シミュレーションによる基準津波の最高水位分布及び時刻歴波形を比較した結果、港口と港湾内とで水位分布や水位変動の傾向に大きな差異はないことから、局所的な海面の励起は生じていない。

発電所敷地について、その標高の分布と津波の遡上高さの分布を比較すると、遡上波が大湊側及び荒浜側の護岸付近の敷地並びに荒浜側防潮堤の損傷を想定した際には敷地高さ T. M. S. L. +5m の荒浜側防潮堤内敷地に地上部から到達又は流入する可能性がある。設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地への地上部からの到達及び流入の防止に係る設計又は評価に用いる入力津波高さは、荒浜側防潮堤内敷地からの到達及び流入の防止に対しては荒浜側防潮堤内敷地における最高水位 T. M. S. L. +6.9m とする。また、荒浜側防潮堤内敷地以外からの到達及び流入の防止に対しては発電所全体遡上域における最高水位 T. M. S. L. +8.3m とする。

なお、設計又は評価の対象となる施設等が設置される敷地に地震による沈下が想定される場合には、後述する許容津波高さの設定において敷地地盤の沈下を安全側に考慮する。発電所敷地各部における許容津波高さの設定において考慮する地盤沈下条件を第 1.5-2 表に示す。

d. 取水路、放水路等の経路からの流入に伴う入力津波

取水路、放水路等からの流入に伴う入力津波は、流入口となる港湾内における津波高さについては、上記 a. 及び b. に示した事項を考慮し、上記 c. に示した数値シミュレーションにより安全側の値を設定する。また、取水路及び放水路内における津波高さについては、各水路の特性を考慮した水位を適切に評価するため、開水路及び管路において非定常管路流の連続式及び運動方程式を使用し、上記の港湾内における津波高さの時刻歴波形を入力条件として管路解析を実施することにより算定する。その際、5号、6号及び7号炉の取水口から補機取水槽に至る系並びに放水口から5号、6号及び7号炉の放水庭に至る系をモデル化し、管路の形状、材質及び表面の状況に応じた損失を考慮するとともに、貝付着の有無、スクリーンの有無及びポンプの稼働有無を不確かさとして考慮した計算条件とし、安全側の値を設定する。

なお、非常用海水冷却系の取水性を確保するため、海水貯留堰を設置するとともに、補機取水槽の水位低下時には循環水ポンプを停止する運用を定めることから、水位の評価は海水貯留堰の存在を考慮に入れるとともに循環水ポンプの停止を前提として実施する。

また、T. M. S. L. +5m の荒浜側防潮堤内敷地と T. M. S. L. +12m の大湊側敷地をつなぐ経路となるケーブル洞道からの流入に伴う入力津波高さは、保守的にケーブル洞道内の最高水位が荒浜側防潮堤内敷地の最高水位 (T. M. S. L. +6.9m) と同等になると仮定し、T. M. S. L. +6.9m とする。

【別添資料 1 (1.4～1.6 : 5 条-別添 1-Ⅱ-1-34～64)】

1.5.1.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

津波防護の基本方針は、以下の(1)から(5)のとおりである。

- (1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。下記(3)において同じ。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取水路、放水路等の経路から流入させない設計とする。

【別添資料 1 (2.2 : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-8～50)】

- (2) 取水・放水施設、地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止できる設計とする。

【別添資料 1 (2.3 : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-51~92)】

- (3) 上記 2 方針のほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画については、浸水防護をすることにより、津波による影響等から隔離可能な設計とする。

【別添資料 1 (2.4 : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-93~118)】

- (4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止できる設計とする。

【別添資料 1 (2.5 : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-119~228)】

- (5) 津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持できる設計とする。

【別添資料 1 (2.6 : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-229~230)】

敷地の特性に応じた津波防護としては、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とするため、数値シミュレーション結果に基づき、遡上波が到達しない十分に高い敷地として、大湊側の T. M. S. L. +12m の敷地を含め、大湊側及び荒浜側の敷地背面の T. M. S. L. +12m よりも高所の敷地から「浸水を防止する敷地」を設定する。その上で、設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画をこの敷地に設置することで、同建屋及び区画が設置された敷地への、遡上波の地上部からの到達及び流入を敷地高さにより防止する。「浸水を防止する敷地」を第 1.5-7 図に示す。

また、取水路から津波を流入させない設計とするため、外郭防護として、タービン建屋の補機取水槽の上部床面に設けられた開口部に取水槽閉止板を設置する。

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、津波による影響等から隔離可能な設計とするため、内郭防護として、タービン建屋内の区画境界部及び他の建屋との境界部に水密扉、止水ハッチ、ダクト閉止板、浸水防止ダクト及び床ドレンライン浸水防止治具の設置並びに貫通部止水処置を実施する。

引き波時の水位低下に対して、補機取水槽の水位が原子炉補機冷却海水ポンプの取水可能水位を下回らないよう、海水貯留堰を設置する。

地震発生後、津波が発生した場合に、その影響を俯瞰的に把握するため、津波監視設備として、補機取水槽に取水槽水位計を、7号炉の主排気筒に津波監視カメラを設置する。

津波防護対策の設備分類と設置目的を第1.5-3表に示す。また、敷地の特性に応じた津波防護の概要を第1.5-8図に示す。

【別添資料1 (2.1:5条-別添1-Ⅱ-2-1~7)】

### 1.5.1.3 敷地への浸水防止（外郭防護1）

#### (1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画が設置されている敷地は、「浸水を防止する敷地」のうち敷地高さ T. M. S. L. +12m の大湊側敷地であり、発電所全体遡上域における入力津波高さは T. M. S. L. +8.3m である。このため、津波の到達及び流入の防止に当たり許容可能な津波高さ（以下 1. では「許容津波高さ」という。）は、地震による地盤沈下 1.0m を考慮しても入力津波高さを上回るため、津波による遡上波は地上部から到達，流入しない。また、高潮ハザードの再現期間 100 年に対する期待値を踏まえた潮位に対しても、十分に余裕がある。なお、遡上波の地上部からの到達及び流入の防止として、地山斜面，盛土斜面等は活用しない。

【別添資料1 (2.2(1):5条-別添1-Ⅱ-2-8~13)】

#### (2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止

敷地へ津波が流入する可能性のある経路としては、取水路，放水路，屋外排水路，電源ケーブルトレンチ及びケーブル洞道が挙げられる。これらの経路を第1.5-4表に示す。

特定した流入経路から、津波が流入する可能性について検討を行い、取水路，放水路等の経路からの流入に伴う入力津波高さ及び高潮ハザードの再現期間 100 年に対する期待値を踏まえた潮位に対しても、十分に余裕のある設計とする。

特定した流入経路から、津波が流入することを防止するため、浸水防止設備として補機取水槽の上部床面に設けられた開口部に取水槽閉止板を設置する。

取水槽閉止板の配置及び概要について、第1.5-9図及び第1.5-10図に示す。また、浸水対策の実施により、特定した流入経路からの津波の流入防止が可能であることを確認した結果を第1.5-5表に示す。

【別添資料1 (2.2(2):5条-別添1-Ⅱ-2-14~50)】

#### 1.5.1.4 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護2）

##### (1) 漏水対策

取水・放水施設，地下部等における漏水の可能性を検討した結果，取水路の入力津波高さが海水ポンプ（循環水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ及びタービン補機冷却海水ポンプ）を設置する取水槽及び補機取水槽の上部床面高さを上回り，各床面に隙間部等が存在する場合には当該部で漏水が生じる可能性があることから，各海水ポンプの設置エリア及び接続する原子炉補機冷却水系熱交換器を設置するエリアを，漏水が継続することによる浸水の範囲として想定する（以下 1. では，この範囲を「浸水想定範囲」という。）。浸水想定範囲を第 1.5-11 図に示す。

取水設備の構造上の特徴等を考慮して各取水槽及び補機取水槽上部床面における漏水の可能性を検討した結果，各床面における隙間部等として挙げられる各海水ポンプのグランド部，ベント管及びドレン管，取水槽閉止板の止水部並びに補機取水槽のベント管については，いずれもパッキンやボルトによるシール等の設計上の配慮を施しており，漏水による浸水経路とならない。

なお，各海水ポンプのグランドドレンはグランドドレン配管を介してタービン建屋の地下に設けられたドレンサンプに排水されるが，ドレンサンプを海域と接続しない構成とすることで，津波がグランドドレン配管を逆流して建屋に流入することのない設計とする。

以上より，設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画への漏水による浸水の可能性はない。

【別添資料 1（2.3(1)：5 条-別添 1-Ⅱ-2-51～62)】

##### (2) 安全機能への影響確認

上記(1)より設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画への漏水による浸水の可能性はないが，保守的な想定として，各海水ポンプのグランドドレン配管の詰まりやベント・ドレン配管の破損を考慮し，各浸水想定範囲における浸水を仮定する。その上で，浸水想定範囲である原子炉補機冷却海水ポンプ，タービン補機冷却海水ポンプ，循環水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱交換器を設置するエリアに隣接する，原子炉補機冷却水系や原子炉補機冷却海水系の機器，非常用所内電源設備等の重要な安全機能を有する設備を設置するエリアを水密扉，堰等により防水区画化する。なお，浸水想定範囲のうち循環水ポンプを設置するエリアについては，後述する「1.5.1.5 設計基準対象施設の津波防護対



象設備を内包する建屋及び区画の隔離（内郭防護）」で、循環水配管伸縮継手の破損による溢水等を想定して浸水対策を実施する方針としており、漏水に対する防水区画化はこの浸水対策に包含される。浸水想定範囲ごとに防水区画化するエリアを整理した一覧を第 1.5-6 表に示す。また、防水区画化の範囲を第 1.5-12 図に示す。

また、浸水想定範囲内にある重要な安全機能を有する設備について、漏水による浸水量を評価し、安全機能への影響がないことを確認する。

【別添資料 1 (2.3(2) : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-63~91)】

### (3) 排水設備設置の検討

上記(2)において浸水想定範囲である各海水ポンプ（原子炉補機冷却海水ポンプ、タービン補機冷却海水ポンプ及び循環水ポンプ）及び原子炉補機冷却水系熱交換器を設置するエリアで長期間冠水が想定される場合は、排水設備を設置する。

【別添資料 1 (2.3(3) : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-92)】

## 1.5.1.5 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の隔離（内郭防護）

### (1) 浸水防護重点化範囲の設定

浸水防護重点化範囲として、原子炉建屋、タービン建屋のうち非常用海水冷却系を設置するエリア、コントロール建屋及び廃棄物処理建屋並びに屋外設備である燃料設備の一部（軽油タンク及び燃料移送ポンプ）を設置する区画を設定する。

【別添資料 1 (2.4(1) : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-93~99)】

### (2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

津波による溢水を考慮した浸水範囲、浸水量については、地震による溢水の影響も含めて確認を行い、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口を特定し、浸水対策を実施する。具体的には、タービン建屋内において発生する地震による循環水配管等の損傷箇所からの津波の流入等が、浸水防護重点化範囲へ影響することを防止するため、浸水防護重点化範囲の境界に水密扉、止水ハッチ、ダクト閉止板、浸水防止ダクト及び床ドレンライン浸水防止治具の設置並びに貫通部止水処置を実施する。

実施に当たっては、以下 a. から e. の影響を考慮する。

- a. 地震に起因するタービン建屋内の復水器を設置するエリアに敷設する循環水配管伸縮継手の破損及び低耐震クラス機器の損傷により、保有水が溢水するとともに、津波が取水槽及び放水庭から循環水配管に流れ込み、循環水配管の損傷箇所を介して、タービン建屋内の復水器を設置するエリアに流入することが考えられる。このため、上記エリア内に流入した海水による浸水防護重点化範囲（タービン建屋内の非常用海水冷却系を設置するエリア、原子炉建屋、コントロール建屋及び廃棄物処理建屋）への影響を評価する。
  - b. 地震に起因するタービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアに敷設する循環水配管伸縮継手の破損及び低耐震クラス機器の損傷により、保有水が溢水するとともに、津波が取水槽及び放水庭から循環水配管に流れ込み、循環水配管の損傷箇所を介して、タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアに流入することが考えられる。このため、上記エリア内に流入した海水による浸水防護重点化範囲（タービン建屋内の非常用海水冷却系を設置するエリア、原子炉建屋、コントロール建屋及び廃棄物処理建屋）への影響を評価する。
  - c. 地震に起因するタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアに敷設するタービン補機冷却海水配管及び低耐震クラス機器の損傷により、保有水が溢水するとともに、津波が補機取水槽からタービン補機冷却海水配管に流れ込み、タービン補機冷却海水配管の損傷箇所を介して、タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアに流入することが考えられる。このため、上記エリア内に流入した海水による浸水防護重点化範囲（タービン建屋内の非常用海水冷却系を設置するエリア、原子炉建屋、コントロール建屋及び廃棄物処理建屋）への影響を評価する。
  - d. 地下水については、地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範囲へ与える影響について評価する。
  - e. 地震に起因する屋外タンク等の損傷による溢水が、浸水防護重点化範囲へ与える影響について評価する。
- (3) 上記(2)a. から e. の浸水範囲及び浸水量については、以下のとおり安全側の想定を実施する。

- a. 復水器を設置するエリアにおける機器・配管の損傷による津波，溢水等の事象想定

タービン建屋内の復水器を設置するエリアにおける浸水については，循環水配管伸縮継手の全円周状破損を想定し，漏えいを検知して循環水ポンプが停止するまでの間に生じる溢水量，ポンプ停止から復水器出入口弁が閉止するまでの間に生じる循環水配管の損傷箇所からの津波の流入量及び低耐震クラス機器の損傷による保有水の溢水量を合算した水量が，同エリアに滞留するものとして浸水水位を算出する。

- b. 循環水ポンプを設置するエリアにおける機器・配管の損傷による津波，溢水等の事象想定

タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアにおける浸水については，循環水配管伸縮継手の全円周状破損を想定し，循環水ポンプの電動機が水没するまでポンプの運転が継続するものとして，ポンプが停止するまでの間に生じる溢水量が同エリアに滞留するものとして浸水水位を算出する。なお，同エリアにおいて循環水配管が破損した後は，循環水ポンプの吐出による溢水により浸水水位が 6 号及び 7 号炉取水口前面の入力津波高さ以上に上昇することから，本事象による最高水位は津波に依存しない。

- c. タービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアにおける機器・配管の損傷による津波，溢水等の事象想定

タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアにおける浸水については，タービン補機冷却海水配管の完全全周破断を想定し，損傷による保有水の溢水量及び損傷箇所からの津波の流入量を合算した水量が同エリアに滞留するものとして浸水水位を算出する。

- d. 機器・配管の損傷による津波流入量の考慮

上記 a.， b. 及び c. における機器・配管の損傷によるタービン建屋への津波流入量については，入力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰返しの襲来を考慮し，タービン建屋の浸水水位は津波等の流入の都度上昇するものとして計算する。また，取水槽及び放水庭の水位が低い場合，流入経路を逆流してタービン建屋外へ流出する可能性があるが，保守的に一度流入したものはタービン建屋外へ流出しないものとして評価する。

- e. 機器・配管等の損傷による内部溢水の考慮

上記 a. , b. 及び c. における浸水量については、内部溢水等の事象想定も考慮して算定する。

f. 地下水の流入量の考慮

地下水の流入については、別途実施する「1.7 溢水防護に関する基本方針」の影響評価において、地震時の排水ポンプの停止により建屋周囲の水位が周辺の地下水位まで上昇することを想定し、建屋外周部における貫通部止水処置等により建屋内への流入を防止する設計としているため、地下水による浸水防護重点化範囲への影響はない。なお、地震による建屋の地下部外壁からの流入については、上記 a. , b. 及び c. における浸水水位の算定において、その影響を安全側に考慮する。

g. 屋外タンクの損傷による溢水等の事象想定

屋外の溢水については、別途実施する「1.7 溢水防護に関する基本方針」の影響評価において、地震時の屋外タンクの溢水により建屋周囲が浸水することを想定し、建屋外周部における貫通部止水処置等により建屋内への流入を防止する設計としているため、屋外の溢水による浸水防護重点化範囲への影響はない。

h. 施設・設備施工上生じうる隙間部等についての考慮

津波及び溢水により浸水を想定する建屋地下部において、施工上生じうる建屋間の隙間部には、止水処置を行い、浸水防護重点化範囲への浸水を防止する設計とする。

【別添資料 1 (2.4(2) : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-100~118)】

1.5.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止

(1) 非常用海水冷却系の取水性

基準津波による水位の低下に対して、非常用海水冷却系の海水ポンプである原子炉補機冷却海水ポンプが機能保持でき、かつ同系による冷却に必要な海水が確保できる設計とするため、以下の a. 及び b. を実施する。

a. 取水路の特性を考慮した管路解析の実施

基準津波による水位の低下に伴う取水路の特性を考慮した原子炉補機冷却海水ポンプの位置における評価水位を適切に算定するため、「1.5.1.1(3)d. 取水路、放水路等の経路からの流入に伴う入力津波」に示した管路解析を実施する。

b. 水位低下に対する耐性の確保

管路解析にて得られた補機取水槽内の基準津波による下降側の津波高さは、原子炉補機冷却海水ポンプの設計取水可能水位（6号炉：T.M.S.L. - 5.24m，7号炉：T.M.S.L. -4.92m）を一時的に下回る。

したがって、設計取水可能水位を下回る時間においても、原子炉補機冷却海水ポンプの継続運転が十分可能なよう、6号及び7号炉の取水口前面に海水を貯水する海水貯留堰を設置する。海水貯留堰は天端高さをT.M.S.L. -3.5mとし、津波高さが天端高さを下回る時間として想定される時間のうち、最大の約16分間にわたり原子炉補機冷却海水ポンプが全台（6台）運転を継続した場合においても、必要な水量である約2,880m<sup>3</sup>を十分に確保できる設計とする。

なお、取水路は循環水系と非常用海水冷却系で併用されているため、発電所を含む地域に大津波警報が発令された際には、補機取水槽の水位を中央制御室にて監視し、引き波による水位低下を確認した場合、非常用海水冷却系の取水量を確保するため、常用系海水ポンプ（循環水ポンプ及びタービン補機冷却海水ポンプ）を停止する運用を整備する。

【別添資料1（2.5(1)：5条-別添1-Ⅱ-2-119～124）】

(2) 津波の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能保持確認

基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積及び漂流物に対して、6号及び7号炉の取水口及び取水路の通水性が確保できる設計とする。また、基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対して原子炉補機冷却海水ポンプは機能保持できる設計とする。

a. 砂移動・堆積の影響

6号及び7号炉の取水口は、呑口下端の高さをT.M.S.L. -5.5mとし、平均潮位（T.M.S.L. +0.26m）において取水可能部は5mを超える高さを有する設計とする。これに対して、砂移動に関する数値シミュレーションを実施した結果、基準津波による砂移動に伴う6号及び7号炉の取水口前面における砂の堆積はほとんどないため、砂の堆積に伴って、6号及び7号炉の取水口が閉塞することはない。

【別添資料1（2.5(2)a.：5条-別添1-Ⅱ-2-125～126）】

b. 非常用海水冷却系の海水ポンプへの浮遊砂の影響

原子炉補機冷却海水ポンプは、取水時に浮遊砂の一部が軸受潤滑水としてポンプ軸受に混入したとしても、ポンプの軸受に設けられた異物逃がし溝（6号炉：約4.5mm，7号炉：約7.0mm）から排出される構造とする。これに対して、発電所周辺の砂の平均粒径は0.27mmであり、粒径数ミリ以上の砂はごくわずかであることに加えて、粒径数ミリ以上の砂は浮遊し難いものであることを踏まえると、大きな粒径の砂はほとんど混入しないと考えられ、砂混入に対して原子炉補機冷却海水ポンプの取水機能は保持できる。

【別添資料1（2.5(2)b.：5条-別添1-Ⅱ-2-127～129）】

c. 漂流物の取水性への影響

(a) 漂流物の抽出方法

漂流物となる可能性のある施設・設備を抽出するため、発電所構外については、発電所周辺約5kmの範囲を、また発電所構内については、遡上域となるT.M.S.L.+5m以下の大湊側及び荒浜側の護岸部並びに自主的対策設備である荒浜側防潮堤の機能を期待しない条件において遡上域となるT.M.S.L.+5mの荒浜側防潮堤内敷地を網羅的に調査する。設置物については、地震で倒壊する可能性のあるものは倒壊させた上で、浮力計算により漂流するか否かの検討を行う。（第1.5-13図）

(b) 抽出された漂流物となる可能性のある施設・設備の影響確認

基準津波の数値シミュレーション結果によると、6号及び7号炉があるT.M.S.L.+12mの大湊側敷地の前面及び荒浜側防潮堤前面まで津波が遡上し、T.M.S.L.+3mの大湊側護岸部及び荒浜側護岸部並びにT.M.S.L.+5mの物揚場が浸水する。また、荒浜側防潮堤の機能を期待しない条件においては、T.M.S.L.+5mの荒浜側防潮堤内敷地に津波が遡上する。

以上を踏まえ、また、基準地震動による液状化等に伴う敷地の変状、潮位のばらつき（0.16m）も考慮し、基準津波により漂流物となる可能性のある施設・設備が、非常用海水冷却系の取水性に影響を及ぼさないことを確認する。

この結果、発電所構内で漂流し、6号及び7号炉の取水口に到達する可能性があるものとして、護岸部に置かれる仮設ハウス類等の資機材や港湾施設点検用等の作業船等が挙げられるが、6号及び7号炉の取水口は十分な通水面積を有していることから、取水性への影響はない。

発電所構内に来航する船舶には上記作業船のほかに燃料等輸送船、浚渫船、土運船及び曳船・揚錨船があるが、これらは津波警報等発令時には原則として緊急退避するため、漂流することはない、取水性への影響はない。なお、燃料等輸送船及び浚渫船については、荷役等の作業中に緊急退避が困難な到達の早い津波が発生する場合は、係留することにより漂流させない設計とする。また、土運船については、その作業位置及び津波の流向により 6 号及び 7 号炉の取水口周辺に向かわないことから取水性への影響はない。

発電所構外で漂流し、6 号及び 7 号炉の取水口に到達する可能性のあるものとしては、発電所近傍で航行不能になった漁船等が挙げられるが、6 号及び 7 号炉の取水口は十分な通水面積を有していることから、取水性への影響はない。

発電所近傍を通過する定期船に関しては、発電所沖合約 30km に定期航路があるが、半径 5km 以内の敷地前面海域にないことから発電所に対する漂流物とならない。ほかに発電所近傍を通過する船舶としては海上保安庁の巡視船があるが、同船は津波警報等発令時には緊急退避するため、漂流物とならない。

発電所の防波堤については、地震及び津波により損傷する可能性があるが、防波堤設置位置から 6 号及び 7 号炉の取水口まで約 200m の距離があること及び防波堤の主たる構成要素は 1ton 以上の質量があることから、6 号及び 7 号炉の取水口に到達することはない。

なお、6 号及び 7 号炉の取水口に到達する可能性があるもののうち、最も重量が大きい作業船を海水貯留堰に対する衝突荷重として考慮する。

除塵装置であるバー回転式スクリーン及びトラベリングスクリーンについては、基準津波の流速に対し、各スクリーンの前後に発生する水位差が設計水位差以下であるため、損傷することはない漂流物とならないことから、取水性に影響を及ぼさないことを確認している。また、除塵装置は地震や漂流物の衝突により破損し、構成要素が分離・脱落する可能性があるが、主たる構成要素であるバスケットは隙間の多い構造であるため、取水性に影響を及ぼさない。また、分離・脱落した構成要素は、除塵装置から補機取水槽まで約 150m の距離があるため、補機取水槽に到達せず、原子炉補機冷却海水ポンプの機能保持に影響を及ぼさない。

【別添資料 1 (2.5(2)c. : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-130~228)】

#### 1.5.1.7 津波監視

敷地への津波の繰返しの襲来を察知し、その影響を俯瞰的に把握するとともに、津波防護施設及び浸水防止設備の機能を確実に確保するために、津波監視設備を設置する。

津波監視設備として、津波監視カメラ及び取水槽水位計を設置する。

各設備は基準津波による入力津波に対して波力及び漂流物の影響を受けにくい位置に設置し、津波監視機能が十分に保持できる設計とする。また、基準地震動に対して、機能を喪失しない設計とする。設計に当たっては、その他自然現象（風、積雪等）による荷重との組合せを適切に考慮する。

##### (1) 津波監視カメラ

7号炉原子炉建屋屋上に設置された主排気筒の T. M. S. L. +76m に設置し、昼夜問わず監視できるよう赤外線撮像機能を有したカメラを用い、中央制御室から監視可能な設計とする。

##### (2) 取水槽水位計

補機取水槽の上部床面（T. M. S. L. +3.5m）に設置し、上昇側及び下降側の津波高さを計測できるよう、6号炉については T. M. S. L. -6.5m～+9.0m、7号炉については T. M. S. L. -5.0m～+9.0m を測定範囲とし、中央制御室から監視可能な設計とする。

【別添資料 1（2.6：5 条-別添 1-Ⅱ-2-229～230）】



第 1.5-1 表 入力津波高さ一覧表

基準津波			入力津波高さ T. M. S. L. (m)													
名称	策定目的	波源		評価地点												
		地震 (断層モデル)	地すべり	取水路						放水路			遡上域			
				取水口前面			補機取水槽 <sup>※1</sup>			放水口 前面	放水庭 <sup>※2</sup>		荒浜側		発電所 全体	
				5号炉	6号炉	7号炉	5号炉	6号炉	7号炉		5号炉	6号炉	7号炉	防潮堤 前面敷地		防潮堤 内敷地
基準 津波 1	施設や敷地への 影響評価 (水位上昇側)	日本海東縁部 (2領域モデル)	LS-2	+7.4 <sup>※3</sup>	+7.5 <sup>※3</sup>	+7.2 <sup>※3</sup>	+7.7 <sup>※3</sup>	+8.4 <sup>※3</sup>	+8.3 <sup>※3</sup>	+7.0 <sup>※3</sup>	+8.3 <sup>※3</sup>	+8.8 <sup>※3</sup>	+10.3 <sup>※3</sup>			+8.3 <sup>※3</sup>
基準 津波 2	施設や敷地への 影響評価 (水位下降側)	日本海東縁部 (2領域モデル)	-		-3.5 <sup>※4</sup>	-3.5 <sup>※4</sup>	-4.0 <sup>※4</sup>	-4.3 <sup>※4</sup>								
基準 津波 3	敷地高さが低い 荒浜側敷地への 遡上影響を評価 (防潮堤健全状態)	海域の活断層 (5断層運動モデル)	LS-2											+7.9 <sup>※3</sup>		
基準 津波 1'	敷地高さが低い 荒浜側敷地への 遡上影響を評価 (防潮堤損傷状態)	日本海東縁部 (2領域モデル)	LS-2												+6.9 <sup>※3</sup>	

※1：複数ある補機取水槽における水位のうち最高水位（上昇水位）又は最低水位（下降水位）を与える津波を入力津波とする。

※2：複数ある放水庭及び補機放水庭における水位のうち最高水位を与える津波を入力津波とする。

※3：朔望平均満潮位(T. M. S. L. +0.49m)、潮位のばらつき(0.16m)及び地殻沈降量(0.21m~0.29m)を考慮した値

※4：朔望平均干潮位(T. M. S. L. +0.03m)及び潮位のばらつき(0.15m)を考慮した値

【別添資料 1 (第 1.6-1 表 : 5 条-別添 1-Ⅱ-1-57)】

第 1.5-2 表 許容津波高さの設定において考慮する地盤沈下条件

設置 エリア	分類	評価対象	設置 地盤	沈下量	備考
大湊側 敷地	敷地	敷地 T. M. S. L. +12m	—	1m	5～7 号炉原子炉建屋汀線直交地質断面図に基づき、地表～西山層の地層厚と沈下率から保守的に算定した。
		敷地 T. M. S. L. +35m		—	敷地 (T. M. S. L. +12m) の背後に位置し、十分な高さの敷地であることから、評価対象外とする。
	流入 経路	5～7 号炉 補機冷却用海水取水路 補機冷却用海水取水槽	西山層	—	液状化による沈下は生じない。
		5～7 号炉 取水路	古安田層	0.2m	取水路の地質断面図に基づき、古安田層の砂層厚と沈下率から保守的に算定した。
		5～7 号炉 放水路、放水庭 補機冷却用海水放水庭 屋外排水路 電源ケーブルトレンチ	埋戻土層 主体	1m	敷地の浅部に設置されていることから、保守的に敷地の沈下量を用いる。
	荒浜側 敷地	敷地	敷地 T. M. S. L. +13m	—	1.2m
敷地 T. M. S. L. +21m, 37m			—		敷地 (T. M. S. L. +12m) の背後に位置し、十分な高さに設置されていることから、評価対象外とする。
流入 経路		ケーブル洞道	新期砂層 ・沖積層 主体	1.2m	敷地の浅部に設置されていることから、保守的に敷地の沈下量を用いる。

【別添資料 1 添付資料 9 (添付第 9-3 表 : 5 条-別添 1-添付 9-12)】

第 1.5-3 表 津波防護対策の設備分類と設置目的

津波防護対策		設備分類	設置目的
補機取水槽上部床面 タービン建屋 6号及び7号炉	取水槽閉止板	浸水防止設備	取水路からタービン建屋への津波の流入を防止する。
浸水防護重点化範囲境界 タービン建屋内 6号及び7号炉	水密扉		地震によるタービン建屋内の循環水配管や他の海水系機器の損傷に伴う溢水及び損傷箇所を介しての津波の流入に対して、浸水防護重点化範囲の浸水を防止する。
	止水ハッチ		
	ダクト閉止板		
	浸水防止ダクト		
	床ドレンライン 浸水防止治具		
	貫通部止水処置		
海水貯留堰		津波防護施設 (非常用取水設備)	引き波時において、非常用海水冷却系の海水ポンプの機能を保持し、同系による冷却に必要な海水を確保する。
津波監視カメラ		津波監視設備	敷地への津波の繰り返しへの襲来を察知し、その影響を俯瞰的に把握する。
取水槽水位計			

【別添資料 1 (第 2.1-1 表 : 5 条-別添 1-II-2-7)】

第 1.5-4 表 流入経路特定結果

経路		経路の構成	
取水路	6号炉	循環水系	スクリーン室，取水路，取水槽
		補機冷却海水系	スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽
	7号炉	循環水系	スクリーン室，取水路，取水槽
		補機冷却海水系	スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽
	5号炉	循環水系	スクリーン室，取水路，取水槽
		補機冷却海水系	スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽
放水路	6号炉	循環水系	放水路，放水庭，循環水配管
		補機冷却海水系	放水路，補機冷却用海水放水路，補機冷却用海水放水庭
	7号炉	循環水系	放水路，放水庭，循環水配管
		補機冷却海水系	放水路，補機冷却用海水放水路，補機冷却用海水放水庭
	5号炉	循環水系	放水路，放水庭，循環水配管
		補機冷却海水系	放水路，補機冷却用海水放水路，補機冷却用海水放水庭
屋外排水路		排水路，集水升	
電源ケーブルトレンチ	6号及び7号炉共用		電源ケーブルトレンチ
	5号炉		電源ケーブルトレンチ
ケーブル洞道		ケーブル洞道	

【別添資料 1（第 2.2-2 表：5 条-別添 1-Ⅱ-2-15）】

第 1.5-5 表 各経路からの流入評価結果

流入経路			①入力津波高さ (T. M. S. L.)	②許容津波高さ <sup>※1</sup> (T. M. S. L.)	裕度 (②-①)		
取水路	6号炉	循環水系	取水路点検用立坑	+7.5m	+12.0m <sup>※2</sup>	4.5m	
		補機冷却 海水系	補機取水路 点検用立坑	+8.4m	+12.2m	3.8m	
			補機取水槽 点検口	+8.4m	+3.5m	— <sup>※3</sup>	
	7号炉	循環水系	取水路 点検用立坑	+7.2m	+12.0m <sup>※2</sup>	4.8m	
		補機冷却 海水系	補機取水路 点検用立坑	+8.3m	+12.2m	3.9m	
			補機取水槽 点検口	+8.3m	+3.5m	— <sup>※3</sup>	
	5号炉	循環水系	取水路点検用立坑	+7.4m	+12.0m <sup>※2</sup>	4.6m	
		補機冷却 海水系	— <sup>※4</sup>	—	—	—	
	放水路	6号炉	循環水系	放水路 点検用立坑	+7.0m	+14.4m <sup>※5</sup>	7.4m
				放水庭	+8.8m	+12.0m <sup>※5</sup>	3.2m
循環水配管 周囲隙間部				+8.8m	+3.0m <sup>※5</sup>	— <sup>※6</sup>	
補機冷却海 水系			補機放水路 点検用立坑	+8.8m	+11.2m <sup>※5</sup>	2.4m	
			補機放水庭	+8.8m	+11.5m <sup>※5</sup>	2.7m	
			補機冷却海水配管 周囲隙間部	+8.8m	+14.3m	5.5m	
7号炉		循環水系	放水庭	+10.3m	+12.0m <sup>※5</sup>	1.7m	
			循環水配管 周囲隙間部	+10.3m	+3.0m <sup>※5</sup>	— <sup>※6</sup>	
		補機冷却 海水系	補機放水路 点検用立坑	+10.3m	+11.2m <sup>※5</sup>	0.9m	
			補機放水庭	+10.3m	+11.2m <sup>※5</sup>	0.9m	
5号炉		循環水系	放水路点検用立坑	+8.3m	+11.2m <sup>※5</sup>	2.9m	
		補機冷却 海水系	補機放水路 点検用立坑	+8.3m	+11.2m <sup>※5</sup>	2.9m	
屋外排水路		大湊側敷地東端		+7.0m	+11.5m <sup>※5</sup>	4.5m	
		大湊側敷地北東端		+7.0m	+14.4m <sup>※5</sup>	7.4m	
	5号炉海水熱交換器建屋近傍		+8.3m	+10.9m <sup>※5</sup>	2.6m		
	6号炉放水庭近傍		+8.3m	+11.0m <sup>※5</sup>	2.7m		
	7号炉放水庭近傍		+8.3m	+11.0m <sup>※5</sup>	2.7m		
電源ケーブル トレンチ	5号炉用		+7.4m	+11.2m <sup>※5</sup>	3.8m		
	6号及び7号炉共用		+7.5m	+12.0m <sup>※5</sup>	4.5m		
ケーブル洞道			+6.9m	+7.6m <sup>※7</sup>	0.7m <sup>※8</sup>		

※1：津波の到達及び流入の防止に当たり許容可能な津波高さ

※2：地震による地盤沈下0.2mを考慮した値

※3：取水槽閉止板を設置し、津波の流入を防止する。

※4：津波が流入する可能性のある経路は存在しない。

※5：地震による地盤沈下1.0mを考慮した値

※6：躯体構造より、津波は流入しない。

※7：地震による地盤沈下1.2mを考慮した値


※8：許容津波高さが入力津波高さを上回るため流入しないが、さらにケーブル洞道とコントロール建屋とをつなぐ開口部に対しても浸水対策を実施する。

【別添資料 1 (2.2:5条-別添 1-II-2-8~50)】

第 1.5-6 表 浸水想定範囲と防水区画化するエリア

浸水想定範囲	防水区画化するエリア
循環水ポンプを設置するエリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉補機冷却海水ポンプ A 系を設置するエリア</li> <li>・原子炉補機冷却海水ポンプ B 系を設置するエリア</li> <li>・原子炉補機冷却海水ポンプ C 系を設置するエリア</li> </ul>
原子炉補機冷却海水ポンプ A 系を設置するエリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉補機冷却海水ポンプ C 系を設置するエリア</li> <li>・原子炉補機冷却海水系熱交換器 C 系を設置するエリア</li> </ul>
原子炉補機冷却海水ポンプ B 系を設置するエリア及びタービン補機冷却海水ポンプを設置するエリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>・B 系非常用電気品室</li> </ul>
原子炉補機冷却海水ポンプ C 系を設置するエリア及び原子炉補機冷却海水系熱交換器 C 系を設置するエリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉補機冷却海水ポンプ A 系を設置するエリア</li> </ul>


【別添資料 1 (2.3 : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-51~92)】



※朔望平均満潮位 (T.M.S.L. +0.49m), 潮位のばらつき (0.16m), 地殻沈降量 (0.21m) を考慮

第 1.5-1 図 入力津波の時刻歴波形 (取水路, 上昇側)

【別添資料 1 (第 1.6-2-1 図 : 5 条-別添 1-II-1-58)】




※湖望平均満潮位 (T.M.S.L. +0.49m), 潮位のばらつき (0.16m), 地殻沈降量 (0.21m) を考慮


第 1.5-2 図 入力津波の時刻歴波形 (放水路)

【別添資料 1 (第 1.6-2-2 図 : 5 条-別添 1-II-1-59)】






※朔望平均満潮位 (T. M. S. L. +0.49m), 潮位のばらつき (0.16m), 地殻沈降量 (0.29m) を考慮







※朔望平均満潮位 (T. M. S. L. +0.49m), 潮位のばらつき (0.16m), 地殻沈降量 (0.21m) を考慮



※朔望平均満潮位 (T. M. S. L. +0.49m), 潮位のばらつき (0.16m), 地殻沈降量 (0.29m) を考慮

第 1.5-3 図 入力津波の時刻歴波形 (遡上域)

【別添資料 1 (第 1.6-2-3 図 : 5 条-別添 1-II-1-60)】




※朔望平均干潮位 (T.M.S.L. +0.03m), 潮位のばらつき (0.15m) を考慮

第 1.5-4 図 入力津波の時刻歴波形 (取水路, 下降側)

【別添資料 1 (第 1.6-2-4 図 : 5 条-別添 1-II-1-61)】


黒囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。



※湖望平均満潮位(T. M. S. L. +0.49m), 潮位のばらつき(0.16m), 地殻沈降量(0.21m)  
を考慮した基準津波1による水位

第1.5-5 図(1) 基準津波による最高水位分布(荒浜側防潮堤内敷地)

黒囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。




※湖望平均満潮位(T. M. S. L. +0.49m), 潮位のばらつき(0.16m), 地殻沈降量(0.21m)  
を考慮した基準津波1による浸水深

第1.5-5 図(2) 基準津波による最大浸水深分布(荒浜側防潮堤内敷地)

【別添資料1(第2.2.1-2 図:5 条-別添1-II-2-12)】


黒囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。



※朔望平均満潮位 (T. M. S. L. +0.49m), 潮位のばらつき (0.16m), 地殻沈降量 (0.29m)  
を考慮した基準津波 3 による水位

第 1.5-6 図(1) 基準津波による最高水位分布 (発電所全体遡上域)

黒囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。



※朔望平均満潮位 (T. M. S. L. +0.49m), 潮位のばらつき (0.16m), 地殻沈降量 (0.29m)  
を考慮した基準津波 3 による浸水深

第 1.5-6 図(2) 基準津波による最大浸水深分布 (発電所全体遡上域)

【別添資料 1 (第 2.2.1-1 図 : 5 条-別添 1-II-2-11)】

黒囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第1.5-7図 浸水を防止する敷地  
【別添資料1（第2.1-1-1図：5条-別添1-II-2-4）】




黒囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1.5-8 図 敷地の特性に応じた設計基準対象施設の津波防護の概要


【別添資料 1 (2.1 : 5 条-別添 1-II-2-1~7)】

取水槽閉止板



6号炉タービン建屋地下1階西側 (T.M.S.L.+3.5m)


取水槽閉止板



7号炉タービン建屋地下1階西側 (T.M.S.L.+3.5m)

第 1.5-9 図 取水槽閉止板の配置

【別添資料 1 (2.2(2) : 5 条-別添 1-II-2-8~50)】



タービン建屋地下1階 平面図

A-A 断面


第 1.5-10 図 取水槽閉止板の概要

【別添資料 1 (4.2 : 5 条-別添 1-Ⅱ-4-6~35)】




- 原子炉補機冷却海水ポンプA系を設置する床面で漏水が継続した場合の浸水想定範囲
  - 原子炉補機冷却海水ポンプC系を設置する床面で漏水が継続した場合の浸水想定範囲
  - 原子炉補機冷却海水ポンプB系及びタービン補機冷却海水ポンプを設置する床面で漏水が継続した場合の浸水想定範囲
  - 循環水ポンプを設置する床面で漏水が継続した場合の浸水想定範囲
- 凡例

  - ・CWP/A: 循環水ポンプを設置するエリア
  - ・RSWP(A)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプA系を設置するエリア
  - ・RSWP(B)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプB系を設置するエリア
  - ・RSWP(C)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプC系を設置するエリア
  - ・TSWP/A: タービン補機冷却海水ポンプを設置するエリア
  - ・RCWHx(C)/A: 原子炉補機冷却水系熱交換器C系を設置するエリア
  - ・PC/A: B系非常用電気品室





タービン建屋地下1階 平面図



タービン建屋地下2階 平面図


第 1.5-11 図 浸水想定範囲

【別添資料 1 (2.3:5 条-別添 1-II-2-51~92)】



第 1.5-12 図 防水区画化範囲

【別添資料 1 (2.3 : 5 条-別添 1-Ⅱ-2-51~92)】



第 1.5-13 図 漂流物評価フロー

【別添資料 1 (第 2.5-7 図 : 5 条-別添 1-II-2-131)】

### (3) 適合性説明

#### (津波による損傷の防止)

第五条 設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

基準津波は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷地周辺までの海底地形、地質構造及び地震活動性等の地震学的見地から想定することが適切なものとして策定する。

入力津波は基準津波の波源から各施設・設備の設置位置において算定される時刻歴波形として設定する。

耐津波設計としては、以下の方針とする。

- (1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取水路、放水路等の経路から流入させない設計とする。
- (2) 取水・放水施設、地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する設計とする。
- (3) 上記(1)及び(2)に規定するもののほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水防護をすることにより津波による影響等から隔離する。そのため、浸水防護重点化範囲を明確化するとともに、津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を保守的に想定した上で、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部、貫通口等）を特定し、それらに対して必要に応じ浸水対策を施す設計とする。
- (4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する。そのため、非常用海水冷却系については、基準津波による水位の低下に対して、津波防護施設を設置することにより、海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な海水が確保できる設計とする。また、基準津波による水位変動に伴う砂の移動・堆積及び漂流物に対して6号及び7号炉の取水口及び取水路の通水性が確保でき、かつ6号及び7号炉の取水口からの砂の混入に対して海水ポンプが機能保持できる設計とする。

- (5) 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設の津波に対する設計を行うために、津波の伝播特性、浸水経路等を考慮して、それぞれの施設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できる設計とする。また、津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持できる設計とする。
- (6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっては、地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影響、津波の繰返しによる影響、津波による二次的な影響（洗掘、砂移動、漂流物等）及びその他自然現象（風、積雪等）を考慮する。
- (7) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計における荷重の組合せを考慮する自然現象として、津波（漂流物を含む。）、地震（余震）及びその他自然現象（風、積雪等）を考慮し、これらの自然現象による荷重を適切に組み合わせる。漂流物の衝突荷重については、各施設・設備の設置場所及び構造等を考慮して、漂流物が衝突する可能性がある施設・設備に対する荷重として組み合わせる。その他自然現象による荷重（風荷重、積雪荷重等）については、各施設・設備の設置場所、構造等を考慮して、各荷重が作用する可能性のある施設・設備に対する荷重として組み合わせる。
- (8) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに非常用海水冷却系の取水性の評価に当たっては、入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。なお、その他の要因による潮位変動についても適切に評価し考慮する。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震の震源モデルから算定される敷地の地殻変動量を考慮して安全側の評価を実施する。

### 1.3 気象等

該当なし

### 1.4 設備等（手順等含む）

#### 10.6 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備

##### 10.6.1 津波に対する防護設備

##### 10.6.1.1 設計基準対象施設

##### 10.6.1.1.1 概要

原子炉施設の耐津波設計については、「設計基準対象施設は、基準津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」ことを目的として、津波の敷地への流入防止、漏水による安全機能への影響防止、津波防護の多重化及び水位低下による安全機能への影響防止を考慮した津波防護対策を講じる。

津波から防護する設備は、クラス1及びクラス2設備並びに耐震Sクラスに属する設備（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）（以下10.では「設計基準対象施設の津波防護対象設備」という。）とする。

津波の敷地への流入防止は、設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡上波の地上部からの到達及び流入の防止対策並びに取水路、放水路等の経路からの流入の防止対策を講じる。

漏水による安全機能への影響防止は、取水・放水施設、地下部等において、漏水の可能性を考慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する対策を講じる。

津波防護の多重化として、上記2つの対策のほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画において、浸水防護をすることにより津波による影響等から隔離する対策を講じる。

水位低下による安全機能への影響防止は、水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する対策を講じる。

##### 10.6.1.1.2 設計方針

設計基準対象施設は、基準津波に対して安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

耐津波設計に当たっては、以下の方針とする。

- (1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取水路、放水路等の経路から流入させない設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。
  - a. 設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画は、基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置する。
  - b. 上記 a. の遡上波については、敷地及び敷地周辺の地形及びその標高、河川等の存在並びに地震による広域的な隆起・沈降を考慮して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を検討する。また、地震による変状、繰返し襲来する津波による洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化等が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討する。
  - c. 取水路、放水路等の経路から、津波が流入する可能性について検討した上で、流入の可能性のある経路（扉、開口部、貫通口等）を特定し、必要に応じ浸水対策を施すことにより、津波の流入を防止する設計とする。
- (2) 取水・放水施設、地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。
  - a. 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水施設、地下部等における漏水の可能性を検討した上で、漏水が継続することによる浸水範囲を想定（以下 10. では「浸水想定範囲」という。）するとともに、同範囲の境界において浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部、貫通口等）を特定し、浸水防止設備を設置することにより浸水範囲を限定する設計とする。
  - b. 浸水想定範囲及びその周辺に設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）がある場合は、防水区画化するとともに、必要に応じて浸水量評価を実施し、安全機能への影響がないことを確認する。
  - c. 浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、必要に応じ排水設備を設置する。

(3) 上記(1)及び(2)に規定するもののほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水防護をすることにより津波による影響等から隔離する。そのため、浸水防護重点化範囲を明確化するとともに、津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を保守的に想定した上で、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部、貫通口等）を特定し、それらに対して必要に応じ浸水対策を施す設計とする。

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する。そのため、非常用海水冷却系については、基準津波による水位の低下に対して、津波防護施設を設置することにより、海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な海水が確保できる設計とする。また、基準津波による水位変動に伴う砂の移動・堆積及び漂流物に対して6号及び7号炉の取水口及び取水路の通水性が確保でき、かつ6号及び7号炉の取水口からの砂の混入に対して海水ポンプが機能保持できる設計とする。

(5) 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設の津波に対する設計を行うために、津波の伝播特性、浸水経路等を考慮して、それぞれの施設に対して設定するものをいう。以下10.で同じ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できる設計とする。また、津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持できる設計とする。

具体的な設計内容を以下に示す。

- a. 「津波防護施設」は、海水貯留堰とする。「浸水防止設備」は、取水槽閉止板、水密扉、止水ハッチ、ダクト閉止板（6号炉）、浸水防止ダクト（7号炉）、床ドレンライン浸水防止治具及び貫通部止水処置とする。また、「津波監視設備」は、津波監視カメラ（6号及び7号炉共用）及び取水槽水位計とする。
- b. 入力津波については、基準津波の波源からの数値計算により、各施設・設備の設置位置において算定される時刻歴波形とする。数値計算に当たっては、敷地形状、敷地沿岸域の海底地形、津波の敷地への侵入角度、河川の有無、陸上の遡上・伝播の効果、伝播経路上の人工構造物等を考慮する。また、津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適切に評価し考慮する。



- c. 津波防護施設については、その構造に応じ、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。
  - d. 浸水防止設備については、浸水想定範囲等における浸水時及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。
  - e. 津波監視設備については、津波の影響（波力及び漂流物の衝突）に対して、影響を受けにくい位置への設置及び影響の防止策・緩和策等を検討し、入力津波に対して津波監視機能が十分に保持できる設計とする。
  - f. 発電所敷地内及び近傍において建物・構築物、設置物等が破損、倒壊及び漂流する可能性がある場合には、津波防護施設及び浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう、漂流防止措置又は津波防護施設及び浸水防止設備への影響の防止措置を施す設計とする。
  - g. 上記 c. , d. 及び f. の設計等においては、耐津波設計上の十分な裕度を含めるため、各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高、波力・波圧、洗掘力、浮力等）について、入力津波による荷重から十分な余裕を考慮して設定する。また、余震の発生の可能性を検討した上で、必要に応じて余震による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮する。さらに、入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰返しの襲来による作用が津波防護機能及び浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する。
- (6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっては、地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影響、津波の繰返しの襲来による影響、津波による二次的な影響（洗掘、砂移動、漂流物等）及びその他自然現象（風、積雪等）を考慮する。
- (7) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計における荷重の組合せを考慮する自然現象として、津波（漂流物含む。）、地震（余震）及びその他自然現象（風、積雪等）を考慮し、これらの自然現象による荷重を適切に組み合わせる。漂流物の衝突荷重については、各施設・設備の設置場所及

び構造等を考慮して、漂流物が衝突する可能性がある施設・設備に対する荷重として組み合わせる。その他自然現象による荷重（風荷重、積雪荷重等）については、各施設・設備の設置場所、構造等を考慮して、各荷重が作用する可能性のある施設・設備に対する荷重として組み合わせる。

- (8) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに非常用海水冷却系の取水性の評価に当たっては、入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。なお、その他の要因による潮位変動についても適切に評価し考慮する。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震の震源モデルから算定される敷地の地殻変動量を考慮して安全側の評価を実施する。

#### 10.6.1.1.3 主要設備

##### (1) 海水貯留堰

基準津波による水位低下時に、補機冷却用海水取水槽（以下 10. では「補機取水槽」という。）内の水位が非常用海水冷却系の原子炉補機冷却海水ポンプの設計取水可能水位を下回ることがなく、同海水ポンプの継続運転が十分可能な設計とするため、6号及び7号炉の取水口前面に海水を貯水する対策として海水貯留堰を設置する。

海水貯留堰の設計においては、基準地震動による地震力に対して津波防護機能が十分に保持できる設計とする。また、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性や構造境界部の止水に配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。

設計に当たっては、漂流物による衝突荷重及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。漂流物による衝突荷重は、6号及び7号炉の取水口に到達する可能性があるもののうち、最も重量が大きい作業船（総トン数 10t）の衝突を想定し、設定する。

なお、主要な構造体の境界部には、想定される荷重の作用を考慮し、試験等にて止水性を確認した継手等で止水処置を講じる設計とする。

##### (2) 取水槽閉止板

取水路からの津波の流入を防止し、津波防護対象設備が機能喪失することのない設計とするため、タービン建屋内の補機取水槽の上部床面に設けられた開口部に取水槽閉止板を設置する。

取水槽閉止板の設計においては、基準地震動による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。また、浸水時の波圧等に対する耐性を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。

### (3) 水密扉

地震によるタービン建屋内の循環水配管及びタービン補機冷却海水配管の損傷に伴い溢水する保有水及び損傷箇所を介して流入する津波が、浸水防護重点化範囲へ流入することを防止し、津波防護対象設備が機能喪失することのない設計とするため、水密扉をタービン建屋内に設置する。

水密扉の設計においては、基準地震動による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。また、浸水時及び冠水後の水圧等に対する耐性等を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。

### (4) 止水ハッチ

地震によるタービン建屋内のタービン補機冷却海水配管の損傷に伴い溢水する保有水及び損傷箇所を介して流入する津波が、浸水防護重点化範囲へ流入することを防止するため、タービン建屋内に止水ハッチを設置する。

止水ハッチの設計においては、基準地震動による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。また、浸水時及び冠水後の水圧等に対する耐性等を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。

### (5) ダクト閉止板（6号炉）及び浸水防止ダクト（7号炉）

地震によるタービン建屋内のタービン補機冷却海水配管の損傷に伴い溢水する保有水及び損傷箇所を介して流入する津波が、浸水防護重点化範囲へ流入することを防止するため、タービン建屋内の浸水経路となり得る空調ダクトの排気口にダクト閉止板（6号炉）及び浸水防止ダクト（7号炉）を設置する。

ダクト閉止板及び浸水防止ダクトの設計においては、基準地震動による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。また、浸水時及び冠水後の水圧等に対する耐性等を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。

#### (6) 床ドレンライン浸水防止治具

地震によるタービン建屋内の循環水配管及びタービン補機冷却海水配管の損傷に伴い溢水する保有水及び損傷箇所を介して流入する津波が、浸水防護重点化範囲へ流入することを防止するため、タービン建屋内の浸水経路となり得る床ドレンラインに床ドレンライン浸水防止治具を設置する。

床ドレンライン浸水防止治具の設計においては、基準地震動による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。また、浸水時及び冠水後の水圧等に対する耐性等を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。

#### (7) 貫通部止水処置

地震によるタービン建屋内の循環水配管及びタービン補機冷却海水配管の損傷に伴い溢水する保有水及び損傷箇所を介して流入する津波が、浸水防護重点化範囲へ流入することを防止するため、タービン建屋内の浸水経路となり得る貫通口等に貫通部止水処置を実施する。

貫通部止水処置の設計においては、基準地震動による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。また、浸水時及び冠水後の水圧等に対する耐性等を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。

上記(1)から(6)の各施設・設備の設計における許容限界は、地震後及び津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し、当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう、各施設・設備を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とする。

上記(7)の貫通部止水処置については、地震後、津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し、止水性の維持を考慮して、貫通部止水処置が健全性を維持することとする。

各施設・設備の設計及び評価に使用する津波荷重の設定については、入力津波が有する数値計算上の不確かさ及び各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する不確かさを考慮する。入力津波が有する数値計算上の不確かさの考慮に当たっては、各施設・設備の設置位置で算定された津波の高さを安全側に評価して入力津波を設定することで、不確かさを考慮する。

各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する不確かさの考慮に当たっては、入力津波の荷重因子である浸水高、速度、津波波力

等を安全側に評価することで、不確かさを考慮し、荷重設定に考慮している余裕の程度を検討する。

津波波力の算定においては、津波波力算定式等、幅広く知見を踏まえて、十分な余裕を考慮する。

漂流物の衝突による荷重の評価に際しては、津波の流速による衝突速度の設定における不確実性を考慮し、流速について十分な余裕を考慮する。

津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計において、基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性がある余震（地震）についてそのハザードを評価し、その活動に伴い発生する余震による荷重を設定する。

余震荷重については、基準津波の継続時間のうち最大水位変化を生起する時間帯を踏まえ過去の地震データを抽出・整理することにより余震の規模を想定し、余震としてのハザードを考慮した安全側の評価として、この余震規模から求めた地震動に対してすべての周期で上回る地震動を弾性設計用地震動の中から設定する。

#### 10.6.1.1.4 主要仕様

主要設備の仕様を第 10.6-1 表に示す。

#### 10.6.1.1.5 試験検査

津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備は、健全性及び性能を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査を実施する。

#### 10.6.1.1.6 手順等

津波に対する防護については、津波による影響評価を行い、設計基準対象施設の津波防護対象設備が基準津波によりその安全機能を損なわないよう手順を定める。

- (1) 引き波時の非常用海水冷却系の取水性確保を目的として、水位低下時の常用系海水ポンプ（循環水ポンプ、タービン補機冷却海水ポンプ）停止の操作手順を定める。
- (2) 水密扉については、開放後の確実な閉止操作、中央制御室における閉止状態の確認及び閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作の手順を定める。

- (3) 取水槽閉止板については、点検等により開放する際の閉止操作の手順を定める。
- (4) 燃料等輸送船に関し、津波警報等が発令された場合において、荷役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させるとともに、緊急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う手順を定める。また、浚渫作業で使用する土運船等に関し、津波警報等が発令された場合において、作業を中断し、陸側作業員を退避させるとともに、緊急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う手順を定める。
- (5) 津波監視カメラ及び取水槽水位計による津波の襲来状況の監視に係る手順を定める。

第 10.6-1 表 浸水防護設備の設備仕様

(1) 海水貯留堰

種 類	貯留堰
個 数	1 (6 号炉)
	1 (7 号炉)

(2) 取水槽閉止板

種 類	閉止板
個 数	5 (6 号炉)
	4 (7 号炉)

(3) 水密扉

種 類	片開扉, 両開扉
個 数	17 (6 号炉)
	16 (7 号炉)

(4) 止水ハッチ

種 類	ハッチ
個 数	1 (6 号炉)
	2 (7 号炉)

(5) ダクト閉止板

種 類	閉止板
個 数	2 (6 号炉)

(6) 浸水防止ダクト

種 類	閉止板
個 数	1 (7 号炉)

(7) 床ドレンライン浸水防止治具

種 類	配管止水
個 数	一式

(8) 貫通部止水処置

種 類	貫通部止水
個 数	一式



別添 1

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉  
耐津波設計方針について

# 目 次

## I. はじめに

## II. 耐津波設計方針

### 1. 基本事項

- 1.1 津波防護対象の選定
- 1.2 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等
- 1.3 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域
- 1.4 入力津波の設定
- 1.5 水位変動，地殻変動の考慮
- 1.6 設計または評価に用いる入力津波

### 2. 設計基準対象施設の津波防護方針

- 2.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針
- 2.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）
- 2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護 2）
- 2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）
- 2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止
- 2.6 津波監視

### 3. 重大事故等対処施設の津波防護方針

- 3.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針
- 3.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）
- 3.3 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭防護 2）
- 3.4 重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離（内郭防護）
- 3.5 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止
- 3.6 津波監視

### 4. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件

- 4.1 津波防護施設の設計
- 4.2 浸水防止設備の設計
- 4.3 津波監視設備の設計
- 4.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項

(添付資料)

- －1 基準津波に対して機能を維持すべき設備とその配置
- －2 「浸水を防止する敷地」の範囲外が浸水することによる影響について
- －3 津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについて
- －4 地震時の地形等の変化による津波遡上経路への影響について
- －5 港湾内の局所的な海面の励起について
- －6 管路解析の詳細について
- －7 入力津波に用いる潮位条件について
- －8 入力津波に対する水位分布について
- －9 敷地への浸水防止（外殻防護 1）評価のための沈下量の算定について
- －10 津波防護対策の設備の位置づけについて
- －11 タービン建屋内の区画について
- －12 内郭防護において考慮する溢水の浸水範囲，浸水量について
- －13 津波襲来時におけるタービン建屋内各エリアの溢水量評価
- －14 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策の設置位置，実施範囲及び施工例
- －15 貯留量の算定について
- －16 津波による水位低下時の常用海水ポンプの停止に関わる運用及び常用海水ポンプ停止後の慣性水流による原子炉補機冷却海水ポンプの取水性への影響
- －17 基準津波に伴う砂移動評価について
- －18 柏崎刈羽原子力発電所周辺海域における底質土砂の分析結果について
- －19 海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について
- －20 津波漂流物の調査要領について
- －21 燃料等輸送船の係留索の耐力について
- －22 燃料等輸送船の喫水と津波高さの関係について
- －23 浚渫船の係留可能な限界流速について
- －24 車両退避の実効性について
- －25 漂流物の評価において考慮する津波の流速・流向について
- －26 津波監視設備の監視に関する考え方
- －27 耐津波設計において考慮する荷重の組合せについて
- －28 海水貯留堰における津波波力の設定方針について
- －29 基準類における衝突荷重算定式について
- －30 耐津波設計における津波荷重と余震荷重の組み合わせについて

- － 31 貯留堰設置地盤の支持性能について
- － 32 貯留堰継手部の漏水量評価について
- － 33 水密扉の運用管理について
- － 34 審査ガイドとの整合性（耐津波設計方針）

（参考資料）

- － 1 柏崎刈羽原子力発電所における津波評価について
- － 2 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉 内部溢水の影響評価について（別添資料1 第9章）
- － 3 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉 内部溢水の影響評価について（別添資料1 第10章）

## I. はじめに

本資料は、柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における耐津波設計方針について示すものである。

設置許可基準規則<sup>※1</sup>第 5 条及び技術基準規則<sup>※2</sup>第 6 条では、津波による損傷の防止について、設計基準対象施設は基準津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならないと規定されている。さらに、設置許可基準規則解釈<sup>※3</sup>の別記 3 に具体的な要求事項が規定されている。

また、設置許可基準規則第 40 条及び技術基準規則第 51 条では重大事故等対処施設に関して、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならないと規定され、設置許可基準規則解釈において具体的な要求事項は別記 3 に準ずるとされている。さらに、設置許可基準規則第 43 条及び技術基準規則第 54 条には、可搬型重大事故等対処設備について、保管場所や運搬道路等に関する要求事項が規定されている。

以上に加え、設置許可段階の基準津波策定及び耐津波設計方針に係る審査において設置許可基準規則及びその解釈に対する適合性を厳格に確認するために「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド」(以下「設置許可審査ガイド」という。)が策定されており、さらに、工事計画認可段階の耐津波設計に係る審査において設置許可基準規則及び同解釈、並びに技術基準規則及び同解釈に対する適合性を厳格に確認するために「耐津波設計に係る工認審査ガイド」が策定されている。

本資料においては、柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の設計基準対象施設及び重大事故等対処施設について、津波に対する防護の妥当性を設置許可審査ガイドに沿って確認することにより、設置許可基準規則第 5 条及び第 40 条に適合する津波による損傷防止が達成されていることを確認する。(第 1 図)

なお、設置許可基準規則第 43 条及び技術基準規則(第 6 条、第 51 条及び第 54 条)の規定に対する適合性については、それぞれ同条に係る適合状況説明資料及び工事計画認可の段階で確認する。

本資料の構成としては、設置許可審査ガイドに示される要求事項を【規制基準における要求事項等】に記載し、柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における各要求事項に対する対応方針を【検討方針】に記載しており、その上で、同方針に基づき実施した具体的な対応の結果を、図表や


※1 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

※2 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

※3 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈

データを用いて【検討結果】に記載する形としている。

なお、本資料では入力津波の策定にあたり、施設や敷地への水位上昇の影響の評価には「日本海東縁部に想定される地震に伴う津波」と「敷地周辺の海底地すべりに伴う津波」の重ね合わせによる「重畳津波」（基準津波 1）、水位下降の影響の評価には「日本海東縁部に想定される地震に伴う津波」（基準津波 2）をそれぞれ基準津波として用いている。また、敷地高さが低い荒浜側敷地への遡上の影響の評価には、自主的対策設備として設置した荒浜側防潮堤の機能を考慮する条件においては「海域活断層に想定される地震に伴う津波」と「敷地周辺の海底地すべりに伴う津波」の重ね合わせによる「重畳津波」（基準津波 3）を、機能を考慮しない条件においては上記の基準津波 1 を基準津波として用いている。基準津波策定に係る具体的な内容は「柏崎刈羽原子力発電所における津波評価について」（参考資料 1）に示す。（第 1 表，第 2 図，第 3 図，第 4 図）




第1図 津波による損傷防止の確認フロー

第 1 表 柏崎刈羽原子力発電所の基準津波一覧

策定目的	評価対象地点	地形モデル	波源		基準津波名称
			地震 (断層モデル)	地すべり	
施設や敷地への影響を評価 (水位上昇側)	敷地前面 (港湾内)	現状地形  (荒浜側 防潮堤あり)	日本海東縁部 (2領域モデル)	LS-2	基準津波 1
施設や敷地への影響を評価 (水位下降側)			日本海東縁部 (2領域モデル)	—	基準津波 2
敷地高さが低い 荒浜側敷地への 遡上影響を評価	荒浜側防潮堤 前面敷地 ※防潮堤健全 状態	荒浜側防潮堤 の損傷を考慮 した地形	海域の活断層 (5断層連動 モデル)	LS-2	基準津波 3
	荒浜側防潮堤 内敷地 ※防潮堤損傷 状態		日本海東縁部 (2領域モデル)	LS-2	基準津波 1*

\* 荒浜側防潮堤損傷を考慮した地形モデルであることを識別する場合は「基準津波 1'」と呼称する




※基準津波策定位置:


施設や沿岸からの反射波の影響, 大陸棚の斜面の影響が微小となる, 水深100m(敷地の沖合約7km)を選定

第 2 図 柏崎刈羽原子力発電所の基準津波策定位置






基準津波の想定波源図




海底地すべり地形の位置図


第3図 柏崎刈羽原子力発電所の基準津波の波源



基準津波 1



基準津波 2



基準津波 3

第 4 図 柏崎刈羽原子力発電所の基準津波（策定位置時刻歴波形）

## II. 耐津波設計方針

### 1. 基本事項

#### 1.1 津波防護対象の選定

##### 【規制基準における要求事項等】

第五条 設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

第四十条 重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

##### 【検討方針】

設置許可基準規則第五条では「設計基準対象施設は、基準津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」ことが要求されており、その解釈を定める同解釈別記3では、耐震Sクラスに属する設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備を除く）について津波から防護すること、重要な安全機能への津波による影響を防止することが求められている。また、設置許可基準規則第四十条でも同様に「重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」ことが要求されており、同解釈では、同条の解釈に当たり「別記3に準ずる」ことが求められている。

以上を踏まえ、基準津波から防護する設備を選定する。

##### 【検討結果】

設置許可基準規則第五条及び第四十条の要求を踏まえ、基準津波に対して機能を維持すべき設備は、安全機能を有する設備（クラス1, 2, 3設備）、耐震Sクラスに属する設備、及び重大事故等対処設備とし、安全機能を有する設備のうち重要な安全機能を有する設備（クラス1, 2設備）、耐震Sクラスに属する設備（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）及び重大事故等対処設備は、基準津波から防護する設計とする。なお、可搬型重大事故等対処設備に関しては設置許可基準規則第四十三条において運搬等のための通路（以下「アクセスルート」という。）が確保できることが求められており、これを満足するように適切な措置を講じる方針とするが、その具体的な内容については、第四十三条に対する適合状況説明資料及び『「実用発電用原子

炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料』(以下「技術的能力説明資料」という。)で説明する。

また、安全機能を有する設備のうちクラス 3 設備については、安全評価上その機能を期待する設備は、その機能を維持できる設計とし、その他の設備は、基準津波に対して機能を維持するか、基準津波により損傷した場合を考慮して代替設備により必要な機能を確保する等の対応を行う設計とするとともに、上位の設備(後述する「津波防護対象設備」及び津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備)に波及的影響を及ぼさない設計とする。

なお、耐震 S クラスに属する設備のうち津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備は、設備を津波から防護する機能を有する設備であり、設置許可基準規則解釈別記 3 において「入力津波に対して津波防護機能、浸水防止機能及び津波監視機能が保持できること」が要求されているものであり、これを満足するように設計する。

基準津波から防護する設計とする設備のうち、設計基準対象施設に属する、重要な安全機能を有する設備(クラス 1, クラス 2 設備)、耐震 S クラスに属する設備を特に「設計基準対象施設の津波防護対象設備」と呼び、また、重大事故等対処施設に属する設備を「重大事故等対処施設の津波防護対象設備」と呼ぶ。また、これらを総称して「津波防護対象設備」と呼ぶ。

設計基準対象施設の津波防護対象設備の主な設備を第 1.1-1 表に、重大事故等対処施設の津波防護対象設備の主な設備(系統機能)を第 1.1-2 表に、またこれらの詳細及び配置を添付資料 1 に示す。

また、安全機能を有する設備のうちクラス 3 設備について、該当する設備及び設備設置場所における浸水の有無、基準適合性(機能維持の方針と適合の根拠)、上位の設備への波及的影響の有無を、添付資料 1 に併せて整理して示す。

なお、設備の津波からの防護の可否は、設置場所が同一であれば結果も同等となることから、クラス 3 設備に関わる「津波からの防護の可否」等の成立性の説明は、津波防護対象設備と同一の場所(後段で定義する「浸水を防止する敷地」内)に設置される場合においては、同設備に対する防護の説明に包含される。よって本書では、「津波防護対象設備」に対する防護を主として説明するものとし、クラス 3 設備に対する防護の可否等については添付資料 1 において、「津波防護対象設備」に対する防護の説明を参照する形で設置場所に基づき示すこととする。また、その上で、後述する基準津波による浸水が想定される荒浜側防潮堤内敷地に設置される設備については特に、「代替設備により必要な

機能を確保する等の対応」の詳細を添付資料 2 で説明する。

以上に述べた津波防護対象設備，各設備の機能維持設計方針を選定フローの形で整理すると第 1.1-1 図となる。

第 1.1-1 表 主な設計基準対象施設の津波防護対象設備

機器名称
1. 原子炉本体
2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
3. 原子炉冷却系統施設
(1) 原子炉冷却材再循環設備
(2) 原子炉冷却材の循環設備
(3) 残留熱除去設備
(4) 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
(5) 原子炉冷却材補給設備
(6) 原子炉補機冷却設備
(7) 原子炉冷却材浄化設備
4. 計測制御系統施設
(1) 制御材
(2) 制御材駆動装置
(3) ほう酸水注入設備
(4) 計測装置
5. 放射性廃棄物の廃棄施設
6. 放射線管理施設
(1) 放射線管理用計測装置
(2) 換気設備
(3) 生体遮蔽装置
7. 原子炉格納施設
(1) 原子炉格納容器
(2) 原子炉建屋
(3) 圧力低減設備その他の安全設備
8. その他発電用原子炉の附属施設
(1) 非常用電源設備

第 1.1-2 表 主な重大事故等対処施設の津波防護対象設備 (1/4)

系統機能	
43 条：重大事故等対処設備	
	アクセスルート確保
44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備	
	代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入
	原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制
	ほう酸水注入
	出力急上昇の防止
45 条：原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備	
	高圧代替注水系による原子炉の冷却
	原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷却
	高圧炉心注水系による原子炉の冷却
	ほう酸水注入系による進展抑制
46 条：原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備	
	逃がし安全弁
	原子炉減圧の自動化（自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ）
	可搬型直流電源設備による減圧
	逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減圧
	高圧窒素ガス供給系による作動窒素ガス確保
	インターフェイスシステム LOCA 隔離弁
	ブローアウトパネル
47 条：原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備	
	低圧代替注水系（常設）による原子炉の冷却
	低圧代替注水系（可搬型）による原子炉の冷却
	低圧注水
	原子炉停止時冷却
	原子炉補機冷却系（水源は海を使用）
	非常用取水設備
	低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却
	低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却
48 条：最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備	
	代替原子炉補機冷却系による除熱（水源は海を使用）
	耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
	原子炉停止時冷却
	格納容器スプレイ冷却
	サプレッション・チェンバ・プール水冷却
	原子炉補機冷却系（水源は海を使用）
	非常用取水設備

第 1.1-2 表 主な重大事故等対処施設の津波防護対象設備 (2/4)

系統機能	
49 条：原子炉格納容器内の冷却等のための設備	
	代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却
	代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却
	格納容器スプレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷却
	サプレッション・チェンバ・プール水の冷却
	原子炉補機冷却系（水源は海を使用）
	非常用取水設備
50 条：原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備	
	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
	代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
51 条：原子炉格納容器下部の熔融炉心を冷却するための設備	
	格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部への注水
	格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水
	熔融炉心の落下遅延及び防止
52 条：水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備	
	原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止
	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出（代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む）
	耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出（代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む）
	水素濃度及び酸素濃度の監視
53 条：水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備	
	静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制
	原子炉建屋内の水素濃度監視
54 条：使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備	
	燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッドを使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ
	燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ
	大気への放射性物質の拡散抑制（水源は海を使用）
	使用済燃料プールの監視
	重大事故等時における使用済燃料プールの除熱
55 条：発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備	
	大気への放射性物質の拡散抑制（水源は海を使用）
	海洋への放射性物質の拡散抑制
	航空機燃料火災への泡消火（水源は海を使用）
56 条：重大事故等の収束に必要なとなる水の供給設備	
	重大事故等収束のための水源（水源としては海も使用可能）
	水の供給




第 1.1-2 表 主な重大事故等対処施設の津波防護対象設備 (3/4)

系統機能	
57 条：電源設備	
	常設代替交流電源設備による給電
	可搬型代替交流電源設備による給電
	可搬型代替交流電源設備による代替原子炉補機冷却系への給電
	号炉間電力融通ケーブルによる給電
	所内蓄電式直流電源設備による給電
	常設代替直流電源設備による給電
	可搬型直流電源設備による給電
	代替所内電気設備による給電
	非常用交流電源設備
	非常用直流電源設備
	燃料補給設備
58 条：計装設備	
	原子炉圧力容器内の温度
	原子炉圧力容器内の圧力
	原子炉圧力容器内の水位
	原子炉圧力容器への注水量
	原子炉格納容器への注水量
	原子炉格納容器内の温度
	原子炉格納容器内の圧力
	原子炉格納容器内の水位
	原子炉格納容器内の水素濃度
	原子炉格納容器内の放射線量率
	未臨界の維持又は監視
	最終ヒートシンクの確保 (代替循環冷却系)
	最終ヒートシンクの確保 (格納容器圧力逃がし装置)
	最終ヒートシンクの確保 (耐圧強化ベント系)
	最終ヒートシンクの確保 (残留熱除去系)
	格納容器バイパスの監視 (原子炉圧力容器内の状態)
	格納容器バイパスの監視 (原子炉格納容器内の状態)
	格納容器バイパスの監視 (原子炉建屋内の状態)
	水源の確保
	原子炉建屋内の水素濃度
	原子炉格納容器内の酸素濃度
	使用済燃料プールの監視
	発電所内の通信連絡
	温度, 圧力, 水位, 注水量の計測・監視
	その他

第 1.1-2 表 主な重大事故等対処施設の津波防護対象設備 (4/4)

系統機能	
59 条：原子炉制御室	
	居住性の確保
	照明の確保
	被ばく線量の低減
60 条：監視測定設備	
	放射線量の代替測定
	放射能観測車の代替測定装置
	気象観測設備の代替測定
	放射線量の測定
	放射性物質濃度（空气中・水中・土壌中）及び海上モニタリング
	モニタリング・ポストの代替交流電源からの給電
61 条：緊急時対策所	
	居住性の確保（対策本部）
	居住性の確保（待機場所）
	必要な情報の把握
	通信連絡（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所）
	電源の確保（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所）
62 条：通信連絡を行うために必要な設備	
	発電所内の通信連絡
	発電所外の通信連絡
その他の設備	
	重大事故等時に対処するための流路，注水先，注入先，排出元等
	非常用取水設備



第 1.1-1 図 津波防護対象設備，機能維持設計方針選定フロー

## 1.2 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等

### 【規制基準における要求事項等】

敷地及び敷地周辺の図面等に基づき、以下を把握する。

- 敷地及び敷地周辺における地形，標高，河川の存在
  - 敷地における施設（以下，例示）の位置，形状等
    - ① 津波防護対象設備を内包する建屋及び区画
    - ② 屋外に設置されている津波防護対象設備
    - ③ 津波防護施設（防潮堤，防潮壁等）
    - ④ 浸水防止設備（水密扉等）※
    - ⑤ 津波監視設備（潮位計，取水ピット水位計等）※
- ※ 基本設計段階で位置が特定されているもの
- ⑥ 敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・構築物等（一般建物，鉄塔，タンク等）
- 敷地周辺の人工構造物（以下は例示である。）の位置，形状等
    - ① 港湾施設（サイト内及びサイト外）
    - ② 河川堤防，海岸線の防波堤，防潮堤等
    - ③ 海上設置物（係留された船舶等）
    - ④ 遡上域の建物・構築物等（一般建物，鉄塔，タンク等）
    - ⑤ 敷地前面海域における通過船舶

### 【検討方針】

柏崎刈羽原子力発電所の敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等について，敷地及び敷地周辺の図面等に基づき，以下を把握する。

- 敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在
- 敷地における施設の位置，形状等
- 敷地周辺の人工構造物の位置，形状等

### 【検討結果】

#### (1) 敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在

柏崎刈羽原子力発電所の敷地は，新潟県の柏崎市及び刈羽村の海岸沿いに位置する。敷地の地形は日本海に面したなだらかな丘陵地であり，その形状は，汀線を長軸とし，背面境界の稜線が北東－南西の直線状を呈した，海岸線と平行したほぼ半楕円形であり，中央に位置する造成地が，北・東・南の三方を標高 20～60m 前後の丘陵に囲まれる形で日本海に臨んでいる。


敷地周辺の地形は，敷地の北側及び東側は寺泊・西山丘陵，中央丘陵からなり，また南側は柏崎平野からなる。寺泊・西山丘陵は日本海

に面した標高 150m 程度以下のなだらかな丘陵，中央丘陵は北北東－南南西方向に連続する標高 300m 程度の丘陵であり，また，柏崎平野は，鯖石川，別山川等により形成された南北 15km，東西 4km～7km の沖積平野であり，平野西側の海岸部には荒浜砂丘が分布している。

発電所周辺の河川としては，上記の別山川が敷地背面の柏崎平野を北東から南西に流れ，また，敷地南方約 5km で鯖石川が別山川と合流して日本海に注いでいる。なお，敷地内に流入する河川は存在しない。

柏崎刈羽原子力発電所の敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川を第 1.2-1 図に，また，全景を第 1.2-2 図に示す。





1) 本資料でこれ以降用いる地図については、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分1地勢図、5万分1地形図及び2万5千分1地形図を複製したものである。同地図を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。(承認番号 平27情複、第1120号)

第 1.2-1 図 敷地及び敷地周辺の地形、標高、河川






第 1.2-2 図 柏崎刈羽原子力発電所全景（右から 1~4, 7~5 号炉）

## (2) 敷地における施設の位置，形状等

柏崎刈羽原子力発電所の敷地の全体図を第 1.2-3 図に示す。

敷地は主要面の高さが T.M.S.L. +5m の南側の敷地（以下「荒浜側敷地」という。また，防潮堤内であることを識別する必要がある場合は「荒浜側防潮堤内敷地」という。）と T.M.S.L. +12m の北側の敷地（以下「大湊側敷地」という。）に大きく分かれており，6号及び7号炉は5号炉とともに大湊側敷地に位置している。また，5～7号の各号炉の復水器冷却用水の取水口は大湊側敷地の前面に設ける北防波堤の内側に，放水口は北防波堤の外側に位置している。






第 1.2-3 図 柏崎刈羽原子力発電所の敷地全体図


発電所敷地主要部の全体配置図を第 1.2-4 図に、6 号及び 7 号炉を設置する大湊側敷地の詳細配置図及び主要断面図を第 1.2-5 図、第 1.2-6 図に示す。これらの図に示されるとおり、敷地における施設の位置、形状等は次のとおりである。

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。


第 1.2-4 図 柏崎刈羽原子力発電所 敷地主要部全体配置




第 1.2-5 図 柏崎刈羽原子力発電所 大湊側敷地詳細配置



取水路断面




補機取水路断面




放水路断面


第 1.2-6-1 図 柏崎刈羽原子力発電所 大湊側敷地主要断面(6号炉)



取水路断面




補機取水路断面




放水路断面


第 1.2-6-2 図 柏崎刈羽原子力発電所 大湊側敷地主要断面(7号炉)



取水路断面



補機取水路断面



放水路断面

第 1.2-6-3 図 柏崎刈羽原子力発電所 大湊側敷地主要断面(5号炉)

a. 津波防護対象設備を内包する建屋・区画，屋外に設置されている津波防護対象設備

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋・区画としては原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋（6号及び7号炉共用）及び廃棄物処理建屋（6号及び7号炉共用）があり，いずれも T.M.S.L. +12m の大湊側敷地に設置されている。設計基準対象施設の津波防護対象設備の屋外設備としては同じ T.M.S.L. +12m の大湊側敷地に燃料設備の一部（軽油タンク及び燃料移送ポンプ<sup>※1</sup>）が，また，他に非常用取水設備が各号炉の取水口からタービン建屋までの間に敷設されている。

なお，重要な安全機能を有する海水ポンプである原子炉補機冷却海水ポンプは，その他の海水ポンプである循環水ポンプ，タービン補機冷却海水ポンプとともにタービン建屋海水熱交換器区域の地下に敷設されている。

一方，重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋・区画としては，T.M.S.L. +12m の大湊側敷地に設計基準対象施設と同様の原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋及び廃棄物処理建屋と，この他に 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（6号及び7号炉共用）を内包する 5号炉原子炉建屋がある。

重大事故等対処施設の津波防護対象設備の屋外設備（設計基準対象施設と兼ねるものを除く）としては，T.M.S.L. +12m の大湊側敷地に，格納容器圧力逃がし装置及び常設代替交流電源設備（6号及び7号炉共用）が敷設されている。また，大湊側敷地に設置する 5号炉東側保管場所（6号及び7号炉共用）及び 5号炉東側第二保管場所（6号及び7号炉共用），並びに T.M.S.L. +35m の大湊側高台保管場所及び T.M.S.L. +37m の荒浜側高台保管場所に可搬型重大事故等対処設備が保管されており，各保管場所から大湊側敷地上の設備に掛けてはアクセスルートが T.M.S.L. +12m 以上の高さに設定されている。

なお，後段（「2.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針」）で示すとおり，基準津波による遡上波が到達しない十分に高い敷地として，T.M.S.L. +12m の大湊側敷地，及び大湊側，荒浜側の敷地背面の T.M.S.L. +12m よりも高所の第 1.2-7 図の範囲を「浸水を防止する敷地」として設定する。上記のとおり，津波防護対象設備を内包する建屋・区画，及び屋外に設置される津波防護対象設備はいずれも，同敷地に設置される。

---

※1：燃料デイトンク，燃料フィルタ等のその他の燃料設備は原子炉建屋内に設置されている。



黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1.2-7 図 浸水を防止する敷地

#### b. 津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備

浸水防止設備としては，タービン建屋海水熱交換器区域地下の補機取水槽上部床面に取水槽閉止板を設置し，タービン建屋内の区画境界部及び他の建屋との境界部に水密扉，止水ハッチ，ダクト閉止板（6号炉），浸水防止ダクト（7号炉）及び床ドレンライン浸水防止治具の設置並びに貫通部止水処置を実施する。また，非常用取水設備として6号及び7号炉の取水口前面に海水貯留堰を津波防護施設と位置付けて設置する。

津波監視設備としては，7号炉主排気筒の T.M.S.L. +76m の位置に津波監視カメラ（6号及び7号炉共用）を設置し，補機取水槽の上部床面（T.M.S.L. +3.5m）に取水槽水位計を設置する。

なお，大湊側敷地，荒浜側敷地の前面には自主的な対策設備としてそれぞれ，天端標高 T.M.S.L. 約+15m のセメント改良土による防潮堤，鉄筋コンクリート造の防潮堤を設置する。

#### c. 敷地内遡上域の建物・構築物等

敷地内の遡上域の建物・構築物等としては，T.M.S.L. +3m の護岸部に除塵装置やその電源室，点検用クレーンや仮設ハウス類等がある。また，自主的対策設備である防潮堤の機能を考慮しない条件において遡上域となる T.M.S.L. +5m の荒浜側防潮堤内敷地には，各種の建屋類や軽油タンク等がある。


### (3) 敷地周辺の人工構造物の位置，形状等

発電所の構内の主な港湾施設としては，6号及び7号炉主要建屋の南方約800mの位置に物揚場があり，燃料等輸送船が不定期に停泊する。また，発電所の周辺の港湾施設としては，6号及び7号炉主要建屋の南方約3kmに荒浜漁港があり，同漁港には，防波堤が整備されており，小型の漁船，プレジャーボートが約30隻停泊している。この他に津波漂流物等の観点から発電所への影響が考えられる発電所周辺の5km圏内には港湾施設はなく，また，定置網等の固定式漁具，浮筏，浮棧橋等の海上設置物もない。


発電所周辺5km圏内の集落としては，発電所の南方に荒浜地区及び松波地区が，また北方に大湊地区，宮川地区及び椎谷地区がある。また，他には6号及び7号炉主要建屋の南方約2.5kmに研究施設があり，事務所等の建築物，タンクや貯槽等の構築物がある。

敷地前面海域を通過する船舶としては，海上保安庁の巡視船がパトロールをしている。他には定期船として発電所から北東約30kmに赤泊～寺泊の航路が，南西約30kmに小木～直江津の航路が，北西約30kmに敦賀～新潟の航路があるが，発電所沖合約30km圏内を通過するものはない。

柏崎刈羽原子力発電所の主な港湾施設の配置を第1.2-8図に，発電所から半径5km圏内の港湾施設等の配置を第1.2-9図に，また発電所周辺漁港に停泊する船舶の種類・数量を第1.2-1表に，発電所周辺の航路を第1.2-10図に示す。



第 1.2-8 図 柏崎刈羽原子力発電所の港湾施設配置図



第 1.2-9 図 柏崎刈羽原子力発電所の敷地周辺図

第 1.2-1 表 柏崎刈羽原子力発電所周辺漁港の船舶

場所	種類	数量
荒浜漁港	5t 未満	21

(調査実施日:平成 27 年 12 月 4 日)



第 1.2-10 図 柏崎刈羽原子力発電所の周辺航路  
(地図出典：国土地理院)

### 1.3 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域

#### (1) 敷地周辺の遡上・浸水域の評価

##### 【規制基準における要求事項等】

遡上・浸水域の評価に当たっては、次に示す事項を考慮した遡上解析を実施して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を検討すること。

- 敷地及び敷地周辺の地形とその標高
- 敷地沿岸域の海底地形
- 津波の敷地への侵入角度
- 敷地及び敷地周辺の河川，水路の存在
- 陸上の遡上・伝播の効果
- 伝播経路上の人工構造物

##### 【検討方針】

基準津波による次に示す事項を考慮した遡上解析を実施して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を検討する。

- 敷地及び敷地周辺の地形とその標高
- 敷地沿岸域の海底地形
- 津波の敷地への侵入角度
- 敷地及び敷地周辺の河川，水路の存在
- 陸上の遡上・伝播の効果
- 伝播経路上の人工構造物

##### 【検討結果】

###### a. 遡上解析の手法，データ及び条件

上記の検討方針について、遡上解析の手法，データ及び条件を以下のとおりとした。詳細は添付資料3に示す。

- 基準津波による遡上解析に当たっては、基準津波の評価において妥当性を確認した数値シミュレーションプログラムを用いる。なお、潮位は初期条件として考慮し、地殻変動も地形に反映して津波数値シミュレーションを実施する。
- 計算格子間隔については、土木学会(2016)を参考に、敷地に近づくにしたがって最大 1,440m から最小 5.0m まで徐々に細かい格子サイズを用い、津波の挙動が精度よく計算できるよう適切に設定する。なお、敷地近傍及び敷地については、海底・海岸地形、敷地の構造物等の規模や形状を考慮し、格子サイズ 5.0m でモデル化する。
- 地形のモデル化に当たっては、最新の地形データを用いること

とし、海域では一般財団法人 日本水路協会(2011)、一般財団法人 日本水路協会(2008～2011)、深浅測量等による地形データを用い、陸域では、国土地理院(2013)等による地形データを用いる。また、取水路・放水路等の諸元については、発電所の竣工図等を用いる。

- モデル化の対象とする構造物は、耐震性や耐津波性を有する恒設の人工構造物、及び津波の遡上経路に影響する恒設の人工構造物とする。その他の津波伝播経路上の人工構造物については、構造物が存在することで津波の影響軽減効果が生じ、遡上範囲を過小に評価する可能性があることから、遡上解析上、保守的な評価となるよう対象外とする。

なお、遡上経路に影響し得る、あるいは津波伝播経路上の人工構造物である防波堤及び自主的な対策設備として設置している荒浜側防潮堤は、耐震性、耐津波性が確認された構造物ではないが、その存在が遡上解析に与える影響が必ずしも明確でないことから、ここではモデル化の対象とし、損傷等が遡上経路に及ぼす影響を次項「(2) 地震・津波による地形等の変化に係る評価」で検討する。

#### b. 敷地周辺の遡上・浸水域の把握


敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たって以下のとおりとした。

- 敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては、敷地前面・側面及び敷地周辺の津波の浸入角度及び速度並びにそれらの経時変化を把握する。また、敷地の地形及び形状を踏まえて、荒浜側防潮堤内敷地から大湊側敷地側への遡上状況を適切に把握する。
- 敷地周辺の浸水域の寄せ波・引き波の津波の遡上・流下方向及びそれらの速度について留意し、敷地の地形、標高の局所的な変化等による遡上波の敷地への回り込みを考慮する。

遡上解析により得られた基準津波の遡上波による最高水位分布及び最大浸水深分布を第 1.3-1 図に示す。

これより、発電所敷地及び敷地周辺のうち、敷地前面の護岸付近については津波が遡上し浸水する可能性があるが、津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が設置された敷地(浸水を防止する敷地)に津波が遡上する可能性はないことを確認した。


黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。



最高水位分布（敷地全体）

最大浸水深分布（敷地全

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。




最高水位分布（遡上域拡大）

最大浸水深分布（遡上域拡大）

第 1.3-1-1 図 基準津波による遡上波の最高水位分布・最大浸水深分布（基準津波 1）




黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。



最高水位分布（敷地全体）

最大浸水深分布（敷地全

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。



最高水位分布（遡上域拡大）

最大浸水深分布（遡上域拡大）

第 1.3-1-2 図 基準津波による遡上波の最高水位分布・最大浸水深分布（基準津波 3）

## (2) 地震・津波による地形等の変化に係る評価

### 【規制基準における要求事項等】

次に示す可能性が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討すること。

- 地震に起因する変状による地形，河川流路の変化
- 繰り返し襲来する津波による洗掘・堆積による地形，河川流路の変化

### 【検討方針】

次に示す可能性があるかについて検討し，可能性がある場合は，敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討する。

- 地震に起因する変状による地形，河川流路の変化
- 繰り返し襲来する津波による洗掘・堆積による地形，河川流路の変化

### 【検討結果】

地震による地形等の変化については，遡上経路へ影響を及ぼす可能性のある地盤変状及び構造物損傷として，以下を考慮した津波遡上解析を実施し，遡上経路に及ぼす影響を検討した。検討の具体的な内容は添付資料 4 に示す。

- 基準地震動  $S_s$  による健全性が確認された構造物ではない防波堤及び荒浜側防潮堤について，それらの損傷を想定し，それらがない状態の地形
- 護岸付近及び荒浜側防潮堤内敷地（T.M.S.L. + 5m）について，基準地震動  $S_s$  による沈下を想定し，保守的に設定した沈下量 2m を反映した地形
- 発電所敷地の中央に位置する中央土捨場及び荒浜側防潮堤内敷地（T.M.S.L. + 5m）の周辺斜面について，基準地震動  $S_s$  による斜面崩壊を考慮し，保守的に設定した土砂の堆積形状を反映した地形


津波評価の結果，前項で示した津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が設置された敷地（浸水を防止する敷地）への遡上はなく，以上の地形変化については敷地の遡上経路に影響を及ぼすものではないことを確認した。

なお，入力津波の設定における地形変化の考慮については，「1.4 入力津波の設定」に示す。

遡上域となる大湊側の敷地海側の大部分はアスファルトまたはコ


ンクリートで地表面を舗装されており，一部に植生部が存在している。文献<sup>1)2)</sup>によるとアスファルト部で8.0m/s，植生部で1.5m/s～2.7m/sの流速に対して洗掘の耐性があるとされている。第1.3-2-2図に遡上解析における7号炉取水口前面水位最大時の敷地内の流向流速分布を示す。大湊側遡上域における流速は，最大で約3.1m/sであるが，当該箇所はアスファルトあるいはコンクリートで舗装されているため，洗掘による地形変化は生じないと考えられる。

- 1) 津波防災地域づくりに係る技術検討報告書，津波防災地域づくりに係る技術検討会，p.33，2012
- 2) 水理公式集[平成11年版]，土木学会，p.211，2010



※遡上解析条件：防波堤なし，荒浜側防潮堤あり，現地形  
 ※朔望平均満潮位 (T.M.S.L.+0.49m)，潮位のばらつき (0.16m)，地殻沈降量 (0.21m)  
 を初期条件として見込んだ津波評価により得られた波形

第1.3-2-1図 取水口前面の時刻歴波形



第1.3-2-2図 敷地の流向流速分布

## 1.4 入力津波の設定

### 【規制基準における要求事項等】

基準津波は、波源域から沿岸域までの海底地形等を考慮した、津波伝播及び遡上解析により時刻歴波形として設定していること。

入力津波は、基準津波の波源から各施設・設備等の設置位置において算定される時刻歴波形として設定していること。

基準津波及び入力津波の設定に当たっては、津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適切に評価し考慮すること。

### 【検討方針】

基準津波については、「柏崎刈羽原子力発電所における津波評価について」（参考資料1）において説明する。

入力津波は、基準津波の波源から各施設・設備等の設置位置において算定される時刻歴波形として設定する。具体的な入力津波の設定に当たっては、以下のとおりとする。

- 入力津波は、海水面の基準レベルからの水位変動量を表示することとし、潮位変動等については、入力津波を設計または評価に用いる場合に考慮する。
- 入力津波が各施設・設備の設計・評価に用いるものであることを念頭に、津波の高さ、津波の速度、衝撃力等、着目する荷重因子を選定した上で、各施設・設備の構造・機能損傷モードに対応する効果を安全側に評価する。
- 施設が海岸線の方向において広がりをもっている場合は、複数の位置において荷重因子の値の大小関係を比較し、施設に最も大きな影響を与える波形を入力津波とする。

基準津波及び入力津波の設定に当たっては、津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適切に評価し考慮する。

### 【検討結果】


#### (1) 入力津波設定の考え方

基準津波は、地震による津波、海底地すべり等の地震以外の要因による津波の検討及びこれらの組合せの検討結果より、施設に最も大きな影響を及ぼすおそれのある津波として、第1.4-1表に示す3種類の津波を設定している。これらの基準津波の設定に関わる具体的な内容は、「柏崎刈羽原子力発電所における津波評価について」（参考資料1）で説明するが、これらの基準津波に変更があれば、改めて施設評価の見直しを行うものとする。

第 1.4-1 表 柏崎刈羽原子力発電所の基準津波とその位置付け

策定目的	評価対象地点	地形モデル	波源		基準津波 名称	最高・最低水位 (T.M.S.L. m)						
			地震 (断層モデル)	地 すべり		取水口前面			荒浜側遡上域		補機取水槽	
						5号	6号	7号	防潮堤 前面敷地	防潮堤 内敷地	6号	7号
施設や敷地への 影響を評価 (水位上昇側)	敷地前面 (港湾内)	現状地形 (荒浜側 防潮堤あり)	日本海東縁部 (2領域モデル)	LS-2	基準 津波 1	+6.2	+6.2	+6.1	—	—	+6.4	+7.2
施設や敷地への 影響を評価 (水位下降側)			日本海東縁部 (2領域モデル)	—	基準 津波 2	-3.0	-3.5	-3.5	—	—	—	—
敷地高さが低い 荒浜側敷地への 遡上影響を評価	荒浜側 防潮堤前面敷地 (防潮堤健全状態)	荒浜側防潮堤 の損傷を考慮 した地形	海域の活断層 (5断層連動モデル)	LS-2	基準 津波 3	—	—	—	+7.6	—	—	—
	荒浜側 防潮堤内敷地 (防潮堤損傷状態)		日本海東縁部 (2領域モデル)	LS-2	基準 津波 1*	—	—	—	—	+6.7	—	—

\* 荒浜側防潮堤損傷を考慮した地形モデルであることを識別する場合は「基準津波 1'」と呼称する



水位評価地点

入力津波は、以上の基準津波を踏まえ、津波の地上部からの到達・流入、取水路・放水路等の経路からの流入、及び非常用海水冷却系の取水性に関する設計・評価を行うことを目的に、主として取水口前面・補機取水槽位置、放水口前面・放水庭位置、及び荒浜側遡上域（防潮堤健全状態では防潮堤前面敷地、防潮堤損傷状態では防潮堤内敷地）に着目して設定した。具体的には取水口前面及び放水口前面位置、及び荒浜側遡上域については基準津波の波源から発電所敷地までの津波伝播・遡上解析を行い、海水面の基準レベルからの水位変動量として設定した。なお、解析には、基準津波の評価において妥当性を確認した数値シミュレーションプログラムを用いた（添付資料3）。

また、補機取水槽及び放水庭位置については、取水口前面及び放水口前面位置における津波条件に基づき、水路部について水理特性を考慮した管路解析を行い、各位置における水位変動量として設定した。なお、6号及び7号炉の補機取水槽における水位変動量の評価は、取水口前面に海水ポンプの取水性確保を目的とした海水貯留堰を設置することから、同堰の存在を考慮に入れて実施した。

設定する主要な入力津波の種類と、その設定位置を第1.4-2表、第1.4-1図に示す。

第 1.4-2 表 設定する入力津波

入力津波の種類		設定位置		主な用途（詳細は後段の第 2～4 章に示す）
津波高さ	●敷地前面・水路内最高水位	取水路	取水口前面（5～7号炉）	○取水路・放水路等の経路からの流入の防止に関わる設計・評価 ○海水貯留堰（取水口前面位置）、浸水防止設備（補機取水槽位置）の津波波力（上昇水位）に対する設計・評価 ○水位低下に対する非常用海水冷却系海水ポンプの機能保持、取水性確保に関わる設計・評価 ○遡上波の敷地への地上部からの到達，流入の防止に関わる設計・評価 ○荒浜側の敷地から大湊側の敷地に繋がる経路からの流入の防止に関わる設計・評価
			補機取水槽（5～7号炉）	
	放水路	放水口前面		
		放水庭（5～7号炉）		
●敷地前面・水路内最低水位	取水路	取水口前面（6，7号炉）	○取水路・取水口の通水性に関わる設計・評価	
		補機取水槽（6，7号炉）		
●遡上域最高水位	荒浜側防潮堤内敷地（防潮堤損傷状態）		○遡上波の敷地への地上部からの到達，流入の防止に関わる設計・評価 ○荒浜側の敷地から大湊側の敷地に繋がる経路からの流入の防止に関わる設計・評価	
	発電所全体遡上域			
津波以外高さ	●砂堆積高さ	港湾内（6，7号炉取水口前面）		○取水路・取水口の通水性に関わる設計・評価
	●流向・流速（流況）	港湾外		○漂流物の挙動の評価
		港湾内		
		荒浜側防潮堤内敷地（防潮堤損傷状態）		
●流速（漂流物衝突力）	港湾内（海水貯留堰位置）		○海水貯留堰の漂流物衝突力に対する設計・評価	

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1.4-1 図 入力津波設定位置

入力津波を設計または評価に用いるに当たっては、入力津波に影響を与え得る要因を考慮した。すなわち、入力津波が各施設・設備の設計・評価に用いるものであることを踏まえ、津波の高さ、津波の速度、衝撃力等、各施設・設備の設計・評価において着目すべき荷重因子を選定した上で、算出される数値の切り上げ等の処理も含め、各施設・設備の構造・機能損傷モードに対応する効果を安全側に評価するように、各影響要因を取り扱った。

入力津波に対する影響要因としては、津波伝播・遡上解析に関わるものとして次の項目が挙げられる。

- 潮位変動
- 地震による地殻変動
- 地震による地形変化

また、管路解析に関わるものとして、さらに次の項目が挙げられる。

- 管路状態・通水状態

これらの各要因の詳細及び具体的な取り扱いについては次項「(2) 入力津波に対する影響要因の取り扱い」において示す。

なお、柏崎刈羽原子力発電所の6号及び7号炉の津波防護において、規制基準の要求事項に適合するに当たり必要な施設の中に、海岸線の方向に広がりをもつものはないが、自主的な対策設備としては荒浜側防潮堤がある。これに対しては、基準津波3の評価において複数の位置における津波高さの大小関係を比較した上で、最大値を与える波形を確認しており、当該の波形に基づき、入力津波を設定している。確認の具体的な内容は「柏崎刈羽原子力発電所における津波評価について」（参考資料1）で説明する。

なお、基準津波策定位置と港口の時刻歴波形を比較した結果、局所的な海面の固有振動による励起は生じていない。また、港口と港湾内で数値シミュレーションによる基準津波の最高水位分布及び時刻歴波形を比較した結果においても、水位分布や水位変動の傾向に大きな差異はないことから、局所的な海面の固有振動による励起は生じていない。確認の詳細を添付資料5に示す。

以上の考え方に基づき設定した設計または評価に用いる入力津波を「1.6 設計または評価に用いる入力津波」において示す。



## (2) 入力津波に対する影響要因の取り扱い

入力津波に影響を与える可能性がある要因の取り扱いとしては、各施設・設備の設計・評価において着目すべき荷重因子ごとに、その効果が保守的となるケースを想定することを原則とする。

この原則に基づく各要因の具体的な取り扱いを入力津波の種類ごと（津波高さ、津波高さ以外）に以下に示す。また、影響要因のうち潮位変動、地震による地殻変動については、規制基準の要求事項等とともに詳細を「1.5 水位変動、地殻変動の考慮」に示す。

### a. 津波高さ

#### (a) 潮位変動

入力津波の設定に当たり津波高さが保守的となるケース<sup>\*</sup>を想定する。

潮位変動の取り扱いに関わる詳細は 1.5 節に示す。

※水位上昇側の設計・評価に用いる場合は朔望平均満潮位及び潮位のばらつき、水位下降側の設計・評価に用いる場合は朔望平均干潮位及び潮位のばらつき

#### (b) 地震による地殻変動

入力津波の設定に当たり津波高さが保守的となるケース<sup>\*</sup>を想定する。

地震による地殻変動の取り扱いに関わる詳細は 1.5 節に示す。

※水位上昇側の設計・評価に用いる場合は沈降、水位下降側の設計・評価に用いる場合は隆起

#### (c) 地震による地形変化

地震による地形変化としては、前節「1.3 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域」の「(2) 地震・津波による地形等の変化に係る評価」で示したとおり、次の事象が考えられる。

- 斜面崩壊・地盤変状
- 荒浜側防潮堤損傷
- 防波堤損傷

入力津波の設定に当たっては、これらの事象について、遡上域の地震による地形変化として、保守的な地形条件も含めて想定し得る複数の条件（地盤の沈下量や施設の損傷状態）に対して、遡上解析

を実施することにより津波高さに与える影響を確認する。その上で保守的な津波高さを与える条件を入力津波の評価条件として選定するとともに、その津波高さを入力津波高さとする。

各事象が津波高さに与える影響の確認結果を添付資料4に、また、この結果を踏まえた各事象の具体的な取り扱いを以下に示す。

- 斜面崩壊・地盤変状

遡上解析により、大湊側敷地前面水位（最高、最低）に対しては、斜面崩壊・地盤変状は現地形が保守的か、有意な影響を与えないことが確認された。このため入力津波のうち大湊側敷地前面水位の設定に当たっては、現地形を代表条件とする。

一方、荒浜側防潮堤内敷地最高水位、発電所全体遡上域最高水位に対しては有意な影響があることも想定し、これらの設定に当たっては、本要因（及び他の要因）をパラメータとした遡上解析により得られる最も保守的な水位（最高水位）を入力津波高さとする。

- 荒浜側防潮堤損傷

遡上解析により、大湊側敷地前面水位（最高、最低）に対しては、現地形（防潮堤が健全な状態）が保守的か、有意な影響がないことが確認された。このため入力津波のうち、大湊側敷地前面水位の設定に当たっては、現地形を代表条件とする。

一方、発電所全体遡上域最高水位に対しては有意な影響があることも想定し、これらの設定に当たっては、本要因（及び他の要因）をパラメータとした遡上解析により得られる最も保守的な水位（最高水位）を入力津波高さとする。

なお、荒浜側防潮堤内敷地の水位の評価に対しては、本条件は固定条件\*となる。

※防潮堤内敷地の水位の評価に当たっては防潮堤損傷状態を前提とする

- 防波堤損傷

防波堤の状態は、大湊側敷地前面水位（最高、最低）、荒浜側防潮堤内敷地最高水位、発電所全体遡上域最高水位のいずれに対しても有意な影響を与え得るものと考えられるため、本要因については、本要因（及び他の要因）をパラメータとした遡上解析により得られる最も保守的な水位（最高、最低）を入力津

波高さとする。

#### (d) 管路状態・通水状態

管路内における津波の挙動に関わる管路状態・通水状態としては以下の項目が挙げられる。

- 貝付着状態
- スクリーン部圧力損失
- ポンプ稼働状態

入力津波の設定に当たり，これらをパラメータとした管路解析を行い，得られた結果のうち最も保守的な水位（最高，最低）を入力津波高さとする。

保守的な値の選定に関わる管路解析の詳細を添付資料 6 に示す。

#### b. 津波高さ以外

##### (a) 潮位変動

津波高さ以外の，流向・流速（流況）や砂堆積高さ等の津波条件（荷重因子）には有意な影響を与えないと考えられるため，入力津波の設定に当たり，標準条件※を想定する。

※水位上昇側の評価のために策定した基準津波 1，3 では満潮位側，下降側の評価のために策定した基準津波 2 では干潮位側を考慮し，潮位のばらつきは考慮しない

##### (b) 地震による地殻変動

津波高さ以外の，流向・流速（流況）や砂堆積高さ等の津波条件（荷重因子）には有意な影響を与えないと考えられるため，入力津波の設定に当たり，標準条件※を想定する。

※各基準津波の原因となる地震に伴う地殻変動

##### (c) 地震による地形変化

地震による地形変化としては，上述のとおり，次の事象が考えられる。

- 斜面崩壊・地盤変状
- 荒浜側防潮堤損傷
- 防波堤損傷

入力津波の設定に当たっては、これらの事象について、保守的な地形条件も含めて想定し得る複数の条件（地震による地盤の沈下や施設の損傷状態）に対して遡上解析を実施することにより、着目すべき各々の津波条件（荷重因子）に与える影響を確認する。その上で保守的な結果を与える条件を入力津波の評価条件として選定するとともに、その結果を入力津波とする。

各事象が各々の津波条件（荷重因子）に与える影響の確認結果を添付資料 4 に、また、この結果を踏まえた各事象の具体的な取り扱いを以下に示す。

- 斜面崩壊・地盤変状

遡上解析により、港湾内外の流向や流速、砂堆積高さ等に対しては、斜面崩壊・地盤変状は有意な影響を与えないことが確認された。このため入力津波のうちこれらの設定に当たっては、現地形を代表条件とする。

一方、荒浜側防潮堤内敷地の流向・流速（流況）に対しては有意な影響があると考えられることから、これらについては、本要因をパラメータとした遡上解析により得られるすべての結果を入力津波として取り扱い、設計・評価を行うものとする。

- 荒浜側防潮堤損傷

遡上解析により、港湾内外の流向や流速、砂堆積高さ等に対しては、荒浜側防潮堤損傷は有意な影響を与えないことが確認された。このため入力津波のうちこれらの設定に当たっては、現地形（防潮堤が健全な状態）を代表条件とする。

なお、荒浜側防潮堤内敷地の流向・流速（流況）に対しては、本条件は固定条件（防潮堤損傷状態を想定）となる。

- 防波堤損傷

防波堤の状態は、港湾外の流況には有意な影響を与えないものと考えられる。このため入力津波のうち港湾外の流況の設定に当たっては、現地形（防波堤が健全な状態）を代表条件とする。

一方、港湾外の流況を除く、港湾内の流向や流速、砂堆積高さ等に対しては有意な影響を与えるものと考えられるため、これらについては、本要因（及び他の要因）をパラメータとした遡上解析により得られるすべての結果を入力津波として取り扱い、設計・評価を行うものとする。

## 1.5 水位変動，地殻変動の考慮

### 【規制基準における要求事項等】

入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位（注）を考慮して安全側の評価を実施すること。

注）：朔（新月）及び望（満月）の日から5日以内に観測された，各月の最高満潮面及び最低干潮面を1年以上にわたって平均した高さの水位をそれぞれ，朔望平均満潮位及び朔望平均干潮位という

潮汐以外の要因による潮位変動についても適切に評価し考慮すること。

地震により陸域の隆起または沈降が想定される場合，地殻変動による敷地の隆起または沈降及び，強震動に伴う敷地地盤の沈下を考慮して安全側の評価を実施すること。

### 【検討方針】

入力津波を設計または評価に用いるに当たり，入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。潮汐以外の要因による潮位変動として，高潮についても適切に評価を行い考慮する。また，地震により陸域の隆起または沈降が想定される場合は，地殻変動による敷地の隆起または沈降及び強震動に伴う敷地地盤の沈下を考慮して安全側の評価を実施する。

具体的には以下のとおり実施する。

- 朔望平均潮位については，敷地周辺の験潮場における潮位観測記録に基づき，観測設備の仕様に留意の上，評価を実施する。
- 上昇側の水位変動に対しては，朔望平均満潮位及び潮位のばらつきを考慮して上昇側評価水位を設定し，下降側の水位変動に対しては，朔望平均干潮位及び潮位のばらつきを考慮して下降側評価水位を設定する。
- 潮汐以外の要因による潮位変動について，潮位観測記録に基づき，観測期間等に留意の上，高潮発生状況（程度，台風等の高潮要因）について把握する。また，高潮の発生履歴を考慮して，高潮の可能性とその程度（ハザード）について検討し，津波ハザード評価結果を踏まえた上で，独立事象としての津波と高潮による重畳頻度を検討した上で，考慮の要否，津波と高潮の重畳を考慮する場合の高潮の再現期間を設定する。
- 地震により陸域の隆起または沈降が想定される場合，以下のとおり考慮する。
- 地殻変動が隆起の場合，下降側の水位変動に対する安全評価の際には，下降側評価水位から隆起量を差引いた水位と対象物の高さ

を比較する。また，上昇側の水位変動に対する安全評価の際には，隆起を考慮しないものと仮定して，対象物の高さとは上昇側評価水位を直接比較する。

- 地殻変動が沈降の場合，上昇側の水位変動に対する安全評価の際には，上昇側水位に沈降量を加算して，対象物の高さと比較する。また，下降側の水位変動に対する安全評価の際には，沈降しないものと仮定して，対象物の高さとは下降側評価水位を直接比較する。

## 【検討結果】

### (1) 朔望平均潮位

柏崎刈羽原子力発電所の南西約 11km の観測地点「柏崎」(国土交通省国土地理院柏崎験潮場)(第 1.5-1 図)の朔望平均潮位は第 1.5-1 表のとおりである。

耐津波設計においては施設への影響を確認するため、上昇側の水位変動に対しては朔望平均満潮位を考慮して上昇側水位を設定し、また、下降側の水位変動に対しては朔望平均干潮位を考慮して下降側水位を設定する。



第 1.5-1 図 観測地点「柏崎」の位置

第 1.5-1 表 考慮すべき水位変動

朔望平均満潮位	T. M. S. L. + 0.49m
朔望平均干潮位	T. M. S. L. + 0.03m

## (2) 潮位のばらつき



朔望平均潮位のばらつきを把握するため、観測地点「柏崎」における平成 22 年 1 月から平成 26 年 12 月まで（2010 年 1 月～2014 年 12 月）の 5 ヶ年の潮位観測記録を用いてばらつきの程度を確認した。データ分析の結果を第 1.5-2 表に、各月の朔望満干潮位の推移を第 1.5-2 図に示す。標準偏差は満潮位で 0.16m、干潮位で 0.15m であった。また、観測記録の期間を 10 ヶ年とした場合についてデータ分析を行い、5 ヶ年のデータ分析結果と同程度であることを確認した。（添付資料 7）

満潮位の標準偏差（0.16m）は、耐津波設計における上昇側水位の設定の際に考慮し、干潮位の標準偏差（0.15m）は下降側水位の設定の際に考慮する。

第 1.5-2 表 朔望潮位に関するデータ分析（柏崎）

	朔望満潮位（m）	朔望干潮位（m）
最大値	T. M. S. L. + 0. 91	T. M. S. L. + 0. 38
平均値	T. M. S. L. + 0. 49	T. M. S. L. + 0. 03
最小値	T. M. S. L. + 0. 12	T. M. S. L. - 0. 32
標準偏差	0. 16	0. 15





第 1.5-2 図 各月の朔望満干潮位の推移

### (3) 高潮


#### a. 高潮の評価

観測地点「柏崎」における過去 61 年（1955 年～2015 年）の年最高潮位を第 1.5-3 表に示す。また，表から算定した観測地点「柏崎」における最高潮位の超過発生確率を第 1.5-3 図に示す。これより，再現期間と期待値は次のとおりとなる。

- － 2 年 : T.M.S.L. + 0.76m
- － 5 年 : T.M.S.L. + 0.85m
- － 10 年 : T.M.S.L. + 0.90m
- － 20 年 : T.M.S.L. + 0.96m
- － 50 年 : T.M.S.L. + 1.03m
- － 100 年 : T.M.S.L. + 1.08m

第 1.5-3 表 観測地点「柏崎」における年最高潮位


年	月	日	時	潮位(m)	順位	備考
1955	7	22	16	0.62		台風9号と台風11号の通過
1956	12	5	17	0.93	⑥	
1957	12	18	23	0.72		
1958	8	21	6	0.65		
1959	9	18	13	0.82		台風14号通過
1960	1	5	20	0.69		
1961	8	7	1	0.83		
1962	8	4	7	0.79		台風9号から温帯低気圧へ
1963	11	9	5	0.86	⑩	
1964	11	23	19	0.78		
1965	12	12	20	0.81		
1966	12	1	1	0.73		
1967	8	29	5	0.71		
1968	1	14	17	0.71		
1969	12	3	10	0.74		
1970	12	4	6	0.84		
1971	9	27	4	0.73		台風29号通過
1972	12	2	0	0.96	⑤	
1973	11	17	8	0.72		
1974	11	18	20	0.78		
1975	8	23	15	0.75		台風6号通過
1976	10	29	21	0.97	④	
1977	12	26	1	0.66		
1978	8	3	13	0.69		台風8号通過
1979	3	31	5	0.74		
1980	10	26	17	0.88	⑨	
1981	8	23	7	0.92	⑦	台風15号通過
1982	10	25	3	0.70		
1983	11	18	17	0.76		
1984	8	23	2	0.81		台風10号から温帯低気圧へ
1985	11	13	16	0.73		
1986	8	30	6	0.71		台風13号から温帯低気圧へ
1987	1	1	2	0.81		
1988	7	1	14	0.54		
1989	11	30	2	0.69		
1990	12	27	14	0.75		
1991	2	17	3	0.65		
1992	12	14	1	0.74		
1993	2	23	16	0.67		
1994	9	20	15	0.72		台風24号から温帯低気圧へ
1995	12	24	19	0.77		
1996	6	19	14	0.76		
1997	1	3	21	0.74		
1998	11	17	16	0.83		
1999	10	28	3	0.81		
2000	2	9	4	0.97	③	
2001	1	2	19	0.73		
2002	10	28	5	0.76		
2003	9	13	18	0.74		台風第14号通過
2004	8	20	5	1.05	①	台風第15号通過
2005	12	5	3	0.73		
2006	11	7	17	0.78		
2007	1	7	18	0.85		
2008	2	24	5	0.73		
2009	12	21	5	0.75		
2010	11	10	3	0.91	⑧	
2011	1	1	0	0.69		
2012	4	4	5	0.73		
2013	1	26	17	0.74		
2014	12	17	23	1.04	②	
2015	11	27	17	0.78		



第 1.5-3 図 観測地点「柏崎」における最高潮位の超過発生確率

## b. 高潮の考慮

基準津波による水位の年超過確率は  $10^{-4} \sim 10^{-5}$  程度であり、独立事象としての津波と高潮が重畳する可能性は低いと考えられるものの、高潮ハザードについては、プラントの運転期間を超える再現期間 100 年に対する期待値 (T.M.S.L. + 1.08m) と入力津波で考慮する朔望平均満潮位 (T.M.S.L. + 0.49m) 及び潮位のばらつき (0.16m) との差である 0.43m を外郭防護の裕度評価において参照する。(第 1.5-4 図)



※本図はイメージであり、実際には①朔望平均満潮位、②潮位のばらつきを初期条件として見込んだ上で津波評価を行い「設計または評価に用いる入力津波高さ」を算定している

第 1.5-4 図 高潮の考慮のイメージ

#### (4) 地殻変動

津波の波源としている地震による地殻変動としては、第 1.5-4 表に示す沈降及び隆起が想定される。基準津波の波源を第 1.5-5 図に示す。また、地殻変動量の算定方法については添付資料 3 に示す。

耐津波設計においては施設への影響を確認するため、地殻変動が沈降の場合、上昇側の水位変動に対して設計、評価を行う際には、沈降量を考慮して上昇側水位を設定する。また、下降側の水位変動に対して設計、評価を行う際は、沈降しないものと仮定する。

地殻変動が隆起の場合、下降側の水位変動に対して設計、評価を行う際には、隆起量を考慮して下降側水位を設定する。また、上昇側の水位変動に対して設計、評価を行う際は、隆起しないものと仮定する。

なお、「柏崎刈羽原子力発電所における津波評価」における地震による津波の数値シミュレーションでは、地殻変動量を含む形で表現している。

広域的な余効変動の継続について、1 ヶ月間の地殻変動図（国土地理院，2015 年 12 月）を第 1.5-6 図に、GPS 連続観測システム（国土地理院，GEONET）の標高データに基づく 2010 年 1 月 1 日の標高に対する鉛直変位の経時変化を第 1.5-7 図に示す。柏崎地点における 2015 年 6 月～2016 年 6 月の一年間の変位量は約 +0.7cm であることなどから、広域的な余効変動による津波に対する安全性評価への影響はないと考えられる。なお、福島県いわき地点及び相馬地点では、2011 年東北地方太平洋沖地震後の余効変動による隆起が現在まで継続しており、2015 年 6 月～2016 年 6 月の一年間の変位量は、福島県いわき地点では約 +2.6cm、相馬地点では約 +3.0cm である。


第 1.5-4 表 津波の波源としている地震による地殻変動量

	津波	波源となる地震 (断層モデル)	地殻 変動量	設計・評価に 考慮する変動量
上昇側 評価時	基準津波 1	日本海東縁部 (2 領域モデル)	0.21m 沈降	0.21m の沈降を考慮
	基準津波 3	海域の活断層 (5 断層連動モデル)	0.29m 沈降	0.29m の沈降を考慮
下降側 評価時	基準津波 2	日本海東縁部 (2 領域モデル)	0.20m 沈降	沈降しないものと仮定




第 1.5-5 図 基準津波の想定波源図

東北地方太平洋沖地震 (M9.0) 後の地殻変動 (上下) - 1ヶ月 -  
 基準期間 : 2015/11/17 - 2015/11/23 [F 3 : 最終解]  
 比較期間 : 2015/12/17 - 2015/12/23 [R 3 : 速報解]



第 1.5-6 図 東日本の地殻変動 (2015 年 12 月)




第 1.5-7 図 鉛直変位の経時変化




## 1.6 設計または評価に用いる入力津波

「1.5 水位変動，地殻変動の考慮」における考慮事項を踏まえた入力津波設定に当たっての潮位変動，地殻変動の取り扱いの考え方を示すと第 1.6-1 図のとおりとなる。




※基準津波による水位の評価では①朔望平均満潮位 (T.M.S.L.+0.49m)、③地殻変動量を初期条件として見込んだ上で津波評価を行い、水位を算定している  
 ※本図はイメージであり、設計または評価に用いる入力津波高さの評価では、①朔望平均満潮位に加え、②潮位のばらつき、③地殻変動量を初期条件として見込んだ上で津波評価を行い、水位を算定している

第 1.6-1-1 図 潮位変動，地殻変動の取り扱いの考え方（上昇側）



※基準津波による水位の評価では①朔望平均干潮位、③地殻変動量を初期条件として見込んだ上で津波評価を行い、水位を算定している

(概念)



※基準津波による水位の評価では①朔望平均干潮位 (T.M.S.L.+0.03m)、③地殻変動量を初期条件として見込んだ上で津波評価を行い、水位を算定している

※本図はイメージであり、設計または評価に用いる入力津波高さの評価では、①朔望平均干潮位に加え、②潮位のばらつき、③地殻変動量 (沈降量) を初期条件として見込んだ上で津波評価を行い、その上で地殻変動量 (沈降量) をキャンセルする (加算により足し戻す) ことにより水位を算定している

(6, 7号炉の場合)


### 第 1.6-1-2 図 潮位変動，地殻変動の取り扱いの考え方（下降側）

「1.4 入力津波の設定」及び上記の「1.5 水位変動，地殻変動の考慮」に記した考え方に従い設定した施設・設備の設計または評価に用いる入力津波の津波高さを第 1.6-1 表に，各入力津波の時刻歴波形を第 1.6-2 図に示す。また，「1.4 入力津波の設定」に示した入力津波に影響を与え得る要因の取り扱いに関し，主な入力津波の評価条件の一覧を第 1.6-2 表に示す。

なお，各入力津波により生じる水位分布を添付資料 8 に示す。

第 1.6-1 表 入力津波高さ一覧

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。









基準津波				入力津波高さ T.M.S.L. (m)												
名称	策定目的	波源		評価地点												
		地震 (断層メテ <sup>*</sup> ル)	地 すべり	取水路						放水路			遡上域			
				取水口前面			補機取水槽 <sup>**1</sup>			放水口 前面	放水庭 <sup>**2</sup>			荒浜側		発電所 全体
				5号炉	6号炉	7号炉	5号炉	6号炉	7号炉		5号炉	6号炉	7号炉	防潮堤 前面敷地	防潮堤 内敷地	
基準 津波 1	施設や敷地への 影響評価 (水位上昇側)	日本海東縁部 (2領域メテ <sup>*</sup> ル)	LS-2	+7.4 <sup>**3</sup>	+7.5 <sup>**3</sup>	+7.2 <sup>**3</sup>	+7.7 <sup>**3</sup>	+8.4 <sup>**3</sup>	+8.3 <sup>**3</sup>	+7.0 <sup>**3</sup>	+8.3 <sup>**3</sup>	+8.8 <sup>**3</sup>	+10.3 <sup>**3</sup>			
基準 津波 2	施設や敷地への 影響評価 (水位下降側)	日本海東縁部 (2領域メテ <sup>*</sup> ル)	-		-3.5 <sup>**4</sup>	-3.5 <sup>**4</sup>		-4.0 <sup>**4</sup>	-4.3 <sup>**4</sup>							
基準 津波 3	敷地高さが低い 荒浜側敷地への 遡上影響を評価 (防潮堤健全状態)	海域の活断層 (5断層連動 メテ <sup>*</sup> ル)	LS-2											+7.9 <sup>**3</sup>		
基準 津波 1'	敷地高さが低い 荒浜側敷地への 遡上影響を評価 (防潮堤損傷状態)	日本海東縁部 (2領域メテ <sup>*</sup> ル)	LS-2												+6.9 <sup>**3</sup>	

※1: 複数ある補機取水槽における水位のうち最高水位(上昇水位)、最低水位(下降水位)を与える津波を入力津波とする

※2: 複数ある放水庭、補機放水庭における水位のうち最高水位を与える津波を入力津波とする





※3: 期望平均満潮位(T.M.S.L.+0.49m)、潮位のばらつき(0.16m)、地殻沈降量(0.21m~0.29m)を考慮した値

※4: 期望平均干潮位(T.M.S.L.+0.03m)、潮位のばらつき(0.15m)を考慮した値




※ 朔望平均満潮位 (T.M.S.L.+0.49m), 潮位のばらつき (0.16m), 地殻沈降量 (0.21m) を考慮

第 1.6-2-1 図 入力津波の時刻歴波形 (取水路, 上昇側)




※朔望平均満潮位 (T.M.S.L.+0.49m), 潮位のばらつき (0.16m), 地殻沈降量 (0.21m) を考慮


第 1.6-2-2 図 入力津波の時刻歴波形 (放水路)



※ 朔望平均満潮位 (T.M.S.L.+0.49m), 潮位のばらつき (0.16m), 地殻沈降量 (0.29m) を考慮







※ 朔望平均満潮位 (T.M.S.L.+0.49m), 潮位のばらつき (0.16m), 地殻沈降量 (0.21m) を考慮



※ 朔望平均満潮位 (T.M.S.L.+0.49m), 潮位のばらつき (0.16m), 地殻沈降量 (0.29m) を考慮

第 1.6-2-3 図 入力津波の時刻歴波形 (遡上域)



※ 朔望平均干潮位 (T.M.S.L.+0.03m), 潮位のばらつき (0.15m) を考慮

第 1.6-2-4 図 入力津波の時刻歴波形 (取水路, 下降側)





第 1.6-2-2 表 入力津波の評価条件（津波高さ以外の荷重因子）


入力津波の種類	検討対象基準津波	評価位置	入力津波評価ケース						評価結果 (記載箇所・内容)	
			影響要因に関わる評価条件							
			①潮位変動		②地殻変動	③地形変化				
			(1) 朔望平均潮位	(2) 潮位ばらつき		(1) 荒浜側防潮堤 ○:健全(あり) ×:損傷(なし)	(2) 斜面崩壊、地盤変状 ○:健全(なし) ×:考慮(あり)	(3) 防波堤 ○:健全(あり) ×:損傷(なし)		
砂堆積高さ	基準津波1~3	港湾内 (6, 7号炉取水口前面)	基準津波ごとの標準条件 注 1	考慮なし	基準津波ごとの標準条件 注 2	○ ※「○」と「×」で有意な影響のないことを別に確認	○ ※「○」と「×」で有意な影響のないことを別に確認	○	資料2.5 (2) a項 (添付資料17) 堆積侵食分布図	
砂濃度		港湾内 (6, 7号炉取水口前面)				○ ※「○」と「×」で有意な影響のないことを別に確認	○ ※「○」と「×」で有意な影響のないことを別に確認	○		資料2.5 (2) b項 (添付資料19) 浮遊砂濃度時刻歴
流向・流速 (流況)		港湾内				○ ※「○」と「×」で有意な影響のないことを別に確認	○ ※「○」と「×」で有意な影響のないことを別に確認	○	資料2.5 (2) c項 軌跡シミュレーション結果	
		荒浜側防潮堤内敷地				× ※固定条件であり非パラメータ	○	○		資料2.5 (2) c項 軌跡シミュレーション結果
							×	×		
流速 (漂流物衝突力)	港湾内 (海水貯留堰位置)	○ ※「○」と「×」で有意な影響のないことを別に確認	○ ※「○」と「×」で有意な影響のないことを別に確認	○	資料2.5 (2) c項 (添付資料25) 最大流速分布図					

注1: 水位上昇側の影響評価を目的として策定する基準津波の場合は、朔望平均満潮位を考慮  
水位下降側の影響評価を目的として策定する基準津波の場合は、朔望平均干潮位を考慮

注2: 起因となる地震により生じる地殻変動を考慮

なお、以上では設計または評価に用いる入力津波の設定を行ったが、耐津波設計の設計・評価において、評価対象の施設等が設置される敷地に地震による地盤の沈下が想定される場合には、設計・評価が適切なものとなるよう、許容津波高さ等の許容値の側で地盤状況に応じた敷地地盤の沈下を安全側に考慮する。具体的には、後段の「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護1）」を例にとると、第1.6-3図に概念を示すとおり、現地形における許容津波高さから沈下量を差し引いた高さを設計・評価に用いる許容津波高さとし、これと入力津波高さとを比較することにより評価を実施する。

耐津波設計の設計・評価で用いる、発電所敷地主要部における地盤沈下条件を、設定の考え方とともに添付資料9に示す。



第 1.6-3 図 地盤沈下が想定される場合の設計・評価の概念

## 2. 設計基準対象施設の津波防護方針

### 2.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

#### 【規制基準における要求事項等】

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針が敷地及び敷地周辺全体図、施設配置図等により明示されていること。

津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等として設置されるものの概要が網羅かつ明示されていること。

#### 【検討方針】

敷地の特性（敷地の地形，敷地周辺の津波の遡上，浸水状況等）に応じた津波防護の基本方針を，敷地及び敷地周辺全体図，施設配置図等により明示する。また，敷地の特性に応じた津波防護（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等）の概要（外郭防護の位置及び浸水想定範囲の設定，並びに内郭防護の位置及び浸水防護重点化範囲の設定等）について整理する。

#### 【検討結果】

##### (1) 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針は以下のとおりとする。

##### a. 敷地への浸水防止（外郭防護 1）

設計基準対象施設の津波防護対象設備（海水と接した状態で機能する非常用取水設備を除く。下記 c. において同じ。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。

また，取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。

##### b. 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護 2）

取水・放水施設及び地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，漏水による浸水範囲を限定して，重要な安全機能への影響を防止できる設計とする。

##### c. 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）

上記の二方針のほか，設計基準対象施設の津波防護対象設備については，浸水防護をすることにより津波による影響等から隔離可能な設計とする。

d. 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止できる設計とする。

e. 津波監視

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し、その影響を俯瞰的に把握できる津波監視設備を設置する。

(2) 敷地の特性に応じた津波防護の概要

柏崎刈羽原子力発電所の基準津波の遡上波による敷地及び敷地周辺の最高水位分布及び最大浸水深分布はそれぞれ第 1.3-1 図に示したとおりである。一方、6号及び7号炉の設計基準対象施設の津波防護対象設備は「1.1 津波防護対象の選定」に示したとおりであり、同設備を内包する建屋及び区画としては原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋及び廃棄物処理建屋が、また、屋外設備としては燃料設備の一部(軽油タンク、燃料移送ポンプ)及び非常用取水設備がある。

以上を踏まえ、前項で示した基本方針に基づき構築した敷地の特性に応じた津波防護の概要を以下に示す。また、津波防護の概要図を第 2.1-1 図に、設置した各津波防護対策の設備分類と目的を第 2.1-1 表に、「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づく設備分類の考え方を添付資料 10 に示す。

a. 敷地への浸水防止(外郭防護 1)

基準津波の遡上波による発電所の敷地及び敷地周辺の最高水位分布に基づき、遡上波が到達しない十分に高い敷地として、大湊側の T.M.S.L. + 12m の敷地を含め、大湊側及び荒浜側の敷地背面の T.M.S.L. + 12m よりも高所の敷地から第 2.1-1-1 図の範囲を「浸水を防止する敷地」として設定し、設計基準対象施設の津波防護対象設備(非常用取水設備を除く。)を内包する建屋及び区画を、この敷地に設置する。これにより、設計基準対象施設の津波防護対象設備(非常用取水設備を除く。)を内包する建屋及び区画が設置された敷地への、基準津波による遡上波の地上部からの到達又は流入に対する外郭防護(外郭防護 1)を、敷地高さにより達成する。

また、取水路、放水路等の経路からの流入に対する外郭防護(外郭防護 1)として、流入の可能性のあるタービン建屋海水熱交換器区域地下の補機取水槽上部床面の開口部に、浸水防止設備(取水槽閉止板)を設置する。

詳細は「2.2 敷地への浸水防止(外郭防護 1)」において示す。

**b. 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護 2）**

漏水による重要な安全機能への影響はないと考えられるため、これに対する外郭防護（外郭防護 2）の設置は要しない。

詳細は「2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護 2）」において示す。

**c. 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）**

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画として、原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋，及び燃料設備の一部（軽油タンク，燃料移送ポンプ）を敷設する区画を浸水防護重点化範囲として設定する。その上で，保守的に想定した溢水であるタービン建屋内海水系機器の地震・津波による損傷等の際に生じる溢水に対して，内郭防護として，タービン建屋内の浸水防護重点化範囲の境界に浸水防止設備（水密扉，止水ハッチ，ダクト閉止板，浸水防止ダクト，床ドレンライン浸水防止治具及び貫通部止水処置）を設置する。

詳細は「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」において示す。

**d. 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止**

基準津波による水位の低下に対して，非常用海水冷却系（原子炉補機冷却海水系，以下同じ。）の海水ポンプを機能保持し，同系による冷却に必要な海水を確保するための対策として，6号及び7号炉の取水口前面に非常用取水設備として海水貯留堰を設置する。なお，海水貯留堰は津波防護施設と位置付けて設計を行う。

詳細は「2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止」において示す。

**e. 津波監視**


津波監視設備として7号炉の主排気筒に津波監視カメラを，また6号及び7号炉の補機取水槽に取水槽水位計を設置する。

詳細は「2.6 津波監視」において示す。

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。


5 条-別添 1-Ⅱ-2-4

第 2.1-1-1 図 敷地の特性に応じた津波防護の概要（浸水を防止する敷地）



第 2.1-1-2 図 敷地の特性に応じた津波防護の概要 (敷地全体)





第 2.1-1-3 図 敷地の特性に応じた津波防護の概要 (大湊側詳細)



第 2.1-1 表 津波防護対策の設備分類と設置目的

津波防護対策		設備分類	設置目的
上部床面 補機取水槽 タービン建屋 6 / 7号炉	取水槽閉止板	浸水防止設備	取水路からタービン建屋への津波の流入を防止する
境界(※) 浸水防護重点化範囲 タービン建屋内 6 / 7号炉	水密扉		地震によるタービン建屋内の循環水配管や他の海水系機器の損傷に伴う溢水及び損傷箇所を介しての津波の流入に対して、浸水防護重点化範囲の浸水を防止する
	止水ハッチ		
	ダクト閉止板		
	浸水防止ダクト		
	床ドレンライン 浸水防止治具		
	貫通部止水処置		
海水貯留堰	津波防護施設 (非常用取水設備)	引き波時において、非常用海水冷却系の海水ポンプの機能を保持し、同系による冷却に必要な海水を確保する	
津波監視カメラ	津波監視設備	敷地への津波の繰り返し襲来を察知し、その影響を俯瞰的に把握する	
取水槽水位計			

※：境界の詳細は「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」において示す

## 2.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）

### (1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止

#### 【規制基準における要求事項等】

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び重要な安全機能を有する屋外設備等は，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置すること。

基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，防潮堤等の津波防護施設，浸水防止設備を設置すること。

#### 【検討方針】

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画は，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置していることを確認する。

また，基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，津波防護施設，浸水防止設備の設置により遡上波が到達しないようにする。

具体的には，設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。以下，2.2において同じ。）を内包する建屋及び区画に対して，基準津波による遡上波が地上部から到達，流入しないことを確認する。

#### 【検討結果】

基準津波の遡上解析結果における，発電所敷地及び敷地周辺の遡上の状況，浸水深の分布（第 2.2-1 図）等を踏まえ，以下を確認している。

なお，確認結果の一覧を第 2.2-1 表にまとめて示す。

#### a. 遡上波の地上部からの到達，流入の防止

6号及び7号炉では，基準津波の遡上波による発電所敷地及び敷地周辺の最高水位分布に基づき，遡上波が到達しない十分に高い敷地として，大湊側の T.M.S.L. +12m の敷地を含め，大湊側及び荒浜側の敷地背面の T.M.S.L. +12m よりも高所の敷地から第 2.1-1-1 図に示した範囲を「浸水を防止する敷地」として設定する。その上で，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画をこの敷地に設置することで，同建屋及び区画を設置する敷地への遡上波の地上部からの到達・流入を敷地高さにより防止する。

具体的には，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画としては，原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋，及び屋外設備である燃料設備の一部（軽油タンク，

燃料移送ポンプ)を敷設する区画があり、第 2.1-1-2 図、第 2.1-1-3 図に示すとおり、これらはいずれも上記の「浸水を防止する敷地」のうち、T.M.S.L. +12mの大湊側敷地に設置している。

これに対し、基準津波の遡上波による発電所全体遡上域の最高水位は T.M.S.L. +8.3m であり、また、大湊側敷地の、津波の到達又は流入の防止にあたり許容可能な津波高さ(以下「許容津波高さ」という。)は、地震による地盤沈下 1.0m を考慮しても T.M.S.L. +11.0m である。これより、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に基準津波による遡上波が地上部から到達・流入することはない。また、この結果は、参照する裕度(0.43m)を考慮しても余裕がある。

#### b. 既存の地山斜面、盛土斜面等の活用


第 1 章で示したとおり、柏崎刈羽原子力発電所の敷地の地形は日本海に面したなだらかな丘陵地であり、その形状は、汀線を長軸とし、背面境界の稜線が北東-南西の直線状を呈した、海岸線と平行したほぼ半楕円形であり、中央に位置する造成地が、北・東・南の三方を標高 60m 前後の丘陵に囲まれる形で日本海に臨んでいる。また、中央の造成地は、北側に位置する大湊側敷地と南側に位置する荒浜側敷地とに大きく分かれており、両者の間には標高約 49m の中央土捨場がある。

大湊側敷地は主要面高さが T.M.S.L. +12m であり、同敷地は北側では丘陵に、南側では中央土捨場に接続している。なお、敷地の前面には基準津波を上回る規模の津波に備えた自主的な対策設備として天端標高 T.M.S.L. 約 +15m のセメント改良土による防潮堤を設置している。


一方、荒浜側敷地は主要面高さが T.M.S.L. +5m であるが、敷地の前面には自主的な対策設備として天端標高 T.M.S.L. 約 +15m の鉄筋コンクリート造の防潮堤を設置しており、防潮堤は北側で中央土捨場に、また南側で T.M.S.L. +10m の敷地に接続している。また、南側の敷地は、周囲の丘陵につながっている。

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地である大湊側敷地への遡上波の到達・流入の防止にあたり、以上に述べた敷地前面の防潮堤や周囲の中央土捨場、丘陵の存在は安全側の効果を有するが、前項で示したとおり、大湊側敷地の敷地高さは基準津波の遡上波による発電所全体遡上域の最高水位よりも高い。また、自主的な対策設備である防潮堤の機能を考慮しない場合でも、この結果に変わりはない。したがって、設計基準対象施設の

津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する大湊側敷地への基準津波による遡上波の到達・流入の防止は敷地高さにより達成しており、既存の地山斜面、盛土斜面等は活用していない。




最高水位分布（敷地全体）



最大浸水深分布（敷地全


黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。




最高水位分布（遡上域拡大）

最大浸水深分布（遡上域拡大）

第 2.2-1-1 図 発電所全体遡上域の最高水位を与える津波による最高水位分布・最大浸水深分布



最高水位分布（敷地全体）



最大浸水深分布（敷地全

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

最高水位分布（遡上域拡大）

最大浸水深分布（遡上域拡大）

第 2.2-1-2 図 荒浜側防潮堤内敷地の最高水位を与える津波による最高水位分布・最大浸水深分布

第 2.2-1 表 遡上波の地上部からの到達，流入の評価結果

評価対象		①	②	裕度 (② - ①)	評価
		入力津波高さ (T. M. S. L.)	許容津波高さ (T. M. S. L.)		
設計基準対象施設の 津波防護対象設備を 内包する建屋	原子炉建屋	+ 8.3m <sup>※1</sup>	+ 11.0m <sup>※2※3</sup> (+ 12.0m) <sup>※4</sup>	2.7m <sup>※5</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高 さを上回っており，基準津 波の遡上波は敷地に地上部 から到達，流入しない
	タービン建屋				
	コントロール建屋				
	廃棄物処理建屋				
屋外に設置する設計 基準対象施設の津波 防護対象設備を敷設 する区画	燃料設備の一部（軽油 タンク，燃料移送ポンプ） を敷設する区画				

※1：基準津波の遡上波による発電所全体遡上域の最高水位

※2：大湊側敷地の敷地高さ

※3：地震による地盤沈下 1.0m を考慮した値

※4：地震による地盤沈下を考慮しない場合の値

※5：参照する裕度（0.43m）に対しても余裕がある

## (2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止

### 【規制基準における要求事項等】

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検討した上で，流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通部等）を特定すること。

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を防止すること。

### 【検討方針】

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検討した上で，流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通部等）を特定する。

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を防止する。

### 【検討結果】

海域に接続し，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地（「浸水を防止する敷地」のうち T.M.S.L. +12m の大湊側敷地）につながる経路としては，5～7号炉の取水路及び放水路，屋外排水路，6，7号炉及び5号炉の電源ケーブルトレンチが挙げられる。また，自主的対策設備である荒浜側防潮堤の機能を考慮せず，荒浜側防潮堤内敷地への遡上を想定した場合には，さらに荒浜側防潮堤内敷地と大湊側敷地を接続するケーブル洞道が挙げられる。（第 2.2-2 表，第 2.2-2 図）


これらにつながる経路からの，上記の設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地への津波の流入（地上部への流入，及び設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画地下部への直接的な流入）の可能性の検討結果を以降に示す。

なお，検討の結果，経路と入力津波高さの比較や浸水対策の実施状況等より，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に流入する経路はないことを確認した。




第 2.2-2 表 海域と接続する経路

経路			経路の構成
取水路	6号炉	循環水系	スクリーン室，取水路，取水槽
		補機冷却海水系	スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽
	7号炉	循環水系	スクリーン室，取水路，取水槽
		補機冷却海水系	スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽
	5号炉	循環水系	スクリーン室，取水路，取水槽
		補機冷却海水系	スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽
放水路	6号炉	循環水系	放水路，放水庭，循環水配管
		補機冷却海水系	放水路，補機冷却用海水放水路，補機冷却用海水放水庭
	7号炉	循環水系	放水路，放水庭，循環水配管
		補機冷却海水系	放水路，補機冷却用海水放水路，補機冷却用海水放水庭
	5号炉	循環水系	放水路，放水庭，循環水配管
		補機冷却海水系	放水路，補機冷却用海水放水路，補機冷却用海水放水庭
屋外排水路			排水路，集水升
電源ケーブルトレンチ	6，7号炉共用		電源ケーブルトレンチ
	5号炉		電源ケーブルトレンチ
ケーブル洞道			ケーブル洞道



第 2.2-2-1 図 海域と接続する経路（大湊側）



第 2.2-2-2 図 海域と接続する経路（敷地全体）

## a. 取水路

6号及び7号炉の取水路は、海域と接続しスクリーン室、取水路を経由し、タービン建屋内の取水槽に至る系統と、取水路から補機冷却用海水取水路（以下「補機取水路」という。）に分岐しタービン建屋内の補機冷却用海水取水槽（以下「補機取水槽」という。）に至る系統からなる地中構造物である。また、5号炉取水路は、海域と接続しスクリーン室、取水路を経由し取水槽に至る系統と、取水路から補機取水路に分岐し海水熱交換器建屋内の補機取水槽に至る系統からなる地中構造物である。これら地中構造物には点検用の立坑が設置されている。（第2.2-3図）

これらの取水路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性について評価を行った。結果を以下に、また結果の一覧を第2.2-3表にまとめて示す。

### (a) 敷地地上部への流入の可能性

取水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある経路としては5～7号炉取水路及び6,7号炉補機取水路の点検用立坑の開口部が挙げられるが、これらは敷地面上（T.M.S.L.+12m）で開口しており、その天端標高は、いずれも流入口となる各号炉の取水口における最高水位及び各号炉の補機取水槽における最高水位（入力津波高さ）よりも高い。また、この高さは参照する裕度（0.43m）を考慮しても余裕がある。したがって、これらの経路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入することはない。（第2.2-3-2図～第2.2-3-4図）

なお、5号炉補機取水路には津波が流入する可能性のある経路となるような点検用立坑は存在しない。

### (b) 建屋・区画への流入の可能性

取水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画に流入する可能性のある経路としては、管路解析により得られる各号炉の取水槽、補機取水槽の最高水位（入力津波高さ）が対応する取水槽及び補機取水槽の上部床面高さよりも高いため、これらの床面に存在する開口部が考えられる。具体的には6号及び7号炉とも取水槽の上部床面には開口部はないが、補機取水槽の上部床面（タービン建屋海水熱交換器区域地下1階床面）には取水槽の点検口が存在し、これが流入経路として挙げられる。（第


2.2-3-2 図，第 2.2-3-3 図)

なお，他に，取水槽上部床面に設置されている循環水ポンプや補機取水槽上部床面に設置されている補機冷却海水ポンプの軸受部等の構造上の隙間部からの流入の可能性も考えられるが，これについては，「2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護 2）」において評価する。


補機取水槽上部床面の点検口に対しては浸水防止設備として取水槽閉止板を設置することにより，この経路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への津波の流入を防止する。同設備の配置を第 2.2-3-5 図，第 2.2-3-6 図に，また仕様については「4.2 浸水防止設備の設計」の「(1) 取水槽閉止板」において示す。

なお，5 号炉においても海水熱交換器建屋に同様の補機取水槽の点検口があるが，同様に閉止板を設置し建屋への流入を防止している。






第 2.2-3-1 図 取水路配置図




凡 例  
 赤字：入力津波高さ  
 青字：許容津波高さ

\*1：地震による地盤沈下  
 0.2m を考慮した値



循環水系 (A-A 断面)

第 2.2-3-2 図 6 号炉 取水路断面図 (1/2)




凡 例

赤字：入力津波高さ


青字：許容津波高さ

\*1：地震による地盤沈下  
0.2m を考慮した値




第 2.2-3-2 図 6 号炉 取水路断面図 (2/2)







凡 例  
 赤字：入力津波高さ  
 青字：許容津波高さ

\*1：地震による地盤沈下  
 0.2m を考慮した値




循環水系 (C-C断面)

第 2.2-3-3 図 7号炉 取水路断面図 (1/2)




凡 例  
 赤字：入力津波高さ  
 青字：許容津波高さ



\*1：地震による地盤沈下  
 0.2m を考慮した値



第 2.2-3-3 図 7 号炉 取水路断面図 (2/2)



循環水系 (E-E 断面)




補機冷却海水系 (F-F 断面)

凡例  
 赤字：入力津波高さ  
 青字：許容津波高さ


\*1：地震による地盤沈下  
 0.2mを考慮した値

第 2.2-3-4 図 5号炉 取水路断面図




タービン建屋海水熱交換器区域地下1階：T.M.S.L. +3.5m


第2.2-3-2 図 G-G 断面



I-I 断面



J-J 断面




K-K 断面

※T1-1～T1-5は  
取水槽閉止板を示す



取水槽閉止板（代表例）

第2.2-3-5 図 6号炉 取水槽閉止板配置図



※T1-1～T1-4 は  
取水槽閉止板を示す

タービン建屋海水熱交換器区域地下1階：T.M.S.L. +3.5m

第 2.2-3-3 図 H-H 断面

第 2.2-3-6 図 7号炉 取水槽閉止板配置図

第 2.2-3 表 取水路からの津波の流入評価結果

流入経路		①	②	裕度 (②-①)	評価	
		入力 津波高さ (T. M. S. L.)	許容 津波高さ (T. M. S. L.)			
6号炉	循環水系	取水路 点検用立坑	+7.5m <sup>※2</sup>	+12.0 <sup>※4※6</sup> (+12.2m) <sup>※7</sup>	4.5m <sup>※8</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
	補機冷却 海水系	補機取水路 点検用立坑	+8.4m <sup>※3</sup>	+12.2m <sup>※4</sup>	3.8m <sup>※8</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
		補機取水槽 点検口	+8.4m <sup>※3</sup>	+3.5m <sup>※5</sup>	—	○ 浸水防止設備として取水槽閉止板を設置しており、建屋・区画に津波は流入しない
7号炉	循環水系	取水路 点検用立坑	+7.2m <sup>※2</sup>	+12.0 <sup>※4※6</sup> (+12.2m) <sup>※7</sup>	4.8m <sup>※8</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
	補機冷却 海水系	補機取水路 点検用立坑	+8.3m <sup>※3</sup>	+12.2m <sup>※4</sup>	3.9m <sup>※8</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
		補機取水槽 点検口	+8.3m <sup>※3</sup>	+3.5m <sup>※5</sup>	—	○ 浸水防止設備として取水槽閉止板を設置しており、建屋・区画に津波は流入しない
5号炉	循環水系	取水路 点検用立坑	+7.4m <sup>※2</sup>	+12.0 <sup>※4※6</sup> (+12.2m) <sup>※7</sup>	4.6m <sup>※8</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
	補機冷却 海水系	— <sup>※1</sup>	—	—	—	—

※1：津波が流入する可能性のある経路は存在しない

※2：各号炉の取水口における最高水位

※3：管路解析により得られる各号炉の補機取水槽における最高水位

※4：点検用立坑の天端標高

※5：点検口の設置床面（補機取水槽の上部床面）高さ

※6：地震による地盤沈下 0.2m を考慮した値

※7：地震による地盤沈下を考慮しない場合の値

※8：参照する裕度（0.43m）に対しても余裕がある

## b. 放水路

6号及び7号炉の放水路は、タービン建屋から循環水配管、放水庭、放水路を經由し海域に至る系統と補機冷却用海水放水庭（以下「補機放水庭」という。）、補機冷却用海水放水路（以下「補機放水路」という。）、放水路を經由し海域に至る系統からなる地中構造物である。また、5号炉放水路は、タービン建屋から循環水配管、放水庭、放水路を經由し海域に至る系統と海水熱交換器建屋から補機放水庭、補機放水路、放水路を經由し海域に至る系統からなる地中構造物である。これら地中構造物には点検用の立坑が設置されている。（第2.2-4図）

これらの放水路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性について評価を行った。結果を以下に、また結果の一覧を第2.2-4表にまとめて示す。

### (a) 敷地地上部への流入の可能性

放水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある経路としては5～7号炉放水路の点検用立坑及び放水庭等の開口部が挙げられるが、これらは敷地面上（T.M.S.L. +12m）または防潮堤上（T.M.S.L. 約+15m）で開口しており、その天端標高は、いずれも流入口となる放水口における最高水位及び管路解析により得られる各号炉の放水庭、補機放水庭における最高水位（入力津波高さ）よりも高い。また、この高さは参照する裕度（0.43m）を考慮しても余裕がある。したがって、これらの経路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入することはない。（第2.2-4-2図～第2.2-4-4図）


### (b) 建屋・区画への流入の可能性

放水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画に流入する可能性のある経路としては、放水庭と6号及び7号炉タービン建屋の間に敷設されている循環水配管の放水庭側壁貫通部（配管と壁の隙間部）、及び補機放水庭と6号及び7号炉タービン建屋の間に敷設されている補機冷却海水配管のタービン建屋外壁貫通部（配管と壁の隙間部）が考えられる。このうち前者については、当該貫通部がコンクリート巻立てとなっており、かつ循環水配管がボール捕集器ピットより先で直接埋設となっている。また後者については、当該貫通部が補機放水庭における最高



水位（入力津波高さ）よりも高所（T.M.S.L. +12m の敷地よりも上部）に位置する。このため、いずれも設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への津波の流入経路となることはない。（第 2.2-4-2 図，第 2.2-4-3 図）

なお，5 号炉においても，放水庭とタービン建屋の間に敷設されている循環水配管の放水庭側壁貫通部，及び補機放水庭とタービン建屋の間に敷設されている補機冷却海水配管の補機放水庭側壁貫通部が建屋に流入する可能性がある経路として考えられるが，これら貫通部はともにコンクリート巻立てとなっているため，当該貫通部から建屋に津波が流入することはない。






第 2.2-4-1 図 放水路配置図




\*1: 地震による地盤沈下  
1.0m を考慮した値

凡 例  
赤字 : 入力津波高さ  
青字 : 許容津波高さ

矢視部外観 (代表例)




a 部詳細図



循環水系 (A-A 断面)


第 2.2-4-2 図 6 号炉 放水路断面図 (1/2)





第 2.2-4-2 図 6号炉 放水路断面図 (2/2)

凡例  
 赤字：入力津波高さ  
 青字：許容津波高さ

\*1：地震による地盤沈下  
 1.0m を考慮した値





a 部詳細図




循環水系 (D-D 断面)

b 部詳細図



補機冷却海水系 (E-E 断面)

第 2.2-4-3 図 7 号炉 放水路断面図




\*1: 地震による地盤沈下  
1.0m を考慮した値


凡 例

赤字: 入力津波高さ


青字: 許容津波高さ




循環水系 (F-F 断面)



補機冷却海水系 (G-G 断面)



a 部詳細図



b 部詳細図

第 2.2-4-4 図 5 号炉 放水路断面図

第 2.2-4 表 放水路からの津波の流入評価結果 (1/2)

流入経路		①	②	裕度 (②-①)	評価	
		入力 津波高さ (T. M. S. L.)	許容 津波高さ (T. M. S. L.)			
6 号 炉	循環水系	放水路 点検用立坑	+7.0m <sup>**1</sup>	+14.4m <sup>**3**6</sup> (+15.4m) <sup>**7</sup>	7.4m <sup>**8</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
		放水庭	+8.8m <sup>**2</sup>	+12.0m <sup>**3**6</sup> (+13.0m) <sup>**7</sup>	3.2m <sup>**8</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
		循環水配管 周囲隙間部	+8.8m <sup>**2</sup>	+3.0m <sup>**4**6</sup> (+4.0m) <sup>**7</sup>	—	○ コンクリート巻立てとなっており、建屋・区画に津波は流入しない
	補機冷却 海水系	補機放水路 点検用立坑	+8.8m <sup>**2</sup>	+11.2m <sup>**3**6</sup> (+12.2m) <sup>**7</sup>	2.4m <sup>**8</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
		補機放水庭	+8.8m <sup>**2</sup>	+11.5m <sup>**3**6</sup> (+12.5m) <sup>**7</sup>	2.7m <sup>**8</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
		補機冷却 海水配管 周囲隙間部	+8.8m <sup>**2</sup>	+14.3m <sup>**5</sup>	5.5m <sup>**8</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、建屋・区画に津波は流入しない
7 号 炉	循環水系	放水庭	+10.3m <sup>**2</sup>	+12.0m <sup>**3**6</sup> (+13.0m) <sup>**7</sup>	1.7m <sup>**8</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
		循環水配管 周囲隙間部	+10.3m <sup>**2</sup>	+3.0m <sup>**4**6</sup> (+4.0m) <sup>**7</sup>	—	○ コンクリート巻立てとなっており、建屋・区画に津波は流入しない



第 2.2-4 表 放水路からの津波の流入評価結果 (2/2)

流入経路			①	②	裕度 (②-①)	評価
			入力 津波高さ (T. M. S. L.)	許容 津波高さ (T. M. S. L.)		
7 号 炉	補機冷却 海水系	補機放水路 点検用立坑	+10.3m <sup>※2</sup>	+11.2m <sup>※3※6</sup> (+12.2m) <sup>※7</sup>	0.9m <sup>※8</sup>	○ 許容津波高さが入 力津波高さを上回 っており、敷地に 津波は流入しない
		補機放水庭	+10.3m <sup>※2</sup>	+11.2m <sup>※3※6</sup> (+12.2m) <sup>※7</sup>	0.9m <sup>※8</sup>	○ 許容津波高さが入 力津波高さを上回 っており、敷地に 津波は流入しない
		補機冷却 海水配管 周囲隙間部	+10.3m <sup>※2</sup>	+14.5m <sup>※5</sup>	4.2m <sup>※8</sup>	○ 許容津波高さが入 力津波高さを上回 っており、建屋・区 画に津波は流入し ない
5 号 炉	循環水系	放水路 点検用立坑	+8.3m <sup>※2</sup>	+11.2m <sup>※3※6</sup> (+12.2m) <sup>※7</sup>	2.9m <sup>※8</sup>	○ 許容津波高さが入 力津波高さを上回 っており、敷地に 津波は流入しない
	補機冷却 海水系	補機放水路 点検用立坑	+8.3m <sup>※2</sup>	+11.2m <sup>※3※6</sup> (+12.2m) <sup>※7</sup>	2.9m <sup>※8</sup>	○ 許容津波高さが入 力津波高さを上回 っており、敷地に 津波は流入しない

※1：放水口における最高水位

※2：管路解析により得られる各号炉の放水庭，補機放水庭における最高水位

※3：点検用立坑，放水庭，補機放水庭の天端標高

※4：循環水配管の放水庭側壁貫通部下端（配管外周部）の中で最も低い値（参考）

※5：補機冷却海水配管のタービン建屋外壁貫通部下端（配管外周部）の中で最も低い値

※6：地震による地盤沈下 1.0m を考慮した値


※7：地震による地盤沈下を考慮しない場合の値

※8：参照する裕度（0.43m）に対しても余裕がある

### c. 屋外排水路

海域から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地につながる屋外排水路としては、敷地の北側を通り海域に到るものが一つ(①)、放水路を経由して海域に至るものが一つ(②)、5～7号炉各タービン建屋西側から海域に到るものが三つ(③、④、⑤)の、計五つがある。各排水路はφ1000のヒューム管等で構成される地中構造物であり、排水路上には敷地面に開口する形で集水升が設置されている。(第2.2-5図)

なお、排水路③、④、⑤については、排水路の排出口部(T.M.S.L.+6m)にフラップゲートが設置されている。また、集水升には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損の際等には、海洋への放射性物質拡散の抑制を目的とした放射性物質吸着材が設置される。



第 2.2-5 図 屋外排水路配置図



屋外排水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある経路としては集水升の開口部が挙げられるが、これらは敷地面上（T.M.S.L. +12m）または防潮堤上（T.M.S.L. 約+15m）で開口しており、その天端標高は、いずれも流入口となる放水口における最高水位及び護岸部における最高水位（入力津波高さ）に対して2m以上の余裕がある。したがって、これらの経路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入することはない。

なお、排水路③、④、⑤の排出口部に設置されたフラップゲートは、基準津波を上回る規模の津波の発生に備えて、津波の敷地への流入防止を目的として設置した自主的対策設備である。

以上の結果を第2.2-5表にまとめて示す。

第 2.2-5 表 屋外排水路からの津波の流入評価結果

流入経路	①	②	裕度 (②-①)	評価
	入力 津波高さ (T.M.S.L.)	許容 津波高さ (T.M.S.L.)		
排水路①	+7.0m <sup>※1</sup>	+11.5m <sup>※3※4</sup> (+12.5m) <sup>※5</sup>	4.5m <sup>※6</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
排水路②	+7.0m <sup>※1</sup>	+14.4m <sup>※3※4</sup> (+15.4m) <sup>※5</sup>	7.4m <sup>※6</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
排水路③	+8.3m <sup>※2</sup>	+10.9m <sup>※3※4</sup> (+11.9m) <sup>※5</sup>	2.6m <sup>※6</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
排水路④	+8.3m <sup>※2</sup>	+11.0m <sup>※3※4</sup> (+12.0m) <sup>※5</sup>	2.7m <sup>※6</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
排水路⑤	+8.3m <sup>※2</sup>	+11.0m <sup>※3※4</sup> (+12.0m) <sup>※5</sup>	2.7m <sup>※6</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない

※1：放水口における最高水位

※2：護岸部における最高水位（保守的に発電所全体遡上域最高水位）

※3：各排水路集水升の天端標高

※4：地震による地盤沈下 1.0m を考慮した値


※5：地震による地盤沈下を考慮しない場合の値

※6：参照する裕度（0.43m）に対しても余裕がある

#### d. 電源ケーブルトレンチ

海域から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に至る電源ケーブルトレンチとしては、5号炉のスクリーン室から循環水ポンプ室に接続するトレンチ（①）と6、7号炉のスクリーン室から6号炉の放水庭に接続するトレンチ（②）とがある。各トレンチは鉄筋コンクリートより構成される地中構造物である。（第2.2-6図）

これらの電源ケーブルトレンチから設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性について評価を行った。結果を以下に、また結果の一覧を第2.2-6表にまとめて示す。



第2.2-6-1図 電源ケーブルトレンチ配置図


##### (a) 敷地地上部への流入の可能性

電源ケーブルトレンチにつながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある経路としてはトレンチの敷地面における開口部が挙げられるが、トレンチ開口部の天端標高は、いずれも流入口となる5号炉及び6、7号炉の取水口における最高水位（入力津波高さ）に対して4m程度の余裕がある。したがって、これらの経路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置

する敷地に津波が流入することはない。(第 2.2-6-2 図)


**(b) 建屋・区画への流入の可能性**

電源ケーブルトレンチは設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画と直接つながっておらず、また直接つながる 5 号炉循環水ポンプ室 (①) や 6 号炉放水庭 (②) との接続箇所も流入口となる 5 号炉及び 6, 7 号炉の取水口における最高水位 (入力津波高さ) よりも高所であるため、当該トレンチが設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への津波の流入経路となることはない。(第 2.2-6-2 図)





\*1: 地震による地盤沈下  
1.0mを考慮した値

凡例  
赤字: 入力津波高さ  
青字: 許容津波高さ



電源ケーブルトレンチ (①)



電源ケーブルトレンチ (②)

第 2.2-6-2 図 電源ケーブルトレンチ断面図

第 2.2-6 表 電源ケーブルトレンチからの津波の流入評価結果

流入経路	①	②	裕度 (②-①)	評価
	入力 津波高さ (T.M.S.L.)	許容 津波高さ (T.M.S.L.)		
トレンチ①	+7.4m <sup>※1</sup>	+11.2m <sup>※3※4</sup> (+12.2m) <sup>※5</sup>	3.8m <sup>※6</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない
トレンチ②	+7.5m <sup>※2</sup>	12.0m <sup>※3※4</sup> (+13.0m) <sup>※5</sup>	4.5m <sup>※6</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない

※1：5号炉の取水口における最高水位

※2：6号炉の取水口における最高水位（6，7号炉のうち最高水位がより高い6号炉における値）

※3：各トレンチ開口部の天端標高

※4：地震による地盤沈下1.0mを考慮した値

※5：地震による地盤沈下を考慮しない場合の値


※6：参照する裕度（0.43m）に対しても余裕がある

#### e. ケーブル洞道

ケーブル洞道は主として、T.M.S.L. +5m の荒浜側防潮堤内敷地の東側に位置する T.M.S.L. +13m の敷地に設けられた 500kV 開閉所から、荒浜側防潮堤内敷地に設置された 1～4 号炉の各種変圧器まで、及び大湊側敷地に設置された 5～7 号炉の各種変圧器まで敷設された鉄筋コンクリートより構成された地中構造物である。(第 2.2-7 図)

500kV 開閉所から荒浜側防潮堤内敷地に至る洞道と、同開閉所から大湊側敷地に至る洞道とは相互に接続されているため、自主的な対策設備として設置している荒浜側防潮堤の機能を考慮せず、T.M.S.L. +5m の荒浜側防潮堤内敷地への津波の流入、及び敷地面上の開口部等を介した洞道への浸水を想定すると、本洞道が「海域に接続し設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地につながる経路」を形成することになる。

このため、荒浜側防潮堤の機能を考慮しない条件において、ケーブル洞道から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性について評価を行った。結果を以下に、また結果の一覧を第 2.2-7 表にまとめて示す。



\* 第 2.2-7-2 図に A-A 断面, B-B 断面, C-C 断面を示す

第 2.2-7-1 図 ケーブル洞道配置図



### (a) 敷地地上部への流入の可能性

荒浜側から大湊側に至るケーブル洞道は、中央土捨場部をまたいで2経路が敷設されており、これが大湊側敷地で合流した後に、5～7号炉用に3経路に分岐し、それぞれ各変圧器まで敷設されている。

(第2.2-7-1図)

ここで、大湊側から荒浜側に向かいケーブル洞道の底版上面高さを見たとき、中央土捨場部をまたぐ2経路のうち東側の洞道は中央土捨場部においてピーク高さ T.M.S.L. +45.6m に達している。また、西側の洞道は、中央土捨場を越えた500kV開閉所を設置する敷地部において、2経路に分岐した後に、それぞれピーク高さ T.M.S.L. +8.8m (地震による地盤沈下1.2mを考慮すると T.M.S.L. +7.6m) と T.M.S.L. +9.8m (地震による地盤沈下1.2mを考慮すると T.M.S.L. +8.6m) に達している。

これに対し、荒浜側防潮堤内敷地における最高水位(入力津波高さ)は T.M.S.L. +6.9m であることから、保守的に、洞道内の浸水水位が荒浜側防潮堤内の最高水位と同等になると仮定した場合でも、その水位は上記の各ピーク高さを超えることはない。また、このピーク高さは参照する裕度(0.43m)を考慮しても余裕がある。(第2.2-7-1図, 第2.2-7-2図)




以上より、ケーブル洞道から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する大湊側敷地に津波が流入することはない。

### (b) 建屋・区画への流入の可能性


大湊側において3経路に分岐したケーブル洞道のうち、6号炉に向かう洞道には、設計基準対象施設の津波防護施設を内包する建屋であるコントロール建屋の脇において、同建屋(地下1階)につながる貫通口が設けられており、同建屋にケーブルが引き込まれている。一方、5号炉に向かう洞道には、タービン建屋脇において同建屋(地下1階)につながる貫通口が設けられており、同建屋にケーブルが引き込まれているが、設計基準対象施設の津波防護施設を内包する建屋及び区画に直接つながる経路はない。また、7号炉に向かう洞道にも同様に、設計基準対象施設の津波防護施設を内包する建屋及び区画に直接つながる経路はない。

前項に示したとおり、荒浜側から大湊側に向かうケーブル洞道の底版上面のピーク高さが入力津波高さよりも高いため、建屋及び区画地下部も含めて津波が大湊側敷地に流入することはないが、上記の設計基準対象施設の津波防護施設を内包する建屋であるコント

ロール建屋につながる貫通口に対しては，止水処置を実施している。



凡 例  
 赤字: 入力津波高さ  
 青字: 許容津波高さ



第 2.2-7-2 図 ケーブル洞道断面図

第 2.2-7 表 ケーブル洞道からの津波の流入評価結果

流入経路	①	②	裕度 (②-①)	評価
	入力 津波高さ (T.M.S.L.)	許容 津波高さ (T.M.S.L.)		
ケーブル 洞道	+6.9m <sup>※1</sup>	+7.6m <sup>※2※3</sup> (+8.8m) <sup>※4</sup>	0.7m <sup>※5</sup>	○ 許容津波高さが入力津波高さを上回っており、敷地に津波は流入しない

※1：荒浜側防潮堤内敷地における最高水位

※2：大湊側に向かうケーブル洞道底版上面ピーク高さのうち最も低い値

※3：地震による地盤沈下 1.2m を考慮した値

※4：地震による地盤沈下を考慮しない場合の値

※5：参照する裕度 (0.43m) に対しても余裕がある

## 2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護 2）

### （1）漏水対策

#### 【規制基準における要求事項等】

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水施設や地下部等における漏水の可能性を検討すること。

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定（以下、「浸水想定範囲」という。）すること。

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定すること。

特定した経路，浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定すること。

#### 【検討方針】

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水施設や地下部等における漏水の可能性を検討する。

漏水が継続する場合は、浸水想定範囲を明確にし、浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定する。

また、浸水想定範囲がある場合は、浸水の可能性のある経路，浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定する。

#### 【検討結果】

##### a. 浸水想定範囲の設定

「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）」で示したように、6号及び7号炉の取水路（取水槽）の入力津波高さは、海水を取水するポンプ（以下「海水ポンプ」という。）である、循環水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ及びタービン補機冷却海水ポンプを設置する取水槽及び補機取水槽の上部床面高さを上回る。このため、これらの床面に存在する開口部である補機取水槽の点検口に対しては、外郭防護 1 として、取水槽閉止板を設置し津波の流入を防止する設計としている。


一方、各床面に隙間部が存在する場合には、当該部で漏水が生じ、設計基準対象施設の津波防護設備を内包するタービン建屋が浸水する可能性があることから、各海水ポンプを設置するエリア及び接続する原子炉補機冷却海水系熱交換器 C 系を設置するエリアを漏水が継続することによる浸水想定範囲として設定する。設定した浸水想定範囲を漏水の発生を想定する床面と対応させる形で整理して示すと、第 2.3-1 表及び第 2.3-1 図のとおりとなる。

ここで、7号炉における原子炉補機冷却海水ポンプ等の機器配置及び、タービン建屋地下1階及び地下2階の区画構成は6号炉と同様であるため浸水想定範囲及び後述する防水区画化範囲を図示する場合は、6号炉の浸水想定範囲及び防水区画化範囲を例として示す。


なお、本項で使用する区画の名称と略号を添付資料11に示す。

第 2.3-1 表 漏水の発生を想定する床面と浸水想定範囲

No.	浸水想定範囲	漏水の発生を想定する床面	備考
a	<ul style="list-style-type: none"> <li>RSWP(B)/A</li> <li>TSWP/A</li> </ul>	原子炉補機冷却海水ポンプ(B系)及びタービン補機冷却海水ポンプを設置する床面 (補機取水槽上部床面)	<ul style="list-style-type: none"> <li>RSWP(B)/A と TSWP/A は連続した 1 つの区画とみなすため、RSWP(B)/A あるいは TSWP/A のいずれかにおいて漏水が発生・継続した場合、その影響は両者のエリアに及ぶこととなる。</li> </ul>
b	<ul style="list-style-type: none"> <li>RSWP(A)/A</li> </ul>	原子炉補機冷却海水ポンプ(A系)を設置する床面 (補機取水槽上部床面)	—
c	<ul style="list-style-type: none"> <li>RSWP(C)/A</li> <li>RCWHx(C)/A</li> </ul>	原子炉補機冷却海水ポンプ(C系)を設置する床面 (補機取水槽上部床面)	<ul style="list-style-type: none"> <li>RCWP(C)/A については、当該エリアに敷設される海水配管において内部溢水事象を想定した場合に、当該エリア内の安全上重要な機能を有する設備の没水を防止することを目的とし、当該エリア内に滞留する水を、原子炉補機冷却海水配管貫通部(第 2.3-2 図及び第 2.3-3 図参照)を介して下階(RCWHx(C)/A)に排水する設計としているため、RSWP(C)/A で漏水が発生・継続した場合は、その影響は RCWHx(C)/A にも及ぶこととなる。</li> </ul>
d	<ul style="list-style-type: none"> <li>CWP/A</li> </ul>	循環水ポンプを設置する床面 (取水槽上部床面)	—



タービン建屋地下1階 平面図



タービン建屋地下2階 平面図

- CWP/A : 循環水ポンプエリア
- RSWP(A)/A : 原子炉補機冷却海水ポンプA系エリア
- RSWP(B)/A : 原子炉補機冷却海水ポンプB系エリア
- RSWP(C)/A : 原子炉補機冷却海水ポンプC系エリア
- TSWP/A : タービン補機冷却海水ポンプエリア
- PC/A : B系非常用電気品室
- RCWHx(C)/A : 原子炉補機冷却水系熱交換器C系エリア

- 原子炉補機冷却海水ポンプ(B系)及びタービン補機冷却海水ポンプを設置する床面で漏水が継続した場合の浸水想定範囲
- 原子炉補機冷却海水ポンプ(A系)を設置する床面で漏水が継続した場合の浸水想定範囲
- 原子炉補機冷却海水ポンプ(C系)を設置する床面で漏水が継続した場合の浸水想定範囲
- 循環水ポンプを設置する床面で漏水が継続した場合の浸水想定範囲

第 2.3-1 図 漏水の発生を想定する床面と浸水想定範囲





第 2.3-2 図 原子炉補機冷却海水系配管貫通部（6号炉）



第 2.3-3 図 原子炉補機冷却海水系配管貫通部（7号炉）

## b. 漏水が発生する可能性についての検討

「a. 浸水想定範囲の設定」に記載するとおり，取水槽上部床面及び補機取水槽上部床面に隙間部が存在する場合は，当該部を介した設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋への漏水による浸水可能性が考えられる。そこで，上記の各床面に存在する隙間部等を対象として，漏水が発生する可能性についての検討を以下のとおり行った。

### (a) 補機取水槽上部床面

補機取水槽上部床面を貫き漏水による浸水経路となり得る隙間部等としては，補機冷却海水ポンプのグランド部，グランドドレン配管接合フランジ部，ベント管接合フランジ部及びブローオフ配管接合フランジ部並びに補機取水槽のベント管，ベント管接合フランジ部及び閉止板止水部が挙げられる。（第 2.3-4 図）

補機冷却海水ポンプのグランドはグランドパッキンが挿入されており，グランドパッキン押さえを設置し，締め付けボルトで圧縮力を与えてシールをする（第 2.3-5-1 図参照）とともに，適宜，日常点検及びパトロールを実施し，必要に応じて増し締めによる締め付け管理をしていることから，有意な漏水が発生することはない。（第 2.3-4-1 図 C-C 断面）

また，グランド部における漏水はグランドドレン配管を介してドレンサンプに排水されるが，ドレンサンプはタービン建屋地下にあり海域と接続されているものではないため（第 2.3-6 図及び第 2.3-7 図参照），海水がグランドドレン配管を逆流して建屋に流入するようなこともない。（第 2.3-4-1 図 C-C 断面 b 部）

また，グランドドレン配管，ベント管及びブローオフ配管は，それらの接合フランジ部にシール材等の浸水対策を施す（第 2.3-4-2 図 C-C 断面 f 部）とともに，適宜，日常点検及びパトロールを実施し，必要に応じて増し締めによる締め付け管理をしていることから，有意な漏水が発生することはない。

一方，補機取水槽のベント管は，管を T.M.S.L. +12m の敷地の地表面よりも高所に導いた後に屋外に排気させているため，海水がベント管を介して建屋内に流入することはない。なお，ベント管の排気高さは補機取水槽における入力津波高さよりも高いため，ベント管を介して敷地が浸水することもない。（第 2.3-4-1 図 C-C 断面 c，d 部）

また，ベント管はその接合フランジ部に（第 2.3-4-2 図 C-C 断面 e 部），取水槽閉止板にはその止水部にシール材等の浸水対策を施す

（「4.2【検討結果】(1)d.許容限界」参照）とともに、適宜、日常点検及びパトロールを実施し、必要に応じて増し締めによる締め付け管理をしていることから、有意な漏水が発生することはない。

以上より、補機取水槽上部床面を介した設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋への漏水による浸水の可能性はない。

なお、補機冷却海水ポンプにはエアレント配管等の補機取水槽上部床面を貫く配管が機器付き配管として敷設されるが、これらの配管は補機冷却海水ポンプと同一基礎に敷設されるとともに、補機冷却海水ポンプが剛構造であることからポンプと基礎は同一モードで振動するため、地震時において、当該配管に過大な応力が発生することはない。当該配管が地震により破損し、漏水の経路となることはない。

#### (b) 取水槽上部床面


取水槽上部床面を貫き漏水による浸水経路となり得る隙間部等としては、循環水ポンプのグランド部（第2.3-4-1図中の「a部」参照）が挙げられるが、グランドはグランドパッキンが挿入されており、グランドパッキン押さえを設置し、締め付けボルトで圧縮力を与えてシールをする（第2.3-5-2図参照）とともに、適宜、日常点検及びパトロールを実施し、必要に応じて増し締めによる締め付け管理をしていることから、有意な漏水が発生することはない。（第2.3-4-1図 B-B断面）

また、グランド部における漏水はグランドドレン配管を介してドレンサンプに排水されるが、ドレンサンプはタービン建屋地下にあり海域と接続されているものではないため（第2.3-6図及び第2.3-7図参照）、海水がグランドドレン配管を逆流して建屋に流入するようなこともない。（第2.3-4-1図 B-B断面 a部）グランドドレン配管及びベント管の接合フランジ部にはシール材等の浸水対策を施す（第2.3-4-1図 B-B断面 a部）とともに、適宜、日常点検及びパトロールを実施し、必要に応じて増し締めによる締め付け管理をしていることから、有意な漏水が発生することはない。

なお、ドレンサンプについては、通常、サンプポンプによりドレンサンプ内の水位を一定値以下となるよう管理している。


万一、サンプポンプが動作しない場合でも、グランドドレンの排水量はごく微量（ $1.5 \times 10^{-3} \text{m}^3/\text{h}$ 程度）であり、ドレンサンプから溢水が発生するまでには相当程度の時間を要するとともに、ドレンサンプから溢水が生じた場合でも、以下で記載する、RCWHx(C)/Aを浸水想定範囲とした場合の安全影響評価あるいは、「2.4 重要な安全

機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に記載する，タービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアにおける溢水に包含される。




第 2.3-4-1 図 取水槽及び補機取水槽上部床面を介した漏水の可能性の検討 (6 号炉の例)







タービン建屋地下 1 階 平面図




f 部 原子炉補機冷却海水ポンプ グランドドレン配管




ゴムパッキン



A-A 断面



C-C 断面 (補機取水層)




ゴムパッキン



e 部 ベント管接合フランジ部


第 2.3-4-2 図 取水槽及び補機取水槽上部床面を介した漏水の可能性の検討 (6 号炉の例)

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。




第 2.3-5-1 図 原子炉補機冷却海水ポンプグランド部

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。



第 2.3-5-2 図 循環水ポンプグランド部

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。




5 条-別添 1-II-2-62

第 2.3-6 図 グランドドレンの排出先 (1/2)




黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。



5 条-別添 1-Ⅱ-2-63

第 2.3-6 図 グランドドレンの排出先 (2/2)

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。



第 2.3-7 図 海水ストームドレンサンプリング排出先

## (2) 安全機能への影響確認

### 【規制基準における要求事項等】

浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備等がある場合は、防水区画化すること。

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し、安全機能への影響がないことを確認すること。

### 【検討方針】

浸水想定範囲が存在する場合、その周辺に重要な安全機能を有する設備等がある場合は、防水区画化する。必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し、安全機能への影響がないことを確認する。

### 【検討結果】

「(1) 漏水対策」で示したとおり、取水槽上部床面、補機取水槽上部床面ともに、当該部を介した設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋への漏水による浸水の可能性はないが、保守的な想定として、各海水ポンプのグラウンドドレン配管の詰まりやベント・ドレン配管の破損を考慮し、各浸水想定範囲における浸水を仮定する。その上で、各浸水想定範囲に隣接する重要な安全機能を有する設備を設置する区画を防水区画化するとともに、浸水想定範囲内に設置される安全機能を有する設備について、没水等により機能を喪失することがないことを確認する。具体的な防水区画化範囲及び影響評価結果を浸水想定範囲ごとに以下に示す。

a. RSWP(B)/A 及び TSWP/A を浸水想定範囲とした場合の影響評価  
(a) 保守的に想定する漏水及び浸水深

RSWP(B)/A 及び TSWP/A には、海水ポンプとして、原子炉補機冷却海水ポンプ及びタービン補機冷却海水ポンプを設置している。これらのポンプには、エアベント配管、グラウンドドレン配管及びブローオフ配管が敷設されるが、上記配管のうち、最も配管口径が大きく、海域に接続する配管である 7 号炉タービン補機冷却海水ポンプのエアベント配管（配管口径 50A）を代表として、破損を想定し、発生する漏水量の算出を行う。


ここで、「(1) 漏水対策」に記載したとおり、海水ポンプの機器付き配管であるエアベント配管は地震により破損することはないため、想定する破損としては、単一箇所破損を想定するものとし、破損形状としては保守的に完全全周破断を想定する。また、破損箇所は、評価上最も厳しくなる TSWP/A における最下端とし、評価に用いる破損箇所の標高としては、保守的に TSWP/A 床面である T.M.S.L+3.5m とする。

算出の手法、条件（入力津波）は第 2.3-8 図に示すとおりであり、漏水量は  $17\text{m}^3$  と算出される。


浸水想定範囲である 6 号炉の RSWP(B)/A 及び TSWP/A の合計床面積は約  $660\text{m}^2$  であるため、浸水深は約 30mm となる。

また、7 号炉の当該エリアの床面積は約  $670\text{m}^2$  であるため、浸水深は約 30mm となる。

ここで、本項の評価において用いる各エリアの床面積は、「第 9 条 溢水による損傷の防止等」において、溢水影響評価を実施する際に用いた床面積と同様とし、床面積の算出にあたっては、当該区画内に設置されている各機器により占有されている領域等を考慮し、保守的な有効面積を算出している。



< 6号炉 RSW ポンプの例 >




< 7号炉 TSW ポンプの例 >

想定事象

$$Q = \int (A \times \sqrt{2 \times g (H_A - H_B)}) dt$$

- Q : 合計漏水量 [m<sup>3</sup>]
- A : 流入部の面積 (配管口径) [m<sup>2</sup>]
- g : 重力加速度 [m/s<sup>2</sup>]
- H<sub>A</sub> : 入力津波高さ [m]
- H<sub>B</sub> : 流入部の高さ [m]

評価手法



評価条件 (補機取水槽内入力津波時刻歴波形)

第 2.3-8 図 漏水による浸水量評価

## (b) 防水区画化範囲の設定及び漏水影響評価

浸水想定範囲である RSWP(B)/A 及び TSWP/A に隣接する設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する区画としては、PC/A がある。上記を考慮し、PC/A を RSWP(B)/A あるいは TSWP/A を浸水想定範囲とした場合の防水区画化範囲と設定し、区画境界に堰等の浸水対策を施すことにより、浸水想定範囲から防水区画化範囲への水の伝播を防止する。(第 2.3-9 図参照)

一方、RSWP(B)/A はエリア内にも設計基準対象施設の津波防護対象設備である原子炉補機冷却海水ポンプ等がある。これらについては、「(a) 保守的に想定する漏水及び浸水深」に記載する浸水深と、当該エリア内に設置する設計基準対象施設の津波防護対象設備の機能喪失高さとの比較を行うことにより、上記設備が漏水により機能喪失しないことを以下のとおり確認した。


ここで、本項の評価において用いる機能喪失高さについては、「第 9 条 溢水による損傷の防止等」に記載する機能喪失高さと同様とし、その概要を第 2.3-10 図に示す。

6 号炉において最も機能喪失高さが低くなる RCW(B)系統流量計の場合でも、機能喪失高さは 170mm であり、RSWP(B)/A の最大浸水深約 30mm に対して十分な余裕を有している(比較結果の一覧を第 2.3-2 表に示す。)

7 号炉において最も機能喪失高さが低くなる熱交換器建屋 B 系非常用送風機の場合でも、機能喪失高さは 150mm であり RSWP(B)/A の最大浸水深約 30mm に対して十分な余裕を有している(比較結果の一覧を第 2.3-3 表に示す。)

以上より、RSWP(B)/A に設置する設計基準対象施設の津波防護対象設備は、漏水により機能喪失することはないものと評価する。


なお、TSWP/A については、エリア内に設計基準対象施設の津波防護対象設備は設置しない。




堰 設置例

エリア名称


- CWP/A: 循環水ポンプエリア
- RSWP(A)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプA系エリア
- RSWP(B)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプB系エリア
- RSWP(C)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプC系エリア
- TSWP/A: タービン補機冷却海水ポンプエリア
- RCWHx(C)/A: 原子炉補機冷却水系熱交換器C系エリア
- PC/A: B系非常用電気品室



A-A断面




B-B断面




C-C断面


第 2.3-9 図 浸水想定範囲 (RSWP(B)/A 及び TSWP/A) に対する  
防水区画化範囲 (6号炉の例)




< 立型ポンプ >




< 横型ポンプ >



< 電動弁 >



< 空気作動弁 >



< 計器 (ラック) >

< 計器 (ラック) >

第 2.3-10 図 各設備の機能喪失高さ概略図



第 2.3-2 表 RSWP(B)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの浸水深との比較結果一覧【6号炉】(1/2)

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ (mm)	評価 ※1	
原子炉補機冷却水ポンプ(B), (E)		・ポンプベース上端	410 <sup>※1</sup>	A	
原子炉補機冷却海水ポンプ(B), (E)		・ポンプベース上端	500 <sup>※1</sup>	A	
熱交換器建屋 B 系非常用送風機		・送風機ベース上端	400 <sup>※1</sup>	A	
原子炉補機冷却水系熱交換器(B), (E)		—	—	B	
原子炉補機冷却海水ストレーナ(B), (E)		—	—	B	
配管	原子炉補機冷却水系配管	—	—	B	
	原子炉補機冷却海水系配管	—	—	B	
弁	電動弁	原子炉補機冷却水系弁 (P21-M0-F004B)	・電線管コネクタ下端	2,090 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却水系弁 (P21-M0-F004E)	・電線管コネクタ下端	2,090 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F002B)	・制御ボックス下端	1,450 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F002E)	・制御ボックス下端	1,470 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F004B)	・電線管コネクタ下端	850 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F004E)	・電線管コネクタ下端	850 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F006B)	・電線管コネクタ下端	1,570 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F006E)	・電線管コネクタ下端	1,540 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F016B)	・制御ボックス下端	1,470 <sup>※1</sup>	A
	空気 作動 弁	原子炉補機冷却水系弁 (P21-TCV-F006B)	・電磁弁下端	1,110 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却水系弁 (P21-TCV-F010B)	・電磁弁下端	1,110 <sup>※1</sup>	A
	逆 止 弁	原子炉補機冷却水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
		原子炉補機冷却海水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
	手 動 弁	原子炉補機冷却水系弁 (手動弁一式)	—	—	B
		原子炉補機冷却海水系弁 (手動弁一式)	—	—	B

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 30mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。

第 2.3-2 表 RSW(B)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの浸水深との比較結果一覧【6号炉】(2/2)

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ (mm)	評価 ※1
計 装 機 器	原子炉補機冷却海水ポンプ 取水槽(B)水位 (P41-LT011B)	・計器本体下端	1, 170 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(B)吐出圧力 (P41-PT002B)	・計器本体下端	800 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(E)吐出圧力 (P41-PT002E)	・計器本体下端	890 <sup>※1</sup>	A
	RSWストレナ差(B)差圧 (P41-DPT003B)	・計器本体下端	560 <sup>※1</sup>	A
	RSWストレナ差(E)差圧 (P41-DPT003E)	・計器本体下端	530 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(B)出口海水温度 (P41-TI005B)	・計器本体下端	840 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(E)出口海水温度 (P41-TI005E)	・計器本体下端	860 <sup>※1</sup>	A
	RCW(B)系ポンプ出口圧力 (P21-PI001B)	・計器本体下端	900 <sup>※1</sup>	A
	RCW(B)系冷却水供給圧力 (P21-PT004B)	・計器本体下端	1, 300 <sup>※1</sup>	A
	RCW(B)系冷却水供給温度 (P21-TE005B)	・電線管コネクタ下端	870 <sup>※1</sup>	A
	RCW(B)系系統流量 (P21-FT006B)	・計器本体下端	170 <sup>※1</sup>	A
	RCW(B)系ポンプ入口圧力 (P21-PI010B)	・計器本体下端	910 <sup>※1</sup>	A

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 30mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。

第 2.3-3 表 RSWP(B)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの浸水深との比較結果一覧【7号炉】(1/2)

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ(mm)	評価 ※1	
原子炉補機冷却水ポンプ(B), (E)		・ポンプベース上端	660 <sup>※1</sup>	A	
原子炉補機冷却海水ポンプ(B), (E)		・ポンプベース上端	1, 970 <sup>※1</sup>	A	
熱交換器建屋B系非常用送風機		・送風機ベース上端	150 <sup>※1</sup>	A	
原子炉補機冷却水系熱交換器(B), (E)		—	—	B	
原子炉補機冷却海水ストレーナ(B), (E)		—	—	B	
配管	原子炉補機冷却水系配管	—	—	B	
	原子炉補機冷却海水系配管	—	—	B	
弁	電動弁	原子炉補機冷却水系弁 (P21-M0-F007B)	・制御ボックス下端	1, 420 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却水系弁 (P21-M0-F007E)	・制御ボックス下端	1, 390 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F004B)	・電線管コネクタ下端	410 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F004E)	・電線管コネクタ下端	250 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F006B)	・電線管コネクタ下端	410 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F006E)	・電線管コネクタ下端	250 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F016B)	・電線管コネクタ下端	210 <sup>※1</sup>	A
	空気 作動弁	原子炉補機冷却水系弁 (P21-TCV-F011B)	・電線管コネクタ下端	560 <sup>※1</sup>	A
	逆止弁	原子炉補機冷却水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
		原子炉補機冷却海水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
	手動弁	原子炉補機冷却水系弁 (手動弁一式)	—	—	B
		原子炉補機冷却海水系弁 (手動弁一式)	—	—	B

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 30mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。

第 2.3-3 表 RSWP(B)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの浸水深との比較結果一覧【7号炉】(2/2)

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ (mm)	評価 ※1
計 装 機 器	原子炉補機冷却海水ポンプ 取水槽(B)水位 (P41-LT007B)	・電線管コネクタ下端	540 <sup>※1</sup>	A
	RCW(B)冷却水供給圧力 (P21-PT002B)	・電線管コネクタ下端	1,180 <sup>※1</sup>	A
	RCW(B)系熱交換器出口冷却水 温度 (P21-TE007B, TE008B)	—	1,000以上 <sup>※1</sup>	A
	RCW(B)系統流量 (P21-FT009B)	・電線管コネクタ下端	800 <sup>※1</sup>	A
	RCWポンプ(B)系入口圧力 (P21-PI250B)	・計器本体下端	1,150 <sup>※1</sup>	A
	RCWポンプ(B)系入口温度 (P21-TE251B)	・電線管コネクタ下端	1,040 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(B)吐出圧力 (P41-PT001B)	・電線管コネクタ下端	1,000 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(E)吐出圧力 (P41-PT001E)	・電線管コネクタ下端	1,000 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(B)海水側差圧 (P41-DPI003B)	・計器本体下端	880 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(E)海水側差圧 (P41-DPI003E)	・計器本体下端	880 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(B)出口海水温 度 (P41-TE005B)	—	1,000以上 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(E)出口海水温 度 (P41-TE005E)	—	1,000以上 <sup>※1</sup>	A
	RSWストレナーナ(B)差圧 (P41-DPT302B)	・電線管コネクタ下端	680 <sup>※1</sup>	A
	RSWストレナーナ(E)差圧 (P41-DPT302E)	・電線管コネクタ下端	680 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(B)吐出圧力 (P41-PI306B)	・計器本体下端	1,140 <sup>※1</sup>	A
RSWポンプ(E)吐出圧力 (P41-PI306E)	・計器本体下端	1,130 <sup>※1</sup>	A	

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 30mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。

## b. RSWP(A)/A を浸水想定範囲とした場合の影響評価

### (a) 保守的に想定する漏水及び浸水深

RSWP(A)/A には、海水ポンプとして、原子炉補機冷却海水ポンプを設置している。当該ポンプには、エアベント配管、グラウンドドレン配管及びブローオフ配管が敷設されるが、これらの配管は「a. RSWP(B)及びTSWP/Aを浸水想定範囲とした場合の影響評価」に記載する7号炉タービン補機冷却海水ポンプのエアベント配管の口径よりも小さいため、RSWP(A)/Aにおいて想定する漏水量は、保守的に7号炉タービン補機冷却海水ポンプのエアベント配管破損時の漏水量と同様とし、 $17\text{m}^3$ を適用する。

浸水想定範囲である、6号炉のRSWP(A)/Aの床面積は約 $390\text{m}^2$ であるため、浸水深は約50mmとなる。

また、7号炉の当該エリアの床面積は約 $380\text{m}^2$ であり、浸水深は約50mmとなる。

### (b) 防水区画化範囲の設定及び漏水影響評価


浸水想定範囲であるRSWP(A)/Aに隣接する設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する区画としては、RSWP(C)/A及びRCWHx(C)/Aがある。上記を考慮し、RSWP(C)/A及びRCWHx(C)/AをRSWP(A)/Aを浸水想定範囲とした場合の防水区画化範囲と設定し、区画境界に水密扉等の浸水対策を施すことにより、浸水想定範囲から防水区画化範囲への水の伝播を防止する。(第2.3-11図参照)

一方、RSWP(A)/Aはエリア内にも設計基準対象施設の津波防護対象設備である原子炉補機冷却海水ポンプ等がある。これらについては、「(a) 保守的に想定する漏水及び浸水深」に記載する浸水深と、当該エリア内に設置する設計基準対象施設の津波防護対象設備の機能喪失高さとの比較を行うことにより、上記設備が漏水により機能喪失しないことを以下のとおり確認した。


6号炉において最も機能喪失高さが低くなる原子炉補機冷却海水ポンプ(A)、(D)の場合でも、機能喪失高さは450mmであり、RSWP(A)/Aの最大浸水深約50mmに対して十分な余裕を有している(比較結果の一覧を第2.3-4表に示す。)

7号炉において最も機能喪失高さが低くなる原子炉補機冷却海水系弁(P41-MO-004D等)の場合でも、機能喪失高さは250mmであり、RSWP(A)/Aの最大浸水深約50mmに対して十分な余裕を有している(比較結果の一覧を第2.3-5表に示す。)

以上より、RSWP(A)/Aに設置する設計基準対象施設の津波防護対象設備は、漏水により機能喪失することはないものと評価する。



- エリア名称**
- CWP/A: 循環水ポンプエリア
  - RSWP(A)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプA系エリア
  - RSWP(B)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプB系エリア
  - RSWP(C)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプC系エリア
  - TSWP/A: タービン補機冷却海水ポンプエリア
  - RCWHx(C)/A: 原子炉補機冷却水系熱交換器C系エリア
  - PC/A: B系非常用電気品室



第 2.3-11 図 浸水想定範囲 (RSWPA(A)/A) に対する  
防水区画化範囲 (6号炉の例)

第 2.3-4 表 RSWP(A)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの浸水深との比較結果一覧【6号炉】(1/2)

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ (mm)	評価 ※1	
原子炉補機冷却水ポンプ(A), (D)		・ポンプベース上端	450 <sup>※1</sup>	A	
原子炉補機冷却海水ポンプ(A), (D)		・ポンプベース上端	480 <sup>※1</sup>	A	
原子炉補機冷却水系熱交換器(A), (D)		—	—	B	
原子炉補機冷却海水系ストレーナ(A), (D)		—	—	B	
配管	原子炉補機冷却水系配管	—	—	B	
	原子炉補機冷却海水系配管	—	—	B	
弁	電動弁	原子炉補機冷却水系弁 (P21-MO-F004A)	・電線管コネクタ下端	2, 080 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却水系弁 (P21-MO-F004D)	・電線管コネクタ下端	2, 120 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F002A)	・制御ボックス下端	1, 470 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F002D)	・制御ボックス下端	1, 470 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F004A)	・電線管コネクタ下端	880 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F004D)	・電線管コネクタ下端	880 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F006A)	・制御ボックス下端	1, 570 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F006D)	・制御ボックス下端	1, 570 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F016A)	・制御ボックス下端	1, 480 <sup>※1</sup>	A
	空気 作動 弁	原子炉補機冷却水系弁 (P21-TCV-F006A)	・電磁弁下端	1, 110 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却水系弁 (P21-TCV-F010A)	・電磁弁下端	1, 110 <sup>※1</sup>	A
	逆止 弁	原子炉補機冷却水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
		原子炉補機冷却海水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
	手動 弁	原子炉補機冷却水系弁 (手動弁一式)	—	—	B
		原子炉補機冷却海水系弁 (手動弁一式)	—	—	B

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 50mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。

第 2.3-4 表 RSWP(A)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの比較結果一覧【6号炉】(2/2)

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ(mm)	評価 ※1
計 装 機 器	原子炉補機冷却海水ポンプ 取水槽(A)水位 (P41-LT011A)	・計器本体下端	1, 150 <sup>※1</sup>	A
	RCW(A)系ポンプ出口圧力 (P21-PI001A)	・計器本体下端	910 <sup>※1</sup>	A
	RCW(A)系ポンプ入口圧力 (P21-PI010A)	・計器本体下端	910 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(A)吐出圧力 (P41-PI001A)	・計器本体下端	910 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(D)吐出圧力 (P41-PI001D)	・計器本体下端	920 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(A)吐出圧力 (P41-PT002A)	・計器本体下端	870 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(D)吐出圧力 (P41-PT002D)	・計器本体下端	840 <sup>※1</sup>	A
	RSWストレナ(A)差圧 (P41-DPT003A)	・計器本体下端	510 <sup>※1</sup>	A
	RSWストレナ(D)差圧 (P41-DPT003D)	・計器本体下端	560 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(A)差圧 (P41-DPT004A)	・計器本体下端	1, 220 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(D)差圧 (P41-DPT004D)	・計器本体下端	1, 210 <sup>※1</sup>	A

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 50mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。



第 2.3-5 表 RSWP(A)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの浸水深との比較結果一覧【7号炉】(1/2)

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ(mm)	評価 ※1	
原子炉補機冷却水ポンプ(A), (D)		・ポンプベース上端	670 <sup>※1</sup>	A	
原子炉補機冷却海水ポンプ(A), (D)		・ポンプベース上端	1, 990 <sup>※1</sup>	A	
原子炉補機冷却水系熱交換器(A), (D)		—	—	B	
原子炉補機冷却海水系ストレーナ(A), (D)		—	—	B	
配管	原子炉補機冷却水系配管	—	—	B	
	原子炉補機冷却海水系配管	—	—	B	
弁	電動弁	原子炉補機冷却水系弁 (P21-MO-F007A)	・制御ボックス下端	1, 390 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却水系弁 (P21-MO-F007D)	・制御ボックス下端	1, 380 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F004A)	・電線管コネクタ下端	260 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F004D)	・電線管コネクタ下端	250 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F006A)	・電線管コネクタ下端	260 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F006D)	・電線管コネクタ下端	250 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F016A)	・電線管コネクタ下端	260 <sup>※1</sup>	A
	空気 作動 弁	原子炉補機冷却水系弁 (P21-TCV-F011A)	・電線管コネクタ下端	670 <sup>※1</sup>	A
	逆 止 弁	原子炉補機冷却水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
		原子炉補機冷却海水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
	手 動 弁	原子炉補機冷却水系弁 (手動弁一式)	—	—	B
		原子炉補機冷却海水系弁 (手動弁一式)	—	—	B

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 50mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。

第 2.3-5 表 RSWP(A)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの浸水深との比較結果一覧【7号炉】(2/2)

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ(mm)	評価 ※1
計 装 機 器	RCW(A)系冷却水供給圧力 (P21-PT002A)	・電線管コネクタ下端	1,000 <sup>※1</sup>	A
	RCW(A)系熱交換器出口冷却水 温度(P21-TE007A, TE008A)	—	1,000以 上 <sup>※1</sup>	A
	RCW(A)系統流量 (FT009A)	・電線管コネクタ下端	780 <sup>※1</sup>	A
	RCWポンプ(A)系入口圧力 (P21-PI250A)	・計器本体下端	1,150 <sup>※1</sup>	A
	RCWポンプ(A)系入口温度 (P21-TE251A)	・計器本体下端	1,370 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(A)吐出圧力 (P41-PT001A)	・電線管コネクタ下端	1,050 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(D)吐出圧力 (P41-PT001D)	・電線管コネクタ下端	1,020 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(A)海水側差圧 (P41-DPI003A)	・計器本体下端	870 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(D)海水側差圧 (P41-DPI003D)	・計器本体下端	840 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(A)出口海水温度 (P41-TE005A)	—	1,000以 上 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(D)出口海水温度 (P41-TE005D)	—	1,000以 上 <sup>※1</sup>	A
	RSWストレナ(A)差圧 (P41-DPT302A)	・電線管コネクタ下端	1,010 <sup>※1</sup>	A
	RSWストレナ(D)差圧 (P41-DPT302D)	・電線管コネクタ下端	740 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(A)吐出圧力 (P41-PI306A)	・計器本体下端	1,160 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(D)吐出圧力 (P41-PI306D)	・計器本体下端	1,160 <sup>※1</sup>	A

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ>当該エリアの浸水深 50mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。

c. RSWP(C)/A 及び RCWHx(C)/A を浸水想定範囲とした場合の影響評価  
(a) 保守的に想定する漏水及び浸水深

RSWP(C)/A には、海水ポンプとして、原子炉補機冷却海水ポンプを設置している。当該ポンプには、エアベント配管、グラウンドドレン配管及びブローオフ配管が敷設されるが、これらの配管は「a. RSWP(B) 及び TSWP/A を浸水想定範囲とした場合の影響評価」に記載する 7 号炉タービン補機冷却海水ポンプのエアベント配管の口径よりも小さいため、RSWP(C)/A において想定する漏水量は、保守的に 7 号炉タービン補機冷却海水ポンプのエアベント配管破損時の漏水量と同様とし、 $17\text{m}^3$  を適用する。

RSWP(C)/A については第 2.3-1 表に記載のとおり、浸水防止対策を施していない原子炉補機冷却海水系配管貫通部が存在するため、当該エリアの浸水深は当該貫通部の上端高さが最大となる。

6 号炉においては、当該貫通部の上端高さが約 50mm 以下であることから、RSWP(C)/A の浸水深は最大で 50mm となる。

7 号炉においては、当該貫通部の上端高さが床面と同レベルであることから、保守的に RSWP(C)/A の浸水深を 10mm とする。

一方で、RCWHx(C)/A については、保守的に RSWP(C)/A で発生する漏水が全て RCWHx(C)/A に滞留するとして浸水深を算出する。

6 号炉の当該エリアの床面積は約  $360\text{m}^2$  であることから浸水深は約 50mm となる。

また、7 号炉の当該エリアの床面積は約  $340\text{m}^2$  であることから、浸水深は約 50mm となる。

(b) 防水区画化範囲の設定及び漏水影響評価

浸水想定範囲である RSWP(C)/A 及び RCWHx(C)/A に隣接する設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する区画としては、RSWP(A)/A がある。上記を考慮し、RSWP(A)/A を RSWP(C)/A 及び RCWHx(C)/A を浸水想定範囲とした場合の防水区画化範囲と設定し、区画境界に水密扉等の浸水対策を施すことにより、浸水想定範囲から防水区画化範囲への水の伝播を防止する。(第 2.3-12 図参照)

一方、RSWP(C)/A 及び RCWHx(C)/A はエリア内にも設計基準対象施設の津波防護対象設備である原子炉補機冷却海水ポンプ等がある。これらについては、「(a) 保守的に想定する漏水及び浸水深」に記載する浸水深と、当該エリア内に設置する設計基準対象施設の津波防護対象設備の機能喪失高さとを比較を行うことにより上記設備が漏水により機能喪失しないことを以下のとおり確認した。なお、RCWHx(C)/A に関しては、上階からの水の伝播が発生するこ

とを考慮し，上記の影響評価に加えて，被水影響の観点からも評価する。

6号炉 RSWP(C)/A において最も機能喪失高さが低くなる，原子炉補機冷却海水ポンプ(C)，(F)の場合でも，機能喪失高さは500mmであり，RSWP(C)/A の最大浸水深約50mm に対して十分な余裕を有している（比較結果の一覧を第2.3-6表に示す。）。

7号炉 RSWP(C)/A において最も機能喪失高さが低くなる，原子炉補機冷却海水系弁(P41-M0-F016C)の場合でも，機能喪失高さ190mmであり，RSWP(C)/A の最大浸水深約10mm に対して十分な余裕を有している（比較結果の一覧を第2.3-7表に示す。）。

6号炉 RCWHx(C)/A において最も機能喪失高さが低くなる，原子炉補機冷却水ポンプ(C)，(F)の場合でも，機能喪失高さは390mmであり，RCWHx(C)/A の最大浸水深約50mm に対して十分な余裕を有している（比較結果の一覧を第2.3-8表に示す。）。


7号炉 RCWHx(C)/A において最も機能喪失高さが低くなる，熱交換器建屋C系非常用送風機の場合でも，機能喪失高さは140mmであり，RCWHx(C)/A の最大浸水深約50mm に対して十分な余裕を有している（比較結果の一覧を第2.3-9表に示す。）。

以上より，6号及び7号炉の RSWP(C)/A 及び RCWHx(C)/A に設置する設計基準対象施設の津波防護対象設備は，漏水による没水影響により機能喪失することはないものと評価する。


一方，被水影響については，RCWHx(C)/A の原子炉補機冷却海水系配管貫通部の下部近傍に被水により機能喪失する設計基準対象施設の津波防護対象設備が存在しないことを確認した。ここで，第2.3-13図及び第2.3-14図に RCWHx(C)/A の設計基準対象施設の津波防護対象設備のうち，原子炉補機冷却海水配管貫通部下部に最も近傍に設置する設備群，及びその次に近傍に設置する設備群の配置を示す。

第2.3-13図に示す設備のうち，比較的配管貫通部下部近傍に設置する6号炉のRSW系弁(P41-M0-F004F)については，防滴仕様であり，被水により安全機能を喪失しないことを確認している。第2.3-14図に示す設備のうち，比較的配管貫通部下部近傍に設置する7号炉のRCW系弁(P41-M0-F004C)については，防滴仕様であり，被水により安全機能を喪失しないことを確認している。

上記の没水影響評価及び被水影響評価により，RCWHx(C)/A に存在する津波防護対象施設の津波防護対象設備について，漏水影響により機能喪失することはないものと評価する。



タービン建屋地下1階 平面図




タービン建屋地下2階 平面図


- ①原子炉補機冷却水ポンプ(A),(D)
- ②原子炉補機冷却水系熱交換器(A),(D)
- ③原子炉補機冷却海水ポンプ(A),(D)
- ④原子炉補機冷却海水ポンプ(C),(F)
- ⑤循環水ポンプ(A),(B),(C)
- ⑥タービン補機冷却海水ポンプ(A),(B),(C)
- ⑦原子炉補機冷却海水ポンプ(B),(E)
- ⑧B系非常用電気設備
- ⑨原子炉補機冷却水系熱交換器(B),(E)
- ⑩原子炉補機冷却水ポンプ(B),(E)
- ⑪熱交換器建屋B系非常用送風機
- ⑫原子炉補機冷却水ポンプ(C),(F)
- ⑬原子炉補機冷却水系熱交換器(C),(F)
- ⑭熱交換器建屋C系非常用送風機
- ⑮タービン補機冷却水系熱交換器(A),(B),(C)
- ⑯タービン補機冷却水ポンプ(A),(B),(C)

エリア名称


- CWP/A: 循環水ポンプエリア
- RSWP(A)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプA系エリア
- RSWP(B)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプB系エリア
- RSWP(C)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプC系エリア
- TSWP/A: タービン補機冷却海水ポンプエリア
- RCWHx(C)/A: 原子炉補機冷却水系熱交換器C系エリア
- PC/A: B系非常用電気品室



A-A断面



B-B断面



C-C断面

第 2.3-12 図 浸水想定範囲 (RSWP(C)/A 及び RCWHx(C)/A) に対する防水区画化範囲 (6号炉の例)

第 2.3-6 表 RSW(C)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの浸水深との比較結果一覧【6号炉】

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ(mm)	評価 ※1	
原子炉補機冷却海水ポンプ(C), (F)		・ポンプベース上端	500 <sup>※1</sup>	A	
配管	原子炉補機冷却海水系配管	—	—	B	
弁	電動弁	原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F002C)	・制御ボックス下端	1, 500 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F002F)	・制御ボックス下端	1, 490 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F016C)	・制御ボックス下端	1, 500 <sup>※1</sup>	A
	逆止弁	原子炉補機冷却海水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
	手動弁	原子炉補機冷却海水系弁 (手動弁一式)	—	—	B
計装 機器	原子炉補機冷却海水ポンプ 取水槽(C)水位 (P41-LT011C)		・計器本体下端	1, 170 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(C)吐出圧力 (P41-PI001C)		・計器本体下端	920 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(F)吐出圧力 (P41-PI001F)		・計器本体下端	910 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(C)吐出圧力 (P41-PT002C)		・計器本体下端	870 <sup>※1</sup>	A
	RSWポンプ(F)吐出圧力 (P41-PT002F)		・計器本体下端	870 <sup>※1</sup>	A

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 50mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。

第 2.3-7 表 RSWP(C)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの浸水深との比較結果一覧【7号炉】

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ (mm)	評価 ※1
原子炉補機冷却海水ポンプ (C), (F)		・ ポンプベース上端	1, 990 <sup>※1</sup>	A
配管	原子炉補機冷却海水系配管	—	—	B
弁	電動弁 原子炉補機冷却海水系弁 (P41-M0-F016C)	・ 電線管コネクタ下端	190 <sup>※1</sup>	A
	逆止弁 原子炉補機冷却海水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
	手動弁 原子炉補機冷却海水系弁 (手動弁一式)	—	—	B
計 装 機 器	RSW ポンプ (C) 吐出圧力 (P41-PT001C)	・ 電線管コネクタ下端	1, 020 <sup>※1</sup>	A
	RSW ポンプ (F) 吐出圧力 (P41-PT001F)	・ 電線管コネクタ下端	1, 030 <sup>※1</sup>	A
	RSW ポンプ (C) 吐出圧力 (P41-PI306C)	・ 電線管コネクタ下端	1, 130 <sup>※1</sup>	A
	RSW ポンプ (F) 吐出圧力 (P41-PI306F)	・ 電線管コネクタ下端	1, 170 <sup>※1</sup>	A
	原子炉補機冷却海水ポンプ 取水槽 (A) 水位 (P41-LT007A)	・ 電線管コネクタ下端	520 <sup>※1</sup>	A
	原子炉補機冷却海水ポンプ 取水槽 (C) 水位 (P41-LT007C)	・ 電線管コネクタ下端	550 <sup>※1</sup>	A

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 10mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。

第 2.3-8 表 RCWHx(C)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの浸水深との比較結果一覧【6号炉】(1/2)

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ(mm)	評価 ※1	
原子炉補機冷却水ポンプ(C), (F)		・ポンプベース上端	390 <sup>※1</sup>	A	
熱交換器建屋C系非常用送風機		・送風機ベース上端	400 <sup>※1</sup>	A	
原子炉補機冷却水系熱交換器(C), (F)		—	—	B	
原子炉補機冷却海水系ストレーナ(C), (F)		—	—	B	
配管	原子炉補機冷却水系配管	—	—	B	
	原子炉補機冷却海水系配管	—	—	B	
弁	電動弁	原子炉補機冷却水系弁 (P21-MO-F004C)	・電線管コネクタ下端	1, 800 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却水系弁 (P21-MO-F004F)	・電線管コネクタ下端	1, 800 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F004C)	・電線管コネクタ下端	570 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F004F)	・電線管コネクタ下端	900 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F006C)	・電線管コネクタ下端	1, 250 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F006F)	・電線管コネクタ下端	1, 250 <sup>※1</sup>	A
	空気 作動 弁	原子炉補機冷却水系弁 (P21-TCV-F006C)	・電磁弁下端	1, 110 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却水系弁 (P21-TCV-F010C)	・電磁弁下端	1, 110 <sup>※1</sup>	A
	逆止 弁	原子炉補機冷却水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
		原子炉補機冷却海水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
	手動 弁	原子炉補機冷却水系弁 (手動弁一式)	—	—	B
		原子炉補機冷却海水系弁 (手動弁一式)	—	—	B

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 50mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。



第 2.3-8 表 RCWH<sub>x</sub>(C)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの浸水深との比較結果一覧【6号炉】(2/2)

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ (mm)	評価 ※1
計 装 機 器	RCW(C)系ポンプ出口圧力 (P21-PI001C)	・計器本体下端	910 <sup>※1</sup>	A
	RSW ストレーナ(C)差圧 (P41-DPT003C)	・計器本体下端	570 <sup>※1</sup>	A
	RSW ストレーナ(F)差圧 (P41-DPT003F)	・計器本体下端	560 <sup>※1</sup>	A
	RCW 熱交換器(C)差圧 (P41-DPI004C)	・計器本体下端	1, 220 <sup>※1</sup>	A
	RCW 熱交換器(F)差圧 (P41-DPI004F)	・計器本体下端	1, 210 <sup>※1</sup>	A
	RCW(C)系ポンプ入口圧力 (P21-PI010C)	・計器本体下端	910 <sup>※1</sup>	A

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 50mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。

第 2.3-9 表 RCWHx(C)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さとの浸水深との比較結果一覧【7号炉】(1/2)

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ (mm)	評価 ※1	
原子炉補機冷却水ポンプ(C), (F)		・ポンプベース上端	620 <sup>※1</sup>	A	
熱交換器建屋C系非常用送風機		・送風機ベース上端	140 <sup>※1</sup>	A	
原子炉補機冷却水系熱交換器(C), (F)		—	—	B	
原子炉補機冷却海水系ストレーナ(C), (F)		—	—	B	
配管	原子炉補機冷却水系配管	—	—	B	
	原子炉補機冷却海水系配管	—	—	B	
弁	電動弁	原子炉補機冷却水系弁 (P21-MO-F007C)	・制御ボックス下端	1, 490 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却水系弁 (P21-MO-F007F)	・制御ボックス下端	1, 490 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F004C)	・電線管コネクタ下端	260 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F004F)	・電線管コネクタ下端	260 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F006C)	・電線管コネクタ下端	260 <sup>※1</sup>	A
		原子炉補機冷却海水系弁 (P41-MO-F006F)	・電線管コネクタ下端	260 <sup>※1</sup>	A
	空気 作動 弁	原子炉補機冷却水系弁 (P21-TCV-F011C)	・電線管コネクタ下端	690 <sup>※1</sup>	A
		逆止弁	原子炉補機冷却水系弁 (逆止弁一式)	—	—
	逆止 弁	原子炉補機冷却海水系弁 (逆止弁一式)	—	—	B
		手動 弁	原子炉補機冷却水系弁 (手動弁一式)	—	—
	原子炉補機冷却海水系弁 (手動弁一式)		—	—	B

※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 50mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。


第 2.3-9 表 RCWH<sub>x</sub>(C)/A に設置する設計基準対象設備の津波防護対象設備の機能喪失高さ<sup>※1</sup>と浸水深との比較結果一覧【7号炉】(2/2)

機器名称		機能喪失高さの 評価部位	機能喪失 高さ (mm)	評価 ※1
計 装 機 器	RCW(C)系冷却水供給圧力 (P21-PT002C)	・計器本体下端	1,350 <sup>※1</sup>	A
	RCW(C)系熱交換器出口冷却水 温度 (P21-TE007C, TE008C)	—	1,000 以上 ※1	A
	RCW(C)系統流量 (P21-FT009C)	・電線管コネクタ下端	980 <sup>※1</sup>	A
	RCWポンプ(C)系入口圧力 (P21-PI250C)	・計器本体下端	1,150 <sup>※1</sup>	A
	RCWポンプ(C)系入口温度 (P21-TE251C)	—	1,000 以上 ※1	A
	RCW熱交換器(C)海水側差圧 (P41-DPI003C)	・計器本体下端	870 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(F)海水側差圧 (P41-DPI003F)	・計器本体下端	870 <sup>※1</sup>	A
	RCW熱交換器(C)出口海水温度 (P41-TE005C)	—	1,000 以上 ※1	A
	RCW熱交換器(F)出口海水温度 (P41-TE005F)	—	1,000 以上 ※1	A
	RSWストレナーナ(C)差圧 (P41-DPT302C)	・計器本体下端	700 <sup>※1</sup>	A
	RSWストレナーナ(F)差圧 (P41-DPT302F)	・計器本体下端	660 <sup>※1</sup>	A


※1 以下のいずれかに該当するため、漏水により機能喪失しないと評価する。

A: 機能喪失高さ > 当該エリアの浸水深 50mm

B: 当該設備が没水しても、当該系統の有する安全機能を喪失しない。




RSWP(A)/A及びRSWP(C)/A  
(タービン建屋地下1階) 平面図



RCWHx(C)/A  
(タービン建屋地下2階) 平面図




原子炉補機冷却海水系配管貫通部  
(天井貫通) 現場状況




P41-MO-F004F 現場状況

第 2.3-13 図 原子炉補機冷却海水系配管貫通部と RCWHx(C)/A 内の設計基準対象施設の津波防護対象施設の位置関係 (6号炉)



RSWP(A)/A及びRSWP(C)/A  
(タービン建屋地下1階) 平面図



RCWHx(C)/A  
(タービン建屋地下2階) 平面図



原子炉補機冷却海水系配管貫通部  
(天井貫通) 現場状況



P41-MO-F004C 現場状況


第 2.3-14 図 原子炉補機冷却海水系配管貫通部と RCWHx(C)/A 内の設計基準対象施設の津波防護対象施設の位置関係 (7号炉)

#### d. CWP/A を浸水想定範囲とした場合の影響評価


CWP/A には設計基準対象施設の津波防護対象設備は存在しないが、隣接する RSWP(A)/A, RSWP(B)/A RSWP(C)/A に設計基準対象施設の津波防護対象設備である原子炉補機冷却海水ポンプ, 原子炉補機冷却水ポンプ等があるため, これらの区画を防水区画化範囲と設定する。

一方で, 「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離 (内郭防護)」に後述するとおり, 循環水ポンプエリアにおいて地震により循環水配管が破損すると想定した際の大規模な溢水に対して, 設計基準対象施設の津波防護対象設備を設置するエリアが浸水しない設計としている。これより, 取水槽上部床面において漏水が発生した場合でも, 防水区画化範囲が浸水することはなく, 安全機能に影響が及ぶことはないものと評価する。


CWP/A を浸水想定範囲とした場合の防水区画化範囲について, 第 2.3-15 図に示す。




タービン建屋地下2階 平面図



A-A断面



B-B断面



水密扉 設置例

設計基準対象施設の  
津波防護対象設備

- エリア名称**
- CWP/A: 循環水ポンプエリア
  - RSWP(A)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプA系エリア
  - RSWP(B)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプB系エリア
  - RSWP(C)/A: 原子炉補機冷却海水ポンプC系エリア
  - TSWP/A: タービン補機冷却海水ポンプエリア
  - RCWHx(C)/A: 原子炉補機冷却水系熱交換器C系エリア
  - PC/A: B系非常用電気品室

- ①原子炉補機冷却水ポンプ(A),(D)
- ②原子炉補機冷却水系熱交換器(A),(D)
- ③原子炉補機冷却海水ポンプ(A),(D)
- ④原子炉補機冷却海水ポンプ(C),(F)
- ⑤循環水ポンプ(A),(B),(C)
- ⑥タービン補機冷却海水ポンプ(A),(B),(C)
- ⑦原子炉補機冷却海水ポンプ(B),(E)
- ⑧B系非常用電気設備
- ⑨原子炉補機冷却水系熱交換器(B),(E)
- ⑩原子炉補機冷却水ポンプ(B),(E)
- ⑪熱交換器建屋B系非常用送風機
- ⑫原子炉補機冷却水ポンプ(C),(F)
- ⑬原子炉補機冷却水系熱交換器(C),(F)
- ⑭熱交換器建屋C系非常用送風機
- ⑮タービン補機冷却水系熱交換器(A),(B),(C)
- ⑯タービン補機冷却水ポンプ(A),(B),(C)

第 2.3-15 図 浸水想定範囲 (CWP/A) に対する  
防水区画化範囲 (6号炉の例)

### (3) 排水設備設置の検討

#### 【規制基準における要求事項等】

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、排水設備を設置すること。

#### 【検討方針】

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、排水設備を設置する。

#### 【検討結果】

「(1) 漏水対策」で示したとおり、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋への漏水による有意な浸水は想定されないため、排水設備は不要である。



## 2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）

### (1) 浸水防護重点化範囲の設定

#### 【規制基準における要求事項等】

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区画については、浸水防護重点化範囲として明確化すること。

#### 【検討方針】


設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画については、浸水防護重点化範囲として明確化する。

#### 【検討結果】

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。以下、2.4において同じ。）を内包する建屋及び区画としては、原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋、廃棄物処理建屋、及び燃料設備の一部（軽油タンク、燃料移送ポンプ）を敷設する区画がある。また、各建屋内の設計基準対象施設の津波防護対象設備の配置は添付資料1に示すとおりである。

以上を踏まえ、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画について、第2.4-1図に概略、第2.4-2図に詳細を示すとおり浸水防護重点化範囲として設定した。本項において使用する区画の名称と略号を添付資料11に示す。

なお、位置が確定していない設備等に対しては、工事計画認可の段階で浸水防護重点化範囲を再設定する方針である。




第 2.4-1 図 浸水防護重点化範囲概略図

浸水防護重点化範囲


取水槽及び補機取水槽

凡例


- タービン建屋内の主要なエリア
  - ・CWP/A : 循環水ポンプを設置するエリア
  - ・RSW/A : 非常用海水冷却系を設置するエリア
  - ・C/A : 復水器を設置するエリア
  - ・Hx/A : タービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリア
- \* 津波による浸水が想定されない地上1階以上は記載を省略する




地下3階(タービン建屋地下2階)  
\* タービン建屋床面高さT.M.S.L.-5.1m



地下1階(タービン建屋地下1階)  
\* タービン建屋床面高さT.M.S.L.+4.9m




地下2階(タービン建屋地下中間2階)  
\* タービン建屋床面高さT.M.S.L.-1.1m




地上1階(タービン建屋地上1階)  
\* タービン建屋床面高さT.M.S.L.+12.3m

第 2.4-2-1 図 浸水防護重点化範囲詳細図 (横断面)



浸水防護重点化範圍

取水槽, 補機取水槽




A-A 断面

第 2.4-2-2 図 浸水防護重点化範圍詳細図 (6号炉縦断面) (1/2)





B-B 断面



D-D 断面




C-C 断面




E-E 断面


第 2.4-2-2 図 浸水防護重点化範囲詳細図 (6号炉縦断面) (2/2)



第 2.4-2-3 図 浸水防護重点化範囲詳細図 (7号炉縦断面) (1/2)



B-B 断面



D-D 断面



C-C 断面



E-E 断面

第 2.4-2-3 図 浸水防護重点化範囲詳細図 (7号炉縦断面) (2/2)

## (2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

### 【規制基準における要求事項等】

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定すること。

浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸水対策を施すこと。

### 【検討方針】

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定する。浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸水対策を実施する。

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，地震による溢水の影響も含めて，以下の方針により安全側の想定を実施する。

- 地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配管の損傷による建屋内への津波及び系統設備保有水の溢水，下位クラス建屋における地震時のドレン系ポンプの停止による地下水の流入等の事象を考慮する。
- 地震・津波による屋外循環水配管や敷地内のタンク等の損傷による敷地内への津波及び系統保有水の溢水等の事象を考慮する。
- 循環水系機器・配管等損傷による津波浸水量については，入力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰り返し襲来を考慮する。また，サイフォン現象も考慮する。
- 機器・配管等の損傷による溢水量については，内部溢水における溢水事象想定を考慮して算定する。
- 地下水の流入量は，対象建屋周辺のドレン系による排水量の実績値に基づき，安全側の仮定条件で算定する。
- 施設・設備施工上生じ得る隙間部等がある場合には，当該部からの溢水も考慮する。



## 【検討結果】

前項までに述べたとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が設置された敷地への津波の地上部からの到達・流入に対する外郭防護は，敷地高さにより達成しており，また，取水路，放水路等の経路からの流入に対する外郭防護は，浸水防止設備を設置することにより実現している。これより，津波単独事象に対しては，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路は存在しない。

一方，【検討方針】に示される「地震による溢水の影響」について，6号及び7号炉に対して「地震による溢水」を具体化すると次の各事象が挙げられる。これらの概念図を第2.4-3図に示す。

### ① タービン建屋内の復水器を設置するエリアにおける溢水

地震に起因するタービン建屋内の復水器を設置するエリアに敷設する循環水配管伸縮継手の破損及び低耐震クラス機器の損傷により，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水庭から循環水配管に流れ込み<sup>※1</sup>，循環水配管の損傷箇所を介して，タービン建屋内の復水器を設置するエリアに流入する。

### ② タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアにおける溢水

地震に起因するタービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアに敷設する循環水配管伸縮継手の破損及び低耐震クラス機器の損傷により，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水庭から循環水配管に流れ込み<sup>※1</sup>，循環水配管の損傷箇所を介して，タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアに流入する。

### ③ タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアにおける溢水

地震に起因するタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアに敷設するタービン補機冷却海水配管及び低耐震クラス機器の損傷により，保有水が溢水するとともに，津波が補機取水槽からタービン補機冷却海水配管に流れ込み，タービン補機冷却海水配管の損傷箇所を介して，タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアに流入する。

---

※1：取水路と放水路は配管及び復水器を介してつながっており，6号及び7号炉の取水口前面及び放水口前面の水位の高い方から，循環水配管の損傷箇所との水頭差により海水が流入する。（第2.4-3-2図）


なお、低耐震クラス機器であるタービン補機冷却海水ポンプ及び同ポンプと同一エリア（非常用海水冷却系を設置するエリア）に敷設されているタービン補機冷却海水配管は基準地震動  $S_s$  に対する健全性を確認しているため、地震による損傷はないものとしている。

④ 屋外タンク等による屋外における溢水

地震により敷地内にある低耐震クラス機器である屋外タンク等が損傷し、保有水が敷地内に流出する。


⑤ 建屋外周地下部における地下水位の上昇

地震により地下水を排出するための排水設備（サブドレン）が停止し、建屋周辺の地下水位が上昇する。



第 2.4-3-1 図 地震による溢水の概念図

OT/B :タービン建屋	OCWP/A :循環水ポンプを設置するエリア
OCWP :循環水ポンプ	OC/A :復水器を設置するエリア



第 2.4-3-2 図 地震による溢水の概念図

以上の各事象の中で、「津波による溢水」に該当する事象（津波襲来下において海水が流入する事象）、あるいは「津波による溢水」への影響が考えられる事象（津波による溢水の浸水範囲内で、同時に起こり得る溢水事象）としては、①～③が挙げられ、これらの各事象について、浸水防護重点化範囲への影響を以下に評価した。

なお、上記の「地震による溢水」のうち④，⑤については、これらによる影響に対して「設置許可基準規則第 9 条（溢水による損傷の防止等）」への適合のために評価及び対策を行うこととしており、その結果、「津波による溢水」には影響しない地震単独事象となっている。本内容については、同条に対する適合性（参考資料 3）において説明しており、以下ではその概要も合わせて示す。

a. 浸水量評価

①タービン建屋内の復水器を設置するエリアにおける溢水


本事象による浸水量評価については、「設置許可基準規則第 9 条（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料 2 第 9 章 9.1）において「タービン建屋（循環水ポンプエリア及び海水熱交換器エリアを除く。）における溢水」として説明している。評価条件、評価結果等の具体的な内容を添付資料 12 に抜粋して示す。

添付資料 12 に示されるとおり、本事象による浸水水位及び浸水イメージは第 2.4-1 表及び第 2.4-4 図のとおりとなる。（それぞれ参考資料 2 第 9.1.2-9 表及び第 9.1.2-2 図より転載）

第 2.4-1 表 浸水水位

	溢水量[m <sup>3</sup> ]			
	循環水配管	復水器	耐震 B, C クラス機器	合計（浸水水位）
【6号炉】	約 7,813*	約 1,668	約 8,100	約 17,580* (T.M.S.L. 約+0.56m)
【7号炉】	約 13,905*	約 1,820	約 8,100	約 23,830* (T.M.S.L. 約+2.91m)

※：各項目の溢水量の値を表記上切り上げているため、各表の合計値と異なる場



第 9.1.2-2 図 浸水イメージ【6号炉の例】  
（タービン建屋（循環水ポンプエリア及び海水熱交換器エリアを除く。）における溢水）

<凡例>

■：溢水による浸水範囲

■：貫通部止水処置を講じる壁面

第 2.4-4 図 浸水イメージ（6号炉の例）

なお、第 2.4-1 表に示した浸水水位は基準津波による 6 号及び 7 号炉の取水口前面及び放水口前面の水位を入力条件として評価した結果であるが、入力津波による同水位を入力条件とした場合でも同程度の浸水水位となることを添付資料 13 にて確認している。


## ②タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアにおける溢水

本事象による浸水量評価については、「設置許可基準規則第 9 条（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料 2 第 9 章 9.2）において「タービン建屋循環水ポンプエリアにおける溢水」として説明している。評価条件、評価結果等の具体的な内容を添付資料 12 に抜粋して示す。

添付資料 12 に示されるとおり、本事象による浸水水位及び浸水イメージは第 2.4-2 表及び第 2.4-5 図のとおりとなる。（それぞれ参考資料 2 第 9.2.2-2 表及び第 9.2.2-2 図より転載）

第 2.4-2 表 浸水水位

第 9.2.2-2 表 タービン建屋循環水ポンプエリアの溢水量及び浸水水位			
	溢水量 [m <sup>3</sup> ]	浸水水位 T.M.S.L. [m]	循環水ポンプ電動機 上端 T.M.S.L. [m]
【6号炉】	約 9,910	約+12.19	+12.145
【7号炉】	約 9,740	約+11.89	+11.66



第 9.2.2-2 図 浸水イメージ【6号炉の例】  
(タービン建屋循環水ポンプエリアにおける溢水)

<凡例>

- : 溢水による浸水範囲
- : 貫通部止水処置を講じる壁面

第 2.4-5 図 浸水イメージ (6号炉の例)

### ③タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアにおける溢水

本事象による浸水量評価については、「設置許可基準規則第 9 条（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料 2 第 9 章 9.3）において「タービン建屋海水熱交換器エリアにおける溢水」として説明している。評価条件、評価結果等の具体的な内容を添付資料 12 に抜粋して示す。


添付資料 12 に示されるとおり、本事象による浸水水位及び浸水イメージは第 2.4-3 表及び第 2.4-6 図のとおりとなる。（それぞれ参考資料 2 第 9.3.2-1 表及び第 9.3.2-1 図より転載）

第 2.4-3 表 浸水水位

**第 9.3.2-1 表 各補機取水槽における入力津波高さの最大値**  
(第 442 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料より)

名称	遡源		入力津波高さ T.M.S.L. (m)												
	地震 (断層モデル)	地すべり	取水路						放水路				敷地 地上域		
			取水口前部			補機取水槽 <sup>※1</sup>			放水口前部		放水路 <sup>※2</sup>		防災壕内 (ケーブル溝)	汚水貯留槽 <sup>※3</sup>	発電所全体
基準津波1	日本海東縁部 (2領域行方)	LS-2	5号炉	6号炉	7号炉	5号炉	6号炉	7号炉	放水口前部	5号炉	6号炉	7号炉			
基準津波2	日本海東縁部 (2領域行方)	-													
基準津波3	海城の活断層 (5断層運動行方)	LS-2												7.9 <sup>※4</sup>	8.3 <sup>※4</sup>
基準津波1'	日本海東縁部 (2領域行方)	LS-2												6.9 <sup>※5</sup>	

<sup>※1</sup> 稼動ある補機取水槽における水位のうち最高水位(上昇水位)、最低水位(下降水位)を考慮する  
<sup>※2</sup> 稼動ある放水路(全補機放水路、補機取水路)における水位のうち最高水位を考慮(時刻履歴)を人力津波とする  
<sup>※3</sup> 積算平均高水位(T.M.S.L.+0.49m)、潮位のばらつき(0.16m)を考慮して評価した値  
<sup>※4</sup> 積算平均高水位(T.M.S.L.+0.03m)、潮位のばらつき(0.15m)を考慮して評価した値  
<sup>※5</sup> 高水時留滞天候高さ



第 9.3.2-1 図 浸水イメージ【7号炉の例】  
(タービン建屋海水熱交換器エリアにおける溢水)

- <凡例>
- : 溢水による浸水範囲
  - : 止水バウンダリ

第 2.4-6 図 浸水イメージ (7号炉の例)

なお，本溢水では①の溢水に比べて浸水が想定される範囲（タービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリア）の床面積が小さく水位が上昇しやすいため，浸水水位は浸水量評価に依らず，保守的に流入口である補機取水槽における最高水位（入力津波高さ）として設定しているが，参考として安全側の条件設定により実施した浸水量評価の結果を示すと添付資料 13 のとおりとなる。実際には，配管や弁，またポンプ部の圧損等により，この結果よりもさらに浸水量は少なくなるものと考えられる。


#### ④屋外タンク等による屋外における溢水

本事象による浸水量評価については、「設置許可基準規則第 9 条（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料 3 第 10 章 10.1 及び 10.2）において「屋外タンクの溢水」及び「淡水貯水池の溢水」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的な内容を添付資料 12 に抜粋して示す。

添付資料 12 に示されるとおり，本事象による溢水については，溢水源として屋外に設置されたタンク・貯槽類及び淡水貯水池を挙げた上で，これらからの溢水による浸水深は No.3 及び No.4 純水タンク（容量各 2,000kL）並びに No.3 及び No.4 ろ過水タンク（容量各 1,000kL）が同時に損傷する際の浸水深に包含されるとし，その浸水深を最大でも地表面上 1.5m（T.M.S.L. +13.5m）程度と評価している。


本事象による溢水伝播挙動のイメージ及び浸水深の時刻歴を第 2.4-7 図及び第 2.4-8 図に示す。（それぞれ参考資料 3 第 10.1.1-2 図及び第 10.1.1-3 図より転載の上，一部，青字で補足を追記）





第 10.1.1-2 図 屋外タンクの地震損傷時の溢水伝播挙動

第 2.4-7 図 溢水伝播挙動のイメージ



第 10.1.1-3 図 代表箇所における浸水深時刻歴

第 2.4-8 図 浸水深時刻歴

#### ⑤ 建屋外周地下部における地下水位の上昇

本事象による浸水量評価については、「設置許可基準規則第 9 条（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料 3 第 10 章 10.3）において「地下水の溢水」として説明している。評価条件、評価結果等の具体的な内容を添付資料 12 に抜粋して示す。

添付資料 12 に示されるとおり、本事象による浸水水位（サブドレンが停止することにより生じる建屋周囲の地下水位の上昇）については、「建屋周囲の地下水位が上昇し、周辺の地下水位と平衡した水位で上昇が止まるものと考えられる。」としている。その上で、浸水対策を考慮する際の浸水水位としては保守的に、地表面下（T.M.S.L. +12m 以下）がすべて浸水するものとして設定している。

なお、地震により建屋の地下部外壁にひび割れが発生し、当該部から建屋内に浸水が生じる可能性については、浸水防護重点化範囲を構成する建屋の地下部外壁はいずれも、防水シートが施されていること、耐震壁であり地震により水密性に影響あるひび割れは発生しないと考えられることから、有意な浸水は生じないものと考えられるが、浸水防護重点化範囲への影響検討の際は、本浸水の可能性を安全側に考慮するものとする。

## b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

「a. 浸水量評価」で示した各事象により想定される浸水範囲，浸水量に対し，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸水対策を実施した。なお，浸水の可能性のある経路，浸水口の特定にあたっては，施設・設備施工上生じうる隙間部等として，貫通口における貫通物と貫通口（スリーブ，壁等）との間に生じる隙間部や建屋間接合部に生じる隙間部についても考慮した。

浸水対策の実施範囲を①～⑤のそれぞれについて以下及び第 2.4-9 図に，浸水経路・浸水口に応じた浸水対策の種類を第 2.4-4 表に示す。

各浸水対策の仕様については「4.2 浸水防止設備の設計」，その設置位置，施工範囲については添付資料 14 に示す。

なお，浸水防護重点化範囲のうち，その境界部に安全側に想定した浸水が及ばず，結果として浸水対策が不要であった範囲については，第 2.4-9 図において，「浸水対策」の図示のない範囲として示される。この概略を建屋の階層単位で整理して示すと第 2.4-5 表となる。各津波防護対象設備において，浸水が生じ得る箇所に設置されるものであるか否か（浸水対策が求められる浸水防護重点化範囲内に設置されているか否か）は，同表及び添付資料 1 により確認される。

### ①タービン建屋内の復水器を設置するエリアにおける溢水

本溢水による浸水水位は復水器を設置するエリアへの浸水量評価に基づき設定したものであるが，浸水対策の実施範囲はこれに十分な保守性を見込んで定めることとし，基準津波による 6 号及び 7 号炉の取水口前面の最高水位（6 号炉：T.M.S.L. + 6.2m，7 号炉：T.M.S.L. + 6.1m）も踏まえ，6 号炉，7 号炉とも T.M.S.L. + 7.5m までとした。

### ②タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアにおける溢水

本溢水による浸水水位は前項で示したとおり，循環水ポンプの電動機が浸水するまでポンプの運転が継続するものとし，電動機が浸水する高さ（電動機停止により水位上昇が止まる高さ）に対して余裕を見込んだ値として，電動機の上端高さにより設定している。

上記がタービン建屋の地下一階部にあることから，浸水対策の実施範囲は，地下一階のすべての範囲（6 号炉：T.M.S.L. + 12.3m まで，7 号炉：T.M.S.L. + 12.3m まで）とした。

### ③タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアにおける溢水

本溢水による浸水水位は前項で示したとおり，①の溢水に比べて浸水が想定される範囲（タービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリア）の床面積が小さく水位が上昇しやすいため，浸水量評価に依らず，保守的に流入口である補機取水槽における最高水位（入力津波高さ）として設定している。

本溢水に対する浸水対策は以上の設定方法を考慮し，6号炉，7号炉とも T.M.S.L. + 8.5m までを実施範囲とした。

### ④屋外タンク等による屋外における溢水，⑤建屋外周地下部における地下水位の上昇

④の溢水による浸水水位が最大でも地表面上 1.5m (T.M.S.L. + 13.5m) 程度であり，かつ⑤の溢水では保守的に地表面下 (T.M.S.L. + 12m 以下) がすべて浸水するものとしていることから，これらの溢水に対する浸水対策は，「設置許可基準規則第9条（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料3）において説明しているとおり，浸水防護重点化範囲境界における建屋外周部については地表面下も含む地表面上 2.0m 以下 (T.M.S.L. + 14m 以下) の範囲を実施範囲としている。また，屋外設備である燃料設備（軽油タンク，燃料移送ポンプ）については，当該位置における浸水水位（1.5m 以下程度）よりも高い防油堤等により囲うことにより，溢水の影響を防止する。

なお，詳細設計の段階において屋外に設置する溢水防護対象設備についても，添付資料 12 に示す溢水伝播挙動により得られる各設置位置における浸水水位に対して対策を講ずることにより，溢水による影響を防止する。

浸水防護重点化範囲


取水槽及び補機取水槽

溢水による浸水範囲


凡例

- タービン建屋内の主要なエリア
- ・GWP/A : 循環水ポンプを設置するエリア
- ・RSW/A : 非常用海水冷却系を設置するエリア
- ・C/A : 復水器を設置するエリア
- ・Hx/A : タービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリア
- \* 津波による浸水が想定されない地上1階以上は記載を省略する


- 事象①に対する浸水対策
- 事象②に対する浸水対策
- 事象③に対する浸水対策
- (参考)事象④, ⑤に対する浸水対策
- (参考)外郭防護




地下3階(タービン建屋地下2階)  
\* タービン建屋床面高さT.M.S.L.-5.1m



地下1階(タービン建屋地下1階)  
\* タービン建屋床面高さT.M.S.L.+4.9m




地下2階(タービン建屋地下中間2階)  
\* タービン建屋床面高さT.M.S.L.-1.1m




地上1階(タービン建屋地上1階)  
\* タービン建屋床面高さT.M.S.L.+12.3m

第 2.4-9-1 図 浸水対策の実施範囲 (横断面)




第 2.4-9-2 図 浸水対策の実施範囲 (6号炉縦断面) (1/2)






B-B 断面



D-D 断面




C-C 断面




E-E 断面

第 2.4-9-2 図 浸水対策の実施範囲 (6号炉縦断面) (2/2)




第 2.4-9-3 図 浸水対策の実施範囲 (7号炉縦断面) (1/2)






B-B 断面



D-D 断面



C-C 断面



E-E 断面

第 2.4-9-3 図 浸水対策の実施範囲 (7号炉縦断面) (2/2)

第 2.4-4 表 浸水経路・浸水口に応じた浸水対策の種類

浸水経路，浸水口		浸水対策	(参考) 対象とする 溢水事象
通路，扉部		・「水密扉」を設置	①～⑤
壁貫通口			
貫 通 物	○配管	・「貫通部止水処置」を実施	①～⑤
	○電線		
	○ケーブルトレイ		
	○なし	・「貫通部止水処置」を実施	①～⑤
	・予備スリーブ ・予備電線管 等		
・ダクトシャフト 排気口	・「ダクト閉止板」，「浸水防止 ダクト」を設置	③	
床貫通口			
貫 通 物	○配管	・「貫通部止水処置」を実施	①～③
	○電線		
	○ケーブルトレイ		
	○なし		
	・予備スリーブ ・予備電線管 等	・「止水ハッチ」を設置	③，④
・ハッチ			
床ドレンライン		・「床ドレンライン浸水防止治 具」を設置	①～③
建屋間接合部		・「エキスパンションジョイント 止水板」を設置	④，⑤

第 2.4-5 表 浸水防護重点化範囲境界の浸水有無（浸水対策要求有無）

建屋	階層 <sup>※2</sup>			
	地下 2 階 (T.M.S.L. - 5.1m) 以下	地下 1 階 (T.M.S.L. + 4.9m)	地上 1 階 (T.M.S.L. + 12.3m)	地上 2 階 (T.M.S.L. + 20.4m) 以上
原子炉建屋	浸水あり (対策要求あり)	浸水あり (対策要求あり)	浸水なし (対策要求なし)  ※各建屋の外周部を 除く	浸水なし (対策要求なし)
タービン建屋 <sup>※1</sup>		※タービン建屋(復水器を設置するエリア)は保守的に浸水があるものとして対策を実施		
コントロール建屋				
廃棄物処理建屋				

※1：浸水防護重点化範囲（詳細は第 2.4-2 図を参照）

※2：建屋によりエレベーションは異なり，ここでは代表でタービン建屋のエレベーションを表記する