

1. 件名「新規制基準適合性審査の進め方に係る意見交換（柏崎刈羽6、7号機（167）」

2. 日時：平成30年1月22日 11時00分～11時30分

3. 場所：原子力規制庁 8階 D会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

川崎安全管理調査官、村上安全審査官、照井安全審査官

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 課長 他5名

5. 要旨

- (1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所3号炉で発生した受電遮断器盤の火災の状況、今後の原因調査作業等について説明を受けた。
- (2) 原子力規制庁から、今後の原因調査作業を踏まえて改めて説明するよう求めた。
- (3) 東京電力ホールディングス株式会社から、了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：

- ・ 柏崎刈羽原子力発電所3号機P/C3D-2受電しゃ断器トリップコイル焼損について