

1. 件名：「東海第二発電所の地震等に係る新基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(66)」

2. 日時：平成29年4月11日（火）14時10分～14時45分

3. 場所：原子力規制庁7階耐震会議室

4. 出席者

原子力規制庁：大浅田安全規制調整官、三井安全審査官、反町安全審査官、
中村安全審査官、佐藤（秀）安全審査官、永井安全審査官、
岩崎係員

日本原子力発電：開発計画室 執行役員 他8名

5. 要旨

①日本原子力発電から、平成26年5月20日に申請のあった東海第二発電所の設置変更許可申請のうち、津波影響評価（津波堆積物）について説明があった。

②説明内容に対し、以下のとおり指摘した。

- ・津波堆積物調査に関する審査会合等における経緯がわかるように追記すること。
- ・Yanagisawa et al. (2016)の銚子市等の痕跡高を説明するために行った水位計算についての説明を明確に追記すること。

③日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。

6. 提出資料

- ・東海第二発電所 地震等に係る新基準適合性審査に関するコメントリスト
- ・東海第二発電所 津波評価について（津波堆積物に関する文献調査）