

I-131 追加放出量の測定結果について

運転開始から施設定期検査による原子炉停止時等に測定している I-131 の追加放出量の施設定期検査ごとの測定値は以下の通り。

第1回	(昭和54年9月7日)	0.0Ci
第2回	(昭和55年9月6日)	0.0Ci
第3回	(昭和56年9月12日)	0.01Ci
第4回	(昭和57年6月11日)	0.01Ci
第5回	(昭和58年9月17日)	0.01Ci
第6回	(昭和59年12月12日)	0.01Ci
第7回	(昭和61年1月20日)	0.01Ci
第8回	(昭和62年4月9日)	40.9Ci
第9回	(昭和63年8月1日)	0.01Ci
第10回	(平成元年11月30日)	4.5×10^8 Bq
第11回	(平成3年4月20日)	4.4×10^8 Bq
第12回	(平成4年9月6日)	1.9×10^8 Bq
第13回	(平成6年2月19日)	1.6×10^8 Bq
第14回	(平成7年4月14日)	1.7×10^8 Bq
第15回	(平成8年9月10日)	1.5×10^8 Bq
第16回	(平成10年1月8日)	1.6×10^8 Bq
第17回	(平成11年4月4日)	1.7×10^8 Bq
第18回	(平成13年3月26日)	1.7×10^8 Bq
第19回	(平成14年9月15日)	1.5×10^8 Bq
第20回	(平成16年2月2日)	1.3×10^8 Bq
第21回	(平成17年4月24日)	1.5×10^8 Bq
第22回	(平成18年11月20日)	8.9×10^7 Bq
第23回	(平成20年3月19日)	1.2×10^8 Bq
第24回	(平成21年9月9日)	1.2×10^8 Bq
第25回	—	—