

2017年5月16日

日本原子力発電株式会社

フィルタベント（別添資料-2）の資料状況とご説明スケジュールについて

1. 資料状況

フィルタベント（別添資料-2）の資料において、MCCI/FCI 対策を踏まえた有効性評価の見直し（ペDESTAL水張高さの変更）及び先行プラント審査での被ばく評価に関する指摘事項に対する回答（格納容器貫通部のDFに関するもの及び原子炉建屋の換気率に関するもの）（柏崎刈羽原子力発電所 第457回審査会合（平成29年3月28日））を踏まえた再評価を実施中であり、以下の資料については、当該評価結果を踏まえて今後反映予定としている。以下の資料については、再評価結果反映以降に説明させていただきたいと考えている。

《有効性評価見直しに関するもの》

- ・別紙7 ベント実施時の放射線監視測定のお考え方について
- ・別紙10 ベンチュリスクラバにおける無機よう素の再揮発・薬剤の容量不足について
- ・別紙11 よう素除去部におけるよう素の再揮発・吸着剤の容量の減少について
- ・別紙12 スクラビング水の保有水量の根拠について

《被ばく評価に関するもの》

- ・4.1.3 格納容器フィルタベント系操作手順について 作業環境評価のうち、放射線量の数値（p104, p109, p116）
- ・別紙17 フィルタベント実施に伴うベント弁操作時の作業員の被ばく評価
- ・別紙18 スクラビング水補給及び窒素供給作業の作業員の被ばく評価

2. ご説明スケジュール

1. の資料状況を踏まえて、以下の内容、工程で進めていただきたいと考えている。

ヒアリング①（5月16日）2コマ

- ・東海第二のフィルタベントに関する設備及び運用の概要について
- ・事前指摘事項に対する回答

ヒアリング②（5月23日）1コマ

- ・第133回審査会合（2014年8月28日）で頂いたご指摘事項に対する回答
- ・5/16のヒアリングでいただいたご指摘事項に対する回答

ヒアリング③（5月29日）1コマ

- ・有効性評価見直しに関する再評価結果反映版について
- ・5/16, 5/23のヒアリングでいただいたご指摘事項に対する回答

審査会合①(予定時期：6月1日)

- ・第133回審査会合ご指摘事項に対する回答

ヒアリング④ (6月上旬)

- ・被ばく評価に関する再評価結果反映版について
- ・6/1の審査会合でいただいたご指摘事項に対する回答

ヒアリング⑤ (6月上旬)

- ・それまでのヒアリング及び審査会合でいただいたご指摘事項に対する回答

審査会合②(目標時期：6月中旬)

- ・別添資料-2 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（格納容器圧力逃がし装置）について
- ・6/1の審査会合でいただいたご指摘事項に対する回答

以上