

1. 件名：「東海第二発電所の地震等に係る新基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(71)」

2. 日時：平成29年6月19日（月）13時30分～14時35分

3. 場所：原子力規制庁18階耐震会議室

4. 出席者

原子力規制庁：大浅田安全規制調整官、三井安全審査官、竹内安全審査官、中村安全審査官、佐藤（秀）安全審査官、永井安全審査官、岩崎係員、杉野上席技術研究調査官、西来技術研究調査官、道口技術研究調査官

日本原子力発電：執行役員 他9名

5. 要旨

①日本原子力発電から、平成26年5月20日に申請のあった東海第二発電所の設置変更許可申請のうち、火山影響評価及び津波影響評価（津波堆積物調査）に対するコメント回答について説明があった。

②説明内容に対し、以下のとおり指摘した。

〔火山〕

- ・ 降下火砕物シミュレーションの再検討において、解析条件見直し前後での粒度分布については。噴出元での粒度分布と変更したパラメータの比較表も提示すること。

〔津波〕

- ・ 文献調査のプロセスについて、資料に加えるとともに説明すること。
- ・ 藤原(2012;2013)はレビュー論文とのことだが、引用している既往文献がわかるように示すこと。

③日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。

6. 提出資料

- ・ 東海第二発電所 地震等に係る新基準適合性審査に関するコメントリスト
- ・ 東海第二発電所 火山影響評価について（コメント回答）
- ・ 東海第二発電所 津波評価について（津波堆積物に関する文献調査）（コメント回答）