

東海第二発電所 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表
 (DB14条 全交流動力電源喪失対策設備)

日本原子力発電株式会社
 2017年8月21日

PD-13-5 改0 平成29年8月21日

No	コメント分類			日付		コメント内容		対応状況	回答
	大分類	中分類	小分類						
14条-1	14条(全交流電源喪失)			2017/7/13	審査会合	確認	RCICの電源については多重性を確保する考え方として整理すること。	本日ご回答	RCICの電源は遮断器を除いて静的機器であること、遮断器についても蓄電池への給電切替時には動作を必要としないことから、多重性を確保する必要はないと評価しています。(別紙11)
14条-2	14条(全交流電源喪失)			2017/7/13	審査会合	確認	常設代替高圧電源装置から緊急用メタクラへの遮断器が1つであることについて故障リスクや運用をふまえて説明すること。	後日回答	別途有効性評価の審査会合にて回答します