

玄海3 / 4号	東二	東二資料の有無	採用	要否理由・記載方針
			要否	
45条				
45-1 SA設備基準適合性 一覧表	45-1 SA設備基準適合性 一覧表	有	—	—
なし	45-2 電源構成図	—	—	—
45-2 配置図	45-3 配置図	有	—	—
なし	45-3-1 構内全体配置図	—	—	—
なし	45-3-2 高圧代替注水系に係る機器配置図	—	—	—
なし	45-4 系統図	有	—	—
45-3 試験・検査説明資料	45-5 試験及び検査	有	—	—
45-4 系統図	—	—	—	—
45-5 容量設定根拠	45-6 容量設定根拠	有	—	—
45-6 SAバウンダリ系統図(参考図)	—	無	△	マスキング
45-7 現場での人力によるタービン動補助給水ポンプの起動	—	無	否	東二では45-7Iに含まれている。
45-8 蒸気発生器2次側への給水時の水源の選定および海水注入時の影響評価	—	無	否	東二では注水等の第一水源は淡水かつ補給の第一優先水源も淡水であり、これらが枯渇した場合に海も利用できるという位置づけ。淡水貯槽や池の淡水貯水量を考慮すれば、万が一の海水利用期間を極力短くできる設計である。
なし	45-7 その他の原子炉冷却時圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備について	—	—	—
なし	45-8 原子炉隔離時冷却系蒸気加減弁(HO弁)に関する説明書	—	—	—