

玄海3 / 4号	東二	東二	採用	要否理由・記載方針
		資料の有無	要否	
47条				
47-1 SA設備基準適合性 一覧表	47-1 SA設備基準適合性 一覧表	有	—	—
なし	47-2 単線結線図	—	—	—
47-2 配置図	47-3 配置図	有	—	—
47-3 試験・検査説明資料	47-4 系統図	有	—	—
47-4 系統図	47-5 試験及び検査	有	—	—
47-5 容量設定根拠	47-6 容量設定根拠	有	—	—
なし	47-7 接続図	—	—	—
なし	47-8 保管場所図	—	—	—
なし	47-9 アクセスルート図	—	—	—
なし	47-10 その他設備	—	—	—
なし	47-11 その他	—	—	—
47-6 SAバウンダリ系統図(参考図)	—	無	否	47-4系統図に含む。
47-7 非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書	—	無	否	第45-7で説明済。
47-8 海水注入後に再循環運転を仮定した際の格納容器再循環サンプスクリーンの影響評価について	—	無	否	東海第二では海水は淡水枯渇時のみ期待する。有効性評価においても淡水のみで有効性が確認できている。
47-9 格納容器再循環サンプスクリーンの今後の検討課題について	—	無	否	同上
47-10 常設電動注入ポンプの概要	—	無	否	TWL等の特殊構造のポンプについては45条で説明
47-11 余熱除去冷却器及び格納容器スプレイ冷却器の冷却性能について	—	無	否	PWR設備。
47-12 常設設備への接続口の設置について	—	無	否	東海第二では本文にて説明。