

東海第二発電所 新規制基準適合性審査 審査会合指摘事項に対する回答一覧表(鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の構造成立性)

No.	審査会合日付	大分類	中分類	小分類	審査会合コメント内容	回答		
						回答状況	回答資料	回答(概要)
5	2017/4/13	第4条 第5条	防潮堤	—	【資料1-1-1】防潮堤に係る「セメント固化盛土構造」の「鋼管杭鉄筋コンクリート壁構造」への変更について ○ 防潮堤の隅角部について、水平2方向の基準地震動による地盤の三次元的変位に対する防潮堤の安全機能を保持できることを示すこと。	8/31今回ご説明	PD-2-10改13添付資料25及びPD-2-22改1	隅角部において施工ブロックを分け、変位に対して止水ゴム等により止水ジョイントを設置する。 変位については、本震時の最大相対変位、余震時最大相対変位、津波時最大相対変位をブロック間で三次元的に算定し、これに適した止水ジョイントを設定する方針とした。
7	2017/4/13	第5条	耐津波設計方針	—	【資料1-1-2】耐津波設計に係る新規制基準への適合のための対応方針について ○ 先行プラントの審査状況を確認し、防潮堤がすり付く地山の洗掘、液状化への対応を示すこと。	8/31今回ご説明	PD-2-10改13添付資料25及びPD-2-22改1	鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁と南西部の斜面との寄り付き部において、津波による洗掘対策として、岩盤より上部の第四系を地盤改良する方針とした。
8		第6条	外部事象	—	【その他】外部事象関連 ○ 外部事象(竜巻・火災)における防潮堤の評価について示すこと。	一部説明済み		竜巻及び外部火災による防潮堤への影響について評価し説明する。
10	2017/6/29		防潮堤	—	【資料1-1-3】鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の設計方針について ○ 本構造では5本の杭を1ユニットとする構造であるが、これが総延長2kmにも及ぶことから、場所によって液状化、側方流動並びに地層の不陸等による杭や防潮堤への影響(防潮堤間の目開きや衝突等)に対する設計・対策工として配慮方法が必要ではないか	8/31今回ご説明	PD-2-10改13添付資料25及びPD-2-22改1	岩盤の地質分布の不確かさ等を踏まえ、各種条件にて解析評価を実施し、防潮堤の照査結果に問題がないことを確認した。 防潮堤間の目開きについては、止水ジョイント部で対応し、三次元的な相対変位を考慮した設計を行う。ブロック間の支圧については、支圧荷重に対し鉄筋コンクリート強度に問題がないことを確認する。
11	2017/6/29	第4条 第5条	防潮堤	—	【資料1-1-3】鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の設計方針について ○ 鋼管杭の相対変位、漂流物の衝突荷重等によるコンクリートの破壊、地震や津波の繰り返しの襲来後の再使用性。上記に基づいた防潮堤の性能目標に応じた設計手法とその根拠となる規格、基準類及びその適用性の確認が必要	8/31今回ご説明	PD-2-10改13添付資料25及びPD-2-22改1	地震や繰返し襲来する津波に対しての防潮堤の再使用性を考慮し、防潮堤の性能目標に応じた設計手法とその根拠となる規格、基準類、許容限界等について取りまとめた。
12	2017/6/29	第4条 第5条	防潮堤	—	【資料1-1-3】鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の設計方針について ○ 各部位の断面設計の条件、方法、結果等を含め、構造成立性、設計手法の妥当性を確認するのに十分な内容を早急に示すこと	8/31今回ご説明	PD-2-10改13添付資料25及びPD-2-22改1	防潮堤の構造成立性を確認するに当たり、防潮堤にとって厳しい条件となる代表断面を選定し、地盤条件の不確かさ等を考慮した各種条件での解析評価を実施した。その結果、防潮堤の構造成立性に問題ないことを確認した。
28	2017/7/13	第3条 第4条	防潮堤	—	【資料1-1-1】液状化に関する可能性の検討方針について(現状における検討結果を含む) ○ 地盤データのばらつき・不確かさへの対応として、追加調査でデータを確認して対応するのか、解析評価において保守性を見込んで対応するのか方針を示すこと。	8/31今回ご説明	PD-2-10改13添付資料25及びPD-2-22改1	現在追加調査を実施中であり、調査結果データの整理に時間を要する中、地盤データのばらつき・不確かさについては、保守性を見込んだ設定条件にて解析評価を実施し、防潮堤の健全性について確認した。

東海第二発電所 新規制基準適合性審査 審査会合指摘事項に対する回答一覧表(鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の構造成立性)

No.	審査会合日付	大分類	中分類	小分類	審査会合コメント内容	回答		
						回答状況	回答資料	回答(概要)
29	2017/7/13	第4条 第5条	防潮堤	—	【資料1-1-1】液状化に関する可能性の検討方針について(現状における検討結果を含む) ○液状化を前提とする場合としない場合で、杭の部位に与える影響が異なってくるため、影響する要因を定性的に考える必要がある。したがって、代表断面を選定する際は、粘性土の振動特性、岩盤の深度・傾斜、地質分布の不確かさ、剛性が大きく異なる地層構成、地震時や津波時のケース、上部工・下部工等の部位の目的等を考慮し、最も厳しい条件となる断面を選定すること。	8/31今回ご説明	PD-2-10改13添付資料25及びPD-2-22改1	防潮堤の上部工、下部工に対して最も厳しい条件となる代表断面を選定し、この代表断面で、液状化検討対象層に豊浦標準砂の液状化特性を仮定した評価、粘性土の厚さを最大・最小にした評価を実施し、防潮堤の健全性に問題がないことを確認した。また、岩盤の傾斜については、最も傾斜が急な断面を選定し評価を実施した結果、防潮堤の健全性に問題がないことを確認した。
30	2017/7/13	第5条	防潮堤	—	【資料1-1-2】鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の杭構造形式及び設置ルートの変更について ○地盤改良範囲を決定する有効応力解析を実施する際は、地盤改良により防潮堤内の地下水位が上がる可能性を考慮し、可能な範囲で地下水位を保守的に設定すること。	8/31今回ご説明	PD-2-10改13添付資料25及びPD-2-22改1	防潮堤周辺の表層地盤改良を実施することによる防潮堤内の地下水位の上昇を想定し、解析評価に当たっては地下水位を地表面に設定した評価を実施した。
31	2017/7/13	第3条 第4条	液状化関係	—	【資料1-1-1】液状化に関する可能性の検討方針について(現状における検討結果を含む) ○N値や細粒物含有率の大小と液状化強度との関係については、N値が小さい既往ボーリングデータを用いて道路橋示方書の式から液状化強度を算定し、液状化強度試験による液状化強度と比較する等をして整理すること。	8/31今回ご説明	PD-2-10改13添付資料25	N値が小さい箇所ではサンプリングした供試体による液状化強度試験結果と、各地層の平均N値から道路橋示方書を用いて算定した液状化強度を比較し、解析評価に使用している液状化強度試験結果が保守的なものであることを確認した。
32	2017/7/13	第5条	防潮堤	—	【資料1-1-2】鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の杭構造形式及び設置ルートの変更について ○杭の構造強度、周辺地盤の安定性等に与える悪影響を考慮して、地盤改良等の対策の構造仕様を設定する方針について説明すること。	8/31今回ご説明	PD-2-10改13添付資料25及びPD-2-22改1	表層地盤改良については、地盤改良評価マニュアル等を参考に、津波による洗掘対策範囲として設定し、解析評価を実施した結果、防潮堤の健全性に問題がないことを確認した。
33	2017/7/13	第3条 第4条	地震動	—	【資料1-1-2】鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の杭構造形式及び設置ルートの変更について ○第四系基盤面の等高線図からすると、海水ポンプエリア等の位置では傾斜の緩急等複雑な基底面の形状であることが認識できるため、地震動の増幅特性について検討し説明すること。また、敷地の西側で第四系基盤面が防潮堤と交差する位置での基底面の形状について考察し、解析に考慮する等の検討を実施し提示すること。	8/31今回ご説明	PD-2-10改13添付資料25及びPD-2-22改1	防潮堤直下で岩盤傾斜角が最も大きい断面を選定し、三次元FEM解析によりねじれモードの振動数を確認した結果、刺激係数や有効質量比は極めて小さく、ねじれ卓越モードにはならないことを確認した。また、ねじれモードの振動数と基準地震動Ssの応答スペクトルを比較した結果、このモードが基準地震動Ssと共振しないことを確認した。なお、一次元等価線形解析で岩盤の傾斜部の岩盤が深い位置・浅い位置で地盤内の応答加速度を確認した結果、地震動の増幅特性に有意な差は認められなかった。