

49条				
49-1 SA設備基準適合性一覧表	49-1 SA設備基準適合性一覧表	有	－	
－	49-2 電源構成図	－	－	
49-2 配置図	49-3 配置図	有	－	
49-3 試験・検査説明資料	49-4 系統図	有	－	
49-4 系統図	49-5 試験及び検査	有	－	
49-5 容量設定根拠	49-6 容量設定根拠	有	－	
49-6 SAバウンダリ系統図(参考図)	－	無	要	
49-7 玄海3／4号炉原子炉補機冷却水フローバランスについて	－	無	否	SA時、再循環ユニットにどの程度の冷却水が流れるかを評価した資料と思われるが、東2では、残留熱除去系海水ポンプ又は緊急用海水ポンプを運転すれば各負荷に所要の流量が流れる設計であり、本補足説明は不要である。
－	49-7 接続図	－	－	
－	49-8 保管場所図	－	－	
－	49-9 アクセスルート図	－	－	
－	49-10 その他設備	－	－	