

1. 件名：「東海第二発電所の地震等に係る新基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(75)」

2. 日時：平成29年9月12日（火）13時30分～14時25分

3. 場所：原子力規制庁18階耐震会議室

4. 出席者

原子力規制庁：大浅田安全規制管理官、三井安全審査官、竹内安全審査官、
中村安全審査官、佐藤（秀）中村安全審査官、永井安全審査
官、岩崎係員、道口技術研究調査官

日本原子力発電：開発計画室副室長 他8名

5. 要旨

①日本原子力発電から、平成26年5月20日に申請のあった東海第二発電所の設置変更許可申請のうち、津波影響評価に対するコメント回答について説明があった。

②説明内容に対し、以下のとおり指摘した。

- ・ 設置変更許可申請時と現評価とで評価内容の変更・追加等について、まとめた資料を作成・提示すること。
- ・ 防潮堤の形状が異なる3つの津波解析モデルについて、その取り扱いやモデル名などを今後の補正申請も考慮の上で再整理すること。
- ・ 年超過確率の参照に関する審議の際に提示を求めた、基準津波策定位置と敷地前面との津波の特徴（最高水位・時刻歴波形等）の差異について検討した資料については、津波の伝播特性を確認した資料として再整理すること。

③日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。

6. 提出資料

- ・ 東海第二発電所 地震等に係る新基準適合性審査に関するコメントリスト
- ・ 東海第二発電所 津波評価について（コメント回答）
- ・ 東海第二発電所 津波評価について（補足説明資料）（コメント回答）