

東海第二－玄海3／4補足資料比較表（SA57条）

資料番号：SA設-15-2 改0

2017年9月26日
日本原子力発電株式会社

No.	玄海3／4号	東二	東二	採用	要否理由・記載方針
			資料の有無	要否	
1	SA設備基準適合性一覧表	【57-1 SA設備基準適合 一覧表】	有	—	—
2	配置図	【57-2 配置図】	有	—	—
3	試験・検査説明資料	【57-4 試験及び検査】	有	—	—
4	系統図	【57-3 系統図】	有	—	—
5	容量設定根拠	【57-5 容量設定根拠】	有	—	—
6	欠番	—	—	—	—
7	補足説明資料	【57-9 代替電源設備について】	有	—	—
8	燃料説明資料	—	無	×	57-5の容量設定根拠にて、燃料設備を最大の燃料消費量にて選定していることから、燃料の設定根拠を記載しており、玄海のように一つ一つのシナリオごとに燃料消費量を確認した説明資料を記載する必要はないと考えています。
9	大容量空冷式発電機の離隔距離の考え方について	—	無	×	57-2の配置図にて、非常用ディーゼル発電機の設置場所と常設代替高圧電源装置の設置場所の離隔距離がわかるように示しているため、玄海の本資料のように、ディーゼル発電機と大容量空冷式発電機の離隔説明を別資料にて記載する必要はないと考えています。
10	大容量空冷式発電機におけるタービンミサイルに関する評価書	—	無	×	タービン機器を使用しない為、別資料にて記載する必要はないと考えています。
11	蓄電池の給電時間評価について	【57-10 全交流動力電源喪失対策設備について】	有	—	—
12	—	【57-6 アクセスルート図】	—	—	—
13	—	【57-7 設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備のバウンダリ系統図】	—	—	—
14	—	【57-8 可搬型代替低圧電源車設備に関する説明資料】	—	—	—