

東海第二発電所 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表
(火災による損傷の防止(41条))

No	分類			審査会合 日付	指摘事項	対応状況	反映箇所
	大分類	中分類	小分類				
1	41条 (内部火 災)	基本事項	系統分離	2017/10/12	緊急時対策所全体としての機能を担保するため、災害対策本部以外の火災区画に対して、火災防護対策や可燃物管理の運用について説明すること。	今回ご説明	資料1-1 緊急時対策所全体の必要な機能を設置する火災区画の火災防護対策及び機能維持のために必要な管理と直接機能に影響しない火災区画の火災防護対策及び可燃物管理について説明。