

東海第二発電所 新規制基準適合性に係る 審査を踏まえた検討・反映事項について

平成29年10月18日
日本原子力発電株式会社

- これまでの審査会合での検討・議論を踏まえ、東海第二発電所の地震・津波等の評価について、取りまとめた。
- 平成26年5月の設置変更許可申請時点から、審査会合での検討・議論を踏まえて反映した事項は下表のとおり。
- 今後、下表の反映事項を踏まえ、設置変更許可申請書の補正を実施する予定。

設置変更許可申請書における項目		申請後の検討・反映事項（審査会合での主な議論内容）	資料	
地盤	敷地周辺及び近傍の地質・地質構造	<ul style="list-style-type: none"> 「F1断層，北方陸域の断層の連動」に「塩ノ平地震断層」を考慮（44km→58km） F11断層を震源として考慮する断層と評価（5km） 棚倉破碎帯東縁付近の推定活断層の北端，棚倉破碎帯西縁断層（の一部）の南端について，追加調査・検討を行い，申請時の評価が妥当であることを確認 	2-1	
	敷地の地質・地質構造	<ul style="list-style-type: none"> 地球物理学的調査，地質調査等を追加実施するとともに，既存ボーリング調査結果等を評価に追加 久米層について，岩相区分，侵食境界，鍵層の分布，反射法地震探査結果に基づくユニット区分を追加実施 鍵層の連続性について，追加の火山灰分析も含めて検討 	3-1	
地震	地下構造	<ul style="list-style-type: none"> 敷地地盤の地下構造を水平成層かつ均質とみなして評価できることを再確認 	4	
	敷地ごとに震源を特定して策定する地震動	プレート間		<ul style="list-style-type: none"> SMGA位置と短周期レベルの不確かさの重畳を考慮 応答スペクトル手法による評価として，2011年東北地方太平洋沖地震の解放基盤波を包絡するスペクトルを設定
		海洋プレート内		<ul style="list-style-type: none"> 基本震源モデルに関し，参照する知見を中央防災会議（2004）から中央防災会議（2013）に見直し（応力降下量 21MPa→62MPa） 不確かさで考慮するパラメータの追加・見直し（断層傾斜角，アスペリティ位置，応力降下量，地震規模）
		内陸地殻内		<ul style="list-style-type: none"> 「F1断層，北方陸域の断層の連動」に「塩ノ平地震断層」を考慮（M7.6→M7.8） 破壊開始点の追加：2箇所→7箇所のうち影響の大きい3箇所を選定 断層上端深さの見直し（5km→3km） 不確かさで考慮するパラメータの追加（断層傾斜角，アスペリティ位置）
	震源を特定せず策定する地震動	<ul style="list-style-type: none"> 16地震の整理 2004年北海道留萌支庁南部地震の検討結果に保守性を考慮した地震動の追加 		
	基準地震動 S_s の策定	<ul style="list-style-type: none"> 地震動評価の見直しに伴い，スペクトル形状を再設定 振幅包絡線はM8.3，$X_{eq}=135.8\text{km}$（プレート間地震）とし，継続時間が長くなるように設定 基準地震動S_sの追加及び変更（3波→8波） 		
	年超過確率の参照	<ul style="list-style-type: none"> 活断層の諸元見直し及び東北地方太平洋沖型地震の追加等 		
津波	基準津波の策定	<ul style="list-style-type: none"> ハワイ諸島周辺の海底地すべりに起因する津波及び日本海溝の海溝軸よりも沖合いの海底火山（プチスポット）に起因する津波を評価した結果，敷地への影響は小さいことを確認 設備形状変更（防潮堤ルート変更，貯留堰設置，SA用海水ピット取水塔設置）を解析モデルに反映 津波堆積物調査に関する検討内容を詳細に示すとともに，最新の知見を反映 	5-1	
	年超過確率の参照	<ul style="list-style-type: none"> 最新の知見，基準津波の策定における津波波源の設定，専門家意見聴取の結果等を考慮し，ロジックツリーを見直し 		
	基準津波に対する安全性	<ul style="list-style-type: none"> 基準津波に対する非常用海水冷却系の取水性について評価した結果，影響のないことを確認 		
火山影響評価	<ul style="list-style-type: none"> 敷地周辺に分布する降下火砕物の層厚についての文献調査及び地質調査によるデータの拡充，降下火砕物の分布事例の整理結果並びに降下火砕物シミュレーションの結果を踏まえ，設計層厚を見直し（40cm→50cm） 	6-1		
基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価	<ul style="list-style-type: none"> 設置許可基準規則第3条第1項，第2項への条文適合方針を踏まえた基礎地盤安定性評価として，基礎底面以深の基礎岩盤のすべりに対する安定性及び杭先端の支持岩盤への最大鉛直力度（接地圧）に対する支持性能を確認した。 	7-1		