

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（519））

2. 日時：平成29年12月5日 10時00分～11時30分

3. 場所：原子力規制庁 8階A会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

田尻安全審査官、津金安全審査官、正岡安全審査官、穂藤保安規定係長

事業者：

日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長 他3名

5. 要旨

（1）日本原子力発電株式会社から、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性のうち「24条 安全保護回路」について、本日の提出資料に基づき説明があった。原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。

- 安全保護系のうちデジタル演算処理を行っている一部機器のソフトウェアの検証及び妥当性確認を行うとしているが、その具体的な内容を整理して提示すること。

（2）日本原子力発電株式会社から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：

- ・東海第二発電所 安全保護回路