

| 項目 | 説明方針の変更(審査会合案件) | 備考 |
|---------------------|---|----|
| 6条関連 | 外部事象防護対象施設の整理 | |
| 6条 火山 | 降下火砕物に対する対応方針追加 | |
| 6条 竜巻 | 隣接事業所からの飛来物対策の追加 | |
| 6条 その他自然 | 落雷評価における最新観測値の反映 | |
| 6条 外部火災 | | |
| 7条 人の不法な侵入防止 | | |
| 8条 火災による損傷の防止 | | |
| 9条 溢水による損傷の防止等 | 施設定期検査時におけるスロッシングに対する設備設計及び運用方針変更 ・溢水の詳細解析 | |
| 10条 誤操作の防止 | | |
| 11条 安全避難通路 | | |
| 12条 安全施設 | 共用設備の追加 | |
| 14条 全交流動力電源喪失対策設備 | | |
| 16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設 | | |
| 17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ | | |
| 24条 安全保護回路 | 安全保護回路の一部に使用されるデジタル機器の検証追加 | |
| 26条 原子炉制御室等 | | |
| 27条 放射性廃棄物の処理施設 | 廃棄物処理設備一部撤去に伴う固体廃棄物の処理, 貯蔵の運用変更 | |
| 28条 放射性廃棄物の貯蔵施設 | | |
| 31条 監視設備 | | |

| | | |
|------------|---|--|
| 33条 保安電源設備 | 275kV, 154kV鉄塔の水平離隔距離確保の方針追加 ・鉄塔移設時期の見通し | |
| 34条 緊急時対策所 | | |
| 35条 通信連絡設備 | | |
| 添付書類五 | 設計及び工事業務の体制の整理 福島第一発電所事故を踏まえた対応の追加 | |
| 隣接事業所関連 | 覚書等の取り交わし状況の説明 | |
| その他 | ・ブローアウトパネル機能の整理 ・敷地境界線、周辺監視区域の変更 | |