

本資料のうち、枠囲みの内容は、
商業機密あるいは防護上の観点
から公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-163 改1
提出年月日	平成30年2月22日

V-2-11-2-13 使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の耐震性についての計算書

目 次

1. 概要	1
2. 基本方針	1
2.1 位置	1
2.2 構造概要	2
2.3 評価方針	5
2.4 適用規格・基準等	7
3. 地震応答解析による評価方法	8
4. 応力解析による評価方法	9
4.1 評価対象部位及び評価方針	9
4.2 荷重及び荷重の組合せ	11
4.3 許容限界	15
4.4 解析モデル及び諸元	16
4.5 評価方法	20
5. 評価結果	22
5.1 地震応答解析による評価結果	22
5.2 応力解析による評価結果	22

1. 概要

本資料は、資料V-2-11-1「波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」に基づき、使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋が上位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵容器に対して波及的影響を及ぼさないことを説明するものである。その波及的影響の評価は、使用済燃料乾式貯蔵容器の有する機能が保持されることを確認するために、下位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の構造物全体としての変形性能の評価及び屋根トラスの構造健全性の評価により行う。

2. 基本方針

2.1 位置

使用済燃料乾式貯蔵建屋の設置位置を図2-1に示す。





図2-1 使用済燃料乾式貯蔵建屋の設置位置

2.2 構造概要


使用済燃料乾式貯蔵建屋は、使用済燃料乾式貯蔵容器を 24 基収納する地上 1 階建、平面が約 52 m（南北方向）×約 24 m（東西方向）、地上高さ約 21 m の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）の建物である。使用済燃料乾式貯蔵建屋の基礎スラブは平面が約 60 m（南北方向）×約 33 m（東西方向）、厚さ約 2.5 m（一部約 2.0 m）で、鋼管杭を介して、砂質泥岩である久米層に岩着している。使用済燃料乾式貯蔵建屋に加わる地震時の水平力は、外周部に配置された耐震壁と柱及び梁（屋根トラス）からなるフレーム構造で負担する。耐震壁には冷却空気取り入れのための開口がある。

使用済燃料乾式貯蔵建屋の概要を図 2-2 及び図 2-3 に示す。



杭仕様：鋼管杭 ϕ 812.8,
t=16 (SKK400)

(杭伏図：EL. 5.8 m)



(1階平面図：EL. 8.3 m)

図 2-2 使用済燃料乾式貯蔵建屋の概要 (平面図)



(NS 方向, A-A 断面)



(EW 方向, B-B 断面)


図 2-3 使用済燃料乾式貯蔵建屋の概要 (断面図)

2.3 評価方針

使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋は、上位クラスである使用済燃料乾式貯蔵容器と同じ運転状態を想定することから、設計基準対象施設に対する波及的影響の評価を行う。

設計基準対象施設に対する波及的影響評価においては、基準地震動 S_0 による地震力に対する評価（以下「 S_0 地震時に対する評価」という。）を行うこととする。使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の波及的影響評価は、資料V-2-11-1「波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」に基づき、地震応答解析による評価においては使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の構造物全体としての変形性能の評価を、応力解析による評価においては屋根トラスの構造強度の確認を行うことで、上位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵容器への波及的影響を及ぼさないことの確認を行う。

図2-4に使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の評価フローを示す。



※：V-2-2-4「使用済燃料乾式貯蔵建屋の地震応答計算書」の結果を踏まえた評価を行う

図 2-4 使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の評価フロー

2.4 適用規格・基準等

使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の評価において、適用する規格・基準等を以下に示す。

- 原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987 ((社) 日本電気協会)
- 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1 ・補-1984 ((社) 日本電気協会)
- 原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版 ((社) 日本電気協会) (以下「J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版」という。)
- 建築基準法・同施行令
- 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 一許容応力度設計法一 ((社) 日本建築学会, 1999)
- 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 ((社) 日本建築学会, 2005) (以下「R C - N 規準」という。)
- 鋼構造設計規準 一許容応力度設計法一 ((社) 日本建築学会, 2005) (以下「S 規準」という。)
- 2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書 (国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所) (以下「技術基準解説書」という。)

3. 地震応答解析による評価方法

地震応答解析による評価は、資料V-2-2-4「使用済燃料乾式貯蔵建屋の地震応答計算書」に基づき、耐震壁の最大せん断ひずみが許容限界を超えないことを確認する。地震応答解析による評価における使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の許容限界は、資料V-2-11-1「波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」に基づき、表3-1のとおり設定する。

表 3-1 地震応答解析による評価における許容限界

要求機能	機能設計上の性能目標	地震力	部位	機能維持のための考え方	許容限界 (評価基準値)
—	上位クラス施設に波及的影響を及ぼさないこと	基準地震動 S _s	耐震壁※	最大せん断ひずみが波及的影響を及ぼさないための許容限界を超えないことを確認	最大せん断ひずみ 4.0×10 ⁻³

※：建屋全体としては、地震力を主に耐震壁で負担する構造となっており、柱、梁、間仕切壁等が耐震壁の変形に追従することと、全体に剛性の高い構造となっており、複数の耐震壁間の相対変形が小さく床スラブの面内変形が抑えられるため、各層の耐震壁が最大せん断ひずみの許容限界を満足していれば、建物・構築物に要求される機能は維持される。


4. 応力解析による評価方法

4.1 評価対象部位及び評価方針

使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の応力解析による評価対象部位については、屋根トラスの内、主トラスとし、以下の方針に基づき評価を行う。

S。地震時に対する評価は、3次元FEMモデルを用いた弾性応力解析によることとし、地震力と地震力以外の荷重の組合せの結果、発生する応力が、適用規格・基準等に基づき設定した許容限界を超えないことを確認する。なお、地震荷重については、地盤物性のばらつきを考慮する。

応力解析による評価フローを図4-1に示す。



※：地震荷重の設定においては、地盤物性のばらつきを考慮する。

図 4-1 応力解析による評価フロー（屋根トラス）

4.2 荷重及び荷重の組合せ

4.2.1 荷重

(1) 固定荷重 (G)

使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋に作用する固定荷重は、『既工事計画認可申請書「IV-2-3 使用済燃料乾式貯蔵建屋の耐震性についての計算書」(平成11・06・2資第1号 平成11年9月2日認可)』に基づき表4-1のとおり設定する。

表4-1 固定荷重 (G)

部位	部材厚さ等	固定荷重※ (kN/m ²)
屋根部	コンクリート厚 0.45 m	10.8
中間床 (1)	コンクリート厚 0.30 m	7.2
中間床 (2)	コンクリート厚 0.45 m	10.8
基礎版	コンクリート厚 2.5 m	60

※：屋根部については、非構造質量として2 (kN/m²) を別途考慮する。

(2) 機器荷重 (E)

機器荷重は、表4-2のとおり設定する。

表4-2 機器荷重 (E)

	機器荷重
キャスク重量：計 24 基	1180 kN/基

(3) 積載荷重 (P)

積載荷重は、表4-3のとおり設定する。

表4-3 積載荷重 (P)

荷重及び外力について想定する状態	積載荷重
一般屋根 (地震時)	600 N/m ²
中間床 (地震時)	1500 N/m ²
床 (地震時)	800 N/m ²

(4) 積雪荷重 (S)

積雪荷重は、表 4-4 のとおり設定する。

表 4-4 積雪荷重 (S)

荷重及び外力について想定する状態	積雪荷重
一般屋根 (地震時)	210 N/m ²

(5) クレーン荷重 (CL)

クレーン荷重は、表 4-5 のとおり設定する。

表 4-5 クレーン荷重 (CL)

	クレーン荷重
クレーン自重	1470 kN

(6) 地震荷重 (Ks)

水平地震力及び鉛直地震力は、基準地震動 S_s に対する地震応答解析より算出される動的地震力より設定する。解析モデルへの入力地震動は、基準地震動 S_s を解放基盤表面レベルに定義して一次元波動論で算定した自由地盤地表面地震動と、三次元薄層要素法により算定した杭の拘束効果を考慮した基礎入力動を用いて設定した基礎底面位置での応答波とする。屋根トラスの応答が最も大きくなる基準地震動 $S_s - D 1$ に対する本建物の基礎底面位置での地盤剛性のばらつき ($+\sigma$) を考慮したケースの加速度応答スペクトル及び加速度時刻歴波形を図 4-2 及び図 4-3 に示す。




図 4-2 入力地震動の加速度応答スペクトル (S_s-D1)
(地盤物性のばらつきを考慮 (+1σ))




図 4-3 入力地震動の加速度時刻歴波形 (S_s-D1)
(地盤物性のばらつきを考慮 (+1σ))

4.2.2 荷重の組合せ

荷重の組合せを表 4-6 に示す。

表 4-6 荷重の組合せ

外力の状態	荷重の組合せ
S _s 地震時	G+E+P+S+CL+K _s

G : 固定荷重
E : 機器荷重
P : 積載荷重
S : 積雪荷重
CL : クレーン荷重
K_s : 地震荷重

4.3 許容限界

応力解析による評価における使用済燃料乾式貯蔵建屋の屋根トラスの許容限界は、表 4-7 のとおり設定する。

また、鋼材の許容応力度を表 4-8 に示す。

表 4-7 応力解析による評価における許容限界

要求機能	機能設計上の性能目標	地震力	部位	機能維持のための考え方	許容限界(評価基準値)
—	上位クラス施設に波及的影響を及ぼさないこと	基準地震動 S_s	屋根トラス	部材に生じる応力が構造強度を確保するための許容限界を超えないことを確認	適用規格・基準等に基づく終局耐力

表 4-8 鋼材の許容応力度

外力の状態	鋼材種類	板厚 (mm)	基準強度 F (N/mm ²)
S_s 地震時	SS400, SM400A	≤ 40	235

注：材料強度は基準強度を 1.1 倍して算出する。

4.4 解析モデル及び諸元

4.4.1 モデル化の基本方針

応力解析は、3次元FEMモデルを用いた弾性応力解析とする。応力解析における評価対象部位は屋根トラスであり、建屋の荷重伝達を考慮するために、応力解析モデルには使用済燃料乾式貯蔵建屋の基礎とその上屋を一体とした全体モデルを用いる。解析モデルに使用するFEM要素は、柱、屋根トラスは梁要素、屋根スラブ、壁、基礎スラブはシェル要素、地盤はばね要素とする。また、束材及び斜材端部はピン接合としてモデル化する。図4-4に解析モデルを示す。解析モデルの要素数はシェル要素3576、梁要素1425で、節点数は4344である。


解析には、解析コード「MSC NASTRAN Ver.2008r1」を用いる。また、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、付録15「計算機プログラム（解析コード）の概要・MSC NASTRAN」に示す。

4.4.2 境界条件


3次元FEMモデルの基礎底面に、基礎の杭（計435本）の分布に応じて離散化したばねを設ける。ばねについては、水平方向はEWの地盤の水平ばね定数、上下方向はEWの地盤の回転ばね定数（上下動のケースでは鉛直ばね定数）に基づき設定する。

4.4.3 解析諸元

使用材料の物性値を表4-9に、部材リストを表4-10及び図4-5に示す。



(シェル要素)



(梁要素)

図 4-4 解析モデル

表 4-9 使用材料の物性値

使用材料	ヤング係数 ($\times 10^3 \text{N/mm}^2$)	せん断弾性係数 ($\times 10^3 \text{N/mm}^2$)	減衰定数 (%)
コンクリート : Fc23.5	22.5	9.38	5
鉄 骨 : SS400, SM400A	205	79.0	2

表 4-10 部材リスト

部位	部材名	鉄骨部材
主トラス	上弦材	BH-500×400×16×28
	下弦材	BH-500×400×16×28
	斜材 (a)	BH-250×250×9×14
	斜材 (b)	BH-300×300×12×16
	斜材 (c)	BH-350×350×12×19
	垂直材 (a)	BH-250×250×9×14
	垂直材 (b')	H-298×299×9×14
	垂直材 (c')	H-344×348×10×16

注：特記なき限り鋼材種は SM400A とする。




図 4-5 部材リスト

4.5 評価方法

4.5.1 応力解析方法

使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋について、 S_s 地震時に対して3次元FEMモデルを用いた弾性応力解析を実施する。

(1) 荷重ケース

S_s 地震時の応力は、組合せるべき荷重を全て同時に作用させて応力解析を行う。単独荷重の記号を以下に示す。

- G : 固定荷重
- E : 機器荷重
- P : 積載荷重
- S : 積雪荷重
- CL : クレーン荷重
- K_{SEW} : EW方向 S_s 地震荷重
- K_{SUD} : 鉛直方向 S_s 地震荷重

(2) 荷重の組合せケース

荷重の組合せケースを表4-11に示す。

水平地震力と鉛直地震力は、加速度時刻歴波を同時入力することにより組合せる。

表4-11 荷重の組合せケース

ケース No.	荷重の組合せ
1	$G+E+P+S+CL+K_{SEW}+K_{SUD}$
2	$G+E+P+S+CL+K_{SEW}-K_{SUD}$
3	$G+E+P+S+CL-K_{SEW}+K_{SUD}$
4	$G+E+P+S+CL-K_{SEW}-K_{SUD}$

(3) 荷重の入力方法

地震荷重は、図4-3に示す加速度時刻歴波を、3次元FEMモデルの基礎底面位置に入力する。

4.5.2 断面の評価方法

断面の評価は、「S 規準」に基づき、次式をもとに計算した評価対象部位に生じる軸力及び曲げモーメントによる応力度が表 4-8 に示した鋼材の許容応力度に 1.1 倍の割増しを考慮した弾性限応力度を超えないことを確認する。

- ・ 圧縮力と曲げモーメント

$$\frac{\sigma_c}{f_c} + \frac{c\sigma_b}{f_b} \leq 1 \quad \text{かつ} \quad \frac{t\sigma_b - \sigma_c}{f_c} \leq 1$$

f_c : 許容圧縮応力度

f_b : 許容曲げ応力度

f_t : 許容引張応力度

σ_c : 平均圧縮応力度

$c\sigma_b$: 圧縮曲げ応力度

$t\sigma_b$: 引張曲げ応力度

- ・ 引張力と曲げモーメント

$$\frac{\sigma_t + t\sigma_b}{f_t} \leq 1 \quad \text{かつ} \quad \frac{c\sigma_b - \sigma_t}{f_b} \leq 1$$

σ_t : 平均引張応力度

5. 評価結果

5.1 地震応答解析による評価結果

追而

5.2 応力解析による評価結果

追而