

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（770））
2. 日時：平成30年3月14日 13時30分～15時30分
3. 場所：原子力規制庁 8階A会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

川崎安全管理調査官、関根技術研究調査官、宇田川原子力規制専門職

事業者：

日本原子力発電株式会社：東海第二発電所 保守室 副室長 他3名

東北電力株式会社：原子力部（原子力業務） 副長

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部設備技術グループ 担当

他1名

中部電力株式会社：原子力部 設計管理グループ 担当 他1名

北陸電力株式会社：志賀原子力発電所 保守部 機械保守課 担当

中国電力株式会社：電源事業本部（原子力設備） 担当

電源開発株式会社：原子力技術部 設備技術室 担当

5. 要旨

- (1) 日本原子力発電から、2月15日及び3月8日に提出された資料に基づき、東海第二発電所の工事計画認可申請のうち、原子炉格納施設の設計条件に関する説明書の説明があった。
- (2) 原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。  
＜原子炉格納施設の設計条件に関する説明書＞
  - 実機フランジ模擬試験での内外ガスカート部の環境条件について説明すること。
- (3) 日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：

・なし