

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（840））
2. 日時：平成30年4月5日 17時30分～17時50分
3. 場所：原子力規制庁 8階A会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

千明主任安全審査官、日南川安全審査官、竹内技術参与

事業者：

日本原子力発電株式会社：開発計画室 グループマネージャ 他3名

5. 要旨

- (1) 日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可変更申請のうち、「第5条 津波による損傷の防止」について、3月5日の提出資料に基づき説明があった。
- (2) 原子力規制庁から、主に以下の点について指摘を行った。
  - 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針のうち、津波防護対策の設置分類と設置目的についての記載を充実して提示すること。
- (3) 日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：なし