

本資料のうち、枠囲みの内容は、
営業機密又は防護上の観点から
公開できません

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-129 改2
提出年月日	平成30年4月9日

日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 工事計画審査資料

その他発電用原子炉の附属施設のうち

非常用電源設備 非常用発電装置

(非常用ディーゼル発電装置)

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置)

(本文)

8 その他発電用原子炉の附属施設

1 非常用電源設備

1 常用電源設備との切換方法

1.1 非常用ディーゼル発電装置

a. 非常用ディーゼル発電機

1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置

a. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

1.3 常設代替高圧電源装置

a. 常設代替高圧電源装置

1.4 緊急時対策所用発電機

a. 緊急時対策所用発電機

1.5 可搬型代替低圧電源車

a. 可搬型代替低圧電源車

2 非常用発電装置

2.1 非常用ディーゼル発電装置

(2) 内燃機関

イ 機関及び過給機

・常設

a. 非常用ディーゼル発電機内燃機関

ロ 調速装置及び非常調速装置

a. 非常用ディーゼル発電機調速装置

b. 非常用ディーゼル発電機非常調速装置

ハ 内燃機関に附属する冷却水設備

・常設

a. 非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプ

ニ 内燃機関に附属する空気圧縮設備

1 空気だめ

・常設

a. 非常用ディーゼル発電機空気だめ

2 空気だめの安全弁

・常設

ホ 燃料デイトンク又はサービスタンク

・常設

a. 非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク

(5) 発電機

イ 発電機

- ・常設
 - a. 非常用ディーゼル発電機

ロ 励磁装置

- ・常設
 - a. 非常用ディーゼル発電機励磁装置

ハ 保護継電装置

- a. 非常用ディーゼル発電機保護継電装置

ニ 原動機との連結方法

(直結)

(6) 冷却設備

ロ ポンプ

- ・常設
 - a. 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

ハ ろ過装置

- ・常設
 - a. 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ

ホ 主配管

- ・常設

2.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置

(2) 内燃機関

イ 機関及び過給機

- ・常設
 - a. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関

ロ 调速装置及び非常调速装置

- a. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機调速装置
- b. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機非常调速装置

ハ 内燃機関に附属する冷却水設備

- ・常設
 - a. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプ

ニ 内燃機関に附属する空気圧縮設備

1 空気だめ

- ・常設

- a. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ
- 2 空気だめの安全弁
 - ・常設
- ホ 燃料デイタンク又はサービスタンク
 - ・常設
 - a. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク
- (5) 発電機
 - イ 発電機
 - ・常設
 - a. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
 - ロ 励磁装置
 - ・常設
 - a. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置
 - ハ 保護継電装置
 - a. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機保護継電装置
 - ニ 原動機との連結方法
(直結)
- (6) 冷却設備
 - ロ ポンプ
 - ・常設
 - a. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ
 - ハ ろ過装置
 - ・常設
 - a. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ
 - ホ 主配管
 - ・常設

その他発電用原子炉の附属施設

1 非常用電源設備

1 常用電源設備との切替方法

1.1 非常用ディーゼル発電装置

非常用ディーゼル発電機

変 更 前	変 更 後
手動および自動	変更なし

1.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

変 更 前	変 更 後
手動および自動	変更なし

1.3 常設代替高圧電源装置

常設代替高圧電源装置

変 更 前	変 更 後
—	手動

1.4 緊急時対策所用発電機

緊急時対策所用発電機

変 更 前	変 更 後
—	手動および自動

1.5 可搬型代替低圧電源車

可搬型代替低圧電源車

変 更 前	変 更 後
—	手動

2 非常用発電装置に係る次の事項

2.1 非常用ディーゼル発電装置

(2) 内燃機関に係る次の事項

イ 機関の名称，種類，出力，回転速度，燃料の種類及び使用量，個数並びに取付箇所並びに過給機の種類，出口の圧力，回転速度，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

・常設

			変更前		変更後			
名称			非常用ディーゼル発電機 内燃機関*1		変更なし			
機 関	種類	—	ディーゼル機関*2					
	出力	kW/個	5500*3, *4					
	回転速度*5	min ⁻¹ *6	429					
	燃料	種類	—	軽油*8				
		使用量	L/h/個	1515*8				
	個数	—	2					
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	2C 非常用ディーゼル発電機内燃機関 2C 非常用ディーゼル発電装置*8	2D 非常用ディーゼル発電機内燃機関 2D 非常用ディーゼル発電装置*8				
	設置床	—	原子炉建屋 付属棟 EL. 0.70 m*8	原子炉建屋 付属棟 EL. 0.70 m*8				
	溢水防護上の 区画番号	—	—				CS-B1-5	CS-B1-3
	溢水防護上の 配慮が必要な 高さ	—	—		EL. 0.80 m 以上	EL. 0.80 m 以上		
過 給 機	種類	—	排気タービン式		変更なし			
	出口の圧力	kPa	123*3 (最大連続回転時)					
	回転速度*5	min ⁻¹ *6	16250 (最大連続回転数)					
	個数	—	4 (機関1台当たり2)*7					
	取付箇所	—	機関と同じ*8					

注記 *1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「内燃機関」と記載。

*2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「4 サイクル型 ディーゼル機関」と記載。

*3：S I 単位に換算したもの。

- *4 : ディーゼル機関の出力を示す。
- *5 : 記載の適正化を行う。既工事計画書には「回転数」と記載。
- *6 : 記載の適正化を行う。既工事計画書には「r. p. m」と記載。
- *7 : 記載の適正化を行う。既工事計画書には「4 (各 2)」と記載。
- *8 : 既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

ロ 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類

名 称		変 更 前		変 更 後
		非常用ディーゼル 発電機調速装置	非常用ディーゼル 発電機非常調速装置	変更なし
種 類	—	油圧式	電気—空気式	

ハ 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量、個数及び取付箇所
(常設及び可搬型の別に記載すること。)

・常設

			変更前		変更後		
名称			非常用ディーゼル発電機 冷却水ポンプ*1		変更なし		
ポ ン プ	種類	—	うず巻形*2				
	容量	³ /h/個	[]				
	個数	—	2				
	取付箇所	系 統 名 (ライン名)	—	2C 非常用 ディーゼル 発電機冷却 水ポンプ 2C 非常用 ディーゼル 発電装置*4			2D 非常用 ディーゼル 発電機冷却 水ポンプ 2D 非常用 ディーゼル 発電装置*4
	設置床	—	原子炉建屋付属棟 EL. 0.70 m*4				
	溢水防護上の区画 番号	—	—		CS-B1-5	CS-B1-3	
溢水防護上の 配慮が必要な高さ	—	—		EL. 0.80 m 以上			

注記 *1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「機関直結ポンプ」と記載。

*2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「横軸単段うず巻形」と記載。

*3：公称値を示す。

*4：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

ニ 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項

1 空気だめの名称, 種類, 容量, 最高使用圧力, 最高使用温度, 主要寸法, 材料, 個数及び取付箇所 (常設及び可搬型の別に記載すること。)

・常設

			変更前				変更後
名称			非常用ディーゼル発電機空気だめ A		非常用ディーゼル発電機空気だめ B ^{*1}		変更なし
種類	類	—	横置円筒形 ^{*2}				
容量	m ³ /個 ^{*3}		3 以上 ^{*5} (3 ^{*4} , ^{*6})				
最高使用圧力	MPa		3.24 ^{*7}				
最高使用温度	℃		60 ^{*8}				
主要寸法	胴内径	mm	1200 ^{*6, *8}				
	胴板厚さ ^{*9}	mm			(22 ^{*6})		
	鏡板厚さ	mm			(22 ^{*6})		
	鏡板の形状に係る寸法	mm	1200 ^{*6, *8} (内面における長径)				
			300 ^{*6, *8} (内面における短径の2分の1)				
	マンホール外径	mm	424 ^{*6, *10, *11} , 324 ^{*6, *10, *12}				
	マンホール厚さ	mm			(22 ^{*6, *8})		
	マンホール平板厚さ	mm			(36 ^{*6, *8})		
全長	mm	2904 ^{*6, *10}					
材料	胴板	—	SM50B				
	鏡板	—	SM50B ^{*8}				
	マンホール平板	—	SM50B ^{*8}				
個数	—	2 ^{*13}		2 ^{*13}			
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	2C 非常用ディーゼル 発電機空気だめ A 2C 非常用ディーゼル発電装置 ^{*5}	2D 非常用ディーゼル 発電機空気だめ A 2D 非常用ディーゼル発電装置 ^{*5}	2C 非常用ディーゼル 発電機空気だめ B 2C 非常用ディーゼル発電装置 ^{*5}	2D 非常用ディーゼル 発電機空気だめ B 2D 非常用ディーゼル発電装置 ^{*5}	
	設置床	—	原子炉建屋付属棟 EL.-4.00 m ^{*5}				
溢水防護上の区画番号	—						
	溢水防護上の 配慮が必要な高さ	—	—				

- 注記 *1: 本設備は記載の適正化のみを行うものであり, 手続き対象外である。
 *2: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「円筒横形定置式」と記載。
 *3: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「0」と記載。
 *4: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「3,000」と記載。
 *5: 既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は, 設計図書による。
 *6: 公称値を示す。

*7：S I 単位に換算したもの。

*8：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，昭和 51 年 11 月 27 日付け建建発第 112 号で届け出た工事計画の添付書類「Ⅲ-1-17 内燃機関に附属する空気だめの強度計算書」による。

*9：記載の適正化を行う。既工事計画書には「板厚」と記載。

*10：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，昭和 51 年 11 月 27 日付け建建発第 112 号で届け出た工事計画の添付図面「第 10-3 図 空気だめ本体図（1 / 2）（非常用ディーゼル発電装置用）」による。

*11：マンホール管台外径における長径を示す。

*12：マンホール管台外径における短径を示す。

*13：記載の適正化を行う。既工事計画書には「4（各 2）」と記載。

2 空気だめの安全弁の名称, 種類, 吹出圧力, 吹出量, 主要寸法, 材料, 個数及び取付箇所 (常設及び可搬型の別に記載すること。)

・常設

		変 更 前				変 更 後	
名 称		3-14Z1*1	3-14Z2*1, *2	3-14Z101*1	3-14Z102*1, *2	変更なし	
種 類	—	非平衡型*3					
吹 出 圧 力	MPa	3.24*4, *5					
吹 出 量	kg/h	[]					
主 呼 び 径	—	20 A					
要 寸 法	リ フ ト	mm	[]				
	の ど 部 の 径	mm	[]				
	弁 座 口 の 径	mm	[]				
材 料	弁 箱	SF440A*7					
個 数	—	1*8	1*8	1*8	1*8		
取 付 箇 所	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—	3-14Z1 2D非常用ディーゼル発電装置*7	3-14Z2 2D非常用ディーゼル発電装置*7	3-14Z101 2C非常用ディーゼル発電装置*7		3-14Z102 2C非常用ディーゼル発電装置*7
	設 置 床	—	原子炉建屋付属棟 EL. -4.00 m*7	原子炉建屋付属棟 EL. -4.00 m*7	原子炉建屋付属棟 EL. -4.00 m*7		原子炉建屋付属棟 EL. -4.00 m*7
	溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号	—	—				
	溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ	—	—				

注記 *1: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「空気だめの安全弁」と記載。

*2: 本設備は記載の適正化のみを行うものであり, 手続き対象外である。

*3: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「低揚程バネ式」と記載。

*4: 既工事計画書に記載がないため, 記載の適正化を行う。記載内容は, 昭和51年11月27日付け建建発第112号で届け出た工事計画の添付書類「Ⅲ-1-18 内燃機関に附属する空気だめの安全弁の吹出量計算書」による。

*5: S I 単位に換算したもの。

*6: 公称値を示す。

*7: 既工事計画書に記載がないため, 記載の適正化を行う。記載内容は, 設計図書による。

*8: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「4 (空気だめ 1 個につき 1 個)」と記載。

ホ 燃料デイトンク又はサービスタンクの名称, 種類, 容量, 最高使用圧力, 最高使用温度, 主要寸法, 材料, 個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)

・常設

			変更前*1	変更後
名 称			非常用ディーゼル 発電機燃料油 デイトンク	変更なし
種 類	—	横置円筒形		
容 量	m ³ /個	<input type="text"/> (14*2)		
最 高 使 用 圧 力	MPa	静水頭		
最 高 使 用 温 度	℃	55		
主 要 寸 法	胴 内 径	mm	1800*2	
	胴 板 厚 さ	mm	<input type="text"/> (9*2)	
	鏡 板 厚 さ	mm	<input type="text"/> (9*2)	
	鏡板の形状に係る寸法	mm	1800*2 (鏡板中央部内半径)	
			180*2 (鏡板隅の丸み半径)	
	管台外径(燃料入口)	mm	48.6*2	
	管台厚さ(燃料入口)	mm	<input type="text"/> (3.7*2)	
	管台外径(燃料出口)	mm	60.5*2	
	管台厚さ(燃料出口)	mm	<input type="text"/> (3.9*2)	
	マンホール外径	mm	518*2	
	マンホール厚さ	mm	<input type="text"/> (9*2)	
	マンホール平板厚さ	mm	<input type="text"/> (12*2)	
全 長	mm	6210*2		
材 料	胴 板	—	SS41 相当	
	鏡 板	—	SS41	
	マンホール平板	—	SS41 相当	
個 数	—	2		

(続き)

			変 更 前* ¹		変 更 後	
取 付 箇 所	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—	2C 非常用 ディーゼル 発電機 燃料油デイ タンク 2C 非常用 ディーゼル 発電装置	2D 非常用 ディーゼル 発電機 燃料油デイ タンク 2D 非常用 ディーゼル 発電装置	変更なし	
	設 置 床	—	原子炉建屋 付属棟 EL. 4.05 m	原子炉建屋 付属棟 EL. 4.65 m		
	溢水防護上の区画番号	—	—		CS-B1-8	CS-B1-6
	溢水防護上の 配慮が必要な高さ	—			—	—

注記 *1：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

*2：公称値を示す。

(5) 発電機に係る次の事項

イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

・常設

			変 更 前	変 更 後
名 称			非常用ディーゼル発電機*1	変更なし
種 類	—		横軸回転界磁三相交流発電機	
容 量	kVA/個*2		6500	
主 要 寸 法	た て	mm	4955*3, *4	
	横	mm	4200*3, *4	
	高 さ	mm	3240*3, *4	
力 率	%*5		80*6	
電 圧	V		6900	
相	—		3*7	
周 波 数	Hz		50	
回 転 速 度*8	min ⁻¹ *9		429	
結 線 法	—		星形	
冷 却 方 法*10	—		空気冷却	
個 数	—		2	

(続き)

			変 更 前		変 更 後	
取 付	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—	2C 非常用ディーゼル発電機*3	2D 非常用ディーゼル発電機*3	変更なし	
	設 置 床	—	原子炉建屋付属棟 EL. 0.70 m*3	原子炉建屋付属棟 EL. 0.70 m*3		
箇 所	溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号	—	—		CS-B1-5	CS-B1-3
	溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ	—			EL. 0.80 m 以上	EL. 0.80 m 以上

注記 *1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「発電機」と記載。

*2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「KVA」と記載。

*3：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

*4：公称値を示す。

*5：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。

*6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「0.80」と記載。

*7：記載の適正化を行う。既工事計画書には「三相」と記載。

*8：記載の適正化を行う。既工事計画書には「回転数」と記載。

*9：記載の適正化を行う。既工事計画書には「r. p. m」と記載。

*10：記載の適正化を行う。既工事計画書には「冷却法」と記載。

ロ 励磁装置の名称，種類，容量，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

・常設

		変 更 前		変 更 後		
名 称		非常用ディーゼル発電機励磁装置*1				
種 類	—	静止形自励式				
容 量	kW/個*2	60				
個 数	—	2（発電機1台当たり1）*3				
取 付 箇 所	系 統 名 （ ラ イ ン 名 ）	—	2C 非常用ディーゼル発電機*4	2D 非常用ディーゼル発電機*4	変更なし	
	設 置 床	—	原子炉建屋付属棟 EL. 0.70 m*4	原子炉建屋付属棟 EL. 0.70 m*4		
取 付 箇 所	溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号	—	—		CS-B1-5	CS-B1-3
	溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ	—	—		EL. 0.80 m 以上	EL. 0.80 m 以上

注記 *1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「励磁装置」と記載。

*2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「KW」と記載。

*3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「2」と記載。

*4：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

ハ 保護継電装置の名称及び種類

		変更前	変更後
名	称	非常用ディーゼル発電機保護継電装置*1	変更なし
種	類	<ul style="list-style-type: none"> ・自動遮断用*2 <ul style="list-style-type: none"> 発電機逆電力継電器*3, *4 発電機差電流継電器*3 発電機過電流継電器*3, *4 ・警報用*2 <ul style="list-style-type: none"> 発電機過電圧継電器*3 発電機接地継電器*3 発電機界磁接地継電器*3 電圧不平衡継電器*3 	

注記 *1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「保護継電装置の種類」と記載。

*2：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

*3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「発電機過電圧」、「発電機逆電力」、「発電機差電流」、「発電機過電流」、「発電機接地」、「発電機界磁接地」、「電圧不平衡」と記載。

*4：非常用炉心冷却設備作動信号発生時以外。

ニ 原動機との連結方法

		変 更 前	変更後
連 結 方 法	—	直結*	変更なし

注記 *：記載の適正化を行う。既工事計画書には「機関直結」と記載。

(6) 冷却設備に係る次の事項

ロ ポンプの名称，種類，容量，揚程又は吐出圧力，最高使用圧力，最高使用温度，主要寸法，材料，個数及び取付箇所並びに原動機の種類，出力，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

・常設

			変更前		変更後	
名 称			非常用ディーゼル発電機用 海水ポンプ		変更なし	
ポ ン プ	種 類	—	ターボ形			
	容 量	m ³ /h/個	272.6 以上 (272.6* ¹)			
	揚 程	m	<input type="text"/>			
	最 高 使 用 温 度	MPa	0.70			
	最 高 使 用 温 度	℃	38			
	主 要 寸 法	吸 込 内 径	mm	187.0* ¹		
		吐 出 内 径	mm	250.0* ¹		
		コ ラ ム 外 径	mm	318.5* ¹		
		コ ラ ム 厚 さ	mm	<input type="text"/> (10.0* ¹)		
		高 さ	mm	8743* ¹		
材 料	ケ ー シ ン グ	—	<input type="text"/>			
個 数	—	2				
取 付 箇 所	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—	2C 非常用 ディーゼル発電 機用海水ポンプ 2C 非常用 ディーゼル 発電装置* ²	2D 非常用 ディーゼル発電 機用海水ポンプ 2D 非常用 ディーゼル 発電装置* ²		
	設 置 床	—	海水ポンプ室 EL. 0.80 m* ²			
	溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号	—	—			
	溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ	—	—			

(続き)

			変 更 前	変 更 後
原 動 機	種 類	—	誘導電動機	変更なし
	出 力	kW/個	55* ¹	
	個 数	—	2	
	取 付 箇 所	—	ポンプと同じ* ²	

注記 *1：公称値を示す。

*2：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

ハ ろ過装置の名称, 種類, 容量, 最高使用圧力, 最高使用温度, 主要寸法, 材料, 個数及び取付箇所 (常設及び可搬型の別に記載すること。)

・常設

			変更前		変更後
名 称			非常用ディーゼル発電機用 海水ストレーナ		変更なし
種 類	—	たて置円筒形*1			
容 量	m ³ /h/個	331 以上 (331*3)			
最 高 使 用 圧 力	MPa	0.70*4			
最 高 使 用 温 度	℃	38			
主 要 寸 法	胴 内 径	mm			
	胴 板 厚 さ	mm			
	カ バ ー 厚 さ	mm			
	管台口径 (海水入口)	mm			
	管台厚さ (海水入口)	mm			
	管台口径 (海水出口)	mm			
	管台厚さ (海水出口)	mm			
	フ ラ ン ジ 厚 さ	mm			
	全 長	mm			
材 料	胴*2	—	SCS14		
	ボ ン ネ ッ ト*2	—	SCS14		
	カ バ ー*2	—	SCS14		
	フ ラ ン ジ*2	—	SCS14		
個 数	—	2			
取 付 箇 所	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—	2C 非常用 ディーゼル 発電機用 海水ストレーナ	2D 非常用 ディーゼル 発電機用 海水ストレーナ	
	設 置 床	—	海水ポンプ室 EL. 0.80 m*5	海水ポンプ室 EL. 0.80 m*5	
	溢水防護上の区画番号	—	—		
	溢水防護上の 配慮が必要な高さ	—			

注記*1: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「円筒縦形」と記載。

- *2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「主要材料」と記載。
- *3：公称値を示す。
- *4：S I 単位に換算したもの。
- *5：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
- *6：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、昭和 50 年 10 月 6 日
付け 50 資庁第 8313 号にて認可された工事計画の添付図面「第 4-2 図 非常用予備発電
装置 内燃機関冷却系 ストレーナ構造図（その 1）（非常用ディーゼル発電機用）」に
よる。

ホ 主配管の名称, 最高使用圧力, 最高使用温度, 外径, 厚さ及び材料 (常設及び可搬型の別に記載し, 可搬型の場合は, 取付箇所を付記すること。)

・常設

変更前						変更後						
名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料	名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料	
*2 非常用ディーゼル 発電機用海水ポンプ ～ 非常用ディーゼル 発電機用海水 ストレーナ	0.70*3	38	267.4	9.3*1	STPT410*4	変更なし	変更なし				変更なし*5	
*2, *8, *11 非常用ディーゼル 発電機用海水 ストレーナ ～ 空気冷却器及び 潤滑油冷却器 ～ 非常用ディーゼル 発電機清水冷却器 (次頁へ続く)	0.70*3	38	267.4	9.3*1	STPT410*4	非常用ディーゼル 発電機装置	変更なし		変更なし*5			
			318.5*4	(13*1, *4)	STPT410*4				変更なし			
	—						0.70*7	38*7	267.4*6 /267.4*6 /—	9.3*1, *6 /9.3*1, *6 /—	STPT410*6	
	0.70*3	38	267.4	9.3*1	STPT42				変更なし	変更なし*5		
					STPT370*4		0.70*7	38*7		267.4*6 /267.4*6 /—	9.3*1, *6 /9.3*1, *6 /—	STPT370*6
	—								267.4*6 /165.2*6	9.3*1, *6 /7.1*1, *6	STPT370*6	
	0.70*3	38	165.2	7.1*1	STPT370*4							変更なし
					—						0.70*7	

(続き)

変更前						変更後						
名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料	名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料	
非常用ディーゼル発電装置	(前頁からの続き)	0.70*3	38	114.3	6.0*1	STPT370*4	変更なし	変更なし		変更なし		
		0.70*3	50	114.3	6.0*1	STPT370*4		変更なし		変更なし*5		
		—						0.70*7	50*7	165.2*6 / 114.3*6	7.1*1, *6 / 6.0*1, *6	STPT370*6
		0.70*3	50	165.2	7.1*1	STPT370*4		変更なし		変更なし*5		
		—						0.70*7	50*7	216.3*6 / 165.2*6	8.2*1, *6 / 7.1*1, *6	STPT370*6
		0.70*3	50	216.3	8.2*1	STPT370*4		変更なし		変更なし*5		
		—						0.70*7	50*7	216.3*6 / 216.3*6 / 165.2*6	8.2*1, *6 / 8.2*1, *6 / 7.1*1, *6	STPT370*6
	*11 非常用ディーゼル発電機清水冷却器 ～ 放出配管分岐点	0.70	50	216.3	8.2*1	STPT370*4	変更なし		変更なし*5			
		—					0.70*7	50*7	267.4*6 / 216.3*6	9.3*1, *6 / 8.2*1, *6	STPT370*6	
		—							267.4*6 / 267.4*6 / —	9.3*1, *6 / 9.3*1, *6 / —	STPT370*6	
		0.70	50	267.4	9.3*1	STPT370*4 STPT410*4	変更なし		変更なし*5			
		0.70	66	267.4	9.3*1	STPT370*4 STPT410*4	変更なし		変更なし*5			
267.4	9.3*1			STPT38	変更なし		変更なし					
—					0.70*7	66*7	267.4*6 / 267.4*6 / —	9.3*1, *6 / 9.3*1, *6 / —	STPT410*6			
—							267.4*6 / — / 267.4*6	9.3*1, *6 / — / 9.3*1, *6	STPT410*6			

(続き)

変更前						変更後					
名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料	名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料
非常用ディーゼル発電装置	*2, *11 空気冷却器 入口配管 ～ 燃料弁冷却器 ～ 非常用ディーゼル 発電機清水冷却器 出口配管	0.70	38	114.3	6.0	STPT370*4	—*12				
	放出配管分岐点 ～ 弁 7-13V91, 弁 7-13V89	0.70	66	267.4	□ (9.3*1)	STPT410					
	*11	0.70	66	267.4	□ (9.3*1)	STPT410	変更なし	変更なし	変更なし*5		
	*10, *11 弁7-13V91, 弁7-13V89 ～ 放水路	0.70	66	267.4	□ (9.3*1)	STPT410	変更なし				
	非常用放出配管 放出配管 分岐点 ～ 放水先	0.70	66	267.4	□ (9.3*1)	STPT410	変更なし	変更なし			
					0.70*7	66*7		267.4*6, *9	9.3*1, *6, *9	STPT410*6, *9	

注記 *1：公称値を示す。

*2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ (A, B) より空気冷却器及び燃料弁冷却器まで (二重管部分を除く)」と記載。

*3：S I 単位に換算したもの。

*4：既工事計画書に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

*5：エルボにあつては、管と同等以上の厚さのものを選定。

*6：本設備は既存の設備である。

*7：重大事故等時における使用時の値を示す。

*8：記載の適正化を行う。既工事計画書には「海水ストレナから原子炉建屋トレンチまで (非常用ディーゼル発電機および高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用とも)」と記載。

*9：エルボを示す。

*10：本設備は記載の適正化のみを行うものであり、手続き対象外である。

*11：記載の適正化を行う。既工事計画書には「空気冷却器及び燃料弁冷却器より放水路まで (放出配管)」と記載。

*12：当該配管については、主配管に該当しないため、記載の適正化を行う。

2.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置

(2) 内燃機関に係る次の事項

イ 機関の名称，種類，出力，回転速度，燃料の種類及び使用量，個数並びに取付箇所並びに過給機の種類，出口の圧力，回転速度，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

・常設

			変更前	変更後	
名 称			高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 内燃機関*1	変更なし	
機	種 類	—	ディーゼル機関*2		
	出 力	kW/個	3050*3, *4		
	回 転 速 度*5	min ⁻¹ *6	429		
	燃 料	種 類	—		軽油*7
		使 用 量	L/h/個		880*7
	個 数	—	1		
関	取 付 箇 所	系 統 名 (ラ イ ン 名)	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 内燃機関 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置*7		
		設 置 床	原子炉建屋付属棟 EL. 0.70 m*7		
	溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号	—	CS-B1-4		
	溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ	—	EL. 0.70 m 以上		
過 給 機	種 類	—	排気タービン式	変更なし	
	出 口 の 圧 力	kPa	123*3 (最大連続回転時)		
	回 転 速 度*5	min ⁻¹ *6	16250 (最大連続回転数)		
	個 数	—	2		
	取 付 箇 所	—	機関と同じ*7		

注記 *1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「内燃機関」と記載。

*2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「4 サイクル堅形 ディーゼル機関」と記載。

*3：S I 単位に換算したもの。

*4：ディーゼル機関の出力を示す。

*5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「回転数」と記載。

*6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「r. p. m」と記載。

*7：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

ロ 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類

			変 更 前		変 更 後
名	称		高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機 調速装置	高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機 非常調速装置	変更なし
種	類	—	油圧式	電気-空気式	

ハ 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量、個数及び取付箇所
(常設及び可搬型の別に記載すること。)

・常設

			変 更 前	変 更 後
名 称			高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機 冷却水ポンプ*1	変更なし
ポ ン プ 取 付 箇 所	種 類	—	うず巻形*2	
	容 量	³ /h/個		
	個 数	—	1	
	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—	高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機 冷却水ポンプ 高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電装置*4	
	設 置 床	—	原子炉建屋付属棟 EL. 0.70 m*4	
溢水防護上の区画 番 号	—	—	CS-B1-4	
溢水防護上の 配慮が必要な高さ	—	—	EL. 0.70 m 以上	

注記 *1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「機関直結ポンプ」と記載。

*2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「横軸単段うず巻形」と記載。

*3：公称値を示す。

*4：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

ニ 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項

1 空気だめの名称, 種類, 容量, 最高使用圧力, 最高使用温度, 主要寸法, 材料, 個数及び取付箇所 (常設及び可搬型の別に記載すること。)

・常設

			変 更 前		変 更 後
名 称			高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ B ^{*1}	変更なし
種 類	—	横置円筒形 ^{*2}			
容 量	m ³ /個 ^{*3}	3 以上 ^{*5} (3 ^{*4} , ^{*6})			
最 高 使 用 圧 力	MPa	3.24 ^{*7}			
最 高 使 用 温 度	℃	60 ^{*8}			
主 要 寸 法	胴 内 径	mm	1200 ^{*6, *8}		
	胴 板 厚 さ ^{*9}	mm	<input type="text"/>	(22 ^{*6})	
	鏡 板 厚 さ	mm	<input type="text"/>	(22 ^{*6})	
	鏡板の形状に係る寸法	mm	1200 ^{*6, *8} (内面における長径)		
			300 ^{*6, *8} (内面における短径の2分の1)		
	マ ン ホ ール 外 径	mm	424.0 ^{*6, *10, *11} , 324.0 ^{*6, *10, *12}		
	マ ン ホ ール 厚 さ	mm	<input type="text"/>	(22 ^{*6, *8})	
	マ ン ホ ール 平 板 厚 さ	mm	<input type="text"/>	(36 ^{*6, *8})	
全 長	mm	2904 ^{*6, *10}			
材 料	胴 板	—	SM50B		
	鏡 板	—	SM50B ^{*8}		
	マ ン ホ ール 平 板	—	SM50B ^{*8}		
個 数	—	1 ^{*13}	1 ^{*13}		
取 付 箇 所	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置 ^{*5}	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ B 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置 ^{*5}	
	設 置 床	—	原子炉建屋付属棟 EL. -4.00 m ^{*5}		
	溢水防護上の区画番号	—			
	溢水防護上の 配慮が必要な高さ	—	—		

- 注記 *1: 本設備は記載の適正化のみを行うものであり, 手続き対象外である。
 *2: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「円筒横形定置式」と記載。
 *3: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「ℓ」と記載。
 *4: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「3,000」と記載。
 *5: 既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は, 設計図書による。
 *6: 公称値を示す。
 *7: S I 単位に換算したもの。

*8：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、昭和51年11月27日付け建建発第112号で届け出た工事計画の添付書類「Ⅲ-1-17 内燃機関に附属する空気だめの強度計算書」による。

*9：記載の適正化を行う。既工事計画書には「板厚」と記載。

*10：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、昭和51年11月27日付け建建発第112号で届け出た工事計画の添付図面「第10-6図 空気だめ本体図（1／2）（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置用）」による。

*11：マンホール管台外径における長径を示す。

*12：マンホール管台外径における短径を示す。

*13：記載の適正化を行う。既工事計画書には「2」と記載。

2 空気だめの安全弁の名称, 種類, 吹出圧力, 吹出量, 主要寸法, 材料, 個数及び取付箇所 (常設及び可搬型の別に記載すること。)

・常設

			変更前		変更後
名称			3-14Z201*1	3-14Z202*1, *2	変更なし
種類	類	—	非平衡型*3		
吹出	圧力	MPa	3.24*4, *5		
吹出	量	kg/h	[]		
主要寸法	呼び径	—	20 A		
	リフト	mm	[]		
	のど部の径	mm	[]		
取付箇所	弁座口の径	mm	[]		
	弁箱	—	SF440A*7		
個数	—	1*8	1*8		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	3-14Z201 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置*7	3-14Z202 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置*7	
	設置床	—	原子炉建屋付属棟 EL. -4.00 m*7	原子炉建屋付属棟 EL. -4.00 m*7	
	溢水防護上の 区画番号	—	—		
	溢水防護上の 配慮が必要な高さ	—	—		

注記 *1: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「空気だめの安全弁」と記載。

*2: 本設備は記載の適正化のみを行うものであり, 手続き対象外である。

*3: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「低揚程バネ式」と記載。

*4: 既工事計画書に記載がないため, 記載の適正化を行う。記載内容は, 昭和51年11月27日付け建建発第112号で届け出た工事計画の添付書類「Ⅲ-1-18 内燃機関に附属する空気だめの安全弁の吹出量計算書」による。

*5: S I 単位に換算したもの。

*6: 公称値を示す。

*7: 既工事計画書に記載がないため, 記載の適正化を行う。記載内容は, 設計図書による。

*8: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「2 (空気だめ 1 個につき 1 個)」と記載。

ホ 燃料デイトンク又はサービスタンクの名称, 種類, 容量, 最高使用圧力, 最高使用温度, 主要寸法, 材料, 個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)

・常設

			変更前*1	変更後	
名称			高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機燃料油 デイトンク	変更なし	
種類	—		横置円筒形		
容量	m ³ /個		<input type="text"/> (7.5*2)		
最高使用圧力	MPa		静水頭		
最高使用温度	℃		55		
主要寸法	胴内径	mm	1800*2		
	胴板厚さ	mm	<input type="text"/> (9*2)		
	鏡板厚さ	mm	<input type="text"/> (9*2)		
	鏡板の形状に係る寸法	mm			1800*2 (鏡板中央部内半径)
					180*2 (鏡板隅の丸み半径)
	管台外径(燃料入口)	mm			48.6*2
	管台厚さ(燃料入口)	mm	<input type="text"/>		3.7*2)
	管台外径(燃料出口)	mm			60.5*2
	管台厚さ(燃料出口)	mm	<input type="text"/>		3.9*2)
	マンホール外径	mm			518*2
	マンホール厚さ	mm	<input type="text"/>		(9*2)
	マンホール平板厚さ	mm	<input type="text"/>		12*2)
	全長	mm			3560*2
材料	胴板	—	SS41 相当		
	鏡板	—	SS41		
	マンホール平板	—	SS41 相当		
個数	—		1		

(続き)

			変更前* ¹	変更後
取 付 箇 所	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—	高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機 燃料油デイトンク 高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電装置	変更なし
	設 置 床	—	原子炉建屋付属棟 EL. 4.65 m	
	溢水防護上の区画番号	—	—	CS-B1-7
	溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ	—		—

注記 *1：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

*2：公称値を示す。

(5) 発電機に係る次の事項

イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

・常設

			変更前	変更後
名 称			高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機*1	変更なし
種 類	—		横軸回転界磁三相交流発電機	
容 量	kVA/個*2		3500	
主 要 寸 法	た て	mm	5065*3, *4	
	横	mm	4200*3, *4	
	高 さ	mm	3240*3, *4	
力 率	%*5		80*6	
電 圧	V		6900	
相	—		3*7	
周 波 数	Hz		50	
回 転 速 度*8	min ⁻¹ *9		429	
結 線 法	—		星形	
冷 却 方 法*10	—		空気冷却	
個 数	—		1	

(続き)

			変 更 前	変 更 後
取 付	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機*3	変更なし
	設 置 床	—	原子炉建屋付属棟 EL. 0.70 m*3	
箇 所	溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号	—	—	CS-B1-4
	溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ	—		EL. 0.70 m 以上

- 注記 *1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「発電機」と記載。
 *2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「KVA」と記載。
 *3：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
 *4：公称値を示す。
 *5：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。
 *6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「0.80」と記載。
 *7：記載の適正化を行う。既工事計画書には「三相」と記載。
 *8：記載の適正化を行う。既工事計画書には「回転数」と記載。
 *9：記載の適正化を行う。既工事計画書には「r. p. m」と記載。
 *10：記載の適正化を行う。既工事計画書には「冷却法」と記載。

ロ 励磁装置の名称，種類，容量，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

・常設

		変 更 前		変 更 後	
名 称		高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置*1		変更なし	
種 類	—	静止形自励式			
容 量	kW/個*2	45			
個 数	—	1			
取 付 箇 所	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機*3		
	設 置 床	—	原子炉建屋付属棟 EL. 0.70 m*3		
取 付 箇 所	溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号	—	—		CS-B1-4
	溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ	—	—		EL. 0.70 m 以上

注記 *1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「励磁装置」と記載。

*2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「KW」と記載。

*3：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

ハ 保護継電装置の名称及び種類

		変更前	変更後
名	称	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 保護継電装置*1	変更なし
種	類	<ul style="list-style-type: none"> ・自動遮断用*2 <ul style="list-style-type: none"> 発電機逆電力継電器*3, *4 発電機差電流継電器*3 発電機過電流継電器*3, *4 ・警報用*2 <ul style="list-style-type: none"> 発電機過電圧継電器*3 発電機接地継電器*3 発電機界磁接地継電器*3 電圧不平衡継電器*3 	

注記 *1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「保護継電装置の種類」と記載。

*2：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

*3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「発電機過電圧」、「発電機逆電力」、「発電機差電流」、「発電機過電流」、「発電機接地」、「発電機界磁接地」、「電圧不平衡」と記載。

*4：非常用炉心冷却設備作動信号発生時以外。

ニ 原動機との連結方法

		変 更 前	変更後
連 結 方 法	—	直結*	変更なし

注記 *：記載の適正化を行う。既工事計画書には「機関直結」と記載。

(6) 冷却設備に係る次の事項

ロ ポンプの名称，種類，容量，揚程又は吐出圧力，最高使用圧力，最高使用温度，主要寸法，材料，個数及び取付箇所並びに原動機の種類，出力，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

・常設

			変更前	変更後	
名 称			高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機用 海水ポンプ	変更なし	
ポ ン プ	種 類	—	ターボ形		
	容 量	m ³ /h/個			
	揚 程	m	43 以上 (43* ¹)		
	最 高 使 用 圧 力	MPa	0.70		
	最 高 使 用 温 度	℃	38		
	主 要 寸 法	吸 込 内 径	mm		187.0* ¹
		吐 出 内 径	mm		250.0* ¹
		コ ラ ム 外 径	mm		318.5* ¹
		コ ラ ム 厚 さ	mm		10.0* ¹)
		高 さ	mm		8743* ¹
材 料	ケ ー シ ン グ	—			
個 数	—	1			
取 付 箇 所	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—	高圧スプレイ系 ディーゼル発電機用 海水ポンプ 高圧スプレイ系 ディーゼル発電装置* ²		
	設 置 床	—	海水ポンプ室 EL. 0.80 m* ²		
	溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号	—	—		
	溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ	—	—		

(続き)

			変更前	変更後
原 動 機	種 類	—	誘導電動機	変更なし
	出 力	kW/個	55* ¹	
	個 数	—	1	
	取 付 箇 所	—	ポンプと同じ* ²	

注記 *1：公称値を示す。

*2：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

ハ ろ過装置の名称, 種類, 容量, 最高使用圧力, 最高使用温度, 主要寸法, 材料, 個数及び取付箇所 (常設及び可搬型の別に記載すること。)

・常設

			変更前	変更後
名 称			高圧炉心スプレイ系ディーゼル 発電機用海水ストレーナ	変更なし
種 類	—	たて置円筒形*1		
容 量	m ³ /h/個	386 以上 (386*3)		
最 高 使 用 圧 力	MPa	0.70*4		
最 高 使 用 温 度	℃	38		
主 要 寸 法	胴 内 径	mm	[Redacted]	
	胴 板 厚 さ	mm		
	カ バ ー 厚 さ	mm		
	管台口径 (海水入口)	mm		
	管台厚さ (海水入口)	mm		
	管台口径 (海水出口)	mm		
	管台厚さ (海水出口)	mm		
	フ ラ ン ジ 厚 さ	mm		
	全 長	mm		
材 料	胴*2	—	SCS14	
	ボ ン ネ ッ ト*2	—	SCS14	
	カ バ ー*2	—	SCS14	
	フ ラ ン ジ*2	—	SCS14	
個 数	—	1		
取 付 箇 所	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—	高圧炉心スプレイ系ディーゼル 発電機用海水ストレーナ 高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電装置*5	
	設 置 床	—	海水ポンプ室 EL.0.80 m*5	
	溢水防護上の区画番号	—	—	
	溢水防護上の 配慮が必要な高さ	—		

注記 *1: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「円筒縦形」と記載。

*2: 記載の適正化を行う。既工事計画書には「主要材料」と記載。

*3: 公称値を示す。

*4: S I 単位に換算したもの。

*5: 既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は, 設計図書による。

*6：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、昭和50年10月6日付け50資庁第8313号にて認可された工事計画の添付図面「第4-3図 非常用予備発電装置 内燃機関冷却系 ストレーナ構造図(その2)(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用)」による。

ホ 主配管の名称, 最高使用圧力, 最高使用温度, 外径, 厚さ及び材料 (常設及び可搬型の別に記載し, 可搬型の場合は, 取付箇所を付記すること。)

・常設

変更前						変更後						
名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料	名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料	
高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電装置	高圧炉心スプレィ系 ディーゼル発電機用 海水ポンプ ～ 高圧炉心スプレィ系 ディーゼル発電機用 海水ストレーナ	0.70*4	38	267.4	9.3*1	STPT410*5	変更なし	変更なし	変更なし*6			
	高圧炉心スプレィ系 ディーゼル発電機用 海水ストレーナ	0.70*4	38	267.4	9.3*1	STPT410*5	変更なし	変更なし	変更なし*6			
				318.5*5	□*5 (13*1, *5)	STPT410*5			変更なし			
				267.4	9.3*1	STPT42			変更なし			
	高圧炉心スプレィ系 ディーゼル発電機用 海水ストレーナ ～ 空気冷却器及び 潤滑油冷却器 ～ 高圧炉心スプレィ系 ディーゼル発電機 清水冷却器	-	-	-	-	-	-	0.70*9	38*9	267.4*8 /- /267.4*8	9.3*1, *8 /- /9.3*1, *8	STPT410*8
										267.4*8 /267.4*8 /-	9.3*1, *8 /9.3*1, *8 /-	STPT410*8
										267.4*8 /267.4*8 /165.2*8	9.3*1, *8 /9.3*1, *8 /7.1*1, *8	STPT410*8
										267.4*8 /- /165.2*8	9.3*1, *8 /- /7.1*1, *8	STPT410*8
	(次頁へ続く)	0.70*4	38	165.2	7.1*1	STPT370*5	変更なし	変更なし	変更なし*6			
						STPT38			変更なし*6			

(続き)

変更前						変更後											
名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料	名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料						
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置	(前頁からの続き)					高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置	変更なし	0.70*9	38*9	165.2*8 /114.3*8	7.1*1, *8 /6.0*1, *8	STPT370*8					
	—											STPT38*8					
	0.70*4	38	114.3	6.0*1	STPT370*5							変更なし					
					STPT38							変更なし					
	0.70*4	50	114.3	6.0*1	STPT370*5							変更なし					
					STPT38							変更なし*6					
	—											0.70*9	50*9	165.2*8 /114.3*8	7.1*1, *8 /6.0*1, *8	STPT370*8	
	0.70*4	50	165.2	7.1*1	STPT370*5											変更なし*6	
					STPT38							変更なし*6					
	—											0.70*9	50*9	216.3*8 /165.2*8	8.2*1, *8 /7.1*1, *8	STPT38*8	
0.70*4	50	216.3	8.2*1	STPT38	変更なし												
				STPT370*5	変更なし*6												
—					0.70*9	50*9	216.3*8 /216.3*8 /165.2*8	8.2*1, *8 /8.2*1, *8 /7.1*1, *8	STPT370*8								

(続き)

変更前						変更後					
名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料	名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 清水冷却器 ～ 放出配管分岐点	0.70*4	50	216.3	8.2*1	STPT370*5	変更なし	変更なし		変更なし*6		
					STPT410*5		変更なし				
	-						0.70*9	50*9	267.4*8	9.3*1, *8	STPT410*8
	-								/-	/-	
	0.70	50	267.4	9.3*1	STPT410*5		変更なし		変更なし*6		
	-						0.70*9	50*9	267.4*8	9.3*1, *8	STPT410*8
	-								/-	/-	
0.70	66	267.4	9.3*1	STPT410*5	変更なし		変更なし*6				
-					□ (9.3*1)	STPT410	変更なし		変更なし		
-					-		0.70*9	66*9	267.4*8	9.3*1, *8	STPT410*8
-					-				/-	/-	
空気冷却器入口配管*7 ～ 燃料弁冷却器 ～ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 清水冷却器出口配管	0.70*4	38	114.3	6.0	STPT410*5	-					
38		114.3	6.0	STPT410*5							
空気冷却器入口配管*2, *10 ～ 高圧炉心スプレイポンプ室空調機, 高圧炉心スプレイポンプ ポンプモータ軸受冷却器及びメカニカル シール冷却器 ～ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 清水冷却器出口配管	0.70	38	114.3	6.0	STPT410*5	-					
STPT42											
76.3		4.8	STPT410*5								
76.3		4.8	STPT410*5								
50	114.3	6.0	STPT42	-							
			STPT410*5								

(続き)

変更前						変更後					
名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料	名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径*1 (mm)	厚さ (mm)	材料
高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電装置	*10 放出配管分岐点 ～ 弁 7-13V90	0.70	66	267.4	□ (9.3*1)	STPT410	変更なし				
	*10, *12 弁 7-13V90 ～ 放水路	0.70	66	267.4	□ (9.3*1)	STPT410	変更なし				
	高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電装置の非常用放出配管 放出配管分岐点 ～ 放水先	0.70	66	267.4	□ (9.3*1)	STPT410	変更なし	変更なし			
—					0.70*9	66*9		267.4*8, *11	9.3*1, *8, *11	STPT410*8, *11	

注記 *1：公称値を示す。

*2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機用海水ポンプより高圧炉心スプレィポンプ室空調器及び高圧炉心スプレィポンプモータ軸受冷却器，メカニカルシール冷却器まで（ポンプ吐出管）（二重管部分を除く）」と記載。

*3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「海水ストレーナから原子炉建屋トレンチまで（非常用ディーゼル発電機および高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機用とも）」と記載。

*4：S I 単位に換算したもの。

*5：既工事計画書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

*6：エルボにあつては，管と同等以上の厚さのものを選定。

*7：記載の適正化を行う。既工事計画書には「ポンプ吐出管より空気冷却器，燃料弁冷却器，潤滑油冷却器及び一次冷却水冷却器を経て前記配管まで」と記載。

*8：本設備は既存の設備である。

*9：重大事故等時における使用時の値を示す。

*10：記載の適正化を行う。既工事計画書には「高圧炉心スプレィポンプ室空調器及び高圧炉心スプレィポンプモータ軸受冷却器，メカニカルシール冷却器より放水路まで（放出配管）」と記載。

*11：エルボを示す。

*12：本設備は記載の適正化のみを行うものであり，手続き対象外である。

*13：当該ラインについては，主配管に該当しないため，記載の適正化を行う。

表1 非常用電源設備の主要設備リスト (1/10)

設備区分	系統名	機器区分	名称	変更前				変更後					
				設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1		設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1			
				耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス	名称	耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス	
常用電源設備との切替方法	非常用ディーゼル発電装置	-	非常用ディーゼル発電機 (常用電源設備との切替方法)	-	-	-	-	変更なし*2	-	-	-	-	
			高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置	-	-	-	-	変更なし*2	-	-	-	-	
			常設代替高圧電源装置	-				常設代替高圧電源装置 (常用電源設備との切替方法) *3	-	-	-	-	
			緊急時対策所用発電機	-				緊急時対策所用発電機 (常用電源設備との切替方法) *3	-	-	-	-	
			可搬型代替低圧電源車	-				可搬型代替低圧電源車 (常用電源設備との切替方法) *3	-	-	-	-	
非常用発電装置	非常用ディーゼル発電装置	内燃機関	機関並びに過給機内燃機関	S	火力技術基準	-	-	変更なし	-	-	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準	
			調速装置及び非常調速装置	非常用ディーゼル発電機調速装置	S	-	-	-	変更なし	-	-	常設耐震/防止 常設/緩和	-
				非常用ディーゼル発電機非常調速装置	S	-	-	-	変更なし	-	-	常設耐震/防止 常設/緩和	-
			内燃機関に附属する冷却水設備	非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプ	S	火力技術基準	-	-	変更なし	-	-	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
			内燃機関に附属する空気圧縮設備 (空気だめ)	非常用ディーゼル発電機空気だめA	S	クラス3	-	-	変更なし	-	-	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
				非常用ディーゼル発電機空気だめB*4	C	クラス3	-	-	変更なし				
			内燃機関に附属する空気圧縮設備 (空気だめの安全弁)	3-14Z1	S	-	-	-	変更なし	-	-	常設耐震/防止 常設/緩和	-
				3-14Z2*4	C	-	-	-	変更なし				
				3-14Z101	S	-	-	-	変更なし	-	-	常設耐震/防止 常設/緩和	-
				3-14Z102*4	C	-	-	-	変更なし				
			燃料デイトンク又はサービスタンク	非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク	S	火力技術基準	-	-	変更なし	-	-	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
			燃料設備	ポンプ	-				非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ	S	火力技術基準	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
				容器	-				軽油貯蔵タンク	S	火力技術基準	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準

表1 非常用電源設備の主要設備リスト (2/10)

設備区分	系統名	機器区分	変更前				変更後						
			名称	設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1		名称	設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1		
				耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス		耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス	
非常用発電装置	非常用ディーゼル発電装置	燃料設備	主配管	—	—	—	—	軽油貯蔵タンク ～ 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ	S	火力技術基準	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準	
				—	—	—	—	非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ ～ 非常用ディーゼル発電機燃料油ダイヤタンク	S	火力技術基準	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準	
				—	—	—	—	非常用ディーゼル発電機燃料油ダイヤタンク ～ 燃料油フィルタ	S	火力技術基準	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準	
				—	—	—	—	燃料油フィルタ ～ 非常用ディーゼル発電機内燃機関	S	火力技術基準	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準	
		発電機	発電機	非常用ディーゼル発電機	S	—	—	—	変更なし	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	—
			励磁装置	非常用ディーゼル発電機励磁装置	S	—	—	—	変更なし	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	—
			保護継電装置	非常用ディーゼル発電機保護継電装置	S	—	—	—	変更なし	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	—
			原動機との連結方法	非常用ディーゼル発電機(原動機との連結方法)	—	—	—	—	変更なし*2	—	—	—	—
		冷却設備	ポンプ	非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ	S	Non	—	—	変更なし	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
			ろ過装置	非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ	S	クラス3	—	—	変更なし	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
			主配管	非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ ～ 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ	S	クラス3	—	—	変更なし	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
				非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ ～ 空気冷却器及び潤滑油冷却器 ～ 非常用ディーゼル発電機清水冷却器	S	クラス3	—	—	変更なし	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2

表1 非常用電源設備の主要設備リスト (3/10)

設備区分	系統名	機器区分	名称	変更前				変更後				
				設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1		名称	設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1	
				耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス		耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス
非常用発電装置	非常用ディーゼル発電装置	冷却設備	主配管	非常用ディーゼル発電機清水冷却器 ～ 放出配管分岐点	S	Non	—	—	変更なし	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
				空気冷却器入口配管 ～ 燃料弁冷却器 ～ 非常用ディーゼル発電機 清水冷却器出口配管	S	Non	—	—	—*5	—		
				放出配管分岐点 ～ 弁7-13V91, 弁7-13V89	S	Non	—	—	変更なし	—		
				弁7-13V91, 弁7-13V89 ～ 放水路*4	C	Non	—	—	変更なし	—		
				放出配管分岐点 ～ 放水先	S	Non	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	
				機関並びに過給機	S	火力技術基準	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準	
	高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電装置	内燃機関	调速装置及び非常调速装置	高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機调速装置	S	—	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	—	
				高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機非常调速装置	S	—	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	—	
			内燃機関に附属する冷却水設備	高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機冷却水ポンプ	S	火力技術基準	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準	
			内燃機関に附属する空気圧縮設備 (空気だめ)	高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機空気だめA	S	クラス3	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	
				高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機空気だめB*4	C	クラス3	—	—	変更なし	—	—	
			内燃機関に附属する空気圧縮設備 (空気だめの安全弁)	3-14Z201	S	—	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	—	
				3-14Z202*4	C	—	—	—	変更なし	—	—	
	燃料デイトンク又はサービスタンク	高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機燃料油デイトンク	S	火力技術基準	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準			

表1 非常用電源設備の主要設備リスト (4/10)

設備区分	系統名	機器区分	名称	変更前				変更後				
				設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1		名称	設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1	
				耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス		耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス
非常用発電装置	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置	燃料設備	ポンプ	-				高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ	S	火力技術基準	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
			容器	-				軽油貯蔵タンク	S	火力技術基準	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
			主配管	-				軽油貯蔵タンク ～ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ	S	火力技術基準	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
				-				高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ ～ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク	S	火力技術基準	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
				-				高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク ～ 燃料油フィルタ	S	火力技術基準	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
				-				燃料油フィルタ ～ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関	S	火力技術基準	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
		発電機	発電機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機	S	-	-	変更なし		常設耐震/防止 常設/緩和	-	
			励磁装置	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置	S	-	-	変更なし		常設耐震/防止 常設/緩和	-	
			保護継電装置	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機保護継電装置	S	-	-	変更なし		常設耐震/防止 常設/緩和	-	
			原動機との連結方法	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（原動機との連結方法）	-	-	-	変更なし*2		-	-	

表1 非常用電源設備の主要設備リスト (5/10)

設備区分	系統名	機器区分	名称	変更前				変更後				
				設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1		名称	設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1	
				耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス		耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス
非常用発電装置	高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電装置	冷却設備	ポンプ	高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機用海水ポンプ	S	Non	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	
			ろ過装置	高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ	S	クラス3	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	
		主配管	高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機用海水ポンプ ～ 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ	S	クラス3	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2		
			高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ ～ 空気冷却器及び潤滑油冷却器 ～ 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機清水冷却器	S	クラス3	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2		
			高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機清水冷却器 ～ 放出配管分岐点	S	Non	—	—	変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2		
			空気冷却器入口配管 ～ 燃料弁冷却器 ～ 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機清水冷却器出口配管	S	Non	—	—	—*5	—*5			
			空気冷却器入口配管 ～ 高圧炉心スプレィ系ポンプ室空調機, 高圧炉心スプレィポンプポンプモータ軸受冷却器及びメカニカルシール冷却器 ～ 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機清水冷却器出口配管	S	Non	—	—	—*5	—*5			

表1 非常用電源設備の主要設備リスト (6/10)

設備区分	系統名	機器区分	名称	変更前				変更後				
				設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1		設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1		
				耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス	耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス	
非常用発電装置	ディーゼル発電装置 高圧炉心スプレイ系	冷却設備	放出配管分岐点 ～ 弁7-13V90	S	Non	—	—	変更なし				
			弁7-13V90 ～ 放水路*4	C	Non	—	—	変更なし				
			放出配管分岐点 ～ 放水先	S	Non	—	—	変更なし		常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	
	常設代替高圧電源装置	内燃機関	機関並びに過給機	—	—	—	—	常設代替高圧電源装置内燃機関	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
			調速装置及び非常 調速装置	—	—	—	—	常設代替高圧電源装置調速装置	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	—
				—	—	—	—	常設代替高圧電源装置非常調速 装置	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	—
			内燃機関に附属す る冷却水設備	—	—	—	—	常設代替高圧電源装置冷却水ポ ンプ	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
		燃料デイタンク又 はサービスタンク	—	—	—	—	常設代替高圧電源装置燃料油サ ービスタンク	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準	
		燃料設備	ポンプ	—	—	—	—	常設代替高圧電源装置燃料移送 ポンプ	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
			容器	—	—	—	—	軽油貯蔵タンク	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
			主配管	—	—	—	—	軽油貯蔵タンクA ～ 常設代替高圧電源装置燃料移送 ポンプA	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
				—	—	—	—	常設代替高圧電源装置燃料移送 ポンプA ～ 常設代替高圧電源装置燃料油サ ービスタンク	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
		—	—	—	—	—	—	軽油貯蔵タンクB ～ 常設代替高圧電源装置燃料移送 ポンプB	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準

表1 非常用電源設備の主要設備リスト (10/10)

設備区分	系統名	機器区分	名称	変更前				変更後				
				設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1		設計基準対象施設*1		重大事故等対処設備*1		
				耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス	名称	耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス
非常用発電装置	窒素供給装置用電源車	燃料設備	容器	—				可搬型設備用軽油タンク	—		常設耐震/防止 常設/緩和	火力技術基準
				—				タンクローリ	—		可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
			主配管	—				タンクローリ給油用10mホース	—		可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
				—				タンクローリ送油用19.5mホース	—		可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
		発電機	発電機	—				窒素供給装置用電源車	—		可搬/防止 可搬/緩和	—
			励磁装置	—				窒素供給装置用電源車励磁装置	—		可搬/防止 可搬/緩和	—
			保護継電装置	—				窒素供給装置用電源車保護継電装置	—		可搬/防止 可搬/緩和	—
			原動機との連結方法	—				窒素供給装置用電源車（原動機との連結方法）*3	—		—	—
その他の電源装置	—	無停電電源装置	—				非常用無停電電源装置	S	—	常設耐震/防止 常設/緩和	—	
			—				緊急用無停電電源装置	—		常設耐震/防止 常設/緩和	—	
			—				可搬型整流器	—		可搬/防止 可搬/緩和	—	
	電力貯蔵装置	125V系蓄電池	S	—	—		変更なし		常設耐震/防止 常設/緩和	—		
		中性子モニタ用蓄電池	S	—	—		変更なし		常設耐震/防止 常設/緩和	—		
		—				緊急用125V系蓄電池	—		常設耐震/防止 常設/緩和	—		
		—				緊急時対策所用125V系蓄電池	—		常設/防止 常設/緩和	—		
		—				逃がし安全弁用可搬型蓄電池	—		可搬/防止	—		

注記 *1：表1に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「5 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格」の「表1 原子炉本体の主要設備リスト 付表1」による。

*2：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する。

*3：重大事故等対処設備として使用する。

*4：本設備は記載の適正化のみ行うものであり、手続き対象外である。

*5：当該配管については、主配管に該当しないため、記載の適正化を行う。