

# クラス3容器の強度計算書の説明分類

TK-1-381 改0
2018年4月16日

設計・建設規格 各規格番号と強度計算書との対応			説明 グループ	A(タンク)		B(ポンベ)	
設計・建設規格 規格番号     (クラス3容器)	強度計算書 の計算式 (章節番号)	備考    ◎: 評価部位有(代表して説明) ○: 評価部位有 ●: 説明済 -: 評価部位なし	系統名	火災防護	火災防護	火災防護	火災防護
			機器名	ろ過水貯蔵タンク	多目的タンク	ハロンポンベ	二酸化炭素ポンベ
			既設/新設	既設	既設	新設	新設
			改造	無	無	-	-
			DBクラス	DB3	DB3	DB3	DB3
			SAクラス	-	-	-	-
			型式	開放タンク たて置 円筒形	開放タンク たて置 円筒形	一般継目なし 鋼製容器	一般継目なし 鋼製容器
JISB8501	2.1 <span style="color: red;">Ⓐ</span>	クラス3機器のうち消火設備用ポンベ及び消火器を除く機器の構造及び強度	○	○	-	-	
高圧ガス保安法及び消防法	2.2 <span style="color: red;">Ⓑ</span>	クラス3機器のうち消火設備用ポンベ及び消火器の構造及び強度	-	-	○	○	