

本資料のうち、枠囲みの内容は、
営業秘密又は防護上の観点から
公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	補足-40-4 改1
提出年月日	平成30年4月23日

安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書に係る補足説明資料のうち
補足-40-4 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置について
(使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の概要)

平成30年4月
日本原子力発電株式会社

目 次

1. 概要	1
2. 使用済燃料プール監視カメラ用冷却装置の容量と冷却能力	1
3. 評価条件及び算出方法	2
3.1 評価条件	2
3.2 適用規格	2
3.3 評価方法	2
3.4 算出方法	3
4. 使用済燃料プール監視カメラの耐環境性について	6

1. 概要

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は、原子炉建屋原子炉棟での重大事故等時における高温環境下においても使用済燃料プール監視カメラの機能維持を図るために、カメラ本体を冷却するための空気を供給する設計とする。

冷却用空気として、原子炉建屋原子炉棟内に設置する空気圧縮機の周辺空気を吸込み、除湿器、空気供給弁を経て、原子炉建屋原子炉棟内に設置する冷却器に供給する。冷却器で冷却された空気をカメラに供給し、温度の上昇した空気は原子炉建屋付属棟内に放出する。

本資料では、使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の容量について説明する。また、使用済燃料プール監視カメラの耐環境性及び冷却能力についても説明する。

2. 使用済燃料プール監視カメラ用冷却装置の容量と冷却能力

(1) 容量

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の空気圧縮機から供給される空気が使用済燃料プール監視カメラの入口で \square °C以下になるように必要流量を設定する。

使用済燃料プール監視カメラ空冷装置の必要流量（空気圧縮機の必要流量）が \square L/minであることから、空気圧縮機の容量を \square L/min以上とする。

(2) 冷却能力

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は、空気圧縮機で圧縮された空気を、除湿器及び冷却器で冷却する設計としている。

除湿器の冷却能力としては同一機器を使用した試験を実施しており、原子炉建屋原子炉附属棟内空調機械室の環境温度である 46 °Cとなる周辺温度環境を設定して試験をした結果、除湿器出口の温度は \square °C以下となることを確認している。

冷却器の冷却能力としては同一機器を使用した試験を実施しており、冷却器の出口温度は入口温度より \square °C低下した空気を供給できることを確認している。

3. 評価条件及び算出方法

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の必要流量（空気圧縮機の必要流量）を求めた評価条件及び算出方法は以下のとおりである。使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の系統構成を図 3-1「使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の空気供給概略図」に、空気圧縮機の必要流量及び評価温度を表 3-1「必要流量及び評価温度」に示す。

3.1 評価条件

- ・使用済燃料プール監視カメラの入口温度：°C以下
- ・原子炉建屋配管入口温度：°C
- ・周囲温度：原子炉建屋付属棟（圧縮機，除湿器設置場所）46 °C*¹
原子炉建屋原子炉棟（使用済燃料プール監視カメラ，冷却器設置場所）100°C*²
- ・* 1 添付書類V-1-1-6「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」により 46°Cに設定している。
- ・* 2 添付書類V-1-1-6「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」により 100°Cに設定している。
- ・空気圧縮機の必要流量：L/min
- ・冷却器の冷風率：35 %
（空気圧縮機，除湿器からの冷却空気流量（冷却器の入口流量）に対する使用済燃料プール監視カメラの冷却に使用される空気（冷却器の出口流量）の割合）
- ・けい酸カルシウムの熱伝導率：0.0535 W/mK
（J I S A9501 2014 表 4-無機多孔質保温材けい酸カルシウム保温板（筒）1号-15より）
- ・ロックウールの熱伝導率：0.03314 W/mK
（J I S A9504 2014 表 2-人造鉱物繊維保温材ロックウール保温筒より）
- ・保温厚さ：けい酸カルシウム 0.1 m
ロックウール 0.02 m
- ・空気の定圧比熱：1.005 kJ
- ・空気の密度：1.293 kg/m³（0 °C，大気圧における密度）

3.2 適用規格

- ・J I S A9501 2014 保温保冷工事施工標準
- ・J I S A9504 2011 人造鉱物繊維保温材

3.3 評価方法

- (1) 使用済燃料プール監視カメラの必要最低流量を満足するよう必要流量を任意に与える。
- (2) 設定された空気圧縮機の流量を用いて，**空気圧縮機入口**から使用済燃料プール監視カメラ入口に向けて温度を算出する。
- (3) 上記の計算を使用済燃料プール監視カメラ入口まで行い，°C以下であることを確認する。
（解析結果が°C以上になった場合には，使用済燃料プール監視カメラへの空気流量を増加させ，(1)に戻り再度計算を行い，°C以下となるまで流量を与える。）

3.4 算出方法

(1) 算出の概要

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置に必要な流量の 450 L/min を流した場合に発生する冷却空気の温度変化を下記の順に算出する。

① 空気圧縮機入口（初期条件）の設定

空気圧縮機は原子炉建屋付属棟内空調機械室の空気を吸込むため、空気圧縮機入口の温度、流量は以下の通り設定する。

温度：46 °C

流量：450 L/min

② 空気圧縮機及び除湿器による入熱

圧縮機及び除湿器の入熱を考慮し、試験結果より温度が 5 °C 上昇することとし、除湿器出口の温度、流量は以下の通りとなる。

温度：51 °C

流量：450 L/min

③ 除湿器から原子炉建屋原子炉棟入口の周囲温度からの入熱

除湿器出口の温度 51 °C に対し周囲温度は 46 °C と低いため配管内の空気は冷却されるが、本評価は冷却能力の評価が目的のため、温度を下げる効果は評価上無視することとし、原子炉建屋原子炉棟入口までの温度、流量は下記の通り変化しない設定とする。

温度：51 °C

流量：450 L/min

④ 原子炉建屋原子炉棟入口から冷却器入口の周囲温度からの入熱

原子炉建屋原子炉棟入口の温度を内部流体の入口温度とし、3.4(2)算出式に記載の算出式により冷却器入口温度を算出する。

温度：88.3 °C

流量：450 L/min

⑤ 冷却器による冷却と流量減少

冷却器の冷却効果により 50 °C 低下し、流量は冷風率、35 % を乗じた流量に低下することとし、冷却器出口の温度、流量は以下の通りとなる。

温度：38.3 °C

流量：157.5 L/min

⑥ 冷却器出口から使用済燃料プール監視カメラ入口

冷却器出口の温度を内部流体の入口温度とし、3.4(2)算出式に記載の算出式により冷却器入口温度を算出する。

温度：39.66 °C

流量：157.5 L/min

(2) 算出式

- 冷却器入口温度及び使用済燃料プール監視カメラ入口温度の算出式

$$|\theta_{f_m} - \theta_\alpha| = |\theta_{i_m} - \theta_\alpha| \cdot e^{-\alpha \cdot l}$$

周囲温度 θ_α は、配管内部の気体温度 θ_{f_m} および θ_{i_m} より高いので

$$\theta_{f_m} = \theta_\alpha - (\theta_\alpha - \theta_{i_m}) \cdot e^{-\alpha \cdot l}$$

$$\alpha = \frac{3.6 \cdot U_1}{m' \cdot C_p}$$

- 熱透過率算出式

$$U_1 = \frac{2 \cdot \pi \cdot \lambda}{\ln\left(\frac{D_e}{D_i}\right)}$$

- 内部流体の流量算出式

$$m' = m \cdot \rho \cdot \frac{60}{1000}$$

ここに、

θ_{f_m} : 内部流体 出口温度 (°C)

θ_{i_m} : 内部流体 入口温度 (°C)

θ_α : 周囲温度 (°C)

ρ : 空気の密度 (kg/m³)

m : 内部流体の流量 (L/min)

m' : 内部流体の流量 (kg/h)

l : 管の長さ (m)

π : 円周率

λ : 保温材 (けい酸カルシウム, ロックウール) の熱伝導率 (W/mK)

D_i : 保温材内径 (m)

D_e : 保温材外形 (m)

C_p : 内部流体の定圧比熱 (kJ)

U_1 : 熱透過率

上記に基づき算出した熱透過率 (U_1) 及び各インプットは下表の通り。

	m'	U_1	α	D_e	D_i	λ
原子炉建屋原子炉棟入口から 冷却器入口温度 (けい酸カルシウム)	34.911	0.1743	0.01788	0.234	0.034	0.0535
冷却器出口から使用済燃料 プール監視カメラ入口温度 (ロックウール)	12.219	0.1542	0.04522	0.054	0.014	0.03314




図 3-1 「使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の空気供給概略図」

表 3-1 必要流量及び評価温度

	必要流量 (L/min)	評価温度 (°C)
使用済燃料プール 監視カメラ用空冷装置		

4. 使用済燃料プール監視カメラの耐環境性について

使用済燃料プール監視カメラの耐環境性については、実証試験を実施している。また、使用済燃料プール監視カメラの設計条件に基づき評価が必要な場合は、実証試験結果を踏まえて評価を実施する。

試験結果	<p>空冷カバーに 30 L/min のエアを吹き込んだ場合、使用済燃料プール監視カメラ本体の温度は平均 43.6 °C まで冷却されていることから、雰囲気温度が 100 °C 環境であっても、計測機能維持が可能であることを確認した。また、カメラ映像機能は温度曝露試験にて <input type="text"/> °C の環境下まで監視可能であることを確認した。</p> <p>今回の試験結果を基に、使用済燃料プール監視カメラ空冷装置の設計条件で設定している配管出口温度及び必要流量を流した場合の使用済燃料プール監視カメラの空冷カバー内部温度を求め、温度曝露試験にて機能維持が確認された <input type="text"/> °C 以下であることを確認した。</p>
最高使用温度	<p>≤ 50 °C <input type="text"/></p>
試験条件	<p>蒸気封入容器温度 100 °C 圧縮空気量 30 L/min 圧縮空気温度 30 °C</p>
温度試験内容	<p>本試験では、空冷カバーの冷却性能を確認するために、空冷カバーに常温空気を吹き込みながら、過熱蒸気の吹込みを開始し、蒸気封入容器内部の雰囲気温度が 100 °C に達するまで加熱した。</p> <p>そして、使用済燃料プール監視カメラ外部温度が定常状態になるまで雰囲気温度を維持し、使用済燃料プール監視カメラ外部温度が定常状態になったあと、各箇所の温度及びその変化の計測を行った。</p>
試験回路構成	<p>The diagram illustrates the experimental setup. On the left, a box labeled '過熱蒸気発生器' (Superheated steam generator) has a red arrow pointing to a larger box labeled '蒸気封入容器' (Steam-sealed container). Below this arrow is the text '約 <input type="text"/> の過熱蒸気'. Inside the '蒸気封入容器' box is a 'カメラ+空冷カバー' (Camera + cooling cover). To the right of the container, a 'カメラ制御用 PC' (Camera control PC) and a '温度測定機器' (Temperature measurement device) are connected to the camera system. Below the container, a 'コンプレッサ' (Compressor) is connected to an 'エア流量計' (Air flow meter), which then leads to '冷却エア' (Cooling air) being directed towards the cooling cover.</p>

設計条件による空冷カバー内の温度評価

機械による熱負荷は以下の式により求められる。

$$Q = V (T_2 - T_1) \cdot C_p \cdot \gamma$$

機械工学便覧 B 8 熱交換器・空気調和・冷凍 第 2 章 空気調和 2.2.5

a. 風量の計算より引用

ここで、

Q: 機械による負荷 (W)

V: 風量 (m^3/s)

T_1 : 入口空気温度 ($^{\circ}C$)

T_2 : 出口空気温度 ($^{\circ}C$)

C_p : 流体の比熱 ($J/kg \cdot ^{\circ}C$)

γ : 流体の密度 (kg/m^3)

与えられた条件 (試験結果)

圧縮空気量 $V = \square$ L/min

空冷カバー空気入口温度 $T_1 = \square$ $^{\circ}C$

空冷カバー内部温度 $T_2 = \square$ $^{\circ}C$

上記条件より機械による顕熱負荷 Q を求める。

$$Q = \square$$
$$= \square$$
$$= \square$$

C_p 及び γ を一定とし、必要流量、評価温度及び上記で求めた顕熱負荷 Q を用いて空冷カバー内部温度を算出する。

$$V = \text{必要流量} \times \text{冷風率} = 450 \times 0.35 = 157.5 \text{ L/min}$$

$$T_1 = \text{評価温度} = \square$$
 $^{\circ}C$

$$T_2 = \text{空冷カバー内部温度} = X$$
 $^{\circ}C$

$$Q = \square$$
$$X = \square$$
 $^{\circ}C$