重大事故等クラス3管の強度計算書の説明分類

設計・建設規格各規格番号と強度計算書との対応			分類	ホース								ノズル	放水砲
設計・建設規格　規格番号	強度計算書の計算式（章節番号）	備考	系統	代替燃料プール注水系	低圧代替注水系		原子炉建屋放水設備	窒素ガス代替注入系	格納容器圧力逃がし装置	燃料設備		代替燃料プール注水系	原子炉建屋放水設備
			配管箇所	可搬型スプレイノズル用20mホース	取水用5mホース	送水用5m，10m，50mホース	放水砲用5m，50mホース	窒素供給用5mホース	格納容器圧力逃がし装置送水用20mホース	タンクローリ給油用10mホース	タンクローリ送油用19.5mホース	可搬型スプレイノズル	放水砲
			既設/新設	新設	新設	新設	新設	新設	新設	新設	新設	新設	新設
（重大事故等クラス3　管）		○：評価部位有 ●：説明済 －：評価部位なし	改造	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			DBクラス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			SAクラス	SA3	SA3	SA3	SA3	SA3	SA3	SA3	SA3	SA3	SA3
PPD-3414 PPD-3415	2.1　Ⓐ	完成品を除く重大事故等クラス3機器の構造及び強度		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高圧ガス保安法に基づく容器保安規則及び一般高圧ガス保安規則等 日本工業規格等	2.2　Ⓑ	重大事故等クラス3機器のうち完成品の構造及び強度		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計算書進捗				本日ご提出	本日ご提出	本日ご提出	本日ご提出	本日ご提出	本日ご提出	本日ご提出	本日ご提出	本日ご提出	本日ご提出