

1. 件 名：新規制基準適合性審査に関する現地確認について（東海第二）

2. 日 時：平成30年5月15日 14時15分～17時15分

3. 場 所：株式会社安藤・間 技術本部 技術研究所

4. 確認者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

吉村上席安全審査官、堀口主任安全審査官、安田主任安全審査官、竹内技術参与

5. 対応者：

日本原子力発電株式会社：開発計画室 グループマネージャー 他3名

株式会社安藤・間：担当者 7名

5. 要旨

東海第二発電所に建設が予定されている鋼製防護壁と、既設取水路間に設置する止水機構について、地震時の追従性を確認するための実規模大の試験装置を用いた加振試験に立会い、止水板が期待通りに動作すること、及び水密ゴム、その他構成部材が破損しないことを確認した。

6. その他

提出資料：

なし