

1. 件 名：新規制基準適合性審査に関する現地確認について（東海第二）

2. 日 時：平成30年6月20日 14時45分～16時30分

3. 場 所：株式会社セレス 流速計試験所

4. 確認者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

秋本安全審査官、関根技術研究調査官

5. 対応者

日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長 他3名

6. 要旨

日本原子力発電株式会社東海第二発電所に係る新規制基準適合性審査の一環として、東海第二発電所の燃料集合体の抗力係数測定試験について、別添のとおり現地確認を実施した。

7. その他

提出資料：

東海第二発電所 燃料集合体の抗力係数測定試験 試験要領書

(別添)

東海第二発電所 燃料集合体の抗力係数測定試験 現地確認一覧

6月20日(14時45分～16時30分)

試験立ち会い①

抗力測定試験のうち模擬燃料体試験(再現性確認)

- ・模擬燃料集合体の試験速度 2.8m/s

試験立ち会い②

抗力測定試験のうち模擬燃料体試験(再現性確認)

- ・模擬燃料集合体の試験速度 6.0m/s