

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-914 改 0
提出年月日	平成 30 年 7 月 9 日

日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 添付書類

発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書

ト項 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備

抜粋資料

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	工事の計画 該当事項	整合性	備考
ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備の記述のうち、「原子炉」を「発電用原子炉」とし、「遮へい」を「遮蔽」とし、「(2)液体廃棄物の廃棄設備」の「(i)構造」及び「(3)固体廃棄物の廃棄設備」の「(i)構造」の記述を以下のとおり変更する。			設置変更許可申請書（本文）第五号ト項において、工事の計画の内容は、以下の通り整合している。	
ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 (1) 気体廃棄物の廃棄設備 (i) 構 造 <u>ト(1)-①</u> 气体廃棄物の主要部分を占めるタービン復水器の空気抽出器からの排ガスは、排ガス中の水素と酸素とを再結合させたのち、減衰管、活性炭ホールドアップ装置において放射能を減衰させ、ろ過処理後、排気筒から大気中に放出する。	<p>7.1 気体廃棄物処理施設 7.1.1 処理設備概要</p> <p><u>气体廃棄物の主要なものは、タービン復水器の空気抽出器排ガスである。</u>  <u>空気抽出器からの排ガスは、排ガス予熱器に送り、加熱したのち排ガス再結合器および排ガス系復水器に送り、排ガス中の水素ガスを水に戻す。残留排ガスは減衰管にて通常約 30 分放射能を減衰させ、ついで活性炭式希ガスホールドアップ装置によって、クセノンの放射能を通常約 27 日間、クリプトンの放射能を通常約 40 時間減衰させたのち、ろ過処理後、排気筒から大気中へ放出する。</u>  <u>そのほかの汚染排ガスも、大気中へ放出される前にろ過処理するようになっている。</u></p> <p>空気抽出器排ガス減衰管 保留時間 約 30 分</p>	<p>【放射性廃棄物の廃棄施設】（基本設計方針）</p> <p>1. 廃棄処理設備、廃棄物貯蔵設備 1.2 廃棄処理設備</p> <p>ト(1)-①气体廃棄物処理設備は、主として主復水器の空気抽出器、排ガス再結合器及び排ガス減衰管並びに活性炭ホールドアップ装置等で構成し、排ガスはろ過処理後、放射性物質の濃度を監視しながら主排気筒等から放出する設計とする。      なお、排ガス減衰管は排ガスの通過に通常約 30 分、活性炭ホールドアップ装置は排ガス中のクセノンの通過に約 27 日間、クリプトンの通過に約 40 時間を要する設計とする。</p> <p>气体廃棄物処理設備は、主として主復水器の空気抽出器、排ガス再結合器及び排ガス減衰管並びに活性炭ホールドアップ装置等で構成し、排ガスはろ過処理後、放射性物質の濃度を監視しながら主排気筒等から放出する設計とする。</p> <p>ト(1)-②なお、排ガス減衰管は排ガスの通過に通常約 30 分、活性炭ホールドアップ装置は排ガス中のクセノンの通過に約 27 日間、クリプトンの通過に約 40 時間を要する設計とする。</p> <p>气体廃棄物処理設備は、主として主復水器の空気抽出器、排ガス再結合器及び排ガス減衰管並びに活性炭ホールドアップ装置等で構成し、排ガスはろ過処理後、放射性物質の濃度を監視しながら主排気筒等から放出する設計とする。</p>	工事の計画ト(1)-①は設置変更許可申請書の（本文）ト(1)-①と同義であり整合している。	既許可との整合 【39条3】
活性炭ホールドアップ装置 <u>ト(1)-③</u> 空気抽出器排ガス中のクセノンの通過に要する時間が約 27 日間、クリプトンの通過に要する時間が約 40 時間	活性炭式希ガスホールドアップ装置 個 数 一 式		工事の計画ト(1)-②は設置変更許可申請書の（本文）ト(1)-②と同義であり整合している。	既許可との整合 【39条3】
			工事の計画ト(1)-③は設置変更許可申請書の（本文）ト(1)-③と同義であり整合している。	既許可との整合 【39条3】

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	工事の計画 該当事項	整合性	備考
	<p>(1) 排ガス前置除湿器 基 数 2 (予備 1) 形 式 冷却式</p> <p>(2) 排ガス後置除湿器 基 数 2 (予備 1) 形 式 乾燥材（モレキュラーシーブ）式</p> <p>(3) 排ガス活性炭ベッド 基 数 20 (予備 2) 形 式 活性炭式充填式</p> <p>(4) 排ガス後置フィルタ 基 数 2 形 式 高効率フィルタ</p> <p>(5) 排ガス空気抽出器 基 数 3 形 式 空気駆動式 (2), 機械式 (1)</p> <p>排 気 筒 接地点標高 約 8m 排気筒高さ 約 140m</p>			
<p>(3) 排気筒位置 排気筒位置 原子炉から東側約 75m 排気筒高さ 約 140m</p> <p>(2) 液体廃棄物の廃棄設備 (i) 構 造 ト(2)-①液体廃棄物はその発生源により、機器ドレン処理系、床ドレン処理系、床ドレン廃液、化学廃液、洗濯廃液及び排ガス洗浄廃液に分類され、それぞれ機器ドレン処理系、床ドレン処理系、再生廃液処理系、洗濯廃液処理系及び排ガス洗浄廃液処理系で処理する。</p> <p>ト(2)-②機器ドレン処理系に導かれた機器ドレン廃液等は、ろ過装置及び脱塩装置によって処理する。</p>	<p>7.2 液体廃棄物処理系 7.2.1 概 要 液体廃棄物処理系は、機器ドレン処理系、床ドレン処理系、再生廃液処理系、洗濯廃液処理系及び排ガス洗浄廃液処理系で構成する。</p> <p>7.2.2 設計方針 (1) 機器ドレン廃液は、ポンプ、弁等各機器からの漏えい水等である。これらの廃液は、廃液収集タンク等に集め、ろ過、脱塩処理した後、廃液サンプルタンクに移し、水質の結果により復水貯蔵タンクに回収、再使用するか、あるいは廃液収集タンクに戻して再処理する。</p>	<p>ト(2)-①液体廃棄物処理設備は、廃液の発生源により、機器ドレン処理系、床ドレン処理系、再生廃液処理系、洗濯廃液処理系及び排ガス洗浄廃液処理系で処理する設計とする。</p> <p>ト(2)-②液体廃棄物処理設備は、廃液の発生源により、機器ドレン処理系、床ドレン処理系、再生廃液処理系、洗濯廃液処理系及び排ガス洗浄廃液処理系で処理する設計とする。</p>	<p>設置許可申請書（本文）において許可を受けた「主排気筒」は、本工事計画の対象外である。</p> <p>工事の計画ト(2)-①は設置変更許可申請書の（本文）ト(2)-①と同義であり整合している。</p> <p>工事の計画ト(2)-②は設置変更許可申請書の（本文）ト(2)-②と同義であり整合している。</p>	<p>既許可との整合</p> <p>【39条4】</p> <p>【39条4】</p>

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	工事の計画 該当事項	整合性	備考
ト(2)-③床ドレン処理系へ導かれた床ドレン廃液は、再生廃液処理系に移送し濃縮処理する。	(2) 床ドレン廃液は、原子炉建屋、廃棄物処理建屋、タービン建屋、固体廃棄物作業建屋（東海発電所及び東海第二発電所共用、既設）等で発生する。これらの廃液は、床ドレン収集タンクに集め、再生廃液処理系に移送し、濃縮処理する。	ト(2)-③液体廃棄物処理設備は、廃液の発生源により、機器ドレン処理系、床ドレン処理系、再生廃液処理系、洗濯廃液処理系及び排ガス洗浄廃液処理系で処理する設計とする。	工事の計画ト(2)-③は設置変更許可申請書の（本文）ト(2)-③と同義であり整合している。	【39条4】
再生廃液処理系に導かれた化学廃液等は、中和後、濃縮装置によって処理する。	(3) 化学廃液は、復水脱塩装置等の樹脂の再生廃液、分析室ドレン等である。これらの廃液は、廃液中和タンクに集め、中和後、濃縮処理する。		設置許可申請書（本文）において許可を申請した「再生廃液処理系」は、本工事計画の対象外である。	
濃縮処理の際発生した濃縮廃液は、固体廃棄物として処理し、発生蒸気は凝縮後、機器ドレン処理系に移送する。	(4) 床ドレン廃液及び化学廃液を濃縮する際発生した濃縮廃液は、濃縮廃液貯蔵タンクに集め、固体廃棄物として処理する。		設置許可申請書（本文）において許可を受けた「濃縮廃液」は、本工事計画の対象外である。	
各処理系で処理された処理液は原則として、回収、再使用するが、放射性物質濃度が低いことを確認した上で復水器冷却水放水路に放出する場合もある。	(5) 床ドレン廃液及び化学廃液を濃縮する際発生した蒸気は、凝縮させ凝縮水収集タンクに集め、機器ドレン処理系に送り、復水貯蔵タンクに回収、再使用するか、脱塩処理した後、凝縮水サンプルタンクに移し、放射性物質濃度が低いことを確認した上で、復水器冷却水放水路に放出する。		設置許可申請書（本文）において許可を申請した「処理液」は、本工事計画の対象外である。	
洗濯廃液処理系に導かれた洗濯廃液は、ろ過装置によって処理した後、放射性物質濃度が低いことを確認した上で復水器冷却水放水路に放出する。	(6) 洗濯廃液は、防護衣類等の洗濯廃液、手洗・シャワから発生する廃液である。これらの廃液は、洗濯廃液ドレンタンク（受タンク）に集め、ろ過処理した後、洗濯廃液サンプルタンク（ドレンタンク）に移し、放射性物質濃度が低いことを確認した上で復水器冷却水放水路に放出する。		設置許可申請書（本文）において許可を申請した「洗濯廃液処理系」は、本工事計画の対象外である。	
排ガス洗浄廃液処理系に導かれた排ガス洗浄廃液は、放射性物質濃度が低いことを確認した上で復水器冷却水放水路に放出する。	(7) 排ガス洗浄廃液は、雑固体減容処理設備（東海発電所及び東海第二発電所共用、既設）の排ガス処理に伴って発生する廃液である。この廃液は、排ガス洗浄廃液サンプルタンクに貯留し、放射性物質濃度が低いことを確認した上で復水器冷却水放水路に放出する。		設置許可申請書（本文）において許可を申請した「排ガス洗浄廃液処理系」は、本工事計画の対象外である。	

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>(ii) 廃棄物の処理能力</p> <p>液体廃棄物処理系の処理容量は、原子炉の起動、停止の態様を考慮して発生廃液量が最大と予想される場合に対して十分対応できる大きさとする。</p> <p>濃縮装置、脱塩装置の除染能力は、廃液の発電所内再使用あるいは所外放出を可能とするのに十分なものとする。</p> <p>(3) 固体廃棄物の廃棄設備</p> <p>(i) 構造</p> <p>ト(3)-①固体廃棄物の廃棄設備(固体廃棄物処理系)は、廃棄物の種類に応じて処理又は貯蔵保管するため、濃縮廃液貯蔵タンク、使用済粉末樹脂貯蔵タンク、使用済樹脂貯蔵タンク、使用済樹脂貯蔵タンク、クラッドスラリタンク、廃液スラッジ貯蔵タンク、床ドレンスラッジ貯蔵タンク、減容固化設備、減容固化体貯蔵室、セメント混練固化装置、(東海発電所及び東海第二発電所共用、既設)、減容装置、雜固体廃棄物焼却設備(東海発電所及び東海第二発電所共用、既設)、雜固体減容処理設備(東海発電所及び東海第二発電所共用、既設)、サイトパンカブル、固体廃棄物貯蔵庫(東海発電所及び東海第二発電所共用、既設)、給水加熱器保管庫、固体廃棄物作業建屋(東海発電所及び東海第二発電所共用、既設)等で構成する。</p> <p>濃縮廃液は、濃縮廃液貯蔵タンクで放射能を減衰させた後、減容固化設備で乾燥・造粒固化後、容器に詰めて減容固化体貯蔵室に貯蔵するか、貯蔵した後、セメント混練固化装置でドラム缶内に固化材(セメント)と混練して固化し貯蔵保管する。</p>	<p>7.2.1 概要</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>液体廃棄物処理系は、本原子炉施設で発生する放射性廃液及び潜在的に放射性物質による汚染の可能性のある廃液を、その性状により分離収集し、処理する。</p> <p>液体廃棄物処理系により処理した後の処理済液は、原則として回収して再使用するが、試料採取分析を行い、放射性物質濃度が低いことを確認して放出する場合もある。</p> <p>7.3 固体廃棄物処理系</p> <p>7.3.1 概要</p> <p>固体廃棄物処理系は、廃棄物の種類に応じて、処理又は貯蔵保管するため、濃縮廃液貯蔵タンク、使用済粉末樹脂貯蔵タンク、使用済樹脂貯蔵タンク、クラッドスラリタンク、廃液スラッジ貯蔵タンク、床ドレンスラッジ貯蔵タンク、減容固化設備、減容固化体貯蔵室、セメント混練固化装置、(東海発電所及び東海第二発電所共用、既設)、減容装置、雜固体廃棄物焼却設備(東海発電所及び東海第二発電所共用、既設)、雜固体減容処理設備(東海発電所及び東海第二発電所共用、既設)、サイトパンカブル、固体廃棄物貯蔵庫(東海発電所及び東海第二発電所共用、既設)、給水加熱器保管庫、固体廃棄物作業建屋(東海発電所及び東海第二発電所共用、既設)等で構成する。</p> <p>なお、セメント混練固化装置、雜固体廃棄物焼却装置、雜固体減容処理設備、固体廃棄物貯蔵庫及び固体廃棄物作業建屋は、東海発電所と共に用する。</p> <p>主要な固体廃棄物としては次のものがある。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 濃縮廃液</li> <li>(2) 使用済樹脂</li> <li>(3) 廃スラッジ</li> <li>(4) 雜固体廃棄物(布、紙、小器具、使用済空気フィルタ等)</li> <li>(5) 第6給水加熱器等</li> <li>(6) 使用済制御棒、チャンネルボックス等</li> </ol> <p>固体廃棄物処理系統概要図を第7.3-1図に示す。</p> <p>7.3.2 設計方針</p> <p>(1) 濃縮廃液は、放射能を減衰させた後、乾燥・造粒し容器に詰めて減容固化体貯蔵室に貯蔵するか又は貯蔵した後ドラム缶内に固化し貯蔵保管する。</p>	<p>ト(3)-①固体廃棄物処理設備は、廃棄物の種類に応じて、濃縮廃液を乾燥・造粒固化する減容固化設備及び固化材と混練して固化するセメント混練固化装置(東海、東海第二発電所共用)、可燃性雜固体廃棄物及び使用済樹脂並びに廃スラッジを焼却する雜固体廃棄物焼却設備(東海、東海第二発電所共用)、不燃性雜固体廃棄物を溶融・焼却する雜固体減容処理設備(東海、東海第二発電所共用)で処理する設計とする。</p>	<p>設置許可申請書（本文）において許可を受けた「廃棄物の処理能力」は、本工事計画の対象外である。</p>	<p>既許可との整合</p> <p>工事の計画ト(3)-①は設置変更許可申請書の（本文）ト(3)-①と同義であり整合している。</p> <p>【39条5】</p>

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	工事の計画 該当事項	整合性	備考
フィルタ脱塩装置から発生する使用済樹脂は使用済粉末樹脂貯蔵タンクに、また、非助材型ろ過装置から発生する廃スラッジはクラッドスラリタンクに貯蔵する。	(2) 使用済樹脂には、原子炉冷却材浄化系及び燃料プール冷却浄化系フィルタ脱塩装置から発生する使用済粉末樹脂、復水脱塩装置及び液体廃棄物処理系脱塩装置から発生する使用済粒状樹脂がある。使用済粉末樹脂は、タンク内に貯蔵する。使用済粒状樹脂は、タンク内に貯蔵するか又は貯蔵し放射能を減衰させた後、焼却する。焼却灰は不燃性雑固体廃棄物として処理する。		設置許可申請書（本文）において許可を申請した「固体廃棄物の廃棄設備」は、本工事計画の対象外である。	
脱塩装置から発生する使用済樹脂及び助材型ろ過装置から発生する廃スラッジは、使用済樹脂貯蔵タンク、廃液スラッジ貯蔵タンク若しくは床ドレンスラッジ貯蔵タンクに貯蔵するか又は貯蔵し放射能を減衰させた後、雑固体廃棄物焼却設備で焼却する。焼却灰は不燃性雑固体廃棄物として処理する。	(3) 廃スラッジには、液体廃棄物処理系の非助材型ろ過装置から発生するクラッドスラリ、助材型ろ過装置から発生するフィルタスラッジがある。クラッドスラリはタンク内に貯蔵するか、貯蔵し放射能を減衰させた後、ドラム缶内に固化し貯蔵保管する。フィルタスラッジはタンク内に貯蔵するか、又は貯蔵し放射能を減衰させた後、焼却するか、ドラム缶内に固化し貯蔵保管する。焼却灰は不燃性雑固体廃棄物として処理する。		設置許可申請書（本文）において許可を申請した「固体廃棄物の廃棄設備」は、本工事計画の対象外である。	
可燃性雑固体廃棄物は、ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか又は雑固体廃棄物焼却設備で焼却し、焼却灰は不燃性雑固体廃棄物として処理する。 不燃性雑固体廃棄物は、圧縮可能なものは減容装置で圧縮減容し、必要に応じて雑固体減容処理設備で溶融・焼却した後、ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか又は固型化材（モルタル）を充填してドラム缶内に固型化し貯蔵保管する。	(4) 可燃性雑固体廃棄物は、ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか、又は焼却し、焼却灰は不燃性雑固体廃棄物として処理する。不燃性雑固体廃棄物は、圧縮可能なものは圧縮減容し、必要に応じて溶融・焼却した後、ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか、ドラム缶内に固型化し貯蔵保管する。		設置許可申請書（本文）において許可を申請した「固体廃棄物の廃棄設備」は、本工事計画の対象外である。	
第6給水加熱器の取替えに伴い取り外した第6給水加熱器3基等は、所要の遮蔽設計を行った発電所内の給水加熱器保管庫に貯蔵保管した後、不燃性雑固体廃棄物として処理する。	(5) 第6給水加熱器の取替えに伴い取り外した第6給水加熱器3基等は、給水加熱器保管庫に貯蔵保管した後、不燃性雑固体廃棄物として処理する。		設置許可申請書（本文）において許可を申請した「固体廃棄物の廃棄設備」は、本工事計画の対象外である。	
使用済制御棒等の放射化された機器は、使用済燃料プールに貯蔵した後、固体廃棄物移送容器に収納しサイトバンカプールに移送し貯蔵保管する。	(6) 使用済制御棒、チャンネルボックス等の放射化された機器は、使用済燃料貯蔵プールに貯蔵した後、サイトバンカプールに貯蔵保管する。		設置許可申請書（本文）において許可を申請した「固体廃棄物の廃棄設備」は、本工事計画の対象外である。	

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>固体廃棄物作業建屋の仕分け・切断作業エリアでは、不燃性雑固体廃棄物及び給水加熱器保管庫に貯蔵保管した第6給水加熱器等の仕分け、切断を行う。また、機器・予備品エリアでは、資機材の保管を行う。</p> <p>雑固体廃棄物焼却設備及び雑固体減容処理設備からの排ガスは、フィルタを通し放射性物質濃度を監視しつつ排気筒等から放送出する。</p> <p>固体廃棄物処理系は、廃棄物の破碎、圧縮、焼却、溶融・焼却、固化等の処理過程における放射性物質の散逸等を防止する設計とする。</p>	<p>(7) 固体廃棄物作業建屋（東海発電所及び東海第二発電所共用、既設）の仕分け・切断作業エリアでは、不燃性雑固体廃棄物及び給水加熱器保管庫に貯蔵保管した第6給水加熱器等の仕分け、切断を行う。また、機器・予備品エリアでは、資機材の保管を行う。</p> <p>7.3.3 主要設備  (4) 雜固体廃棄物の処理  雑固体廃棄物の処理を行う設備は、雑固体廃棄物焼却設備、減容装置及び雑固体減容処理設備（東海発電所及び東海第二発電所共用、既設）である。  可燃性雑固体廃棄物は、ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか又は雑固体廃棄物焼却設備で焼却し、焼却灰は不燃性雑固体廃棄物として処理する。雑固体廃棄物焼却設備の排ガスは、セラミックフィルタ及び高性能粒子フィルタを通し（除染係数<math>10^5</math>以上）<sup>(1)</sup>廃棄物処理建屋排気口（地上高約50m）から放射性物質濃度を監視しつつ放送出する。不燃性雑固体廃棄物は、仕分けし、圧縮可能なものは圧縮減容し、必要に応じて雑固体減容処理設備で溶融・焼却した後、ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか又は固型化材（モルタル）を充填してドラム缶内に固型化し貯蔵保管する。雑固体減容処理設備の排ガスはセラミックフィルタ及び高性能粒子フィルタを通し（除染係数<math>10^7</math>以上）<sup>(2)(3)</sup>排気筒から放射性物質濃度を監視しつつ放送出する。</p>		<p>設置許可申請書（本文）において許可を申請した「固体廃棄物の廃棄設備」は、本工事計画の対象外である。</p>	

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>上記濃縮廃液等を詰めたドラム缶等は、所要の遮蔽設計を行った発電所内の固体廃棄物貯蔵庫又は固体廃棄物作業建屋の廃棄体搬出作業エリアに貯蔵保管する。また、必要に応じて、固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。ただし、廃棄体搬出作業エリアには、固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管したドラム缶を含めて、固体廃棄物を詰めたドラム缶を、廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄するための検査及び搬出までの間に限り、貯蔵保管する。</p> <p>なお、セメント混練固化装置、雑固体廃棄物焼却設備、雑固体減容処理設備、固体廃棄物貯蔵庫及び固体廃棄物作業建屋は東海発電所と共用する。</p> <p>(ii) 廃棄物の処理能力</p> <p>使用済粉末樹脂貯蔵タンクの容量は約 280m<sup>3</sup>,</p> <p>使用済樹脂貯蔵タンクの容量は約 630m<sup>3</sup>,</p> <p>クラッドスラリタンクの容量は約 500m<sup>3</sup>,</p> <p>廃液スラッジ貯蔵タンクの容量は約 320m<sup>3</sup>,</p> <p>床ドレンスラッジ貯蔵タンクの容量は約 110m<sup>3</sup>,</p> <p>減容固化体貯蔵室の容量は約 1,400m<sup>3</sup>,</p> <p>サイトバンカプールの容量は約 1,900m<sup>3</sup>である。</p> <p>固体廃棄物貯蔵庫は 200ℓ ドラム缶相当で約 73,000 本を貯蔵保管する能力がある。</p> <p>給水加熱器保管庫は、第 6 級水加熱器の取替えに伴い取り外した 3 基の第 6 級水加熱器等を貯蔵保管する能力がある。</p> <p>固体廃棄物作業建屋(廃棄体搬出作業エリア)は、200ℓ ドラム缶で約 3,000 本を、廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄するための検査及び搬出までの間、貯蔵保管する能力がある。</p>	<p>(8) 固体廃棄物の貯蔵保管</p> <p>固体廃棄物を詰めたドラム缶等は、所要の遮蔽設計を行った発電所内の固体廃棄物貯蔵庫（東海発電所及び東海第二発電所共用、既設）又は固体廃棄物作業建屋の廃棄体搬出作業エリアに貯蔵保管する。また、必要に応じて、固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。ただし、廃棄体搬出作業エリアには、固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管したドラム缶を含めて、固体廃棄物を詰めたドラム缶を、廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄するための検査及び搬出までの間に限り、貯蔵保管する。</p> <p>固体廃棄物貯蔵庫は、発生量の約10年分以上を貯蔵保管する能力がある。また、固体廃棄物作業建屋(廃棄体搬出作業エリア)は、廃棄事業者の廃棄施設へ搬出する船の積載量に相当する200 ℓ ドラム缶で約3,000本を貯蔵保管する能力がある。</p>		<p>設置許可申請書（本文）において許可を申請した「固体廃棄物の廃棄設備」は、本工事計画の対象外である。</p>	