

表 被ばく評価における生体遮蔽の使用状況と被ばく評価の記載資料

	被ばく評価の種類(a~g)は新規制基準適合性確認の評価で本分中の評価番号参照															
	通常運転時作業者被ばく	通常運転時周辺公衆被ばく	通常運転時空気/液体/廃棄物による公衆被ばく	事故時被ばく※1	原子炉冷却材喪失事故時の公衆被ばく	放射性気体/廃棄物の処理時の公衆被ばく	主蒸気管断事故時の公衆被ばく	燃料集合体降下時の公衆被ばく	制御棒降下時の公衆被ばく	a. (MCR/SA)	b. (緊急時/SA)	c. (MCR/DB, LOCA)	d. (MCR/DB, NSLBA)	e. (公衆・MCR/DB, 単一故障時)	f. (FCVS/SA)	g. (屋外作業/SA)
設置許可			○		○	○	○	○								
まとめ資料										○	○	○	○	○	○	○
工認	○	○		○						○	○	○	○	○	○	○ ^{※3}
工認補足説明資料																
原子炉遮蔽	○															
一次遮蔽	○															
二次遮蔽(原子炉建屋)	●				●					●	●	●	●	●	●	●
補助遮蔽(タービン建屋)	●									●	●	●	●	●	●	●
補助遮蔽(原子炉建屋付属棟、廃棄物処理棟)	●									●	●	●	●	●	●	●
中央制御室遮蔽(原子炉建屋)										●	●	●	●	●	●	●
中央制御室遮蔽(待避室)										○						
第二弁操作室遮蔽																
FCVS格納槽遮蔽																○
緊急時対策所遮蔽																

※1 既工認に記載があるが、a. c. d. で包絡される評価

※2 要目表には記載しないが、当該評価は基準要求があるため、「原子炉格納施設的设计条件」に記載

※3 当該評価は基準要求がないが、「原子炉格納施設的设计条件」に記載

- a. (MCR/SA) : 重大事故時の中央制御室の居住性に係る被ばく評価(第59条)
- b. (緊急時/SA) : 重大事故時の緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価(第61条)
- c. (MCR/DB, LOCA) : 原子炉冷却材喪失事故時の中央制御室の居住性に係る被ばく評価(第26条)
- d. (MCR/DB, NSLBA) : 主蒸気管断事故時の中央制御室の居住性に係る被ばく評価(第26条)
- e. (公衆・MCR/DB, 単一故障時) : 静的機器の単一故障時の被ばく評価(第12条)
 - ・原子炉冷却材喪失事故時の周辺公衆の運動線量評価
 - ・原子炉冷却材喪失事故時及び主蒸気管断事故時の中央制御室の居住性に係る被ばく評価
- f. (FCVS/SA) : 格納槽器圧力逃がし装置 (FCVS) 手動弁操作時の被ばく評価(第50条)
- g. (屋外作業/SA) : 重大事故時の屋外作業の被ばく評価(第56, 57条)

凡例 ○ : 評価で遮蔽効果を期待しているもの

● : 〇印の内、居住性評価等で既設建屋の遮蔽効果を見直すもの