

TK-1-1482 改0

平成30年7月19日

## 東海第二発電所 工認作成に係る指摘事項

No.	ご指摘内容	ご回答	ご指摘時期	回答実績 (予定)
1	使用前検査未完案件の扱い	使用前検査未完案件及び扱いを提示	H29.12	H29.12, H30.6
2	廃止工認 (RW 設備撤去) や重油タンク (ボイラー燃料タンク) 設置 (届出) 等について, 今回の申請 (手続き) 等	工事計画手続き要否を提示	H29.12	H29.12, H30.6
3	電気事業法, 大気汚染防止法等の手続き	未回答	H29.12	(H30.7)
4	制御棒ハンガー, R/W 撤去に係る工認補足説明資料及び添付書類への紐付け	各条文への紐付け, 添付書類への記載案及び記載方法, 補足説明資料記載案を提示	H29.12	H30.6 (H30.7)
5	先行 BWR 電力審査会合での先送り事項	未回答	H30.2	(H30.7)
6	取替え対象弁の要目表での扱い及び維持基準適合性	改造対象弁を提示	H30.4	H30.6 (H30.7)
7	SRV 取替えに伴う工認影響範囲	未回答	H30.6	(H30.7)