平成30年7月26日 日本原子力発電㈱

屋外重要土木構造物の耐震照査結果について

(波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラスの土木構造物を含む)

目 次	
-----	--

1.	評	価方針3
2.	評	価結果
2	. 1	取水構造物6
2	. 2	屋外二重管
2	. 3	常設代替高圧電源装置置場及び西側淡水貯水設備32
2	. 4	常設代替高圧電源装置用カルバート(トンネル部)43
2	. 5	常設代替高圧電源装置用カルバート(立坑部)(追而) 48
2	. 6	常設代替高圧電源装置用カルバート(カルバート部)
2	. 7	代替淡水貯槽(追而)67
2	. 8	常設低圧代替注水系ポンプ室(追而) 67
2	. 9	<mark>常設低圧代替注水系配管カルバート</mark> 68
2	. 10	<mark>格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート</mark> 73
2	. 11	緊急用海水ポンプピット(追而) 80
2	. 12	緊急用海水取水管(追而) 80
2	. 13	SA用海水ピット(追而) 80
2	. 14	海水引込み管(追而)
2	. 15	SA用海水ピット取水塔(追而)81
2	. 16	緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎(追而)81
2	. 17	<mark>可搬型設備用軽油タンク基礎</mark> 82
2	. 18	

1. 評価方針

耐震評価においては、全ての基準地震動S_sに対して実施する①の検討ケース(基本ケース)に おいて、せん断力照査及び曲げ軸力照査をはじめとした全ての評価項目について、各照査値が最も 厳しい(許容限界に対する余裕が最も小さい)地震動を用い、②~⑥より追加検討ケースを実施す る。最も厳しい地震動の選定は、照査値1.0に対して2倍の余裕となる照査値0.5以上を相対的に 厳しい地震動の選定の目安として実施する。

②~⑥より追加検討ケースを実施する地震動の選定フローを図 1-1 に,屋外重要土木構造物の 耐震評価及び波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラスの土木構造物の耐震評価における検討 ケースを図 1-2 及び表 1-1 に示す。





図1-2 屋外重要土木構造物の耐震評価における検討ケース

検討ケース	 ① 原地盤に基づく液状化強度 特性を用いた 解析ケース (基本ケース) 	② 地盤物性のば らつきを考慮 (+1σ)し た解析ケース	③ 地盤物性のば らつきを考慮 (-1 σ)し た解析ケース	④ 地盤を強制的 に液状化させ ることを仮定 した解析ケー ス	⑤原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース	 ⑥ 地盤物性のば らつきを考慮 (+1σ)し て非液状化の 条件を仮定し た解析ケース
液状化強度 特性の設定	原 地盤に基 づく液状化 強度特性(標 準 偏差を考 慮)	原 地盤に基 づく液状化 強度特性(標 準 偏差を考 慮)	原 地盤に基 づく液状化 強度特性(標 準 偏差を考 慮)	敷地に存在 しな砂 で しな 砂 に 思 浦 基 づく 液 状 化 強 度 特性	液状化パラ メータを非 適用	液状化パラ メータを非 適用

表 1-1 耐震評価における検討ケース

	井 洲山 君子	最大加速度(cm/s ²)			
	基準地震 動	N S 成分	EW 成分	UD 成分	
S _s -D1	応答スペクトル手法による基準地震動	8′	70	560	
S _s -11	F1断層,北方陸域の断層,塩ノ平地震断層に よる地震 (短周期レベルの不確かさ,破壊開始点1)	717	619	579	
S _s – 1 2	F1断層,北方陸域の断層,塩ノ平地震断層に よる地震 (短周期レベルの不確かさ,破壊開始点2)	871	626	602	
S _s -13	F1断層,北方陸域の断層,塩ノ平地震断層に よる地震 (短周期レベルの不確かさ,破壊開始点3)	903	617	599	
S _s -14	F1断層,北方陸域の断層,塩ノ平地震断層に よる地震 (断層傾斜角の不確かさ,破壊開始点2)	586	482	451	
S _s -21	2011 年東北地方太平洋沖型地震 (短周期レベルの不確かさ)	901	887	620	
S _s -22	2011 年東北地方太平洋沖型地震 (SMGA位置と短周期レベルの不確かさの重 畳)	1009	874	736	
S _s -31	2004 年北海道留萌支庁南部地震の検討結果に保 守性を考慮した地震動	6	10	280	

表1-2 基準地震動S。の最大加速度

2. 評価結果

- 2.1 取水構造物
 - 2.1.1 照査位置及び仕様



(①-①断面)



図 2.1-1 取水構造物の照査位置図

	仕	様	材料		
部位	部材幅 (m)	部材高 (m)	コンクリート f 'ck (N/mm²)	鉄筋	
左側壁	1.000	1.500	20.6	SD30	
隔壁	1.000	1.000	20.6	SD30	
右側壁	1.000	1.500	20.6	SD30	
左頂板	1.000	1.000	20.6	SD30	
中頂板	1.000	1.000	20.6	SD30	
右頂版	1.000	1.000	20.6	SD30	
左底板	1.000	1.000	20.6	SD30	
中底板	1.000	1.000	20.6	SD30	
右底板	1.000	1.000	20.6	SD30	

<u>表 2.1-1 構造仕様(①-①断面(鉄筋コンクリート)</u>)

表 2.1-2 構造仕様(①-①断面(鋼管杭))

本77公子	仕	大大火儿	
制机工	杭径(m)	板厚(m)	173 177
杭①~⑨	1.016	0.016	STK41

X 1 1				• • • • •	
	仕	様	材料		
部位	部材幅 (m)	部材高 (m)	コンクリート f ' ck (N/mm ²)	鉄筋	
左突出部	1.000	1.000	20.6	SD30	
左側壁	1.000	1.500	20.6	SD30	
隔壁	1.000	1.200	20.6	SD30	
右側壁	1.000	1.500	20.6	SD30	
右突出部	1.000	1.000	20.6	SD30	
左張出版	1.000	1.000	20.6	SD30	
左頂版	1.000	1.000	20.6	SD30	
中頂版	1.000	3. 190	20.6	SD30	
右頂版	1.000	1.000	20.6	SD30	
左底板	1.000	1.200	20.6	SD30	
中底板	1.000	1.200	20.6	SD30	
右底板	1.000	1.200	20.6	SD30	

表 2.1-3 構造仕様(④-④断面(鉄筋コンクリート))

表 2.1-4	構造仕様	(4) - (4)	④断面	(鋼管杭))
	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	\sim	O D D D D D	

本77人士	仕	++*	
制机工	杭径(m)	板厚(m)	机科
杭①~⑫	1.016	0.016	STK41

2.1.<mark>2</mark> 評価結果

(1) ①-①断面(鉄筋コンクリート)
 ①-①断面(鉄筋コンクリート)の地震動選定フローを図 2.1-2 に示す。
 検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力照査値が 0.50 以下,せん断力照査値が 0.50
 より大きいことから,せん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となった地震動を選定する。



(曲げ軸力照査, ①-①断面)

地震動

 $S_{o} - D 1$

S $_{\rm s}-1$ 1

S $_{\rm s}-1$ 2 S $_{\rm s}-1$ 3

 $S_{s} - 14$

 $S_s - 2_1$

S_s-22

S $_{\rm s}-3$ 1

S -31

検討ケース

+++-

-+

++

1

0.037

0.039

0.051

0.055

0.019 0.036

0.033

0.024

0.030

0.035

0.033

0.025 -+

(頂版1)

検討ケース			曲げ軸力照査						
地震動		0	2	3	4	5	6		
	++	0.046							
8 - D1	+-	0.045							
3 _s -D1	-+	0.056	0.052	0.060	0.077	0.046	0.040		
		0.055							
$S_{s} - 1.1$		0.030							
$S_s - 1.2$		0.054							
$S_{s} - 1.3$		0.052							
$S_{s} - 1.4$		0.035							
S _s - 2 1		0.037							
S _s - 2 2		0.042							
$S_s - 3.1$	++	0.032							
S _s - 3 1	-+	0.038							

(側壁)

(頂版2)

検討ケース		曲げ軸力照査						
地震動		1	2	3	4	5	6	
	++	0.009						
6 D.1	+-	0.010						
5 _s – D I	-+	0.008	0.008	0.010	0.033	0.009	0.009	
		0.011						
$S_{s} - 1.1$		0.006						
$S_s - 1.2$		0.007						
$S_{s} = 1.3$		0.007						
$S_{s} - 1.4$		0.006						
$S_{s} = 2.1$		0.008						
$S_{s} - 2.2$		0.007						
$S_s - 3.1$	++	0.012						
S = 2.1	-+	0.007						

(底版2)

検討ケース			曲げ軸力照査						
	地震動		1	2	3	4	5	6	
		++	0.009						
	6 D1	+-	0.008						
	S _s -D1	-+	0.009	0.009	0.009	0.019	0.007	0.007	
			0.008						
	$S_{s} - 1.1$		0.006						
	$S_s - 1.2$		0.007						
	$S_{s} = 1.3$		0.006						
	$S_{s} - 1.4$		0.005						
	$S_s - 2.1$		0.007						
	$S_{s} - 2.2$		0.006						
	S _s - 3 1	++	0.007						
	S - 31	-+	0.006						

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 g) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

S_s-31 -+ 0.046

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50以下である(最大照査 値は、底版1、S_s-D1 (-+) で0.089)。

検詐	すケース	曲げ軸力照査									
地震動		0	2	3	4	5	6				
S _s – D 1	++	0.059									
	+ -	0.057									
	-+	0.051	0.055	0.050	0.068	0.055	0.057				
		0.053									
$S_{s} - 1 1$		0.031									
$S_s - 1.2$		0.037									
$S_{s} - 1.3$		0.038									
$S_{s} - 1.4$		0.029									
$S_s - 2.1$		0.041									
$S_{s} - 22$		0.035									
S 3 1	+ +	0,056									

(隔壁)

(底版1)

検討ケース 地震動		曲げ軸力照査								
		1	2	3	4	5	6			
	++	0.079								
S _s – D 1	+-	0.082								
	-+	0.089	0.080	0.097	0.098	0.074	0.072			
		0.086								
$S_{s} - 1 1$		0.056								
$S_s - 1.2$		0.076								
$S_{s} - 13$		0.072								
$S_{s} - 1.4$		0.057								
$S_{s} - 2.1$		0.063								
S _s - 2 2		0.064								
$S_s - 3.1$	++	0.062								
$S_s - 3.1$	-+	0.071								

曲げ軸力照査 3 Т

0.047 0.052

4

0.066

0.044

6

0.039

(せん断力照査, ①-①断面)

地震動

 $S_{o} - D 1$

 $S_{s} = 1.1$

S $_{\rm s}-1$ 2

 $S_s - 1.3$

 $S_{s} - 14$

S $_{\rm s}-2$ 1

S_s-22

S $_{\rm s}-3$ 1

S

-3.1

(頂版1)

1

0.182

0.184

0.230 0.230

0.537

0.174

0.178

0.580

0.168

0.184

0.206

0.194

2

0.188

検討ケース

+ ++-

-+

++

-+

せん断力照査

4

0.233

5

0.177

6

0.175

3

0.200

検許	サケース			せん断	力照査		
地震動		1	2	3	4	5	6
S _s – D 1	++	0.330	0.324	0.335	0.455	0.328	0.324
	+-	0.326					
	-+	0.362					
		0.353					
$S_{s} - 1.1$		0.275					
$S_s - 1.2$		0.359					
$S_{s} - 1.3$		0.329					
$S_s - 1.4$		0.292					
$S_s - 2.1$		0.302					
$S_{s} - 2.2$		0.305					
$S_s - 3.1$	++	0.295					
S s - 3 1	-+	0.313					

(頂版2)

2

せん断力照査

4

0.634 0.644 0.694 0.500 0.505

5

6

検討ケース

++

+-

+ +

1

0.612 0.604

0.547 0.550

0.423

0.520

0.580

0.393

0.459

0.460

0.540

0.554

地震動

S $_{\rm s}-{\rm D}$ 1

 $S_s - 1 1$ $S_s - 1 2$

 $S_s - 1.3$

S $_{\rm s}-1$ 4

S $_{\rm s}-2$ 1

 $S_{s} = 2.2$

 $S_s - 3.1$

 $S_{s} = 3.1$

S , -

(側壁)

(底版1)

検討ケース 地震動		せん断力照査								
		1	2	3	4	5	6			
	++	0.397	0.391	0.393	0.494	0.354	0.353			
0 D.I	+ -	0.406								
S _s -D1	-+	0.389								
		0.405								
S _s -11		0.323								
$S_s - 1.2$		0.331								
$S_s - 1.3$		0.320								
$S_{s} - 1.4$		0.290								
$S_s - 2.1$		0.372								
S _s -22		0.363								
S _s -31 ++		0.298								
0 0 1		0.017								

(底版2)

	検許	ケース			せん断	力照査		
	地震動		1	2	3	4	5	6
		++	0.552	0.531	0.551	0.689	0.527	0.548
	0.51	+-	0.580					
S _s -D1	-+	0.606						
			0.601					
	$S_{s} - 1.1$		0.436					
	$S_s - 1.2$		0.475					
	$S_{s} - 1.3$		0.455					
	$S_{s} - 1.4$		0.366					
	$S_s - 2.1$		0.484					
	$S_{s} - 2.2$		0.437					
	$S_{s} - 3.1$	++	0.437					
	S 31	-+	0.482					

※ 検討ケーフ

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

せん断力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は、頂版2、S_s-D1(+ +) で 0.612 である。

以上より、検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力照査に対する全ての照査値が 0.50 以 下, せん断力照査に対する最大照査値が 0.612 であり, せん断力照査対象の全部材のうち最も厳し い照査値となった地震動は<u>Ss-D1(++)</u>である。

便前クーへ				C70191	/J.W.E.		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.397	0.391	0.393	0.494	0.354	0.353
S $_{\rm s}$ – D 1	+-	0.406					
	-+	0.389					
		0.405					
$S_{s} - 1 1$		0.323					
$S_s - 1.2$		0.331					
$S_{s} - 1.3$		0.320					
$S_{s} - 1.4$		0.290					
$S_s - 2.1$		0.372					
$S_{s} - 2.2$		0.363					
$S_{s} - 3.1$	++	0.298					
$S_{s} - 3.1$	-+	0.317					

(隔壁)

	検討ケース		せん断力照査								
	地震動		0	2	3	4	5	6			
	S _s – D 1	++	0.151	0.152	0.150	0.150	0.151	0.149			
		+ -	0.149								
		-+	0.138								
			0.139								
	S _s - 1 1		0.521								
	$S_s - 1.2$		0.121								
	$S_{s} - 1.3$		0.123								
	$S_{s} - 1.4$		0.504								
	$S_{s} - 2.1$		0.589								
	S _s - 2 2		0.570								
	S _s - 3 1	++	0.143								
	S - 31	-+	0 139								

①-①断面の上部構造は、第四紀層の幅広い深度に埋設されている構造物であることから、敷地 に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状化させることを仮定した場合の追加 検討ケース④でやや厳しい結果となる傾向にあるが、構造物側方に薬液注入による地盤改良を行っ ていることから、その差異は比較的少ない。また、大きい応力振幅で繰返し回数が多く、継続時間 の長いS_s-D1で照査値が大きくなる傾向にある。なお、底版2せん断照査値において、基本検 討ケース①と比較し、追加検討ケース④での照査値の増加傾向が大きい。このことから、同部材に て基本検討ケース①による照査値が最も厳しいS_s-D1(-+)に対し、検討ケース④について 追加検討を実施する。

(2) ①-①断面(鋼管杭)

①-①断面(鋼管杭)の地震動選定フローを図 2.1-3 に示す。

検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力,せん断力照査に対する全ての照査値が0.50 以下であることから,曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となっ た地震動を選定する。



13

(曲げ軸力照査, ①-①断面, 鋼管杭)

検討ケース			曲げ軸力照査							
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.120								
S - D1	+-	0.128								
S _s -D1	-+	0.113								
		0.125								
$S_s - 1.1$		0.094								
$S_s - 1.2$		0.109								
$S_s - 1.3$		0.096								
$S_s - 1.4$		0.060								
S _s - 2 1		0.089								
S _s -22		0.071								
$S_s - 3.1$	++	0.148	0.145	0.150	0.218	0.156	0.153			
S _s - 3 1	-+	0.131								

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース) ②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース

 \sim

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥:地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50以下である(最大照査 値は、鋼管杭、S_s−31 (++) で 0.148)。

> (せん断力照査, ①-①断面, 鋼管杭) 1 Mer 1 1971-4

検討ケース		モル阿刀照査							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.292							
C D1	+-	0.301							
5 s - D 1	-+	0.258							
		0.254							
$S_{s} - 1 1$		0.180							
$S_s - 1.2$		0.251							
$S_{s} - 1.3$		0.225							
$S_{s} - 1.4$		0.146							
$S_{s} - 21$		0.211							
S _s -22	-	0.144							
$S_{s} - 31$	++	0.317	0.310	0.323	0.479	0.340	0.329		
$S_{s} - 31$	-+	0.285							

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース) ④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース ②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 g) した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥:地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

せん断力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50以下である(最大照査 値は, 鋼管杭, S_s−31 (++) で 0.317)。

以上より、検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力、せん断力照査に対する全ての照査 値が 0.50 以下であり、曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となった地 震動は S_s -31 (++) である。

①一①断面の鋼管杭は,深部の側方流動により地層境界部のせん断変形が生じるため,敷地に存在 しない豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状化させることを仮定した場合の追加検討ケ ース④で照査値が大きくなる傾向にある。これにより,大きい応力振幅で繰返し回数が多く,継続時 間の長いS_s-D1で照査値が大きくなる傾向にあるが,深部地盤改良を実施したことにより照査値 が改善したため,位相特性が鋼管杭にとって厳しい波であるS_s-31による照査値が最も大きくな っている。

よって、さらなる追加検討ケースは必要ない。

(3) ④-④断面(鉄筋コンクリート)

④-④断面(鉄筋コンクリート)の地震動選定フローを図2.1-4に示す。

検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力,せん断力照査に対する全ての照査値が0.50 以下であることから,曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となっ た地震動を選定する。



17

(曲げ軸力照査, ④-④断面)

(側壁)

(頂版1)

検討ケース 地震動			曲げ軸力照査								
		0	2	3	4	5	6				
S _s – D 1	++	0.003									
	+-	0.003									
	-+	0.003									
		0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003				
$S_{s} - 1 1$		0.003									
$S_s - 1.2$		0.003									
$S_{s} = 1.3$		0.003									
$S_{s} - 1.4$		0.003									
S _s - 2 1		0.003									
S s - 2 2		0.003									
$S_{s} - 31$	++	0.003									
S _s - 3 1	-+	0.003									

(頂版2)

検討ケース			曲げ軸力照査								
地震動		1	2	3	4	5	6				
	++	0.048									
S - D1	+-	0.051									
3 s - D 1	-+	0.072									
		0.073	0.075	0.067	0.107	0.052	0.052				
$S_{s} - 1.1$		0.026									
$S_s - 1.2$		0.036									
$S_s - 1.3$		0.030									
$S_{s} - 1.4$		0.021									
S _s - 2 1		0.034									
S s - 2 2		0.031									
S _s - 3 1	++	0.031									
S _s - 3 1	-+	0.037									

(底版2)

	検討ケース地震動			曲げ軸力照査							
			1	2	3	4	5	6			
		++	0.055								
	6 D.I	+-	0.058								
	$S_s = DT$	-+	0.076								
			0.084	0.082	0.083	0.103	0.070	0.065			
	$S_{s} - 1.1$	-	0.040								
	$S_s - 1.2$		0.051								
	$S_s - 1.3$		0.047								
	S _s -14		0.045								
	$S_s - 2.1$		0.053								
	S _s - 2 2		0.060								
	S _s - 3 1	++	0.043								
	S _s - 3 1	-+	0.045								

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 g) した解析ケース

曲げ軸力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50以下である(最大照査 値は、底版2,S_s-D1 (--) で0.084)。

曲げ軸力照査 検討ケース 地震動 Œ 2 3 4 ++0.060 +-0.061 $S_s - D1$ -+ 0.066 0.071 0.056 0.064 0.111 0.055 0.069 S $_{\rm s}-1$ 1 0.037 $S_{s} = 1.2$ 0.054 $S_{s} - 1 3$ 0.051 $S_{s} - 1.4$ 0.032 S $_{\rm s}-2$ 1 0.037 S $_{\rm s}-2.2$ 0.042 S_s -31++ 0.046 S $_{\rm s}-3$ 1 -+ 0.049

(隔壁)

検討ケース			曲げ軸力照査						
地震動	地震動		2	3	4	5	6		
	++	0.006							
6 D I	+-	0.006							
5 s - D I	-+	0.007							
		0.007	0.007	0.007	0.012	0.005	0.005		
$S_{s} - 1 1$		0.004							
$S_{s} = 1.2$		0.005							
S _s - 1 3		0.005							
S s - 1 4		0.004							
S s - 2 1		0.005							
S _s - 2 2		0.005							
S _s -31 ++		0.004							
S 3 1 -+		0.005							

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) して非液状化の条件を仮定した解析ケース

(底版1)

検診	寸ケース	曲げ軸力照査							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.038							
8 - D 1	+-	0.036							
5 _s -D1	-+	0.038							
		0.043	0.046	0.038	0.048	0.042	0.043		
$S_{s} - 1 1$	0.020								
S _s -12		0.035							
S _s - 1 3		0.033							
S _s -14		0.024							
S _s - 2 1		0.026							
S s - 2 2		0.026							
$S_{s} - 31$	++	0.032							
$S_{s} - 3.1$	-+	0.035							

(せん断力照査, ④-④断面)

(側壁)

	(頂版	1)	
--	-----	---	---	--

検討ケース		せん断力照査							
地震動	地震動		2	3	4	5	6		
	++	0.347							
8 - D1	+-	0.348							
5 s - D 1	-+	0.348							
		0.383	0.378	0.374	0.433	0.292	0.291		
S _s - 1 1		0.275							
S s - 1 2		0.332							
$S_{s} - 1.3$		0.313							
S s - 1 4		0.272							
S s - 2 1		0.297							
S s - 2 2		0.300							
S _s - 3 1	++	0.267							
S _s -31 -+		0.291							

(頂版2)

検許	検討ケース		せん断力照査							
地震動		0	2	3	4	5	6			
	++	0.239								
	+-	0.243								
S _s -DI	-+	0.294								
		0.292	0.298	0.285	0.348	0.260	0.261			
S _s - 1 1		0.199								
S s - 1 2		0.214								
$S_s - 1.3$		0.206								
S _s -14		0.185								
S _s - 2 1		0.224								
S s - 2 2		0.214								
S _s -31 ++		0.221								
S 31	-+	0.230								

(底版2)

検討ケース			せん断力照査							
地震動	地震動		2	3	4	5	6			
	++	0.295								
C D1	+-	0.311								
S _s -D1	-+	0.301								
		0.343	0.339	0.342	0.375	0.321	0.311			
S _s - 1 1		0.271								
$S_s - 1.2$		0.275								
S _s - 1 3		0.266								
$S_s - 1.4$ $S_s - 2.1$		0.245								
		0.306								
S s - 2 2		0.323								
S _s - 3 1	++	0.235								
S _s - 3 1	-+	0.239								

×.	拾井ケー-	,
~	(限 的 ク ー ノ	`

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②:地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

-+

_ 検討ケース

++

+ -

0.215

0.215

0.244

0.246

0.180

0.202

0.189 0.169

0.187

0.189

0.184

0.197

地震動

 $S_s - D1$

 $S_{s} - 1.1$

 $S_s = 1.2$

S_s-13

 $S_s - 1 4$ $S_s - 2 1$

 $S_{s} - 2.2$

 $S_{*} - 3.1$

-31

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

せん断力照査結果は,検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50 以下である(最大照査値は,側壁, S_s-D1(--)で 0.383)。

以上より,検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力,せん断力照査に対する全ての照査 値が 0.50以下であり,曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となった地 震動は<u>S_s-D1(--)</u>である。

検詐	検討ケース		せん断力照査							
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.204								
0 D.	+ -	0.209								
S _s -DI	-+	0.213								
		0.231	0.239	0.213	0.319	0.212	0.213			
S _s -11		0.154								
S s - 1 2		0.191								
$S_{s} - 1 3$		0.193								
S _s - 1 4		0.150								
$S_{s} - 21$		0.170								
S _s - 2 2		0.179								
S _s -31 ++		0.186								
S = 3.1 = +		0 189								

(底版1)

検討	検討ケース		せん断力照査							
震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.331								
S _s – D 1	+-	0.354								
	-+	0.378								
		0.369	0.371	0.365	0.406	0.369	0.367			
S _s -11		0.277								
S _s - 1 2		0.360								
S _s - 1 3		0.342								
S _s - 1 4		0.289								
$S_s - 2.1$		0.339								
S _s - 2 2		0.325								
$S_s = 3.1$	++	0.296								
S _s -31 -+		0.316								

速 報

(隔壁)

せん断力照査

3

4

0.245 0.238 0.290 0.204 0.209

④一④断面の上部構造は,第四紀層の幅広い深度に埋設されている構造物であることから,敷地に 存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状化させることを仮定した場合の追加検 討ケース④で厳しい結果となる傾向にあるが,構造物側方に薬液注入による地盤改良を行っている ことから,その差異は比較的少ない。

④-④断面の照査値は、全て 0.50 以下である。以上を踏まえ、さらなる追加検討ケースは必要な
 い。

(4) ④-④断面(鋼管杭)

④-④断面(鋼管杭)の地震動選定フローを図 2.1-5 に示す。

検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力,せん断力照査に対する全ての照査値が0.50 以下であることから,曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となっ た地震動を選定する。



20

(曲げ軸力照査, ④-④断面)

検討ケース 地震動		曲げ軸力照査							
		1	2	3	4	5	6		
	++	0.185							
S - D1	+-	0.189							
3 s - D 1	-+	0.185							
		0.220	0.211	0.227	0.224	0.200	0.198		
$S_{s} - 1.1$		0.161							
$S_s - 1.2$		0.152							
$S_{s} - 1.3$		0.159							
$S_{s} - 1.4$		0.086							
$S_s - 2.1$		0.133							
S s - 2 2		0.109							
S _s - 3 1	+ +	0.187							
S _s - 3 1	-+	0.140							

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース) ④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース ②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) した解析ケース ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 g) した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50以下である(最大照査 値は、鋼管杭、S_s-D1 (--) で 0.220)。

(せ	ん断力照査,	④-④断面)	
		-1) Mart 1 1971 - La	

検討ケース		せん断力照査						
地震動		1	2	3	4	5	6	
	++	0.289						
C D1	+-	0.301						
5 s - D 1	-+	0.262						
		0.283						
$S_{s} - 1 1$		0.233						
$S_s - 1.2$		0.268						
$S_{s} - 1.3$		0.242						
$S_{s} - 1.4$		0.161						
$S_s - 2.1$		0.216						
$S_{s} - 2.2$		0.188						
$S_{s} - 31$	++	0.336	0.326	0.372	0.457	0.346	0.340	
S _s - 3 1	-+	0.315						

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース) ④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)した解析ケース
 ⑤: 原地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース
 ⑤: 原地盤やせのばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース
 ⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)した解析ケース

せん断力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50以下である(最大照査 値は, 鋼管杭, S_s-31 (++) で 0.336)。

以上より、検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力、せん断力照査に対する全ての照査 値が 0.50 以下であり、曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となった地 震動は S_s -31 (++) である。

④一④断面の鋼管杭は,深部の側方流動により地層境界部のせん断変形が生じるため,敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状化させることを仮定した場合の追加検討ケース④で照査値が大きくなる傾向にある。これにより,大きい応力振幅で繰返し回数が多く,継続時間の長いS_s-D1で照査値が大きくなる傾向にあるが,深部地盤改良を実施したことにより照査値が改善している。また,大きい応力振幅及び繰返し回数が多い継続時間の長いS_s-D1で照査値が比較的大きくなる傾向にあるが,深部地盤改良を実施したことにより照査値が改善したため,せん断照査については,位相特性が鋼管杭にとって厳しい波であるS_s-31による照査値が最も大きくなっている。

よって、さらなる追加検討ケースは必要ない。

2.2 屋外二重管

<mark>2.2.1 照査位置及び仕様</mark>



	鋼集	製桁	鋼管杭						
断面	断面寸法	板厚	径	板厚					
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					
	幅 800×	40	800	40					
	高さ 650	(SM570)	800	(SM570)					
C-C断面	幅 800×	40	800	40					
(杭基礎部)	高さ 650	(SM570)	800	(SM570)					

表 2.2-1 構造仕様

2.2.<mark>2</mark> 評価結果

(1) B-B断面

B-B断面の地震動選定フローを図 2.2-2 に示す。 検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力照査値が 0.50 より大きく,せん断力照査値 が 0.50 以下であることから,曲げ軸力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となった地震 動を選定する。



26

(曲げ軸力照査, B-B断面)

(鋼製桁)

(鋼管杭(左))
-------	-----

0.66

曲げ軸力照査

4

0.59

0.42

3

0.60

検討ケース		曲げ軸力照査						
地震動		1	2	3	4	5	6	
	++	0.05						
S - D1	+-	0.05	0.02	0.04	0.03	0.06	0.02	
3 s - D 1	-+	0.04						
		0.04						
$S_s - 1.1$		0.03						
$S_s - 1.2$		0.04						
$S_s - 1.3$		0.03						
$S_{s} - 1.4$		0.03						
$S_s - 2.1$		0.05						
S _s - 2 2		0.04						
S _s - 3 1	+ +	0.06						
S _s - 3 1	-+	0.07						



検討ケース			曲げ軸力照査							
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.55								
8 - D 1	+-	0.55	0.57	0.50	0.66	0.42	0.45			
3 _s -D1	-+	0.49								
		0.49								
S _s - 1 1		0.32								
$S_s - 1.2$		0.57								
$S_{s} = 1.3$		0.54								
$S_{s} - 1.4$		0.44								
$S_s - 2.1$		0.35								
S _s - 2 2		0.43								
S _s - 3 1	++	0.45								
S 31	-+	0.41								

※ 検討ケース

──検討ケース

++

+-

-+

+ +

+ 0.47

1

0.63

0.63

0.58

0.58

0.40 0.62

0.58 0.49

0.39

0.48

0.38

地震動

 $S_s - D1$

S $_{\rm s}-1$ 1

S $_{\rm s}-1$ 2 $S_{s} - 13$ $S_{s} - 14$

S $_{\rm s}-2$ 1

 $S_{-} - 2.2$

S $_{\rm s}-3$ 1

 $S_{*} - 3.1$

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース

③:地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース ⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は、鋼管杭(左)、S。-D1 <mark>(+ +)及び</mark>S₅−D1(+−)で0.63である。

検診	対ケース		曲げ軸力照査							
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.05								
S _s – D 1	+-	0.05	0.02	0.04	0.03	0.06	0.02			
	-+	0.04								
		0.04								
$S_{s} - 1.1$		0.03								
$S_{s} - 12$		0.04								
$S_{s} = 1.3$		0.03								
$S_{s} - 1.4$		0.03								
S _s - 2 1		0.05								
S _s - 2 2		0.04								
$S_{s} - 3.1$	++	0.06								
e _ 2 1		0.07								

(6)

0.49

27

(せん断力照査, B-B断面)

(鋼製桁)

検討ケース			せん断力照査						
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.02							
8 - D1	+-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02		
3 _s -D1	-+	0.02							
		0.02							
$S_{s} - 1.1$		0.02							
$S_s - 1.2$		0.03							
$S_{s} = 1.3$		0.03							
$S_{s} - 1.4$		0.02							
$S_s - 2.1$		0.02							
$S_{s} - 2.2$		0.02							
S _s - 3 1	++	0.03							
S 31	-+	0.03							

(鋼管杭(右))

検討ケース		せん断力照査							
地震動	-	0	2	3	4	5	6		
	++	0.10							
8 -D1	+-	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.15		
5 _s -D1	-+	0.09							
		0.09							
$S_{s} - 1.1$		0.06							
S _s -12		0.10							
$S_{s} - 1.3$	-	0.09							
$S_{s} - 1.4$		0.08							
$S_s - 2.1$		0.08							
S _s - 2 2		0.08							
S _s - 3 1	++	0.12							
S 31	-+	0.10							

せん断力照査結果は,検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が0.50以下である(最大照査値は, 鋼管杭(左), S_s-31(-+)で0.13)。

以上より、検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力照査に対する最大照査値が 0.63、せん断力照査に対する照査値が 0.50以下であり、曲げ軸力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値 となった地震動はSs - D1(++)及び $S_s - D1(+-)$ である。

B-B断面の鋼管杭の上部は,地盤改良体及び第四紀層の幅広い深度に埋設されており,鋼管杭 の深部は第四紀層に埋設されていることから,剛性差の生じる両者の地層境界部にせん断変形によ る曲げの影響を大きく受ける結果となる。なお,検討ケース①~④における過剰間隙水圧比の上昇 が同程度であり,それに伴うひずみの発生が同程度であることから,検討ケース①~④は同様の照 査値であると考えられる。また,地盤の剛性が柔らかく,ひずみや変形が生じる傾向にあるS_s-D1において照査値が大きくなると考えられる。

よって,検討ケース①において,鋼管杭(左)で照査値が大きくなるS_s-D1(++)に対し て,追加検討ケース②を実施し,鋼管杭(右)で照査値が大きくなるS_s-12に対して追加検討 ケース④を実施する。

(鋼管杭(左))

検許	サケース	せん断力照査						
地震動		1	2	3	4	5	6	
	++	0.08						
S - D 1	+-	0.08	0.09	0.08	0.18	0.12	0.17	
3 _s -D1	-+	0.08						
		0.08						
$S_{s} - 1 1$		0.07						
$S_s - 1 2$		0.08						
$S_{s} - 1.3$		0.08						
$S_{s} - 1.4$		0.07						
$S_s - 2.1$		0.07						
S _s - 2 2		0.07						
$S_s - 3.1$	++	0.11						
0 0 1	_	0 10						

検科ケーフ			

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

(2) C-C断面(杭基礎部)

C−C断面(杭基礎部)の地震動選定フローを図 2.2−3 に示す。

検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力,せん断力照査に対する全ての照査値が0.50 以下であることから,曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となっ た地震動を選定する。



28

29

(曲げ軸力照査, C-C断面<mark>(杭基礎部)</mark>)

検討ケース

++

+ -

-+

+ +

+ 0.33

1

0.42

0.42

0.44

0.45

0.09

0.26

0.22

0.15

0.28

0.28

0.37

地震動

 $S_s - D1$

S $_{\rm s}-1$ 1

S $_{\rm s}-1$ 2

S $_{\rm s}-1$ 3

 $S_{s} - 1.4$

S $_{\rm s}-2$ 1

 $S_{-} - 2.2$

 $\mathrm{S}_{\mathrm{s}}-3~1$

 $S_{*} - 3.1$

(鋼製桁)

(鋼管杭	(左))
------	------

0.46 0.44

(2)

曲げ軸力照査

4

0.57

3

検討ケース 地震動		曲げ軸力照査							
		0	2	3	4	5	6		
	++	0.03							
8 - D1	+-	0.03							
5 s - D 1	-+	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04		
		0.03							
S _s - 1 1		0.02							
$S_{s} - 12$		0.03							
S _s - 1 3		0.03							
S _s - 1 4		0.02							
S s - 2 1		0.03							
S _s - 2 2		0.03							
S _s - 3 1	++	0.04							
S s - 3 1	-+	0.03							



検診	対ケース			曲げ軸	力照査		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.41					
S _s – D 1	+-	0.41					
	-+	0.45	0.47	0.47	0.58	0.34	0.39
		0.45					
$S_{s} - 1.1$		0.10					
$S_s - 1.2$		0.26					
$S_s - 1.3$		0.33					
$S_{s} - 1.4$		0.15					
$S_s - 2.1$		0.28					
$S_{s} - 2.2$		0.28					
$S_s - 3.1$	++	0.38					
$S_{s} - 31$	-+	0.33					

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が0.50以下である(最大照査値は、鋼管杭(左)、S_s-D1(--)及び鋼管杭(右)、S_s-D1(-+)及びS_s-D1(--)で0.45)。

(6)

0.35

0.32

(せん断力照査, C-C断面<mark>(杭基礎部)</mark>)

地震動

S _s - D 1

 $S_{s} = 1.1$

 $S_s - 1 2$ $S_s - 1 3$

S $_{\rm s}-1$ 4

S $_{\rm s}-2$ 1

S - 2.2

S $_{\rm s} = 3~1$

 $S_{*} - 31$

(鋼製桁)

(鋼管杭(左))

0.16

せん断力照査

0.15

(4)

0.17

0.11

0.13

検診	ナース		せん断力照査								
地震動		1	2	3	4	5	6				
S _s – D 1	++	0.02									
	+-	0.02									
	-+	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02				
		0.02									
$S_{s} - 1.1$		0.01									
$S_s - 1.2$		0.02									
$S_{s} = 1.3$		0.02									
$S_{s} - 1.4$		0.01									
$S_s - 2.1$		0.02									
$S_{s} - 2.2$		0.02									
$S_s - 3.1$	++	0.02									
S _s - 3 1	-+	0.02									



検許	†ケース	せん断力照査								
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.12								
S _s – D 1	+-	0.12								
	-+	0.13	0.16	0.14	0.17	0.10	0.13			
		0.13								
$S_{s} - 1.1$	-	0.03								
$S_s - 1.2$		0.07								
$S_s - 1.3$		0.06								
$S_{s} - 1.4$		0.04								
$S_s - 2.1$		0.08								
S _s - 2 2		0.08								
S _s - 3 1	++	0.10								
S _s - 3 1	-+	0.09								

※ 検討ケース

検討ケース

++

+ -

0.13

0.14

0.03

0.07

0.05

0.08

0.08

0.12

0.11

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮 (-1σ) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

◎: 地盤物性のはらづきを考慮(+1♂)して非极状化の条件を似足した脾研クニス

せん断力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50 以下である(最大照査値は、鋼管杭(左)、S_s-D1(-+)及びS_s-D1(--)で 0.14)。

以上より、検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力、せん断力照査に対する全ての照査 値が 0.50 以下であり、かつ、曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値とな った地震動はSs-D1(-+)及びSs-D1(--)である。

C−C断面の杭基礎は、第四紀層の幅広い深度に埋設されていることから、敷地に存在しない豊 浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状化させることを仮定した場合の追加検討ケース④で 照査値が大きくなる傾向にある。また、大きい応答振幅で繰返し回数が多く、継続時間の長いS。 −D1で照査値が大きくなる傾向がある。

<mark>C-C断面(杭基礎部)の照査値は,全て 0. 50 以下である。以上を踏まえ,さらなる追加検討ケ</mark> <mark>-スは必要ない。</mark> (3) C-C断面(地盤改良体基礎部)

C-C断面(地盤改良体基礎部)では、検討ケース①(基本ケース)において、地盤改良体のす

べり安全率が最も厳しい値となった地震動を選定する。

検許	すケース			すべい	り評価		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	3.24					
$S_s - D1$	+-	3.22					
	-+	2.92					
		2.93					
$S_{s} - 1.1$		5.90					
$S_s - 1.2$		4.42					
$S_s - 1.3$		4.57					
$S_{s} - 1.4$		4.97					
$S_s - 2.1$		3.55					
$S_s - 2.2$		4.12					
S _s - 3 1	++	2.67	6.40	3.76	2.44	2.62	5.87
S _s - 3 1	-+	3.08					

(すべり評価, C-C断面)

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

検討ケース①(基本ケース)のすべり安全率が最も厳しい値は, S_s-31(++)で2.67である。

<mark>以上より,検討ケース①(基本ケース)において,地盤改良体のすべり安全率が最も厳しい値と</mark> なった地震動は<u>Ss-31(++)</u>である。 2.3 常設代替高圧電源装置置場及び西側淡水貯水設備

2.3.1 照査位置及び仕様



(南北方向⑤-⑤断面)





			断面	性状		主鉄筋				
部位	材料No.	部材幅	部材高	かぶり	有効高さ	鉄筋種別	径	段数	鉄筋間隔	鉄筋量
		b (m)	h (m)	d'(m)	d (m)	(-)	(mm)	(-)	(mm)	(mm^2)
底版	M1	1.000	3.000	0.170	2.830	SD490	51	1	200	10135
B2F,B3Fスラブ	M2	1.000	2.500	0.170	2.330	SD490	51	1	200	10135
B1Fスラブ	M3	1.000	2.000	0.170	1.830	SD490	51	1	200	10135
地上スラブ	M4	1.000	2.000	0.190	1.810	SD490	41	1	200	6700
地上梁	M5	2.000	1.500	0.285	1.215	SD490	38	2	9本	20520
地中側壁(下部)	M6	1.000	3.000	0.170	2.830	SD490	51	1	200	10135
地中側壁(上部)	M7	1.000	2.000	0.170	1.830	SD490	41	1	200	6700
地中隔壁(下部)	M8	1.000	3.000	0.170	2.830	SD490	51	1	200	10135
地中隔壁(上部)	M9	1.000	2.000	0.170	1.830	SD490	51	1	200	10135
地上側壁	M10	1.000	1.500	0.190	1.310	SD490	35	1	200	4783
地上隔壁	M11	1.000	1.500	0.190	1.310	SD490	35	1	200	4783

表 2.3-1 断面諸元一覧表(曲げ軸力に対する評価)

表2.3-2 断面諸元一覧表(せん断力に対する評価)

		断面性状				せん断補強鉄筋				
部位	材料No.	部材幅	部材高	かぶり	有効高さ	鉄筋種別	径	Sb	Ss	鉄筋量
		b (m)	h (m)	d'(m)	d (m)	(-)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm^2)
底版	M1	1.000	3.000	0.170	2.830	SD390	25	200	300	2534
B2F,B3Fスラブ	M2	1.000	2.500	0.170	2.330	SD390	25	400	300	1267
B1Fスラブ	M3	1.000	2.000	0.170	1.830	SD390	25	400	300	1267
地上スラブ	M4	1.000	2.000	0.190	1.810	SD390	19	400	300	716
地上梁	M5	2.000	1.500	0.285	1.215	SD390	19	4本	200	1146
地中側壁(下部)	M6	1.000	3.000	0.170	2.830	SD390	19	400	200	716
地中側壁(上部)	M7	1.000	2.000	0.170	1.830	SD390	19	400	200	716
地中隔壁(下部)	M8	1.000	3.000	0.170	2.830	SD390	22	400	200	968
地中隔壁(上部)	M9	1.000	2.000	0.170	1.830	SD390	16	400	200	497
地上側壁	M10	1.000	1.500	0.190	1.310	SD390	16	400	200	497
地上隔壁	M11	1.000	1.500	0.190	1.310	SD390	16	400	200	497

2.3.<mark>2</mark> 評価結果

(1) 南北方向 5-5 断面

南北方向5-5断面の地震動選定フローを図2.3-3に示す。 検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力照査値が0.50より大きく,せん断照査値が 0.50より大きいことから,曲げ軸力対象の全部材及びせん断力照査対象の全部材のうち,それ ぞれ最も厳しい照査値となった地震動を選定する。

また,検討ケース①(基本ケース)の照査結果から厳しいと想定される地震動を追加で選定する。



速報

(曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮),南北方向⑤-⑤断面) 1/2

(底版)

(スラブ (B1F))

検討	ケース	曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)								
地震動		1	2	3	4	5	6			
S _s – D 1	++	0.35	0.35	0.36	0.49	0.36	0.36			
	+ -	0.36			0.49					
	-+	0.36	0.36	0.37	0.48	0.37	0.36			
		0.36	0.37	0.37	0.49	0.37	0.36			
$S_{s} - 1 1$		0.17								
S $_{\rm s}-1$ 2		0.25								
$S_{s} - 1.3$		0.25								
$S_{s} - 14$		0.20								
$S_s - 2.1$		0.29								
$S_{s} - 22$		0.28	0.27	0.28	0.32	0.28	0.28			
S _s - 3 1	++	0.34								
	-+	0.34								

(地上梁)

検許	すケース	曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)								
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.31	0.31	0.31	0.40	0.31	0.31			
C D1	+-	0.31			0.39					
S _s -D1	-+	0.30	0.29	0.30	0.35	0.29	0.29			
		0.30	0.30	0.30	0.37	0.29	0.29			
S _s -11		0.16								
S _s -12		0.20								
S _s -13		0.19								
S _s -14		0.15								
S _s - 2 1		0.28								
S _s -22		0.29	0.29	0.29	0.31	0.28	0.28			
0.01	++	0.26								
5,-31	-+	0.27								

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース
 ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース
 ⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

(地上スラブ)

検許	すケース	曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)								
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.26	0.26	0.27	0.35	0.27	0.26			
$S_s - D1$	+-	0.26			0.35					
	-+	0.29	0.29	0.30	0.38	0.30	0.29			
		0.30	0.30	0.30	0.39	0.30	0.29			
S _s -11		0.16								
$S_s - 1.2$		0.19								
S _s -13		0.19								
S _s -14		0.16								
S s - 2 1		0.26								
S _s -22		0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26			
8 - 2 1	++	0.28								
5,-31	-+	0.25								

検討	ケース	曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)								
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.25	0.26	0.26	0.30	0.25	0.25			
S $_{\rm s}$ – D 1	+-	0.25			0.31					
	-+	0.26	0.26	0.27	0.30	0.26	0.26			
		0.26	0.26	0.27	0.31	0.26	0.26			
S s - 1 1		0.16								
$S_s - 1.2$		0.21								
$S_s - 1.3$		0.21								
$S_{s} - 14$		0.18								
$S_s - 2.1$		0.24								
S _s -22		0.21	0.21	0.21	0.23	0.21	0.21			
0.01	++	0.26								
5 _s -31	-+	0.25								

###	オケース	曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)								
地震動	-	1	2	3	4	5	6			
	++	0.36	0.36	0.36	0.52	0.36	0.35			
0. 51	+-	0.36			0.52					
S _s -D1	-+	0.37	0.38	0.38	0.51	0.37	0.37			
		0.37	0.38	0.38	0.52	0.37	0.37			
S _s -11		0.16								
$S_s - 1.2$		0.25								
S _s -13		0.25								
S _s -14		0.18								
S _s -21		0.29								
S _s -22		0.26	0.25	0.26	0.32	0.26	0.26			
6 9 1	++	0.35								
3,-31	-+	0.34								

(スラブ (B2F, B3F))
(曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮),南北方向⑤-⑤断面) 2/2

地震動

 $S_s - D_1$

S_s-11

S $_{\rm s}-1$ 2

 $S_{s} = 1.3$

S $_{\rm s}-1$ 4 $S_{s} = 2.1$

 $S_{s} = 2.2$

S $_{\rm s}-3$ 1

検討ケース

+ +

+ -

-+

+ +

1

0.22

0.22

0.22

0.23

0.13

0.17

0.16 0.14

0.20

0.21

0.22

0.21

(地中側壁(下部))

5

0.23

0.23

0.21

0.27 0.23

6

0.23

0.23

0.23

0.21

(地中側壁(上部))

2

0.22

0.22

0.23

0.20

曲げ軸力照査 (コンクリート曲げ圧縮)

0.22

0.23

0.23

0.21

4

0.26

0.26

0.26

0.21

検討ケース		曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.26	0.26	0.26	0.25	0.27	0.27		
8 - D 1	+ -	0.24			0.23				
5 _s -D1	-+	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23		
		0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23		
S $_{\rm s}-1$ 1		0.19							
S $_{\rm s}-1$ 2		0.24							
$S_{s} - 13$		0.23							
$S_{s} - 14$		0.20							
$S_s - 2.1$		0.23							
$S_{s} - 22$		0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25		
0 0 1	++	0.23							
5 - 3 1	-+	0.26							

(地中隔壁(下部))

検許	ケース	曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.32	0.32	0.32	0.47	0.31	0.31		
S - D 1	+-	0.32			0.47				
5 s D1	-+	0.32	0.32	0.32	0.44	0.32	0.32		
		0.32	0.32	0.32	0.44	0.32	0.32		
$S_{s} - 1 1$		0.16							
$S_s - 12$		0.23							
S _s -13		0.22							
S _s -14		0.18							
$S_s - 2.1$		0.25							
S _s -22		0.21	0.21	0.22	0.27	0.22	0.22		
0.01	++	0.31							
5,-31	-+	0.30							

曲げ軸力照査 (コンクリート曲げ圧縮) 検討ケース 抱震動 1 6 2 3 4 5 0.35 ++0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 +-0.25 0.35 S. - D 1 0.27 0.27 0.27 0.35 0.28 0.27 -+ 0.27 0.27 0.27 0.36 0.28 0.27 $S_s - 1 1$ 0.12 S s -12 0.18 S $_{\rm s}-1$ 3 0.17 S $_{\rm s}-1$ 4 0.13 S $_{\rm s}-2$ 1 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 S_{-22} 0.21 0.20 ++ 0.25 $S_{s} = 3.1$ + 0.24

(地中隔壁(上部))

(地上側壁)

検許	ナース		曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)							
地震動		1	2	3	4	5	6			
0 51	++	0.17	0.16	0.16	0.20	0.16	0.16			
8 - D 1	+-	0.17			0.20					
5 _s -D1	-+	0.16	0.16	0.16	0.18	0.16	0.16			
		0.16	0.16	0.16	0.18	0.15	0.16			
S _s - 1 1		0.09								
$S_{s} - 12$		0.10								
S _s -13		0.10								
S _s -14		0.08								
S _s - 2 1		0.16								
S s - 2 2		0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17			
	++	0.14								
5,-31	-+	0 14								

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

(地上隔壁)

検許	ケース	曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.19	0.19	0.19	0.25	0.19	0.19		
S _s – D 1	+-	0.19			0.25				
	-+	0.21	0.21	0.21	0.26	0.20	0.20		
		0.21	0.21	0.21	0.26	0.20	0.20		
S _s - 1 1		0.10							
$S_s - 1 2$		0.11							
S _s -13		0.12							
$S_{s} - 14$		0.08							
$S_{s} - 2.1$		0.19							
S _s -22		0.19	0.18	0.19	0.18	0.19	0.19		
0.01	++	0.17							
3 s = 3 1	- +	0.16							

(曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張),南北方向⑤-⑤断面) 1/2

(底版)



検許	†ケース		囲ぐ	「軸刀照査(鉄筋囲げ引き	嵌 <i>)</i>	
地震動		0	2	3	4	5	6
	++	0.25	0.28	0.27	0.38	0.24	0.26
S - D 1	+ -	0.28			0.37		
S _s -D1	-+	0.28	0.27	0.28	0.41	0.30	0.28
S s - 1 1		0.27	0.28	0.27	0.40	0.29	0.27
$S_{s} - 1 1$		0.10					
$S_s - 12$		0.18					
S _s -13		0.17					
$S_{s} - 14$		0.13					
$S_{s} - 2.1$		0.23					
S _s -22		0.19	0.18	0.20	0.22	0.18	0.18
6 9 1	++	0.29					
5 5 - 3 1	-+	0.23					

使許	リクニム		ш.	/ HU///// EL (μς)	
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.42	0.43	0.42	0.73	0.42	0.40
C DI	+-	0.41			0.71		
5 _s – D 1	-+	0.44	0.44	0.46	0.70	70 0.44 68 0.43	0.44
		0.43	0.43	③ ④ ⑤ 0.42 0.73 0.42 0.71 1 0.46 0.70 0.44 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.68 0.43 0.44 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44	0.43		
$S_{s} - 1 1$		0.09					
$S_s - 12$		0.23					
S _s -13		0.22					
$S_{s} - 1.4$		0.12					
$S_{s} - 2.1$		0.30					
S _s -22		0.27	0.27	0.27	0.37	0.26	0.26
C 21	++	0.40					
5 - 3 1	-+	0.38					

(スラブ (B1F))

検許	ケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)							
地震動		1	2	3	4	5	6			
S _s – D 1	++	0.45	0.45	0.46	0.69	0.49	0.47			
	+-	0.45			0.68					
	-+	0.44	0.45	0.45	0.66	0.45	0.45			
		0.44	0.44	0.45	0.65	0.45	0.44			
$S_{s} - 1 1$		0.14								
$S_s - 12$		0.31								
$S_{s} - 13$		0.29								
$S_{s} - 14$		0.20								
$S_s - 2.1$		0.35								
$S_s - 2.2$		0.34	0.33	0.35	0.39	0.35	0.35			
0.01	++	0.41								
5 5 - 3 1	-+	0.44								

(地上スラブ)

検討ケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	+ +	0.43							
S _s – D 1	+-	0.44							
	-+	0.53							
		0.53	0.53	0.54	0.72	0.53	0.53		
S _s - 1 1		0.26							
$S_s - 1.2$		0.30							
$S_{s} - 1.3$		0.30							
$S_{s} - 1.4$		0.25							
$S_s - 2.1$		0.45							
S _s - 2 2		0.44							
0.01	++	0.49							
5 5 - 3 1	-+	0.40							

(地上梁)

検許	サース	曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.45	0.45	0.45	0.58	0.45	0.44		
S _s – D 1	+-	0.45			0.57				
	-+	0.40	0.41	0.41	0.51	0.40	0.39		
		0.40	0.41	0.41	0.52	0.40	0.39		
S _s -11		0.23							
S _s -12		0.28							
S _s -13		0.26							
S _s -14		0.20							
S s - 2 1		0.41							
S s - 2 2		0.41	0.41	0.42	0.44	0.41	0.41		
0.01	++	0.35							
5,-31	-+	0.39							

※ 検討ケース

①:原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)
 ②:地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)した解析ケース
 ③:地盤物性のばらつきを考慮(-1σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

(曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張),南北方向⑤-⑤断面) 2/2

(地中側壁(下部))

検討ケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)							
地震動		0	2	3	4	5	6		
	++	0.27	0.28	0.27	0.47	0.25	0.24		
S - D 1	+ -	0.28			0.44				
S _s -D1	-+	0.22	0.22	0.21	0.39	0.18	0.18		
		0.22	0.23	0.22	0.36	0.18	0.18		
S _s -11		0.06							
$S_s - 1.2$		0.15							
S _s -13		0.15							
$S_{s} - 14$		0.09							
$S_{s} - 21$		0.18							
S _s -22		0.14	0.14	0.15	0.21	0.15	0.14		
	++	0.17							
5,-31	-+	0.24							

(地中隔壁(下部))

検討ケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)						
地震動		1	2	3	4	5	6	
S _s – D 1	++	0.21	0.22	0.22	0.52	0.22	0.21	
	+-	0.21			0.49			
	-+	0.23	0.23	0.24	0.43	0.24	0.23	
		0.21	0.21	0.22	0.40	0.23	0.22	
S _s -11		0.02						
$S_s - 12$		0.08						
S _s -13		0.07						
S _s -14		0.02						
S _s - 2 1		0.12						
S _s -22		0.11	0.10	0.12	0.15	0.12	0.12	
0.01	++	0.19						
5 - 31	-+	0.18						

(地上側壁)

検許	 ケース	曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
S _s – D 1	++	0.20	0.20	0.20	0.26	0.20	0.19		
	+-	0.20			0.26				
	-+	0.19	0.19	0.19	0.23	0.19	0.19		
		0.19	0.19	0.19	0.22	0.19	0.19		
S _s -11		0.06							
$S_s - 1.2$		0.09							
S _s -13		0.08							
S _s -14		0.05							
$S_{s} - 21$		0.19							
S s - 2 2		0.23	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22		
8 - 2 1	++	0.17							
3 - 31		0.16							

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮 (+1 σ) した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 g)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

検討ケース

++

+-

1

0.30

0.30

0.33

0.33

0.11

0.13

0.09

0.29

0.28

0.26

0.23

地震動

S $_{\rm s}-{\rm D}$ 1

 $S_{s} = 1.1$

 $S_{s}^{s} - 12$ $S_{s} - 13$

S_s-14

S $_{\rm s}-2$ 1

 $S_{s} = 2.2$

 $S_{o} = 3.1$

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)結果は、検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は、地上スラブ、S_s-D1(-+)及びS_s-D1(--)で0.53である。

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)

4

0.43

0.41

0.43

0.43

0.28

3

0.30

0.33

0.33

0.29

6

0.29

0.31

0.31

0.29

0.30

0.32

0.32

0.29

(地中隔壁 (上部))													
検許	ナース		曲に	『軸力照査(鉄筋曲げ引き	脹)	(6) 0.30 0.32 0.32 0.32						
地震動		1	2	3	4	5	6						
	++	0.29	0.29	0.30	0.47	0.31	0.30						
S _s – D 1	+-	0.29			0.45								
	-+	0.32	0.32	0.33	0.47	0.33	0.32						
		0.31	0.31	0.32	0.46	0.33	0.32						
$S_{s} - 1 1$		0.08											
$S_s - 1 2$		0.16											
$S_{s} - 1 3$		0.15											
$S_{s} - 14$		0.10											
$S_s - 2.1$		0.21											
$S_s - 2.2$		0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.22						
6 9 1	++	0.29											
5 _s -31	-+	0.27											

検許	ケース		曲に	『軸力照査(鉄筋曲げ引き	脹)		
地震動		1	2	3	4	5	6	
	++	0.32	0.32	0.33	0.38	0.34	0.34	
6 D.I	+-	0.32			0.38			
S _s -D1	-+	0.29	0.29	0.29	0.37	0.29	0.28	
		0.29	0.29	0.29	0.36	0.28	0.27	
$S_{s} - 1 1$		0.16						
$S_s - 1 2$		0.23						
$S_{s} - 1 3$		0.22						
$S_{s} - 14$		0.18						
$S_{s} - 2.1$		0.29						
$S_{s} - 22$		0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	
6 9 1	++	0.28						
5,-31		0.21						

(地中側壁(上部))

速 報

(地上隔壁)

(2)

0.30

0.33

0.33

0.27

(せん断力照査,南北方向⑤-⑤断面) 1/2

検討ケース

++

1

0.48

地震動

(底版)



0.48

せん断力照査

3

0.47

4

0.68

5

0.48

6

0.47

速 報

検診	すケース			せん断	·力照査		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.38	0.39	0.38	0.45	0.38	0.38
8 - D 1	+-	0.39			0.47		
S _s D1	-+	0.41	0.41	0.41	0.48	0.41	0.41
		0.42	0.42	0.42	0.51	0.41	0.41
$S_{s} - 1 1$		0.33					
$S_{s} - 12$		0.36					
S _s -13		0.36					
S _s -14		0.34					
S _s - 2 1		0.42					
S _s -22		0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37
	++	0.41					
5 , - 3 1	-+	0.37					

S _s - D 1	+-	0.48			0.68		
3 _s -D1	-+	0.50	0.50	0.50	0.68	0.50	0.49
		0.49	0.50	0.50	0.68	0.50	0.49
$S_s - 1 1$		0.23					
S $_{\rm s}-1$ 2		0.36					
$S_{s} - 1 3$		0.35					
$S_{s} - 14$		0.26					
$S_s - 2 1$		0.40					
$S_s - 2.2$		0.36	0.36	0.36	0.44	0.36	0.36
6 9 1	++	0.47					
5 _s -31	-+	0.46					

(地上スラブ)

(スラブ (B1F))

検許	ケース			せん断	力照査		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.51	0.51	0.52	0.61	0.54	0.54
8 - D 1	+-	0.53			0.63		
5 _s -D1	-+	0.47	0.47	0.47	0.60	0.47	0.47
		0.48	0.48	0.48	0.62	0.47	0.47
$S_{s} - 1 1$		0.33					
$S_s - 12$		0.41					
$S_{s} - 1 3$		0.41					
$S_{s} - 14$		0.35					
$S_s - 2.1$		0.46					
$S_{s} - 22$		0.47	0.47	0.47	0.49	0.47	0.47
0 0 1	++	0.45					
5 5 - 3 1	-+	0.52					

検許	ケース	せん断力照査 ① ② ③ ④ ⑤ ⑤ 0.41 0.41 0.42 0.51 0.42 0.42 0.42 0.53 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.57 0.45 0.45								
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.41	0.41	0.42	0.51	0.42	0.42			
8 -D1	+-	0.42			0.53					
5 s - D 1	-+	0.45	0.45	0.46	0.55	0.45	0.45			
		0.46	0.46	0.46	0.57	0.46	0.45			
$S_s - 1 1$		0.28								
S _s -12		0.34								
S _s -13		0.34								
S _s -14		0.29								
S _s - 2 1		0.41								
S s - 2 2		0.41	0.40	0.41	0.41	0.42	0.42			
8 - 2 1	++	0.43								
S _s - 3 1	-+	0.40								

(地上梁)

検許	ケース			せん断	力照査		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.35	0.35	0.35	0.43	0.36	0.35
8 - D 1	+-	0.36			0.44		
5 s - D 1	-+	0.36	0.36	0.36	0.41	0.36	0.36
		0.37	0.36	0.36	0.44	0.36	0.35
S _s - 1 1		0.23					
$S_{s} - 12$		0.26					
S _s -13		0.27					
S _s -14		0.22					
S _s - 2 1		0.35					
S _s - 2 2		0.35	0.34	0.35	0.35	0.36	0.36
C 0.1	++	0.33					
S _s - 3 1	-+	0.33					

※ 検討ケース

①:原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)
 ②:地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)した解析ケース
 ③:地盤物性のばらつきを考慮(-1σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

(せん断力照査,南北方向⑤-⑤断面) 2/2

地震動

 $S_s - D_1$

 $S_{-} = 1.1$

、検討ケーフ

+ +

+ -

-+

1

0.36

0.37

0.39

0.40

0.21

(地中側壁 (下部))



(地中隔壁(下部))

検許	ケース			せん断	力照査		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.49	0.50	0.49	0.72	0.49	0.49
S - D 1	+-	0.50			0.72		
S _s -D1	-+	0.50	0.50	0.51	0.69	0.51	0.51
S = 1.1		0.50	0.50	0.51	0.69	0.50	0.51
$S_{s} - 1 1$		0.20					
$S_s - 12$		0.36					
S _s -13		0.35					
S _s -14		0.25					
$S_s - 2.1$		0.40					
S _s -22		0.33	0.33	0.33	0.43	0.33	0.32
S _s - 3 1	++	0.49					
	-+	0.48					

(地上側壁)

2

0.15

0.14

0.13

0.15

1

0.15

0.15

0.14

0.14

0.07

0.10

0.09

0.07

0.14

0.15

0.14

せん断力照査

3

0.15

0.14

0.14

0.15

4

0.19

0.19

0.17

0.17

0.15

5

0.15

0.14

0.13

0.15

6

0.15

0.13

0.13

0.15

検許	†ケース			せん断	力照査		
地震動		0	2	3	4	5	6
	++	0.20	0.20	0.21	0.27	0.21	0.20
S - D 1	+-	0.21			0.27		
5 _s -D1	-+	0.22	0.22	0.22	0.27	0.22	0.21
		0.22	0.22	0.22	0.28	0.22	0.21
S _s -11		0.10					
$S_s - 12$		0.12					
S _s -13		0.12					
S _s -14		0.08					
S _s -21		0.20					
S _s -22		0.20	0.19	0.20	0.19	0.20	0.20
0. 2.1	++	0.19					
S _s - 3 1	-+	0.18					

※ 検討ケース

地震動

 $S_s - D_1$

 $S_{s} = 1.1$

S $_{\rm s}-1$ 2

 $S_{s} = 1.3$

 $S_{s} - 14$

 $S_{s} - 21$

 $S_{s} - 2_{2}$

S_-31

検討ケース

+ +

+ -

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)した解析ケース
 ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース
 ⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

せん断力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は、地中側壁(下部)、S_s-D 1 (++)及びS_s-22で0.55である。

以上より,検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力に対する最大照査値が 0.53, せん断 力照査に対する最大照査値が 0.55 であり,曲げ軸力対象の全部材及びせん断力照査対象の全部材の うち,それぞれ最も厳しい照査値となった地震動は<u>S_s-D1 (++)</u>, <u>S_s-D1 (-+)</u>, <u>S_s-</u> <u>D1 (--)</u>及び<u>S_s-22</u>である。

(地中隔壁(上部))

検許	すケース			せん断	力照査		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.48	0.48	0.49	0.64	0.51	0.50
S - D 1	+-	0.48			0.64		
3 _s - D 1	-+	0.49	0.48	0.49	0.64	0.50	0.49
		0.48	0.48	0.49	0.65	0.50	0.49
$S_{s} - 1 1$		0.21					
$S_s - 1 2$		0.33					
$S_{s} - 1.3$		0.31					
$S_{s} - 1.4$		0.24					
$S_{s} - 2.1$		0.40					
$S_{s} - 22$		0.40	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41
0 0 1	++	0.45					
$S_{s} = 31$		0.40					

(地上隔壁)

(地中側壁(上部))

0.36

0.39

0.40

0.33

せん断力照査

0.37

0.40

0.40

0.35

4

0.48

0.50

0.52

0.37

6

0.42

0.43

0.44

0.36

6

0.41

0.43

0.44

0.36

南北方向⑤-⑤断面の構造物は,地上部と地中部で構成された構造物であり,第四紀層の幅広い 深度に埋設されていることから,敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液 状化させることを仮定した場合の追加検討ケース④で照査値が大きくなる傾向にある。また,大き い応力振幅で繰返し回数が多く,継続時間の長いS_s-D1で照査値が大きくなる傾向にある。な お,S_s-22は,地震の固有周期が要因となっている可能性がある。

また,検討ケース①(基本ケース)において,スラブ(B1F)のせん断力照査に対する最大照査値 がS_s−D1(+−)にて 0.53 であることから,検討ケース④,S_s−D1(+−)を追加で選定 する。

- 2.4 常設代替高圧電源装置用カルバート(トンネル部)
- <mark>2.4.1 照査位置及び仕様</mark>



(L3'断面)

図 2.4-1 常設代替高圧電源装置用カルバート(トンネル部)の照査位置図



図 2.4-2 概略配筋図

										• 7 -					
		断面性状				主鉄筋(外側・上側)				主鉄筋(内側・下側)					
部位	材料No.	部材幅	部材高	かぶり	有効高さ	鉄筋種別	径	段数	鉄筋間隔	鉄筋量	鉄筋種別	径	段数	鉄筋間隔	鉄筋量
		b (m)	h (m)	d'(m)	d (m)	(-)	(mm)	(-)	(mm)	(mm ²)	(-)	(mm)	(-)	(mm)	(mm ²)
RC トンネル覆工	M1	1.000	1.200	0.150	1.050	SD490	25	1	150	3378	SD490	29	1	150	4283
RC 隔壁	M2	1.000	0.600	0.130	0.470	SD490	25	1	150	3378	SD490	25	1	150	3378
RC インバート	M3	1.000	0.600	0.130 (0.180)	0.470 (0.420)	SD490	22	2	150	5161	SD490	25	1	150	3378

表 2.4-1 断面諸元一覧表(曲げ軸力に対する評価)

*()内は2段鉄筋側

表2.4-2 断面諸元一覧表(せん断力に対する評価)

			断面	性状			せ	ん断補強	鉄筋	
部位	材料No.	部材幅	部材高	かぶり	有効高さ	鉄筋種別	径	Sb	Ss	鉄筋量
		b (m)	h (m)	d'(m)	d (m)	(-)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)
RC トンネル覆工	M1	1.000	1.200	0.150	1.050	SD345	22	300	300	1290
RC 隔壁	M2	1.000	0.600	0.130	0.470	SD345	13	300	200	422
RCインバート	M3	1.000	0.600	0.130 (0.180)	0.470 (0.420)	SD345	25	300	200	1689

*()内は2段鉄筋側

2.4.2 評価結果

(1) L3'断面

L3'断面の地震動選定フローを図 2.4-3 に示す。 検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力照査値が 0.50以下,せん断力照査値が 0.50 より大きいことから,せん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となった地震動を選 定する。



(曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮),L3'断面)

(RCトンネル覆工)

検討ケース		曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)						
地震動		1	2	3	4	5	6	
S _s – D 1	++	0.29						
	+-	0.29						
	-+	0.28						
		0.28						
$S_{s} - 1 1$		0.19						
S $_{\rm s}-1$ 2		0.22						
$S_s - 1.3$		0.21						
$S_{s} - 1.4$		0.19						
$S_s - 2.1$		0.20						
S _s -22		0.22						
S _s - 3 1	++	0.33	0.34	0.32	0.19	0.31	0.32	
	-+	0.34						

(RCインバート)

検討ケース			曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)							
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.39								
8 - D 1	+-	0.36								
3 _s -D1	-+	0.41								
		0.40								
S _s -11		0.31								
$S_s - 1.2$		0.34								
$S_s - 1.3$		0.34								
$S_{s} - 1.4$		0.32								
$S_s - 2.1$		0.33								
S _s -22		0.34								
e _ 2 1	++	0.42	0.43	0.41	0.33	0.41	0.41			
S _s -31	-+	0.40								

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース

③:地盤物性のばらつきを考慮(-1 g)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

(曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張),L3'断面)

検討ケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.20							
8 - D 1	+-	0.22							
5 s - D 1	-+	0.22							
		0.23							
S _s - 1 1		0.05							
S _s -12		0.08							
S _s -13		0.08							
S _s -14		0.08							
S _s - 2 1		0.09							
S s - 2 2		0.10							
C 2.1	++	0.27	0.29	0.25	0.09	0.24	0.25		
S _s -31	-+	0.28							

(RCトンネル覆工)

(RCインバート)

検許	ケース	曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)						
地震動	~	1	2	3	4	5	6	
	++	0.32						
C D1	+ -	0.31						
5 _s - D 1	-+	0.35						
		0.35						
$S_{s} - 1 1$	S _s -11							
$S_s - 1.2$		0.29						
$S_s - 1.3$		0.29						
$S_{s} - 1.4$		0.27						
S s - 2 1		0.28						
S s - 2 2		0.28						
8 - 2 1	++	0.34	0.35	0.34	0.28	0.34	0.34	
3 - 31	-+	0.31						

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張) 地震動 6 0.09 + -0.11 $S_s - D1$ -+ 0.07 0.08 S $_{\rm s} = 1~1$ 0.00 S $_{\rm s}-1$ 2 0.02 S $_{\rm s}-1$ 3 0.02 S $_{\rm s}-1$ 4 0.01 $S_s - 2.1$ 0.01 $S_{s} = 2.2$ 0.01 0.15 0.12 0.00 0.11 0.12 0.14 + + $S_{s} - 31$ 0.16

(RC隔壁)

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) した解析ケース

- ③:地盤物性のばらつきを考慮(-1 g)した解析ケース
- ④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース
- ⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース ⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)結果は、検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が0.50以下 である(最大照査値は、RCインバート、S_s-D1(-+)及びS_s-D1(--)で0.35)。

46

(RC隔壁)

検診	ナース		曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)								
地震動		1	2	3	4	5	6				
	+ +	0.31									
S _s – D 1	+-	0.31									
	-+	0.32									
		0.31									
$S_{s} - 1 1$		0.18									
S $_{\rm s}-1$ 2		0.21									
$S_{s} - 1.3$		0.21									
$S_{s} - 1.4$		0.19									
$S_{s} - 2.1$		0.21									
$S_{s} - 22$		0.22									
6 9 1	++	0.38	0.39	0.36	0.20	0.35	0.36				
$S_{s} - 31$	-+	0.39									



速報

(せん断力照査,L3'断面)

(RCトンネル覆工)

(RC隔壁)



せん断力照査結果は,検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は,RCトンネル覆工,S_s-31(++)で0.64である。

以上より,検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力照査に対する全ての照査値が 0.50 以下,せん断力照査に対する最大照査値が 0.64 であり,せん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい 照査値となった地震動は<u>S₈-31(++)</u>である。

L3'断面の構造物は、岩盤内に埋設されている構造物であり、第四紀層の地盤変状による影響 は少ない構造物である。また、第四紀層の剛性が高い場合に部材にとって厳しくなる傾向があるこ とから、継続時間が短く第四紀層の剛性低下の影響が少ないS_s-31で照査値が大きくなると考 えられる。

よって、さらなる追加検討ケースは必要ない。

2.5 常設代替高圧電源装置用カルバート(立坑部)(追而)

2.6 常設代替高圧電源装置用カルバート(カルバート部)

2.6.1 照査位置及び仕様



図 2.6-1 常設代替高圧電源装置用カルバート(カルバート部)の照査位置図

(軽油カルバート断面) (水電気カルバート断面)

図 2.6-2 概略配筋図(主筋)

(軽油カルバート断面) (水電気カルバート断面)

図 2.6-3 概略配筋図(せん断補強筋)

	仕	様	材料			
部位	部材幅 部材高 (m) (m)		コンクリート f 'ck (N/mm²)	鉄筋		
底版	1.000	2.000	40	SD345, SD490		
北側壁	1.000	1.000	40	SD345, SD490		
中壁	1.000	0.500	40	SD345, SD490		
南側壁	1.000	1.000	40	SD345, SD490		
頂版	1.000	1.200	40	SD345, SD490		

表2.6-1 構造仕様(軽油カルバート断面(鉄筋コンクリート))

表 2.6-2 構造仕様(軽油カルバート断面(鋼管杭))

部位	仕	++水	
	杭径(m)	板厚(m)	113 147
鋼管杭	1.200	0.050	SM570

表 2.6-3	構造仕様	(水電気カルバー	ト断面	(鉄筋コン	(ク)	リー	ト))
---------	------	----------	-----	-------	-----	----	----	---

	仕	様	材料		
部位	部材幅 部材高 (m) (m)		コンクリート f 'ck (N/mm²)	鉄筋	
底版	1.000	2.500	40	SD345, SD490	
北側壁	1.000	0.700	40	SD345, SD490	
北中壁	1.000	0.800	40	SD345, SD490	
南中壁	1.000	1.000	40	SD345, SD490	
南側壁	1.000	1.000	40	SD345, SD490	
頂版	1.000	1.000	40	SD345, SD490	

表2.6-4 構造仕様(水電気カルバート断面(鋼管杭))

部位	仕	材料	
	杭径(m)	板厚(m)	机科
鋼管杭	1.500	0.025	SM570

2.6.2 評価結果

(1) 軽油カルバート断面(鉄筋コンクリート)
 軽油カルバート断面(鉄筋コンクリート)の地震動選定フローを図2.6-4に示す。
 検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力照査値が0.50より大きく、せん断照査値が0.50より大きいことから、曲げ軸力対象の全部材及びせん断力照査対象の全部材のうち、それぞれ最も厳しい照査値となった地震動を選定する。



図 2.6-4 地震動選定フロー(軽油カルバート断面(鉄筋コンクリート))

速 報

(曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮),軽油カルバート)

(底版)



検討ケース		曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)							
地震動		0	2	3	4	5	6		
	++	0.17							
S - D 1	+-	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16		
S _s -DI	-+	0.16							
		0.17							
$S_{s} - 1.1$		0.09							
S _s -12		0.13							
S _s - 1 3		0.12							
$S_{s} - 1.4$		0.11							
$S_s - 2.1$		0.14							
S s - 2 2		0.14							
0 0 1	++	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15		
5 5 - 3 1	-+	0.16							

検討ケース 曲げ軸力照査 (コンクリート曲げ圧縮) 地震動 1 2 3 4 5 6 ++ 0.33 +-0.34 0.34 0.33 0.31 0.31 0.34 $S_s - D_1$ -+0.29 0.29 $S_s - 1 1$ 0.14 S $_{\rm s}-1$ 2 0.23 S $_{\rm s}-1$ 3 0.22 S $_{\rm s}-1$ 4 0.18 0.25 0.24 $S_{s} - 2.1$ $S_{s} - 2.2$ 0.27 0.25 0.24 0.27 ++0.27 0.27 S $_{\rm s}-3$ 1 0.31

(中壁)

検討ケース		曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.36							
S - D 1	+-	0.36	0.37	0.36	0.36	0.33	0.33		
S _s -D1	-+	0.36							
		0.36							
S _s - 1 1		0.12							
$S_s - 12$		0.23							
S _s -13		0.21							
S _s -14		0.17							
S _s -21		0.26							
S _s -22		0.24							
	++	0.32	0.31	0.32	0.33	0.30	0.29		
5 5 - 3 1	-+	0.32							

(南側壁)

検許	ケース	曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)								
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.30								
S _s – D 1	+-	0.30	0.30	0.29	0.29	0.27	0.27			
	-+	0.32								
		0.32								
$S_{s} - 1 1$		0.13								
$S_s - 1 2$		0.17								
$S_{s} - 13$		0.17								
$S_{s} - 14$		0.13								
S _s -21		0.24								
$S_{s} - 22$		0.23								
0 0 1	++	0.30	0.29	0.30	0.30	0.28	0.28			
5 _s -31	-+	0.27								

(頂版)

検許	ナース		曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)								
地震動		1	2	3	4	5	6				
	++	0.19									
S _s – D 1	+-	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17				
	-+	0.18									
		0.19									
S _s - 1 1		0.09									
$S_{s} - 12$		0.13									
S _s -13		0.12									
S _s -14		0.10									
S _s - 2 1		0.15									
S _s - 2 2		0.14									
C 0.1	++	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.15				
3,-31	-+	0.17									

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮 (-1σ) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥:地盤物性のばらつきを考慮(+1 g)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

(曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張),軽油カルバート)

(底版)

地震動

 $S_s - D_1$

 $S_{s} - 1.1$ S $_{\rm s}-1$ 2 $S_{-} - 1 3$ S $_{\rm s}-1$ 4 $S_{-} - 21$ $S_{s} - 2.2$

S $_{\rm s}-3$ 1

(北側壁) ٦

(甲壁)

検討ケース			曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)								
地震動		1	2	3	4	5	6				
S _s – D 1	++	0.41									
	+-	0.41	0.41	0.41	0.40	0.37	0.37				
	-+	0.40									
		0.40									
$S_{s} - 1 1$		0.13									
$S_s - 12$		0.25									
S _s -13		0.23									
S _s -14		0.18									
S _s - 2 1		0.28									
S _s -22		0.26									
0 0 1	++	0.35	0.34	0.35	0.36	0.32	0.32				
5 5 - 3 1	-+	0.36									

(頂版)

検許	ナ ース	曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.36							
S _s – D 1	+-	0.37	0.37	0.36	0.35	0.32	0.32		
	-+	0.36							
		0.37							
S _s - 1 1		0.14							
$S_s - 1.2$		0.23							
S _s -13		0.22							
S _s -14		0.18							
$S_{s} - 21$		0.27							
S _s -22		0.26							
8 - 2 1	++	0.32	0.31	0.32	0.33	0.30	0.29		
5 - 31	-+	0.32							

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

- : 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g)した解析ケース
- ③: 地盤物性のばらつきを考慮 (-1 g) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤:原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース ⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)結果は、検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は、北側壁、 S_s-D1 (++) 及びS_s-D1 (+-) で0.65である。

検討ケース			曲に	『軸力照査(鉄筋曲げ引き	脹)			討ケース
_		1	2	3	4	5	6	地震動	
	++	0.27							++
0.1	+-	0.26	0.26	0.26	0.27	0.24	0.24		+ -
	-+	0.29						S _s -DI	-+
		0.28							
1 1		0.11						S _s -11	-
1 2		0.19						S _s -12	
13		0.18						S _s -13	
14		0.15						S _s -14	
2 1		0.20						S _s - 2 1	
2 2		0.19						$S_{s} - 2.2$	
0.1	++	0.25	0.25	0.26	0.25	0.22	0.22	S - 21	+ +
31	-+	0.24						5, 51	-+
			(山橋) (辞					

検討ケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)								
地震動		0	2	3	4	5	6			
S _s – D 1	++	0.65	0.65	0.64	0.62					
	+ -	0.65	0.65	0.64	0.63	0.58	0.58			
	-+	0.49								
		0.49								
S _s -11		0.21								
$S_s - 1.2$		0.41								
$S_{s} - 1.3$		0.38								
$S_{s} - 1.4$		0.30								
$S_s - 2.1$		0.45								
S s - 2 2		0.43								
8 - 2 1	++	0.41	0.41	0.42	0.41	0.38	0.37			
5,-31	-+	0.58								

速 報

(南側壁)

検診	†ケース	曲り軸刀照査(鉄肋曲りり版)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	+ +	0.47							
S $_{\rm s}$ – D 1	+ -	0.47	0.47	0.46	0.46	0.44	0.44		
	-+	0.60	0.61	0.60	0.58				
		0.61	0.62	0.61	0.59				
$S_{s} - 1 1$		0.19							
$S_{s} - 1 2$		0.25							
$S_{s} = 1.3$		0.26							
$S_{s} - 1.4$		0.18							
$S_{s} - 2 1$		0.42							
$S_{s} - 2.2$		0.40							
c 0.1	++	0.54	0.53	0.55	0.55	0.50	0.49		
3 _s = 31	-+	0.42							

(せん断力照査,軽油カルバート)

(底版)



4

0.57

0.59

0.42

せん断力照査

5

0.56

0.40

6

0.56

0.40

検診	寸ケース			せん断	刀照置		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.38					
S. – D.1	+-	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.35
5 _s -D1	-+	0.41					
6 11		0.42					
$S_{s} - 1 1$		0.16					
$S_{s} - 12$		0.25					
$S_{s} - 1.3$		0.24					
$S_{s} - 1.4$		0.20					
$S_{s} - 2.1$		0.29					
$S_{s} - 2.2$		0.27					
6 9 1	++	0.38	0.38	0.39	0.38	0.36	0.35
5 _s -31	-+	0.35					

地震動

 $S_s - D1$

S $_{\rm s}-1$ 1

S $_{\rm s}-1$ 3

S $_{\rm s}-1$ 4

S $_{\rm s}-2$ 1

 $S_{-} - 2.2$

 $S_{s} = 3.1$

地震動

S $_{\rm s}-{\rm D}$ 1

S_s - 1 1

 $S_{s} - 12$ $S_{s} - 13$

S_s-14

 $S_s - 2.1$

 $S_{s} - 2.2$

S_-31

検討ケース

+ +

+ -

0.12

0.09

0.14

0.13

0.17

0.18

1

0.29

0.29

0.28 0.29

0.13

0.20

0.19

0.16

0.23

0.22

0.25

0.26

S s -12 検討ケース

	せん断	力照査		
2	3	4	5	6
0.29	0.29	0.28	0.26	0.26

0.16

0.16

※ 検討な ①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

- ②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース
- ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 g)した解析ケース
- ④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

せん断力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は、北側壁、S₈-D1(+ 一) で 0.59 である。

0.24

		0.25							- 5 -
2		0.27						1	S _s - 2
	++	0.38	0.38	0.39	0.38	0.36	0.35		S _ 3
1	-+	0.35							5, 5
			(中枢	瑳)					
			× 1 -	/					
、検診	ケース			せん断	力照査				\sim
		1	2	3	4	5	6	1	地震動
	++	0.20							
. 1	+ -	0.20	0.20	0.19	0.20	0.18	0.18		е _ г
, T	-+	0.19							3 s - L

0.17

0.17

(頂版)

0	0	<u> </u>	<u> </u>	0	0	
0.20						
0.20	0.20	0.19	0.20	0.18	0.18	c
0.19						3
0.19						
0.07						S
0.12						S
0.12						S

0.18

0.25 0.26 0.26 0.24

	月四月晚期月		0	(2)	3	(4)	(5)	6
		+ +	0.46					
	S _s – D 1	+-	0.47	0.47	0.47	0.49	0.41	0.41
		-+	0.55	0.56	0.55	0.55		
			0.56	0.57	0.56	0.56		
	$S_{s} - 1 1$		0.30					
	$S_s - 12$		0.36					
	$S_{s} - 1 3$		0.37					
	$S_{s} - 14$		0.30					
	$S_{s} - 2 1$		0.48					
	$S_{s} - 22$		0.45					
		++	0.53	0.53	0.53	0.54	0.51	0.51
	5,-31	-+	0.37					

(南側壁)

せん断力照査 検討ケース ____ 地震動 1 3 0.58 0.59 0.58 + + 5 + -0.60 0.59 $S_{-} - D 1$ -+ 0.48 0.50 $S_{-} = 1.1$ 0.31 S $_{\rm s}-1$ 2 0.46 S $_{\rm s}-1$ 3 0.44 0.38 $S_{\circ} - 1.4$ S $2\ 1$ 0.47 0.48 0.40 0.40 0.40 + + 31 0.57

以上より,検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力照査に対する最大照査値が 0.65, せん断力照査に対する最大照査値が 0.59 であり,かつ,曲げ軸力対象の全部材及びせん断力照査対象の全部材のうち,それぞれ最も厳しい照査値となった地震動は<u> S_s -D1(++)</u>及び<u> S_s -D1</u> (+-)である。また, S_s -D1(-+)及び S_s -D1(--)についても②,③,④のケースを実施し,照査値の確認を行う。

軽油カルバートの上部構造は、埋戻土に埋設され、その周辺には第四紀層が広がっている。底版 は岩着構造ではなく拘束がないため、周辺の地盤変状の影響を大きく受けることはない(照査値に 大きな差異がない)。また、地盤の剛性が柔らかく、ひずみや変形が生じる傾向にある $S_s - D1$ に 加え、地盤の剛性が高い場合が部材にとって厳しくなる傾向があることから、継続時間が短く第四 紀層の剛性低下の影響が少ない $S_s - 31$ で照査値が大きくなると考えられる。

曲げ軸力照査については、②、③、④のケースにおいて、検討ケース①(基本ケース)の照査値よ り厳しくなる傾向にあるため、北側壁のS_s-D1(++)並びに南側壁のS_s-D1(-+)及び S_s-D1(--)について、②、③、④の追加検討ケースを実施し、照査値を確認する。

また, せん断力照査については, ②~⑥のケースにおいて照査値の顕著な増加はみられないが, ②, ③, ④のケースにおいて, 検討ケース①(基本ケース)の照査値より厳しくなる傾向にあるため, 北 側壁のS_s-D1(++), 南側壁のS_s-D1(-+)及びS_s-D1(--)について, ②, ③, ④ の追加検討ケースを実施し照査値の確認を行う。

р

(2) 水電気カルバート断面(鉄筋コンクリート)

水電気カルバート断面(鉄筋コンクリート)の地震動選定フローを図2.6-5に示す。

検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力照査値が 0.50 より大きく、せん断照査値が 0.50 より大きいことから、曲げ軸力対象の全部材及びせん断力照査対象の全部材のうち、それ ぞれ最も厳しい照査値となった地震動を選定する。



図 2.6-5 地震動選定フロー(水電気カルバート断面(鉄筋コンクリート))

(曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮),水電気カルバート)

٦

地震動

S _s - D 1

S_s-11

S $_{\rm s}-1$ 2

 $S_{s} = 1.3$

S $_{\rm s}-1$ 4 $S_{s} - 21$

 $S_{s} = 2.2$

S $_{\rm s}-3$ 1

-+

+

0.29

0.2 ++



検討ケース			曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)							
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.12								
8 - D 1	+-	0.12	0.13	0.13	0.15	0.11	0.11			
5 s - D 1	-+	0.10								
		0.11								
S _s - 1 1		0.07								
$S_s - 1 2$		0.08								
$S_{s} - 13$		0.07								
$S_{s} - 14$		0.07								
S _s - 2 1		0.09								
S _s -22		0.08								
8 - 2 1	++	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08			
S _s - 3 1	-+	0.12								

(北中壁)

検許	ケース		曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)								
地震動		1	2	3	4	5	6				
	++	0.23									
8 - D 1	+-	0.22	0.23	0.24	0.27	0.13	0.13				
3 s - D 1	-+	0.15									
		0.17									
S _s - 1 1		0.10									
$S_s - 12$		0.13									
$S_{s} - 13$		0.11									
$S_{s} - 14$		0.08									
S _s -21		0.16									
$S_s - 2.2$		0.14									
S _s - 3 1	++	0.14	0.14	0.14	0.10	0.16	0.16				
	-+	0.19									

曲げ軸力照査 (コンクリート曲げ圧縮) 検討ケース 抱震動 1 6 2 3 4 ++0.17 +-0.17 0.17 0.17 0.16 0.20 0.20 S. - D 1 0.23 0.23 $S_s - 1 1$ 0.12 S s -12 0.16 S $_{\rm s}-1$ 3 0.13 S $_{\rm s}-1$ 4 0.12 S $_{\rm s}-2$ 1 0.16 S_{-22} 0.14 0.29 ++ 0.29 0.30 0.22 0.29 0.29 $S_{s} = 3.1$ - + 0.17

(南側壁)

検許	ケース		曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)							
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.26								
8 - D 1	+-	0.26	0.26	0.26	0.26	0.19	0.19			
5 s - D 1	-+	0.20								
		0.20								
S _s - 1 1		0.17								
S _s -12		0.17								
S _s -13		0.16								
S _s -14		0.15								
S s - 2 1		0.17								
S s - 2 2		0.17								
	++	0.23	0.23	0.24	0.21	0.24	0.23			
3,-31	-+	0.25								

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

_ +

検討ケース

++

+ -

-+

1

0.31

0.32

0.32 0.35

0.23

0.27 0.25

0.23

0.31

0.27 0.36

0.32

地震動

S $_{\rm s}-{\rm D}$ 1

S $_{\rm s}-1$ 1

 $S_{s} - 12$ $S_{s} - 13$

S_s-14

S $_{\rm s}-2$ 1

 $S_{s} = 2.2$

S_ - 3 1

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

(頂版)

2

0.32

0.36

曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)

(4)

0.32

3

0.32

0.37

0.29				
0.23				
0.29				
0.29				
0.26				
0.27				
0.28				
0.27	0.27	0.27	0.27	0.29
0.33				
	(南中	'壁)		

6

0.32

0.29

6

0.30

(5)

0.31

0.34 0.35 0.35

5

速 報

(曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張),水電気カルバート)

(底版)

検討ケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.26							
S - D 1	+-	0.26	0.26	0.26	0.33	0.19	0.18		
$3_s - D1$	-+	0.35							
		0.33							
S _s -11		0.10							
S $_{\rm s}-1$ 2		0.13							
$S_{s} - 13$		0.13							
$S_{s} - 14$		0.09							
$S_s - 2.1$		0.23							
S _s - 2 2		0.19							
$S_{s} - 3.1$	++	0.33	0.32	0.33	0.35	0.28	0.28		
	-+	0.16							

検許	すケース		田に	「軸刀照査(、鉄肋囲け5時	(我)	
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.42					
S _s – D 1	+ -	0.44	0.44	0.44	0.39	0.44	0.44
	-+	0.37					
		0.36					
$S_{s} - 1 1$		0.26					
S $_{\rm s}-1$ 2		0.38					
$S_{s} - 1.3$		0.37					
$S_{s} - 1.4$		0.31					
$S_{s} - 2.1$		0.33					
$S_{s} - 22$		0.34					
$S_s - 3.1$	++	0.33	0.33	0.33	0.33	0.37	0.37
	-+	0.43					

(北側壁)

(北中壁)

検許	サケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)							
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.30								
S _s – D 1	+-	0.28	0.29	0.31	0.35	0.06	0.06			
	-+	0.17								
		0.17								
S _s - 1 1		0.06								
$S_s - 1.2$		0.10								
S _s -13		0.09								
S _s -14		0.03								
$S_{s} - 2.1$		0.16								
S _s -22		0.16								
S _s - 3 1	++	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.08			
		0.22								

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張) ② ③ ④ ⑤ ⑥ 1

	~	-	-	-	-	-	-
	++	0.08					
6 D.1	+-	0.07	0.07	0.07	0.05	0.12	0.12
5 _s - D 1	-+	0.15					
		0.15					
$S_{s} - 1 1$		0.01					
$S_s - 1.2$		0.04					
$S_{s} - 1.3$		0.03					
$S_{s} - 1.4$		0.02					
$S_{s} - 2.1$		0.08					
$S_{s} - 22$		0.03					
	++	0.25	0.25	0.26	0.13	0.26	0.25
$S_{s} = 31$		0.07					

(南側壁)

検許	ナース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)								
地震動		1	2	3	4	5	6				
	++	0.46									
8 - D 1	+-	0.44	0.45	0.46	0.45	0.29	0.29				
5 s - D 1	-+	0.26									
		0.27									
S _s - 1 1		0.11									
S _s - 1 2		0.21									
S _s -13		0.19									
S _s -14		0.10									
S _s - 2 1		0.23									
S _s - 2 2		0.21									
S _s - 3 1	++	0.22	0.22	0.23	0.18	0.22	0.22				
		0.40									

(頂版)

検許	オケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)								
地震動		1	2	3	4	5	6				
	++	0.47									
S _s – D 1	+-	0.47	0.48	0.47	0.50	0.45	0.44				
	-+	0.60									
		0.62									
S _s - 1 1		0.29									
$S_s - 1.2$		0.39									
$S_{s} - 1.3$		0.35									
$S_{s} - 1.4$		0.31									
S _s - 2 1		0.49									
S _s - 2 2		0.42									
0.01	++	0.67	0.66	0.68	0.60	0.62	0.61				
5 5 - 31	-+	0.42									

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)した解析ケース
 ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

検討ケース

h

抱震動

⑥:地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)結果は、検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は、頂版、S _s−31 (++) で0.67である。

(南中壁)

(せん断力照査,水電気カルバート)

(底版)

(北側壁)

検許	†ケース	せん断力照査								
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.19								
6 D1	+ -	0.21	0.21	0.21	0.21	0.19	0.19			
3 s - D 1	-+	0.21								
		0.20								
$S_{s} - 1.1$		0.15								
$S_s - 1.2$		0.15								
S _s -13		0.15								
$S_{s} - 1.4$		0.14								
S _s - 2 1		0.20								
S _s -22		0.20								
	++	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19	0.19			
5,-31	-+	0.16								

- D 1	+-	0.62	0.62	0.62	0.63	0.55	0.54
-D1	-+	0.53					
		0.55					
-1.1		0.43					
-12		0.53					
-13		0.52					
-14		0.47					
-21		0.52					
-22		0.53					
0.1	++	0.51	0.51	0.51	0.50	0.53	0.52
- 3 1	-+	0.62	0.62	0.64	0.62	0.61	0.61

(南中壁)

(北中壁)

検許	†ケース		せん断力照査								
地震動		1	2	3	4	5	6				
	++	0.26									
8 - D 1	+-	0.26	0.26	0.27	0.31	0.19	0.19				
5 s - D 1	-+	0.18									
		0.20									
S s - 1 1		0.12									
$S_s - 1.2$		0.15									
S _s -13		0.13									
S _s -14		0.11									
S s - 2 1		0.19									
S _s -22		0.16									
8 - 21	++	0.21	0.21	0.21	0.14	0.23	0.23				
3 - 31		0.22									

せん断力照査 検討ケース 抱震動 1 2 6 3 4 ++0.25 + -0.25 0.25 0.25 0.24 0.29 0.29 $S_s - D1$ 0.33 $S_{s} - 1 1$ 0.16 S s -12 S $_{\rm s}-1$ 3 0.19 S $_{\rm s}-1$ 4 0.18 S $_{\rm s}-2$ 1 0.25 S_{-22} 0.21 0.40 0.41 0.41 0.32 0.41 0.40 + + $S_{s} = 3.1$ 0.26

(南側壁)

検許	すケース			せん断	力照査		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.59	0.60	0.60	0.58		
C D1	+-	0.61	0.62	0.62	0.61	0.54	0.54
5 _s - D 1	-+	0.50					
		0.51					
S s - 1 1		0.36					
$S_s - 1.2$		0.49					
$S_s = 1.3$		0.48					
$S_{s} - 1.4$		0.41					
S s - 2 1		0.47					
S s - 2 2		0.48					
8 - 21	++	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
5 _s -31	-+	0.62	0.62	0.62	0.60	0.59	0.59

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) した解析ケース ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

- +

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

せん断力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は、北側壁、S_s-D1(+ -), S_s-31 (-+) 及び南側壁, S_s-31 (-+) で 0.62 である。

検討ケース

++

+ -

-+

(1)

0.52

0.55

0.54 0.59

0.50 0.51 0.50

0.50

0.56

0.54 0.55

0.51

地震動

S $_{\rm s}-{\rm D}$ 1

 $S_{s} - 1 1$ $S_{s} - 1 2$ $S_{s} - 1 3$

S $_{\rm s}-1$ 4

S $_{\rm s}-2$ 1

 $S_{s} - 22$

S . - 3 1

		_							
			検許	すケース			せん断	力照査	
	6		地震動		1	2	3	4	(
				++	0.59	0.59	0.60	0.60	
1	0.19		S _s – D 1	+-	0.62	0.62	0.62	0.63	0.
				-+	0.53				
					0.55				
		1	S _s -11		0.43				
		1	$S_s - 1.2$		0.53				
		1	S _s - 1 3		0.52				
		1	S _s -14		0.47				
		1	$S_s - 2.1$		0.52				
		1	S _s - 2 2		0.53				
1	0.19	1	0 0 1	++	0.51	0.51	0.51	0.50	0.
		1	S _s - 3 1	-+	0.62	0.62	0.64	0.62	0.

(頂版)

0.55

0.59

せん断力照査

0.55 0.56

(4)

0.59

0.55 0.56 0.53 0.54 0.54

(5)

0.54 0.54

(3)

0.59

以上より,検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力照査に対する最大照査値が 0.67,せん断力照査に対する最大照査値が 0.62 であり,かつ,曲げ軸力対象の全部材及びせん断力照査対象の全部材のうち,それぞれ最も厳しい照査値となった地震動は<u>S_s-D1(+-)</u>,<u>S_s-31(+</u>+)及び<u>S_s-31(-+)</u>である。

水電気カルバートの上部構造は、埋戻土に埋設され、その周辺には第四紀層が広がっている。底 版は岩着構造ではなく拘束がないため、周辺の地盤変状の影響を大きく受けることはない(照査値 に大きな差異がない)。また、大きい応力振幅で繰返し回数が多く、継続時間の長いS_s-D1に加 え、地盤の剛性が硬い方が部材にとって厳しくなる傾向があることから、継続時間が短く第四紀層 の剛性低下の影響が少ないS_s-31で照査値が大きくなると考えられる。

なお、せん断力照査については、②~⑥のケースにおいて照査値の顕著な増加はみられないが、 ②、③、④のケースにおいて、検討ケース①(基本ケース)の照査値より厳しくなる傾向にある。

よって、全部材に対して耐震照査を実施している<u>S_s-31(++)</u>に加え、北側壁及び南側壁 のせん断力照査、<u>S_s-31(-+)</u>について、②~⑥の追加検討ケースを追加し、照査値の確認 を行う。

また、北側壁及び南側壁の<u>S_s-D1 (++)</u>,頂版の<u>S_s-D1 (--)</u>について、②、③、④ の追加検討ケースを実施し、照査値の確認を行う。 (3) 軽油カルバート断面(鋼管杭)

軽油カルバート断面(鋼管杭)の地震動選定フローを図2.2-6に示す。

検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力、せん断力照査に対する全ての照査値が 0.50 以下であることから、曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となっ た地震動を選定する。



図 2.2-6 地震動選定フロー(軽油カルバート断面(鋼管杭))

(曲げ軸力照査,軽油カルバート断面,鋼管杭)

検討ケース			曲げ軸力照査							
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.24								
$S_s - D1$	+-	0.25	0.26	0.25	0.32	0.15	0.15			
	-+	0.22								
		0.23								
$S_{s} - 1.1$		0.06								
$S_s - 1.2$	S _s -12									
$S_{s} - 1.3$		0.12								
$S_{s} - 1.4$		0.08								
S _s -21		0.15								
$S_{s} - 2.2$		0.12								
6 - 2 1	++	0.17	0.17	0.18	0.27	0.17	0.16			
5,-31	-+	0.20								

※ 検討ケース

- ①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)
- ②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)した解析ケース
 ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査結果は,検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50 以下である(最大照査値は, S_s-D1(+-)で 0.25)。

検詐	†ケース	せん断力照査								
地震動		1	2	3	4	5	6			
	+ +	0.09								
S $_{\rm s}$ – D 1	+ -	0.09	0.10	0.09	0.13	0.06	0.06			
	-+	0.10								
		0.10								
S _s -11		0.03								
S _s - 1 2		0.05								
$S_{s} = 1.3$		0.05								
$S_{s} - 14$		0.03								
$S_{s} - 21$		0.06								
S _s - 2 2		0.05								
6 9 1	+ +	0.08	0.08	0.08	0.11	0.07	0.07			
3 ₈ -31	-+	0.07								

(せん断力照査,軽油カルバート断面,鋼管杭)

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)
 ②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)した解析ケース
 ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

せん断力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50 以下である(最大照査値は、S_s-D1(-+)及びS_s-D1(--)で 0.10)。

以上より,検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力,せん断力照査に対する全ての照査 値が 0.50以下であり,かつ,曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値とな った地震動はSs-D1(+-)である。

水電気カルバートの鋼管杭の周辺には地盤改良体があり,周辺の地盤変状の影響は少ない。 よって,さらなる追加検討ケースは必要ない。 (4) 水電気カルバート断面(鋼管杭)

水電気カルバート断面(鋼管杭)の地震動選定フローを図2.2-7に示す。

検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力、せん断力照査に対する全ての照査値が 0.50 以下であることから、曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となっ た地震動を選定する。



図 2.2-7 地震動選定フロー(水電気カルバート断面(鋼管杭))

(曲げ軸力照査,水電気カルバート断面,鋼管杭)

検討ケース			曲げ軸力照査							
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.24								
$S_s - D1$	+-	0.25	0.26	0.26	0.31	0.11	0.11			
	-+	0.16								
		0.17								
$S_{s} - 11$		0.06								
$S_s - 1.2$	S _s -12									
$S_s - 1.3$		0.11								
$S_{s} - 1.4$		0.06								
$S_s - 2.1$	S _s - 2 1									
S _s - 2 2		0.12								
e _ 2 1	++	0.15	0.15	0.16	0.22	0.13	0.13			
5 8 - 31	-+	0.16								

※ 検討ケース

- ①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)
 ②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g)した解析ケース
- ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 g) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査結果は,検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50 以下である(最大照査値は, S_s-D1(+-)で 0.25)。

(せん断力照査,	水電気カルバー	ト断面,	鋼管杭)
----------	---------	------	------

検討ケース地震動			曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)							
		1	2	3	4	5	6			
	++	0.21								
	+-	0.23	0.23	0.23	0.26	0.10	0.10			
5 s - D I	-+	0.13								
		0.12								
S s - 1 1		0.06								
S _s -12		0.11								
$S_{s} - 1.3$		0.11								
$S_{s} - 1.4$		0.06								
S _s - 2 1		0.10								
S s - 2 2		0.12								
8 - 21	++	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08			
S _s - 3 1	-+	0.13								

※ 検討ケース

①:原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)
 ②:地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)した解析ケース
 ③:地盤物性のばらつきを考慮(-1σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

せん断力照査結果は,検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50 以下である(最大照査値は, S_s-D1(+-)で 0.23)。

以上より、検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力、せん断力照査に対する全ての照査 値が 0.50以下であり、かつ、曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値とな った地震動は<u>Ss-D1(+-)</u>である。

水電気カルバートの鋼管杭の周辺には地盤改良体があり,周辺の地盤変状の影響は少ない。 よって,さらなる追加検討ケースは必要ない。

2.7 代替淡水貯槽(追而)

2.8 常設低圧代替注水系ポンプ室(追而)

- 2.9 常設低圧代替注水系配管カルバート
- 2.9.1 照査位置及び仕様



(東西方向断面)

図 2.9-1 常設低圧代替注水系配管カルバートの照査位置図



図 2.9-2 概略配筋図

部位	仕	様	材料			
	部材幅 (m)	部材高 (m)	コンクリート f 'ck (N/mm²)	鉄筋		
底版	1.000	0.700	40	SD390, SD490		
側壁	1.000	0. 700	40	SD390, SD490		
頂版	1.000	0. 700	40	SD390, SD490		

表 2.9-1 構造仕様(東西方向断面(鉄筋コンクリート))

(1) 東西方向断面

東西方向断面の地震動選定フローを図2.9-3に示す。

検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力照査値が0.50より大きく,せん断照査値が0.50より大きいことから,曲げ軸力対象の全部材及びせん断力照査対象の全部材のうち,それ ぞれ最も厳しい照査値となった地震動を選定する。



図 2.9-3 地震動選定フロー(東西方向断面)

速 報

(曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮),東西方向断面)

地震動

(底版)

検討ケース			曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)							
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.36								
S _s – D 1	+ -	0.35								
	-+	0.35								
		0.35								
S s - 1 1		0.22								
$S_s - 1 2$		0.30								
$S_{s} = 1.3$		0.29								
$S_{s} - 1.4$		0.27								
$S_s - 2.1$		0.23								
S _s - 2 2		0.30								
6 9 1	++	0.44	0.44	0.43	0.42	0.48	0.47			
S _s -31	-+	0.44								

(側壁)

検討ケース		曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.25							
S - D 1	+-	0.26							
S _s -D1	-+	0.25							
		0.25							
S _s -11		0.20							
S _s -12		0.23							
$S_s - 1.3$		0.23							
$S_{s} - 1.4$		0.22							
$S_{s} - 2.1$		0.18							
S s - 2 2		0.21							
8 - 2 1	++	0.32	0.32	0.32	0.30	0.36	0.36		
5,-31	-+	0.32							

$S_s - D 1$	++	0.27					
	+-	0.26					
	-+	0.27					
		0.26					
$S_{s} - 1.1$		0.17					
$S_s - 1 2$		0.23					
S _s - 1 3		0.23					
$S_{s} - 1.4$		0.21					
$S_s - 2.1$		0.17					
$S_{s} - 22$		0.22					
0 01	++	0.33	0.34	0.33	0.32	0.38	0.37
3 _s = 31	-+	0.33					

(頂版)

(2)

曲げ軸力照査 (コンクリート曲げ圧縮)

4

3

※ 検討ケース

検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤:原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

(曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張),東西方向断面)

(底版)

(頂版)

	検討ケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)						
	地震動		1	2	3	4	5	6	
	S _s – D 1	++	0.52						
		+-	0.53						
		-+	0.52						
			0.53						
	$S_{s} - 1.1$	-	0.28						
	S _s - 1 2		0.40						
	$S_s - 1.3$		0.39						
	S s - 1 4		0.36						
	S _s - 2 1		0.28						
	S _s -22		0.39						
	S _s – 3 1	++	0.67	0.68	0.67	0.65	0.75	0.75	
		-+	0,67						



検討ケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)						
地震動		1	2	3	4	5	6	
	++	0.51						
C D1	+-	0.52						
S _s -D1	-+	0.51						
		0.52						
S s - 1 1		0.29						
$S_s - 1.2$		0.40						
$S_{s} - 1.3$		0.39						
$S_{s} - 14$ $S_{s} - 21$ $S_{s} - 22$		0.36						
		0.28						
		0.38						
8 - 21	++	0.67	0.67	0.66	0.62	0.76	0.75	
5,-31	-+	0.67						

検討ケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)						
地震動		0	2	3	4	5	6	
	++	0.45						
C D1	+-	0.45						
5 _s – D 1	-+	0.45						
		0.45						
S _s -11		0.23						
S _s - 1 2		0.35						
S _s - 1 3		0.35						
$S_{s} - 1.4$		0.32						
$S_{s} - 2.1$		0.24						
$S_s - 2.2$		0.35						
0 0 1	++	0.61	0.62	0.61	0.57	0.71	0.71	
5 _s -31	-+	0.61						

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) した解析ケース

- ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース
- ④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース
- ⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮 (+1 σ) して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)結果は、検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は、底版及び 側壁、S_s-31(++)及びS_s-31(-+)で0.67である。

(せん断力照査, 東西方向断面)

(底版)

(頂版)



せん断力照査結果は,検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は,底版,S_s-31(++) 及び側壁,S_s-31(-+)で0.62である。

以上より,検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力照査に対する最大照査値が 0.67,せん断力照査に対する最大照査値が 0.62 であり,かつ,曲げ軸力対象の全部材及びせん断力照査対象の全部材のうち,それぞれ最も厳しい照査値となった地震動は<u>S_s-31(++)</u>及び<u>S_s-31</u> (-+)である。

A-A断面の構造物は、埋戻土の幅広い深度に埋設されている構造物であることから、敷地に存在 しない豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状化させることを仮定した場合の追加検討ケ ース④で照査値が比較的大きくなる傾向にある。また、地盤の剛性が硬い方が部材にとって厳しくな る傾向があることから、継続時間が短く第四紀層の剛性低下の影響が少ないS_s-31で照査値が大 きくなると考えられる。

よって,底版及び側壁にて追加検討ケース①による照査値が最も厳しいS_s-31(-+)に対し, 追加検討ケース⑤~⑥についても検討を実施する。
2.10 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート

2.10.1 照査位置及び仕様



(A-A断面)

図 2.10-1 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバートの照査位置図

図 2.10-2 概略配筋図(主筋)

図 2.10-3 概略配筋図(せん断補強筋)

	仕	様	材料			
部位	部材幅 (m)	部材高 (m)	コンクリート f 'ck (N/mm²)	鉄筋		
底版	1.000	1.500	40	SD490		
中床版	1.000	1.100	40	SD490		
側壁	1.000	1.500	40	SD490		
頂版	1.000	1.500	40	SD490		

表 2.10-1 構造仕様 (A-A断面(鉄筋コンクリート))

2.10.2 評価結果

(1) A-A断面

A-A断面の地震動選定フローを図2.10-4に示す。

検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力照査値が0.50より大きく,せん断照査値が0.50より大きいことから,曲げ軸力対象の全部材及びせん断力照査対象の全部材のうち,それ ぞれ最も厳しい照査値となった地震動を選定する。



図 2.3-4 地震動選定フロー(A-A断面)

速 報

(曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮), A-A断面)

(底版)

検許	サケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)								
地震動		1	2	3	4	5	6				
	+ +	0.49									
6 D.1	+ -	0.50									
$S_s = DT$	-+	0.50									
		0.52									
S _s - 1 1		0.22									
S _s - 1 2		0.31									
$S_{s} - 1.3$		0.32									
$S_{s} - 1.4$		0.24									
$S_{s} - 21$		0.28									
S _s - 2 2		0.39									
~ ~ ~ ~	++	0.54	0.54	0.54	0.56	0.49	0.49				
5 5 - 3 1	-+	0.50									

(中床版)

検許	検討ケース		曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)								
地震動		1	2	3	4	5	6				
	++	0.57									
S - D1	+-	0.58									
S _s -D1	-+	0.58									
		0.59									
S _s - 1 1		0.21									
$S_s - 1.2$		0.31									
$S_s - 1.3$		0.33									
$S_{s} - 1.4$		0.25									
$S_s - 2.1$		0.28									
S s - 2 2		0.42									
8 - 21	++	0.62	0.62	0.62	0.65	0.56	0.56				
S _s - 3 1	-+	0.60									

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張) 検討ケース 地震動 1 2 3 4 6 ++0.37 + -0.38 S $_{\rm s}-{\rm D}~1$ 0.38 -+ 0.39 S $_{\rm s}-1$ 1 0.20 $S_{s} - 12$ $S_{s} - 13$ $S_{s} - 14$ 0.26 0.26 0.22 S $_{\rm s}-2$ 1 0.23 $S_{*} - 2.2$ 0.29 0.40 0.40 0.41 0.38 0.38 0.40 + +S $_{\rm s}-3$ 1 0.39 -+

(側壁)

(頂版)

檢詐	ケース		曲	げ軸力照査(鉄筋曲げ引き	脹)	
地震動	-	0	2	3	4	5	6
	+ +	0.35					
8 - D 1	+-	0.36					
5 _s - D 1	-+	0.36					
		0.37					
S _s - 1 1		0.18					
$S_s - 1.2$		0.24					
$S_s - 1.3$		0.24					
$S_{s} - 1.4$		0.20					
$S_s - 2.1$		0.20					
S _s -22		0.27					
0 0 1	++	0.38	0.38	0.38	0.39	0.36	0.36
3 s = 3 1	-+	0.27					

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

(曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張), A-A断面)

地震動

S_ - D 1

S $_{\rm s}-1$ 1

S $_{\rm s}-1$ 2

 $S_{s} = 1.3$

S $_{\rm s}-1$ 4

S_s-21

S_s-22

 $S_{s} - 31$

検討ケース

++

+-

++

1

0.53

0.54

0.55

0.56

0.21

0.31

0.32

0.24

0.29

0.40

0.59

0.55

0.23

0.49

++

(底版)



(中床版)

検詐	ケース		曲に	げ軸力照査(鉄筋曲げ引き	長)	
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.63					
6 D.I	+-	0.63					
5 s - D 1	-+	0.65					
		0.65					
S _s - 1 1		0.19					
$S_s - 1.2$		0.30					
$S_s - 1.3$		0.31					
$S_s - 1.4$		0.23					
$S_s - 2.1$		0.28					
S s - 2 2		0.44					
	++	0.70	0.70	0.70	0.73	0.64	0.64
5,-31	-+	0.66					

※ 検討ケース

	-	-+	0.66							-	-+	0.47		
÷	(検討ケース													
	 ①: 原地盤にま 	転づく消	友状化強度	特性を用い	ヽた解析ケ	ース(基本	ケース)	④:	地盤	を強制的に液状	化させ	ることを	反定した解	術ケース
	() . Hhat halt	カバドウィ	へきた老歯	$(\pm 1 -)$	した研护	ケーマ		ē.	百地	船によい、アゴビジ	DH1120	冬仲も信	シレた砂垢	-h

 $S_{s} - 2.2$

S. - 3 1

 ②:地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)した解析ケース
 ③:地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース 盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

0.49

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)結果は、検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は、底版、S _s−31 (++) で0.76 である。

		01.00									
(頂版)											
検許	ケース		曲に	『軸力照査(鉄筋曲げ引き	脹)					
地震動		1	2	3	4	5	6				
	++	0.46									
0 51	+ -	0.46									
5 s - D I	-+	0.47									
		0.48									
$S_{s} - 1.1$		0.19									
S _s -12		0.26									
$S_s - 1.3$		0.27									
$S_{s} - 1.4$		0.21									

(側壁)

2

0.59

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)

4

0.60

0.54

0.46

0.46

3

0.59

0.50

0.51

6

0.54

(せん断力照査, A-A断面)

(側壁)

O

++

+ -

0.56

0.58

0.59

0.61

0.32

0.43

0.43

0.35

0.38

せん断力照査

4

(5)

3

地震動 ++0.36 0.36 +S _s - D 1 0.37 0.39 S $_{\rm s}-1$ 1 0.30 $S_s - 1.2$ 0.33 $S_{s} - 1.3$ 0.32 $S_{s} - 14$ 0.32 S $_{\rm s}-2.1$ 0.32 S_{-22} 0.36 0.38 0.43 0.39 0.39 0.38 0.38 S $_{\rm s} = 3.1$ 0.38

(底版)

(中床版)

検許	サケース		せん断力照査								
地震動		1	2	3	4	5	6				
	++	0.37									
8 - D 1	+-	0.37									
5 s - D 1	-+	0.37									
		0.38									
S _s - 1 1		0.16									
$S_s - 1.2$		0.23									
$S_{s} - 1.3$		0.23									
$S_{s} - 1.4$		0.18									
S _s - 2 1		0.19									
S _s - 2 2		0.28									
0.01	++	0.40	0.40	0.40	0.42	0.37	0.37				
S _s - 3 1	-+	0.38									

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) した解析ケース ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース ⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

 $S_{s} - 1.3$

S $_{\rm s}-1$ 4

 $S_{s} - 2.1$

 $S_{s} - 2.2$

 $S_{s} - 31$

0.32

0.27

0.26 0.32

0.40

0.38

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

0.40

0.40

0.40

0.38

0.38

せん断力照査結果は,検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は,側壁,S_s-31(++) で0.64である。

以上より、検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力照査に対する最大照査値が 0.76、せ ん断力照査に対する最大照査値が 0.64 であり、かつ、曲げ軸力対象の全部材及びせん断力照査対象 の全部材のうち、それぞれ最も厳しい照査値となった地震動はS_s-31(++)である。

A-A断面の構造物は、埋戻土の幅広い深度に埋設されている構造物であることから、敷地に存在 しない豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状化させることを仮定した場合の追加検討ケ ース④で照査値が比較的大きくなる傾向にある。また、地盤の剛性が硬い方が部材にとって厳しくな る傾向があることから、継続時間が短く第四紀層の剛性低下の影響が少ないS。-31で照査値が大 きくなると考えられる。

よって、さらなる追加検討ケースは必要ない。

$S_{s} - 2.2$		0.47									
0 0 1	++	0.64	0.64	0.63	0.66	0.58	0.58				
5 _s - 31	-+	0.60									
			(百)	臣)							
			(項)	WX)							
検許	İケース	せん断力照査									
地震動	/	0	2	3	4	5	6				
	++	0.37									
S - D 1	+-	0.38									
5 _s -D1	-+	0.38									
		0.39									
$S_{s} - 1 1$		0.25									
		0.00									

せん断力照査 検討ケース 検討ケース 地震動 2 3 (4) 6 $S_s - D_1$ S $_{\rm s}-1$ 1 $S_s - 1.2$ $S_{s} = 1.3$ $S_s - 14$ $S_{s} - 2.1$

6

- 2.11 緊急用海水ポンプピット(追而)
- 2.12 緊急用海水取水管(追而)
- 2.13 SA用海水ピット(追而)

2.14 海水引込み管(追而)

- 2.15 SA用海水ピット取水塔(追而)
- 2.16 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎(追而)

2.17 可搬型設備用軽油タンク基礎

2.17.1 照査位置及び仕様



(①-①断面)





図 2.17-2 概略配筋図(主筋)

図 2.17-3 概略配筋図(せん断補強筋)

	仕	様	材料					
部位	部材幅 (m)	部材高 (m)	コンクリート f 'ck (N/mm²)	鉄筋				
底版	1.000	1.000	40	SD490				
側壁	1.000	1.000	40	SD490				
隔壁	1.000	0.800	40	SD490				
頂版	1.000	0.700	40	SD490				

表 2.17-1 構造仕様(①-①断面(鉄筋コンクリート))

表 2.17-2 構造仕様 (①-①断面(鋼管杭))

本77月十	仕	++*	
百1)小.	杭径(m)	板厚(m)	121 127
鋼管杭	1.000	0.040	SKK490

2.17.2 評価結果

(1) ①-①断面(鉄筋コンクリート)

①-①断面(鉄筋コンクリート)の地震動選定フローを図2.17-4に示す。

検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力照査値が0.50より大きく,せん断照査値が0.50より大きいことから,曲げ軸力対象の全部材及びせん断力照査対象の全部材のうち,それ ぞれ最も厳しい照査値となった地震動を選定する。



図 2.17-4 地震動選定フロー(①-①断面(鉄筋コンクリート))

 曲げ軸力照査 (コンクリート曲げ圧縮)

 ②
 ③
 ④
 ⑤
 0.35 0.36

0.38	0.37		S _s – D 1	+-	0.36	0.35	0.36	0.4
				-+	0.35			
					0.35			
			$S_{s} - 1 1$		0.22			
			$S_s - 1.2$		0.24			
			$S_{s} - 1.3$		0.25			
]	$S_{s} - 1.4$		0.21			
			$S_s - 2.1$		0.23			
			S _s -22		0.28			
			6 9 1	++	0.31			
			5 - 3 1	-+	0.33			

検討ケース

++

+ -

-+

+ +

++

+-

検討ケース

+

1

0.33

0.33

0.29 0.30

0.20

0.22 0.23

0.18

0.20

0.24

0.27

0.31

1

0.36

0.36

(曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮), ①--①断面)

地震動

 $S_s - D_1$

S $_{\rm s}-1$ 1

 $\frac{S_s - 1}{S_s - 1}$

 $S_{s} - 14$

S $_{\rm s}-2$ 1

 $S_{s} - 22$

S $_{\rm s}-3$ 1

地震動

(底版)

検許	サケース		曲げ軸フ	 カ照査(コン	クリート曲	げ圧縮)	
地震動		0	2	3	4	5	6
	++	0.39					
S _s – D 1	+-	0.39	0.38	0.40	0.40	0.30	0.29
	-+	0.34					
		0.35					
$S_{s} - 1 1$		0.20					
$S_s - 1.2$		0.20					
$S_{s} - 1.3$		0.20					
$S_{s} - 1.4$		0.15					
$S_s - 2.1$		0.20					
$S_s - 2.2$		0.26					
S _s - 3 1	++	0.30					
	-+	0.30					

(隔壁)

検許	ケース	曲げ軸力照査(コンクリート曲げ圧縮)						
地震動		0	2	3	4	5	6	
	++	0.45						
S _s – D 1	+-	0.45	0.44	0.46	0.47	0.38	0.37	
	-+	0.42						
		0.42						
S _s - 1 1		0.25						
S _s -12		0.27						
$S_s - 1.3$		0.28						
S _s - 1 4		0.21						
S _s - 2 1		0.26						
S s - 2 2		0.31						
e _ 21	++	0.39						
5 5 - 3 1	-+	0.41						

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) した解析ケース ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 g) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

5

0.28

5

0.31

6

0.27

6

0.30

(頂版)

(側壁)

2

0.32

曲げ軸力照査 (コンクリート曲げ圧縮)

3

0.33

4

0.30

0.42

速報

(曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張), ①--①断面)

地震動

検討ケース

(底版)

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張) 検討ケース 地震動 1 3 4 2 0.55 + ++ -0.54 0.54 0.52 0.63 0.38 0.38 $S_s - D1$ -+ 0.62 0.62 $S_{s} - 1.1$ 0.37 S $_{\rm s}-1$ 2 0.32 $S_s - 1 3$ $S_s - 1 4$ 0.30 0.29 S_s-21 0.34 S_s-22 0.39 0.54 $S_{s} - 3.1$ 0.44 -+

(隔壁)

検詐	 ケース	曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.66							
S _s – D 1	+-	0.67	0.65	0.67	0.68	0.55	0.54		
	-+	0.61							
		0.61							
$S_{s} - 1.1$		0.35							
$S_s - 1.2$		0.37							
$S_s - 1.3$		0.38							
$S_{s} - 1.4$		0.28							
$S_s - 2.1$		0.36							
$S_s - 2.2$		0.45							
	++	0.57							
3,-31		0.61							

地震動		0	2	3	4	5	6
	++	0.49					
8 - D 1	+-	0.49	0.47	0.49	0.49	0.37	0.36
3 _s -D1	-+	0.43					
8 - 1 1		0.43					
S _s -11		0.31					
S _s - 1 2		0.24					
$S_s - 1 3$		0.25					
$S_{s} - 1.4$		0.23					
$S_s - 2.1$		0.30					
$S_s - 2.2$		0.30					
6 9 1	++	0.45					
5 _s - 31	-+	0.38					

(側壁)

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)

(頂版)

検許	ケース		曲に	げ軸力照査(鉄筋曲げ引き	脹)	
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.35					
S _s – D 1	+-	0.35	0.35	0.36	0.45	0.29	0.29
	-+	0.38					
		0.38					
$S_{s} - 1 1$		0.25					
S _s - 1 2		0.23					
$S_{s} - 13$		0.23					
$S_{s} - 1.4$		0.20					
$S_s - 2.1$		0.24					
S _s - 2 2		0.26					
	++	0.35					
5 _s -31	-+	0.32					

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ) した解析ケース
 ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)結果は、検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は、隔壁、S _s−D1 (+−) で0.67 である。

(せん断力照査, ①—①断面)

(底版)

検許	[†] ケース			せん断	力照査	せん断力照査							
地震動		1	2	3	4	5	6						
	++	0.38											
S _s – D 1	+-	0.39	0.39	0.39	0.43	0.30	0.30						
	-+	0.33											
		0.35											
$S_{s} - 1.1$		0.20											
S _s -12		0.19											
$S_{s} - 1.3$		0.19											
$S_{s} - 1.4$		0.16											
S _s - 2 1		0.21											
S s - 2 2		0.25											
C 0.1	++	0.34											
5,-31	-+	0.29											

(隔壁)

検詐	サケース	せん断力照査								
地震動		0	2	3	4	5	6			
	++	0.42								
8 - D1	+-	0.43	0.42	0.43	0.44	0.39	0.39			
5 s - D I	-+	0.40								
		0.40								
S _s - 1 1		0.25								
S _s -12		0.26								
S _s - 1 3		0.27								
$S_{s} - 1.4$		0.22								
$S_{s} - 2.1$		0.25								
S _s -22		0.30								
	++	0.40								
5,-31	-+	0.42								

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

せん断力照査結果は,検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は,側壁,S_s-D1(++) 及びS_s-D1(+-)で0.59である。

以上より、検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力照査に対する最大照査値が 0.67、せん断力照査に対する最大照査値が 0.59 であり、かつ、曲げ軸力対象の全部材及びせん断力照査対象の全部材のうち、それぞれ最も厳しい照査値となった地震動は<u>S_s-D1(++)</u>及び<u>S_s-D1</u> (+-)である。

①-①断面の上部構造は、第四紀層の幅広い深度に埋設されている構造物であることから、敷地 に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状化させることを仮定した場合の追加 検討ケース④で照査値が大きくなる結果となる傾向にある。また、大きい応答振幅で繰返し回数が 多く、継続時間の長いS_s-D1で照査値が大きくなる傾向がある。

よって、さらなる追加検討ケースは必要ない。

検詐	†ケース	せん断力照査								
地震動		1	2	3	4	5	6			
	++	0.59								
S _s – D 1	+-	0.59	0.58	0.60	0.59	0.51	0.50			
	-+	0.52								
		0.55								
S _s - 1 1		0.35								
$S_s - 1.2$		0.39								
$S_{s} - 1.3$		0.40								
$S_{s} - 1.4$		0.33								
$S_s - 2.1$		0.37								
S _s - 2 2		0.41								
	++	0.46								
5 _s - 31	-+	0.53								

(側壁)

検許	 ケース			せん断	力照査		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.22					
S _s – D 1	+-	0.22	0.22	0.22	0.25	0.19	0.19
	-+	0.21					
		0.22					
S _s -11		0.17					
$S_s - 1.2$		0.17					
$S_{s} - 1.3$		0.18					
$S_{s} - 1.4$		0.16					
S _s -21		0.16					
S _s -22		0.18					
	++	0.19					
5,-31	-+	0.20					

(頂版)

(2) ①-①断面(鋼管杭)

①-①断面(鋼管杭)の地震動選定フローを図 2.17-5 に示す。

検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力、せん断力照査に対する全ての照査値が 0.50 以下であることから、曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となっ た地震動を選定する。



図 2.17-5 地震動選定フロー(①-①断面(鋼管杭))

(曲げ軸力照査, ①--①断面)

(鋼管杭(左))

曲げ軸力照査 ──検討ケース 地震動 1 2 3 4 5 6 ++0.46 0.46 0.48 0.56 0.36 0.33 +0.47 $S_s - D_1$ 0.42 0.43 S_s - 1 1 0.22 S_s-12 0.27 $S_{s} - 13$ $S_{s} - 14$ 0.23 0.17 S $_{\rm s}-2$ 1 0.18 $S_{-} - 2.2$ 0.31 ++0.38 $S_{s} = 3.1$ 0.39 - +

検許	ケース			曲げ軸	力照査		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.41					
S _s – D 1	+-	0.42	0.41	0.43	0.53	0.34	0.31
	-+	0.37					
		0.37					
$S_s - 1.1$		0.15					
$S_{s} - 1.2$		0.18					
$S_{s} - 1.3$		0.15					
$S_{s} - 1.4$		0.11					
S _s - 2 1		0.15					
S _s -22		0.23					
	++	0.31					
5 _s -31	-+	0.33					

(鋼管杭(中)

(鋼管杭(右))

検診	ケース	曲げ軸力照査							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.41							
S _s – D 1	+-	0.42	0.42	0.43	0.74	0.33	0.30		
	-+	0.42							
		0.46							
$S_{s} - 1.1$		0.18							
$S_s - 1.2$		0.28							
$S_s - 1.3$		0.27							
$S_{s} - 1.4$		0.21							
$S_s - 2.1$		0.22							
S _s -22		0.23							
0.01	++	0.37							
5 - 31	-+	0.38							

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)した解析ケース
 ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査(鉄筋曲げ引張)結果は,検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50 以下 である(最大照査値は,鋼管杭(左), S_s-D1(+-)で 0.47)。

(せん断力照査,①―①断面)

(鋼管杭(左))

(金	岡管	杭	(⊏	口))
14	ㅋㅋ	1/1	\	1 /	/

検討ケース		せん断力照査							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.11							
$S_s - D1$	+-	0.11	0.10	0.12	0.25	0.09	0.08		
	-+	0.11							
		0.11							
S s - 1 1		0.04							
S _s -12		0.05							
S _s - 1 3		0.05							
S _s - 1 4		0.04							
S _s - 2 1		0.04							
S _s - 2 2		0.06							
C 0.1	++	0.09							
5,-31	-+	0.09							

		せん断力昭査							
地震動		1	2	3	④	5	6		
	++	0.12							
$S_s - D1$	+ -	0.12	0.12	0.13	0.22	0.10	0.09		
	-+	0.11							
		0.11							
S _s -11		0.05							
$S_s - 1.2$		0.05							
$S_{s} = 1.3$		0.05							
$S_{s} - 1.4$		0.03							
$S_s - 2.1$		0.05							
$S_{s} - 2.2$		0.07							
	++	0.10							
5 _s -31	-+	0.09							

(鋼管杭(右))

検許	ケース			せん断	·力照査		
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.12					
6 D1	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0.10	0.09				
5 _s -D1	-+	0.10				0.10	
		0.10					
S _s -11	-	0.05					
$S_s - 1.2$		0.07					
$S_s - 1.3$		0.06					
S _s -14		0.05					
$S_s - 2.1$		0.05					
$S_s - 2.2$		0.06					
6 9 1	++	0.09					
5 - 31	-+	0.09					

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g) した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース
 ⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1σ)した解析ケース
 ⑤: 地盤物性のばらつきを考慮(-1σ)した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

せん断力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50 以下である(最大照査値は、鋼管杭(中)、S_s-D1(++)及びS_s-D1(+-)及び鋼管杭(右)、S_s-D1(++)で 0.12)。

以上より、検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力、せん断力照査に対する全ての照査 値が 0.50以下であり、かつ、曲げ軸力及びせん断力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値とな った地震動は<u>S</u>。-D1(+-)である。

①-①断面の鋼管杭は第四紀層の幅広い深度に埋設されていることから,敷地に存在しない豊浦 標準砂の液状化強度特性により強制的に液状化させることを仮定した場合の追加検討ケース④にお ける上部構造の変形に伴い,応答変位による曲げの影響を大きく受ける結果となる。また,大きい応 力振幅で繰返し回数が多く,継続時間の長いS_s-D1に加え,応答加速度が大きいS_s-22で照 査値が大きくなる傾向にある。

90

よって, さらなる追加検討ケースは必要ない。

<mark>2.18 土留鋼管矢板</mark>

2.18.1 照査位置及び仕様



図 2.18-1 土留鋼管矢板の照査位置図

	土留鋼管会	斥板(北側)	土留鋼管矢板(南側)		
断面	径	板厚	径	板厚	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
NG 1	2000	25	2000	40	
NS-1	2000	(SKY490)	2000	(SM570)	

表 2.1-1 構造仕様

2.18.2 評価結果

(1) NS-1(南側)断面

NS-1(南側)断面の地震動選定フローを図2.1-2に示す。

検討ケース①(基本ケース)において,曲げ軸力照査値が0.50より大きく,せん断力照査値が0.50 以下であることから,曲げ軸力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となった地震動を選定 する。



図 2.18-2 地震動選定フロー (NS-1(南側)断面)

(曲げ軸力照査, NS-1(南側)断面, 土留鋼管矢板)

検診	サケース	rース 曲げ軸力照査					
地震動		1	2	3	4	5	6
	++	0.50					
S _s – D 1	+-	0.50					
	-+	0.55	0.55	0.55	0.68	0.62	0.60
		0.55					
$S_{s} - 1.1$		0.45					
$S_{s} - 12$		0.47					
$S_{s} = 1.3$		0.43					
$S_{s} - 1.4$		0.36					
$S_s - 2.1$		0.48					
$S_{s} - 22$		0.43					
8 - 21	++	0.47					
3 s - 3 1	-+	0.45					

※ 検討ケース

- ①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)
- ②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)した解析ケース
 ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1 σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査結果は,検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は,土留鋼管矢板,S_s-D1 (-+)及びS_s-D1 (--)で0.55である。

(せん断力照査, NS-1(南側)断面, 土留鋼管矢板)

検討ケース		せん断力照査							
地震動		1	2	3	4	5	6		
	++	0.15							
	+ -	0.16							
S _s -DI	-+	0.16	0.15	0.17	0.20	0.15	0.15		
		0.17							
$S_{s} - 1 1$	-	0.13							
$S_{s} - 12$		0.14							
$S_s - 1.3$		0.12							
$S_{s} - 1.4$		0.10							
S _s - 2 1		0.14							
$S_{s} - 2.2$		0.12							
	++	0.14							
5 _s - 31	-+	0.14							

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)

②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)した解析ケース
 ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース
 ⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

り、原地盤において非被扒化の米什を放在した脾例クニス

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 g)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

せん断力照査結果は,検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50 以下である(最大照査値は,土留鋼管矢板, S_s-D1 (--)で 0.17)。

以上より、検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力照査に対する最大照査値が 0.55、せん断力照査に対する全ての照査値が 0.50以下であり、かつ、曲げ軸力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となった地震動は $S_s - D1$ (-+)及び $S_s - D1$ (-+)である。

土留鋼管矢板は,第四紀層の幅広い深度に埋設されている構造物であることに加え,海底面から 突出した部分において,背後の捨石マウンド及び第四紀層による土圧を受ける構造物である。土留 鋼管矢板(南側)においては,特に第四紀層については,敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強 度特性により強制的に液状化させることを仮定した場合の追加検討ケース④で厳しい結果となる傾 向にある。また,大きい応力振幅で繰返し回数が多く,継続時間の長いS_s-D1で照査値が大き くなる傾向にある。

よって、基本検討ケース①による照査値が同率で最も厳しいS_s-D1(--)に対し、追加検討ケース④についても検討を実施する必要があると考えられる。

(1) NS-1(北側)断面

NS-1(北側)断面の地震動選定フローを図2.1-3に示す。

検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力照査値が 0.50 より大きく、せん断力照査値が 0.50 以下であることから、曲げ軸力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となった地震動を 選定する。



図 2.18-3 地震動選定フロー (NS-1(北側)断面)

(曲げ軸力照査, NS-1(北側)断面, 土留鋼管矢板)

検討ケース			曲げ軸力照査							
地震動	也震動		2	3	4	5	6			
S _s -D1 ++	++	0.60								
	+ -	0.61								
	-+	0.65	0.61	0.69	0.57	0.50	0.48			
		0.64								
$S_{s} - 1 1$		0.57								
$S_{s} - 12$		0.55								
S _s -13		0.51								
$S_{s} - 14$		0.45								
S _s - 2 1		0.62								
S _s -22		0.65								
0 0 1	++	0.44								
3 s = 3 1	-+	0.40								

※ 検討ケース

- ①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)
- ②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)した解析ケース
 ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

曲げ軸力照査結果は、検討ケース①(基本ケース)の最大照査値は、土留鋼管矢板、S_s-D1 (-+)及びS_s-22で0.65である。

(せん断力照査, NS-1(北側)断面, 土留鋼管矢板)

検詐	ケース	せん断力照査						
地震動		1	2	3	4	5	6	
S _s – D 1	++	0.30						
	+ -	0.30						
	-+	0.31	0.32	0.29	0.32	0.18	0.16	
		0.32						
S s - 1 1		0.12						
S _s -12		0.28						
$S_{s} - 13$		0.23						
$S_{s} - 14$		0.11						
S s - 2 1		0.15						
S s - 2 2		0.18						
	+ +	0.14						
5 5 - 3 1	-+	0.17						

※ 検討ケース

①: 原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース(基本ケース)
 ②: 地盤物性のばらつきを考慮(+1σ)した解析ケース
 ③: 地盤物性のばらつきを考慮(-1σ)した解析ケース

④: 地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

⑤: 原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース

⑥: 地盤物性のばらつきを考慮(+1 σ)して非液状化の条件を仮定した解析ケース

せん断力照査結果は,検討ケース①(基本ケース)の全ての照査値が 0.50 以下である(最大照査値は,土留鋼管矢板, S_s-D1 (--) で 0.32)。

以上より、検討ケース①(基本ケース)において、曲げ軸力照査に対する最大照査値が 0.65、せん断力照査に対する全ての照査値が 0.50以下であり、かつ、曲げ軸力照査対象の全部材のうち最も厳しい照査値となった地震動は $S_s - D1$ (-+)及び $S_s - 22$ である。

土留鋼管矢板は,第四紀層の幅広い深度に埋設されている構造物であることに加え,海底面から 突出した部分において,背後の捨石マウンド及び第四紀層による土圧を受ける構造物である。土留 鋼管矢板(北側)においては,特に背後の捨石マウンド及び第四紀層による土圧の増大の影響を大 きく受けるため,地盤の剛性が柔らかい追加ケース③で厳しい結果となる傾向にある。また,地盤 の剛性が柔らかく,ひずみや変形が生じる傾向にある S_s -D1に加え,応答加速度が大きい S_s -22で照査値が大きくなる傾向にある。

よって、基本検討ケース①による照査値が最も厳しいS_s-22に対し、追加検討ケース③についても検討を実施する。