

本資料のうち、枠囲みの内容は、営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-665 改1
提出年月日	平成30年8月10日

## V-2-9-5-1-2 非常用ガス再循環系排風機の耐震性についての計算書

## 目次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
3. 構造強度評価	3
3.1 構造強度評価方法	3
3.2 荷重の組合せ及び許容応力	3
4. 機能維持評価	7
4.1 動的機能維持評価方法	7
5. 評価結果	8
5.1 設計基準対象施設としての評価結果	8
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果	8

## 1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、非常用ガス再循環系排風機が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

非常用ガス再循環系排風機は、設計基準対象施設においてはSクラス施設に、重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和設備に分類される。以下、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。

## 2. 一般事項

### 2.1 構造計画

非常用ガス再循環系排風機の構造計画を表2-1に示す。

表2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
ファンは排風機ベースに固定され、排風機ベースは基礎ボルトで基礎に据え付ける。	遠心直結型ファン	<p>The drawing consists of two views: a side view on the left and a front view on the right. The side view shows a motor (原動機) connected to a fan (排風機) via a coupling. The fan is mounted on a base (排風機ベース). Dimensions include a total width of 2191.5 mm and a base width of 1370 mm. Labels include '原動機取付ボルト' (motor mounting bolt), '排風機' (fan), '排風機取付ボルト' (fan mounting bolt), and '基礎ボルト' (foundation bolt). The front view shows the fan's circular profile and the base. Dimensions include a diameter of 1370 mm and a base height of 1400 mm. Labels include '原動機' (motor) and '排風機ベース' (fan base). A note at the bottom right states '(単位 : mm)' (Unit: mm).</p>

### 3. 構造強度評価

#### 3.1 構造強度評価方法

非常用ガス再循環系排風機は横軸ポンプと類似の構造であるため、構造強度評価は、「V-2-1-13-4 横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。

#### 3.2 荷重の組合せ及び許容応力

##### 3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

非常用ガス再循環系排風機の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表3-1に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表3-2に示す。

##### 3.2.2 許容応力

非常用ガス再循環系排風機の許容応力を表3-3に示す。

##### 3.2.3 使用材料の許容応力評価条件

非常用ガス再循環系排風機の使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表3-4に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表3-5に示す。

表3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

施設区分		機器名称	耐震設計上の 重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
原子炉 格納施設	放射性物質濃 度制御設備及 び可燃性ガス 濃度制御設備 並びに格納容 器再循環設備	非常用ガス再循環系 排風機	S	—*1	$D + P_D + M_D + S_d^{*2}$	Ⅲ <sub>A</sub> S
					$D + P_D + M_D + S_s$	Ⅳ <sub>A</sub> S

注記 \*1：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*2：S<sub>s</sub>と組合せ、Ⅲ<sub>A</sub>Sの評価を実施する。

表3-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分		機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
原子炉 格納施設	放射性物質濃 度制御設備及 び可燃性ガス 濃度制御設備 並びに格納容 器再循環設備	非常用ガス再循環系 排風機	常設／緩和	—*2	$D + P_D + M_D + S_s^{*3}$	Ⅳ <sub>A</sub> S
					$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sとして Ⅳ <sub>A</sub> Sの許容限 界を用いる。)

注記 \*1：「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

\*3：「 $D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$ 」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

表3-3 許容応力（その他の支持構造物及び重大事故等その他の支持構造物）

許容応力状態	許容限界*1, *2 (ボルト等)	
	一次応力	
	引張り	せん断
Ⅲ <sub>A</sub> S	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$
Ⅳ <sub>A</sub> S	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> SとしてⅣ <sub>A</sub> Sの許容限界を用いる。)		

注記 \*1: 応力の組合せが考えられる場合には, 組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2: 当該の応力が生じない場合, 規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表3-4 使用材料の許容応力評価条件（設計基準対象施設）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (RT) (MPa)
基礎ボルト	[Redacted]	周囲環境温度	[Redacted]	225	385	—
排風機取付ボルト		最高使用温度	72	204	382	—
原動機取付ボルト		周囲環境温度	[Redacted]	206	385	—

[Redacted]

表3-5 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (RT) (MPa)
基礎ボルト	[Redacted]	周囲環境温度	[Redacted]	225	385	—
排風機取付ボルト		最高使用温度	86	199	377	—
原動機取付ボルト		周囲環境温度	[Redacted]	206	385	—

[Redacted]



#### 4. 機能維持評価

##### 4.1 動的機能維持評価方法

非常用ガス再循環系排風機の地震時及び地震後の動的機能維持評価について、以下に示す。

動的機能維持評価は、「V-2-1-13-4 横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の評価方法に基づき評価する。

非常用ガス再循環系排風機は地震時動的機能維持が確認された機種と類似の構造及び振動特性であるため、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」に記載の機能確認済加速度を適用する。機能確認済加速度を表4-1に示す。

表4-1 機能確認済加速度 ( $\times 9.8 \text{ m/s}^2$ )

評価部位	形式	方向	機能確認済加速度
ファン	遠心直結型ファン	水平	2.3
		鉛直	1.0
原動機	横形ころがり軸受電動機	水平	4.7
		鉛直	1.0

## 5. 評価結果

### 5.1 設計基準対象施設としての評価結果

非常用ガス再循環系排風機の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを確認した。

#### (1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

なお、弾性設計用地震動  $S_d$  及び静的震度は基準地震動  $S_s$  を下回っており、基準地震動  $S_s$  による発生値が、弾性設計用地震動  $S_d$  又は静的震度に対する評価における許容限界を満足するため、弾性設計用地震動  $S_d$  又は静的震度による発生値の算出を省略した。

#### (2) 機能維持評価結果

動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

### 5.2 重大事故等対処設備としての評価結果

非常用ガス再循環系排風機の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを確認した。

#### (1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

#### (2) 機能維持評価結果

動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

【非常用ガス再循環系排風機の耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件

機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所及び床面高さ(m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度		基準地震動 $S_s$		排風機振動による震度	最高使用温度(°C)	周囲環境温度(°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度			
非常用ガス再循環系排風機	S	原子炉建屋 EL. 38.80*1	—*2	—*2	—*3	—*3	$C_H=1.67$	$C_V=1.44$	$C_P=0.21$	72	

注記 \*1: 基準床レベルを示す。  
 \*2: 固有周期は十分に小さく、計算は省略する。  
 \*3: III<sub>A</sub>Sについては、基準地震動 $S_s$ で評価する。

1.2 機器要目

部材	$m_i$ (kg)	$h_i$ (mm)	$l_{1i}^*$ (mm)	$l_{2i}^*$ (mm)	$A_{bi}$ (mm <sup>2</sup> )	$n_i$	$n_{fi}^*$	
							弾性設計用 地震動 $S_d$ 又は 静的震度	基準地震動 $S_s$
基礎ボルト (i=1)								
排風機取付ボルト (i=2)								
原動機取付ボルト (i=3)								

注記 \* : 各ボルトの機器要目における上段は軸直角方向転倒に対する評価時の要目を示し、下段は軸方向転倒に対する評価時の要目を示す。

NT2 補③ V-2-9-5-1-2 R0

部 材	S <sub>y i</sub> (MPa)	S <sub>u i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> * (MPa)	転倒方向		M <sub>P</sub> (N・mm)	
					弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は 静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は 静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト (i=1)	225*1	385*1	225	270	—	軸直角	—	—
排風機取付ボルト (i=2)	204*2	382*2	204	244	—	軸	—	—
原動機取付ボルト (i=3)	206*1	385*1	206	247	—	軸	—	—

予想最大両振幅 (μm)	原動機回転速度 (min <sup>-1</sup> )

注記 \*1：周囲環境温度で算出  
\*2：最高使用温度で算出

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力

(単位：N)

部 材	F <sub>b i</sub>		Q <sub>b i</sub>	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト (i=1)	—	2.152×10 <sup>4</sup>	—	4.149×10 <sup>4</sup>
排風機取付ボルト (i=2)	—	2.913×10 <sup>4</sup>	—	2.184×10 <sup>4</sup>
原動機取付ボルト (i=3)	—	4.676×10 <sup>3</sup>	—	9.524×10 <sup>3</sup>

1.4 結 論

1.4.1 ボルトの応力

(単位：MPa)

部 材	材 料	応 力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力*1	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト		引張り	$\sigma_{b1}=107$	$f_{ts1}=169^{*2}$	$\sigma_{b1}=107$	$f_{ts1}=202^{*2}$
		せん断	$\tau_{b1}=21$	$f_{sb1}=130$	$\tau_{b1}=21$	$f_{sb1}=155$
排風機取付ボルト		引張り	$\sigma_{b2}=93$	$f_{ts2}=153^{*2}$	$\sigma_{b2}=93$	$f_{ts2}=183^{*2}$
		せん断	$\tau_{b2}=18$	$f_{sb2}=117$	$\tau_{b2}=18$	$f_{sb2}=141$
原動機取付ボルト	引張り	$\sigma_{b3}=15$	$f_{ts3}=154^{*2}$	$\sigma_{b3}=15$	$f_{ts3}=185^{*2}$	
	せん断	$\tau_{b3}=8$	$f_{sb3}=118$	$\tau_{b3}=8$	$f_{sb3}=142$	

注記 \*1：基準地震動 S<sub>s</sub>による算出値

\*2： $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$ より算出

すべて許容応力以下である。

1.4.2 動的機能の評価結果

(×9.8 m/s<sup>2</sup>)

		評価用加速度	機能確認済加速度
ファン	水平方向	1.40	2.3
	鉛直方向	1.00	1.0
原動機	水平方向	1.40	4.7
	鉛直方向	1.00	1.0

評価用加速度 (1.0ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。

2. 重大事故等対処設備

2.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ(m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度		基準地震動 $S_s$		排風機振動による震度	最高使用温度(°C)	周囲環境温度(°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度			
非常用ガス再循環系排風機	常設/緩和	原子炉建屋 EL. 38.80*1	—*2	—*2	—	—	$C_H=1.67$	$C_V=1.44$	$C_D=0.21$	86	

注記 \*1: 基準床レベルを示す。  
\*2: 固有周期は十分に小さく、計算は省略する。

2.2 機器要目

部材	$m_i$ (kg)	$h_i$ (mm)	$\ell_{1i}^*$ (mm)	$\ell_{2i}^*$ (mm)	$A_{bi}$ (mm <sup>2</sup> )	$n_i$	$n_{fi}^*$		
							弾性設計用 地震動 $S_d$ 又は 静的震度	基準地震動 $S_s$	
基礎ボルト (i=1)									
排風機取付ボルト (i=2)									
原動機取付ボルト (i=3)									

注記 \* : 各ボルトの機器要目における上段は軸直角方向転倒に対する評価時の要目を示し、下段は軸方向転倒に対する評価時の要目を示す。

部材	$S_{yi}$ (MPa)	$S_{ui}$ (MPa)	$F_i$ (MPa)	$F_i^*$ (MPa)	転倒方向		$M_F$ (N・mm)	
					弾性設計用 地震動 $S_d$ 又は 静的震度	基準地震動 $S_s$	弾性設計用 地震動 $S_d$ 又は 静的震度	基準地震動 $S_s$
基礎ボルト (i=1)	225*1	385*1	—	270	—	軸直角	—	—
排風機取付ボルト (i=2)	199*2	377*2	—	238	—	軸	—	—
原動機取付ボルト (i=3)	206*1	385*1	—	247	—	軸	—	—

注記 \*1: 周囲環境温度で算出  
\*2: 最高使用温度で算出

予想最大両振幅 ( $\mu$ m)	原動機回転速度 (min <sup>-1</sup> )

2.3 計算数値

2.3.1 ボルトに作用する力

(単位：N)

部 材	F <sub>b i</sub>		Q <sub>b i</sub>	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト (i=1)	—	2.152×10 <sup>4</sup>	—	4.149×10 <sup>4</sup>
排風機取付ボルト (i=2)	—	2.913×10 <sup>4</sup>	—	2.184×10 <sup>4</sup>
原動機取付ボルト (i=3)	—	4.676×10 <sup>3</sup>	—	9.524×10 <sup>3</sup>

2.4 結 論

2.4.1 ボルトの応力

(単位：MPa)

部 材	材 料	応 力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト	□	引張り	—	—	σ <sub>b1</sub> =107	f <sub>ts1</sub> =202*
		せん断	—	—	τ <sub>b1</sub> =21	f <sub>sb1</sub> =155
排風機取付ボルト	□	引張り	—	—	σ <sub>b2</sub> =93	f <sub>ts2</sub> =179*
		せん断	—	—	τ <sub>b2</sub> =18	f <sub>sb2</sub> =137
原動機取付ボルト	□	引張り	—	—	σ <sub>b3</sub> =15	f <sub>ts3</sub> =185*
		せん断	—	—	τ <sub>b3</sub> =8	f <sub>sb3</sub> =142

注記 \* : f<sub>tsi</sub> = Min[1.4 · f<sub>toi</sub> - 1.6 · τ<sub>bi</sub>, f<sub>toi</sub>]より算出  
すべて許容応力以下である。

2.4.2 動的機能の評価結果

(×9.8 m/s<sup>2</sup>)

		評価用加速度	機能確認済加速度
ファン	水平方向	1.40	2.3
	鉛直方向	1.00	1.0
原動機	水平方向	1.40	4.7
	鉛直方向	1.00	1.0

評価用加速度 (1.0ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。

