

本資料のうち、枠囲みの内容は、
営業秘密又は防護上の観点から
公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-614 改1
提出年月日	平成30年8月10日

V-3-6-3-2-3 管の応力計算書

まえがき

本計算書は、添付書類「V-3-1-6 重大事故等クラス2 機器及び重大事故等クラス2 支持構造物の強度計算の基本方針」及び「V-3-2-11 重大事故等クラス2 管の強度計算方法」に基づいて計算を行う。

評価条件整理結果を以下に示す。なお、評価条件の整理に当たって使用する記号及び略語については、添付書類「V-3-2-1 強度計算方法の概要」に定義したものを使用する。

・評価条件整理表

応力計算 モデルNo.	既設 or 新設	施設時の 技術基準 に対象と する施設 の規定が あるか	クラスアップするか				条件アップするか				既工認に おける 評価結果 の有無	施設時の 適用規格	評価区分	同等性 評価 区分	評価 クラス	
			クラス アップ の有無	施設時 機器 クラス	DB クラス	SA クラス	条件 アップ の有無	DB条件		SA条件						
								圧力 (MPa)	温度 (°C)	圧力 (MPa)						温度 (°C)
IA-R-1	新設	—	—	—	—	SA-2	—	—	—	14.7	66	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
	既設	無	—	Non	—	SA-2	—	—	—	14.7	66	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
	既設	無	—	Non	—	SA-2	—	—	—	1.38	66	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
IA-R-2	新設	—	—	—	—	SA-2	—	—	—	14.7	66	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
	既設	無	—	Non	—	SA-2	—	—	—	14.7	66	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
	既設	無	—	Non	—	SA-2	—	—	—	1.38	66	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
IA-19	既設	無	—	Non	—	SA-2	—	—	—	1.38	66	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
	既設	無	—	Non	—	SA-2	—	—	—	2.28	171	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
IA-28	既設	無	—	Non	—	SA-2	—	—	—	1.38	66	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
	既設	無	—	Non	—	SA-2	—	—	—	2.28	171	—	—	設計・建設規格	—	SA-2

目次

1. 概要	1
2. 概略系統図及び鳥瞰図	2
2.1 概略系統図	2
2.2 鳥瞰図	4
3. 計算条件	7
3.1 設計条件	7
3.2 材料及び許容応力	10
4. 計算結果	11
5. 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果	12

1. 概要

本計算書は、添付書類「V-3-1-6 重大事故等クラス2 機器及び重大事故等クラス2 支持構造物の強度計算の基本方針」及び「V-3-2-11 重大事故等クラス2 管の強度計算方法」に基づき、管の応力計算を実施した結果を示したものである。








(1) 管


工事計画記載範囲の管のうち、設計条件あるいは管クラスに変更がある管における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また、**全4モデルのうち**、最大応力評価点の許容値／発生値（裕度）が最小となる解析モデルを代表として**鳥瞰図**、**計算条件及び評価結果**を記載する。**代表モデルの選定及び全モデルの評価結果を5.に記載する。**

2. 概略系統図及び鳥瞰図

2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例










記 号	内 容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
 (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち、他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管
	鳥瞰図番号 (鳥瞰図, 計算条件及び評価結果を記載す る範囲)
	鳥瞰図番号 (評価結果のみ記載する範囲)
	アンカ
[管クラス] DB1 DB2 DB3 DB4 SA2 SA3 DB1/SA2 DB2/SA2 DB3/SA2 DB4/SA2	クラス1 管 クラス2 管 クラス3 管 クラス4 管 重大事故等クラス2 管 重大事故等クラス3 管 重大事故等クラス2 管であってクラス1 管 重大事故等クラス2 管であってクラス2 管 重大事故等クラス2 管であってクラス3 管 重大事故等クラス2 管であってクラス4 管



非常用窒素供給系概略系統図

2.2 鳥瞰図

鳥瞰図記号凡例

記 号	内 容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(SA)」, 設計基準対象施設の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(DB)」とする。)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のうち、他系統の管であって解析モデルの概略を示すために表記する管
	質 点
	ア ン カ
	レストレイント (本図は斜め拘束の場合の全体座標系における拘束方向成分を示す。スナッパについても同様とする。)
	スナッパ
	ハンガ
	リジットハンガ
	注： 鳥瞰図中の寸法の単位はmmである。

51

9

3. 計算条件

3.1 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 IA-R-2

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (℃)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料
1	65A～111W	1.38	66	60.5	5.5	SUS304TP
2	112W～120W	1.38	66	34.0	4.5	SUS304TP
3	121W～126W, 127W～129W 133W～140W, 141W～175W 157～177W, 161～181W 165～185W, 169～189W 173～193W	14.70	66	34.0	4.5	SUS304TP

弁部の寸法

鳥 瞰 図 IA-R-2

評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
	34.0	8.5	314		34.0	8.5	314
	34.0	8.5	124		34.0	8.5	172
	34.0	8.5	357		34.0	8.5	357
	34.0	8.5	124		34.0	8.5	134
	34.0	8.5	134		34.0	8.5	134
	34.0	8.5	134		34.0	8.5	134
	34.0	8.5	134				

弁部の質量

鳥 瞰 図 IA-R-2

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
	120W～121W, 126W～127W		130
	131		132
	140W～141W, 177W～178W		181W～182W, 185W～186W
	189W～190W, 193W～194W		

3.2 材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

材 料	最高使用温度 (°C)	許容応力 (MPa)			
		S m	S y	S u	S h
SUS304TP	66	—	—	—	126

4. 計算結果

下表に示すとおり最大応力はそれぞれの許容値以下である。

重大事故等クラス2管

設計・建設規格 PPC-3520の規定に基づく評価

鳥瞰図	最大応力 評価点	最大応力 区 分	一次応力評価(MPa)	
			計算応力	許容応力
			S prm(1)	1.5 S h
IA-R-2	137W	S prm(1)	56	189
IA-R-2	137W	S prm(2)	60	226

5. 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類毎に裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（重大事故等クラス2範囲）

No.	配管モデル	供用状態E*1					供用状態E*2				
		一次応力					一次応力				
		評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表
1	IA-19	96W	29	169	5.82	—	96W	30	203	6.76	—
2	IA-28	39W	41	169	4.12	—	39W	42	203	4.83	—
3	IA-R-1	39W	52	189	3.63	—	39W	58	226	3.89	—
4	IA-R-2	137W	56	189	3.37	○	137W	60	226	3.76	○

注記 *1：設計・建設規格 PPC-3520(1)に基づき計算した一次応力を示す。

*2：設計・建設規格 PPC-3520(2)に基づき計算した一次応力を示す。