

東海第二発電所工事計画審査資料	
資料番号	工認-876 改 1
提出年月日	平成 30 年 8 月 14 日

V-2-別添1-6 ハロン消火設備制御盤の耐震計算書

目次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
3. 固有周期	3
3.1 解析方法	3
3.2 固有値解析結果	3
3.3 設計用地震力	3
4. 構造強度評価	4
4.1 構造強度評価方法	4
4.2 荷重の組合せ及び許容応力	4
5. 機能維持評価	6
5.1 電気的機能維持評価方法	6
6. 評価結果	7

1. 概要

本資料は、V-2-別添1-1「火災防護設備の耐震計算の方針」(以下、「別添1-1」という。)に示すとおり、基準地震動 S_s による地震力に対し、ハロン消火設備制御盤が、火災を早期に感知する機能を保持するための耐震性を有することを確認するものである。

2. 一般事項

2.1 構造計画

ハロン消火設備制御盤の構造計画を表2-1に示す。

また、ハロン消火設備制御盤における基礎ボルトの構造強度評価モデルの諸元を表2-2に示す。

なお、ハロン消火設備制御盤は、火災が発生している火災区域又は火災区画からの火災の火炎及び熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、爆発等の二次的影響を受けず、火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に悪影響を及ぼさないように設置する。

表 2-1 構造計画

計画の概要		説明図
支持構造	主体構造	
ハロン消火設備制御盤は、基礎ボルトにより、建屋躯体に据え付ける。	ハロン消火設備制御盤 (壁掛型)	<p>(単位 : mm)</p>

表 2-2 構造強度評価モデルの諸元

項目	記号	単位	入力値
ボルトの軸断面積	A_b	mm^2	113.1
ボルトの呼び径	d	mm	12
重力加速度	g	m/s^2	9.80665
取付面から重心までの距離	h_1	mm	145
重心と下側ボルト間の鉛直方向距離	ℓ_1	mm	400
上側ボルトと下側ボルト間の距離	ℓ_2	mm	830
左側ボルトと右側ボルト間の距離	ℓ_3	mm	440
盤の質量	m	kg	84
ボルトの本数	n	—	6
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 (鉛直方向)	n_{fv}	—	2
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 (水平方向)	n_{fh}	—	3

3. 固有周期

3.1 解析方法

ハロン消火設備制御盤の固有周期は、別添1-1の「4. 固有周期」に示す評価方針に基づき、正弦波掃引試験により評価する。

3.2 固有値解析結果

ハロン消火設備制御盤の固有値解析結果を表3-1に示す。

表3-1より、ハロン消火設備制御盤の固有振動数は、0.05s以下であることを確認した。

表3-1 固有値解析結果 (単位:s)

機器名称	方向	固有周期
ハロン消火設備制御盤	水平	0.05以下
	鉛直	0.05以下

3.3 設計用地震力

ハロン消火設備制御盤の耐震計算に用いる設計用地震力については、V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」にて設定した床応答の作成方針に基づき、表3-2に示す。

表3-1 設計用地震力

項目	記号	設計震度
水平方向設計震度	C _H	1.74
鉛直方向設計震度	C _V	1.52

注記 * : ハロン消火設備制御盤は、壁掛形のため、設置床上階（原子炉建屋 EL. 46.5m）の設計用床応答曲線を用いる。

4. 構造強度評価

4.1 構造強度評価方法

ハロン消火設備制御盤は、別添 1-1 の「[5.2 構造強度評価](#)」に示す評価方針に従い、[構造強度評価](#)を実施する。

4.2 荷重の組合せ及び許容応力

[構造強度評価](#)に用いる荷重及び荷重の組合せは、別添 1-1 の「[3.1 荷重及び荷重の組合せ](#)」に示す荷重及び荷重の組合せを使用する。

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

[構造強度評価](#)に用いる荷重の組合せ及び許容応力状態は、ハロン消火設備制御盤の評価対象部位ごとに設定する。荷重の組合せ及び許容応力状態を表 [4-1](#) に示す。

4.2.2 許容応力及び[許容応力評価条件](#)

ハロン消火設備制御盤の基礎ボルトの許容応力を表 [4-2](#) に示す。

また、基礎ボルトの許容[応力評価条件](#)を表 [4-3](#) に示す。

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

施設区分		機器名称	耐震設計上の重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
その他発電用原子炉の付属施設	火災防護設備	ハロン消火設備制御盤	C	—*	D + S _s	IV _A S

注記 * : その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

表 4-2 許容応力（その他の支持構造物）

許容応力状態	許容限界（ボルト等）*1, *2	
	一次応力	
	引張り	せん断
IV _A S	1.5 • f _t *	1.5 • f _s *

注記 *1: 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

*2: 当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 4-3 許容応力評価条件（設計基準対象施設）

評価対象部位	材料	温度条件(°C)	S _y (MPa)	S _u (MPa)	F*(MPa)
基礎ボルト	SS400	40 (雰囲気温度)	245	400	280

5. 機能維持評価

5.1 電気的機能維持評価方法

ハロン消火設備制御盤は、別添1-1の「4.3 機能維持評価」に示す評価方針に従い、機能維持評価を実施する。

ハロン消火設備制御盤の機能確認済加速度を表5-1に示す。

また、機能維持評価に用いる評価用加速度は、「3.3 設計用地震力」に示す設計用床応答曲線の最大床加速度を使用する。

ハロン消火設備制御盤の評価用加速度を表5-2に示す。

表5-1 機能確認済加速度 (単位： $\times 9.8 \text{ m/s}^2$)

機器名称	方向	機能確認済加速度
ハロン消火設備制御盤	水平	4.00
	鉛直	3.00

表5-2 評価用加速度 (単位： $\times 9.8 \text{ m/s}^2$)

機器名称	方向	評価用加速度
ハロン消火設備制御盤	水平	1.46
	鉛直	1.26

6. 評価結果

ハロン消火設備制御盤の構造強度評価結果及び機能維持評価結果を以下に示す。なお、発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

(2) 機能維持評価結果

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

【ハロン消火設備制御盤の耐震性についての計算結果】

6.1 設計条件

機器名称	耐震設計上の 重要度分類	据付場所及び 床面高さ (m)	固有周期 (s)		基準地震動 S s		周辺環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
ハロン消火 設備制御盤	C	原子炉建屋 EL. 46. 5*	0.05 以下	0.05 以下	$C_H = 1.74$	$C_V = 1.52$	40

注記 * : ハロン消火設備制御盤は、壁掛形のため、設置床上階の設計用床応答曲線を用いる。

6.2 機器要目

部材	m (kg)	h_1 (mm)	ℓ_1 (mm)	ℓ_a (mm)	ℓ_b (mm)	A_{p2} (mm ²)	n_2	n_f^*
基礎ボルト	84	145	400	830	440	113.1	6	2 (鉛直方向) 3 (水平方向)

部材	S_y (MPa)	S_u (MPa)	F^* (MPa)
基礎ボルト	245	400	280

6.3 計算数値

(1) ポルトに作用する力

(単位 : N)

機器名称	評価部位	F_b	Q_b
ハロン消火設備制御盤	基礎ボルト	526.7	2.523×10^3

6.4 結論

6.4.1 構造強度評価結果

(単位 : MPa)

機器名称	評価部位	応力分類	発生応力	許容応力
ハロン消火設備制御盤	基礎ボルト	引張応力	5	210
		せん断応力	4	161

6

6.4.2 電気的機能維持評価結果

(単位 : $\times 9.8 \text{ m/s}^2$)

機器名称	機能確認済加速度との比較				
	加速度確認 箇所	水平		鉛直	
		評価用 加速度	機能確認済 加速度	評価用 加速度	機能確認済 加速度
ハロン消火設備制御盤	加振台への 取付位置	1.46	4.00	1.26	3.00