

本資料のうち、枠囲みの内容は、  
営業秘密又は防護上の観点から  
公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-918 改0
提出年月日	平成30年8月15日

V-2-10-1-3-1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置の  
耐震性についての計算書

## 目次

1.	ディーゼル機関	1
1.1	概要	1
1.2	一般事項	1
1.2.1	構造計画	1
1.2.2	評価方針	3
1.2.3	適用基準	3
1.2.4	記号の説明	4
1.2.5	計算精度と数値の丸め方	6
1.3	評価部位	6
1.4	固有周期	7
1.4.1	固有周期の計算方法	7
1.4.2	固有周期の計算条件	7
1.4.3	固有周期の計算結果	8
1.5	構造強度評価	8
1.5.1	構造強度評価方法	8
1.5.2	荷重の組合せ及び許容応力	9
1.5.3	設計用地震力	13
1.5.4	計算方法	14
1.5.5	計算条件	18
1.5.6	応力の評価	18
1.6	機能維持評価	19
1.6.1	機能維持評価方法	19
1.7	評価結果	19
1.7.1	設計基準対象施設としての評価結果	20
1.7.2	重大事故等対処設備としての評価結果	20
2.	発電機	27
2.1	概要	27
2.2	一般事項	27
2.2.1	構造計画	27
2.2.2	適用基準	29
2.3	構造強度評価	29
2.3.1	構造強度評価方法	29
2.3.2	荷重の組合せ及び許容応力	30

2.4	機能維持評価 .....	34
2.4.1	機能維持評価方法 .....	34
2.5	評価結果 .....	35
2.5.1	設計基準対象施設としての評価結果 .....	35
2.5.2	重大事故等対処設備としての評価結果 .....	35

## 1. ディーゼル機関

### 1.1 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は、応力評価及び機能維持評価により行う。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関は、設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。

### 1.2 一般事項

#### 1.2.1 構造計画

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関の構造計画を表 1-1 に示す。

表 1-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
<p>ディーゼル機関を機関取付ボルトで据付台床に取り付け、据付台床を基礎ボルトで基礎に据え付ける。</p>	<p>4 サイクル縦形 1 8 気筒ディーゼル機関</p>	<p>(単位 : mm)</p>

### 1.2.2 評価方針

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関の構造強度評価は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針 3.1 構造強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「1.2.1 構造計画」にて示すディーゼル機関の部位を踏まえ「1.3 評価部位」にて設定する箇所において、「1.4 固有周期」にて算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界に収まることを、「1.5 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また、ディーゼル機関の機能維持評価は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針 4.1 動的機能維持 (2) 回転機器及び弁」にて設定した動的機器の機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が動的機能維持確認済加速度以下であることを、「1.6 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「1.7 評価結果」に示す。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の耐震評価フローを図 1-1 に示す。




図 1-1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関の耐震評価フロー

### 1.2.3 適用基準

本計算書においては、原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1 ・補-1984, J E A G 4 6 0 1 -1987 及び J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版）（日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和 59 年, 昭和 62 年及び平成 3 年）に準拠して評価する。

### 1.2.4 記号の説明

記号	記号の説明	単位
A	最小断面積	mm <sup>2</sup>
A <sub>bi</sub>	ボルトの軸断面積	mm <sup>2</sup>
A <sub>S</sub>	最小有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>
C <sub>EH</sub>	ディーゼル機関往復運動による水平方向震度	—
C <sub>EV</sub>	ディーゼル機関往復運動による鉛直方向震度	—
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—
C <sub>V</sub>	鉛直方向設計震度	—
d <sub>i</sub>	ボルトの呼び径	mm
E	縦弾性係数	MPa
F <sub>i</sub>	設計・建設規格 SSB-3131 に定める値	MPa
F <sub>i</sub> *	設計・建設規格 SSB-3133 に定める値	MPa
F <sub>bi</sub>	ボルトに作用する引張力 (1本当たり)	N
f <sub>sbi</sub>	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力	MPa
f <sub>t oi</sub>	引張力のみを受けるボルトの許容引張応力	MPa
f <sub>t si</sub>	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力	MPa
G	せん断弾性係数	MPa
g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>
H	据付台床上面から重心までの距離	mm
h <sub>i</sub>	据付面又は取付面から重心までの距離	mm
I	断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>
L	据付面から据付台床上面までの距離	mm
l <sub>1 i</sub>	重心とボルト間の水平方向距離*	mm
l <sub>2 i</sub>	重心とボルト間の水平方向距離*	mm
M <sub>E</sub>	ディーゼル機関回転により作用するモーメント	N・mm
m <sub>i</sub>	運転時質量	kg
N	回転速度 (ディーゼル機関の定格回転速度)	min <sup>-1</sup>
n <sub>i</sub>	ボルトの本数	—
n <sub>fi</sub>	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数	—
P	ディーゼル機関出力	kW
Q <sub>bi</sub>	ボルトに作用するせん断力	N
S <sub>ui</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa
S <sub>yi</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa
T <sub>H</sub>	水平方向固有周期	s
T <sub>V</sub>	鉛直方向固有周期	s
π	円周率	—
σ <sub>bi</sub>	ボルトに生じる引張応力	MPa
τ <sub>bi</sub>	ボルトに生じるせん断応力	MPa

注1: 「設計・建設規格」とは、発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。）） J S M E S N C 1 - 2005/2007）（日本機械学会2007年）をいう。

注2:  $A_{bi}$ ,  $d_i$ ,  $F_i$ ,  $F_{i'}$ ,  $F_{bi}$ ,  $f_{sbi}$ ,  $f_{toi}$ ,  $f_{tsi}$ ,  $l_{1i}$ ,  $l_{2i}$ ,  $n_i$ ,  $n_{fi}$ ,  $Q_{bi}$ ,  $S_{ui}$ ,  $S_{yi}$ ,  $\sigma_{bi}$ 及び $\tau_{bi}$ の添字*i*の意味は、以下のとおりとする。

$i = 1$ : 基礎ボルト

$i = 2$ : 機関取付ボルト

注3:  $h_i$ 及び $m_i$ の添字*i*の意味は、以下のとおりとする。

$i = 1$ : 据付面

$i = 2$ : 機関取付面

注記\*:  $l_{1i} \leq l_{2i}$

### 1.2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は6桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表1-2に示すとおりである。

表1-2 表示する数値の丸め方

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
温度	℃	—	—	整数位
質量	kg	—	—	整数位
長さ*1	mm	—	—	整数位
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位

注記\*1：設計上定める値が小数点以下の場合は、小数点以下表示とする。

\*2：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

\*3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。

### 1.3 評価部位

ディーゼル機関の耐震評価は、「1.5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震評価上厳しくなる機関取付ボルト、基礎ボルトについて実施する。ディーゼル機関の耐震評価部位については、表1-1の概略構造図に示す。

1.4 固有周期

1.4.1 固有周期の計算方法

(1) 計算モデル

ディーゼル機関は，図 1-2 に示す下端固定の 1 質点系振動モデルとして考える。




図 1-2 固有周期の計算モデル

(2) 水平方向固有周期

水平方向固有周期は次式で求める。

$$T_H = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m_1}{1000} \cdot \left( \frac{L^3}{3 \cdot E \cdot I} + \frac{L^2 \cdot H}{2 \cdot E \cdot I} + \frac{L}{A_s \cdot G} \right)} \dots \dots \dots (1.4.1.1)$$

(3) 鉛直方向固有周期

鉛直方向固有周期は次式で求める。

$$T_V = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m_1}{1000} \cdot \frac{h_1}{A \cdot E}} \dots \dots \dots (1.4.1.2)$$

1.4.2 固有周期の計算条件

固有周期の計算に用いる計算条件は，「1.7.1 設計基準対象施設としての評価結果」の機器要目に示す。

### 1.4.3 固有周期の計算結果

固有周期の計算結果を、表 1-3 に示す。計算結果より、剛であることを確認した。

表 1-3 固有周期 (s)

水平方向	鉛直方向

## 1.5 構造強度評価

### 1.5.1 構造強度評価方法

- (1) ディーゼル機関質量は、重心に集中するものとする。
- (2) 地震力はディーゼル機関に対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。
- (3) ディーゼル機関は据付台床上にあり、据付台床は基礎ボルトで基礎に固定された固定端とする。また、ディーゼル機関は据付台床上に取付ボルトで固定されるものとする。
- (4) 転倒方向は図 1-3 概要図における軸直角方向及び軸方向について検討し、計算書には計算結果の厳しい方を記載する。




図 1-3 概要図

## 1.5.2 荷重の組合せ及び許容応力

### 1.5.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 1-4 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 1-5 に示す。

### 1.5.2.2 許容応力

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関の許容応力を表 1-6 に示す。

### 1.5.2.3 使用材料の許容応力評価条件

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関の使用材料の許容応力のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 1-7 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 1-8 に示す。

表 1-4 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

施設区分		機器名称	耐震設計上の 重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
その他発電 用原子炉の 附属施設	非常用電源 設備	高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機 ディーゼル機関	S	- *	$D + P_D + M_D + S_d^*$	Ⅲ <sub>A</sub> S
					$D + P_D + M_D + S_s$	Ⅳ <sub>A</sub> S

注記\*：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

表 1-5 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分		機器名称	設備分類* <sup>1</sup>	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
その他発電 用原子炉の 附属施設	非常用電源 設備	高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機 ディーゼル機関	常設耐震／防止 常設／緩和	- * <sup>4</sup>	$D + P_D + M_D + S_s^{*2}$	Ⅳ <sub>A</sub> S
					$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S * <sup>3</sup>

注記\*1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2：「 $D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$ 」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。

\*3：V<sub>A</sub>Sとして，Ⅳ<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

\*4：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

表 1-6 許容応力（その他の支持構造物）

許容応力状態	許 容 限 界 <sup>*1</sup> (ボ ル ト 等)	
	一 次 応 力	
	引張り	せん断
Ⅲ <sub>A</sub> S	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$
Ⅳ <sub>A</sub> S	$1.5 \cdot f_t^{**2}$	$1.5 \cdot f_s^{**2}$
V <sub>A</sub> S <sup>*3</sup>	$1.5 \cdot f_t^{**2}$	$1.5 \cdot f_s^{**2}$

注記\*1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2：その他の支持構造物においてF値の算出時， $S_y$ を $1.2 \cdot S_y$ と読み替える。ただし，オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については，本読み替えを行わない。

\*3：V<sub>A</sub>Sとして，Ⅳ<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

表 1-7 使用材料の許容応力評価条件 (設計基準対象施設)

評価部材	材料	温度条件		S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (RT) (MPa)
		(°C)				
基礎ボルト	SS41* (径 > 40 mm)	周囲環境温度		211	394	—
機関取付ボルト	SS41* (径 > 40 mm)	周囲環境温度		211	394	—

注記 \* : 新 J I S における SS400 相当

表 1-8 使用材料の許容応力評価条件 (重大事故等対処設備)

評価部材	材料	温度条件		S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (RT) (MPa)
		(°C)				
基礎ボルト	SS41* (径 > 40 mm)	周囲環境温度		211	394	—
機関取付ボルト	SS41* (径 > 40 mm)	周囲環境温度		211	394	—

注記 \* : 新 J I S における SS400 相当

### 1.5.3 設計用地震力

「弾性設計用地震動  $S_d$  又は静的震度」及び「基準地震動  $S_s$ 」による地震力は添付書類「V-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。

耐震評価に用いる設計用地震力を表 1-9 に示す。

表 1-9 ディーゼル機関の設計用地震力（設計基準対象施設）

据付場所 及び 床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度		基準地震動 $S_s$	
	水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度
原子炉建屋 EL. -4.0 <sup>*1</sup>			— <sup>*2</sup>	— <sup>*2</sup>	$C_H=0.87$	$C_V=0.90$

注記 \*1：基準床レベルを示す。

\*2：Ⅲ<sub>A</sub>S については，基準地震動  $S_s$  で評価する。

### 1.5.4 計算方法

#### 1.5.4.1 基礎ボルトの応力

基礎ボルトの応力は地震による震度，ディーゼル機関の往復運動による震度及びディーゼル機関回転により作用するモーメントによって生じる引張力とせん断力について計算する。




図 1-4 計算モデル（軸直角方向転倒）




図 1-5 計算モデル（軸方向転倒）

(1) 引張応力

基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として、図 1-4 及び図 1-5 で基礎ボルトを支点とする転倒を考え、これを片側の列の基礎ボルトで受けるものとして計算する。なお、計算モデル図 1-5 の場合は、ディーゼル機関回転によるモーメント\*は作用しない。

引張力

$$F_{b1} = \frac{(C_H + C_{EH}) \cdot m_1 \cdot g \cdot h_1 + M_E - (1 - C_{EV} - C_V) \cdot m_1 \cdot g \cdot l_{11}}{n_{f1} \cdot (l_{11} + l_{21})} \dots \dots \dots (1.5.4.1)$$

注記\* :  $M_E = \left( \frac{60}{2 \cdot \pi \cdot N} \right) \cdot 10^6 \cdot P$   
 (1 kW = 10<sup>6</sup> N·mm/s)

ここで、C<sub>EH</sub>及びC<sub>EV</sub>はディーゼル機関の往復運動による起振力及びディーゼル機関の回転速度を考慮して定める値である。

引張応力

$$\sigma_{b1} = \frac{F_{b1}}{A_{b1}} \dots \dots \dots (1.5.4.2)$$

ここで、基礎ボルトの軸断面積A<sub>b1</sub>は

$$A_{b1} = \frac{\pi}{4} \cdot d_1^2 \dots \dots \dots (1.5.4.3)$$

ただし、F<sub>b1</sub>が負のとき基礎ボルトには引張力が生じないので、引張応力の計算は行わない。

(2) せん断応力

基礎ボルトに対するせん断力は基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。

せん断力

$$Q_{b1} = (C_H + C_{EH}) \cdot m_1 \cdot g \dots \dots \dots (1.5.4.4)$$

せん断応力

$$\tau_{b1} = \frac{Q_{b1}}{n_1 \cdot A_{b1}} \dots \dots \dots (1.5.4.5)$$

1.5.4.2 機関取付ボルトの応力

機関取付ボルトの応力は地震による震度，ディーゼル機関の往復運動による震度及びディーゼル機関回転により作用するモーメントによって生じる引張力とせん断力について計算する。




図 1-6 計算モデル（軸直角方向転倒）




図 1-7 計算モデル（軸方向転倒）

(1) 引張応力

機関取付ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として、図 1-6 及び図 1-7 で機関取付ボルトを支点とする転倒を考え、これを片側の列の機関取付ボルトで受けるものとして計算する。なお、計算モデル図 1-7 の場合は、ディーゼル機関回転によるモーメント\*は作用しない。

引張力

$$F_{b2} = \frac{(C_H + C_{EH}) \cdot m_2 \cdot g \cdot h_2 + M_E - (1 - C_{EV} - C_V) \cdot m_2 \cdot g \cdot l_{12}}{n_{f2} \cdot (l_{12} + l_{22})} \quad \dots \dots \dots (1.5.4.6)$$

注記\* :  $M_E = \left[ \frac{60}{2 \cdot \pi \cdot N} \right] \cdot 10^6 \cdot P$  (1 kW = 10<sup>6</sup> N·mm/s)

ここで、 $C_{EH}$ 及び $C_{EV}$ はディーゼル機関の往復運動による起振力及びディーゼル機関の回転速度を考慮して定める値である。

引張応力

$$\sigma_{b2} = \frac{F_{b2}}{A_{b2}} \quad \dots \dots \dots (1.5.4.7)$$

ここで、機関取付ボルトの軸断面積 $A_{b2}$ は

$$A_{b2} = \frac{\pi}{4} \cdot d_2^2 \quad \dots \dots \dots (1.5.4.8)$$

ただし、 $F_{b2}$ が負のとき機関取付ボルトには引張力が生じないので、引張応力の計算は行わない。

(2) せん断応力

機関取付ボルトに対するせん断力は機関取付ボルト全本数で受けるものとして計算する。

せん断力

$$Q_{b2} = (C_H + C_{EH}) \cdot m_2 \cdot g \quad \dots \dots \dots (1.5.4.9)$$

せん断応力

$$\tau_{b2} = \frac{Q_{b2}}{n_2 \cdot A_{b2}} \quad \dots \dots \dots (1.5.4.10)$$

### 1.5.5 計算条件

応力の計算に用いる計算条件は、本計算書の【高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関の耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

### 1.5.6 応力の評価

#### 1.5.6.1 ボルトの応力評価

1.5.4.1 節で求めたボルトの引張応力  $\sigma_{bi}$  は次式より求めた許容引張応力  $f_{tsi}$  以下であること。

せん断応力  $\tau_{bi}$  はせん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力  $f_{sbi}$  以下であること。

$$f_{tsi} = 1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi} \quad \dots \dots \dots (1.5.6.1)$$

かつ、

$$f_{tsi} \leq f_{toi} \quad \dots \dots \dots (1.5.6.2)$$

ただし、 $f_{toi}$  及び  $f_{sbi}$  は下表による。

	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による 荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による 荷重との組合せの場合
許容引張応力 $f_{toi}$	$\frac{F_i}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5$
許容せん断応力 $f_{sbi}$	$\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$

## 1.6 機能維持評価

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関の地震時又は地震後の動的機能維持評価について、以下に示す。

### 1.6.1 機能維持評価方法

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関は地震時動的機能維持が確認された機種と類似の構造及び振動特性を持っているため、添付書類V-2-1-9「機能維持の基本方針」に記載の機能確認済加速度を適用する。

機能確認済加速度を表 1-10 に示す。

表 1-10 機能確認済加速度 ( $\times 9.8 \text{ m/s}^2$ )

評価部位	形式	方向	機能確認済加速度
機 関	中速形 ディーゼル 機関	水平	1.1
		鉛直	1.0
ガバナ		水平	1.8
		鉛直	1.0

## 1.7 評価結果

### 1.7.1 設計基準対象施設としての評価結果

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており、耐震性を有することを確認した。

(1) 基準地震動  $S_s$  に対する評価

基準地震動  $S_s$  に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。

(2) 弾性設計用地震動  $S_d$  又は静的震度に対する評価

弾性設計用地震動  $S_d$  又は静的震度に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。

(3) 機能維持に対する評価

機能維持評価結果を次ページ以降に示す。

### 1.7.2 重大事故等対処設備としての評価結果

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており、耐震性を有することを確認した。

(1) 基準地震動  $S_s$  に対する評価

基準地震動  $S_s$  に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。

(2) 機能維持に対する評価

機能維持評価結果を次ページ以降に示す。

【高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関の耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件

機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度		基準地震動 $S_s$		ディーゼル機関往復運動による水平方向震度	ディーゼル機関往復運動による鉛直方向震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度				
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関	S	原子炉建屋 EL. -4.0*1			—*2	—*2	$C_H=0.87$	$C_V=0.90$			—	

注記\*1：基準床レベルを示す。

注記\*2：基準地震動  $S_s$  の設計震度を用いる。

1.2 機器要目

部材	$m_i$ (kg)	$h_i$ (mm)	$l_{1i}$ (mm) *2		$l_{2i}$ (mm) *2		$n_i$	$n_{fi}$ *2	
			弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$
基礎ボルト (i=1)			1105	1105	1105	1105	20	2	10
			3645	3645	3645	3645		2	2
機関取付ボルト (i=2)			955	955	955	955	38	2	19
			3645	3645	3645	3645		2	2

部材	$A_{bi}$ (mm <sup>2</sup> )	$S_{yi}$ (MPa)	$S_{ui}$ (MPa)	$F_i$ (MPa)	$F_i^*$ (MPa)	転倒方向		$M_E$ (N・mm)	
				弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$
基礎ボルト (i=1)	$3.217 \times 10^3$ ( $\phi 64$ )	211*1	394*1	211	253	軸	軸	—	—
機関取付ボルト (i=2)	$1.810 \times 10^3$ (M48)	211*1	394*1	211	253	軸	軸	—	—

機関出力 P (kW)	回転速度 N (min <sup>-1</sup> )	縦弾性係数 E (MPa)	せん断弾性係数 G (MPa)	最小断面積 A (mm <sup>2</sup> )	断面二次モーメント I (mm <sup>4</sup> )	有効せん断断面積 $A_s$ (mm <sup>2</sup> )	据付面から据付台床上面までの距離 L (mm)	据付台床上面から重心までの距離 H (mm)
3050	429	201000*1	77300*1	$7.926 \times 10^5$	$1.883 \times 10^{10}$	$3.733 \times 10^4$		

注記\*1：周囲環境温度で算出

注記\*2：各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力

(単位：N)

部 材	$F_{bi}$		$Q_{bi}$	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト (i=1)	8.845×10 <sup>4</sup>	8.845×10 <sup>4</sup>		
機関取付ボルト (i=2)	6.147×10 <sup>4</sup>	6.147×10 <sup>4</sup>		

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力

(単位：MPa)

部 材	材 料	応 力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト	SS41*1	引張り	$\sigma_{b1} = 28$	$f_{ts1} = 158^{*2}$	$\sigma_{b1} = 28$	$f_{ts1} = 190^{*2}$
		せん断	$\tau_{b1} = 14$	$f_{sb1} = 122$	$\tau_{b1} = 14$	$f_{sb1} = 146$
機関取付ボルト	SS41*1	引張り	$\sigma_{b2} = 34$	$f_{ts2} = 158^{*2}$	$\sigma_{b2} = 34$	$f_{ts2} = 190^{*2}$
		せん断	$\tau_{b2} = 12$	$f_{sb2} = 122$	$\tau_{b2} = 12$	$f_{sb2} = 146$

注記 \*1：新 J I S における SS400 相当

\*2： $f_{ts1} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$


すべて許容応力以下である。

1.4.2 動的機能の評価結果

(×9.8 m/s<sup>2</sup>)

		評価用加速度	機能確認済加速度
機 関	水平方向	0.72	1.1
	鉛直方向	0.75	1.0
ガ バ ナ	水平方向	0.72	1.8
	鉛直方向	0.75	1.0

評価用加速度(1.0 ZPA)はすべて機能確認済加速度以下である。



2. 重大事故等対処設備

2.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度		基準地震動 $S_s$		ディーゼル機関往復運動による水平方向震度	ディーゼル機関往復運動による鉛直方向震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度				
高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ディーゼル機関	常設耐震/防止 常設/緩和	原子炉建屋 EL. -4.0*			-	-	$C_H=0.87$	$C_V=0.90$			-	

注記\* : 基準床レベルを示す。

2.2 機器要目

部材	$m_i$ (kg)	$h_i$ (mm)	$l_{1i}$ (mm) *2		$l_{2i}$ (mm) *2		$n_i$	$n_{fi}$ *2	
			弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$
基礎ボルト (i=1)			-	1105	-	1105	20	-	10
			-	3645	-	3645		-	2
機関取付ボルト (i=2)			-	955	-	955	38	-	19
			-	3645	-	3645		-	2

部材	$A_{bi}$ (mm <sup>2</sup> )	$S_{yi}$ (MPa)	$S_{ui}$ (MPa)	$F_i$ (MPa)	$F_i^*$ (MPa)	転倒方向		$M_E$ (N・mm)	
				弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$
基礎ボルト (i=1)	$3.217 \times 10^3$ (φ64)	211*1	394*1	-	253	-	軸	-	-
機関取付ボルト (i=2)	$1.810 \times 10^3$ (M48)	211*1	394*1	-	253	-	軸	-	-

機関出力 P (kW)	回転速度 N (min <sup>-1</sup> )	縦弾性係数 E (MPa)	せん断弾性係数 G (MPa)	最小断面積 A (mm <sup>2</sup> )	断面二次モーメント I (mm <sup>4</sup> )	有効せん断断面積 $A_s$ (mm <sup>2</sup> )	据付面から据付台床上面までの距離 L (mm)	据付台床上面から重心までの距離 H (mm)
3050	429	201000*1	77300*1	$7.926 \times 10^5$	$1.883 \times 10^{10}$	$3.733 \times 10^4$		1315

注記\*1 : 周囲環境温度で算出

\*2 : 各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

2.3 計算数値

2.3.1 ボルトに作用する力

(単位：N)

部 材	$F_{bi}$		$Q_{bi}$	
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度	基準地震動 $S_s$
基礎ボルト ( $i=1$ )	—	$8.845 \times 10^4$		
機関取付ボルト ( $i=2$ )	—	$6.147 \times 10^4$		

2.4 結論

2.4.1 ボルトの応力

(単位：MPa)

部 材	材 料	応 力	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度		基準地震動 $S_s$	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト	SS41* <sup>1</sup>	引張り	—	—	$\sigma_{b1} = 28$	$f_{ts1} = 190^{*2}$
		せん断	—	—	$\tau_{b1} = 14$	$f_{sb1} = 146$
機関取付ボルト	SS41* <sup>1</sup>	引張り	—	—	$\sigma_{b2} = 34$	$f_{ts2} = 190^{*2}$
		せん断	—	—	$\tau_{b2} = 12$	$f_{sb2} = 146$

注記 \*1: 新JISにおけるSS400相当


\*2:  $f_{ts1} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

2.4.2 動的機能の評価結果

( $\times 9.8 \text{ m/s}^2$ )

		評価用加速度	機能確認済加速度
機 関	水平方向	0.72	1.1
	鉛直方向	0.75	1.0
ガ バ ナ	水平方向	0.72	1.8
	鉛直方向	0.75	1.0

評価用加速度(1.0 ZPA)はすべて機能確認済加速度以下である。



## 2. 発電機

### 2.1 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は、応力評価及び機能維持評価により行う。


高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、**設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び動的機能維持評価**を示す。

### 2.2 一般事項

#### 2.2.1 構造計画

**高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の構造計画を表2-1に示す。**

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
直結側軸受台部， 反直結側軸受台部 及び固定子部を基 礎ボルトで基礎に 据え付ける。	直結側軸受台部， 反直結側軸受台部 及び固定子部から なる横軸回転界磁 三相交流発電機	 <p>The diagram shows a large rectangular area representing the main structure. Below it, three callout lines point to labels: '直結側軸受台部基礎ボルト' (Direct connection bearing base bolt) on the left, '反直結側軸受台部基礎ボルト' (Reverse direct connection bearing base bolt) in the center, and '固定子部基礎ボルト' (Stator base bolt) on the right.</p>
		(単位：mm)

### 2.2.2 適用基準

本計算書においては、原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1 ・補-1984, J E A G 4 6 0 1 -1987 及び J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版）（日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和 59 年 9 月, 昭和 62 年 8 月及び平成 3 年 6 月）に準拠して評価する。

## 2.3 構造強度評価

### 2.3.1 構造強度評価方法

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の構造は横軸ポンプであるため、構造強度評価は、添付書類「V-2-1-13-4 横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。評価は以下の項目を考慮する。

- (1) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機質量は、重心に集中するものとする。
- (2) 地震力は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機に対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。
- (3) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は基礎上にあり、基礎ボルトで固定されているものとする。
- (4) 転倒方向は図 2-1 概要図における軸直角方向及び軸方向について検討し、計算書には計算結果の厳しい方を記載する。




図 2-1 概要図

## 2.3.2 荷重の組合せ及び許容応力

### 2.3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 2-2 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 2-3 に示す。

### 2.3.2.2 許容応力

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の許容応力を表 2-4 に示す。

### 2.3.2.3 使用材料の許容応力評価条件

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の使用材料の許容応力のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 2-5 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 2-6 に示す。

表 2-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

施設区分		機器名称	耐震設計上の 重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
非常用電源 設備	非常用発電 装置	高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機	S	—*	$D + P_D + M_D + S_d^*$	Ⅲ <sub>A</sub> S
					$D + P_D + M_D + S_s$	Ⅳ <sub>A</sub> S

注記 \*：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

表 2-3 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分		機器名称	設備分類* <sup>1</sup>	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
非常用電源 設備	非常用発電 装置	高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機	常設耐震／防止 常設／緩和	—* <sup>2</sup> , * <sup>5</sup>	$D + P_D + M_D + S_s^{*3}$	Ⅳ <sub>A</sub> S
					$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	V <sub>A</sub> S* <sup>4</sup>

注記 \*1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*2：重大事故等クラス2容器の支持構造物を含む。

\*3：「 $D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$ 」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。

\*4：V<sub>A</sub>Sとして，Ⅳ<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

\*5：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。

表 2-4 許容応力（その他の支持構造物）

許容応力状態	許 容 限 界 <sup>*1</sup> (ボ ル ト 等)	
	一 次 応 力	
	引 張 り	せん断
Ⅲ <sub>A</sub> S	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$
Ⅳ <sub>A</sub> S	$1.5 \cdot f_t^{**2}$	$1.5 \cdot f_s^{**2}$
V <sub>A</sub> S <sup>*3</sup>	$1.5 \cdot f_t^{**2}$	$1.5 \cdot f_s^{**2}$

注記 \*1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2：その他の支持構造物においてF値の算出時， $S_y$ を $1.2 \cdot S_y$ と読み替える。

ただし，オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については，本読替えを行わない。

\*3：V<sub>A</sub>Sとして，Ⅳ<sub>A</sub>Sの許容限界を用いる。

表 2-5 使用材料の許容応力評価条件（設計基準対象施設）

評価部材	材料	温度条件 (°C)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (RT) (MPa)
固定子部基礎ボルト	SS400 (40 mm<径)	周囲環境温度	203	381	—
直結側軸受台部 基礎ボルト	SS400 (40 mm<径)	周囲環境温度	203	381	—
反直結側軸受台部 基礎ボルト	SS400 (40 mm<径)	周囲環境温度	203	381	—

表 2-6 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (°C)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (RT) (MPa)
固定子部基礎ボルト	SS400 (40 mm<径)	周囲環境温度	203	381	—
直結側軸受台部 基礎ボルト	SS400 (40 mm<径)	周囲環境温度	203	381	—
反直結側軸受台部 基礎ボルト	SS400 (40 mm<径)	周囲環境温度	203	381	—

## 2.4 機能維持評価

### 2.4.1 機能維持評価方法

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の地震時又は地震後の動的機能維持評価について、以下に示す。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は地震時動的機能維持が確認された機種と類似の構造及び振動特性を持っているため、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」に記載の機能確認済加速度を適用する。

機能確認済加速度を表 2-7 に示す。

表 2-7 機能確認済加速度

評価部位	形式	方向	機能確認済加速度 ( $\times 9.8 \text{ m/s}^2$ )
発電機	横形すべり軸受	水平	2.6
		鉛直	1.0

## 2.5 評価結果

### 2.5.1 設計基準対象施設としての評価結果

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機的设计基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており、耐震性を有することを確認した。

(1) 基準地震動  $S_s$  に対する評価

基準地震動  $S_s$  に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。

(2) 弾性設計用地震動  $S_d$  又は静的震度に対する評価

弾性設計用地震動  $S_d$  又は静的震度に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。

(3) 機能維持に対する評価

機能維持評価結果を次ページ以降に示す。

### 2.5.2 重大事故等対処設備としての評価結果

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており、耐震性を有することを確認した。

(1) 基準地震動  $S_s$  に対する評価

基準地震動  $S_s$  に対する応力評価結果を次ページ以降に示す。

(2) 機能維持に対する評価

機能維持評価結果を次ページ以降に示す。

【高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件

機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		機器振動による震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)
				水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度			
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機	S	原子炉建屋 EL. -4.00*1		C <sub>H</sub> =0.46	C <sub>V</sub> =0.48	C <sub>H</sub> =0.87	C <sub>V</sub> =0.90		—	

注記 \*1: 基準床レベルを示す。

\*2: 固有周期については、東海第二発電所 工事計画軽微変更届出書 添付書類 (Ⅲ-2-27, 第 21 回申請) にて認可された工事計画の実績に基づく。

1.2 機器要目

部材	m <sub>i</sub> (kg)	h <sub>i</sub> (mm)	ℓ <sub>1i</sub> (mm) *2		ℓ <sub>2i</sub> (mm) *2		n <sub>i</sub>	n <sub>f i</sub> *2	
			弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
固定子部基礎ボルト (i=1)			1450	1450	1450	1450	6	2	2
			725	725	725	725		2	2
直結側軸受台部基礎ボルト (i=2)			850	850	850	850	4	2	2
			225	225	225	225		2	2
反直結側軸受台部基礎ボルト (i=3)			850	850	850	850	4	2	2
			175	175	175	175		2	2

部材	A <sub>b i</sub> (mm <sup>2</sup> )	S <sub>y i</sub> (MPa)	S <sub>u i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)		転倒方向		M <sub>G</sub> (N・mm)	
				弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
固定子部基礎ボルト (i=1)	1.810×10 <sup>3</sup> (M48)	203*1	381*1	203	243	軸	軸	—	—
直結側軸受台部基礎ボルト (i=2)	1.810×10 <sup>3</sup> (M48)	203*1	381*1	203	243	軸	軸	—	—
反直結側軸受台部基礎ボルト (i=3)	1.810×10 <sup>3</sup> (M48)	203*1	381*1	203	243	軸	軸	—	—

注記 \*1: 最高使用温度で算出

\*2: 各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力

(単位：N)

部 材	F <sub>bi</sub>		Q <sub>bi</sub>	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
固定子部基礎ボルト (i=1)	—*	3.489×10 <sup>4</sup>		
直結側軸受台部基礎ボルト(i=2)	5.340×10 <sup>4</sup>	1.343×10 <sup>5</sup>		
反直結側軸受台部基礎ボルト(i=3)	7.593×10 <sup>4</sup>	1.767×10 <sup>5</sup>		

注記 \*：計算結果 F<sub>b1</sub> は負となることから、計算モデルにおける転倒方向を想定した評価ボルトへの引張応力は生じない。

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力

(単位：MPa)

部 材	材 料	応 力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
固定子部基礎ボルト (i=1)	SS400	引張り	σ <sub>b1</sub> = —	f <sub>ts1</sub> = 152*	σ <sub>b1</sub> = 20	f <sub>ts1</sub> = 182*
		せん断	τ <sub>b1</sub> = 8	f <sub>sb1</sub> = 117	τ <sub>b1</sub> = 15	f <sub>sb1</sub> = 140
直結側軸受台部基礎ボルト(i=2)	SS400	引張り	σ <sub>b2</sub> = 30	f <sub>ts2</sub> = 152*	σ <sub>b2</sub> = 75	f <sub>ts2</sub> = 182*
		せん断	τ <sub>b2</sub> = 11	f <sub>sb2</sub> = 117	τ <sub>b2</sub> = 21	f <sub>sb2</sub> = 140
反直結側軸受台部基礎ボルト(i=3)	SS400	引張り	σ <sub>b3</sub> = 42	f <sub>ts3</sub> = 152*	σ <sub>b3</sub> = 98	f <sub>ts3</sub> = 182*
		せん断	τ <sub>b3</sub> = 12	f <sub>sb3</sub> = 117	τ <sub>b3</sub> = 21	f <sub>sb3</sub> = 140

注記 \*：f<sub>ts1</sub> = Min[1.4・f<sub>toi</sub> - 1.6・τ<sub>bi</sub>, f<sub>toi</sub>]

すべて許容応力以下である。

1.4.2 動的機能の評価結果

(単位：×9.8 m/s<sup>2</sup>)

		評価用加速度	機能確認済加速度
発 電 機	水平方向	0.72	2.6
	鉛直方向	0.75	1.0

評価用加速度 (1.0 ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。

【高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の耐震性についての計算結果】

2. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		機器振動による震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)
				水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度			
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機	常設耐震/防止 常設/緩和	原子炉建屋 EL. -4.00*1		—	—	C <sub>H</sub> =0.87	C <sub>V</sub> =0.90		—	

注記 \*1: 基準床レベルを示す。

\*2: 固有周期については、東海第二発電所 工事計画軽微変更届出書 添付書類 (Ⅲ-2-27, 第 21 回申請) にて認可された工事計画の実績に基づく。

1.2 機器要目

部 材	m <sub>i</sub> (kg)	h <sub>i</sub> (mm)	ℓ <sub>1i</sub> (mm) *2		ℓ <sub>2i</sub> (mm) *2		n <sub>i</sub>	n <sub>f i</sub> *2	
			弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
固定子部基礎ボルト (i=1)			—	1450	—	1450	6	—	2
			—	725	—	725		—	2
直結側軸受台部基礎ボルト (i=2)			—	850	—	850	4	—	2
			—	225	—	225		—	2
反直結側軸受台部基礎ボルト (i=3)			—	850	—	850	4	—	2
			—	175	—	175		—	2

部 材	A <sub>b i</sub> (mm <sup>2</sup> )	S <sub>y i</sub> (MPa)	S <sub>u i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)		転倒方向		M <sub>G</sub> (N・mm)	
				弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
固定子部基礎ボルト (i=1)	1.810×10 <sup>3</sup> (M48)	203*1	381*1	—	243	—	軸	—	—
直結側軸受台部基礎ボルト (i=2)	1.810×10 <sup>3</sup> (M48)	203*1	381*1	—	243	—	軸	—	—
反直結側軸受台部基礎ボルト (i=3)	1.810×10 <sup>3</sup> (M48)	203*1	381*1	—	243	—	軸	—	—

注記 \*1: 最高使用温度で算出

\*2: 各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力

(単位：N)

部 材	F <sub>bi</sub>		Q <sub>bi</sub>	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
固定子部基礎ボルト (i=1)	—	3.489×10 <sup>4</sup>		
直結側軸受台部基礎ボルト(i=2)	—	1.343×10 <sup>5</sup>		
反直結側軸受台部基礎ボルト(i=3)	—	1.767×10 <sup>5</sup>		

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力

(単位：MPa)

部 材	材 料	応 力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
固定子部基礎ボルト (i=1)	SS400	引張り	—	—	σ <sub>b1</sub> = 20	f <sub>ts1</sub> =182*
		せん断	—	—	τ <sub>b1</sub> = 15	f <sub>sb1</sub> =140
直結側軸受台部基礎ボルト(i=2)	SS400	引張り	—	—	σ <sub>b2</sub> = 75	f <sub>ts2</sub> =182*
		せん断	—	—	τ <sub>b2</sub> = 21	f <sub>sb2</sub> =140
反直結側軸受台部基礎ボルト(i=3)	SS400	引張り	—	—	σ <sub>b3</sub> = 98	f <sub>ts3</sub> =182*
		せん断	—	—	τ <sub>b3</sub> = 21	f <sub>sb3</sub> =140

注記 \* :  $f_{ts1} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{t0i} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{t0i}]$

すべて許容応力以下である

1.4.2 動的機能の評価結果

×9.8 m/s<sup>2</sup>)

		評価用加速度	機能確認済加速度
発 電 機	水平方向	0.72	2.6
	鉛直方向	0.75	1.0

評価用加速度(1.0 ZPA)はすべて機能確認済加速度以下である。