

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（1252））

2. 日時：平成30年9月7日 16時10分～16時55分

3. 場所：原子力規制庁 13階D会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

伊藤安全審査官、角谷安全審査官

事業者：

日本原子力発電株式会社：発電管理室 電気・制御グループマネージャー（他6名）

5. 要旨

（1）日本原子力発電株式会社から、東海第二発電所 重大事故対策の計装設備に係る補足説明資料のうち、補助パラメータの位置づけについて事実確認のための聴取を行った。

（2）原子力規制庁から、以下の点を伝えた。

○ 補助パラメータの多様性確保の考え方を記載すること。

（3）日本原子力発電株式会社から、了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：

・ なし