

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（1314））

2. 日時：平成30年10月9日 10時00分～10時20分

3. 場所：原子力規制庁 8階北会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

川崎安全管理調査官、正岡主任安全審査官、田尻安全審査官、
矢野審査チーム員

事業者：

日本原子力発電株式会社：発電管理室 調査役 他1名

5. 要旨

（1）原子力規制庁から、平成30年10月5日に一部補正が提出された東海第二発電所の工事計画認可申請書に対して、基本設計方針における地盤支持性能に対する液状化の考慮の記載漏れ等、技術基準規則への適合性を判断する上で記載が不十分な点について指摘を行った。

（2）日本原子力発電から、当該指摘内容も踏まえ、10月11日を目途に再度補正書を提出する旨の回答があった。

6. その他

提出資料なし