

2018 年 9 月 10 日
日本原子力発電株式会社

東海第二発電所

新規制基準対応設備に関する電気事業法に基づく工事計画手続きの整理について

新規制基準対応等で設置又は設置を計画している設備等（以下「新規制基準対応設備」という。）に関する電気事業法に基づく工事計画の手続きとの関係について、事業者の整理方針を 2015 年 1 月 23 日に電気事業連合会より原子力規制庁及び経済産業省へ説明した。

この事業者整理方針に基づき、東海第二発電所における新規制基準対応設備等に関する電気事業法に基づく工事計画手続き要否等について、以下のとおり整理した。

1. 原子力発電工作物の保安に関する命令 別表第 1 及び別表第 2 に係る整理

（1）整理方針

原子炉等規制法での別表第 2 及び技術基準規則の対応条文と、原子力発電工作物の保安に関する命令（以下「保安命令」という。）での別表第 2 及び技術基準省令との対応条文との記載事項を比較し、新規制基準対応設備の電気事業法に基づく工事計画の手続き要否について整理した。

（2）整理結果

新規制基準対応設備のうち、別紙に示す工事については、電気事業法に基づく工事計画認可申請もしくは工事計画届出を行い、認可後もしくは届出 30 日経過後に工事を開始する予定としている。

なお、それ以外は、いずれも炉規制法別表第 2 に新たに記載が追加された項目あるいは、炉規制法での技術基準規則に新たに追加又は変更された要求事項に対して工事計画手続きを行うことから、電気事業法に基づく工事計画手続きは不要であることを確認した。

添付資料－1 に保安命令別表第 2 での工事計画手続きの要否整理の結果を示す。

2. 保安命令 別表第 3 及び別表第 4 に係る整理並びに原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第 4 条該当設備の整理

（1）整理方針

新規制基準対応設備について、保安命令別表第 3 に記載されている公害防止に関する工事計画手続き要否について整理した。また、電気関係報告規則第 4 条に基づく公害防止に関する届出の要否について整理した。

なお、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設は、固定発生源が規制の対象となっていることから、可搬型の内燃機関については固定発生源に該当するかについても整理した。

(2) 整理結果

新規制基準対応設備は、常設代替高圧電源装置及び緊急対策所用発電機を除き、保安命令別表第3及び電気関係報告規則第4条に基づく手続き対象設備に該当しないことを確認した。

可搬型の内燃機関については、車両等により移動して使用する設備であること、使用する機会が重大事故など一時的であることから、固定発生源には該当しないと判断できる。

なお、可搬型の内燃機関等で恒常的に使用する形態への変更が必要となった場合には、改めて工事計画等の手続き要否について監督省庁へ確認を行うこととする。

添付資料-2に保安命令別表第3及び4での工事計画の手続きの要否整理の結果を、添付資料-3に電気関係報告規則第4条での届出の要否整理の結果を示す。

以上

工事計画認可申請及び届出に係る工事

a. 工事計画認可申請に係る工事

- ・ 原子炉冷却系統設備逃がし安全弁の改造
- ・ 残留熱除去設備主要弁の改造
- ・ 非常用炉心冷却設備主要弁・配管の改造
- ・ 原子炉冷却材補給設備の主要弁・配管の改造
- ・ ハフニウム製制御棒の廃止
- ・ 原子炉非常停止信号（原子炉水位低）の設定変更
- ・ 非常用炉心冷却系自動起動信号（原子炉水位低，原子炉水位異常低下，原子炉水位異常低下とドライウエル圧力高の同時信号）の設定変更
- ・ 使用済燃料プールの容量変更（改造）
- ・ 中央制御室換気系空気調和機ファンの改造
- ・ 中央制御室換気系フィルタ系ファンの改造
- ・ 非常用ガス処理系排風機の交換（改造）
- ・ 生体遮へい装置（二次遮蔽，中央制御室遮蔽）の改造
- ・ 使用済粉末樹脂ポンプ・デカントポンプ・貯蔵タンクの設備区分変更（改造）
- ・ 原子炉格納容器電気配線貫通部の改造
- ・ 原子炉建屋ガス処理系配管の改造
- ・ 不活性ガス系主要弁・配管の改造
- ・ 非常用無停電電源装置の改造
- ・ 125V 系蓄電池の改造

b. 工事計画届出に係る工事

- ・ 使用済燃料プール水位・温度（S A 広域）の設置（改造）
- ・ 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備配管の改造
- ・ 格納容器機器ドレンサンプ・床ドレンサンプの移設（改造）
- ・ 液体廃棄物処理系設備（プリコートタンク，廃液フィルタ，床ドレンフィルタ）の撤去（改造）
- ・ 液体廃棄物処理系配管の一部撤去（改造）
- ・ 固体廃棄物処理系設備（廃液中和スラッジタンク，濃縮廃液計量タンク，ミキサー洗浄タンク A/B，バッチタンク，スラッジ計量ホッパー，チャージホッパー，苛性溶液タンク，セメントサイロ，セメント計量ホッパー，遠心分離機，スラッジコンベヤー，アウトドラムミキサー，セメントコンベヤー，ドラムコンベヤー）の撤去（改造）
- ・ 固体廃棄物処理系配管の一部撤去（改造）
- ・ 廃棄物処理建屋における堰（連絡配管路出入口，サイトバンカ非常用出入口）の撤去（改造）
- ・ 重油貯蔵タンクの移設（改造）
- ・ 線路用 275kV 遮断器及び保護継電装置の取替え

以上

○黒文字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が同じ箇所を示す。
○黒文字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が相違する箇所を示す。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則【別表第二】(昭和五十五年十二月二十八日通商産業省令第百七十七号)		技術基準規則		設備名	原子力発電工物の保安に関する命令(別表第二)(平成十四年九月十四日経済産業省令第百六十九号)
発電用原子炉施設の種類	記載すべき事項 炉構造等(図面)の事項又は提出に係る事項の内容(関係あるものに限る。)				記載すべき事項 炉構造等(図面)の事項又は提出に係る事項の内容(関係あるものに限る。)
原子炉本体	炉構造等(図面)の事項又は提出に係る事項の内容(関係あるものに限る。)				炉構造等(図面)の事項又は提出に係る事項の内容(関係あるものに限る。)
	1 炉型式、定格熱出力、過熱反応度及び反応度係数(減速材温度係数、燃料棒温度係数、減速材ポイド温度及び出力反応度係数)並びに減速材の名称、種類及び価数	—	—	—	1 炉型式、定格熱出力、過熱反応度及び反応度係数(減速材温度係数、燃料棒温度係数、減速材ポイド温度及び出力反応度係数)並びに減速材の名称、種類及び価数
	2 炉心に係る事項	—	—	—	2 炉心に係る事項
	(1) 炉心形状(チャンネルボックスの主要寸法及び材料を付記すること。)、格子形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心有効長さ	4.5	—	炉心形状、燃料棒形状等	(1) 炉心形状(チャンネルボックスの主要寸法及び材料を付記すること。)、格子形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心有効長さ
	(2) 燃料材の種類、燃料集合体平均原子組成又は富化度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、燃料集合体最高燃焼度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、及び燃料物質の最大使用量	4.5	—	燃料材	(2) 燃料の種類、燃料集合体平均原子組成又は富化度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、燃料集合体最高燃焼度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、及び燃料の最大使用量
	(3) 燃料材の最高温度	—	—	—	(3) 燃料材の最高温度
	(4) 熱的制限値(最小限界出力及び最大輸出密度)	—	—	—	(4) 熱的制限値(最小限界出力及び最大輸出密度)
	(5) 炉心支持構造物に係る次の事項	—	—	—	(5) 炉心支持構造物に係る次の事項
	イ 炉心シェラウド及びシェラウドサポートの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	炉心シェラウド、シェラウドサポート	イ 炉心シェラウド及びシェラウドサポートの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	ロ 上部格子板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	上部格子板	ロ 上部格子板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	ハ 炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	炉心支持板	ハ 炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	ニ 燃料支持金具の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	燃料支持金具	ニ 燃料支持金具の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	ホ 周辺燃料支持金具の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	周辺燃料支持金具	ホ 周辺燃料支持金具の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	ヘ 制御棒案内管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	制御棒案内管	ヘ 制御棒案内管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	3 燃料材の名称、種類及び価数	—	—	—	3 燃料材の名称、種類及び価数
	4 原子炉圧力容器に係る次の事項	—	—	—	4 原子炉圧力容器に係る次の事項
	(1) 原子炉圧力容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数並びに制御棒格納機構、初装荷価数及び取付箇所	4.5,14	—	原子炉圧力容器	(1) 原子炉圧力容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数並びに制御棒格納機構、初装荷価数及び取付箇所
	(2) 原子炉圧力容器支持構造物に係る次の事項	—	—	—	(2) 原子炉圧力容器支持構造物に係る次の事項
	イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	原子炉圧力容器サポート	イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	ロ 基礎サルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	原子炉圧力容器の基礎サルト	ロ 基礎サルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	(3) 原子炉圧力容器付属構造物に係る次の事項	—	—	—	(3) 原子炉圧力容器付属構造物に係る次の事項
	イ 原子炉圧力容器スタライザの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	スタライザ(原子炉圧力容器～しゃへい壁間)	イ 原子炉圧力容器スタライザの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	ロ 原子炉燃料容器スタライザの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	スタライザ(しゃへい壁～燃料格納部間)	ロ 原子炉燃料容器スタライザの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	ハ 中性子束計測ハウジングの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	中性子計測ハウジング	ハ 中性子束計測ハウジングの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	ニ 制御棒駆動機構ハウジングの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	制御棒駆動機構ハウジング	ニ 制御棒駆動機構ハウジングの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	ホ 制御棒駆動機構ハウジング支持金具の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	制御棒駆動機構ハウジング支持金具	ホ 制御棒駆動機構ハウジング支持金具の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	ヘ 原子炉冷却材再循環ポンプモータケーシング(改良型沸騰水型発電用原子炉施設に係るものに限る。)の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	—	—	—	ヘ 原子炉冷却材再循環ポンプモータケーシング(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものに限る。)の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	ト ジェットポンプ計測管貫通部シールの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	ジェットポンプ計測管貫通部シール	ト ジェットポンプ計測管貫通部シールの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	チ 差圧検出・ほう漏水注入配管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	差圧検出・ほう漏水注入管(チーよりN10、Zまでの外管)	チ 差圧検出・ほう漏水注入配管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数
	リ 主要冷却系制限器(改良型沸騰水型発電用原子炉施設に係るものに限る。)の名称、種類、制限流量、主要寸法、材料、価数及び取付箇所	—	—	—	リ 主要冷却系制限器(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものに限る。)の名称、種類、制限流量、主要寸法、材料、価数及び取付箇所
	(4) 原子炉圧力容器内部構造物に係る次の事項	—	—	—	(4) 原子炉圧力容器内部構造物に係る次の事項
	イ 高気圧乾燥の高気乾燥ユニット及び高気乾燥器ハウジングの名称、種類、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	高気乾燥ユニット、高気乾燥器ハウジング	イ 高気圧乾燥の高気乾燥ユニット及び高気乾燥器ハウジングの名称、種類、主要寸法、材料及び価数
	ロ 気水分離器及びスタンドパイプの名称、種類、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	気水分離器	ロ 気水分離器及びスタンドパイプの名称、種類、主要寸法、材料及び価数
	ハ シュラウドヘッドの名称、種類、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	シュラウドヘッド	ハ シュラウドヘッドの名称、種類、主要寸法、材料及び価数
	ニ ジェットポンプの名称、種類、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	ジェットポンプ	ニ ジェットポンプの名称、種類、主要寸法、材料及び価数
	ホ スパージ及び内部配管の名称、種類、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	給水スパーージャ、高圧炉心スプレイスパージャ、低圧炉心スプレイスパージャ	ホ スパージ及び内部配管の名称、種類、主要寸法、材料及び価数
	ヘ 中性子束計測案内管の名称、種類、主要寸法、材料及び価数	4.5	—	中性子計測案内管	ヘ 中性子束計測案内管の名称、種類、主要寸法、材料及び価数
	5 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格	—	—	—	5 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格
	6 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項	—	—	—	6 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
	(1) 品質管理の実施に係る組織	—	—	—	(1) 品質管理の実施に係る組織
	(2) 検査活動の計画	—	—	—	(2) 検査活動の計画
	(3) 保安活動の実施	—	—	—	(3) 保安活動の実施
	(4) 保安活動の計画	—	—	—	(4) 保安活動の計画
	(5) 保安活動の改善	—	—	—	(5) 保安活動の改善

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則【別表第二】(昭和五十五年十二月二十八日通商産業省令第百七十七号)		技術基準命令(省令62号)		電気工事法の手続きを要する理由
発電用原子炉施設の種類	記載すべき事項 炉構造等(図面)の事項又は提出に係る事項の内容(関係あるものに限る。)			要○ 否×
原子炉本体	炉構造等(図面)の事項又は提出に係る事項の内容(関係あるものに限る。)			否の理由(4)
	1 炉型式、定格熱出力、過熱反応度及び反応度係数(減速材温度係数、燃料棒温度係数、減速材ポイド温度及び出力反応度係数)並びに減速材の名称、種類及び価数	—	—	—
	2 炉心に係る事項	—	—	—
	(1) 炉心形状(チャンネルボックスの主要寸法及び材料を付記すること。)、格子形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心有効長さ	5	×	②-A③
	(2) 燃料の種類、燃料集合体平均原子組成又は富化度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、燃料集合体最高燃焼度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、及び燃料の最大使用量	5	×	②-A③
	(3) 燃料材の最高温度	—	—	—
	(4) 熱的制限値(最小限界出力及び最大輸出密度)	—	—	—
	(5) 炉心支持構造物に係る次の事項	—	—	—
	イ 炉心シェラウド及びシェラウドサポートの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ロ 上部格子板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ハ 炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ニ 燃料支持金具の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ホ 周辺燃料支持金具の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ヘ 制御棒案内管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	3 燃料材の名称、種類及び価数	—	—	—
	4 原子炉圧力容器に係る次の事項	—	—	—
	(1) 原子炉圧力容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数並びに制御棒格納機構、初装荷価数及び取付箇所	5,8の2	×	②-A
	(2) 原子炉圧力容器支持構造物に係る次の事項	—	—	—
	イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ロ 基礎サルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	(3) 原子炉圧力容器付属構造物に係る次の事項	—	—	—
	イ 原子炉圧力容器スタライザの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ロ 原子炉燃料容器スタライザの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ハ 中性子束計測ハウジングの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ニ 制御棒駆動機構ハウジングの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ホ 制御棒駆動機構ハウジング支持金具の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ヘ 原子炉冷却材再循環ポンプモータケーシング(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものに限る。)の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	—	—	—
	ト ジェットポンプ計測管貫通部シールの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	チ 差圧検出・ほう漏水注入配管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	リ 主要冷却系制限器(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものに限る。)の名称、種類、制限流量、主要寸法、材料、価数及び取付箇所	—	—	—
	(4) 原子炉圧力容器内部構造物に係る次の事項	—	—	—
	イ 高気圧乾燥の高気乾燥ユニット及び高気乾燥器ハウジングの名称、種類、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ロ 気水分離器及びスタンドパイプの名称、種類、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ハ シュラウドヘッドの名称、種類、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ニ ジェットポンプの名称、種類、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ホ スパージ及び内部配管の名称、種類、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	ヘ 中性子束計測案内管の名称、種類、主要寸法、材料及び価数	5	×	②-A③
	5 原子炉本体の適用基準及び適用規格	—	—	—
	6 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項	—	—	—
	(1) 品質管理の実施に係る組織	—	×	①
	(2) 検査活動の計画	—	—	—
	(3) 保安活動の実施	—	—	—
	(4) 保安活動の計画	—	—	—
	(5) 保安活動の改善	—	—	—

○※赤字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が同じ箇所を示す。
○※黒文字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が相違する箇所を示す。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則【別表第二】(昭和五十五年十二月二十八日通商産業省令第百七十七号)	技術基準規則	設備名	原子力発電工物の保安に関する命令【別表第二】(平成二十四年九月十四日経済産業省令第百六十九号)
発電用原子炉施設の種類	記載すべき事項	記載すべき事項	記載すべき事項
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	設備の記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に關係あるものに限る。)	設備の記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に關係あるものに限る。)	設備の記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に關係あるものに限る。)
	沸騰水型発電用原子炉施設に係るものについては、次の事項		
	1. 燃料取扱設備に係る次の事項		
	(1) 新燃料又は使用済燃料を取り扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所	4.5.26 燃料取扱機	
		4.5.26 原子炉建屋クレーン	
		4.5 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン	
		4.5.26 チャンネル昇降機	
	(2) 原子炉ウェルの名称、種類、主要寸法及び材料	—	—
	(3) 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料	—	—
	2. 新燃料貯蔵設備に係る次の事項		
	(1) 新燃料貯蔵庫(仮貯蔵庫を含む。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	—	—
	(2) 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	—	—
	3. 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項		
	(1) 使用済燃料貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	4.5.26.69 使用済燃料プール	
	(2) 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	4.5 キャスケピット	
	(3) 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	4.5.69 使用済燃料貯蔵ラック	
	(4) 制御棒貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	—	—
	(5) 制御棒貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	4.5 制御棒貯蔵ラック	
	(6) 制御棒貯蔵ハンガの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	4.5.26 制御棒貯蔵ハンガ	
	(7) 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料	4.5 使用済燃料乾式貯蔵容器	
	(8) 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数	4.5 使用済燃料乾式貯蔵容器(タイプⅡ)	
		34.47 使用済燃料プール温度	
		34 使用済燃料プール水位	
		69.73 使用済燃料プール温度(SA)【新設】	
		34.47.69.73 使用済燃料プール水位・温度(SA広域)【新設】	
	(9) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数	—	—
	4. 使用済燃料貯蔵庫冷却浄化設備に係る次の事項		
	(1) 熱交換槽の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び側側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び側側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	69 代替燃料プール冷却系統交換機【新設】	
	(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	12 燃料プール冷却浄化系再循環ポンプA B	
		69 常設低圧代替注水系ポンプ【新設】	
		69 代替燃料プール冷却系ポンプ【新設】	
		69.70.71 可搬型代替注水大型ポンプ【新設】	
		69.71 可搬型代替注水小型ポンプ【新設】	
	(3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	9 フィルタ脱塩器逆洗水受タンク	
	(4) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	69.71 代替注水貯槽【新設】	
		69.71 高圧淡水貯槽【新設】	
	(5) スキマージング槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	69 スキマージングタンク	
	(6) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5 フィルタ脱塩器	
	(7) 主送弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	—	—
	(8) 主送管(スプレッドヘッドを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。)	4.5 DBクラス3配管(燃料プール冷却浄化系)	
		4.5.26 DBクラス3配管(燃料プール冷却浄化系)	
		69 SAクラス2配管(代替燃料プール注水系)【新設】	
		69 SAクラス3配管(代替燃料プール注水系)【新設】	
		69 SAクラス2配管(代替燃料プール冷却系)【新設】	
		69.70 SAクラス3配管(原子炉建屋放水設備)	
		71 SAクラス3配管(代替注水供給設備)	
	5. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格	—	—
	6. 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項		
	(1) 品質保証の策定に係る組織	—	—
	(2) 保安活動の計画	—	—
	(3) 保安活動の実施	—	—
	(4) 保安活動の評価	—	—
	(5) 保安活動の改善	—	—

●の理由 ①: 炉規制別表第二での追加記載項目であり、電事法別表第二には該当項目なし。 ②-A: 炉規制DB貯蔵基準変更による対象設備(既設設備)であり、電事法での技術基準に変更なし。 ③-B: 炉規制DB貯蔵基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。 ④: 炉規制DB貯蔵基準追加要求による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。 ⑤: 既設設備で電事法別表第一に定める改造・修理工事を行わない。 ⑥: 炉規制SA技術基準要求による対象設備であり、電事法では技術基準第5条の2第2項の対応設備に該当するが、電事法上はDB設備が機能喪失した場合の緊急対応として一時的に使用する予備機器(予備品)であり、別表第一、第二の記載事項には該当しない。			
原子力発電工物の保安に関する命令【別表第二】(平成二十四年九月十四日経済産業省令第百六十九号)	技術基準命令(省令62号)	電事法手続きの要否と理由	
記載すべき事項	要: ○ 否: ×	要: ○ 否: ×	否の理由(×)
4. 燃料設備			
1. 燃料取扱設備に係る次の事項			
(1) 新燃料又は使用済燃料を取り扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	5.26 ×	②-A、②-B、③	
	5.26 ×	②-A、②-B、③	
	5 ×	②-A、②-B、③	
	5.26 ×	②-A、②-B、③	
(2) 原子炉ウェルの名称、種類、主要寸法及び材料	—	—	—
(3) 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽へい材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料	—	—	—
2. 新燃料貯蔵設備に係る次の事項			
(1) 新燃料貯蔵庫(仮貯蔵庫を含む。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	—	—	—
(2) 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	—	—	—
3. 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項			
(1) 使用済燃料貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	5.25 ○(認可)	—	—
(2) 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	5 ×	②-A、③	
(3) 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	5 ×	②-A、②-C、③	
(4) 制御棒貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	—	—	—
(5) 制御棒貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	5 ×	②-A	
(6) 制御棒貯蔵ハンガの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	5.25 ×	③	
(7) 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽へい材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料	5 ×	②-A	
(8) 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位又は漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数	5 ×	②-A	
	20 ×	②-B、③	
	20 ×	②-C	
	—	②-C	
(9) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数	—	—	—
4. 使用済燃料貯蔵庫冷却浄化設備に係る次の事項			
(1) 熱交換槽の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び側側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び側側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数	— ×	②-C	
(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数	— ×	②-B、③	
	— ×	②-C	
	— ×	②-C	
	(5の2第2項) ×	④	
—	— ×	①	
—	— ×	①	
—	— ×	①	
(3) スキマージング槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	— ×	②-C、③	
(4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数	5 ×	②-A	
(5) 主送管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料	5. (5の2第2項) ×	②-A	
	— ×	—	
	5.25 (5の2第2項) ○(認可)	—	
	— ×	②-C	
	— ×	②-C	
	— ×	②-C	
	— ×	②-C、③	
	— ×	①	
	— ×	①	
5. 燃料設備の適用基準及び適用規格	—	—	—
—	—	—	—
—	— ×	—	—
—	— ×	—	—
—	— ×	—	—
—	— ×	—	—
—	— ×	①	—

[illegible]

○赤字字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が同じ箇所を示す。
○黒文字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が相違する箇所を示す。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則【別表第二】（昭和五十二年十二月二十八日通商産業省令第百七十七号）		技術基準規則	設備名	原子力発電工物の保安に関する命令【別表第二】（平成二十四年九月十四日経済産業省令第百六十九号）	電気工物の種類	技術基準命令（省令62号）	電事法手続きの要否と理由
発電用原子炉施設の種類	記載すべき事項			記載すべき事項		要○ 否×	否の理由(※)
原子炉冷却系統施設	設置別記載事項（原研の申請又は届出に係る工事の範囲に関係あるものに限る。）			設置別記載事項（許可の申請又は届出に係る工事の範囲に関係あるものに限る。）		×	(2-A)(2-B)(2-C)(3)
	(9) 主配管（使用済燃料貯蔵槽の種類及び冷却に用いるものを含む。）の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。）	4.5	DBクラス1配管（残留熱除去系）	2 原子炉冷却系統設備	(4) 主配管（使用済燃料貯蔵槽の種類及び冷却に用いるものを含む。）の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料	×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5	DBクラス2配管（残留熱除去系）			×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5.32	DBクラス2配管（残留熱除去系）			×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5.27.62.63	DBクラス1/SAクラス2配管（残留熱除去系）			×	(2-A)(2-B)(2-C)(3)
		4.5.62.63	DBクラス2/SAクラス2配管（残留熱除去系）			×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5.26.32.33.44.62.63	DBクラス2/SAクラス2配管（残留熱除去系）			×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5.32.44.63	DBクラス2/SAクラス2配管（残留熱除去系）			×	(2-A)(2-C)(3)
		62.63	SAクラス2配管（残留熱除去系）			×	(2-C)(3)
		62.63	SAクラス2配管（格納容器圧力逃がし装置）			×	(2-C)(3)
		63	SAクラス2配管（格納容器圧力逃がし装置）【新設】			×	(2-C)(3)
		63	SAクラス3配管（格納容器圧力逃がし装置）【新設】			×	(2-C)(3)
		63	SAクラス2配管（耐圧強化ベント系）【新設】			×	(2-C)(3)
		71	SAクラス3配管（代替水供給設備）【新設】			×	(2-C)(3)
	(9) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	—	—			×	(1)
	(10) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	—	—			×	(1)
	6 非常用炉心冷却設備に係る次の事項					×	(2-A)(2-C)(3)
	(1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	4.5.60	高圧炉心スプレイ系ポンプ			×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5.62	低圧炉心スプレイ系ポンプ			×	(2-A)(2-C)(3)
		60	原子炉隔離時冷却系ポンプ			×	(2-C)(3)
		62	残留熱除去系ポンプA、B、C			×	(2-C)(3)
		60	はう酸水注入ポンプ			×	(2-C)(3)
		60	常設高圧代替注水系ポンプ【新設】			×	(2-C)(3)
		62	常設低圧代替注水系ポンプ【新設】			×	(2-C)(3)
		62	代替送水冷却系ポンプ【新設】			×	(2-C)(3)
		62.71	可搬型代替注水大型ポンプ【新設】			×	(2-C)(3)
		62.71	可搬型代替注水中型ポンプ【新設】			×	(2-C)(3)
	(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	60.71	はう酸水貯蔵タンク			×	(2-C)(3)
	(3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所	62.71	代替送水貯槽【新設】			×	(2-C)(3)
		62.71	高圧送水貯水設備【新設】			×	(2-C)(3)
	(4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	4.5.60	高圧炉心スプレイ系ストレーナ			×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5.62	低圧炉心スプレイ系ストレーナ			×	(2-C)(3)
		60	原子炉隔離時冷却系ストレーナ			×	(2-C)(3)
		62	残留熱除去系ストレーナA、B、C			×	(2-C)(3)
	(5) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吐出圧力、吐出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	4.5.57	E22-F014			×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5.57	E22-F015			×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5.57	E21-F018			×	(2-A)(2-C)(3)
		57	E51-F017			×	(2-C)(3)
		57	E41-F025A、B			×	(2-C)(3)
		57	E12-F025A、B、C			×	(2-C)(3)
		4.5	E22-F004			×	(2-A)(3)
		4.5	E22-F005			×	(2-A)(3)
	(6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	4.5.28.32	E21-F005			×	(2-A)(3)
		4.5	E21-F006			×	(2-A)(3)
	(7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。）	4.5	DBクラス2配管（高圧炉心スプレイ系）			×	(2-A)(3)
		4.5.60	DBクラス1/SAクラス2配管（高圧炉心スプレイ系）			×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5.60	DBクラス2/SAクラス2配管（高圧炉心スプレイ系）			×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5.32.60	DBクラス2/SAクラス2配管（高圧炉心スプレイ系）			×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5.62	DBクラス1/SAクラス2配管（低圧炉心スプレイ系）			×	(2-A)(2-C)(3)
		4.5.62	DBクラス2/SAクラス2配管（低圧炉心スプレイ系）			×	(2-A)(2-C)(3)
		62	SAクラス2配管（低圧炉心スプレイ系）			×	(2-C)(3)
		60	SAクラス2配管（原子炉隔離時冷却系）			×	(2-C)(3)

・の理由

- ① 伊班法別表第二の追加款項であり、電事法別表第二に該款項なし
- ② A-伊班法B附帯基準変更による対象設備（既設設備）であり、電事法の技術基準に変更なし
- ③ 伊班法B技術基準追加変更又は変更による対象設備であり、電事法の技術基準に変更なし
- ④ 伊班法SA技術基準追加変更による対象設備であり、電事法の技術基準に変更なし
- ⑤ 既設設備で電事法別表一に係る改造・修繕行為なし
- ⑥ 伊班法SA技術基準変更による対象設備であり、電事法で技術基準第5条の2第2の対応設備に相当するが、電事法上は該設備が新規設置した場合の緊急応急処置として得て使用する予備品（予備品）であり、別表第一、第二の記載事項には該しなし

○赤字文字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が同じ箇所を示す。
○黒文字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が相違する箇所を示す。

発電用原子炉の設置、運転等に関する規則【別表第二】(昭和五十五年十二月二十八日通商産業省令第百七十七号)		技術基準規則		設備名		原子力発電工物の保安に関する省令【別表第二】(平成十四年九月十四日経済産業省令第百六十九号)		技術基準省令(省令62号)		電気法手続きの要否と理由	
発電用原子炉施設の種類		記載すべき事項		記載すべき事項		記載すべき事項		要○否×		否の理由(※)	
原子炉冷却系統施設	(5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所		4.5	G33-F001	(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所		5	×	—	②-A-3	
	(6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料		4.5	DBクワス1配管	(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料		5	×	—	②-A-3	
			4.5	DBクワス2配管			5	×	—	②-A-3	
			4.5	DBクワス3配管			5	×	—	②-A-3	
			4.5	DBクワス4配管			5	×	—	②-A-3	
	10 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数		—	—	10 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数		—	—	—	—	
	11 原子炉冷却系統施設(高気タービンを除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格		—	—	11 原子炉冷却系統施設の適用基準及び適用規格		—	—	—	—	
	12 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項		—	—	—		—	—	—	—	
	(1) 品質保証の実施に係る組織		—	—	—		—	×	—	—	
	(2) 保安活動の計画		—	—	—		—	×	—	—	
	(3) 保安活動の実施		—	—	—		—	×	—	—	
	(4) 保安活動の記録		—	—	—		—	×	—	—	
(5) 保安活動の改善		—	—	—		—	×	—	—		
高気タービン本体に係る次の事項		—		—		—		—		—	
1 高気タービン本体に係る次の事項		—		—		—		—		—	
(1) 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止弁の入口の圧力及び温度、排気圧力、排気量、排気圧力、回転速度並びに補助機一体の危険速度		—		—		—		—		—	
(2) 車室、円板、隔壁、噴口、翼、車輪の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料		4.5	火力技術基準記号	—		—		—		—	
(3) 駆動装置及び非常駆動装置の種類並びに駆動装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安側に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 種類、冷却水温度、冷気温度及び材料		4.5	主蒸汽機器	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの所附属装置に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数		—	—	—		—		—		—	
(2) 熱交換器に関する熱交換器の安全弁の種類、吐出圧力、吐出量、個数及び取付箇所		—	—	—		—		—		—	
(3) 給水ポンプの種類(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、容量、種類又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)、原動機の種類及び出力(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)		4.5	蒸気分離器	—		—		—		—	
(4) 管等に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。)		—	—	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格		—	—	—		—		—		—	
4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 品質保証の実施に係る組織		—	—	—		—		—		—	
(2) 保安活動の計画		—	—	—		—		—		—	
(3) 保安活動の実施		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安活動の記録		—	—	—		—		—		—	
(5) 保安活動の改善		—	—	—		—		—		—	
1 高気タービン本体に係る次の事項		—		—		—		—		—	
(1) 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止弁の入口の圧力及び温度、排気圧力、排気量、排気圧力、回転速度並びに補助機一体の危険速度		—		—		—		—		—	
(2) 車室、円板、隔壁、噴口、翼、車輪の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料		4.5	火力技術基準記号	—		—		—		—	
(3) 駆動装置及び非常駆動装置の種類並びに駆動装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安側に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 種類、冷却水温度、冷気温度及び材料		4.5	主蒸汽機器	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの所附属装置に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数		—	—	—		—		—		—	
(2) 熱交換器に関する熱交換器の安全弁の種類、吐出圧力、吐出量、個数及び取付箇所		—	—	—		—		—		—	
(3) 給水ポンプの種類(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、容量、種類又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)、原動機の種類及び出力(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)		4.5	蒸気分離器	—		—		—		—	
(4) 管等に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。)		—	—	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格		—	—	—		—		—		—	
4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 品質保証の実施に係る組織		—	—	—		—		—		—	
(2) 保安活動の計画		—	—	—		—		—		—	
(3) 保安活動の実施		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安活動の記録		—	—	—		—		—		—	
(5) 保安活動の改善		—	—	—		—		—		—	
1 高気タービン本体に係る次の事項		—		—		—		—		—	
(1) 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止弁の入口の圧力及び温度、排気圧力、排気量、排気圧力、回転速度並びに補助機一体の危険速度		—		—		—		—		—	
(2) 車室、円板、隔壁、噴口、翼、車輪の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料		4.5	火力技術基準記号	—		—		—		—	
(3) 駆動装置及び非常駆動装置の種類並びに駆動装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安側に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 種類、冷却水温度、冷気温度及び材料		4.5	主蒸汽機器	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの所附属装置に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数		—	—	—		—		—		—	
(2) 熱交換器に関する熱交換器の安全弁の種類、吐出圧力、吐出量、個数及び取付箇所		—	—	—		—		—		—	
(3) 給水ポンプの種類(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、容量、種類又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)、原動機の種類及び出力(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)		4.5	蒸気分離器	—		—		—		—	
(4) 管等に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。)		—	—	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格		—	—	—		—		—		—	
4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 品質保証の実施に係る組織		—	—	—		—		—		—	
(2) 保安活動の計画		—	—	—		—		—		—	
(3) 保安活動の実施		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安活動の記録		—	—	—		—		—		—	
(5) 保安活動の改善		—	—	—		—		—		—	
1 高気タービン本体に係る次の事項		—		—		—		—		—	
(1) 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止弁の入口の圧力及び温度、排気圧力、排気量、排気圧力、回転速度並びに補助機一体の危険速度		—		—		—		—		—	
(2) 車室、円板、隔壁、噴口、翼、車輪の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料		4.5	火力技術基準記号	—		—		—		—	
(3) 駆動装置及び非常駆動装置の種類並びに駆動装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安側に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 種類、冷却水温度、冷気温度及び材料		4.5	主蒸汽機器	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの所附属装置に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数		—	—	—		—		—		—	
(2) 熱交換器に関する熱交換器の安全弁の種類、吐出圧力、吐出量、個数及び取付箇所		—	—	—		—		—		—	
(3) 給水ポンプの種類(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、容量、種類又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)、原動機の種類及び出力(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)		4.5	蒸気分離器	—		—		—		—	
(4) 管等に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。)		—	—	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格		—	—	—		—		—		—	
4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 品質保証の実施に係る組織		—	—	—		—		—		—	
(2) 保安活動の計画		—	—	—		—		—		—	
(3) 保安活動の実施		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安活動の記録		—	—	—		—		—		—	
(5) 保安活動の改善		—	—	—		—		—		—	
1 高気タービン本体に係る次の事項		—		—		—		—		—	
(1) 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止弁の入口の圧力及び温度、排気圧力、排気量、排気圧力、回転速度並びに補助機一体の危険速度		—		—		—		—		—	
(2) 車室、円板、隔壁、噴口、翼、車輪の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料		4.5	火力技術基準記号	—		—		—		—	
(3) 駆動装置及び非常駆動装置の種類並びに駆動装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安側に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 種類、冷却水温度、冷気温度及び材料		4.5	主蒸汽機器	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの所附属装置に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数		—	—	—		—		—		—	
(2) 熱交換器に関する熱交換器の安全弁の種類、吐出圧力、吐出量、個数及び取付箇所		—	—	—		—		—		—	
(3) 給水ポンプの種類(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、容量、種類又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)、原動機の種類及び出力(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)		4.5	蒸気分離器	—		—		—		—	
(4) 管等に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。)		—	—	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格		—	—	—		—		—		—	
4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 品質保証の実施に係る組織		—	—	—		—		—		—	
(2) 保安活動の計画		—	—	—		—		—		—	
(3) 保安活動の実施		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安活動の記録		—	—	—		—		—		—	
(5) 保安活動の改善		—	—	—		—		—		—	
1 高気タービン本体に係る次の事項		—		—		—		—		—	
(1) 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止弁の入口の圧力及び温度、排気圧力、排気量、排気圧力、回転速度並びに補助機一体の危険速度		—		—		—		—		—	
(2) 車室、円板、隔壁、噴口、翼、車輪の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料		4.5	火力技術基準記号	—		—		—		—	
(3) 駆動装置及び非常駆動装置の種類並びに駆動装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安側に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 種類、冷却水温度、冷気温度及び材料		4.5	主蒸汽機器	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの所附属装置に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数		—	—	—		—		—		—	
(2) 熱交換器に関する熱交換器の安全弁の種類、吐出圧力、吐出量、個数及び取付箇所		—	—	—		—		—		—	
(3) 給水ポンプの種類(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、容量、種類又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)、原動機の種類及び出力(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)		4.5	蒸気分離器	—		—		—		—	
(4) 管等に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。)		—	—	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格		—	—	—		—		—		—	
4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 品質保証の実施に係る組織		—	—	—		—		—		—	
(2) 保安活動の計画		—	—	—		—		—		—	
(3) 保安活動の実施		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安活動の記録		—	—	—		—		—		—	
(5) 保安活動の改善		—	—	—		—		—		—	
1 高気タービン本体に係る次の事項		—		—		—		—		—	
(1) 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止弁の入口の圧力及び温度、排気圧力、排気量、排気圧力、回転速度並びに補助機一体の危険速度		—		—		—		—		—	
(2) 車室、円板、隔壁、噴口、翼、車輪の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料		4.5	火力技術基準記号	—		—		—		—	
(3) 駆動装置及び非常駆動装置の種類並びに駆動装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数		—	—	—		—		—		—	
(4) 保安側に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
イ 種類、冷却水温度、冷気温度及び材料		4.5	主蒸汽機器	—		—		—		—	
ロ 高気タービンの所附属装置に係る次の事項		—	—	—		—		—		—	
(1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数		—	—	—		—		—		—	
(2) 熱交換器に関する熱交換器の安全弁の種類、吐出圧力、吐出量、個数及び取付箇所		—	—	—		—		—		—	
(3) 給水ポンプの種類(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、容量、種類又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)、原動機の種類及び出力(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他の重大事故等に対処するためのものについては、名称、最高使用圧力											

発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(別表第二)(昭和五十五年十二月二十八日閣議決定(第五十七号))		技術基準規則		設備名	
記載すべき事項					
発電用原子炉施設の種類の					
5 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)					
(1) 起動領域計測装置(中子源領域計測装置、中間領域計測装置)及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	起動領域計装	—	—	—
(2) 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷却材の圧力、温度又は流量(代替注水の流量を含む。)を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	出力領域計装	—	—	—
(3) 原子炉圧力容器本体の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	主蒸気流量	—	—	—
(4) 原子炉格納容器本体の圧力、温度、熱交換器又は蒸気発生器又は凝縮器を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	原子炉圧力容器温度【新設】	—	—	—
(5) 非常用冷却設備その他原子炉注水設備に係る管系内又は貯蔵槽内の水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	原子炉圧力容器注水流量【新設】	—	—	—
(6) 原子炉冷却材浄化設備に係る原子炉冷却材の水質を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	低圧代替注水系統格納容器注水流量【新設】	—	—	—
(7) 原子炉冷却材再循環装置(改良型凝縮水型発電用原子炉施設に係るもの)にあっては、中心流量)を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	代替注水系統格納容器下流注水流量【新設】	—	—	—
(8) 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(9) 制御棒駆動水の圧力を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	サフレーションシステム(常設)	—	—	—
(10) 原子炉格納容器本体への冷却水流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(11) 原子炉格納容器本体の水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	サフレーションシステム(非常用)	—	—	—
(12) 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	格納容器下流水	—	—	—
(13) 原子炉非常停止信号の種類、停止信号の種類、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)	4.5.73	格納容器内水素濃度	—	—	—
(14) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	格納容器内温度【新設】	—	—	—
(15) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	格納容器内温度【SA】(新設)	—	—	—
(16) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	格納容器内温度【SA】(新設)	—	—	—
(17) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(18) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(19) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(20) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(21) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(22) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(23) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(24) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(25) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(26) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(27) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(28) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(29) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(30) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(31) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(32) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(33) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(34) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(35) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(36) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(37) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—
(38) 原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発生しない条件	4.5.73	代替注水系統格納容器上流注水流量【新設】	—	—	—

原子力発電工場の保安に関する法令(別表第二)(平成二十四年九月十四日経済産業省令第6十六号)		技術基準省令 (省令62号)	電気工事手続書の署名と理由
電気工作物の種類	対応すべき事項		案：○ 否：×
9 計測制御系統設備	5 計測装置に依る次の事項(食物装荷を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) 起動領域計測装置(中性子源領域計測装置、中間領域計測装置)及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び値数	5 ×	②-A/②-C-③
	(2) 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び値数	5 ×	②-A/②-C-③
		— ×	②-C
		— ×	②-C
		— ×	②-C
		— ×	②-C
		— ×	②-C
		5 ×	②-A/②-C-③
		5 ×	②-A/②-C-③
		5 ×	②-A/②-C-③
		5 ×	②-A/②-C-③
	(3) 原子炉圧力容器本体内部の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び値数	5 ×	②-A/②-C-③
		— ×	②-C
		5 ×	②-A/②-C-③
		5 ×	②-A/②-C-③
		5 ×	②-A/②-C-③
		— ×	②-C
		— ×	②-C
	(4) 原子炉格納容器本体内部の圧力、温度、熱素ガス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び値数	5 ×	②-A/②-C-③
		5 ×	②-A/②-C-③
		5 ×	②-A/②-C-③
		— ×	②-C
		— ×	②-C
		5 ×	②-A/②-C-③
		5 ×	②-A/②-C-③
		— ×	②-C
		— ×	②-C
		— ×	②-C
	(5) 原子炉冷却材浄化設備に係る原子炉冷却材の水質を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び値数	— —	—
	(6) 原子炉冷却材再循環流量(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものにあつては、炉内流量)を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び値数	— —	—
	(7) 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び値数	— —	—
	(8) 制御棒駆動水の圧力を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び値数	— —	—
		— ×	①
		— ×	①
		— ×	①
		5 ×	①
		— ×	①
	6 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び値数、原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発信させない条件	— ×	②-B-③
		22 ○(認可)	—
		— ×	②-B-③
		— ×	②-B-③
		— ×	②-B-③
		— ×	②-B-③
		— ×	②-B-③
	7 工学的安全施設起動信号の種類、検出器の種類及び値数、工学的安全施設起動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設起動信号を発信させない条件	22 ○(認可)	—
		22 ○(認可)	—
		— ×	②-B-③
		— ×	②-B-③
		— ×	②-B-③
		— ×	②-B-③
		— ×	②-B-③
		— ×	②-B-③
		— ×	②-C
		— ×	②-C
		— ×	②-C
		22 ○(認可)	—
8 制御用空気設備に係る次の事項	(1) 圧縮機の種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び値数	— —	—
	(2) 容器の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数	— ×	②-C
	(3) 安全弁の種類、種類、吹出し圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所	— —	—
		— —	—
	(4) 主配管の種類、最高使用圧力、最高使用温度、外径、壁厚及び材料	5 ×	②-A-③
		5 ×	②-A-③
		— ×	②-C
		— ×	②-C-③
		— ×	②-C-③
		— ×	②-C
		— ×	②-C-③
9 原子炉冷却材再循環ポンプ電源設備に係る次の事項	(1) 原子炉冷却材再循環ポンプ用変電装置並列装置の名称、種類、容量、主要寸法、電圧、相、周波数及び個数(電圧、相及び周波数は入力及び出力の別に記載すること。)	— —	—
	(2) 原子炉冷却材再循環ポンプモータの名称、発電機の種類、容量、主要寸法、回転速度及び個数並びに原動機の種類、容量、主要寸法、電圧及び個数(可変流体継手を有する場合は、種類、出力、すべり率速度及び個数を記載すること。)	— —	—
10 計測制御系統設備の適用基準及び適用規格		— —	—

放射能汚染物の処理、搬送等に関する規制(別表第二)(昭和五十五年十二月二十八日通商産業省令第百七十七号)		技術基準規則		設備名		原子力発電工場の保安に関する法令(別表第二)(平成二十九年九月十四日経済産業省令第百六十九号)		技術基準省令(省令62号)		電事法手続上の事由と理由	
放射性物質の搬送		放射性物質の搬送		放射性物質の搬送		放射性物質の搬送		放射性物質の搬送		電事法手続上の事由と理由	
放射性物質の搬送		放射性物質の搬送		放射性物質の搬送		放射性物質の搬送		放射性物質の搬送		電事法手続上の事由と理由	
計測制御系統設備	11 設計及び工事に関する品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の記録 (5) 保安活動の改善 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものについては次の事項	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	3 計測制御系統設備	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —
放射性廃棄物の商業施設	1 気体、液体又は固体放射性廃棄物貯蔵設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数並びに自動運転の種類、出力及び価数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数並びに漏えい防止のための制御方法 (3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び価数並びに漏えい防止のための制御方法 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び価数 (5) 主配管の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、寸径、長さ及び材料 (6) 廃棄物貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法及び材料 2 気体、液体又は固体放射性廃棄物貯蔵設備に係る次の事項(機器がある処理能力を発揮することを目的として一体となった装置を構成する場合は、その装置の名称、種類、処理能力及び価数を付記すること。)	38.74 38 36 40 40 4.5 4.5 4.5,15.40 — 									

※の理由
 ・A：伊規法別表第2での追加記載項目であり、電事法別表第2には該当しない
 ・B：A：伊規法第102附置基準表による対象設備（既設設備）であり、電事法第2の技術基準に変更しない
 ・B：伊規法第102附置基準表追加又は変更による対象設備であり、電事法第2の技術基準に変更しない
 ・C：伊規法第102附置基準表追加又は変更による対象設備であり、電事法第2の技術基準に変更しない
 ・D：伊規法第102附置基準表による追加であるが、伊規法第102附置基準表第5条の第2項の対称項目に相当するが、電事法第2には02B項目が掲載された場合の緊急対応として一時的に適用する予備品（予備品）であり、別表第2の記載事項には該当しない

[illegible]

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則【別表第二】(昭和五十三年十二月二十八日通商産業省令第七十七号)

[illegible]

・の理由

① 伊規法別表第二での追加記載項目であり、電事法別表第二に該当項目なし
② 伊規法DB附置基準変更による対象設備であり、電事法の技術基準に変更なし
③ 伊規法DB技術基準追加要求により変更による対象設備であり、電事法の技術基準に変更なし
④ 伊規法DB技術基準追加要求により対象設備であり、電事法の技術基準に変更なし
⑤ 伊規法電線電事法別表第一に係定変更・修繕対象設備であり、電事法の技術基準に変更なし
⑥ 伊規法DB技術基準変更による対象設備であり、電事法に技術基準第2条の2第2項の対設備に相当するが、電事法上ID設備が破壊喪失した場合の緊急時対応として一時に使用する予備機器(予備品)であり、別表第一、第二の記載事項には該当しない

[illegible]

○黒文字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が同じ箇所を示す。
○黒文字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が相違する箇所を示す。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則【別表第二】（昭和五十二年十二月二十八日通商産業省令第十七号）		技術基準規則		設備名		原子力発電工物の保安に関する命令【別表第二】（平成二十四年九月十四日経済産業省令第十九号）		技術基準省令（省令62号）		電気法手続きの要否と理由			
発電用原子炉施設の種類		記載すべき事項		設備別記載事項（認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。）		記載すべき事項		要○ 否×		否の理由(※)			
1 非常用電源設備		(2) 内燃機関に係る次の事項				(三) 付帯設備 2 非常用予備発電設備		(1) 内燃機関に係る次の事項					
イ 機関の名称、種類、出力、回転速度、燃料の種類及び使用量、個数並びに取付箇所並びに油断後の種類、圧力の圧力、回転速度、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	4,5.45.72	非常用ディーゼル発電機内燃機関		イ 機関の名称、種類、出力、回転速度、燃料の種類及び使用量並びに個数並びに油断後の種類、圧力の圧力、回転速度及び個数	5.33	×	②-A②-B②-C③						
	4,5.45.72	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関			5.33	×	②-A②-B②-C③						
	72	常設代替高圧電源装置内燃機関【新設】			—	×	②-C						
	72	可搬型代替低圧電源装置内燃機関【新設】			—	×	②-C						
	76	緊急時対策所用発電機内燃機関【東海、東海第二発電所共用】【新設】			—	×	②-C						
	63.65.67	緊急時対策装置用電源装置内燃機関【新設】			—	×	②-C						
	4,5.45.72	非常用ディーゼル発電機調速装置、非常用ディーゼル発電機非常調速装置		ロ 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類	5.33	×	②-A②-B②-C③						
	4,5.45.72	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機調速装置、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機非常調速装置			5.33	×	②-A②-B②-C③						
	72	常設代替高圧電源装置調速装置【新設】、常設代替高圧電源装置非常調速装置【新設】			—	×	②-C						
	72	可搬型代替低圧電源装置調速装置【新設】、可搬型代替低圧電源装置非常調速装置【新設】			—	×	②-C						
	76	緊急時対策所用発電機調速装置【東海、東海第二発電所共用】【新設】、緊急時対策所用発電機非常調速装置【東海、東海第二発電所共用】【新設】			—	×	②-C						
	63.65.67	緊急時対策装置用発電機調速装置【東海、東海第二発電所共用】【新設】、緊急供給用電源装置非常調速装置【新設】			—	×	②-C						
	4,5.45.72	非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプ		ハ 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量、個数	5.33	×	②-A②-B②-C③						
	4,5.45.72	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプ			5.33	×	②-A②-B②-C③						
	72	常設代替高圧電源装置冷却水ポンプ【新設】			—	×	②-C						
	72	可搬型代替低圧電源装置冷却水ポンプ【新設】			—	×	②-C						
	76	緊急時対策所用発電機冷却水ポンプ【東海、東海第二発電所共用】【新設】			—	×	②-C						
	63.65.67	緊急時対策装置用発電機冷却水ポンプ【新設】			—	×	②-C						
二 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項				二 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項									
1 空気のための名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）		4,5.45.72		非常用ディーゼル発電機空気ためA	5.33	×	②-A②-B②-C③	1 空気のための名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数		5.33		×	②-A②-B②-C③
2 空気のための安全弁の名称、種類、吐出圧力、吐出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）		4,5.45.72		高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気ためA	5.33	×	②-A②-B②-C③	2 空気のための安全弁の名称、種類、吐出圧力、吐出量、主要寸法、材料及び取付箇所		5.33		×	②-A②-B②-C③
		4,5.45.67.72		3-14Z1	5.33	×	②-A②-B②-C③			5.33		×	②-A②-B②-C③
		4,5.45.67.72		3-14Z101	5.33	×	②-A②-B②-C③			5.33		×	②-A②-B②-C③
3 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）		—		—	—	—	—	3 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数		—		—	—
ホ 燃料デイトンク又はサービスタンの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）		4,5.45.72		非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク	5.33	×	②-A②-B②-C③	ホ 燃料デイトンク又はサービスタンの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数		5.33		×	②-A②-B②-C③
		4,5.45.72		高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイトンク	5.33	×	②-A②-B②-C③			5.33		×	②-A②-B②-C③
		72		常設代替高圧電源装置燃料油デイトンク【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		72		可搬型代替低圧電源装置燃料油デイトンク【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		76		緊急時対策装置用発電機燃料油デイトンク【東海、東海第二発電所共用】【新設】	—	×	②-A③			—		×	②-A③
		63.65.67		緊急時対策装置用発電機燃料油デイトンク【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
(3) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置の名称、電圧、電流、主要寸法及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）		—		—	—	—	—	(3) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置の名称、電圧、電流、主要寸法及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）		—		—	—
(4) 燃料設備に係る次の事項								(4) 燃料設備に係る次の事項					
イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）		4,5.45.72		非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ	5.33	×	①	イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）		5.33		×	①
		4,5.45.72		高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ	5.33	×	①			5.33		×	①
		72		常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【新設】	—	×	①			—		×	①
		76		緊急時対策装置用発電機燃料移送ポンプ【東海、東海第二発電所共用】【新設】	—	×	①			—		×	①
ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）		4,5.45.72		軽油貯蔵タンク	5.33	×	①	ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）		5.33		×	①
		76		緊急時対策装置用発電機燃料油貯蔵タンク【東海、東海第二発電所共用】【新設】	—	×	①			—		×	①
		63.65.67.72		可搬型装置用軽油タンク【新設】	—	×	①			—		×	①
		63.65.67.72		タンクローリ【新設】	—	×	①			—		×	①
ハ 貯蔵機の種類、名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数		—		—	—	—	—	ハ 貯蔵機の種類、名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数		—		—	—
二 主制御の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。）		4,5.45.72		火力技術基準配管（非常用ディーゼル発電装置、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置）	—	×	①	二 主制御の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。）		—		×	①
		72		火力技術基準配管（常設代替高圧電源装置）【新設】	—	×	①			—		×	①
		76		火力技術基準配管（緊急時対策装置用発電機）【新設】	—	×	①			—		×	①
		72		SAクラス3配管（可搬型代替低圧電源装置）【新設】	—	×	①			—		×	①
		63.65.67		SAクラス3配管（緊急供給装置用電源装置）【新設】	—	×	①			—		×	①
(5) 発電機に係る次の事項								(2) 発電機に係る次の事項					
イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）		4,5.45.72		非常用ディーゼル発電機	5.33	×	②-A②-B②-C③	イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数		5.33		×	②-A②-B②-C③
		4,5.45.72		高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機	5.33	×	②-A②-B②-C③			5.33		×	②-A②-B②-C③
		72		常設代替高圧電源装置【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		72		可搬型代替低圧電源装置【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		76		緊急時対策装置用発電機【東海、東海第二発電所共用】【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		63.65.67		緊急時対策装置用電源装置【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
ロ 励磁装置の名称、種類、容量、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）		4,5.45.72		非常用ディーゼル発電機励磁装置	5.33	×	②-A②-B②-C③	ロ 励磁装置の名称、種類、容量及び個数		5.33		×	②-A②-B②-C③
		4,5.45.72		高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置	5.33	×	②-A②-B②-C③			5.33		×	②-A②-B②-C③
		72		常設代替高圧電源装置励磁装置【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		72		可搬型代替低圧電源装置励磁装置【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		76		緊急時対策装置用発電機励磁装置【東海、東海第二発電所共用】【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		63.65.67		緊急時対策装置用発電機励磁装置【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
ハ 保護継電装置の名称及び種類		4,5.45.72		非常用ディーゼル発電機保護継電装置	5.33	×	②-A②-B②-C③	ハ 保護継電装置の名称及び種類		5.33		×	②-A②-B②-C③
		4,5.45.72		高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機保護継電装置	5.33	×	②-A②-B②-C③			5.33		×	②-A②-B②-C③
		72		常設代替高圧電源装置保護継電装置【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		72		可搬型代替低圧電源装置保護継電装置【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		76		緊急時対策装置用発電機保護継電装置【東海、東海第二発電所共用】【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		63.65.67		緊急時対策装置用発電機保護継電装置【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
二 原動機との接続方法		4,5.72		非常用ディーゼル発電機（原動機との接続方法）	33	×	②-B②-C③	二 原動機との接続方法		33		×	②-B②-C③
		4,5.72		高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（原動機との接続方法）	33	×	②-B②-C③			33		×	②-B②-C③
		72		常設代替高圧電源装置（原動機との接続方法）【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		72		可搬型代替低圧電源装置（原動機との接続方法）【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		76		緊急時対策装置用発電機（原動機との接続方法）【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C
		63.65.67		緊急時対策装置用発電機（原動機との接続方法）【新設】	—	×	②-C			—		×	②-C

[illegible]

○赤字文字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が同じ箇所を示す。
○黒文字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が相違する箇所を示す。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(別表第二)(昭和五十五年十二月二十八日通商産業省令第百七十七号)

発電用原子炉施設の種類の記載すべき事項
設置別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。)

3 補助ボイラー	—
4 火災防護設備	—

技術基準規則

設備名

11.62 原子炉建屋原子炉棟及び原子炉建屋付属棟

11 タービン建屋

11.62 廃水処理建屋

11 廃水処理建屋(東海、東海第二発電所共用)

11 廃水処理建屋(東海、東海第二発電所共用)

11 使用済燃料乾式貯蔵建屋

11.62 給水加熱器復原庫

11 給水加熱器復原庫

11.62 常設代替基圧電源装置用

52 常設代替基圧電源装置用(東海、東海第二発電所共用)

52 常設低圧代替注水系ポンプ室、格納容器圧力出し装置格納庫、緊急用海水ポンプビット

52 可搬型設備用軽油タンク

11.62 電動機駆動消火ポンプ(東海、東海第二発電所共用)

11.62 内注式消火ポンプ(東海、東海第二発電所共用)

11.62 ディーゼル駆動消火ポンプ(東海、東海第二発電所共用)

11.62 ディーゼル駆動消火ポンプ(東海、東海第二発電所共用)

52 ハロンポンプ(ハロゲン注入系ポンプA用、B用)

11.62 常設代替基圧電源装置用(東海、東海第二発電所共用)

11.62 多目的タンク(東海、東海第二発電所共用)

11.62 原水タンク(東海、東海第二発電所共用)

11.62 二酸化炭素ポンプ(非常用ディーゼル発電機室用、高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機室用)

52 二酸化炭素ポンプ(緊急時対策所建屋発電機室2A用、2B用(東海、東海第二発電所共用))

—

—

—

11.62 DBクラス3配管

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

原子力発電工物の保安に関する法令(別表第二)(平成十四年九月十四日経済産業省令第百六十九号)

電気工物の種類

1.2 補助ボイラーに属するばい煙処理設備

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

技術基準省令(省令62号)

電気法手続きの要否と理由

要○ 否×

否の理由(×)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

・理由 ①: 炉規則別表第二での追加記載項目であり、電気法別表第二には該当項目なし。
②-A: 炉規則DB対策基準変更による対象設備(既設設備)であり、電気法での技術基準に変更なし。
③-B: 炉規則DB技術基準追加要求又は変更による対象設備であり、電気法での技術基準に変更なし。
④: 炉規則DB技術基準追加要求による対象設備であり、電気法での技術基準に変更なし。
⑤: 既設設備で電気法別表第一に「係る改造・修繕を行わない」。
⑥: 炉規則DB技術基準事項による対象設備であり、電気法では技術基準第5条の2第3項の対応設備に該当するが、電気法上はDB設備が機能喪失した場合の緊急時対応として一時的に使用する予備機器(予備品)であり、別表第一、第二の記載事項には該当しない。

○赤文字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が同じ箇所を示す。
○黒文字は、炉規則と保安命令の別表第二で、記載すべき事項欄の記載が相違する箇所を示す。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則【別表第二】（昭和五十二年十二月二十八日通商産業省令第十七号）			技術基準規則	設備名	原子力発電工物の保安に関する省令【別表第二】（平成二十四年九月十四日経済産業省令第六十九号）		電気工物の種類	記載すべき事項 設備別記載事項（認可の申請又は届出に係る工事の内容に係るものに限る。）	技術基準省令 （省令62号）	電事法手続きの要否と理由	
記載すべき事項 設備別記載事項（認可の申請又は届出に係る工事の内容に係るものに限る。）					記載すべき事項 設備別記載事項（認可の申請又は届出に係る工事の内容に係るものに限る。）					要：○ 否：×	否の理由（※）
6 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ポンプに係るものを除く。）	1 燃料設備に係る次の事項	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	—	—	—	—	—	—	—	—	×	①
	(2) 容積の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	62.63.64.65.66.67.69.70.71.11.52	可搬型設備用軽油タンク【新設】 ディーゼル駆動海水ポンプ用燃料タンク（東海、東海第二発電所共用） タンクローリ【新設】	—	—	—	—	—	4/2	×	①
	(3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数	62.63.64.65.66.67.69.70.71.11.52	可搬型代替注水大型ポンプ車載燃料タンク【新設】 可搬型代替注水中型ポンプ車載燃料タンク【新設】	—	—	—	—	—	—	×	①
	(4) 主配管の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。）	62.63.64.65.66.67.69.70.71.11.52	ディーゼル駆動海水ポンプ用燃料タンク～ディーゼル駆動海水ポンプ内部機関（東海、東海第二発電所共用） タンクローリ給油用10mホース【新設】 タンクローリ給油用19.5mホース【新設】	—	—	—	—	—	4/2	×	①
	2 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ポンプに係るものを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格	—	—	—	—	—	—	—	—	×	①
	3 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項	—	—	—	—	—	—	—	—	×	①
	(1) 品質保証の実施に係る組織	—	—	—	—	—	—	—	—	×	①
	(2) 保安活動の計画	—	—	—	—	—	—	—	—	×	①
	(3) 保安活動の実施	—	—	—	—	—	—	—	—	×	①
(4) 保安活動の評価	—	—	—	—	—	—	—	—	×	①	
(5) 保安活動の改善	—	—	—	—	—	—	—	—	×	①	
7 非常用取水設備	1 取水設備（非常用の冷却用海水を確保する構築物に限る。）の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数	33.62.63.64.65.66.71.53.62.63									

※の理由 ①：炉規則別表第二での追加記載項目であり、電事法別表第二には該当項目なし。
②-A：炉規則DB対策基準変更による対象設備（既設設備）であり、電事法での技術基準に変更なし。
②-B：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
③：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
④：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑤：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑥：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑦：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑧：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑨：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑩：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑪：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑫：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑬：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑭：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑮：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑯：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑰：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑱：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑲：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
⑳：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉑：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉒：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉓：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉔：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉕：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉖：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉗：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉘：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉙：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉚：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉛：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉜：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉝：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉞：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㉟：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊱：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊲：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊳：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊴：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊵：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊶：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊷：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊸：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊹：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊺：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊻：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊼：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊽：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊾：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。
㊿：炉規則DB対策基準追加要求又は変更による対象設備であり、電事法での技術基準に変更なし。

[illegible]

○原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第4条

添付資料－3

第四条 原子力発電工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。ただし、同表の第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる場合であって、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。

(届出期限は削除している)

届出を要する場合	届出事項	届出対象となる施設
一 大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）第二条第二項に規定するばい煙発生施設（以下「ばい煙発生施設」という。）に該当する原子力発電工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法であってばい煙量（同法第六条第二項に規定するものをいう。以下同じ。）、ばい煙濃度（同項に規定するものをいう。以下同じ。）若しくは煙突の有効高さ（同法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。）に係るものを変更する場合	当該変更に係る事項	別紙－1
二 大気汚染防止法第二条第十項に規定する一般粉じん発生施設（以下「一般粉じん発生施設」という。）に該当する原子力発電工作物の使用又は管理の方法であって一般粉じん（同条第九項に規定するものをいう。以下同じ。）の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合		別紙－9
二の二 大気汚染防止法第二条第十三項に規定する水銀排出施設（以下「水銀排出施設」という。）に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は水銀排出施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法若しくは水銀等（同条第十二項に規定するものをいう。以下同じ。）の処理の方法を変更する場合		別紙－2
三 ダイオキシン類対策特別措置法（平成十一年法律第百五号）第二条第二項に規定する特定施設（この号、第十号及び第二十三号において「特定施設」という。）に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は特定施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法であってダイオキシンの排出量（同法第十二条第二項に規定するものをいう。）に係るものを変更する場合		別紙－3
四 水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第二条第二項に規定する特定施設（この号、第十三号、第十五号及び第二十四号において「特定施設」という。）に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は特定施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法、同条第七項に規定する汚水等（以下「汚水等」という。）の処理の方法、同条第六項に規定する排水（以下「排水」という。）の汚染状態若しくは量（同法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。）、同法第二条第八項に規定する特定地下浸透水（以下「特定地下浸透水」という。）の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合		別紙－4
五 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量（以下「汚濁負荷量」という。）の測定手法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合	汚濁負荷量の測定手法に係る事項	(別紙－9の地域に該当する場合)
六 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設（以下「有害物質貯蔵指定施設」という。）に該当する電気工作物を設置する場合又は有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは当該施設において貯蔵される同法第二条第二項第一号に規定する有害物質（第十四号において「有害物質」という。）に係る搬入若しくは搬出の系統を変更する場合	当該変更に係る事項	別紙－5
七 振動規制法（昭和五十一年法律第六十四号）第三条第一項の規定により指定された地域内に設置された原子力発電所の原子力発電工作物であつて、同法第二条第一項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合（当該変更が原子力発電工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。）		別紙－7
八 現に設置している原子力発電工作物がばい煙発生施設となった場合においてばい煙を大気中に排出する場合	ばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法	別紙－1
九 現に設置している原子力発電工作物が一般粉じん発生施設になった場合	一般粉じん発生施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法	別紙－8
九の二 現に設置している原子力発電工作物が水銀排出施設になった場合	水銀排出施設の種類、構造及び使用方法並びに水銀等の処理の方法	別紙－2
十 現に設置している原子力発電工作物が特定施設となった場合において排出ガス（ダイオキシンの類対策特別措置法第二条第三項に規定するものをいう。）を排出し、又は排水（同条第四項に規定するものをいう。）を排出する場合	特定施設の種類、構造及び使用の方法並びに大気基準適用施設（ダイオキシンの類対策特別措置法第十条第一項に規定するものをいう。以下同じ。）にあつては当該大気基準適用施設から排出される発生ガス、水質基準対象施設（同法第十二条第一項第六号に規定するものをいう。以下同じ。）にあつては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法	別紙－3
十一 水質基準対象施設が大気基準適用施設となった場合	大気基準適用施設から排出される発生ガスの処理の方法	別紙－10
十二 大気基準適用施設が水質基準対象施設となった場合	水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法	別紙－10
十三 現に設置している原子力発電工作物が特定施設となった場合において排水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合	特定施設の種類、構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排水の汚染状態及び量（指定地域内事業場にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。）、特定地下浸透水の浸透の方法並びに用水及び排水の系統	別紙－4
十四 現に設置している原子力発電工作物が有害物質使用特定施設（前号に掲げる場合を除く。）又は有害物質貯蔵指定施設となった場合	有害物質使用特定施設（前号に掲げる場合を除く。）又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法並びに当該施設において製造され、使用され若しくは処理され又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統	別紙－5

届出を要する場合	届出事項	届出対象となる施設
十五 特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域となった場合において当該特定施設が排水水を排出する場合	排水水の排水系統別の汚染状態及び量	別紙－4 (別紙－9の地域に該当する場合)
十六 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する原子力発電所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物が特定施設となった場合	特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法	別紙－6
十七 振動規制法第二条第一項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する原子力発電所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物が特定施設となった場合	特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法	別紙－7
十八 第一号、第二号若しくは第二号の二の施設、第三号、第四号、第六号若しくは第七号の原子力発電工作物又は騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物であって同法第二条第一項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名又は住所(法人にあっては名称、その代表者の氏名若しくは住所又は事業場の名称若しくは所在地に変更があった場合	変更のあった事項(発電事業者が法第二十七条の二十七第三項の規定による届出(同条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をする場合を除く。)	× 氏名又は住所(法人にあっては名称、代表者の氏名若しくは住所又は事業場の名称若しくは所在地)に変更があった場合であり、該当なし
十九 第一号、第二号若しくは第二号の二の施設又は第三号、第四号若しくは第六号の原子力発電工作物を廃止した場合(当該施設の属する原子力発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。)	当該廃止に係る事項	× 別紙－1～5、8の原子力発電工作物を廃止した場合であり、該当なし
二十 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の同法第二条第一項の特定施設に該当する原子力発電工作物の全てを廃止した場合	当該廃止に係る事項	× 別紙－6の施設のすべてを廃止した場合であり、該当なし
二十一 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の同法第二条第一項の特定施設に該当する原子力発電工作物の全てを廃止した場合	当該廃止に係る事項	× 別紙－7の施設のすべてを廃止した場合であり、該当なし
二十二 ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第十七条第一項に規定する特定施設に該当する原子力発電工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出された場合	事故の状況	× 事故・故障等が発生した場合であり、該当なし
二十三 特定施設に該当する原子力発電工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合		× 事故・故障等が発生した場合であり、該当なし
二十四 水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、特定施設に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、同条第二項第一号に規定する有害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く。この号及び次号において「有害物質」という。)を含む水若しくはその汚染状態が同項第二号に規定する項目について同法第三条第一項又は第三項の排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から同法第二条第一項に規定する公共用水域(次号及び第二十六号において「公共用水域」という。)に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合	事故の状況及び講じた措置の概要	× 事故・故障等が発生した場合であり、該当なし
二十五 水質汚濁防止法第十四条の二第二項に規定する指定事業場に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第四項に規定する指定施設に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、有害物質又は同項に規定する指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合		× 事故・故障等が発生した場合であり、該当なし
二十六 水質汚濁防止法第十四条の二第三項に規定する貯油事業場等に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第五項に規定する貯油施設等に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、同項に規定する油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合		× 事故・故障等が発生した場合であり、該当なし

○原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第4条の2

第四条の二 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者（以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物設置者等」という。）は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。

（届出期限は削除している）

届出を要する場合	届出事項	届出対象となる施設
一 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有していることが新たに判明した場合（直ちに、当該ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を廃止し、第三号の届出をする場合を除く。）	PCB含有原子力発電工作物を設置している又は予備として有している者の氏名及び住所（法人にあつては名称及び代表者の氏名）、PCB含有原子力発電工作物を設置している又は予備として保管している事業場の名称、所在地及び連絡先並びに当該原子力発電工作物の種類、高濃度、定格容量、製造者名、表示記号等、使用状態、製造年月、設置年月及び個数【様式第3】	× PCB含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有していることが新たに判明した場合であり、該当なし
二 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物設置者等の氏名若しくは住所（法人にあつては当該ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を設置している又は予備として有している事業場の名称又は所在地）に変更があった場合又は当該ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物の設置若しくは予備の別に変更があった場合	PCB含有原子力発電工作物を設置している又は予備として有している者の氏名及び住所（法人にあつては名称及び代表者の氏名）、PCB含有原子力発電工作物を設置している又は予備として保管している事業場の名称、所在地及び連絡先並びに変更年月日、変更前及び変更後【様式第4】	× 氏名若しくは住所（法人にあつては当該PCB含有原子力発電工作物を設置している又は予備として有している事業場の名称又は所在地）に変更があった場合又は当該PCB含有原子力発電工作物の設置若しくは予備の別に変更があった場合であり、該当なし
三 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を廃止した場合	PCB含有原子力発電工作物を設置している又は予備として有している者の氏名及び住所（法人にあつては名称及び代表者の氏名）、PCB含有原子力発電工作物を設置している又は予備として保管している事業場の名称、所在地及び連絡先並びに当該原子力発電工作物の種類、高濃度、定格容量、製造者名、表示記号等、製造年月、設置年月、廃止年月日、個数、廃止理由及び廃止内容【様式第5】	× PCB含有原子力発電工作物を廃止した場合であり、該当なし
四 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合	PCB含有原子力発電工作物を設置している又は予備として有している者の氏名及び住所（法人にあつては名称及び代表者の氏名）、PCB含有原子力発電工作物を設置している又は予備として保管している事業場の名称、所在地及び連絡先並びに事故のあった原子力発電工作物の種類、定格容量、製造者名、表示記号等、使用状態、製造年月、設置年月、個数、発生日時、復旧日時、PCBの含有濃度、事故の状況、講じた処置【様式第6】	× 事故・故障等が発生した場合であり、該当なし

○大気汚染防止法第2条第2項で定めるばい煙発生施設

別紙－1

第二条 この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。

2 この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

○大気汚染防止法施行令
(ばい煙発生施設)

第二条 法第二条第二項 の政令で定める施設は、別表第一の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
(別表第一)

	対象施設	対象要件	保安命令 別表第三、四の該当(電気関係報告規則も同様)	新規制基準対応で設置する設備の該当
一	ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)	環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が一〇平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。	○(3) *1	該当なし
二	水性ガス又は油ガスの発生用に供するガス発生炉及び加熱炉	原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が一日当たり二〇トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。	○(2) *1 (ガス化炉(処理設備のみ)及び改質器)	該当なし
三	金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉(一四の項に掲げるものを除く。)	原料の処理能力が一時間当たり一トン以上であること。	× 保安命令での対象設備ではない	－
四	金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(一四の項に掲げるものを除く。)			
五	金属の精製又は鑄造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに一四の項及び二四の項から二六の項までに掲げるものを除く。)			
六	金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉	火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が一平方メートル以上であるか、羽口断面面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面面積をいう。以下同じ。)が一〇・五平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
七	石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉			
八	石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔	触媒に附着する炭素の燃焼能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
ハの二	石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉	二 大気汚染防止法第二条第三項に規定する ばい煙処理施設 に該当する電気工作物に係る工事 ⇒ 上記の一に該当する場合のみ対象	× 保安命令での対象施設ではない	－
九	窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉			
一〇	無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(二六の項に掲げるものを除く。)	火格子面積が一平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
一一	乾燥炉(一四の項及び二三の項に掲げるものを除く。)			
一二	製鉄、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉	変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
一三	廃棄物焼却炉	火格子面積が二平方メートル以上であるか、又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。	○(4) *1	該当なし
一四	銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉	原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上であるか、火格子面積が一〇・五平方メートル以上であるか、羽口断面面積が一〇・二平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり二〇リットル以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
一五	カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設	容量が一〇・一立方メートル以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
一六	塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設	原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
一七	塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽			
一八	活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉	バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三リットル以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
一九	化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるものと及び密閉式のものを除く。)	原料として使用する塩素(塩化水素にあつては、塩素換算量)の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
二〇	アルミニウムの製錬の用に供する電解炉	電流容量が三〇キロアンペア以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
二一	燐、磷酸、磷酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉	原料として使用する燐鉱石の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
二二	弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設(密閉式のものを除く。)	伝熱面積が一〇平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が一キロワット以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
二三	トリボロ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉	原料の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、火格子面積が一平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
二四	鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉	バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が四〇キロボルトアンペア以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
二五	鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉	バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
二六	鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設	容量が一〇・一立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
二七	硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設	硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が一時間当たり一〇〇キログラム以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
二八	コークス炉	原料の処理能力が一当たり二〇トン以上であること。	× 保安命令での対象施設ではない	－
二九	ガスタービン			
三〇	ディーゼル機関	燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。	○(1, 5) *1	該当なし ○ *2 常設代替高圧電源装置 緊急時対策用発電機
三一	ガス機関			
三二	ガソリン機関	燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三・五リットル以上であること。	○(1, 5) *1	該当なし

*1 カッコ内の数字は別表第三の下欄の数字に対応している

*2 保安命令別表第三に記載の工事に該当し、電気事業法第48条第1項に基づく工事計画届出を行うことから、電気関係報告規則に基づく手続きは不要

○大気汚染防止法第2条第13項で定める水銀排出施設

別紙ー2

第二条 この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
13 この法律において「水銀排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。

○大気汚染防止法施行令
(水銀排出施設)
第三条の五 法第二条第十三項の政令で定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第八条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする。

○大気汚染防止法施行規則
(水銀排出施設に係る基準)
第五条の二 令第三条の五の環境省令で定める基準は、別表第三の三の中欄に掲げる施設の種類及び規模に該当することとする。

(別表第三の三)

	対象施設、対象要件	保安命令 別表第三、四の該当(電気関係報告規則も同様)	新規制基準対応で設置する設備の該当
一	令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。)	× 保安命令での対象施設ではない	ー
二	令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの	× 保安命令での対象施設ではない	ー
三	令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)	× 保安命令での対象施設ではない	ー
四	令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)	× 保安命令での対象施設ではない	ー
五	令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一の三の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)	× 保安命令での対象施設ではない	ー
六	令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)	× 保安命令での対象施設ではない	ー
七	令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの	× 保安命令での対象施設ではない	ー
八	令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十一の二号、第十二号若しくは第十三の二号に掲げる施設であつて、火格子面積が二平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であつて、廃棄物処理法施行令第七条第五号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。)	○ (令別表第一の十三に掲げる廃棄物焼却炉)	該当なし
九	廃棄物処理法施行令第六条第一項第二号ホ(2)若しくは同令第六条の五第二号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項に規定する水銀含有再生资源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。)	× 保安命令での対象施設ではない	ー

○ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設

別紙－3

第二条 この法律において「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいう。

2 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。

○ダイオキシン類対策特別措置法施行令

第一条 ダイオキシン類対策特別措置法（以下「法」という。）第二条第二項のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第一に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第二に掲げる施設とする。

別表第一 ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設

	対象施設、対象要件	保安命令 別表第三、四の該当（電気関係報告規則も同様）	新規制基準対応で設置する設備の該当
一	焼結鉱（鉄鉱の製造の用に供するものに限る。）の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が一時間当たり一トン以上のもの	× 保安命令での対象施設ではない	－
二	製鋼の用に供する電気炉（鉄鋼又は鋳鋼の製造の用に供するものを除く。）であって、変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上のもの	× 保安命令での対象施設ではない	－
三	亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの	× 保安命令での対象施設ではない	－
四	アルミニウム合金の製造（原料としてアルミニウムくず（当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。）を使用するものに限る。）の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が一トン以上のもの	× 保安命令での対象施設ではない	－
五	廃棄物焼却炉であって、火床面積（廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計）が〇・五平方メートル以上又は焼却能力（廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計）が一時間当たり五〇キログラム以上のもの	○（1、2）	該当なし

別表第二 ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設

	対象施設、対象要件	保安命令 別表第三、四の該当	新規制基準対応で設置する設備の該当
一	硫酸塩バルブ（クラフトバルブ）又は亜硫酸塩バルブ（サルファイトバルブ）の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
二	カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
三	硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
四	アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
五	担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
六	塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
七	カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 硫酸濃縮施設 ロ シクロヘキサン分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
八	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 水洗施設 ロ 廃ガス洗浄施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
九	四－クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 乾燥施設 ハ 廃ガス洗浄施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
十	二・メージクロロー－四－ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 廃ガス洗浄施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
十一	八・十八－ジクロロー－五・十五－ジエチル－五・十五－ジヒドロジンドロ〔三・二－b・三’・二’－m〕トリフェノジオキサジン（別名ジオキサジンバイオレット、ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。）の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設 ニ 熱風乾燥施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
十二	アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
十三	亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 精製施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
十四	担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。））によるものを除く。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 精製施設 ハ 廃ガス洗浄施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
十五	別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設	○（2）	該当なし
十六	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令第三百号）第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第七条 法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 十二の二 廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分程施設 十三 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
十七	フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成六年政令第三百八号）別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ プラズマ反応施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設	× 保安命令での対象施設ではない	－
十八	下水道終末処理施設（第一号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。）	× 保安命令での対象施設ではない	－
十九	第一号から第十七号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水（第一号から第十七号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの）に限り、公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（前号に掲げるものを除く。）	× 保安命令での対象施設ではない	－

カッコ内の数字は別表第三の下欄の数字に対応している

○水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設

別紙－4

第二条

2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。

一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質（以下「有害物質」という。）を含むこと。

二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態（熱によるものを除く。）を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

○水質汚濁防止法施行令

第一条 水質汚濁防止法（以下「法」という。）第二条第二項 の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

別表第一

	対象施設、対象要件	保安命令 別表第三、四の該当（電気関係報告規則も同様）	新規制基準対応で設置する設備の該当
一	鉱業又は水洗炭業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 選鉱施設 ロ 選炭施設 ハ 坑水中和沈でん施設 ニ 掘削用の泥水分離施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
一の二	畜産農業又はサービス業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 豚房施設（豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。） ロ 牛房施設（牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。） ハ 馬房施設（馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）	左記の事業を行っていないことから対象外	
二	畜産食料品製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設（洗びん施設を含む。） ハ 湯煮施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
三	水産食料品製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 水産動物原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 脱水施設 ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
四	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 湯煮施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
五	みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 湯煮施設 ニ 濃縮施設 ホ 精製施設 ヘ ろ過施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六	小麦粉製造業 の用に供する洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
七	砂糖製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設（流送施設を含む。） ハ ろ過施設 ニ 分離施設 ホ 精製施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
八	パン若しくは菓子の製造業又は製あん業 の用に供する粗製あんの沈でんそう	左記の事業を行っていないことから対象外	
九	米菓製造業又はこうじ製造業 の用に供する洗米機	左記の事業を行っていないことから対象外	
十	飲料製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設（洗びん施設を含む。） ハ 搾汁施設 ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設 ヘ 蒸留施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
十一	動物系飼料又は有機質肥料の製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 真空濃縮施設 ホ 水洗式脱臭施設	左記の事業を行っていないことから対象外	

	対象施設、対象要件	保安命令 別表第三、四の該当(電気関係報告規則も同様)	新規基準対応で設置する設備の該当
十二	動植物油脂製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 分離施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
十三	イースト製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 分離施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
十四	でん粉又は化工でん粉の製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料浸せき施設 ロ 洗浄施設(流送施設を含む。) ハ 分離施設 ニ 渋だめ及びこれに類する施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
十五	ぶどう糖又は水あめの製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 精製施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
十六	麺類製造業 の用に供する湯煮施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
十七	豆腐又は煮豆の製造業 の用に供する湯煮施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
十八	インスタントコーヒー製造業 の用に供する抽出施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
十八の二	冷凍調理食品製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 湯煮施設 ハ 洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
十八の三	たばこ製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 水洗式脱臭施設 ロ 洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
十九	紡績業又は繊維製品の製造業 若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ まゆ湯煮施設 ロ 副蚕処理施設 ハ 原料浸せき施設 ニ 精練機及び精練そう ホ シルケット機 ヘ 漂白機及び漂白そう ト 染色施設 チ 薬液浸透施設 リ のり抜き施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十	洗毛業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 洗毛施設 ロ 洗化炭施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十一	化学繊維製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 湿式紡糸施設 ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設 ハ 原料回収施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十一の二	一般製材業又は木材チップ製造業 の用に供する湿式バーカー	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十一の三	合板製造業 の用に供する接着機洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十一の四	パーティクルボード製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 湿式バーカー ロ 接着機洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十二	木材薬品処理業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 湿式バーカー ロ 薬液浸透施設	左記の事業を行っていないことから対象外	

	対象施設、対象要件	保安命令 別表第三、四の該当(電気関係報告規則も同様)	新規制基準対応で設置する設備の該当
二十三	<p><u>パルプ、紙又は紙加工品の製造業</u>の用に供する施設であつて、次に掲げるもの</p> <p>イ 原料浸せき施設</p> <p>ロ 湿式パーカー</p> <p>ハ 碎木機</p> <p>ニ 蒸解施設</p> <p>ホ 蒸解廃液濃縮施設</p> <p>ヘ チツブ洗浄施設及びパルプ洗浄施設</p> <p>ト 漂白施設</p> <p>チ 抄紙施設(抄造施設を含む。)</p> <p>リ セロハン製膜施設</p> <p>ヌ 湿式繊維板成型施設</p> <p>ル 廃ガス洗浄施設</p>	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十三の二	<p><u>新聞業、出版業、印刷業又は製版業</u>の用に供する施設であつて、次に掲げるもの</p> <p>イ 自動式フィルム現像洗浄施設</p> <p>ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設</p>	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十四	<p><u>化学肥料製造業</u>の用に供する施設であつて、次に掲げるもの</p> <p>イ ろ過施設</p> <p>ロ 分離施設</p> <p>ハ 水洗式破碎施設</p> <p>ニ 廃ガス洗浄施設</p> <p>ホ 湿式集じん施設</p>	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十五	<p><u>水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業</u>の用に供する施設であつて、次に掲げるもの</p> <p>イ 塩水精製施設</p> <p>ロ 電解施設</p>	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十六	<p><u>無機顔料製造業</u>の用に供する施設であつて、次に掲げるもの</p> <p>イ 洗浄施設</p> <p>ロ ろ過施設</p> <p>ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機</p> <p>ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設</p> <p>ホ 廃ガス洗浄施設</p>	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十七	<p><u>前二号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業</u>の用に供する施設であつて、次に掲げるもの</p> <p>イ ろ過施設</p> <p>ロ 遠心分離機</p> <p>ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設</p> <p>ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設</p> <p>ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設</p> <p>ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設</p> <p>ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設</p> <p>チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設</p> <p>リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設</p> <p>ヌ 廃ガス洗浄施設</p> <p>ル 湿式集じん施設</p>	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十八	<p><u>カーバ이트法アセチレン誘導品製造業</u>の用に供する施設であつて、次に掲げるもの</p> <p>イ 湿式アセチレンガス発生施設</p> <p>ロ 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設</p> <p>ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設</p> <p>ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設</p> <p>ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設</p> <p>ヘ クロロブレンモノマー洗浄施設</p>	左記の事業を行っていないことから対象外	
二十九	<p><u>コールタール製品製造業</u>の用に供する施設であつて、次に掲げるもの</p> <p>イ ベンゼン類硫酸洗浄施設</p> <p>ロ 静置分離器</p> <p>ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設</p>	左記の事業を行っていないことから対象外	
三十	<p><u>発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)</u>の用に供する施設であつて、次に掲げるもの</p> <p>イ 原料処理施設</p> <p>ロ 蒸留施設</p> <p>ハ 遠心分離機</p> <p>ニ ろ過施設</p>	左記の事業を行っていないことから対象外	

	対象施設、対象要件	保安命令 別表第三、四の該当（電気関係報告規則も同様）	新規基準対応で設置する設備の該当
三十一	メタン誘導品製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設 ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設 ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
三十二	有機顔料又は合成染料の製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 廃ガス洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
三十三	合成樹脂製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 縮合反応施設 ロ 水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 静置分離器 ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設 ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設 ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設 チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 リ 廃ガス洗浄施設 ヌ 湿式集じん施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
三十四	合成ゴム製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 脱水施設 ハ 水洗施設 ニ ラテックス濃縮施設 ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器	左記の事業を行っていないことから対象外	
三十五	有機ゴム薬品製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 蒸留施設 ロ 分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
三十六	合成洗剤製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 廃酸分離施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
三十七	前六号に掲げる事業以外の石油化学工業（石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。） の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 洗浄施設 ロ 分離施設 ハ ろ過施設 ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設 ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設 ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設 チ エチレンオキシド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設 リ ニーエチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設 ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設 ヲ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設 ワ プロピレンオキシド又はプロピレングリコールのけん化器 カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設 ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設 タ 廃ガス洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
三十八	石けん製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料精製施設 ロ 塩析施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
三十八の二	界面活性剤製造業 の用に供する反応施設（一・四—ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。）	左記の事業を行っていないことから対象外	

	対象施設、対象要件	保安命令 別表第三、四の該当(電気関係報告規則も同様)	新規基準対応で設置する設備の該当
三十九	硬化油製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 脱酸施設 ロ 脱臭施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
四十	脂肪酸製造業 の用に供する蒸留施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
四十一	香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 洗浄施設 ロ 抽出施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
四十二	ゼラチン又はにかわの製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 石灰づけ施設 ハ 洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
四十三	写真感光材料製造業 の用に供する感光剤洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
四十四	天然樹脂製品製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 脱水施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
四十五	木材化学工業 の用に供するフルフラール蒸留施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
四十六 第一	第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 水洗施設 ロ ろ過施設 ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設 ニ 廃ガス洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
四十七	医薬品製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 動物原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 分離施設 ニ 混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。) ホ 廃ガス洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
四十八	火薬製造業 の用に供する洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
四十九	農薬製造業 の用に供する混合施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
五十	第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業 の用に供する試薬製造施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
五十一	石油精製業(潤滑油再生業を含む。) の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 脱塩施設 ロ 原油常圧蒸留施設 ハ 脱硫施設 ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 ホ 潤滑油洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
五十一の二	自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業 の用に供する直接加硫施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
五十一の三	医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業 の用に供するラテックス成形型洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
五十二	皮革製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 洗浄施設 ロ 石灰づけ施設 ハ タンニンづけ施設 ニ クロム浴施設 ホ 染色施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
五十三	ガラス又はガラス製品の製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 研摩洗浄施設 ロ 廃ガス洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
五十四	セメント製品製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 抄造施設 ロ 成型機 ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)	左記の事業を行っていないことから対象外	
五十五	生コンクリート製造業 の用に供するバッチャープラント	左記の事業を行っていないことから対象外	
五十六	有機質砂かべ材製造業 の用に供する混合施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
五十七	人造黒鉛電極製造業 の用に供する成型施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
五十八	窯業原料(うわ窯原料を含む。) の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 水洗式破碎施設 ロ 水洗式分別施設 ハ 酸処理施設 ニ 脱水施設	左記の事業を行っていないことから対象外	

	対象施設、対象要件	保安命令 別表第三、四の該当(電気関係報告規則も同様)	新規基準対応で設置する設備の該当
五十九	砕石業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 水洗式破碎施設 ロ 水洗式分別施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十	砂利採取業 の用に供する水洗式分別施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十一	鉄鋼業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設 ハ 圧延施設 ニ 焼入れ施設 ホ 湿式集じん施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十二	非鉄金属製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 還元そう ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。) ハ 焼入れ施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 ヘ 湿式集じん施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十三	金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。) の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 焼入れ施設 ロ 電解式洗浄施設 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十三の二	空きびん卸売業 の用に供する自動式洗びん施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十三の三	石炭を燃料とする火力発電施設 のうち、廃ガス洗浄施設	○	該当なし
六十四	ガス供給業又はコークス製造業 の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十四の二	水道施設(水道法(昭和三十二年法律第七十七号)第三条第八項※1に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項※2に規定するものをいう。))又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項※3に規定するものをいう。))の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一立方メートル未満の事業場に係るものを除く。) ※1:水道法第3条第8項 この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、 当該水道事業者、水道用供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するもの をいう。 ※2:工業用水道事業法第2条第6項 この法律において「工業用水道施設」とは、 工業用水道事業者 の工業用水道に属する施設をいう。 ※3:工業用水道事業法第21条第1項 工業用水道事業者が設置している工業用水道以外の工業用水道であつて政令で定めるもの(以下「自家用工業用水道」という。)を布設する者は、給水開始の後遅滞なく、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 工業用水道事業法施行令第2条 法第二十一条第一項 の政令で定めるものは、一日最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは工業用水法(昭和三十一年法律第四十六号)第三条第一項の許可を受けた井戸(同法第六条第一項 の規定により同法第三条第一項 の許可を受けたものとみなされる井戸を含む。))から供給される水の量を除く。)が五千立方メートル以上の工業用水道とする。 イ 沈でん施設 ロ ろ過施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十五	酸又はアルカリによる表面処理施設	× 保安命令での対象施設ではない	—
六十六	電気めつき施設	× 保安命令での対象施設ではない	—
六十六の二	エチレンオキサイド又は一・四—ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)	× 保安命令での対象施設ではない	—
六十六の三	旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。))をいう。) の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ ちゆう房施設 ロ 洗濯施設 ハ 入浴施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十六の四	共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)) に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。))が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十六の五	弁当仕出屋又は弁当製造業 の用に供するちゆう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十六の六	飲食店(次号及び第六十六号の八に掲げるものを除く。) に設置されるちゆう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十六の七	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。) に設置されるちゆう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)	左記の事業を行っていないことから対象外	

	対象施設、対象要件	保安命令 別表第三、四の該当(電気関係報告規則も同様)	新規基準対応で設置する設備の該当
六十六の八	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が一、五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十七	洗濯業の用に供する洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十八	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十八の二	病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの イ ちゆう房施設 ロ 洗浄施設 ハ 入浴施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十九	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十九の二	中央卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定するものをいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。) イ 卸売場 ロ 仲卸売場	左記の事業を行っていないことから対象外	
六十九の三	地方卸売市場(卸売市場法第二条第四項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第二条第二号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) イ 卸売場 ロ 仲卸売場	左記の事業を行っていないことから対象外	
七十	廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定するものをいう。) ※海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号 廃油処理施設 廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。 (同第3条第13号 廃油 船舶内において生じた不要な油をいう。)	× 保安命令での対象施設ではない	—
七十の二	自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七條に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)	左記の事業を行っていないことから対象外	
七十一	自動式車両洗浄施設	× 保安命令での対象施設ではない	—
七十一の二	科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 洗浄施設 ロ 焼入れ施設	× 保安命令での対象施設ではない	—
七十一の三	一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設 ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。))及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。	× 保安命令での対象施設ではない	—
七十一の四	産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第十四条第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第十四条の四第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設	× 保安命令での対象施設ではない	—
七十一の五	トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)	× 保安命令での対象施設ではない	—
七十一の六	トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)	× 保安命令での対象施設ではない	—
七十二	し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)	× 保安命令での対象施設ではない	—
七十三	下水道終末処理施設	× 保安命令での対象施設ではない	—
七十四	特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを除く。)	× 保安命令での対象施設ではない	—

対象施設のうち、太字＋下線については特定の生業や事業所を対象としていることから、対象外である。

○水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設

別紙－5

第五条

3 工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者（第一項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。）又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施設（指定施設（有害物質を貯蔵するものに限る。）であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

（以下省略）

※第二条 4 この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの（第十四条の二第二項において「指定物質」という。）を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。

○水質汚濁防止法施行令

第四条の四 法第五条第三項 の政令で定める指定施設は、第二条に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。

第二条 法第二条第二項第一号 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

	対象物質	保安命令 別表第三、四の該当（電気関係報告規則も同様）	新規制基準対応で設置する設備の該当
一	カドミウム及びその化合物	○	該当なし
二	シアン化合物	○	該当なし
三	有機燐化合物（ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト（別名パラチオン）、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト（別名メチルパラチオン）、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト（別名メチルジメトン）及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名EPN）に限る。）	○	該当なし
四	鉛及びその化合物	○	該当なし
五	六価クロム化合物	○	該当なし
六	砒素及びその化合物	○	該当なし
七	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	○	該当なし
八	ポリ塩化ビフェニル	○	該当なし
九	トリクロロエチレン	○	該当なし
十	テトラクロロエチレン	○	該当なし
十一	ジクロロメタン	○	該当なし
十二	四塩化炭素	○	該当なし
十三	一・二・ジクロロエタン	○	該当なし
十四	一・一・一・ジクロロエチレン	○	該当なし
十五	一・二・ジクロロエチレン	○	該当なし
十六	一・一・一・トリクロロエタン	○	該当なし
十七	一・一・二・トリクロロエタン	○	該当なし
十八	一・三・ジクロロプロペン	○	該当なし
十九	テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム）	○	該当なし
二十	二・クロロ―四・六―ビス（エチルアミノ）―s―トリアジン（別名シマジン）	○	該当なし
二十一	S―四―クロロベンジル＝N・N―ジエチルチオカルバマート（別名チオベンカルブ）	○	該当なし
二十二	ベンゼン	○	該当なし
二十三	セレン及びその化合物	○	該当なし
二十四	ほう素及びその化合物	○	該当なし
二十五	ふっ素及びその化合物	○	該当なし
二十六	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	○	該当なし
二十七	塩化ビニルモノマー	○	該当なし
二十八	一・四―ジオキサン	○	該当なし

○騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する電気工作物
(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)

別紙－6

第二条 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。

○騒音規制法施行令

第一条 騒音規制法（以下「法」という。）第二条第一項 の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

別表第一

	対象施設、対象要件	保安命令 別表第三、四の該当（電気関係報告規則も同様）	新規規制基準対応で設置する設備の該当
一	金属加工機械 イ 圧延機械（原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。） ロ 製管機械 ハ ベンディングマシン（ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。） ニ 液圧プレス（矯正プレスを除く。） ホ 機械プレス（呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。） ヘ セン断機（原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。） ト 鍛造機 チ ワイヤフォーミングマシン リ プラスト（タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。） ヌ タンブラー ル 切断機（といしを用いるものに限る。）	× 保安命令での対象施設ではない	－
二	空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。）	○	該当なし
三	土石用又は鉱物用の破碎機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。）	○ （破碎機、摩砕機）	該当なし
四	織機（原動機を用いるものに限る。）	× 保安命令での対象施設ではない	－
五	建設用資材製造機械 イ コンクリートプラント（気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。） ロ アスファルトプラント（混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。）	× 保安命令での対象施設ではない	－
六	穀物用製粉機（ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。）	× 保安命令での対象施設ではない	－
七	木材加工機械 イ ドラムパーカー ロ チッパー（原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。） ハ 碎木機 ニ 帯のこ盤（製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。） ホ 丸のこ盤（製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。） ヘ かんな盤（原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。）	× 保安命令での対象施設ではない	－
八	抄紙機	× 保安命令での対象施設ではない	－
九	印刷機械（原動機を用いるものに限る。）	× 保安命令での対象施設ではない	－
一〇	合成樹脂用射出成形機	× 保安命令での対象施設ではない	－
一一	鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）	× 保安命令での対象施設ではない	－

第二条 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。

第一条 振動規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

別表第一

	対象施設、対象要件	保安命令 別表第三、四の該当(電気関係報告規則も同様)	新規制基準対応で設置する設備の該当
一	金属加工機械		
イ	液圧プレス(矯正プレスを除く。)		
ロ	機械プレス		
ハ	せん断機(原動機の定格出力が一キロワット以上のものに限る。)	× 保安命令での対象施設ではない	—
ニ	鍛造機		
ホ	ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が三七・五キロワット以上のものに限る。)		
二	圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)	○	該当なし
三	土石用又は鉱物用の破碎機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)	○ (破碎機、摩砕機)	該当なし
四	織機(原動機を用いるものに限る。)	× 保安命令での対象施設ではない	—
五	コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が二・九五キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が一〇キロワット以上のものに限る。)	× 保安命令での対象施設ではない	—
六	木材加工機械		
イ	ドラムバーカー	× 保安命令での対象施設ではない	—
ロ	チッパー(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。)		
七	印刷機械(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。)	× 保安命令での対象施設ではない	—
八	ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が三〇キロワット以上のものに限る。)	× 保安命令での対象施設ではない	—
九	合成樹脂用射出成形機	× 保安命令での対象施設ではない	—
十	鋳造型機(ジョルト式のものに限る。)	× 保安命令での対象施設ではない	—

○大気汚染防止法第2条第10項で定める一般粉じん発生施設

別紙ー8

第二条 この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。

10 この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

○大気汚染防止法施行令
(一般粉じん発生施設)

第三条 法第二条第十項の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
(別表第二)

	対象施設	対象要件	電気関係報告規則第4条に基づく手続き対象	新規規制基準対応で設置する設備の該当
一	コークス炉	原料処理能力が一日当たり五〇トン以上であること。	○	該当なし
二	鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場	面積が一、〇〇〇平方メートル以上であること。	○ 工事に伴い土石の堆積場を一時的に設置する可能性有り	該当なし
三	ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)	ベルトの幅が七五センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇三立方メートル以上であること。	○ 工事に伴いセメントの用に供する施設を一時的に設置する可能性あり	該当なし
四	破碎機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)	原動機の定格出力が七五キロワット以上であること。	○ 同上	該当なし
五	ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)	原動機の定格出力が一五キロワット以上であること。	○ 同上	該当なし

○水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定項目

別紙ー9

第四条の二 環境大臣は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域（ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。）であり、かつ、第三条第一項又は第三項の排水基準のみによつては環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準（以下「水質環境基準」という。）の確保が困難であると認められる水域であつて、第二条第二項第二号に規定する項目のうち化学的酸素要求量その他の政令で定める項目（以下「指定項目」という。）ごとに政令で定めるもの（以下「指定水域」という。）における指定項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、指定水域の水質の汚濁に係る地域として指定水域ごとに政令で定める地域（以下「指定地域」という。）について、指定項目で表示した汚濁負荷量（以下単に「汚濁負荷量」という。）の総量の削減に関する基本方針（以下「総量削減基本方針」という。）を定めるものとする。

○水質汚濁防止法施行令

第四条の二 法第四条の二第一項の政令で定める項目は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める水域は、当該項目ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

化学的酸素要求量	館山市洲崎から三浦市劔崎まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域	別表第二第一号に掲げる区域
	愛知県伊良湖岬から三重県大王崎まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域	別表第二第二号に掲げる区域
窒素又はリンの含有量	館山市洲崎から三浦市劔崎まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域	別表第二第一号に掲げる区域
	愛知県伊良湖岬から三重県大王崎まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域	別表第二第二号に掲げる区域
	和歌山県紀伊日ノ御崎灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬まで引いた線、愛媛県高茂崎から大分県鶴御崎まで引いた線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬崎まで引いた線、同崎から福岡県妙見崎灯台まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域	別表第二第三号に掲げる区域

別表第二（第四条の二関係）

一イ 埼玉県	区域のうち、川越市（以下省略）
ロ 千葉県	区域のうち、千葉市（以下省略）
ハ 東京都	区域のうち、特別区（以下省略）
二 神奈川県	区域のうち、横浜市（以下省略）
二イ 岐阜県	区域のうち、岐阜市（以下省略）
ロ 愛知県	区域のうち、名古屋市（以下省略）
ハ 三重県	区域のうち、津市（以下省略）
三イ 京都府	区域のうち、京都市（以下省略）
ロ 大阪府	区域
ハ 兵庫県	区域のうち、神戸市（以下省略）
二 奈良県	区域のうち、奈良市（以下省略）
ホ 和歌山県	区域のうち、和歌山市（以下省略）
ヘ 岡山県	区域
ト 広島県	区域のうち、広島市（以下省略）
チ 山口県	区域のうち、下関市（以下省略）
リ 徳島県	区域のうち、徳島市（以下省略）
ヌ 香川県	区域
ル 愛媛県	区域のうち、松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、川之江市、伊予三島市、伊予市、北条市、東予市、宇摩郡、周桑郡、越智郡、温泉郡、上浮穴郡小田町（大字中川を除く。）、伊予郡、喜多郡、西宇和郡、東宇和郡、北宇和郡吉田町、同郡津島町（大字御内、大字槇川及び大字下畑地（字上槇上組及び字上槇下組に限る。）を除く。）、南宇和郡内海村、同郡御荘町、同郡城辺町（脇本、中玉、大浜、柿の浦、敦盛、岩水、垣内、深浦、鯉越、古月及び久良を除く。）及び同郡西海町（越田、弓立、小浦、榎月、船越、久家、下久家、樽見、大成川、小成川、福浦、麦ヶ浦及び武者泊を除く。）の区域
ヲ 福岡県	区域のうち、北九州市（以下省略）
ワ 大分県	区域のうち、大分市（以下省略）
備考	この表に掲げる区域は、平成十三年六月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。

○大気基準適用施設、水質基準対象施設

別紙－10

第十條 都道府県知事は、大気排出基準(第八條第三項の規定により定められる排出基準のうち、排出ガスに係るものを含む。以下この項において同じ。)が適用される特定施設(以下「大気基準適用施設」という。)が集合している地域で、大気排出基準のみによっては第七條の基準のうち大気の汚染に関する基準の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「指定地域」という。)にあっては、当該指定地域に設置されている特定事業場で大気基準適用施設を設置しているもの(以下「総量規制基準適用事業場」という。)から大気中に排出されるダイオキシン類について、総量削減計画を作成し、これに基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。

第十二條 特定施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

六 大気基準適用施設にあっては発生ガス(大気基準適用施設において発生するガスをいう。以下同じ。)、水質排出基準(第八條第三項の規定により定められる排出基準のうち、排出水に係るものを含む。)に係る特定施設(以下「水質基準対象施設」という。)にあっては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法

上記の「特定施設」とは、法第二条第二項において「ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるもの」とされており、施行令第一条において「ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第一に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第二に掲げる施設とする。」と定められている。

別表第一 ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設

	対象施設、対象要件	電気関係報告規則第4条に基づく手続き対象	新規規制基準対応で設置する設備の該当
一	焼結爐(鉄鉄の製造の用に供するものに限る。)(の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が一時間当たり一トン以上のもの)	×	—
二	製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上のもの	×	—
三	垂鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの垂鉛の回収に限る。)(の用に供する熔焼炉、焼結炉、溶鋸炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの)	×	—
四	アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。))を使用するものに限る。)(の用に供する熔焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、熔焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が一トン以上のもの)	×	—
五	廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり五〇キログラム以上のもの	○	該当なし

別表第二 ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設

	対象施設、対象要件	電気関係報告規則第4条に基づく手続き対象	新規規制基準対応で設置する設備の該当
一	硫酸塩(バンプ(クラフトバンプ)又は亜硫酸(バンプ(サルファイトバンプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	×	—
二	カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設	×	—
三	硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	×	—
四	アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	×	—
五	担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)(の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設	×	—
六	塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設	×	—
七	カプロラクタムの製造(塩化ニトリルを使用するものに限る。)(の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	×	—
ハ	硫酸濃縮施設 シクロヘキサン分離施設 廃ガス洗浄施設	×	—
八	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	×	—
イ	水洗施設 廃ガス洗浄施設	×	—
九	四—クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	×	—
イ	ろ過施設 乾燥施設 廃ガス洗浄施設	×	—
十	二・三—ジクロロ—四—ナフトキノン(の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	×	—
イ	ろ過施設 廃ガス洗浄施設	×	—
十一	八・十八—ジクロロ—五・十五—ジエチル—五・十五—ジヒドロジンドロ[三・二—b・三・二—m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)(の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	×	—
イ	ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ハジオキサジンバイオレット洗浄施設 二熱風乾燥施設	×	—
十二	アルミニウム又はその合金の製造の用に供する熔焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの	×	—
イ	廃ガス洗浄施設 湿式集じん施設	×	—
十三	垂鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの垂鉛の回収に限る。)(の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	×	—
イ	精製施設 廃ガス洗浄施設 湿式集じん施設	×	—
十四	担体付き触媒(使用済みのものに限る。)(からの金属の回収(ソーダ灰を添加して熔焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(熔焼炉で処理しないものに限る。))によるものを除く。)(の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	×	—
イ	ろ過施設 精製施設 廃ガス洗浄施設	×	—
十五	別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうちに掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの	○	該当なし
イ	廃ガス洗浄施設 湿式集じん施設	×	—
十六	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七條第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第七條 法第十五條第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 十二の二 ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)(又はポリ塩化ビフェニル処理物の分離施設 十三 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設	×	—
十七	フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をいう。)(の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)(の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	×	—
イ	プラズマ反応施設 廃ガス洗浄施設 湿式集じん施設	×	—
十八	下水道終末処理施設(第一号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)(×	—
十九	第一号から第十七号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第一号から第十七号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの)に限り、公共用水域に排出されるものを除く。)(の処理施設(前号に掲げるものを除く。)(×	—