

本資料のうち、枠囲みの内容は、営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-1009 改3
提出年月日	平成30年9月4日

V-2-5-4-1-3 残留熱除去系ストレーナの耐震性についての計算書

目次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
2.2 評価方針	3
2.3 適用基準	4
2.4 記号の説明	5
2.5 計算精度と数値の丸め方	6
3. 評価部位	7
4. 地震応答解析及び構造強度評価	10
4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法	10
4.2 荷重の組合せ及び許容応力	10
4.3 解析モデル及び諸元	21
4.4 固有周期	22
4.5 設計用地震力	23
4.6 計算方法	24
4.7 計算条件	32
4.8 応力の評価	32
5. 評価結果	32
5.1 設計基準対象施設としての評価結果	32
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果	35
6. 引用文献	37

1. 概要

本計算書は、技術基準規則の解釈第 17 条 4 において記載される「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について（内規）」（平成 20・02・12 原院第 5 号（平成 20 年 2 月 27 日原子力安全・保安院制定））及び添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している設計方針に基づき、残留熱除去系ストレーナが設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。

残留熱除去系ストレーナは、設計基準対象施設においては S クラス施設に、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価を示す。

なお、残留熱除去系ストレーナ、高圧炉心スプレイ系ストレーナ及び低圧炉心スプレイ系ストレーナは同形状を有していることから、本計算書では残留熱除去系ストレーナの解析モデルを採用する。また、そのモデルに作用させる荷重については各ストレーナの荷重条件で最大となる値を用いて評価している。

2. 一般事項

2.1 構造計画

残留熱除去系ストレーナ、高圧炉心スプレイ系ストレーナ及び低圧炉心スプレイ系ストレーナの構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図	摘要
基礎・支持構造	主体構造		
<p>ストレーナはサプレッション・プール内に水没された状態で設置されており、原子炉格納容器貫通部に取り付けられたティーにフランジ及び取付ボルトにより据え付けられる。</p>	<p>円錐支持ディスク形</p>	<p>ストレーナ</p> <p>フランジ</p> <p>配管</p> <p>ストレーナ取付部ボルト</p> <p>原子炉格納容器貫通部</p> <p>原子炉格納容器</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系ストレーナ ・高圧炉心スプレイ系ストレーナ ・低圧炉心スプレイ系ストレーナ

(単位：mm)

2.2 評価方針

残留熱除去系ストレーナの応力評価は、非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について（平成 20 年 2 月 27 日付け平成 20・02・12 原院第 5 号）に基づき設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.1 構造計画」にて示す残留熱除去系ストレーナの部位を踏まえ「3. 評価部位」にて設定する箇所において、「4.3 解析モデル及び諸元」及び「4.4 固有周期」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを、「4. 地震応答解析及び構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「5. 評価結果」に示す。

残留熱除去系ストレーナの耐震評価フローを図 2-1 に示す。




図 2-1 残留熱除去系ストレーナの耐震評価フロー

2.3 適用基準

適用基準等を以下に示す。

- (1) 原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987 (日本電気協会)
- (2) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1 ・補-1984 (日本電気協会)
- (3) 原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版 (日本電気協会)
- (4) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005年版 (2007年追補版含む。)) J S M E S N C 1 -2005/2007 (日本機械学会) (以下「設計・建設規格」という。)
- (5) 非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について (平成20年2月27日付け平成20・02・12原院第5号)

2.4 記号の説明

記号	記号の説明	単位
A	断面積	mm ²
a	ボルト穴中心円半径	mm
b	フランジ内半径	mm
D _i	各部位の直径 (i = 1, 2, 3…)	mm
d	孔径, ボルトの直径	mm
F	軸力	N
f _t	ボルトの発生応力	MPa
L _i	各部位の長さ (i = 1, 2, 3…)	mm
ℓ	ディスク間ギャップ, ボルトのZ軸からの距離	mm
M	モーメント	N・mm
n	ボルトの本数	—
P	孔の間隔 (中心間)	mm
P _b	一次曲げ応力	MPa
P _L	一次局部膜応力	MPa
P _m	一次一般膜応力	MPa
Q	二次応力	MPa
S _d *	弾性設計用地震動 S _d により定まる地震力又は静的地震力	—
S _s	基準地震動 S _s により定まる地震力	—
t	板厚	mm
W	ストレーナ重心に作用する荷重	—
X	軸直角方向 (水平)	—
Y	軸方向	—
Z	軸直角方向 (鉛直)	—
β	形状係数	—
σ _r	曲げ応力	MPa

注：ここで定義されない記号については，各計算の項目において説明する。

2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は6桁以上を確保する。表示する数値の丸め方は表2-2に示すとおりとする。

表2-2 表示する数値の丸め方

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
温度	℃	—	—	整数位
質量	kg	—	—	整数位
長さ* ¹	mm	—	—	整数位
面積	mm ²	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁* ²
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁* ²
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁* ²
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位
許容応力* ³	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位

注記 *1：設計上定める値が小数点以下の場合は、小数点以下表示とする。

*2：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

*3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の間における引張強さ及び降伏点は比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。

3. 評価部位

残留熱除去系ストレーナの取付け状況，形状及び主要寸法を図 3-1，図 3-2 に示し，ディスククセット幅，スペーサ内径，ロングフィンガ長さ及びショートフィンガ長さを表 3-1 に示す。






図 3-1 残留熱除去系ストレーナの取付け状況



A～A矢視図



- ①ディスクセット1
- ②中間ディスクセット (2～17)
- ③ディスクセット18
- ④スペーサ (1～17)
- ⑤リブ (厚さ mm)
- ⑥コンプレッションプレート (厚さ mm)
- ⑦ロングフィンガ* (厚さ mm)
- ⑧ショートフィンガ (厚さ mm)
- ⑨ディスクサポートリング (厚さ mm)
- ⑩ストラップ (厚さ mm)
- ⑪ボトムスペーサ
- ⑫フランジ, ストレーナ取付部ボルト

(①～④及び⑪は多孔プレート形状であり, 多孔プレートの厚さは mm である。)

注記 * : ディスクセット14～18におけるロングフィンガの厚さは mm である。

図3-2 残留熱除去系ストレーナの形状及び主要寸法 (単位: mm)

表 3-1 ディスクセット幅, スペーサ内径, ロングフィンガ長さ及びショートフィンガ長さ
(単位: mm)

ディスク セット番号	ディスク セット幅	スペーサ内径	ロング フィンガ長さ	ショート フィンガ長さ

NT2 補③ V-2-5-4-1-3 R0

4. 地震応答解析及び構造強度評価

4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法

- (1) 残留熱除去系ストレーナは、残留熱除去系ストレーナ部ティーに据付部材を介さずに、取付ボルトにて直接接続されるものとする。
- (2) 残留熱除去系ストレーナの質量には、ストレーナに付着する異物量を考慮し、荷重の算出において組み合わせるものとする。
- (3) 地震力は、残留熱除去系ストレーナに対して軸方向及び軸直角方向（水平、鉛直）に作用するものとし、軸直角方向に作用する荷重については水平方向と鉛直方向地震力の二乗和平方根により算出する。
- (4) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。
- (5) 概略構造図を表 2-1 に示す。

4.2 荷重の組合せ及び許容応力

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

残留熱除去系ストレーナの荷重の組合せ及び許容応力状態の評価に用いるものを表 4-1 に、荷重の組合せ整理表を表 4-2 に示し、表で使用される記号は添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」に従うものとする。

なお、「1. 概要」に記載したとおり本計算書では、同形状である残留熱除去系ストレーナ、高圧炉心スプレイ系ストレーナ及び低圧炉心スプレイ系ストレーナの代表として残留熱除去系ストレーナの評価としていることから、荷重の組合せについては高圧炉心スプレイ系ストレーナ及び低圧炉心スプレイ系ストレーナについても記載する。

4.2.2 許容応力

残留熱除去系ストレーナの許容応力を表 4-3 に示す。

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態

(設計基準対象施設)

施設区分		機器名称	耐震設計上の重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
原子炉冷却系統施設	残留熱除去設備	残留熱除去系ストレーナ	S	クラス 2	$D + P_D + M_D + S_d^*$	Ⅲ _A S
					$D + P_L + M_L + S_d^*$	Ⅲ _A S
					$D + P_D + M_D + S_s$	Ⅳ _A S
	非常用炉心冷却設備 その他原子炉注水設備	高压炉心スプレイ系ストレーナ	S	クラス 2	$D + P_D + M_D + S_d^*$	Ⅲ _A S
					$D + P_L + M_L + S_d^*$	Ⅲ _A S
					$D + P_D + M_D + S_s$	Ⅳ _A S
		低压炉心スプレイ系ストレーナ	S	クラス 2	$D + P_D + M_D + S_d^*$	Ⅲ _A S
					$D + P_L + M_L + S_d^*$	Ⅲ _A S
					$D + P_D + M_D + S_s$	Ⅳ _A S

(重大事故等対処設備)

施設区分		機器名称	設備分類*1	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
原子炉冷却系統施設	残留熱除去設備	残留熱除去系ストレーナ	常設耐震／防止	重大事故等クラス 2	$D + P_{SA} + M_{SA} + S_s$	V _A S*2
	非常用炉心冷却設備 その他原子炉注水設備	残留熱除去系ストレーナ	常設耐震／防止 常設／緩和	重大事故等クラス 2	$D + P_{SA} + M_{SA} + S_s$	V _A S*2
		高压炉心スプレイ系ストレーナ	常設耐震／防止	重大事故等クラス 2	$D + P_{SA} + M_{SA} + S_s$	V _A S*2
		低压炉心スプレイ系ストレーナ	常設耐震／防止	重大事故等クラス 2	$D + P_{SA} + M_{SA} + S_s$	V _A S*2
原子炉格納施設	圧力低減設備 その他の安全設備	残留熱除去系ストレーナ	常設耐震／防止 常設／緩和	重大事故等クラス 2	$D + P_{SA} + M_{SA} + S_s$	V _A S*2
		高压炉心スプレイ系ストレーナ	常設／緩和	重大事故等クラス 2	$D + P_{SA} + M_{SA} + S_s$	V _A S*2

注記 *1: 「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備, 「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

*2: V_ASとしてⅣ_ASの許容応力を用いる。

表 4-2 荷重の組合せ整理表

	運転状態	死荷重	異物荷重	差圧	SRV荷重		LOCA荷重			地震荷重		許容応力状態
					運転時	中小破断時	プールスウェル	蒸気凝縮(CO)	チャッキング(CH)	S _d 荷重	S _s 荷重	
DB	運転状態 I	○								○		Ⅲ _A S
	運転状態 I	○									○	Ⅳ _A S
	運転状態 II	○			○					○		Ⅲ _A S
	運転状態 II	○			○						○	Ⅳ _A S
	運転状態Ⅳ(L)	○	○	○						○		Ⅲ _A S
SA	運転状態Ⅴ(L)* ¹	○	○	○						○		V _A S* ²
	運転状態Ⅴ(LL)	○	○	○							○	V _A S* ²

注記 *1: V(L) の評価はV(LL) の評価で代表される。

*2: V_ASとしてⅣ_ASの許容応力を用いる。

表4-3 許容応力

(ストレーナ本体)

許容応力 状態	一次一般 膜応力	一次応力 (曲げ応力を含む)	一次+二次応力*1
Ⅲ _A S	Min($S_y, 0.6 \cdot S_u$) ただし、オーステナイト系ステンレス 鋼及び高ニッケル合金については 1.2 Sとしてもよい。	S_y ただし、オーステナイト系ステンレス 鋼及び高ニッケル合金については 1.2 Sとしてもよい。	S_d 又は S_s 地震動のみによる疲労解析を行い 疲労累積係数が 1.0 以下であること。ただし、 地震動のみによる一次+二次応力の変動値 が $2S_y$ 以下であれば、疲労解析は不要であ る。
Ⅳ _A S	$0.6 \cdot S_u$	$0.9 \cdot S_u$	
V _A S*2			

注記 *1：二次応力が発生する場合のみ考慮する。

*2：許容応力状態V_ASとして、Ⅳ_ASの許容応力を用いる。

13

(ストレーナ取付部ボルト)

許容応力 状態	許容応力 (MPa)
Ⅲ _A S	$1.5 \cdot S$
Ⅳ _A S	$2 \cdot S$
V _A S*	

注記 *：許容応力状態V_ASとして、Ⅳ_ASの許容応力を用いる。

4.2.3 使用材料の許容応力評価条件及び許容応力

残留熱除去系ストレーナの許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-4 及び表 4-5 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-6 及び表 4-7 に示す。また、使用材料の許容応力を表 4-8 及び表 4-9 に示す。

なお、各評価部位の使用材料については以下のとおり。

多孔プレート	SUS304L
リブ	SUS304
コンプレッションプレート	SUS304
フィンガ	SUS304
ストラップ	SUS304
フランジ	SUS304
ストレーナ取付部ボルト	SUS304

表4-4 使用材料（ストレーナ本体）の許容応力評価条件（設計基準対象施設）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S (MPa)	S _y (MPa)	S _u (MPa)	S _y (R T) (MPa)
		周囲環境温度					
多孔プレート	SUS304L	周囲環境温度	104.5	107	143	406	—
リブ他	SUS304	周囲環境温度	104.5	121	169	439	—

表4-5 使用材料（ストレーナ取付部ボルト）の許容応力評価条件（設計基準対象施設）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S (MPa)	S _y (MPa)	S _u (MPa)	S _y (R T) (MPa)
		周囲環境温度					
ストレーナ取付ボルト	SUS304	周囲環境温度	104.5	105	—	—	—

表4-6 使用材料（ストレーナ本体）の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S (MPa)	S _y (MPa)	S _u (MPa)	S _y (R T) (MPa)
		周囲環境温度					
多孔プレート	SUS304L	周囲環境温度	148	—	—	390	—
リブ他	SUS304	周囲環境温度	148	—	—	422	—

表4-7 使用材料（ストレーナ取付部ボルト）の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S (MPa)	S _y (MPa)	S _u (MPa)	S _y (R T) (MPa)
		周囲環境温度					
ストレーナ取付ボルト	SUS304	周囲環境温度	148	96	—	—	—

表4-8 ストレーナ本体の許容応力

材料	許容応力 状態	許容応力 (MPa)		
		一次応力		一次+二次応力* ¹
		P_m * ²	$P_L + P_b$	$P_L + P_b + Q$
SUS304L	Ⅲ _A S	143	143	286
	Ⅳ _A S	243	365	
	V _A S	234	351	262
SUS304	Ⅲ _A S	169	169	338
	Ⅳ _A S	263	395	
	V _A S	253	380	310

注記 *1：二次応力が発生する場合のみ考慮する。（今回の計算においては、二次応力（通常運転時温度による応力を含む。）は発生しない。）

*2：評価対象は、構造または形状の不連続性を有する部分であることから、発生する一次一般膜応力は十分に小さいため、評価結果の記載については省略する。

表4-9 ストレーナ取付部ボルトの許容応力

材料	許容応力 状態	許容応力 (MPa)
SUS304	Ⅲ _A S	157
	Ⅳ _A S	210
	V _A S	192

4.2.4 設計荷重

残留熱除去系ストレーナの設計荷重のうち、地震荷重、水力学的動荷重及びフランジの設計荷重は、ストレーナ、ティー、貫通部及び原子炉格納容器までの範囲を考慮（ストレーナから原子炉格納容器までの連成モデルを用いて解析を行い、各部の反力を算出）して設定する。なお、解析モデルについては4.3項 解析モデル及び諸元にて説明する。

(1) 死荷重

残留熱除去系ストレーナの自重による荷重及び残留熱除去系ストレーナに付着する異物の自重による異物荷重^{*1}の2つの死荷重を考慮する。

残留熱除去系ストレーナの自重= N

異物荷重= N

注記 *1：異物荷重は運転状態Ⅳ（プールスウェル時は除く。）及び運転状態Ⅴの荷重の組合せ時に考慮する。

(2) 差圧

差圧による荷重^{*2}は、異物付着時の残留熱除去系ストレーナを通しての最大設計差圧より設定し、以下のとおりとする。

また、差圧による荷重の作用方向を図4-1に示す。

差圧荷重= kPa

注記 *2：差圧による荷重は運転状態Ⅳ（プールスウェル時は除く。）及び運転状態Ⅴの荷重の組合せ時に考慮する。




図 4-1 差圧荷重の作用方向

(3) 水力的動的荷重（逃がし安全弁作動時荷重及び原子炉冷却材喪失時荷重）

逃がし安全弁作動時及び原子炉冷却材喪失時には、サブプレッション・チェンバ内の水中構造物に様々な荷重が水力的動的荷重として作用する。これらの荷重については、原子力安全委員会が策定した評価指針「BWR, MARK-II型格納容器圧力抑制系に加わる動荷重の評価指針」（以下「MARK-II動荷重指針」という。）に準じて荷重の評価を実施する。

MARK-II動荷重指針に基づき、残留熱除去系ストレーナに加わる水力的動的荷重を算出した結果を表4-10に示す。表4-10に示した荷重は、考慮すべき水力的動的荷重が最大となる位置を選定して算出した値である。なお、地震荷重と組合せる逃がし安全弁作動時荷重のみ記載する。

なお、残留熱除去系ストレーナは、逃がし安全弁作動時荷重内の水ジェット及び蒸気凝縮過程による荷重について、十分小さいため評価対象としない。

水力的動的荷重の作用方向を図4-2に示す。

軸方向の荷重は、引用文献(1)の考えに基づき、最前列のディスクと最後列のディスクで軸方向荷重の1/2ずつを受け持つとし、この荷重を最前列と最後列のディスクの投影面積で除算し、軸方向の圧力荷重として作用させる。

軸直角方向の荷重は、ストレーナの片面のみで荷重を受け持つとし、ストレーナの片面の投影面積で軸直角方向荷重を除算し、軸直角方向の圧力荷重として作用させる。

表4-10 水力的動的荷重（逃がし安全弁作動時荷重）

荷重名称	軸方向荷重 (N)	軸直角方向荷重 (N)
S R V荷重（運転時）*		

注記 *：方向は図3-1参照。ただし、軸直角方向の荷重については、二乗和平方根としている。

定常ドラッグ荷重と圧力荷重との二乗和平方根とする。




図 4-2 水力的動的荷重の作用方向

4.3 解析モデル及び諸元

解析モデルの概要を以下に示す。

- (1) 残留熱除去系ストレーナの応力評価は、はりモデル及び三次元シェルモデルによる有限要素解析手法を適用する。なお、ストレーナ本体の応力計算に用いた三次元シェルモデル（以下「応力解析用モデル」という。）については、4.6.2項 応力計算方法で説明することとし、ここではストレーナから原子炉格納容器までをモデル化した二次元はりモデル（以下「応答解析用モデル」という。）について説明する。
- (2) 4.2.4項 設計荷重のとおり、応答解析用モデルではストレーナから原子炉格納容器までの連成モデルを用いて解析を行い、固有値及び各部の反力を算出する。応答解析用モデルについて図4-3に、機器の諸元について表4-11に示す。
ストレーナについてはリブ等の補強材を有しており、構造上十分に剛であるため、剛体としてモデル化している。表4-11に記載の材質はストレーナ部ティー及び貫通部スリーブの材質を示す。
- (3) 本設備はサブプレッション・プールに水没している機器であるため、内包水及び排除水の影響を加味し、ストレーナ質量に含んでいる。
- (4) 解析コードは「MSC NASTRAN」を使用し、固有値及び荷重を求める。なお、評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、添付書類「V-5-1 計算機プログラム（解析コード）の概要 MSC NASTRAN」に示す。




図4-3 応答解析用モデル

表 4-11 機器諸元

項目	単位	入力値
材質	—	
ストレータ質量	kg/個	
温度	℃	104.5
縦弾性係数	MPa	
ポアソン比	—	
要素数	個	
節点数	個	

4.4 固有周期

応答解析用モデルによる固有値解析の結果を表 4-12 に示す。

1 次モードは水平方向に卓越し，固有周期が [] 2 次モードは水平方向に卓越し，固有周期が 0.05 秒以下であり，剛であることを確認した。また，鉛直方向は 3 次モード以降で卓越し，固有周期は 0.05 秒以下であり剛であることを確認した。

表 4-12 固有値解析結果

モード	固有周期 (s)	卓越方向	刺激係数		
			X	Y	Z
1 次	[]	水平	[]	[]	[]
2 次	[]	水平	-	-	-



図 4-4 振動モード (1 次モード [] s)

4.5 設計用地震力

評価に用いる設計用地震力を表 4-13 及び表 4-14 に示す。

「弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度」及び「基準地震動 S_s 」による地震力は、添付書類「V-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づく。また、減衰定数は添付書類「V-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。

なお、図 3-1 に示すように、ストレナーの軸方向には水平方向の震度、軸直角方向には水平方向及び鉛直方向の震度が作用するため、軸方向及び軸直角方向に作用する地震力を表 4-15 に示す。

表 4-13 設計用地震力（設計基準対象施設）

据付場所 及び 設置高さ	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度		基準地震動 S_s		減衰定数 (%)	
	水平 方向	鉛直 方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平 方向	鉛直 方向
格納容器内 EL. <input type="text"/> m	<input type="text"/>	0.05 以下*1	$C_H=0.53$ 又は*2	$C_V=0.48$	$C_H=0.96$ 又は*3	$C_V=0.90$	1.0*4	—

注記 *1：固有値解析より 0.05 秒以下であり、剛であることを確認した。

*2：弾性設計用地震動 S_d に基づく設備評価用床応答曲線より得られる値

*3：基準地震動 S_s に基づく設備評価用床応答曲線より得られる値

*4：溶接構造物に適用される減衰定数の値

表 4-14 設計用地震力（重大事故等対処設備）

据付場所 及び 設置高さ	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度		基準地震動 S_s		減衰定数 (%)	
	水平 方向	鉛直 方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平 方向	鉛直 方向
格納容器内 EL. <input type="text"/> m	<input type="text"/>	0.05 以下*1	—	—	$C_H=0.96$ 又は*2	$C_V=0.90$	1.0*3	—

注記 *1：固有値解析より 0.05 秒以下であり、剛であることを確認した。

*2：基準地震動 S_s に基づく設備評価用床応答曲線より得られる値

*3：溶接構造物に適用される減衰定数の値

表 4-15 ストレナーに作用する地震力

取付け位置 EL. <input type="text"/> m		
地震荷重	軸方向震度	軸直角方向震度
S_d^*	1.31	1.40
S_s	2.21	2.39

注：方向は図3-1参照。

ただし、軸直角方向震度については、二乗和平方根としている。

4.6 計算方法

ストレーナの形状が同一であること及び考慮すべき荷重として最大となる値を使用して計算することから、応力評価は代表して残留熱除去系ストレーナにつき実施する。

4.6.1 応力評価点

残留熱除去系ストレーナの構造は、図 3-2 に示すように、リブ及びフィンガが主強度部材となり各ディスクを支える構造になっている。各ディスクの表面は多孔プレートとなっており、ろ過装置としての機能を果たしている。作用される荷重の大部分は、フィンガにより支えられた各ディスクの多孔プレート表面に加わり、負荷された荷重は最終的にはリブに伝達される。したがって、ここではストレーナの主要構成部材である多孔プレート、リブ、コンプレッションプレート、フィンガ、ストラップ、フランジ及びストレーナ取付部ボルトの構造、形状を考慮した応力評価点を選定し、評価を実施する。

応力評価点を表 4-16 及び図 4-5 に示す。

表 4-16 応力評価点

名称		応力評価点番号	応力評価点
多孔 プレート	ディスク	P 1	全ディスクセットの多孔プレート
	スペーサ*	P 2	ディスクセット間の円筒形多孔プレート
リブ		P 3	リブ
コンプレッションプレート		P 4	コンプレッションプレート
フィンガ		P 5	フィンガ
ストラップ		P 6	ストラップ
フランジ		P 7	フランジ
ストレーナ取付部ボルト		P 8	ボルト

注記 * : ボトムスペーサを含む。



図 4-5 応力評価点

4.6.2 応力計算方法

応力計算方法について、以下に示す。なお、フランジ及びストレーナ取付部ボルトについては作用する荷重についても本項目で記載する。

(1) ストレーナ（応力評価点 P 1～P 6）

残留熱除去系ストレーナの計算モデルを図 4-6 に、機器の諸元を表 4-17 に示す。また、計算モデルの各部材は溶接により接合されており、溶接部は健全性が確保されるよう設計する。

なお、多孔プレートの等価縦弾性係数、等価ポアソン比及び応力増倍率は、引用文献(2)の考え方にに基づき設定した。




図 4-6 残留熱除去系ストレーナの計算モデル

表 4-17 機器諸元

項目	単位	入力値
材質	—	SUS304L, SUS304
質量	kg	
温度条件 (雰囲気温度)	°C	104.5
等価縦弾性係数	MPa	
等価ポアソン比	—	
応力増倍率		
要素数	個	
節点数	個	

(2) フランジ (応力評価点 P 7)

フランジの設計荷重は、ストレーナに作用する荷重から算出したフランジ部のモーメントを用いる。ここでのモーメントとは、図 4-7 に示すように、ストレーナ重心に作用する荷重とその作用点からフランジまでのモーメントアームから計算したモーメントであり、フランジに対して面外方向の曲げモーメント（2方向ある面外方向曲げモーメントの二乗和平方根の合成値）とする。ストレーナ重心がフランジ中心軸上に位置することから、フランジ面内方向のモーメント（ねじりモーメント）は発生しないため、ここでは評価対象としない。

フランジの設計荷重を表 4-18 に示す。




図 4-7 フランジに作用するモーメント

表 4-18 フランジの設計荷重

荷重		モーメント (N・mm)
1	死荷重	
2	異物荷重 ^{*1}	
3	差圧 (DB)	
4	SRV 荷重	
5	ストレーナ S_d *地震荷重	
6	ストレーナ S_s 地震荷重	
7	異物 S_d *地震荷重 ^{*2}	
8	差圧 (SA)	
9	異物 S_s 地震荷重 ^{*2}	

注記 *1：異物による荷重は死荷重に含めて計算している。

*2：異物による地震荷重はストレーナの地震荷重に含めて計算している。

表 4-18 に記載した荷重から、以下に示す計算方法により応力評価を行う。

ストレーナ取付部のフランジは、一般的なフランジとは異なりガスケットを使用しない。そこで、フランジを以下のようにモデル化する。

フランジを外周（ボルト穴中心円直径）が固定された平板と考え、表 4-18 に示すモーメントが中心部に作用すると考える。この場合の発生応力は、引用文献(3)より、図 4-8 に示す計算モデルで下記の計算式より求める。

$$\sigma_r = \frac{\beta \cdot M_{fmax}}{a \cdot t^2}$$

ここに、 σ_r : 曲げ応力 (MPa)

M_{fmax} : 表 4-18 に示すモーメント (N・mm)

a : ボルト穴中心円半径 = (mm)

b : フランジ内半径 = (mm)

t : フランジ板厚 = (mm)

β : b/a (= から決まる計算上の係数 =)




図 4-8 フランジ断面の計算モデル

(3) ストレーナ取付部ボルト（応力評価点 P 8）

ストレーナ取付部ボルトの評価は、4.6.2 項(2)に示すフランジに作用する最大モーメントに加え、ストレーナの軸方向に発生する反力であるボルトの軸方向荷重を考慮した引張力を合算して応力評価を行う。フランジとボルトは摩擦接合であるため、ボルトに対するせん断力は作用しないものとする。また、計算で用いるボルト径は、安全側にボルトの谷径を用いるものとする。ボルトの設計荷重を表 4-19 に示す。

表 4-19 ボルトの設計荷重

荷重		軸方向荷重 (N)
1	死荷重	
2	異物荷重*1	
3	差圧 (DB)	
4	SRV 荷重	
5	ストレーナ S _d *地震荷重	
6	ストレーナ S _s 地震荷重	
7	異物 S _d *地震荷重*2	
8	差圧 (SA)	
9	異物 S _s 地震荷重*2	

注記 *1：異物による荷重は死荷重に含めて計算している。
 *2：異物による地震荷重はストレーナの地震荷重に含めて計算している。

表 4-19 に記載した荷重から、以下に示す計算方法により応力評価を行う。

図 4-9 に示すフランジの中心を通る中立軸（Z 軸）まわりのモーメントを考える。このとき、Z 軸まわりのモーメントは、各ボルトに発生する軸力とボルトの Z 軸からの距離の積から得られるモーメントとつりあっていると考えることができる。ここで、軸方向荷重によって中立軸が移動するが、軸方向荷重のボルトへの影響が小さいため、軸方向荷重による中立軸の移動は無視する。

したがって、Z 軸まわりのモーメントと各ボルトの軸力の関係は下記となる。

$$M_Z = \sum_{k=1}^n F_{tk} \cdot \ell_k$$

- ここに、M_Z : Z 軸まわりのモーメント (N・mm)
- F_{tk} : 各ボルトに発生する軸力 (N)
- ℓ_k : 任意のボルト k における Z 軸からの距離 (mm)
- n : ボルトの本数 =

なお、ストレーナ重心がフランジ中心軸上に位置することから、フランジ面内方向のモーメント（ねじりモーメント）は発生しないため、ここでは評価対象としない。




図 4-9 各ボルトに発生する軸力とモーメントアームの関係

また、ボルト軸力の Z 軸まわりのモーメント寄与分は中立軸上ではゼロであり、図 4-9 に示すように、曲げモーメントを伝えるボルトの軸力は回転中心からの距離に比例して変化するとして算定する。この場合、ボルトに発生する最大の軸力を F_t とすると、各ボルトに発生する軸力 F_{tk} は下記となる。

$$F_{tk} = F_t \cdot \frac{\ell_k}{D_5/2}$$

ここに、 F_t : 最大の軸力が発生するボルトの軸力 (N)

F_{tk} : 各ボルトに発生する軸力 (N)

D_5 : ボルト孔中心円直径 = (mm)

以上より、 n が偶数の場合、Z 軸まわりのモーメントは下記となる。

$$M_z = \frac{2 \cdot F_t}{D_5} \cdot \sum_{k=1}^n \ell_k^2 = \frac{F_t \cdot D_5 \cdot n}{4}$$

$$\text{ただし、} \ell_k = \frac{D_5}{2} \cdot \sin\left\{\frac{2 \cdot \pi}{n} \cdot (k-1)\right\}$$

よって、表 4-18 に示すモーメントから、ボルトの軸力は以下のように算出できる。

$$F_t = \frac{4 \cdot M_{fmax}}{D_5 \cdot n}$$

したがって、ボルトに発生する応力は下記となる。

$$f_t = \frac{F_t}{A_s} + \frac{F_{axl}}{A_s \cdot n}$$

ここに、 f_t : ボルトの発生応力 (MPa)

A_s : ボルトの有効断面積 = $\frac{\pi \cdot d_b^2}{4}$ (mm²)

d_b : ボルトのねじ部谷径 = (mm)

F_{axl} : 表 4-19 に示す軸方向荷重 (N)

4.7 計算条件

応力解析に用いる自重及び荷重は、本計算書の4.2項 荷重の組合せ及び許容応力及び4.5項 設計用地震力に示す。

4.8 応力の評価

4.6項 計算方法で求めた応力は表4-8及び表4-9に記載される値以下であること。

5. 評価結果

5.1 設計基準対象施設としての評価結果

残留熱除去系ストレーナの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生応力は許容応力を満足しており、耐震性を有することを確認した。

(1) 許容応力状態Ⅲ_ASに対する評価

許容応力状態Ⅲ_ASに対する応力評価結果を表5-1に示す。

表4-1に示す荷重の組合せのうち、 $D + P_D + M_D + S_d^*$ 及び $D + P_L + M_L + S_d^*$ の評価について、それぞれ発生値が高い方の評価を記載している。

(2) 許容応力状態Ⅳ_ASに対する評価

許容応力状態Ⅳ_ASに対する応力評価結果を表5-2に示す。

表4-1に示す荷重の組合せのうち、 $D + P_D + M_D + S_s$ について評価を記載している。

表 5-1 許容応力状態Ⅲ_AS に対する応力評価結果 (D + P_D + M_D + S_d* 及び D + P_L + M_L + S_d*)

評価対象設備	評価部位		応力分類	Ⅲ _A S		判定	備考
				発生応力	許容応力		
				MPa	MPa		
残留熱除去系 ストレーナ	P 1	全ディスクセットの 多孔プレート	一次膜応力+ 一次曲げ応力		143	○	②*
	P 2	ディスクセット間の 円筒形多孔プレート	一次膜応力+ 一次曲げ応力		143	○	②*
	P 3	リブ	一次膜応力+ 一次曲げ応力		169	○	①*
	P 4	コンプレッションプレート	一次膜応力+ 一次曲げ応力		169	○	①, ②*
	P 5	フィンガ	一次膜応力+ 一次曲げ応力		169	○	①*
	P 6	ストラップ	一次膜応力+ 一次曲げ応力		169	○	①*
	P 7	フランジ	曲げ応力		169	○	①*
	P 8	ボルト	引張応力		157	○	①*

注記 * : ①D + P_D + M_D + S_d* / ②D + P_L + M_L + S_d* における結果を示す。

表 5-2 許容応力状態IV_ASに対する応力評価結果 (D + P_D + M_D + S_s)

評価対象設備	評価部位		応力分類	IV _A S		判定	備考
				発生応力	許容応力		
				MPa	MPa		
残留熱除去系 ストレーナ	P 1	全ディスクセットの 多孔プレート	一次膜応力+ 一次曲げ応力		365	○	
	P 2	ディスクセット間の 円筒形多孔プレート	一次膜応力+ 一次曲げ応力		365	○	
	P 3	リブ	一次膜応力+ 一次曲げ応力		395	○	
	P 4	コンプレッションプレート	一次膜応力+ 一次曲げ応力		395	○	
	P 5	フィンガ	一次膜応力+ 一次曲げ応力		395	○	
	P 6	ストラップ	一次膜応力+ 一次曲げ応力		395	○	
	P 7	フランジ	曲げ応力		395	○	
	P 8	ボルト	引張応力		210	○	

5.2 重大事故等対処設備としての評価結果

残留熱除去系ストレーナの重大事故等対処設備としての耐震評価結果を以下に示す。発生応力は許容応力を満足しており、耐震性を有することを確認した。

(1) 許容応力状態 V_{AS} に対する評価

許容応力状態 V_{AS} に対する応力評価結果を表 5-3 に示す。

表 4-2 に示す荷重の組合せのうち、 $D + P_{SA} + M_{SA} + S_s$ について評価を記載している。

表 5-3 許容応力状態 V_{AS} に対する応力評価結果 ($D + P_{SA} + M_{SA} + S_s$)

評価対象設備	評価部位		応力分類	V_{AS}		判定	備考
				発生応力	許容応力		
				MPa	MPa		
残留熱除去系 ストレーナ	P 1	全ディスクセットの 多孔プレート	一次膜応力+ 一次曲げ応力		351	○	
	P 2	ディスクセット間の 円筒形多孔プレート	一次膜応力+ 一次曲げ応力		351	○	
	P 3	リブ	一次膜応力+ 一次曲げ応力		380	○	
	P 4	コンプレッションプレート	一次膜応力+ 一次曲げ応力		380	○	
	P 5	フィンガ	一次膜応力+ 一次曲げ応力		380	○	
	P 6	ストラップ	一次膜応力+ 一次曲げ応力		380	○	
	P 7	フランジ	曲げ応力		380	○	
	P 8	ボルト	引張応力		192	○	

6. 引用文献

- (1) NEDO-32721, “Application Methodology for the General Electric Stacked Disk ECCS Suction Strainer” Licensing Topical Report, General Electric, March 2003.
- (2) ASME B&PV CODE, Section III, Division 1, Appendices, Article A-8000, “Stresses in Perforated Flat Plates,” 1989 Edition, No Addenda.
- (3) WARREN C. YOUNG
“ROARK’ S FORMULAS for Stress and Strain” 7th Edition