

建物・構築物の耐震性評価における浮力の考慮について

施設	部位	浮力考慮 有無	備考
原子炉建屋	基礎スラブ	×	地下排水設備を考慮しているため、浮力は考慮しない。
使用済燃料乾式貯蔵施設	基礎スラブ	○*1	
	杭	×	中空杭であり、自重も浮力も考慮しない。
格納容器圧力逃がし装置格納槽	基礎スラブ	○*1	
緊急時対策所	基礎スラブ	○*1	
	杭	○*1	

注記 *1：地下水位は地表面。