

本資料のうち、枠囲みの内容は、
営業秘密又は防護上の観点から
公開できません

| | |
|------------------|------------------|
| 東海第二発電所 工事計画審査資料 | |
| 資料番号 | 工認-939 改 7 |
| 提出年月日 | 平成 30 年 9 月 21 日 |

日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 添付書類

発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書

又項 その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備

抜粋資料

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------|----|-----------------|--|---|----|-------------------|--|----|---|--|----|----------------|--|----|----------|--|----|-------|--|----|----|--|-----|-------|--|-----|-----------|--|-----|----|--|-----|-----|-----|--|-----|--------|---|--|--|-----|-----|----|--|-----|--|----|---|-------------------|--|----|-----|----------------------------|--|----|-----|----------|--|----|----|------|--|---|---|---|--|-----|----|----|--|------|----------------------|------|--|-----|---|----|--|-----|---|------------|---------------|--|--|
| <div>ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備 その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備の記述を以下のとおり変更する。</div> <div>(1) 常用電源設備の構造</div> <div>(i) 発電機</div> <table><tr><td>$\overline{x}(1)(i)-①$台</td><td>数</td><td>1</td></tr><tr><td>容量</td><td colspan="2">約 1,300,000 kVA</td></tr></table> | $\overline{x}(1)(i)-①$ 台 | 数 | 1 | 容量 | 約 1,300,000 kVA | | <div>第10.3－3表 発電機，励磁装置の設備仕様</div> <div>(1) 発電機</div> <table><tr><td>型式</td><td colspan="2">横軸円筒回転界磁三相交流同期発電機</td></tr><tr><td>点数</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>容量</td><td colspan="2">約1,300,000 kVA</td></tr><tr><td>力率</td><td colspan="2">0.90（遅れ）</td></tr><tr><td>電圧</td><td colspan="2">19 kV</td></tr><tr><td>相数</td><td colspan="2">3相</td></tr><tr><td>周波数</td><td colspan="2">50 Hz</td></tr><tr><td>回転数</td><td colspan="2">1,500 rpm</td></tr><tr><td>結線法</td><td colspan="2">星形</td></tr><tr><td>冷却法</td><td>固定子</td><td>水冷却</td></tr><tr><td></td><td>回転子</td><td>水素直接冷却</td></tr></table> | 型式 | 横軸円筒回転界磁三相交流同期発電機 | | 点数 | 1 | | 容量 | 約1,300,000 kVA | | 力率 | 0.90（遅れ） | | 電圧 | 19 kV | | 相数 | 3相 | | 周波数 | 50 Hz | | 回転数 | 1,500 rpm | | 結線法 | 星形 | | 冷却法 | 固定子 | 水冷却 | | 回転子 | 水素直接冷却 | <div>【常用電源設備】（要目表）</div> <div>2 常用電源設備</div> <div>1 発電機に係る次の事項</div> <div>(1) 発電機の種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><th colspan="2">名称</th><th colspan="2">発電機</th></tr><tr><td>種類</td><td>－</td><td colspan="2">横軸円筒回転界磁三相交流同期発電機</td></tr><tr><td>容量</td><td>kVA</td><td colspan="2">1300000 (水素圧力 515 kPa*)</td></tr><tr><td>力率</td><td>%*2</td><td colspan="2">90*3（遅れ）</td></tr><tr><td>電圧</td><td>kV</td><td colspan="2">19*4</td></tr><tr><td>相</td><td>－</td><td colspan="2">3</td></tr><tr><td>周波数</td><td>Hz</td><td colspan="2">50</td></tr><tr><td>回転速度</td><td>min⁻¹*5</td><td colspan="2">1500</td></tr><tr><td>結線法</td><td>－</td><td colspan="2">星形</td></tr><tr><td>冷却法</td><td>－</td><td>固定子 回転子</td><td>水冷却 水素直接冷却</td></tr></table> <div>注記 *1：S I 単位に換算したもの。 *2：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。 *3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「0.90」と記載。 *4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「19,000V」と記載。 *5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「r.p.m」と記載。</div> | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | 発電機 | | 種類 | － | 横軸円筒回転界磁三相交流同期発電機 | | 容量 | kVA | 1300000 (水素圧力 515 kPa*) | | 力率 | %*2 | 90*3（遅れ） | | 電圧 | kV | 19*4 | | 相 | － | 3 | | 周波数 | Hz | 50 | | 回転速度 | min ⁻¹ *5 | 1500 | | 結線法 | － | 星形 | | 冷却法 | － | 固定子 回転子 | 水冷却 水素直接冷却 | <div>設置変更許可申請書（本文）第五号ヌ項において、工事の計画の内容は、以下の通り整合している。</div> <div>設置変更許可申請書（本文）の$\overline{x}(1)(i)-①$は、添付図面第 1-4-1 図「単線結線図（1／5）」に示す。</div> | |
| $\overline{x}(1)(i)-①$ 台 | 数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 約 1,300,000 kVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型式 | 横軸円筒回転界磁三相交流同期発電機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 約1,300,000 kVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力率 | 0.90（遅れ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電圧 | 19 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相数 | 3相 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周波数 | 50 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回転数 | 1,500 rpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結線法 | 星形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷却法 | 固定子 | 水冷却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 回転子 | 水素直接冷却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 発電機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | － | 横軸円筒回転界磁三相交流同期発電機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | kVA | 1300000 (水素圧力 515 kPa*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力率 | %*2 | 90*3（遅れ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電圧 | kV | 19*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 | － | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周波数 | Hz | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回転速度 | min ⁻¹ *5 | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結線法 | － | 星形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷却法 | － | 固定子 回転子 | 水冷却 水素直接冷却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|--|--|---|
| <p>(ii) 外部電源系 275 kV 2 回線</p> <p>154 kV 1 回線</p> <p> 3(1)(ii)-①発電機、外部電源系、非常用所内電源系、その他の関連する電気系統の機器の短絡若しくは地絡又は母線の低電圧若しくは過電流に対し、検知できる設計とする。 </p> | <p>第 10.3-1 表 送電線の設備仕様</p> <p>(1) 275 kV 送電線 兼用する設備は以下のとおり。 ・非常用電源設備 電 圧 275 kV 回 線 数 2 導体サイズ ACSR 810 mm² 2導体 送 電 容 量 約1,138 MW/回線 亘 長 約17 km（東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所まで）</p> <p>(2) 154kV 送電線 兼用する設備は以下のとおり。 ・非常用電源設備 電 圧 154 kV 回 線 数 1 導体サイズ ACSR 610 mm² 1導体 送 電 容 量 約269 MW 亘 長 約9 km（東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所まで）</p> | <p>【常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>1. 保安電源設備</p> <p>1.2 電線路の独立性及び物理的分離 発電用原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連系した設計とする。 設計基準対象施設は、送受電可能な回線として <u>275kV 送電線</u>（東京電力パワーグリッド株式会社東海原子力線）1ルート2回線及び受電専用の回線として <u>154kV 送電線</u>（東京電力パワーグリッド株式会社村松線・原子力 1 号線）1ルート1回線の合計2ルート3回線にて、電力系統に接続する設計とする。 ＜中略＞</p> <p>1.3 発電用原子炉施設への電力供給確保 設計基準対象施設に接続する電線路は、いずれの2回線が喪失した場合においても電力系統から発電用原子炉施設への電力の供給が停止しない設計とし、<u>275kV 送電線 2 回線</u>は起動変圧器を介して接続するとともに、<u>154kV 送電線 1 回線</u>は予備変圧器を介して接続する設計とする。 ＜中略＞</p> <p>1. 保安電源設備</p> <p>1.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保</p> <p>1.1.1 機器の損壊、故障その他の異常の検知と拡大防止 安全施設へ電力を供給する保安電源設備は、電線路、発電用原子炉施設において常時使用される発電機、外部電源系及び非常用所内電源系から安全施設への電力の供給が停止することがないよう、3(1)(ii)-①発電機、送電線、変圧器、母線等に保護継電器を設置し、機器の損壊、故障その他の異常を検知するとともに、異常を検知した場合は、ガス絶縁開閉装置あるいはメタルクラッド開閉装置等の遮断器が動作することにより、その拡大を防止する設計とする。 ＜中略＞</p> | <p>工事の計画の3(1)(ii)-①は、設置変更許可申請書（本文）の3(1)(ii)-①と、文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> | <p>【45 条 1】</p> <p>【45 条 12】</p> <p>【45 条 19】</p> <p>【45 条 8】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|---|---|---|---|----|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|---------------------------------|-----------|--------|--------|----|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------------|-------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|--|-----|--|---------------------|-------|-----|---|-----------------|--|-----|-----|---------|--|-----|--|--|------|---|---|---|--|-------|----|----|--|-------|-------------------------------|----------------|--|-------|---|-------|--|-----|--|---------------------|-------|-----|---|---|--|-----|---|---|--|---------|-----------------|-------|------|--|-------|---------------------------|--|--|------------|---|--|--|----------------|---|--|---|--|
| (iii) 変圧器 a. 主要変圧器 台 数 1 容 量 約 1,300,000 kVA 電 圧 18.525 kV / <u>Ⅹ(1)(iii)-①</u> 275 kV (一次/二次) b. 所内変圧器 台 数 2 容 量 約 50,000 kVA/台 電 圧 18.525 kV / 6.9 kV (一次/二次) c. 起動変圧器 台 数 2 容 量 約 50,000 kVA/台 電 圧 275 kV / 6.9 kV (一次/二次) d. 予備変圧器 台 数 1 容 量 約 38,000 kVA 電 圧 147 kV / 6.9 kV (一次/二次) | 第10.3-4表 変圧器の設備仕様 <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>主要変圧器</th> <th>所内変圧器</th> <th>起動変圧器</th> <th>予備変圧器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>型式</td> <td>屋外用三相二巻線外鉄無圧密封式</td> <td>屋外用三相三巻線内鉄無圧密封式</td> <td>屋外用三相三巻線外鉄無圧密封式 負荷時タップ 切替器付</td> <td>屋外用三相二巻線内鉄無圧密封式 負荷時タップ 切替器付</td> </tr> <tr> <td>台数</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>約1,300,000 kVA</td> <td>約50,000 kVA / 台</td> <td>約50,000 kVA / 台</td> <td>約38,000 kVA</td> </tr> <tr> <td>電 圧</td> <td>一次 18.525 kV 二次 275 kV</td> <td>18.525 kV</td> <td>275 kV</td> <td>147 kV</td> </tr> <tr> <td>相数</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>周波数</td> <td>50 Hz</td> <td>50 Hz</td> <td>50 Hz</td> <td>50 Hz</td> </tr> <tr> <td>結 線 法</td> <td>一次 三角 二次 星形</td> <td>三角 星形、星形</td> <td>星形 星形、星形</td> <td>星形 星形</td> </tr> <tr> <td>冷却方法</td> <td>導油風冷式</td> <td>油入風冷式</td> <td>油入風冷式</td> <td>油入風冷式</td> </tr> </tbody> </table> | 名称 | 主要変圧器 | 所内変圧器 | 起動変圧器 | 予備変圧器 | 型式 | 屋外用三相二巻線外鉄無圧密封式 | 屋外用三相三巻線内鉄無圧密封式 | 屋外用三相三巻線外鉄無圧密封式 負荷時タップ 切替器付 | 屋外用三相二巻線内鉄無圧密封式 負荷時タップ 切替器付 | 台数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 容量 | 約1,300,000 kVA | 約50,000 kVA / 台 | 約50,000 kVA / 台 | 約38,000 kVA | 電 圧 | 一次 18.525 kV 二次 275 kV | 18.525 kV | 275 kV | 147 kV | 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 周波数 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 結 線 法 | 一次 三角 二次 星形 | 三角 星形、星形 | 星形 星形、星形 | 星形 星形 | 冷却方法 | 導油風冷式 | 油入風冷式 | 油入風冷式 | 油入風冷式 | 【常用電源設備】（要目表） 2 常用電源設備 2 変圧器に係る次の事項 (1) 変圧器の種類、容量、電圧（一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整範囲を有するものは、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。）、相、周波数、結線法、冷却法、相数及び取付箇所並びに電気事業の用に供するものにあつては、常用及び予備の別 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>変 更 前^{※2}</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種 類</td> <td>—</td> <td>屋外用三相二巻線外鉄無圧密封式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容 量</td> <td>kVA</td> <td>1300000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電 圧</td> <td>一次 kV^{※1} 二次 kV 三次 kV</td> <td>18.525^{※1} F293.75/F287.5/F281.25/R275 —</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td>相</td> <td>—</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>周 波 数</td> <td>Hz</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>結 線 法</td> <td>一次 — 二次 — 三次 —</td> <td>三角形 星形 —</td> <td></td> </tr> <tr> <td>冷 却 法</td> <td>—</td> <td>導油風冷式</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (続き) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">個 数</th> <th>変 更 前^{※2}</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常 用</td> <td>—</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>予 備</td> <td>—</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ライン名)</td> <td>主要変圧器</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td></td> <td>設 置 床</td> <td>屋外 EL 約 8 m^{※2}</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>洪水防護上の区分番号</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>洪水防護上の配慮が必要な高さ</td> <td>—</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 注記 ※1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「18.525V」と記載。 ※2：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。 ※3：記載内容は、既工事計画書（平成23年11月4日付け発室発第298号工事計画届出書）による。なお、本工事計画書は、届け出した工事計画に対して基本設計方針の変更を行うことに伴い申請するものである。 | 名 称 | | 変 更 前 ^{※2} | 変 更 後 | 種 類 | — | 屋外用三相二巻線外鉄無圧密封式 | | 容 量 | kVA | 1300000 | | 電 圧 | 一次 kV ^{※1} 二次 kV 三次 kV | 18.525 ^{※1} F293.75/F287.5/F281.25/R275 — | 変更なし | 相 | — | 3 | | 周 波 数 | Hz | 50 | | 結 線 法 | 一次 — 二次 — 三次 — | 三角形 星形 — | | 冷 却 法 | — | 導油風冷式 | | 個 数 | | 変 更 前 ^{※2} | 変 更 後 | 常 用 | — | 1 | | 予 備 | — | 0 | | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ライン名) | 主要変圧器 | 変更なし | | 設 置 床 | 屋外 EL 約 8 m ^{※2} | | | 洪水防護上の区分番号 | — | | | 洪水防護上の配慮が必要な高さ | — | | 設置変更許可申請書（本文）の「所内変圧器」、「起動変圧器」、「予備変圧器」は、本工事計画の対象外である。 工事の計画の <u>Ⅹ(1)(iii)-①</u> は、設置変更許可申請書（本文）の <u>Ⅹ(1)(iii)-①</u> の電圧調整範囲（タップにより、二次電圧を変更可能）を記載しており整合している。 | |
| 名称 | 主要変圧器 | 所内変圧器 | 起動変圧器 | 予備変圧器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型式 | 屋外用三相二巻線外鉄無圧密封式 | 屋外用三相三巻線内鉄無圧密封式 | 屋外用三相三巻線外鉄無圧密封式 負荷時タップ 切替器付 | 屋外用三相二巻線内鉄無圧密封式 負荷時タップ 切替器付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台数 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 約1,300,000 kVA | 約50,000 kVA / 台 | 約50,000 kVA / 台 | 約38,000 kVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | 一次 18.525 kV 二次 275 kV | 18.525 kV | 275 kV | 147 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周波数 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結 線 法 | 一次 三角 二次 星形 | 三角 星形、星形 | 星形 星形、星形 | 星形 星形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷却方法 | 導油風冷式 | 油入風冷式 | 油入風冷式 | 油入風冷式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | 変 更 前 ^{※2} | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | 屋外用三相二巻線外鉄無圧密封式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | kVA | 1300000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | 一次 kV ^{※1} 二次 kV 三次 kV | 18.525 ^{※1} F293.75/F287.5/F281.25/R275 — | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 | — | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周 波 数 | Hz | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結 線 法 | 一次 — 二次 — 三次 — | 三角形 星形 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷 却 法 | — | 導油風冷式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | | 変 更 前 ^{※2} | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常 用 | — | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 備 | — | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ライン名) | 主要変圧器 | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | 屋外 EL 約 8 m ^{※2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 洪水防護上の区分番号 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 洪水防護上の配慮が必要な高さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------|-------|---|-------|------------------------------|---------|--------------|-----|--------------------------------|-----|--------|-------|---|-------|------------------------------|---------|---------|-----|-------------------------------|--|---|--|
| <div>(2) 非常用電源設備の構造</div> <div>(i) 受電系統</div> <div><div>275 kV2 回線Ⅹ(2)(i)-①(「Ⅹ(1) 常用電源設備の構造」と兼用)</div><div>154 kV1 回線Ⅹ(2)(i)-①(「Ⅹ(1) 常用電源設備の構造」と兼用)</div></div> | <div>第 10.3-1 表 送電線の設備仕様</div> <div>(1) 275 kV 送電線</div> <div>兼用する設備は以下のとおり。</div> <div>・非常用電源設備</div> <div><table><tr><td>電 圧</td><td>275 kV</td></tr><tr><td>回 線 数</td><td>2</td></tr><tr><td>導体サイズ</td><td>ACSR 810 mm² 2導体</td></tr><tr><td>送 電 容 量</td><td>約1,138 MW／回線</td></tr><tr><td>亘 長</td><td>約17 km（東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所まで）</td></tr></table></div> <div>(2) 154kV 送電線</div> <div>兼用する設備は以下のとおり。</div> <div>・非常用電源設備</div> <div><table><tr><td>電 圧</td><td>154 kV</td></tr><tr><td>回 線 数</td><td>1</td></tr><tr><td>導体サイズ</td><td>ACSR 610 mm² 1導体</td></tr><tr><td>送 電 容 量</td><td>約269 MW</td></tr><tr><td>亘 長</td><td>約9 km（東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所まで）</td></tr></table></div> | 電 圧 | 275 kV | 回 線 数 | 2 | 導体サイズ | ACSR 810 mm ² 2導体 | 送 電 容 量 | 約1,138 MW／回線 | 亘 長 | 約17 km（東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所まで） | 電 圧 | 154 kV | 回 線 数 | 1 | 導体サイズ | ACSR 610 mm ² 1導体 | 送 電 容 量 | 約269 MW | 亘 長 | 約9 km（東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所まで） | <div>【非常用電源設備】（基本設計方針）</div> <div>2. 交流電源設備</div> <div>2.1 非常用交流電源設備</div> <div>Ⅹ(2)(i)-①発電用原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連系した設計とする。</div> <div><中略></div> <div>【常用電源設備】（基本設計方針）</div> <div>1. 保安電源設備</div> <div>1.2 電線路の独立性及び物理的分離</div> <div>Ⅹ(2)(i)-①発電用原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連系した設計とする。</div> <div>設計基準対象施設は、送受電可能な回線として 275kV 送電線（東京電力パワーグリッド株式会社東海原子力線）1 ルート 2 回線及び受電専用の回線として 154kV 送電線（東京電力パワーグリッド株式会社村松線・原子力 1 号線）1 ルート 1 回線の合計 2 ルート 3 回線にて、電力系統に接続する設計とする。</div> <div><中略></div> | <div>設置変更許可申請書（本文）のⅩ(2)(i)-①は、電力系統に連系した送電線について、常用電源設備と非常用電源設備で同じ設備を表しており、工事の計画においては、常用電源設備と非常用電源設備の基本設計方針にそれぞれ記載しており整合している。</div> | <div>【45 条 1】</div> <div>【45 条 1】</div> <div>【45 条 12】</div> |
| 電 圧 | 275 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回 線 数 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導体サイズ | ACSR 810 mm ² 2導体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送 電 容 量 | 約1,138 MW／回線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亘 長 | 約17 km（東京電力パワーグリッド株式会社那珂変電所まで） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | 154 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回 線 数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導体サイズ | ACSR 610 mm ² 1導体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送 電 容 量 | 約269 MW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亘 長 | 約9 km（東京電力パワーグリッド株式会社茨城変電所まで） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|--------|-----|---|-----|----------------------|----------------|--------|---|--|-----|--|-------|-------|--|-----|---|--------------|--|--|-----|---------|------------------|--|--|------|-----|-----|------------------------|--|---|-----|------------------------|--|-----|-----|------------------------|--|-----|-----|------|--|--|-----|------|------|--|--|--|---|---|--|--|-------|----|----|--|--|-----------|----------------------|-----|--|--|-------|---|----|--|--|------------|---|------|--|--|-----|---|---|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------------|---|---|--|---|--|-------|---|--------------------------|--------------------------|------|--|---------------------|---|---|--|---------|---------|-----------------------------|---|---|--|---------------|---------------|---|------------------|
| <p>(ii) 非常用ディーゼル発電機</p> <p>a. 非常用ディーゼル発電機</p> <table border="1"> <tr><td>台 数</td><td>2</td></tr> <tr><td>出 力</td><td>Ⅹ(2)(ii)-①約 5,200 kW/台</td></tr> <tr><td>Ⅹ(2)(ii)-②起動時間</td><td>約 10 秒</td></tr> </table> <p>b. 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機</p> <table border="1"> <tr><td>台 数</td><td>1</td></tr> <tr><td>出 力</td><td>Ⅹ(2)(ii)-③約 2,800 kW</td></tr> <tr><td>Ⅹ(2)(ii)-②起動時間</td><td>約 10 秒</td></tr> </table> | 台 数 | 2 | 出 力 | Ⅹ(2)(ii)-①約 5,200 kW/台 | Ⅹ(2)(ii)-②起動時間 | 約 10 秒 | 台 数 | 1 | 出 力 | Ⅹ(2)(ii)-③約 2,800 kW | Ⅹ(2)(ii)-②起動時間 | 約 10 秒 | <p>10.1.1.3.3 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機を含む。）</p> <p>非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機を含む。）は、外部電源が喪失した場合には発電用原子炉を安全に停止するために必要な電力を供給し、また、外部電源が喪失し同時に原子炉冷却材喪失が発生した場合には工学的安全施設作動のための電力を供給する。</p> <p>非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機を含む。）は多重性を考慮して、3 台を備え、各々非常用高圧母線に接続する。各非常用ディーゼル発電設備（高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機を含む。）は、耐震性を有した原子炉建屋付属棟内のそれぞれ独立した部屋に設置する。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>2.1 非常用交流電源設備</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機を含む。）は、非常用高圧母線低電圧信号又は非常用炉心冷却設備作動信号で起動し、設置（変更）許可を受けた原子炉冷却材喪失事故における工学的安全施設の設備の作動開始時間を満足する時間であるⅩ(2)(ii)-②10 秒以内に電圧を確立した後は、各非常用高圧母線に接続し、負荷に給電する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>【非常用電源設備】（要目表）</p> <p>2 非常用発電設備に係る次の事項</p> <p>2.1 非常用ディーゼル発電機</p> <p>(B) 発電機に係る次の事項</p> <p>イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</p> <p>・常設</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th><th>変 更 前</th><th colspan="2">変 更 後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種 別</td><td>—</td><td colspan="3">非常用ディーゼル発電機*</td></tr> <tr> <td>容 量</td><td>kVA/個**</td><td colspan="3">Ⅹ(2)(ii)-①約 5200</td></tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td><td>た て</td><td>000</td><td colspan="2">4955^{*3, *4}</td></tr> <tr> <td>横</td><td>000</td><td colspan="2">4200^{*5, *6}</td></tr> <tr> <td>高 さ</td><td>000</td><td colspan="2">3240^{*5, *6}</td></tr> <tr> <td>力 率</td><td>%**</td><td colspan="3">80**</td></tr> <tr> <td>電 圧</td><td>1E V</td><td colspan="3">6900</td></tr> <tr> <td></td><td>相</td><td colspan="3">—</td></tr> <tr> <td>周 波 数</td><td>Hz</td><td colspan="3">50</td></tr> <tr> <td>回 転 速 度**</td><td>min⁻¹††</td><td colspan="3">429</td></tr> <tr> <td>結 線 法</td><td>—</td><td colspan="3">星形</td></tr> <tr> <td>冷 却 方 法†††</td><td>—</td><td colspan="3">空気冷却</td></tr> <tr> <td>個 数</td><td>—</td><td colspan="3">2</td></tr> </tbody> </table> <p>（続き）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">取 付 箇 所</th><th colspan="2">変 更 前</th><th colspan="2">変 更 後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>系 統 名（ライン名）</td><td>—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr> <td>設 置 床</td><td>—</td><td>EL. 0.70 m^{*7}</td><td>EL. 0.70 m^{*7}</td><td colspan="2">変更なし</td></tr> <tr> <td>溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td colspan="2">—</td><td>CS-B1-5</td><td>CS-B1-3</td></tr> <tr> <td>溢 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td colspan="2">—</td><td>EL. 0.70 m 以上</td><td>EL. 0.70 m 以上</td></tr> </tbody> </table> | 名 称 | | 変 更 前 | 変 更 後 | | 種 別 | — | 非常用ディーゼル発電機* | | | 容 量 | kVA/個** | Ⅹ(2)(ii)-①約 5200 | | | 主要寸法 | た て | 000 | 4955 ^{*3, *4} | | 横 | 000 | 4200 ^{*5, *6} | | 高 さ | 000 | 3240 ^{*5, *6} | | 力 率 | %** | 80** | | | 電 圧 | 1E V | 6900 | | | | 相 | — | | | 周 波 数 | Hz | 50 | | | 回 転 速 度** | min ⁻¹ †† | 429 | | | 結 線 法 | — | 星形 | | | 冷 却 方 法††† | — | 空気冷却 | | | 個 数 | — | 2 | | | 取 付 箇 所 | | 変 更 前 | | 変 更 後 | | 系 統 名（ライン名） | — | — | | — | | 設 置 床 | — | EL. 0.70 m ^{*7} | EL. 0.70 m ^{*7} | 変更なし | | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | CS-B1-5 | CS-B1-3 | 溢 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | — | | EL. 0.70 m 以上 | EL. 0.70 m 以上 | <p>整合性</p> <p>工事の計画のⅩ(2)(ii)-①は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(2)(ii)-①と同義であり整合している。</p> <p>出力 6500×0.8（力率）=5200 kW</p> <p>工事の計画のⅩ(2)(ii)-②は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(2)(ii)-②を詳細に記載しており整合している。</p> <p>工事の計画のⅩ(2)(ii)-③は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(2)(ii)-③と同義であり整合している。</p> <p>出力 3500×0.8（力率）=2800 kW</p> | <p>【45 条 23】</p> |
| 台 数 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出 力 | Ⅹ(2)(ii)-①約 5,200 kW/台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅹ(2)(ii)-②起動時間 | 約 10 秒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台 数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出 力 | Ⅹ(2)(ii)-③約 2,800 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅹ(2)(ii)-②起動時間 | 約 10 秒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 非常用ディーゼル発電機* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | kVA/個** | Ⅹ(2)(ii)-①約 5200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | た て | 000 | 4955 ^{*3, *4} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | 000 | 4200 ^{*5, *6} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | 000 | 3240 ^{*5, *6} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力 率 | %** | 80** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | 1E V | 6900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 相 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周 波 数 | Hz | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回 転 速 度** | min ⁻¹ †† | 429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結 線 法 | — | 星形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷 却 方 法††† | — | 空気冷却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | | 変 更 前 | | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 系 統 名（ライン名） | — | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設 置 床 | — | EL. 0.70 m ^{*7} | EL. 0.70 m ^{*7} | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | CS-B1-5 | CS-B1-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溢 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | — | | EL. 0.70 m 以上 | EL. 0.70 m 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注記 *1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「発電機」と記載。

*2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「kVA」と記載。

*3：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

*4：公称値を示す。

*5：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。

*6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「0.80」と記載。

*7：記載の適正化を行う。既工事計画書には「三相」と記載。

*8：記載の適正化を行う。既工事計画書には「回転数」と記載。

*9：記載の適正化を行う。既工事計画書には「r.p.m」と記載。

*10：記載の適正化を行う。既工事計画書には「冷却法」と記載。

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類ハ）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------------|-------------|-----|---|-----|--------------|-------|---------|------|--------|------|--------|------|----|-----|----|-----|---|-----|------------|-------|---------|------|--------|------|--------|------|----|-----|---------------|-----|---|-----|---------------|-----|----------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|-----|---------------|-----|---|-----|-------------|-----|----------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|---|--|--|-------|-------|-----|-----|---------------------------------|------|-----|---------------|---------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|-------------------|------------------|-----|--------|---|---|-------------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------|------|------------------------|------------------|--------|-----|-----|--|--|-------|-------|---------|----------------------|---|------|-------|---|------------------------|---|---------|------------------------------|---|-------------|--|--|
| | <p>第 10.1-3 表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機を含む_レ。）の設備仕様</p> <p>(1) エンジン</p> <p>a. 非常用ディーゼル発電機</p> <table><tr><td>型 式</td><td>V型</td></tr><tr><td>台 数</td><td>2</td></tr><tr><td>出 力</td><td>約 5,500 kW／台</td></tr><tr><td>回 転 数</td><td>429 rpm</td></tr><tr><td>起動方式</td><td>圧縮空気起動</td></tr><tr><td>起動時間</td><td>約 10 秒</td></tr><tr><td>使用燃料</td><td>軽油</td></tr></table> <p>b. 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機</p> <table><tr><td>型 式</td><td>V型</td></tr><tr><td>台 数</td><td>1</td></tr><tr><td>出 力</td><td>約 3,050 kW</td></tr><tr><td>回 転 数</td><td>429 rpm</td></tr><tr><td>起動方式</td><td>圧縮空気起動</td></tr><tr><td>起動時間</td><td>約 10 秒</td></tr><tr><td>使用燃料</td><td>軽油</td></tr></table> <p>(2) 発電機</p> <p>a. 非常用ディーゼル発電機</p> <table><tr><td>型 式</td><td>横軸回転界磁三相交流発電機</td></tr><tr><td>台 数</td><td>2</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 6,500 kVA／台</td></tr><tr><td>力 率</td><td>0.80（遅れ）</td></tr><tr><td>電 圧</td><td>6.9kV</td></tr><tr><td>周 波 数</td><td>50 Hz</td></tr><tr><td>回 転 数</td><td>429 rpm</td></tr></table> <p>b. 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機</p> <table><tr><td>型 式</td><td>横軸回転界磁三相交流発電機</td></tr><tr><td>台 数</td><td>1</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 3,500 kVA</td></tr><tr><td>力 率</td><td>0.80（遅れ）</td></tr><tr><td>電 圧</td><td>6.9kV</td></tr><tr><td>周 波 数</td><td>50 Hz</td></tr><tr><td>回 転 数</td><td>429 rpm</td></tr></table> | 型 式 | V型 | 台 数 | 2 | 出 力 | 約 5,500 kW／台 | 回 転 数 | 429 rpm | 起動方式 | 圧縮空気起動 | 起動時間 | 約 10 秒 | 使用燃料 | 軽油 | 型 式 | V型 | 台 数 | 1 | 出 力 | 約 3,050 kW | 回 転 数 | 429 rpm | 起動方式 | 圧縮空気起動 | 起動時間 | 約 10 秒 | 使用燃料 | 軽油 | 型 式 | 横軸回転界磁三相交流発電機 | 台 数 | 2 | 容 量 | 約 6,500 kVA／台 | 力 率 | 0.80（遅れ） | 電 圧 | 6.9kV | 周 波 数 | 50 Hz | 回 転 数 | 429 rpm | 型 式 | 横軸回転界磁三相交流発電機 | 台 数 | 1 | 容 量 | 約 3,500 kVA | 力 率 | 0.80（遅れ） | 電 圧 | 6.9kV | 周 波 数 | 50 Hz | 回 転 数 | 429 rpm | <p>2.1 非常用ディーゼル発電機</p> <p>(5) 発電機に係る次の事項</p> <p>イ 発電機の名前、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</p> <p>・常設</p> <table><tr><th colspan="2"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td rowspan="2">種 類</td><td>名 称</td><td>高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機^{*1}</td><td rowspan="10">変更なし</td></tr><tr><td>種 類</td><td>横軸回転界磁三相交流発電機</td></tr><tr><td rowspan="4">主 要 寸 法</td><td>容 量</td><td>kVA/個^{*2} 約 6,500</td></tr><tr><td>た て</td><td>mm 5065^{*3, *4}</td></tr><tr><td>横 横</td><td>mm 4200^{*3, *5}</td></tr><tr><td>高 さ</td><td>mm 3240^{*3, *4}</td></tr><tr><td rowspan="2">力 率</td><td>率 %^{*3}</td><td>80^{*6}</td></tr><tr><td>電 圧</td><td>V 6960</td></tr><tr><td rowspan="2">相</td><td>相</td><td>— 3^{*7}</td></tr><tr><td>周 波 数</td><td>Hz 50</td></tr><tr><td rowspan="2">回 転 速 度^{*8}</td><td>度^{*8}</td><td>min⁻¹ 429</td></tr><tr><td>結 線 法</td><td>— 星形</td></tr><tr><td rowspan="2">冷 却 方 法^{*10}</td><td>法^{*10}</td><td>— 空気冷却</td></tr><tr><td>個 数</td><td>— 1</td></tr></table> <p>(続き)</p> <table><tr><th colspan="2"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td rowspan="4">取 付 箇 所</td><td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td rowspan="2">変更なし</td></tr><tr><td>設 置 床</td><td>—</td></tr><tr><td>設 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td>CS-B1-4</td></tr><tr><td>設 水 防 護 上 の 配 置 が必要 な 高 さ</td><td>—</td><td>EL.0.70 m以上</td></tr></table> <p>注記</p> <p>*1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「発電機」と記載。</p> <p>*2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「kVA」と記載。</p> <p>*3：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。</p> <p>*4：公称値を示す。</p> <p>*5：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。</p> <p>*6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「0.80」と記載。</p> <p>*7：記載の適正化を行う。既工事計画書には「三相」と記載。</p> <p>*8：記載の適正化を行う。既工事計画書には「回転数」と記載。</p> <p>*9：記載の適正化を行う。既工事計画書には「r.p.m」と記載。</p> <p>*10：記載の適正化を行う。既工事計画書には「冷却法」と記載。</p> | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 種 類 | 名 称 | 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機 ^{*1} | 変更なし | 種 類 | 横軸回転界磁三相交流発電機 | 主 要 寸 法 | 容 量 | kVA/個 ^{*2} 約 6,500 | た て | mm 5065 ^{*3, *4} | 横 横 | mm 4200 ^{*3, *5} | 高 さ | mm 3240 ^{*3, *4} | 力 率 | 率 % ^{*3} | 80 ^{*6} | 電 圧 | V 6960 | 相 | 相 | — 3 ^{*7} | 周 波 数 | Hz 50 | 回 転 速 度 ^{*8} | 度 ^{*8} | min ⁻¹ 429 | 結 線 法 | — 星形 | 冷 却 方 法 ^{*10} | 法 ^{*10} | — 空気冷却 | 個 数 | — 1 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 変更なし | 設 置 床 | — | 設 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | CS-B1-4 | 設 水 防 護 上 の 配 置 が必要 な 高 さ | — | EL.0.70 m以上 | | |
| 型 式 | V型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台 数 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出 力 | 約 5,500 kW／台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回 転 数 | 429 rpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起動方式 | 圧縮空気起動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起動時間 | 約 10 秒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用燃料 | 軽油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型 式 | V型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台 数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出 力 | 約 3,050 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回 転 数 | 429 rpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起動方式 | 圧縮空気起動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起動時間 | 約 10 秒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用燃料 | 軽油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型 式 | 横軸回転界磁三相交流発電機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台 数 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 6,500 kVA／台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力 率 | 0.80（遅れ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | 6.9kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周 波 数 | 50 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回 転 数 | 429 rpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型 式 | 横軸回転界磁三相交流発電機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台 数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 3,500 kVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力 率 | 0.80（遅れ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | 6.9kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周 波 数 | 50 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回 転 数 | 429 rpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | 名 称 | 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機 ^{*1} | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 種 類 | 横軸回転界磁三相交流発電機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 容 量 | kVA/個 ^{*2} 約 6,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | た て | mm 5065 ^{*3, *4} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 横 | mm 4200 ^{*3, *5} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | mm 3240 ^{*3, *4} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力 率 | 率 % ^{*3} | 80 ^{*6} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電 圧 | V 6960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 | 相 | — 3 ^{*7} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 周 波 数 | Hz 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回 転 速 度 ^{*8} | 度 ^{*8} | min ⁻¹ 429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結 線 法 | — 星形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷 却 方 法 ^{*10} | 法 ^{*10} | — 空気冷却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 個 数 | — 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | CS-B1-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 水 防 護 上 の 配 置 が必要 な 高 さ | — | EL.0.70 m以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 |
|---------------|---|---|-------|--|
| | <p>10.1.2 重大事故等時</p> <p>10.1.2.1 非常用交流電源設備</p> <p>10.1.2.1.1 概要</p> <p>非常用交流電源設備は、想定される重大事故等時において、重大事故等対処設備として使用する。</p> <p>非常用交流電源設備のうち非常用ディーゼル発電機は、A T W S緩和設備（代替制御棒挿入機能）、A T W S緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）、ほう酸水注入系、過渡時自動減圧機能、残留熱除去系（低圧注水系）、残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）、残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系海水系、中央制御室換気系、計装設備及び原子炉建屋ガス処理系へ電力を供給できる設計とする。</p> <p>非常用交流電源設備のうち高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、高圧炉心スプレイ系及び計装設備へ電力を供給できる設計とする。</p> <p>10.1.2.1.2 設計方針</p> <p>非常用交流電源設備は、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち、多様性、位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。</p> <p>10.1.2.1.2.2 容量等</p> <p>基本方針については、「1.1.7.2 容量等」に示す。</p> <p>2 C ・ 2 D非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、2 C ・ 2 D非常用ディーゼル発電機燃料油デイトank、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイトank、軽油貯蔵タンク、2 C ・ 2 D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用燃料移送ポンプは、設計基準事故時に使用する場合の容量が、重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であることから、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>2.1 非常用交流電源設備</p> <p>＜中略＞</p> <p>非常用交流電源設備は、想定される重大事故等時において、重大事故等対処設備として使用できる設計とする。</p> <p>非常用交流電源設備は、設計基準事故対処設備であるとともに、重大事故等時においても使用するため、重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用する。ただし、多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから、重大事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性、位置的分散等」に示す設計方針は適用しない。</p> <p>非常用交流電源設備のうち 2C・2D 非常用ディーゼル発電機は重大事故等時に、A T W S緩和設備（代替制御棒挿入機能）、A T W S緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）、ほう酸水注入系、過渡時自動減圧機能、残留熱除去系（低圧注水系）、残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）、残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系海水系、中央制御室換気系、計装設備及び原子炉建屋ガス処理系へ電力を供給できる設計とする。</p> <p>非常用交流電源設備のうち高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は重大事故等時に、高圧炉心スプレイ系及び計装設備へ電力を供給できる設計とする。</p> <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>4. 燃料設備</p> <p>4.1 軽油貯蔵タンクから非常用ディーゼル発電機等への給油</p> <p>＜中略＞</p> <p>重大事故等時に、2C・2D 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料は、軽油貯蔵タンク、2C 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ、2D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプを用いて給油できる設計とする。</p> | | <p>【72 条 39】</p> <p>【72 条 42】</p> <p>【72 条 40】</p> <p>【72 条 41】</p> <p>【72 条 43】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|--------------|-------|-------|--|-----|---|---|--------------|--|-----|------|-------|--|-------------|-----|---------------|--|-------------|---|-----|--|-------|----|----|--|---------|----|--------|--|--------------|----|------------|--|--|--|------------|--|---------------------|----|--------|--|--|--|----------------|--|--|--|-------|--|--|--|----------------|--|---|----|--------|--|---|----|-----------|--|-----------------------------|----|----------|--|-----------------------------|----|-------------|--|--------------------------------|----|----------|--|--------------------------------|----|-------------|--|-----------------------------|----|----------|--|-----------------------------|----|-------------|--|-----|----|---------|--|-----|--|-------|-------|--|-----|---|---|--------|--|-----|---|---|--------|--|-----|---|---|---|--|---------|-------------------|---|-----------|-----------|--|--|----------|----------|-------|---|--------------|--------------|--|--|------------|------------|--|--|------|------|--|---------------------|---|----|----|--|-----------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|----|----|--|--|
| c. 軽油貯蔵タンク 基 数 2 容 量 約 400 kL／基 | (3) 軽油貯蔵タンク 型 式 横置円筒形 基 数 2 容 量 約 400 kL／基 使用燃料 軽油 | 【非常用電源設備】（要目表） 2 非常用発電装置に係る次の事項 2.1 非常用ディーゼル発電装置 (4) 燃料設備に係る次の事項 ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。） ・常設 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th><th>変 更 前</th><th colspan="2">変 更 後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種 類</td><td>—</td><td rowspan="17">—</td><td colspan="2">軽油貯蔵タンク*1、*2</td></tr> <tr> <td>容 量</td><td>kL／個</td><td colspan="2">横置円筒形</td></tr> <tr> <td>最 高 使 用 圧 力</td><td>MPa</td><td colspan="2">392 以上（400*3）</td></tr> <tr> <td>最 高 使 用 温 度</td><td>℃</td><td colspan="2">静水頭</td></tr> <tr> <td>胴 内 径</td><td>mm</td><td colspan="2">55</td></tr> <tr> <td>胴 板 厚 さ</td><td>mm</td><td colspan="2">5000*3</td></tr> <tr> <td>鏡 板 厚 さ（左 右）</td><td>mm</td><td colspan="2">8 (22.0*3)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2">8 (22.0*3)</td></tr> <tr> <td>鏡 板 の 形 状 に 係 る 寸 法</td><td>mm</td><td colspan="2">5000*3</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2">（鏡板中央部内半径（左右））</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2">500*3</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2">（鏡板隅の丸み半径（左右））</td></tr> <tr> <td>常 設 代 替 高 圧 電 源 装 置 用 燃 料 移 送 ポンプ行き管台外径</td><td>mm</td><td colspan="2">48.6*3</td></tr> <tr> <td>常 設 代 替 高 圧 電 源 装 置 用 燃 料 移 送 ポンプ行き管台厚さ</td><td>mm</td><td colspan="2">8 (5.1*3)</td></tr> <tr> <td>2D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台外径</td><td>mm</td><td colspan="2">— 42.7*3</td></tr> <tr> <td>2D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台厚さ</td><td>mm</td><td colspan="2">— 8 (4.9*3)</td></tr> <tr> <td>高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台外径</td><td>mm</td><td colspan="2">— 42.7*3</td></tr> <tr> <td>高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台厚さ</td><td>mm</td><td colspan="2">— 8 (4.9*3)</td></tr> <tr> <td>2C 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台外径</td><td>mm</td><td colspan="2">42.7*3 —</td></tr> <tr> <td>2C 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台厚さ</td><td>mm</td><td colspan="2">8 (4.9*3) —</td></tr> <tr> <td>全 長</td><td>mm</td><td colspan="2">23060*3</td></tr> </tbody> </table> (続き) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">材 質</th><th>変 更 前</th><th colspan="2">変 更 後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材 質</td><td>板</td><td>—</td><td colspan="2">SPV490</td></tr> <tr> <td>材 質</td><td>鏡</td><td>—</td><td colspan="2">SPV490</td></tr> <tr> <td>個 数</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">2</td></tr> <tr> <td rowspan="5">取 付 箇 所</td><td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td>軽油貯蔵タンク A</td><td>軽油貯蔵タンク B</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>燃料油移送ライン</td><td>燃料油移送ライン</td></tr> <tr> <td>設 置 床</td><td>—</td><td>常設代替高圧電源装置置場</td><td>常設代替高圧電源装置置場</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>EL. 2.00 m</td><td>EL. 2.00 m</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>地下埋設</td><td>地下埋設</td></tr> <tr> <td></td><td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td>屋外</td><td>屋外</td></tr> <tr> <td></td><td>設 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td>EL. 22.47 m</td><td>EL. 22.47 m</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>以上</td><td>以上</td></tr> </tbody> </table> | 名 称 | | 変 更 前 | 変 更 後 | | 種 類 | — | — | 軽油貯蔵タンク*1、*2 | | 容 量 | kL／個 | 横置円筒形 | | 最 高 使 用 圧 力 | MPa | 392 以上（400*3） | | 最 高 使 用 温 度 | ℃ | 静水頭 | | 胴 内 径 | mm | 55 | | 胴 板 厚 さ | mm | 5000*3 | | 鏡 板 厚 さ（左 右） | mm | 8 (22.0*3) | | | | 8 (22.0*3) | | 鏡 板 の 形 状 に 係 る 寸 法 | mm | 5000*3 | | | | （鏡板中央部内半径（左右）） | | | | 500*3 | | | | （鏡板隅の丸み半径（左右）） | | 常 設 代 替 高 圧 電 源 装 置 用 燃 料 移 送 ポンプ行き管台外径 | mm | 48.6*3 | | 常 設 代 替 高 圧 電 源 装 置 用 燃 料 移 送 ポンプ行き管台厚さ | mm | 8 (5.1*3) | | 2D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台外径 | mm | — 42.7*3 | | 2D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台厚さ | mm | — 8 (4.9*3) | | 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台外径 | mm | — 42.7*3 | | 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台厚さ | mm | — 8 (4.9*3) | | 2C 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台外径 | mm | 42.7*3 — | | 2C 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台厚さ | mm | 8 (4.9*3) — | | 全 長 | mm | 23060*3 | | 材 質 | | 変 更 前 | 変 更 後 | | 材 質 | 板 | — | SPV490 | | 材 質 | 鏡 | — | SPV490 | | 個 数 | — | — | 2 | | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 軽油貯蔵タンク A | 軽油貯蔵タンク B | | | 燃料油移送ライン | 燃料油移送ライン | 設 置 床 | — | 常設代替高圧電源装置置場 | 常設代替高圧電源装置置場 | | | EL. 2.00 m | EL. 2.00 m | | | 地下埋設 | 地下埋設 | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | 屋外 | 屋外 | | 設 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | EL. 22.47 m | EL. 22.47 m | | | | 以上 | 以上 | | |
| 名 称 | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | — | 軽油貯蔵タンク*1、*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | kL／個 | | 横置円筒形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 圧 力 | MPa | | 392 以上（400*3） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 温 度 | ℃ | | 静水頭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胴 内 径 | mm | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胴 板 厚 さ | mm | | 5000*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鏡 板 厚 さ（左 右） | mm | | 8 (22.0*3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8 (22.0*3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鏡 板 の 形 状 に 係 る 寸 法 | mm | | 5000*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | （鏡板中央部内半径（左右）） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 500*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | （鏡板隅の丸み半径（左右）） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常 設 代 替 高 圧 電 源 装 置 用 燃 料 移 送 ポンプ行き管台外径 | mm | | 48.6*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常 設 代 替 高 圧 電 源 装 置 用 燃 料 移 送 ポンプ行き管台厚さ | mm | | 8 (5.1*3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台外径 | mm | | — 42.7*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台厚さ | mm | | — 8 (4.9*3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台外径 | mm | | — 42.7*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台厚さ | mm | — 8 (4.9*3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2C 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台外径 | mm | 42.7*3 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2C 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ行き管台厚さ | mm | 8 (4.9*3) — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全 長 | mm | 23060*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | 板 | — | SPV490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | 鏡 | — | SPV490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | — | — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 軽油貯蔵タンク A | 軽油貯蔵タンク B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 燃料油移送ライン | 燃料油移送ライン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | 常設代替高圧電源装置置場 | 常設代替高圧電源装置置場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EL. 2.00 m | EL. 2.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 地下埋設 | 地下埋設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | 屋外 | 屋外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | EL. 22.47 m | EL. 22.47 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以上 | 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注記 *1：軽油貯蔵タンクAは非常用電源設備のうち非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）の燃料設備と兼用する。
 *2：軽油貯蔵タンクBは非常用電源設備のうち非常用発電装置（高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電装置、常設代替高圧電源装置）の燃料設備と兼用する。
 *3：公称値を示す。

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|--|-----|-----------|
| <p>7日間の外部電源喪失を仮定しても、設計基準事故に対処するために必要な非常用ディーゼル発電機 1 台及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 1 台を 7 日間並びに常設代替高圧電源装置 2 台を 1 日間運転することにより必要とする電力を供給できる容量以上の燃料を敷地内の軽油貯蔵タンクに貯蔵する設計とする。</p> | <p>10.1.1.3.3 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） ＜中略＞</p> <p>なお、7日間の外部電源喪失を仮定しても、設計基準事故に対処するために必要な非常用ディーゼル発電機 1 台及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 1 台を 7 日間並びに常設代替高圧電源装置 2 台を 1 日間運転できる燃料貯蔵設備を発電所内に設ける。 ＜中略＞</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針） 4.1 軽油貯蔵タンクから非常用ディーゼル発電機等への給油</p> <p>7日間の外部電源喪失を仮定しても、設計基準事故に対処するために必要な非常用ディーゼル発電機 1 台及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 1 台を 7 日間並びに常設代替高圧電源装置 2 台を 1 日間運転することにより必要とする電力を供給できる容量以上の燃料を敷地内の軽油貯蔵タンクに貯蔵する設計とする。 ＜中略＞</p> | | 【45 条 24】 |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----|---------------------|--|-----|--------------------------|------|--|-----|---------------------------|------|--|-----|---|--|--|-----|---------------------|------|--|-----|-------------------|------------------------|--|---------|-------------------|--|--|-----|-------------------|------|--|-----|--|--|--|-------|--|---------------------|--|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|---|---|--------|----------------|---|---|---------------|--|--|
| (iii) 蓄電池 a. <u>Ⅸ(2)(iii)-①蓄電池（非常用）</u> <u>Ⅸ(2)(iii)-②型 式 鉛蓄電池</u> <u>Ⅸ(2)(iii)-③組 数 5</u> <u>容 量 125V 系蓄電池A系・B系</u> <u>約 6,000 Ah/組</u> <u>125V 系蓄電池HPCS系</u> <u>約 500 Ah</u> <u>中性子モニタ用蓄電池A系・B系</u> <u>約 150 Ah/組</u> | 第 10.1-4 表 直流電源設備の設備仕様 (1) 蓄電池 非常用 型 式 鉛蓄電池 組 数 5 セル数 125V 系A系 120 B系 120 HPCS系 58 中性子モニタ用 A系 24 B系 24 電 圧 125V 系 A系 125 V B系 125 V HPCS系 125 V 中性子モニタ用 A系 ±24 V B系 ±24 V 容 量 125V 系 A系 約 6,000 Ah B系 約 6,000 Ah HPCS系 約 500 Ah 中性子モニタ用 A系 約 150 Ah B系 約 150 Ah | 【非常用電源設備】（要目表） 3 その他の電源装置（非常用のものに限る。）に係る次の事項 3.1 その他の電源装置 (2) 電力貯蔵装置の名称、種類、容量、電圧、主要寸法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。） ・常設 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">変 更 前</th> <th colspan="2">変 更 後^{*1}</th> </tr> <tr> <th>名 称</th> <th>Ⅸ(2)(iii)-① 125V 系蓄電池</th> <th colspan="2">変更なし</th> </tr> <tr> <th>種 別</th> <th>Ⅸ(2)(iii)-② 制御方式設置型蓄電池</th> <th colspan="2">変更なし</th> </tr> <tr> <th>容 量</th> <td>A系 2000 (10時間率) B系 2000 (10時間率) HPCS系 500 (10時間率)</td> <td>A系 6000 (10時間率) B系 6000 (10時間率) HPCS系 変更なし</td> <td></td> </tr> <tr> <th>電 圧</th> <td>V 125^{*1}</td> <td colspan="2">変更なし</td> </tr> <tr> <th>た て</th> <td>A系 B系 HPCS系</td> <td colspan="2">A系 B系 HPCS系 変更なし</td> </tr> <tr> <th>主 要 寸 法</th> <td>A系 B系 HPCS系</td> <td colspan="2">A系^{*2,*3} B系^{*2,*3} HPCS系^{*2,*3}</td> </tr> <tr> <th>高 さ</th> <td>A系 B系 HPCS系</td> <td colspan="2">変更なし</td> </tr> <tr> <th>個 数</th> <td>組 3 A系 1組当たり 58個 B系 1組当たり 58個 HPCS系 1組当たり 58個</td> <td colspan="2">Ⅸ(2)(iii)-③ 組 3 A系 1組当たり 120個 B系 1組当たり 120個 HPCS系 変更なし</td> </tr> </thead></table> (続き) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">変 更 前</th> <th colspan="2">変 更 後^{*1}</th> </tr> <tr> <th>系 統 名 (ライン名)</th> <th>125V 系蓄電池 A系^{*4}</th> <th>125V 系蓄電池 B系^{*4}</th> <th>125V 系蓄電池 HPCS系^{*4}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>EL. 8.20 m^{*5}</td> <td>EL. 8.20 m^{*5}</td> <td>EL. 10.50 m^{*5}</td> </tr> <tr> <td>設置床</td> <td>EL. 8.20 m^{*5}</td> <td>EL. 8.20 m^{*5}</td> <td>EL. 10.50 m</td> </tr> <tr> <td>防水防露上の区画番号</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>CS-1-1</td> </tr> <tr> <td>防水防露上の配管が必要な高さ</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>EL. 10.50 m以上</td> </tr> </tbody> </table> 注記 *1：通常運転時、充電率にて浮動充電電圧を 133.8 V±1.5 % (A系、B系)、129.5 V±1.5 % (HPCS系) に維持する。 *2：公称値を示す。 *3：（ ）内は架台数を示す。 *4：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。 *5：125V 系蓄電池 A系、125V 系蓄電池 B系については取替えを実施する。 | 変 更 前 | | 変 更 後 ^{*1} | | 名 称 | Ⅸ(2)(iii)-① 125V 系蓄電池 | 変更なし | | 種 別 | Ⅸ(2)(iii)-② 制御方式設置型蓄電池 | 変更なし | | 容 量 | A系 2000 (10時間率) B系 2000 (10時間率) HPCS系 500 (10時間率) | A系 6000 (10時間率) B系 6000 (10時間率) HPCS系 変更なし | | 電 圧 | V 125 ^{*1} | 変更なし | | た て | A系 B系 HPCS系 | A系 B系 HPCS系 変更なし | | 主 要 寸 法 | A系 B系 HPCS系 | A系 ^{*2,*3} B系 ^{*2,*3} HPCS系 ^{*2,*3} | | 高 さ | A系 B系 HPCS系 | 変更なし | | 個 数 | 組 3 A系 1組当たり 58個 B系 1組当たり 58個 HPCS系 1組当たり 58個 | Ⅸ(2)(iii)-③ 組 3 A系 1組当たり 120個 B系 1組当たり 120個 HPCS系 変更なし | | 変 更 前 | | 変 更 後 ^{*1} | | 系 統 名 (ライン名) | 125V 系蓄電池 A系 ^{*4} | 125V 系蓄電池 B系 ^{*4} | 125V 系蓄電池 HPCS系 ^{*4} | 取 付 箇 所 | EL. 8.20 m ^{*5} | EL. 8.20 m ^{*5} | EL. 10.50 m ^{*5} | 設置床 | EL. 8.20 m ^{*5} | EL. 8.20 m ^{*5} | EL. 10.50 m | 防水防露上の区画番号 | — | — | CS-1-1 | 防水防露上の配管が必要な高さ | — | — | EL. 10.50 m以上 | | |
| 変 更 前 | | 変 更 後 ^{*1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | Ⅸ(2)(iii)-① 125V 系蓄電池 | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | Ⅸ(2)(iii)-② 制御方式設置型蓄電池 | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | A系 2000 (10時間率) B系 2000 (10時間率) HPCS系 500 (10時間率) | A系 6000 (10時間率) B系 6000 (10時間率) HPCS系 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | V 125 ^{*1} | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| た て | A系 B系 HPCS系 | A系 B系 HPCS系 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | A系 B系 HPCS系 | A系 ^{*2,*3} B系 ^{*2,*3} HPCS系 ^{*2,*3} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高 さ | A系 B系 HPCS系 | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | 組 3 A系 1組当たり 58個 B系 1組当たり 58個 HPCS系 1組当たり 58個 | Ⅸ(2)(iii)-③ 組 3 A系 1組当たり 120個 B系 1組当たり 120個 HPCS系 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変 更 前 | | 変 更 後 ^{*1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 系 統 名 (ライン名) | 125V 系蓄電池 A系 ^{*4} | 125V 系蓄電池 B系 ^{*4} | 125V 系蓄電池 HPCS系 ^{*4} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | EL. 8.20 m ^{*5} | EL. 8.20 m ^{*5} | EL. 10.50 m ^{*5} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置床 | EL. 8.20 m ^{*5} | EL. 8.20 m ^{*5} | EL. 10.50 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防水防露上の区画番号 | — | — | CS-1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防水防露上の配管が必要な高さ | — | — | EL. 10.50 m以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整合性 工事の計画のⅨ(2)(iii)-①は、設置変更許可申請書（本文）のⅨ(2)(iii)-①を具体的に記載しており整合している。 工事の計画のⅨ(2)(iii)-②は、設置変更許可申請書（本文）のⅨ(2)(iii)-②を具体的に記載しており整合している。 設置変更許可申請書（本文）のⅨ(2)(iii)-③は、蓄電池をまとめて記載しているが、工事の計画のⅨ(2)(iii)-③では、「125V 系蓄電池」及び「中性子モニタ用蓄電池」に別々に記載しており合わせることで整合している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|--|---------------|---------------|--|-------|--|-----|---|------------|--|-------------|--|-----|---|------------|--|-------------|--|-----|------|----------------------------------|--|--|--|-----|---|-------------------|--|--|--|-------|-----|---|--|------|--|--|---|---|--|--|-----|---|--|-----|---|-------------|--|---------------|--|--|--|-------|--|-------|--|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------|--|-------|-------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------|---|--|--------|--------|--|----------------|---|--|---------------|---------------|--|--|
| | | <div>3 その他の電線装置（非常用のものに限る。）に係る改修事項</div> <div>3.1 その他の電線装置</div> <div>(2) 電力所蔵装置の名称、種類、容量、電圧、主要寸法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別は記載すること。）</div> <table><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">変 更 前</th><th colspan="2">変 更 後</th></tr></thead><tbody><tr><td>名 称</td><td>—</td><td colspan="2">中性子モニタ用蓄電池</td><td colspan="2">㊦(2)(iii)-①</td></tr><tr><td>種 類</td><td>—</td><td colspan="2">制御方式制御鉛蓄電池</td><td colspan="2">㊦(2)(iii)-②</td></tr><tr><td>容 量</td><td>Ah/組</td><td colspan="2">A系 150 (10時間率) B系 150 (10時間率)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>電 圧</td><td>V</td><td colspan="2">±24^{*1}</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>主 寸 法</td><td>た て</td><td>■</td><td>A系 1000^{mm} B系 1000^{mm}</td><td colspan="2" rowspan="3">変更なし</td></tr><tr><td></td><td>横</td><td>■</td><td>A系 500^{mm} B系 500^{mm}</td></tr><tr><td></td><td>高 さ</td><td>■</td><td>A系 1000^{mm} B系 1000^{mm}</td></tr><tr><td>個 数</td><td>—</td><td colspan="2">㊦(2)(iii)-③</td><td colspan="2">24 (1組当たり24個)</td></tr></tbody></table> <div>(続き)</div> <table><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">変 更 前</th><th colspan="2">変 更 後</th></tr></thead><tbody><tr><td>系 統 名 (ライン名)</td><td>—</td><td>中性子モニタ用蓄電池 A系^{*2}</td><td>中性子モニタ用蓄電池 B系^{*2}</td><td colspan="2" rowspan="2">変更なし</td></tr><tr><td>取 付 所</td><td>設 置 床</td><td>■ EL. 8.20 m^{*3}</td><td>■ EL. 8.20 m^{*3}</td></tr><tr><td></td><td>浸水防護上の区画番号</td><td colspan="2">—</td><td>CS-1-6</td><td>CS-1-8</td></tr><tr><td></td><td>浸水防護上の配慮が必要な高さ</td><td colspan="2">—</td><td>EL. 8.22 m 以上</td><td>EL. 8.20 m 以上</td></tr></tbody></table> <div>注記</div> <div>*1：通常運転時、充電器にて浮動充電電圧を±26.8 V±2 %に維持する。</div> <div>*2：公称値を示す。</div> <div>*3：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。</div> | | | 変 更 前 | | 変 更 後 | | 名 称 | — | 中性子モニタ用蓄電池 | | ㊦(2)(iii)-① | | 種 類 | — | 制御方式制御鉛蓄電池 | | ㊦(2)(iii)-② | | 容 量 | Ah/組 | A系 150 (10時間率) B系 150 (10時間率) | | | | 電 圧 | V | ±24 ^{*1} | | | | 主 寸 法 | た て | ■ | A系 1000 ^{mm} B系 1000 ^{mm} | 変更なし | | | 横 | ■ | A系 500 ^{mm} B系 500 ^{mm} | | 高 さ | ■ | A系 1000 ^{mm} B系 1000 ^{mm} | 個 数 | — | ㊦(2)(iii)-③ | | 24 (1組当たり24個) | | | | 変 更 前 | | 変 更 後 | | 系 統 名 (ライン名) | — | 中性子モニタ用蓄電池 A系 ^{*2} | 中性子モニタ用蓄電池 B系 ^{*2} | 変更なし | | 取 付 所 | 設 置 床 | ■ EL. 8.20 m ^{*3} | ■ EL. 8.20 m ^{*3} | | 浸水防護上の区画番号 | — | | CS-1-6 | CS-1-8 | | 浸水防護上の配慮が必要な高さ | — | | EL. 8.22 m 以上 | EL. 8.20 m 以上 | | |
| | | 変 更 前 | | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | — | 中性子モニタ用蓄電池 | | ㊦(2)(iii)-① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | 制御方式制御鉛蓄電池 | | ㊦(2)(iii)-② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | Ah/組 | A系 150 (10時間率) B系 150 (10時間率) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | V | ±24 ^{*1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 寸 法 | た て | ■ | A系 1000 ^{mm} B系 1000 ^{mm} | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | ■ | A系 500 ^{mm} B系 500 ^{mm} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | ■ | A系 1000 ^{mm} B系 1000 ^{mm} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | — | ㊦(2)(iii)-③ | | 24 (1組当たり24個) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変 更 前 | | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 系 統 名 (ライン名) | — | 中性子モニタ用蓄電池 A系 ^{*2} | 中性子モニタ用蓄電池 B系 ^{*2} | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 所 | 設 置 床 | ■ EL. 8.20 m ^{*3} | ■ EL. 8.20 m ^{*3} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸水防護上の区画番号 | — | | CS-1-6 | CS-1-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸水防護上の配慮が必要な高さ | — | | EL. 8.22 m 以上 | EL. 8.20 m 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------|---|---|-----|---|
| | <p>10.1.2 重大事故等時</p> <p>10.1.2.2 非常用直流電源設備</p> <p>10.1.2.2.1 概要</p> <p>非常用直流電源設備は、想定される重大事故等時において、重大事故等対処設備として使用する。</p> <p>非常用直流電源設備のうち 125V 系蓄電池 A 系・B 系は、全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり電力を供給できる設計とする。</p> <p>非常用直流電源設備のうち 125V 系蓄電池 H P C S 系は、外部電源喪失により高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が自動起動しメタルクラッド開閉装置 H P C S が受電する時間に余裕を考慮した 1 時間まで、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の起動信号及び初期励磁並びにメタルクラッド開閉装置 H P C S の制御回路等の高圧炉心スプレイ系の負荷に電力を供給できる設計とする。</p> <p>非常用直流電源設備のうち、中性子モニタ用蓄電池 A 系・B 系は、全交流動力電源喪失から、起動領域計装によるパラメータ確認が終了する時間に余裕を考慮した 1 時間まで、これら負荷に電力を供給できる設計とする。</p> <p>10.1.2.2.2 設計方針</p> <p>非常用直流電源設備は、「1.1.7 重大事故対処設備に関する基本方針」のうち、多様性、位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備</p> <p>3.1 常設直流電源設備</p> <p>＜中略＞</p> <p>非常用直流電源設備の 125V 系蓄電池 A 系・B 系・HPCS 系及び中性子モニタ用蓄電池 A 系・B 系は、想定される重大事故等時において、重大事故等対処設備として使用できる設計とする。</p> <p>非常用直流電源設備のうち 125V 系蓄電池 HPCS 系は、直流 125V 主母線盤 HPCS（125 V、800 A のものを 1 個）へ接続することで、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の起動信号及び初期励磁並びにメタルクラッド開閉装置 HPCS の制御回路等の高圧炉心スプレイ系の負荷に電力を供給できる設計とする。</p> <p>非常用直流電源設備のうち、中性子モニタ用蓄電池 A 系・B 系は、直流±24V 中性子モニタ用分電盤（±24 V、50 A のものを 2 個）へ接続することで、起動領域計装に電力を供給できる設計とする。</p> <p>非常用直流電源設備は、設計基準事故対処設備であるとともに、重大事故等時においても使用するため、重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用する。ただし、多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから、重大事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性、位置的分散等」に示す設計方針は適用しない。</p> | | <p>【72 条 44】</p> <p>【72 条 45】</p> <p>【72 条 46】</p> <p>【72 条 47】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|---|---|--|
| <p>(iv) 代替電源設備</p> <p>設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため、<u>Ⅸ(2)(iv)-①必要な電力を確保するために必要な重大事故等対処設備を設置Ⅸ(2)(iv)-②及び保管する。</u></p> | <p>10.2 代替電源設備</p> <p>10.2.1 概要</p> <p>設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため、<u>必要な電力を確保するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。</u></p> <p>代替電源設備の系統図を、第 10.2-1 図から第 10.2-10 図に示す。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>2.2 常設代替交流電源設備</p> <p>設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために<u>Ⅸ(2)(iv)-①必要な交流負荷へ電力を供給する常設代替交流電源設備として常設代替高圧電源装置を設ける設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>2.4 可搬型代替交流電源設備</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に、重大事故等の対応に必要な発電用原子炉等を冷却するための設備である常設低圧代替注水系ポンプ、プラント監視機能を維持する設備等に電力を供給する<u>Ⅸ(2)(iv)-②可搬型代替交流電源設備として可搬型代替低圧電源車を使用できる設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>3.1 常設直流電源設備</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に、重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を供給する<u>Ⅸ(2)(iv)-①所内常設直流電源設備として、125V 系蓄電池 A 系・B 系を使用できる設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>3.2 可搬型代替直流電源設備</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合に、重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を供給する<u>Ⅸ(2)(iv)-②可搬型代替直流電源設備として可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を使用できる設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>1.2 代替所内電気系統</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>これとは別に上記 3 系統の非常用母線等の機能が喪失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な設備に電力を給電する<u>Ⅸ(2)(iv)-①代替所内電気設備として、緊急用断路器（6900 V、1200 A のものを 1 個）、緊急用メタルクラッド開閉装置（6900 V、1200 A のものを 1 個）、緊急用動力変圧器（2000 kVA、6900/480 V のものを 1 個）、緊急用パワーセンタ（480 V、3000 A のものを 1</u></p> | <p>工事の計画の<u>Ⅸ(2)(iv)-①</u>は、設置変更許可申請書（本文）の<u>Ⅸ(2)(iv)-①</u>について具体的な設備を記載しており整合している。</p> <p>工事の計画の<u>Ⅸ(2)(iv)-②</u>は、設置変更許可申請書（本文）の<u>Ⅸ(2)(iv)-②</u>について具体的な設備を記載しており整合している。</p> | <p>【72 条 1】</p> <p>【72 条 7】</p> <p>【72 条 13】</p> <p>【72 条 18】</p> <p>【72 条 26】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------|----------------------|---|-----|---|
| | | <p>個)、緊急用モータコントロールセンタ(480 V、800 A のものを3 個)、可搬型代替低圧電源車接続盤(交流入出力(480 V、1600 A)、可搬型整流器交流入力(210 V、600 A)、可搬型整流器直流出力(150 V、400 A)のものを2 個)、緊急用計装交流主母線盤(50 kVA、480/240-120 V のものを1 個)、緊急用直流125V 充電器(125 V、700 A のものを1 個)、可搬型整流器用変圧器(150 kVA、480/210 V のものを2 個)、可搬型代替直流電源設備用電源切替盤(125 V、400 A のものを1 個)、緊急用直流125V 主母線盤(125 V、1200 A のものを1 個)、緊急用直流125V モータコントロールセンタ(125 V、400 A のものを1 個)、緊急用直流125V 計装分電盤(125 V、400 A のものを1 個)、緊急用無停電電源装置、緊急用無停電計装分電盤(120 V、400 A のものを1 個)、緊急用電源切替盤(緊急用交流電源切替盤(480 V、65 A のものを2 個)、緊急用直流電源切替盤(125 V、120 A のものを1 個)、緊急用直流計装電源切替盤(125 V、50 A のものを2 個)、緊急用無停電計装電源切替盤(120 V、50 A のものを1 個))を使用できる設計とする。</p> <p>< 中略 ></p> <p>Ⅹ(2) (iv) - ①なお、緊急用125V 系蓄電池は、常設代替直流電源設備に位置付ける。常設代替直流電源設備は、全交流動力電源喪失から24 時間にわたり、緊急用125V 系蓄電池から電力を供給できる設計とする。</p> <p>< 中略 ></p> <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>4.2 軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油</p> <p>Ⅹ(2) (iv) - ①常設代替高圧電源装置は、軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを用いて燃料を補給できる設計とする。</p> <p>< 中略 ></p> <p>4.4 可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油</p> <p>Ⅹ(2) (iv) - ②可搬型代替低圧電源車、窒素供給装置用電源車及びタンクローリ（走行用の燃料タンク）は、Ⅹ(2) (iv) - ①可搬型設備用軽油タンクからⅩ(2) (iv) - ②タンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。</p> <p>< 中略 ></p> | | <p>【72 条 37】</p> <p>【63 条 20】 【65 条 29】 【67 条 24】 【72 条 34】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画　該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|---|--|--|
| <p><u>第(2)(iv)-③代替電源設備のうち、重大事故等の対応に必要な電力を確保するための設備として、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、所内常設直流電源設備、可搬型代替直流電源設備、常設代替直流電源設備及び代替所内電気設備を設ける。また、重大事故等時に重大事故等対処設備の補機駆動用の軽油を供給するための設備として、燃料給油設備を設ける。</u></p> | <p>10.2.2 設計方針</p> <p><u>代替電源設備のうち、重大事故等の対応に必要な電力を確保するための設備として、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、所内常設直流電源設備、可搬型代替直流電源設備、常設代替直流電源設備及び代替所内電気設備を設ける。また、重大事故等時に重大事故等対処設備の補機駆動用の軽油を供給するための設備として、燃料給油設備を設ける。</u></p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>2.2 常設代替交流電源設備</p> <p><u>第(2)(iv)-③設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な交流負荷へ電力を供給する常設代替交流電源設備として常設代替高压電源装置を設ける設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>2.4 可搬型代替交流電源設備</p> <p><u>第(2)(iv)-③設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合には、重大事故等の対応に必要な発電用原子炉等を冷却するための設備である常設低压代替注水系ポンプ，プラント監視機能を維持する設備等に電力を供給する可搬型代替交流電源設備として、可搬型代替低压電源車を使用できる設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>3.1 常設直流電源設備</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p><u>第(2)(iv)-③設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合には、重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を供給する所内常設直流電源設備として、125V 系蓄電池 A 系・B 系を使用できる設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>3.2 可搬型代替直流電源設備</p> <p><u>第(2)(iv)-③設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合には、重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を供給する可搬型代替直流電源設備として可搬型代替低压電源車及び可搬型整流器を使用できる設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>1.2 代替所内電気系統</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>これとは別に上記 3 系統の非常用母線等の機能が喪失したことにより発生する<u>第(2)(iv)-③重大事故等の対応に必要な設備に電力を給電する代替所内電気設備として、緊急用断路器（6900 V、1200 A のものを 1 個）、緊急用メタルクラッド開閉装置（6900 V、1200 A のものを 1 個）、緊急用動力変圧器（2000 kVA、6900/480 V のものを 1 個）、緊急用パワーセンタ（480 V、3000 A のものを 1</u></p> | <p>工事の計画の<u>第(2)(iv)-③</u>は、設置変更許可申請書（本文）の<u>第(2)(iv)-③</u>について具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【72 条 1】</p> <p>【72 条 7】</p> <p>【72 条 13】</p> <p>【72 条 18】</p> <p>【72 条 26】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------|----------------------|---|-----|---|
| | | <p>個)、緊急用モータコントロールセンタ(480 V、800 A のものを3 個)、可搬型代替低圧電源車接続盤(交流入出力(480 V、1600 A)、可搬型整流器交流入力(210 V、600 A)、可搬型整流器直流出力(150 V、400 A)のものを2 個)、緊急用計装交流主母線盤(50 kVA、480/240-120 V のものを1 個)、緊急用直流125V 充電器(125 V、700 A のものを1 個)、可搬型整流器用変圧器(150 kVA、480/210 V のものを2 個)、可搬型代替直流電源設備用電源切替盤(125 V、400 A のものを1 個)、緊急用直流125V 主母線盤(125 V、1200 A のものを1 個)、緊急用直流125V モータコントロールセンタ(125 V、400 A のものを1 個)、緊急用直流125V 計装分電盤(125 V、400 A のものを1 個)、緊急用無停電電源装置、緊急用無停電計装分電盤(120 V、400 A のものを1 個)、緊急用電源切替盤(緊急用交流電源切替盤(480 V、65 A のものを2 個)、緊急用直流電源切替盤(125 V、120 A のものを1 個)、緊急用直流計装電源切替盤(125 V、50 A のものを2 個)、緊急用無停電計装電源切替盤(120 V、50 A のものを1 個))を使用できる設計とする。</p> <p>< 中略 ></p> <p>Ⅹ(2) (iv)-③なお、緊急用125V 系蓄電池は、常設代替直流電源設備に位置付ける。常設代替直流電源設備は、全交流動力電源喪失から24 時間にわたり、緊急用125V 系蓄電池から電力を供給できる設計とする。</p> <p>< 中略 ></p> <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>4.2 軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油</p> <p>Ⅹ(2) (iv)-③常設代替高圧電源装置は、軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを用いて燃料を補給できる設計とする。</p> <p>< 中略 ></p> <p>4.4 可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油</p> <p>Ⅹ(2) (iv)-③可搬型代替低圧電源車、窒素供給装置用電源車及びタンクローリ（走行用の燃料タンク）は、可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。</p> <p>< 中略 ></p> | | <p>【72 条 37】</p> <p>【63 条 20】 【65 条 29】 【67 条 24】 【72 条 34】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|--|--|---|
| <p> a. 代替交流電源設備による給電 (a) 常設代替交流電源設備による給電 <u>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失</u> <u>ス(2)(iv)a.-①</u> <u>（外部電源喪失、2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の故障（以下「全交流動力電源喪失」という。））した場合の重大事故等対処設備として、常設代替交流電源設備を使用する。</u> </p> <p> <u>常設代替交流電源設備は、常設代替高圧電源装置、電路、計測制御装置等で構成し、常設代替高圧電源装置を中央制御室での操作にて速やかに起動し、緊急用メタルクラッド開閉装置を介してメタルクラッド開閉装置2C又はメタルクラッド開閉装置2Dへ接続することで電力を供給できる設計とする。</u> </p> <p> <u>常設代替交流電源設備は、非常用交流電源設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</u> </p> | <p> (1) 代替交流電源設備による給電 a. 常設代替交流電源設備による給電 <u>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失、2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の故障（以下「全交流動力電源喪失」という。））した場合の重大事故等対処設備として、常設代替交流電源設備を使用する。</u> </p> <p> <u>常設代替交流電源設備は、常設代替高圧電源装置、電路、計測制御装置等で構成し、常設代替高圧電源装置を中央制御室での操作にて速やかに起動し、緊急用メタルクラッド開閉装置を介してメタルクラッド開閉装置2C又はメタルクラッド開閉装置2Dへ接続することで電力を供給できる設計とする。</u> </p> <p> <u>常設代替交流電源設備は、非常用交流電源設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</u> </p> <p> 主要な設備は、以下のとおりとする。 ・常設代替高圧電源装置 </p> | <p> 【非常用電源設備】（基本設計方針） 2.2 常設代替交流電源設備 <中略> <u>常設代替交流電源設備は、常設代替高圧電源装置、電路、計測制御装置等で構成し、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失</u> <u>ス(2)(iv)a.-①</u> <u>（全交流動力電源喪失）した場合に、重大事故等時に対処するために常設代替高圧電源装置を中央制御室での操作にて速やかに起動し、緊急用メタルクラッド開閉装置を介してメタルクラッド開閉装置2C又はメタルクラッド開閉装置2Dへ接続することで電力を供給できる設計とする。</u> <中略> </p> <p> 【非常用電源設備】（基本設計方針） 2.2 常設代替交流電源設備 <中略> 常設代替交流電源設備の常設代替高圧電源装置は、原子炉建屋付属棟から離れた屋外（常設代替高圧電源装置置場）に設置することで、原子炉建屋付属棟内の2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 </p> <p> 常設代替交流電源設備は、常設代替高圧電源装置からメタルクラッド開閉装置2C及びメタルクラッド開閉装置2Dまでの系統において、独立した電路で系統構成することにより、2C・2D非常用ディーゼル発電機からメタルクラッド開閉装置2C及びメタルクラッド開閉装置2Dまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。 </p> <p> <u>これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって、常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</u> </p> | <p> 工事の計画の <u>ス(2)(iv)a.-①</u> は、設置変更許可申請書（本文）の <u>ス(2)(iv)a.-①</u> と同義であり整合している。 </p> | <p>【72条2】</p> <p>【72条4】</p> <p>【72条5】</p> <p>【72条6】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|---|--|---|
| <p>(b) 可搬型代替交流電源設備による給電 <u>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合</u><u>第(2)(iv) a.-②の重大事故等対処設備として、可搬型代替交流電源設備を使用する。</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備は、可搬型代替低圧電源車、電路、計測制御装置等で構成し、可搬型代替低圧電源車をパワーセンタ 2 C 及びパワーセンタ 2 D へ接続することで電力を供給できる設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備は、非常用交流電源設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</u></p> | <p>b. 可搬型代替交流電源設備による給電 <u>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合の重大事故等対処設備として、可搬型代替交流電源設備を使用する。</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備は、可搬型代替低圧電源車、電路、計測制御装置等で構成し、可搬型代替低圧電源車をパワーセンタ 2 C 及びパワーセンタ 2 D へ接続することで電力を供給できる設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備は、非常用交流電源設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>主要な設備は、以下のとおりとする。 ・可搬型代替低圧電源車</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針） 2.4 可搬型代替交流電源設備 <u>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合</u><u>第(2)(iv) a.-②に、重大事故等の対応に必要な発電用原子炉等を冷却するための設備である常設低圧代替注水系ポンプ、プラント監視機能を維持する設備等に電力を供給する可搬型代替交流電源設備として、可搬型代替低圧電源車を使用できる設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備は、可搬型代替低圧電源車、電路、計測制御装置等で構成し、可搬型代替低圧電源車を、可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）を経由してパワーセンタ 2C 及び 2D へ接続することで電力を供給できる設計とする。</u> <中略></p> <p>【非常用電源設備】（基本設計方針） 2.4 可搬型代替交流電源設備 <中略> 可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車は、屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に保管すること、原子炉建屋付属棟内の 2C・2D 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。また、可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車は、屋外（常設代替高圧電源装置置場）の常設代替高圧電源装置から離れた場所に保管すること、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>可搬型代替交流電源設備は、可搬型代替低圧電源車からパワーセンタ 2C 及びパワーセンタ 2D までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、2C・2D 非常用ディーゼル発電機からパワーセンタ 2C 及びパワーセンタ 2D までの系統に対して、独立性を有する設計とする。</p> <p><u>これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって、可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備である 2C・2D 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機に対して独立性を有する設計とする。</u> <中略></p> | <p>工事の計画の<u>第(2)(iv) a.-②</u>は、設置変更許可申請書（本文）の<u>第(2)(iv) a.-②</u>について具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【72 条 7】</p> <p>【72 条 7】</p> <p>【72 条 9】</p> <p>【72 条 10】</p> <p>【72 条 11】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|---|--|--|
| <p>b. 代替直流電源設備による給電 (a) 所内常設直流電源設備による給電 設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合\square(2)(iv)b.-①の重大事故等対処設備として、<u>所内常設直流電源設備を使用する。</u></p> <p>所内常設直流電源設備は、125V 系蓄電池 A 系・B 系、電路、計測制御装置等で構成し、全交流動力電源喪失から 1 時間以内に中央制御室において、全交流動力電源喪失から 8 時間後に、不要な負荷の切り離しを行い、全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり、125V 系蓄電池 A 系・B 系から電力を供給できる設計とする。</p> | <p>(2) 代替直流電源設備による給電 a. 所内常設直流電源設備による給電 設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合の重大事故等対処設備として、<u>所内常設直流電源設備を使用する。</u></p> <p>所内常設直流電源設備は、125V 系蓄電池 A 系・B 系、電路、計測制御装置等で構成し、全交流動力電源喪失から 1 時間以内に中央制御室において、全交流動力電源喪失から 8 時間後に、不要な負荷の切り離しを行い、全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり、125V 系蓄電池 A 系・B 系から電力を供給できる設計とする。</p> <p>主要な設備は、以下のとおりとする。 ・125V 系蓄電池 A 系 ・125V 系蓄電池 B 系</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針） 3.1 常設直流電源設備 ＜中略＞ 設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合\square(2)(iv)b.-①に、<u>重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を供給する所内常設直流電源設備として、125V 系蓄電池 A 系・B 系を使用できる設計とする。</u></p> <p>所内常設直流電源設備は、125V 系蓄電池 A 系・B 系、電路、計測制御装置等で構成し、125V 系蓄電池 A 系・B 系は、直流 125V 主母線盤 2A・2B（125 V，1200 A のものを 2 個）、直流 125V モータコントロールセンタ（125 V，600 A のものを 2 個）及び非常用無停電計装分電盤（120 V，400 A のものを 2 個）へ電力を供給できる設計とする。 所内常設直流電源設備の 125V 系蓄電池 A 系・B 系は、<u>全交流動力電源喪失から 1 時間以内に中央制御室において不要な負荷の切り離しを行うこと、また全交流動力電源喪失から 8 時間後に中央制御室外において不要な負荷の切り離しを行うことで、全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり、125V 系蓄電池 A 系・B 系から電力を供給できる設計とする。</u> ＜中略＞</p> | <p>工事の計画の\square(2)(iv)b.-①は、設置変更許可申請書（本文）の\square(2)(iv)b.-①について具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【72 条 13】</p> <p>【72 条 13】</p> <p>【72 条 14】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|--|--|---|
| <p>(b) 可搬型代替直流電源設備による給電 <u>設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合、$\text{A}(2)(iv)b.-②$の重大事故等対処設備として、可搬型代替直流電源設備を使用する。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備は、可搬型代替低圧電源車、可搬型整流器、電路、計測制御装置等で構成し、可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）を経由し、直流 125V 主母線盤 2A 又は直流 125V 主母線盤 2B へ接続することで電力を供給できる設計とする。</p> <p>可搬型代替直流電源設備は、可搬型代替低圧電源車の運転を継続することで、設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行うことができる設計とする。</p> <p>可搬型代替直流電源設備は、非常用直流電源設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p> | <p>b. 可搬型代替直流電源設備による給電 <u>設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合の重大事故等対処設備として、可搬型代替直流電源設備を使用する。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備は、可搬型代替低圧電源車、可搬型整流器、電路、計測制御装置等で構成し、可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）を経由し、直流 125V 主母線盤 2A 又は直流 125V 主母線盤 2B へ接続することで電力を供給できる設計とする。</p> <p>可搬型代替直流電源設備は、可搬型代替低圧電源車の運転を継続することで、設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行うことができる設計とする。</p> <p>可搬型代替直流電源設備は、非常用直流電源設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>主要な設備は、以下のとおりとする。 ・可搬型代替低圧電源車 ・可搬型整流器</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針） 3.2 可搬型代替直流電源設備 <u>設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合に、$\text{A}(2)(iv)b.-②$の重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を供給する可搬型代替直流電源設備として可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を使用できる設計とする。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備は、可搬型代替低圧電源車、可搬型整流器、電路、計測制御装置等で構成し、可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）を経由して直流 125V 主母線盤 2A 又は直流 125V 主母線盤 2B へ接続することで電力を供給できる設計とする。</p> <p>可搬型代替直流電源設備は、可搬型代替低圧電源車の運転を継続することで、設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行うことができる設計とする。 <中略></p> <p>【非常用電源設備】（基本設計方針） 3.2 可搬型代替直流電源設備 <中略> 可搬型代替直流電源設備の可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は、屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に保管することで、原子炉建屋付属棟内の 2C・2D 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機並びに 125V 系蓄電池 A 系・B 系及び HPCS 系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>可搬型代替直流電源設備は、可搬型代替低圧電源車から直流 125V 主母線盤 2A・2B までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、125V 系蓄電池 A 系・B 系から直流 125V 主母線盤 2A・2B までの系統に対して、独立性を有する設計とする。</p> <p>これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって、可搬型代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 <中略></p> | <p>工事の計画の $\text{A}(2)(iv)b.-②$ は、設置変更許可申請書（本文）の $\text{A}(2)(iv)b.-②$ について具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【72 条 18】</p> <p>【72 条 18】</p> <p>【72 条 19】</p> <p>【72 条 21】</p> <p>【72 条 22】</p> <p>【72 条 23】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|--|---|---------------------------------|
| <p>c. 代替所内電気設備による給電</p> <p><u>Ⅹ(2)(iv)c.-①設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が機能喪失した場合の重大事故等対処設備として、代替所内電気設備を使用する。</u></p> <p><u>代替所内電気設備は、緊急用メタルクラッド開閉装置、緊急用パワーセンタ、緊急用モータコントロールセンタ、緊急用電源切替盤、緊急用直流 125V 主母線盤、電路、計測制御装置等で構成し、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備の電路として使用し電力を供給できる設計とする。</u></p> <p><u>代替所内電気設備は、共通要因で設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と同時に機能を喪失しない設計とする。また、代替所内電気設備Ⅹ(2)(iv)c.-②及び非常用所内電気設備は、Ⅹ(2)(iv)c.-③少なくとも1系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とする。</u></p> | <p>(3) 代替所内電気設備による給電</p> <p><u>設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が機能喪失した場合の重大事故等対処設備として、代替所内電気設備を使用する。</u></p> <p><u>代替所内電気設備は、緊急用メタルクラッド開閉装置、緊急用パワーセンタ、緊急用モータコントロールセンタ、緊急用電源切替盤、緊急用直流 125V 主母線盤、電路、計測制御装置等で構成し、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備の電路として使用し電力を供給できる設計とする。</u></p> <p><u>代替所内電気設備は、共通要因で設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と同時に機能を喪失しない設計とする。また、代替所内電気設備及び非常用所内電気設備は、少なくとも1系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とする。</u></p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>1.2 代替所内電気系統</p> <p><u>Ⅹ(2)(iv)c.-②所内電気設備は、3系統の非常用母線等（メタルクラッド開閉装置（6900 V、2000 A のものを2母線）、メタルクラッド開閉装置 HPCS（6900 V、2000 A のものを1母線）、パワーセンタ（480 V、4000 A のものを2母線）、モータコントロールセンタ（480 V、800 A のものを14母線）、モータコントロールセンタ HPCS（480 V、800 A のものを1母線）、動力変圧器（3333 kVA、6900 /480 V のものを2個）、動力変圧器 HPCS（600 kVA、6900 /480 V のものを1個））により構成することにより、共通要因で機能を失うことなく、Ⅹ(2)(iv)c.-③3系統のうち2系統は電力供給機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とする。</u></p> <p><u>Ⅹ(2)(iv)c.-①これとは別に上記3系統の非常用母線等の機能が喪失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な設備に電力を給電する代替所内電気設備として、緊急用断路器（6900 V、1200 A のものを1個）、緊急用メタルクラッド開閉装置（6900 V、1200 A のものを1個）、緊急用動力変圧器（2000 kVA、6900/480 V のものを1個）、緊急用パワーセンタ（480 V、3000 A のものを1個）、緊急用モータコントロールセンタ（480 V、800 A のものを3個）、可搬型代替低圧電源車接続盤（交流入出力（480 V、1600 A）、可搬型整流器交流入力（210 V、600 A）、可搬型整流器直流出力（150 V、400 A）のものを2個）、緊急用計装交流主母線盤（50 kVA、480/240-120 V のものを1個）、緊急用直流 125V 充電器（125 V、700 A のものを1個）、可搬型整流器用変圧器（150 kVA、480/210 V のものを2個）、可搬型代替直流電源設備用電源切替盤（125 V、400 A のものを1個）、緊急用直流 125V 主母線盤（125 V、1200 A のものを1個）、緊急用直流 125V モータコントロールセンタ（125 V、400 A のものを1個）、緊急用直流 125V 計装分電盤（125 V、400 A のものを1個）、緊急用無停電電源装置、緊急用無停電計装分電盤（120 V、400 A のものを1個）、緊急用電源切替盤（緊急用交流電源切替盤（480 V、65 A のものを2個）、緊急用直流電源切替盤（125 V、120 A のものを1個）、緊急用直流計装電源切替盤（125 V、50 A のものを2個）、緊急用無停電計装電源切替盤（120 V、50 A のものを1個））を使用できる設計とする。</u></p> <p><u>代替所内電気設備は、上記に加え、電路、計測制御装置等で構成し、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備の電路として使用し電力を供給できる設計とする。また、代替所内電気設備は、人の接近性を考慮した設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> | <p>工事の計画のⅩ(2)(iv)c.-①は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(2)(iv)c.-①と文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> <p>工事の計画のⅩ(2)(iv)c.-②は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(2)(iv)c.-②について具体的な設備を記載しており整合している。</p> <p>工事の計画のⅩ(2)(iv)c.-③は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(2)(iv)c.-③について保守的な記載であり整合している。</p> | <p>【72条 25】</p> <p>【72条 26】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|--|-----|--|
| <p><u>なお、緊急用 125V 系蓄電池は、常設代替直流電源設備に位置付ける。</u></p> <p><u>常設代替直流電源設備は、全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり、緊急用 125V 系蓄電池から電力を供給できる設計とする。</u></p> | <p><u>なお、緊急用 125V 系蓄電池は、常設代替直流電源設備に位置付ける。</u></p> <p><u>常設代替直流電源設備は、全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり、緊急用 125V 系蓄電池から電力を供給できる設計とする。</u></p> <p>主要な設備は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急用メタルクラッド開閉装置 ・緊急用パワーセンタ ・緊急用モータコントロールセンタ ・緊急用電源切替盤 ・緊急用 125V 系蓄電池 ・緊急用直流 125V 主母線盤 | <p><u>代替所内電気設備の緊急用メタルクラッド開閉装置、緊急用パワーセンタ、緊急用モータコントロールセンタ、緊急用電源切替盤、緊急用直流 125V 主母線盤等は、非常用所内電気設備と異なる区画に設置することで、共通要因によって同時に機能を損なわないように位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>【非常用電源設備】（基本設計方針） 1.2 代替所内電気系統 ＜中略＞</p> <p><u>なお、緊急用 125V 系蓄電池は、常設代替直流電源設備に位置付ける。</u></p> <p><u>常設代替直流電源設備は、全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり、緊急用 125V 系蓄電池から電力を供給できる設計とする。</u></p> <p>＜中略＞</p> | | <p>【72 条 27】</p> <p>【72 条 26】</p> <p>【72 条 26】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|---|--|---|
| <p>d. 燃料給油設備による給油</p> <p>(a) 可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油</p> <p><u>Ⅹ(2)(iv)d.-①重大事故等時に補機駆動用の軽油を補給する設備として、可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリを使用する。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車、可搬型代替注水大型ポンプ、可搬型代替注水中型ポンプ、窒素供給装置用電源車及びタンクローリ（走行用の燃料タンク）等は、可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。</u></p> | <p>(6) 燃料給油設備による給油</p> <p>a. 可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油</p> <p><u>重大事故等時に補機駆動用の軽油を補給する設備として、可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリを使用する。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車、可搬型代替注水大型ポンプ、可搬型代替注水中型ポンプ、窒素供給装置用電源車及びタンクローリ（走行用の燃料タンク）等は、可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。</u></p> <p>主要な設備は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型設備用軽油タンク ・タンクローリ | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>4. 燃料設備</p> <p>4.4 可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油</p> <p><u>Ⅹ(2)(iv)d.-①可搬型代替低圧電源車、窒素供給装置用電源車及びタンクローリ（走行用の燃料タンク）は、可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。</u></p> <p><中略></p> <p>【補機駆動用燃料設備】（基本設計方針）</p> <p>1. 補機駆動用燃料設備</p> <p><中略></p> <p><u>Ⅹ(2)(iv)d.-①可搬型代替注水中型ポンプ、可搬型代替注水大型ポンプ及びタンクローリ（走行用の燃料タンク）等は、可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。</u></p> | <p>工事の計画のⅩ(2)(iv)d.-①は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(2)(iv)d.-①を使用するものとして設計しており整合している。</p> | <p>【63条20】</p> <p>【65条29】</p> <p>【67条24】</p> <p>【72条34】</p> |
| <p>(b) 軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油</p> <p><u>Ⅹ(2)(iv)d.-②重大事故等時に常設代替高圧電源装置に軽油を補給する設備として、軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを使用する。</u></p> <p><u>常設代替高圧電源装置は、軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを用いて燃料を補給できる設計とする。</u></p> | <p>b. 軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油</p> <p><u>重大事故等時に常設代替高圧電源装置に軽油を補給する設備として、軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを使用する。</u></p> <p><u>常設代替高圧電源装置は、軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを用いて燃料を補給できる設計とする。</u></p> <p>主要な設備は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・軽油貯蔵タンク ・常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>4.2 軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油</p> <p><u>Ⅹ(2)(iv)d.-②常設代替高圧電源装置は、軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを用いて燃料を補給できる設計とする。</u></p> <p><中略></p> | <p>工事の計画のⅩ(2)(iv)d.-②は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(2)(iv)d.-②を使用するものとして設計しており整合している。</p> | <p>【54条92】</p> <p>【54条98】</p> <p>【62条10】</p> <p>【63条20】</p> <p>【64条9】</p> <p>【65条29】</p> <p>【66条9】</p> <p>【66条22】</p> <p>【67条24】</p> <p>【69条14】</p> <p>【69条24】</p> <p>【69条30】</p> <p>【69条40】</p> <p>【69条45】</p> <p>【69条49】</p> <p>【70条3】</p> <p>【70条10】</p> <p>【71条15】</p> <p>【72条37】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|--|-----|---|
| <p>常設代替交流電源設備は、非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、常設代替高压電源装置の冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷である2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。</p> <p>常設代替交流電源設備の常設代替高压電源装置は、原子炉建屋付属棟から離れた屋外（常設代替高压電源装置置場）に設置することで、原子炉建屋付属棟内の2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>常設代替交流電源設備は、常設代替高压電源装置からメタルクラッド開閉装置2C及びメタルクラッド開閉装置2Dまでの系統において、独立した回路で系統構成することにより、2C・2D非常用ディーゼル発電機からメタルクラッド開閉装置2C及びメタルクラッド開閉装置2Dまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</p> <p>これらの多様性及び位置的分散並びに回路の独立性によって、常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</p> | <p>10.2.2.1 多様性及び独立性、位置的分散 基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備は、非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、常設代替高压電源装置の冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷である2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。</p> <p>常設代替交流電源設備の常設代替高压電源装置は、原子炉建屋付属棟から離れた屋外（常設代替高压電源装置置場）に設置することで、原子炉建屋付属棟内の2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>常設代替交流電源設備は、常設代替高压電源装置からメタルクラッド開閉装置2C及びメタルクラッド開閉装置2Dまでの系統において、独立した回路で系統構成することにより、2C・2D非常用ディーゼル発電機からメタルクラッド開閉装置2C及びメタルクラッド開閉装置2Dまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</p> <p>これらの多様性及び位置的分散並びに回路の独立性によって、常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針） 2.2 常設代替交流電源設備 ＜中略＞</p> <p>常設代替交流電源設備は、非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、常設代替高压電源装置の冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷である2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。</p> <p>常設代替交流電源設備の常設代替高压電源装置は、原子炉建屋付属棟から離れた屋外（常設代替高压電源装置置場）に設置することで、原子炉建屋付属棟内の2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>常設代替交流電源設備は、常設代替高压電源装置からメタルクラッド開閉装置2C及びメタルクラッド開閉装置2Dまでの系統において、独立した回路で系統構成することにより、2C・2D非常用ディーゼル発電機からメタルクラッド開閉装置2C及びメタルクラッド開閉装置2Dまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</p> <p>これらの多様性及び位置的分散並びに回路の独立性によって、常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</p> | | <p>【72条3】</p> <p>【72条4】</p> <p>【72条5】</p> <p>【72条6】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|---|-----|---------|
| <p>可搬型代替交流電源設備は、非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、<u>可搬型代替低圧電源車の冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷である2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。</u></p> | <p>可搬型代替交流電源設備は、非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、<u>可搬型代替低圧電源車の冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷である2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。</u></p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針） 2.4 可搬型代替交流電源設備 ＜中略＞ 可搬型代替交流電源設備は、非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、<u>可搬型代替低圧電源車の冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷である2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。</u></p> | | 【72条8】 |
| <p><u>可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車は、屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に保管することで、原子炉建屋付属棟内の2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。また、可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車は、屋外（常設代替高压電源装置置場）の常設代替高压電源装置から離れた場所に保管することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> | <p><u>可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車は、屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に保管することで、原子炉建屋付属棟内の2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。また、可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車は、屋外（常設代替高压電源装置置場）の常設代替高压電源装置から離れた場所に保管することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> | <p><u>可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車は、屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に保管することで、原子炉建屋付属棟内の2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。また、可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車は、屋外（常設代替高压電源装置置場）の常設代替高压電源装置から離れた場所に保管することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> | | 【72条9】 |
| <p><u>可搬型代替交流電源設備は、可搬型代替低圧電源車からパワーセンタ2C及びパワーセンタ2Dまでの系統において、独立した電路で系統構成することにより、2C・2D非常用ディーゼル発電機からパワーセンタ2C及びパワーセンタ2Dまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</u></p> | <p><u>可搬型代替交流電源設備は、可搬型代替低圧電源車からパワーセンタ2C及びパワーセンタ2Dまでの系統において、独立した電路で系統構成することにより、2C・2D非常用ディーゼル発電機からパワーセンタ2C及びパワーセンタ2Dまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</u></p> | <p><u>可搬型代替交流電源設備は、可搬型代替低圧電源車からパワーセンタ2C及びパワーセンタ2Dまでの系統において、独立した電路で系統構成することにより、2C・2D非常用ディーゼル発電機からパワーセンタ2C及びパワーセンタ2Dまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</u></p> | | 【72条10】 |
| <p><u>これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって、可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備である2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機に対して独立性を有する設計とする。</u></p> | <p><u>これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって、可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備である2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機に対して独立性を有する設計とする。</u></p> | <p><u>これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって、可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備である2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機に対して独立性を有する設計とする。</u></p> | | 【72条11】 |
| <p><u>可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車の接続箇所は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。</u></p> | <p><u>可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車の接続箇所は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。</u></p> | <p><u>可搬型代替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車の接続箇所は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。</u></p> | | 【72条12】 |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|---|--|-----------|
| <p>所内常設直流電源設備は、原子炉建屋付属棟内の2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機と異なる区画に設置することで、非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>所内常設直流電源設備は、125V 系蓄電池A系・B系から直流 125V 主母線盤2A・2Bまでの系統において、独立した電路で系統構成することにより、2C・2D非常用ディーゼル発電機の交流を直流に変換する電路を用いた直流 125V 主母線盤2A・2Bまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</p> <p>これらの位置的分散及び電路の独立性によって、所内常設直流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</p> | <p>所内常設直流電源設備は、原子炉建屋付属棟内の2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機と異なる区画に設置することで、非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>所内常設直流電源設備は、125V 系蓄電池A系・B系から直流 125V 主母線盤2A・2Bまでの系統において、独立した電路で系統構成することにより、2C・2D非常用ディーゼル発電機の交流を直流に変換する電路を用いた直流 125V 主母線盤2A・2Bまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</p> <p>これらの位置的分散及び電路の独立性によって、所内常設直流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>3.1 常設直流電源設備</p> <p>＜中略＞</p> <p>所内常設直流電源設備は、原子炉建屋付属棟内の 2C・2D 非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機と異なる区画に設置することで、非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>所内常設直流電源設備は、125V 系蓄電池 A 系・B 系から直流 125V 主母線盤 2A・2B までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、2C・2D 非常用ディーゼル発電機の交流を直流に変換する電路を用いた直流 125V 主母線盤 2A・2B までの系統に対して、独立性を有する設計とする。</p> <p>これらの位置的分散及び電路の独立性によって、所内常設直流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</p> | | 【72 条 15】 |
| <p>常設代替直流電源設備は、<u>Ⅸ(2)(iv)－⑤</u>原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで、原子炉建屋付属棟内の非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>常設代替直流電源設備は、緊急用 125V 系蓄電池から緊急用直流 125V 主母線盤までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、非常用直流電源設備の 125V 系蓄電池A系・B系及びHPCS系から直流 125V 主母線盤2A・2B及びHPCSまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</p> <p>これらの位置的分散及び電路の独立性によって、常設代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</p> | <p>常設代替直流電源設備は、原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで、原子炉建屋付属棟内の非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>常設代替直流電源設備は、緊急用 125V 系蓄電池から緊急用直流 125V 主母線盤までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、非常用直流電源設備の 125V 系蓄電池A系・B系及びHPCS系から直流 125V 主母線盤2A・2B及びHPCSまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</p> <p>これらの位置的分散及び電路の独立性によって、常設代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>1.2 代替所内電気系統</p> <p>＜中略＞</p> <p>常設代替直流電源設備は、<u>Ⅸ(2)(iv)－⑤</u>原子炉建屋付属棟...<u>(廃棄物処理棟)</u>...内に設置することで、原子炉建屋付属棟内の非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>常設代替直流電源設備は、緊急用 125V 系蓄電池から緊急用直流 125V 主母線盤までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、非常用直流電源設備の 125V 系蓄電池 A 系・B 系及び HPCS 系から直流 125V 主母線盤 2A・2B 及び HPCS までの系統に対して、独立性を有する設計とする。</p> <p>これらの位置的分散及び電路の独立性によって、常設代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</p> | <p>工事の計画の<u>Ⅸ(2)(iv)－⑤</u>は、設置変更許可申請書（本文）の<u>Ⅸ(2)(iv)－⑤</u>と同義であり整合している。</p> | 【72 条 30】 |
| | | | | 【72 条 31】 |
| | | | | 【72 条 32】 |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|--|-----|--|
| <p>可搬型代替直流電源設備は、非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、<u>可搬型代替低圧電源車の冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷である2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また、可搬型整流器により交流電力を直流に変換できることで、125V 系蓄電池A系・B系及びHPCS系を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備の可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は、屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に保管することで、原子炉建屋付属棟内の2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機並びに125V 系蓄電池A系・B系及びHPCS系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、<u>位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備は、可搬型代替低圧電源車から直流125V 主母線盤2A・2Bまでの系統において、<u>独立した回路で系統構成することにより、125V 系蓄電池A系・B系から直流125V 主母線盤2A・2Bまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</u></p> <p><u>これらの多様性及び位置的分散並びに回路の独立性によって、可搬型代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備の可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器の接続箇所は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、<u>位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。</u></p> | <p>可搬型代替直流電源設備は、非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、<u>可搬型代替低圧電源車の冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷である2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また、可搬型整流器により交流電力を直流に変換できることで、125V 系蓄電池A系・B系及びHPCS系を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備の可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は、屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に保管することで、原子炉建屋付属棟内の2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機並びに125V 系蓄電池A系・B系及びHPCS系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、<u>位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備は、可搬型代替低圧電源車から直流125V 主母線盤2A・2Bまでの系統において、<u>独立した回路で系統構成することにより、125V 系蓄電池A系・B系から直流125V 主母線盤2A・2Bまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</u></p> <p><u>これらの多様性及び位置的分散並びに回路の独立性によって、可搬型代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備の可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器の接続箇所は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、<u>位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。</u></p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針） 3.2 可搬型代替直流電源設備 ＜中略＞</p> <p>可搬型代替直流電源設備は、非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、<u>可搬型代替低圧電源車の冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷である2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また、可搬型整流器により交流電力を直流に変換できることで、125V 系蓄電池A系・B系及びHPCS系を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備の可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は、屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に保管することで、原子炉建屋付属棟内の2C・2D非常用ディーゼル発電機及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機並びに125V 系蓄電池A系・B系及びHPCS系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、<u>位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備は、可搬型代替低圧電源車から直流125V 主母線盤2A・2Bまでの系統において、<u>独立した回路で系統構成することにより、125V 系蓄電池A系・B系から直流125V 主母線盤2A・2Bまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。</u></p> <p><u>これらの多様性及び位置的分散並びに回路の独立性によって、可搬型代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備の可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器の接続箇所は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、<u>位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。</u></p> | | <p>【72条20】</p> <p>【72条21】</p> <p>【72条22】</p> <p>【72条23】</p> <p>【72条24】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|---|---|---|
| <p>代替所内電気設備の緊急用メタルクラッド開閉装置及び緊急用パワーセンタは、<u>第(2)(iv)-⑥屋内（常設代替高压電源装置置場）に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないように位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>代替所内電気設備の緊急用モータコントロールセンタは、<u>第(2)(iv)-⑥屋内（常設代替高压電源装置置場）及び原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>代替所内電気設備の緊急用電源切替盤は、<u>第(2)(iv)-⑥原子炉建屋原子炉棟及び中央制御室内に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>代替所内電気設備の緊急用直流 125V 主母線盤は、<u>第(2)(iv)-⑥原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>代替所内電気設備は、<u>独立した電路で系統構成することにより、非常用所内電気設備に対して、独立性を有する設計とする。</u></p> <p>これらの位置的分散及び電路の独立性によって、<u>代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。</u></p> | <p>代替所内電気設備の緊急用メタルクラッド開閉装置及び緊急用パワーセンタは、<u>屋内（常設代替高压電源装置置場）に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>代替所内電気設備の緊急用モータコントロールセンタは、<u>屋内（常設代替高压電源装置置場）及び原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>代替所内電気設備の緊急用電源切替盤は、<u>原子炉建屋原子炉棟及び中央制御室内に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>代替所内電気設備の緊急用直流 125V 主母線盤は、<u>原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>代替所内電気設備は、<u>独立した電路で系統構成することにより、非常用所内電気設備に対して、独立性を有する設計とする。</u></p> <p>これらの位置的分散及び電路の独立性によって、<u>代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。</u></p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>1.2 代替所内電気系統</p> <p>＜中略＞</p> <p>代替所内電気設備の緊急用メタルクラッド開閉装置、緊急用パワーセンタ、緊急用モータコントロールセンタ、緊急用電源切替盤、緊急用直流 125V 主母線盤等は、<u>非常用所内電気設備と第(2)(iv)-⑥異なる区画に設置することで、共通要因によって同時に機能を損なわないように位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>代替所内電気設備は、<u>独立した電路で系統構成することにより、非常用所内電気設備に対して、独立性を有する設計とする。</u></p> <p>これらの位置的分散及び電路の独立性によって、<u>代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。</u></p> <p>＜中略＞</p> <p>重大事故等対処施設の動力回路に使用するケーブルは、負荷の容量に応じたケーブルを使用し、非常用電源系統へ接続するか、非常用電源系統と独立した代替所内電気系統へ接続する設計とする。</p> | <p>工事の計画の第(2)(iv)-⑥は、設置変更許可申請書（本文）の第(2)(iv)-⑥の内容を含んでおり整合している。</p> | <p>【72条 27】</p> <p>【72条 28】</p> <p>【72条 29】</p> <p>【72条 33】</p> |













| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|---|--|--|
| <p>燃料給油設備のタンクローリは、屋内（常設代替高压電源装置置場）の2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプから離れた屋外に$\text{A}(2)(iv)-\text{C}$分散して保管することで、屋内（常設代替高压電源装置置場）の2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p><u>可搬型設備用軽油タンクは、軽油貯蔵タンクと離れた屋外に設置することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> | <p>燃料給油設備のタンクローリは、屋内（常設代替高压電源装置置場）の2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで、屋内（常設代替高压電源装置置場）の2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</p> <p><u>可搬型設備用軽油タンクは、軽油貯蔵タンクと離れた屋外に設置することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>4.4 可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油 ＜中略＞</p> <p>燃料給油設備のタンクローリは、屋内（常設代替高压電源装置置場）の2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプから離れた屋外に保管することで、屋内（常設代替高压電源装置置場）の2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。$\text{A}(2)(iv)-\text{C}$なお、予備のタンクローリについては、上記タンクローリと異なる場所に保管する設計とする。</p> <p><u>可搬型設備用軽油タンクは、軽油貯蔵タンクと離れた屋外に設置することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>4.2 軽油貯蔵タンクから常設代替高压電源装置への給油 ＜中略＞</p> <p>燃料給油設備の常設代替高压電源装置燃料移送ポンプは、屋内（常設代替高压電源装置置場）の非常用交流電源設備2C系、2D系及びHPCS系と異なる区画に設置することで、屋内（常設代替高压電源装置置場）の2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。</p> | <p>工事の計画の$\text{A}(2)(iv)-\text{C}$は、設置変更許可申請書（本文）の$\text{A}(2)(iv)-\text{C}$について具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【72条35】</p> <p>【72条36】</p> <p>【72条38】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|-----|-------------|-------|--|-----|---------|-----|---------|-----|--------------|-----|-----|-----|--------|-------|------|---|-----|--|-------|--|-----|--|------------|--|-----|--|-------------------------|--|-----|--|------|--|---------|-----|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--|--------|--|-----|--|------|--|---|--|---|--|-------|--|----|--|---------|--|------|--|-------|--|----|--|---------|--|------|--|-----|--|-----------------------|--|-----|--|-------|--|--|--|--|--|---------|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| <div>〔常設重大事故等対処設備〕 常設代替高圧電源装置</div> <table><tr><td>台 数</td><td>5（予備 1）</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 1,725kVA／台</td></tr></table> | 台 数 | 5（予備 1） | 容 量 | 約 1,725kVA／台 | <div>第 10.2－1 表 代替電源設備の主要機器仕様</div> <div>(1) 常設代替交流電源設備</div> <div>a．常設代替高圧電源装置</div> <div>ディーゼル機関</div> <table><tr><td>台 数</td><td>5（予備 1）</td></tr><tr><td>使用燃料</td><td>軽油</td></tr><tr><td>出 力</td><td>約 1,540kW／台</td></tr><tr><td>発 電 機</td><td></td></tr><tr><td>台 数</td><td>5（予備 1）</td></tr><tr><td>種 類</td><td>三相同期発電機</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 1,725kVA／台</td></tr><tr><td>力 率</td><td>0.8</td></tr><tr><td>電 圧</td><td>6,600V</td></tr><tr><td>周 波 数</td><td>50Hz</td></tr></table> | 台 数 | 5（予備 1） | 使用燃料 | 軽油 | 出 力 | 約 1,540kW／台 | 発 電 機 | | 台 数 | 5（予備 1） | 種 類 | 三相同期発電機 | 容 量 | 約 1,725kVA／台 | 力 率 | 0.8 | 電 圧 | 6,600V | 周 波 数 | 50Hz | <div>【非常用電源設備】（要目表）</div> <div>2 非常用発電装置に係る次の事項</div> <div>2.3 常設代替高圧電源装置</div> <div>(5) 発電機に係る次の事項</div> <div>イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</div> <div>・常設</div> <table><tr><th colspan="2">変更前</th><th colspan="2">変 更 後</th></tr><tr><td colspan="2">名 称</td><td colspan="2">常設代替高圧電源装置</td></tr><tr><td colspan="2">種 類</td><td colspan="2">防滴保護、空気冷却自己自由通風型三相交流発電機</td></tr><tr><td colspan="2">容 量</td><td colspan="2">1725</td></tr><tr><td rowspan="3">主 要 寸 法</td><td>た て</td><td>2453^{*1}</td><td>1965^{*1}</td></tr><tr><td>横</td><td>1753^{*1}</td><td>1090^{*1}</td></tr><tr><td>高 さ</td><td>1572^{*1}</td><td>1000^{*1}</td></tr><tr><td colspan="2">力 率</td><td colspan="2">80（遅れ）</td></tr><tr><td colspan="2">電 圧</td><td colspan="2">6600</td></tr><tr><td colspan="2">相</td><td colspan="2">3</td></tr><tr><td colspan="2">周 波 数</td><td colspan="2">50</td></tr><tr><td colspan="2">回 転 速 度</td><td colspan="2">1500</td></tr><tr><td colspan="2">結 線 法</td><td colspan="2">星形</td></tr><tr><td colspan="2">冷 却 方 法</td><td colspan="2">空気冷却</td></tr><tr><td colspan="2">個 数</td><td colspan="2">5（予備 1）^{*2}</td></tr></table> <div>（続き）</div> <table><tr><th colspan="2">変更前</th><th colspan="6">変 更 後</th></tr><tr><td rowspan="3">取 付 箇 所</td><td>系 統 名 （ ラ イ ン 名 ）</td><td>—</td><td>No.1 常設代替高圧電源装置</td><td>No.2 常設代替高圧電源装置</td><td>No.3 常設代替高圧電源装置</td><td>No.4 常設代替高圧電源装置</td><td>No.5 常設代替高圧電源装置</td><td>No.6 常設代替高圧電源装置</td></tr><tr><td>設 置 床</td><td>—</td><td>常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m</td><td>常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m</td><td>常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m</td><td>常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m</td><td>常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m</td><td>常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m</td></tr><tr><td>溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td>HP-1-1</td><td>HP-1-1</td><td>HP-1-2</td><td>HP-1-2</td><td>HP-1-3</td><td>HP-1-3</td></tr><tr><td>所</td><td>溢 水 防 護 上 の 配 慮 が必要 な 高 さ</td><td>—</td><td>EL.11.80 m 以上</td><td>EL.11.80 m 以上</td><td>EL.11.80 m 以上</td><td>EL.11.80 m 以上</td><td>EL.11.80 m 以上</td><td>EL.11.80 m 以上</td></tr></table> <div>注記 ^{*1}：公称値を示す。 ^{*2}：6 個すべて重大事故等対処設備として使用するが、5 個で重大事故等時の対応に必要な容量を満足しているため 5（予備 1）とする。</div> | 変更前 | | 変 更 後 | | 名 称 | | 常設代替高圧電源装置 | | 種 類 | | 防滴保護、空気冷却自己自由通風型三相交流発電機 | | 容 量 | | 1725 | | 主 要 寸 法 | た て | 2453 ^{*1} | 1965 ^{*1} | 横 | 1753 ^{*1} | 1090 ^{*1} | 高 さ | 1572 ^{*1} | 1000 ^{*1} | 力 率 | | 80（遅れ） | | 電 圧 | | 6600 | | 相 | | 3 | | 周 波 数 | | 50 | | 回 転 速 度 | | 1500 | | 結 線 法 | | 星形 | | 冷 却 方 法 | | 空気冷却 | | 個 数 | | 5（予備 1） ^{*2} | | 変更前 | | 変 更 後 | | | | | | 取 付 箇 所 | 系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） | — | No.1 常設代替高圧電源装置 | No.2 常設代替高圧電源装置 | No.3 常設代替高圧電源装置 | No.4 常設代替高圧電源装置 | No.5 常設代替高圧電源装置 | No.6 常設代替高圧電源装置 | 設 置 床 | — | 常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m | 常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m | 常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m | 常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m | 常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m | 常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | HP-1-1 | HP-1-1 | HP-1-2 | HP-1-2 | HP-1-3 | HP-1-3 | 所 | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が必要 な 高 さ | — | EL.11.80 m 以上 | EL.11.80 m 以上 | EL.11.80 m 以上 | EL.11.80 m 以上 | EL.11.80 m 以上 | EL.11.80 m 以上 | <div>工事の計画のⅨ(2)(iv)-⑧は、設置変更許可申請書（本文）のⅨ(2)(iv)-⑧と同義であり整合している。</div> | |
| 台 数 | 5（予備 1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 1,725kVA／台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台 数 | 5（予備 1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用燃料 | 軽油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出 力 | 約 1,540kW／台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発 電 機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台 数 | 5（予備 1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | 三相同期発電機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 1,725kVA／台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力 率 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | 6,600V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周 波 数 | 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更前 | | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | 常設代替高圧電源装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | 防滴保護、空気冷却自己自由通風型三相交流発電機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | | 1725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た て | 2453 ^{*1} | 1965 ^{*1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | 1753 ^{*1} | 1090 ^{*1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | 1572 ^{*1} | 1000 ^{*1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力 率 | | 80（遅れ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | | 6600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周 波 数 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回 転 速 度 | | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結 線 法 | | 星形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷 却 方 法 | | 空気冷却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | | 5（予備 1） ^{*2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更前 | | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） | — | No.1 常設代替高圧電源装置 | No.2 常設代替高圧電源装置 | No.3 常設代替高圧電源装置 | No.4 常設代替高圧電源装置 | No.5 常設代替高圧電源装置 | No.6 常設代替高圧電源装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | 常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m | 常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m | 常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m | 常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m | 常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m | 常設代替高圧電源装置置場 EL.11.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | HP-1-1 | HP-1-1 | HP-1-2 | HP-1-2 | HP-1-3 | HP-1-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所 | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が必要 な 高 さ | — | EL.11.80 m 以上 | EL.11.80 m 以上 | EL.11.80 m 以上 | EL.11.80 m 以上 | EL.11.80 m 以上 | EL.11.80 m 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>軽油貯蔵タンクⅨ(2)(iv)-⑧（Ⅸス(2)(ii) 非常用ディーゼル発電機」と兼用）</div> <div>(7) 燃料給油設備</div> <div>a．軽油貯蔵タンク</div> <div>第 10.1－3 表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイスディーゼル発電機を含む。）の設備仕様に記載する。</div> <table><tr><td>基 数</td><td>2</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 400kL／基</td></tr></table> | 基 数 | 2 | 容 量 | 約 400kL／基 | <div>【非常用電源設備】（要目表）</div> <div>2 非常用発電装置に係る次の事項</div> <div>2.3 常設代替高圧電源装置</div> <div>(4) 燃料設備に係る次の事項</div> <div>ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</div> <div>以下の設備は、非常用電源設備のうち非常用発電機（非常用ディーゼル発電機等）の燃料設備であり、非常用電源設備のうち非常用発電機（常設代替高圧電源装置）の燃料設備として本工事計画で兼用とする。</div> <div>Ⅸ(2)(iv)-⑧</div> <div>・常設</div> <div>軽油貯蔵タンク</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基 数 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 400kL／基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類ハ）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|--|-------------------|-----|---|--------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|-----|-----|---------------------------|---|----|-----------|----|------------------|-----------|----|------------------|-------|----|-------------------|-----|----|-------------------|---|----|-------------------|-----|----|--|-----------|---|------|-----|---|--------------|------|--------------|---|---|---------|---|---|------------|---|-----------------|----------------|---|---------------------------|-----|-----|---|-------|-----|------|-----|-----|---|---|---------|---|--------|--|--|
| <p>常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ</p> <p>Ⅸ(2)(iv)-⑨台数 1 (予備1)</p> <p>容量 約 3.0m³/h</p> | <p>(7) 燃料給油設備</p> <p>b. 常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ</p> <p>型式 スクリュー型</p> <p>台数 1 (予備1)</p> <p>容量 約 3.0m³/h</p> <p>吐出圧力 約 0.3MPa [gage]</p> <p>最高使用圧力 1.0MPa [gage]</p> <p>最高使用温度 55℃</p> | <p>【非常用電源設備】（要目表）</p> <p>2 非常用発電装置に係る次の事項</p> <p>2.3 常設代替高压電源装置</p> <p>(i) 燃料設備に係る次の事項</p> <p>イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</p> <p>・常設</p> <table><tr><th colspan="2"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td rowspan="14">ポンプ</td><td>名 称</td><td></td><td>常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ</td></tr><tr><td>種 型</td><td>—</td><td>スクリュー式</td></tr><tr><td>容 量^{※1}</td><td>m³/h/個</td><td>3.02 以上 (3.02^{※1})</td></tr><tr><td>吐 出 圧 力^{※1}</td><td>MPa</td><td>0.30 以上 (0.30^{※1})</td></tr><tr><td>最 高 使 用 圧 力^{※1}</td><td>MPa</td><td>1.0</td></tr><tr><td>最 高 使 用 温 度^{※1}</td><td>℃</td><td>55</td></tr><tr><td>主 吸 込 口 径</td><td>mm</td><td>50^{※1}</td></tr><tr><td>主 吐 出 口 径</td><td>mm</td><td>40^{※1}</td></tr><tr><td>要 寸 法</td><td>mm</td><td>220^{※1}</td></tr><tr><td>た て</td><td>mm</td><td>535^{※1}</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>250^{※1}</td></tr><tr><td>高 さ</td><td>mm</td><td></td></tr><tr><td>ケ ー シ ン グ</td><td>—</td><td>S25C</td></tr><tr><td>個 数</td><td>—</td><td>Ⅸ(2)(iv)-⑨ 2</td></tr><tr><td rowspan="4">取付箇所</td><td>系 統 名 (ライン名)</td><td>—</td><td>常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ A 常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ B</td></tr><tr><td>設 置 座 所</td><td>—</td><td>常設代替高压電源装置座場 EL.2.00 m 常設代替高压電源装置座場 EL.2.00 m</td></tr><tr><td>海水防漏上の区画番号</td><td>—</td><td>HP-B1-7 HP-B1-8</td></tr><tr><td>海水防漏上の配慮が必要な高さ</td><td>—</td><td>EL.2.20 m 以上 EL.2.20 m 以上</td></tr><tr><td rowspan="4">原動機</td><td>種 類</td><td>—</td><td>誘導電動機</td></tr><tr><td>出 力</td><td>kW/個</td><td>2.2</td></tr><tr><td>個 数</td><td>—</td><td>2</td></tr><tr><td>取 付 箇 所</td><td>—</td><td>ポンプと同じ</td></tr></table> <p>注記 ※1：公称値を示す。 ※2：重大事故等時における使用時の値を示す。</p> | | | 変更前 | 変更後 | ポンプ | 名 称 | | 常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ | 種 型 | — | スクリュー式 | 容 量 ^{※1} | m ³ /h/個 | 3.02 以上 (3.02 ^{※1}) | 吐 出 圧 力 ^{※1} | MPa | 0.30 以上 (0.30 ^{※1}) | 最 高 使 用 圧 力 ^{※1} | MPa | 1.0 | 最 高 使 用 温 度 ^{※1} | ℃ | 55 | 主 吸 込 口 径 | mm | 50 ^{※1} | 主 吐 出 口 径 | mm | 40 ^{※1} | 要 寸 法 | mm | 220 ^{※1} | た て | mm | 535 ^{※1} | 横 | mm | 250 ^{※1} | 高 さ | mm | | ケ ー シ ン グ | — | S25C | 個 数 | — | Ⅸ(2)(iv)-⑨ 2 | 取付箇所 | 系 統 名 (ライン名) | — | 常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ A 常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ B | 設 置 座 所 | — | 常設代替高压電源装置座場 EL.2.00 m 常設代替高压電源装置座場 EL.2.00 m | 海水防漏上の区画番号 | — | HP-B1-7 HP-B1-8 | 海水防漏上の配慮が必要な高さ | — | EL.2.20 m 以上 EL.2.20 m 以上 | 原動機 | 種 類 | — | 誘導電動機 | 出 力 | kW/個 | 2.2 | 個 数 | — | 2 | 取 付 箇 所 | — | ポンプと同じ | <p>工事の計画のⅨ(2)(iv)-⑨は、設置変更許可申請書（本文）のⅨ(2)(iv)-⑨と同義であり整合している。</p> | |
| | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポンプ | 名 称 | | 常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 種 型 | — | スクリュー式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 容 量 ^{※1} | m ³ /h/個 | 3.02 以上 (3.02 ^{※1}) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吐 出 圧 力 ^{※1} | MPa | 0.30 以上 (0.30 ^{※1}) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最 高 使 用 圧 力 ^{※1} | MPa | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最 高 使 用 温 度 ^{※1} | ℃ | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 吸 込 口 径 | mm | 50 ^{※1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 吐 出 口 径 | mm | 40 ^{※1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 要 寸 法 | mm | 220 ^{※1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | た て | mm | 535 ^{※1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | 250 ^{※1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ケ ー シ ン グ | — | S25C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 個 数 | — | Ⅸ(2)(iv)-⑨ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取付箇所 | 系 統 名 (ライン名) | — | 常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ A 常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 座 所 | — | 常設代替高压電源装置座場 EL.2.00 m 常設代替高压電源装置座場 EL.2.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 海水防漏上の区画番号 | — | HP-B1-7 HP-B1-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 海水防漏上の配慮が必要な高さ | — | EL.2.20 m 以上 EL.2.20 m 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原動機 | 種 類 | — | 誘導電動機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出 力 | kW/個 | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 個 数 | — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取 付 箇 所 | — | ポンプと同じ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|---|---|---|-----|--------|-----|----------|--|--|--|-----|-------|--|-----|--|--|---------------|--|-----|---|--|-------|--|-----|------|--|--------------|--|---------------|-----|--|-----|--|---------------|---|--|----|--|---------|-------|----|--------|--|---------|----|--------|--|---------|----|--------|--|---------------------|----|----------------------|--|--|--|---------------------|--|-----------|----|--------|--|-----------|----|-------|--|-----|-----|----|---------|--|-----|---|--------|--|---------|-----|---|--------|--|-----|--|-----|-----|---------|-------------------|---|---|---|-------|---|---|---|---------------------|---|----|----|-----------------------------|---|---------------|---------------|--|--|
| <div>可搬型設備用軽油タンク</div> <table><tr><td>基 数</td><td>7（予備1）</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 30kL／基</td></tr></table> | 基 数 | 7（予備1） | 容 量 | 約 30kL／基 | <div>(7) 燃料給油設備</div> <div>c. 可搬型設備用軽油タンク</div> <table><tr><td>基 数</td><td>7（予備1）</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 30kL／基</td></tr></table> | 基 数 | 7（予備1） | 容 量 | 約 30kL／基 | <div>【補機駆動用燃料設備】（要目表）</div> <div>6 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。）</div> <div>1 燃料設備に係る次の事項</div> <div>(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</div> <div>・常設</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>変更前</th><th colspan="2">変 更 後</th></tr><tr><td colspan="2">名 称</td><td></td><td colspan="2">可搬型設備用軽油タンク*1</td></tr><tr><td>種 型</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">横置円筒形</td></tr><tr><td>容 量</td><td>kL/個</td><td></td><td colspan="2">30 以上 (30*2)</td></tr><tr><td>最 高 使 用 圧 力*3</td><td>MPa</td><td></td><td colspan="2">静水頭</td></tr><tr><td>最 高 使 用 温 度*3</td><td>℃</td><td></td><td colspan="2">60</td></tr><tr><td rowspan="7">主 要 寸 法</td><td>胴 内 径</td><td>mm</td><td colspan="2">2100*2</td></tr><tr><td>胴 板 厚 さ</td><td>mm</td><td colspan="2">20.0*2</td></tr><tr><td>端 板 厚 さ</td><td>mm</td><td colspan="2">20.0*2</td></tr><tr><td>端 板 の 形 状 に 係 る 寸 法</td><td>mm</td><td colspan="2">2100*2 (端板中央部内半径)</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">210*2 (端板隅の丸み半径)</td></tr><tr><td>吸 油 口 外 径</td><td>mm</td><td colspan="2">60.5*2</td></tr><tr><td>吸 油 口 厚 さ</td><td>mm</td><td colspan="2">5.9*2</td></tr><tr><td rowspan="2">材 料</td><td>全 長</td><td>mm</td><td colspan="2">10060*2</td></tr><tr><td>胴 板</td><td>—</td><td colspan="2">SPV490</td></tr><tr><td rowspan="2">取 付 箇 所</td><td>端 板</td><td>—</td><td colspan="2">SPV490</td></tr><tr><td>個 数</td><td></td><td>4*2</td><td>4*2</td></tr><tr><td rowspan="4">取 付 箇 所</td><td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>設 置 床</td><td>—</td><td>可搬型重大事故等 対処設備保管場所 (南側) EL.約 25 m</td><td>可搬型重大事故等 対処設備保管場所 (西側) EL.約 23 m</td></tr><tr><td>溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td>屋外</td><td>屋外</td></tr><tr><td>溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td>EL.25.10 m 以上</td><td>EL.23.10 m 以上</td></tr></table> <div>注記 *1：非常用電源設備のうち非常用発電装置（可搬型代替低圧電源車及び可搬型変電所供給装置用電源車）の燃料設備と兼用する。 *2：公称値を示す。 *3：重大事故等時における使用時の値を示す。 *4：合計 8 個のうち 1 個を予備とする。</div> | | | 変更前 | 変 更 後 | | 名 称 | | | 可搬型設備用軽油タンク*1 | | 種 型 | — | | 横置円筒形 | | 容 量 | kL/個 | | 30 以上 (30*2) | | 最 高 使 用 圧 力*3 | MPa | | 静水頭 | | 最 高 使 用 温 度*3 | ℃ | | 60 | | 主 要 寸 法 | 胴 内 径 | mm | 2100*2 | | 胴 板 厚 さ | mm | 20.0*2 | | 端 板 厚 さ | mm | 20.0*2 | | 端 板 の 形 状 に 係 る 寸 法 | mm | 2100*2 (端板中央部内半径) | | | | 210*2 (端板隅の丸み半径) | | 吸 油 口 外 径 | mm | 60.5*2 | | 吸 油 口 厚 さ | mm | 5.9*2 | | 材 料 | 全 長 | mm | 10060*2 | | 胴 板 | — | SPV490 | | 取 付 箇 所 | 端 板 | — | SPV490 | | 個 数 | | 4*2 | 4*2 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | — | 設 置 床 | — | 可搬型重大事故等 対処設備保管場所 (南側) EL.約 25 m | 可搬型重大事故等 対処設備保管場所 (西側) EL.約 23 m | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | 屋外 | 屋外 | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | EL.25.10 m 以上 | EL.23.10 m 以上 | | |
| 基 数 | 7（予備1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 30kL／基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基 数 | 7（予備1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 30kL／基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変更前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | 可搬型設備用軽油タンク*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 型 | — | | 横置円筒形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | kL/個 | | 30 以上 (30*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 圧 力*3 | MPa | | 静水頭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 温 度*3 | ℃ | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 胴 内 径 | mm | 2100*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 胴 板 厚 さ | mm | 20.0*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 端 板 厚 さ | mm | 20.0*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 端 板 の 形 状 に 係 る 寸 法 | mm | 2100*2 (端板中央部内半径) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 210*2 (端板隅の丸み半径) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吸 油 口 外 径 | mm | 60.5*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吸 油 口 厚 さ | mm | 5.9*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 全 長 | mm | 10060*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 胴 板 | — | SPV490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 端 板 | — | SPV490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 個 数 | | 4*2 | 4*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | 可搬型重大事故等 対処設備保管場所 (南側) EL.約 25 m | 可搬型重大事故等 対処設備保管場所 (西側) EL.約 23 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | 屋外 | 屋外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | EL.25.10 m 以上 | EL.23.10 m 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----|---|-----------|------|--|-----|---|------------|------|--|-----|------|---|---|--|-----|---|-------------------|------|--|-----|----|----------------------------|-------------------------------|--|-------|----|--|---------------------------------------|--|-----|----|----------------------------|------|--|-----|---|--|---|--|--|--|-------|--|--|--------------------|--|--|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|--|--|---------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|------|------|------------|---|---|--|--|--------|------------------|--------|----------------|---|---|--|--|----------------|---------------|----------------|--|
| <div>Ⅹ(2)(iv)-⑩125V 系蓄電池 A 系・B 系Ⅹ(2)(iv)-⑪（「Ⅹ(2)(iii) 蓄電池」と兼用）</div> | <div>(3) 所内常設直流電源設備 a. 125V 系蓄電池 A 系・B 系 第 10.1-4 表 直流電源設備の設備仕様に記載する。 組 数 2 電 圧 125V 容 量 約 6,000Ah／組</div> | <div>【非常用電源設備】（要目表）</div> <div>3 その他の電源装置（非常用のものに限る。）に係る次の事項 3.1 その他の電源装置 (2) 電力計・電圧計の名称、種類、容量、電圧、主要寸法、個数及び取付箇所（架設及び可搬型の別に記載すること。） ・架設</div> <table><thead><tr><th colspan="2">Ⅹ(2)(iv)-⑩</th><th>変 更 前</th><th colspan="2">変 更 後[※]</th></tr><tr><th>名 称</th><th>—</th><th>125V 系蓄電池</th><th colspan="2">変更なし</th></tr></thead><tbody><tr><td>種 類</td><td>—</td><td>耐昇弁式設置鉛蓄電池</td><td colspan="2">変更なし</td></tr><tr><td>容 量</td><td>Ah/組</td><td>A 系 2000 (10 時間率) B 系 2000 (10 時間率) HPCS 系 500 (10 時間率)</td><td>A 系 6000 (10 時間率) B 系 6000 (10 時間率) HPCS 系 変更なし</td><td></td></tr><tr><td>電 圧</td><td>V</td><td>125^{※1}</td><td colspan="2">変更なし</td></tr><tr><td>た て</td><td>mm</td><td>A 系 7 B 系 7 HPCS 系 7</td><td>A 系 7 B 系 7 HPCS 系 変更なし</td><td></td></tr><tr><td>横 寸 法</td><td>mm</td><td>A 系 75、43 B 系 75、43 HPCS 系 75、43</td><td>A 系 75、43 B 系 75、43 HPCS 系 変更なし</td><td></td></tr><tr><td>高 さ</td><td>mm</td><td>A 系 7 B 系 7 HPCS 系 7</td><td colspan="2">変更なし</td></tr><tr><td>個 数</td><td>組</td><td>A 系 1 組当たり 58 個 B 系 1 組当たり 58 個 HPCS 系 1 組当たり 58 個</td><td colspan="2">A 系 1 組当たり 120 個 B 系 1 組当たり 120 個 HPCS 系 変更なし</td></tr></tbody></table> <div>(続き)</div> <table><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="3">変 更 前</th><th colspan="3">変 更 後[※]</th></tr><tr><th>系 統 名 (ライン名)</th><th>—</th><th>125V 系蓄電池 A 系^{※4}</th><th>125V 系蓄電池 B 系^{※4}</th><th>125V 系蓄電池 HPCS 系^{※4}</th><th colspan="3">変更なし</th></tr></thead><tbody><tr><td>取 付 箇 所</td><td>—</td><td>EL. 8.20 m^{※4}</td><td>EL. 8.20 m^{※4}</td><td>EL. 10.50 m^{※4}</td><td>EL. 10.50 m</td><td>変更なし</td><td>変更なし</td></tr><tr><td>海水防露上の区画番号</td><td>—</td><td colspan="3">—</td><td>CS-1-1</td><td>CS-1-7 CS-1-8</td><td>CS-1-2</td></tr><tr><td>海水防露上の配慮が必要な高さ</td><td>—</td><td colspan="3">—</td><td>EL. 10.50 m 以上</td><td>EL. 8.20 m 以上</td><td>EL. 10.50 m 以上</td></tr></tbody></table> <div>注記 ※1：通常運転時、充電器にて浮動充電電圧を 133.8 V±1.5 % (A 系、B 系)、129.5 V±1.5 % (HPCS 系) に維持する。 ※2：公称値を示す。 ※3：（ ）内は架台数を示す。 ※4：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。 ※5：125V 系蓄電池 A 系、125V 系蓄電池 B 系については取替えを実施する。</div> | Ⅹ(2)(iv)-⑩ | | 変 更 前 | 変 更 後 [※] | | 名 称 | — | 125V 系蓄電池 | 変更なし | | 種 類 | — | 耐昇弁式設置鉛蓄電池 | 変更なし | | 容 量 | Ah/組 | A 系 2000 (10 時間率) B 系 2000 (10 時間率) HPCS 系 500 (10 時間率) | A 系 6000 (10 時間率) B 系 6000 (10 時間率) HPCS 系 変更なし | | 電 圧 | V | 125 ^{※1} | 変更なし | | た て | mm | A 系 7 B 系 7 HPCS 系 7 | A 系 7 B 系 7 HPCS 系 変更なし | | 横 寸 法 | mm | A 系 75、43 B 系 75、43 HPCS 系 75、43 | A 系 75、43 B 系 75、43 HPCS 系 変更なし | | 高 さ | mm | A 系 7 B 系 7 HPCS 系 7 | 変更なし | | 個 数 | 組 | A 系 1 組当たり 58 個 B 系 1 組当たり 58 個 HPCS 系 1 組当たり 58 個 | A 系 1 組当たり 120 個 B 系 1 組当たり 120 個 HPCS 系 変更なし | | | | 変 更 前 | | | 変 更 後 [※] | | | 系 統 名 (ライン名) | — | 125V 系蓄電池 A 系 ^{※4} | 125V 系蓄電池 B 系 ^{※4} | 125V 系蓄電池 HPCS 系 ^{※4} | 変更なし | | | 取 付 箇 所 | — | EL. 8.20 m ^{※4} | EL. 8.20 m ^{※4} | EL. 10.50 m ^{※4} | EL. 10.50 m | 変更なし | 変更なし | 海水防露上の区画番号 | — | — | | | CS-1-1 | CS-1-7 CS-1-8 | CS-1-2 | 海水防露上の配慮が必要な高さ | — | — | | | EL. 10.50 m 以上 | EL. 8.20 m 以上 | EL. 10.50 m 以上 | |
| Ⅹ(2)(iv)-⑩ | | 変 更 前 | 変 更 後 [※] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | — | 125V 系蓄電池 | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | 耐昇弁式設置鉛蓄電池 | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | Ah/組 | A 系 2000 (10 時間率) B 系 2000 (10 時間率) HPCS 系 500 (10 時間率) | A 系 6000 (10 時間率) B 系 6000 (10 時間率) HPCS 系 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | V | 125 ^{※1} | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| た て | mm | A 系 7 B 系 7 HPCS 系 7 | A 系 7 B 系 7 HPCS 系 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 横 寸 法 | mm | A 系 75、43 B 系 75、43 HPCS 系 75、43 | A 系 75、43 B 系 75、43 HPCS 系 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高 さ | mm | A 系 7 B 系 7 HPCS 系 7 | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | 組 | A 系 1 組当たり 58 個 B 系 1 組当たり 58 個 HPCS 系 1 組当たり 58 個 | A 系 1 組当たり 120 個 B 系 1 組当たり 120 個 HPCS 系 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変 更 前 | | | 変 更 後 [※] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 系 統 名 (ライン名) | — | 125V 系蓄電池 A 系 ^{※4} | 125V 系蓄電池 B 系 ^{※4} | 125V 系蓄電池 HPCS 系 ^{※4} | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | — | EL. 8.20 m ^{※4} | EL. 8.20 m ^{※4} | EL. 10.50 m ^{※4} | EL. 10.50 m | 変更なし | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海水防露上の区画番号 | — | — | | | CS-1-1 | CS-1-7 CS-1-8 | CS-1-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海水防露上の配慮が必要な高さ | — | — | | | EL. 10.50 m 以上 | EL. 8.20 m 以上 | EL. 10.50 m 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>整合性 工事の計画のⅩ(2)(iv)-⑩は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(2)(iv)-⑩と同義であり整合している。 工事の計画の「125V 系蓄電池」は設置変更許可申請書（本文）のⅩ(2)(iv)-⑪を「その他発電用原子炉の附属施設」のうち「非常用電源設備」に整理しており整合している。</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|---|-----------|---|-----|---|-----|------|-----|-----------|--|--|--|-------|-------|-----|-----|---|---------------|-----|------------|-----|---------------|-------|-------|-----|---|---|---|-----|---|-----|------------------|--------------|---------------|-------|---|------------|---|--------------------------|----------------|---|--------|--|--|--|---------------|--|--|
| <div>緊急用 125V 系蓄電池</div> <table><tr><td>組 数</td><td>1</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 6,000Ah</td></tr></table> | 組 数 | 1 | 容 量 | 約 6,000Ah | <div>(4) 常設代替直流電源設備</div> <div>a. 緊急用 125V 系蓄電池</div> <table><tr><td>組 数</td><td>1</td></tr><tr><td>電 圧</td><td>125V</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 6,000Ah</td></tr></table> | 組 数 | 1 | 電 圧 | 125V | 容 量 | 約 6,000Ah | <div>【非常用電源設備】（要目表）</div> <div>3 その他電源装置（非常用のものに限る。）に係る次の事項</div> <div>3.1 その他の電源装置</div> <div>(2) 電力貯蔵装置の名称、種類、容量、電圧、主要寸法、個数及び取付箇所（施設及び可搬型の別に記載すること。）</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td rowspan="10">名 称</td><td>種 類</td><td rowspan="10">—</td><td>緊急用 125V 系蓄電池</td></tr><tr><td>容 量</td><td>制御弁式閉鎖鉛蓄電池</td></tr><tr><td>電 圧</td><td>5500 (10 時間率)</td></tr><tr><td>主 寸 法</td><td>125*1</td></tr><tr><td>た て</td><td></td></tr><tr><td>横</td><td></td></tr><tr><td>高 さ</td><td></td></tr><tr><td>個 数</td><td>1 (1 組当たり 120 個)</td></tr><tr><td>系 統 名 (ライン名)</td><td>緊急用 125V 系蓄電池</td></tr><tr><td>設 置 床</td><td></td></tr><tr><td>防火防護上の区画番号</td><td>—</td><td>EL 8, 20 m / EL 10, 56 m</td></tr><tr><td>防火防護上の配線が必要な高さ</td><td>—</td><td>FW-1-7</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>EL 8, 20 m 以上</td></tr></table> <div>注記 *1：通常運転時、充電器にて浮動充電電圧を 133.8 V±2 %に維持する。 *2：公称値を示す。 *3：〔 〕内は架台数を示す。</div> | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | 種 類 | — | 緊急用 125V 系蓄電池 | 容 量 | 制御弁式閉鎖鉛蓄電池 | 電 圧 | 5500 (10 時間率) | 主 寸 法 | 125*1 | た て |  | 横 |  | 高 さ |  | 個 数 | 1 (1 組当たり 120 個) | 系 統 名 (ライン名) | 緊急用 125V 系蓄電池 | 設 置 床 |  | 防火防護上の区画番号 | — | EL 8, 20 m / EL 10, 56 m | 防火防護上の配線が必要な高さ | — | FW-1-7 | | | | EL 8, 20 m 以上 | | |
| 組 数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 6,000Ah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | 125V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 6,000Ah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | 種 類 | — | 緊急用 125V 系蓄電池 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 容 量 | | 制御弁式閉鎖鉛蓄電池 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電 圧 | | 5500 (10 時間率) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 寸 法 | | 125*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | た て | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 個 数 | | 1 (1 組当たり 120 個) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 系 統 名 (ライン名) | | 緊急用 125V 系蓄電池 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火防護上の区画番号 | — | EL 8, 20 m / EL 10, 56 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火防護上の配線が必要な高さ | — | FW-1-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EL 8, 20 m 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|--|---|-----------|
| <p>緊急用メタルクラッド開閉装置</p> <p>個 数 1</p> <p>緊急用パワーセンタ</p> <p>個 数 1</p> <p>緊急用モータコントロールセンタ</p> <p>個 数 3</p> <p>緊急用電源切替盤</p> <p>Ⅹ(2)(iv)-⑫個 数 6</p> <p>緊急用直流 125V 主母線盤</p> <p>個 数 1</p> | <p>(6) 代替所内電気設備</p> <p>a. 緊急用メタルクラッド開閉装置</p> <p>個 数 1</p> <p>定格電圧 7,200V</p> <p>b. 緊急用パワーセンタ</p> <p>個 数 1</p> <p>定格電圧 600V</p> <p>c. 緊急用モータコントロールセンタ</p> <p>個 数 3</p> <p>定格電圧 600V</p> <p>d. 緊急用電源切替盤</p> <p>個 数 6</p> <p>定格電圧 交流 600V 直流 125V</p> <p>e. 緊急用直流 125V 主母線盤</p> <p>個 数 1</p> <p>定格電圧 125V</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>1.2 代替所内電気系統</p> <p>＜中略＞</p> <p>これとは別に上記 3 系統の非常用母線等の機能が喪失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な設備に電力を給電する代替所内電気設備として、緊急用断路器（6900 V、1200 A のものを 1 個）、緊急用メタルクラッド開閉装置（6900 V、1200 A のものを 1 個）、緊急用動力変圧器（2000 kVA、6900/480 V のものを 1 個）、緊急用パワーセンタ（480 V、3000 A のものを 1 個）、緊急用モータコントロールセンタ（480 V、800 A のものを 3 個）、可搬型代替低圧電源車接続盤（交流入出力（480 V、1600 A）、可搬型整流器交流入力（210 V、600 A）、可搬型整流器直流出力（150 V、400 A）のものを 2 個）、緊急用計装交流主母線盤（50 kVA、480/240-120 V のものを 1 個）、緊急用直流 125V 充電器（125 V、700 A のものを 1 個）、可搬型整流器用変圧器（150 kVA、480/210 V のものを 2 個）、可搬型代替直流電源設備用電源切替盤（125 V、400 A のものを 1 個）、緊急用直流 125V 主母線盤（125 V、1200 A のものを 1 個）、緊急用直流 125V モータコントロールセンタ（125 V、400 A のものを 1 個）、緊急用直流 125 V 計装分電盤（125 V、400 A のものを 1 個）、緊急用無停電電源装置、緊急用無停電計装分電盤（120 V、400 A のものを 1 個）、緊急用電源切替盤（緊急用交流電源切替盤（480 V、65 A のものをⅩ(2)(iv)-⑫2 個）、緊急用直流電源切替盤（125 V、120 A のものをⅩ(2)(iv)-⑫1 個）、緊急用直流計装電源切替盤（125 V、50 A のものをⅩ(2)(iv)-⑫2 個）、緊急用無停電計装電源切替盤（120 V、50 A のものをⅩ(2)(iv)-⑫1 個））を使用できる設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> | <p>Ⅹ(2)(iv)-⑫は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(2)(iv)-⑫について詳細に記載しており整合している。</p> | 【72 条 26】 |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|-------|------------|--|-----|-----------|------|----|-----|--|-----|-----------|-----|---------|-----|------------|-----|-----|-----|------|-------|------|---|-----|--|-------|-----|--|------------|-----|--|--------------|-----|--|-----|---------|-----|-------|---|------|-----|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-----|--|--------|-----|--|-----|---|--|---|-------|--|----|---------|--|------|-------|--|----|---------|--|------|-----|--|---------|-----|--|-------|---------|---|---|---|--|--|
| <p>〔可搬型重大事故等対処設備〕</p> <p><u>可搬型代替低圧電源車</u></p> <table><tr><td>台 数</td><td>4（予備 1）</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 500kVA／台</td></tr></table> | 台 数 | 4（予備 1） | 容 量 | 約 500kVA／台 | <p>（2）可搬型代替交流電源設備</p> <p>a．<u>可搬型代替低圧電源車</u></p> <p>ディーゼル機関</p> <table><tr><td>台 数</td><td>4（予備 1）※1</td></tr><tr><td>使用燃料</td><td>軽油</td></tr><tr><td>発電機</td><td></td></tr><tr><td>台 数</td><td>4（予備 1）※1</td></tr><tr><td>種 類</td><td>三相同期発電機</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 500kVA／台</td></tr><tr><td>力 率</td><td>0.8</td></tr><tr><td>電 圧</td><td>440V</td></tr><tr><td>周 波 数</td><td>50Hz</td></tr></table> <p>※1 必要台数は、2 台 2 セット（予備 1 台）</p> <p>（5）可搬型代替直流電源設備</p> <p>a．可搬型代替低圧電源車</p> <p>第 10.2－1 表 代替電源設備の主要機器仕様「（2） a．可搬型代替低圧電源車」に記載する。</p> | 台 数 | 4（予備 1）※1 | 使用燃料 | 軽油 | 発電機 | | 台 数 | 4（予備 1）※1 | 種 類 | 三相同期発電機 | 容 量 | 約 500kVA／台 | 力 率 | 0.8 | 電 圧 | 440V | 周 波 数 | 50Hz | <p>【非常用電源設備】（要目表）</p> <p>2 非常用発電装置に係る次の事項</p> <p>2.5 可搬型代替低圧電源車</p> <p>(5) 発電機に係る次の事項</p> <p>イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</p> <p>・可搬型</p> <table><tr><th colspan="2">変更前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td colspan="2">名 称</td><td>可搬型代替低圧電源車</td></tr><tr><td colspan="2">種 類</td><td>保護自由通風形同期発電機</td></tr><tr><td colspan="2">容 量</td><td>500</td></tr><tr><td rowspan="6">主 要 寸 法</td><td>た て</td><td>1355*</td></tr><tr><td>横</td><td>750*</td></tr><tr><td>高 さ</td><td>730*</td></tr><tr><td>車 両 全 長</td><td>6885*</td></tr><tr><td>車 両 全 幅</td><td>2200*</td></tr><tr><td>車 両 全 高</td><td>3040*</td></tr><tr><td colspan="2">力 率</td><td>80（遅れ）</td></tr><tr><td colspan="2">電 圧</td><td>440</td></tr><tr><td colspan="2">相</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">周 波 数</td><td>50</td></tr><tr><td colspan="2">回 転 速 度</td><td>1500</td></tr><tr><td colspan="2">結 線 法</td><td>星形</td></tr><tr><td colspan="2">冷 却 方 法</td><td>空気冷却</td></tr><tr><td colspan="2">個 数</td><td>4（予備 1）</td></tr></table> <p>（続き）</p> <table><tr><th colspan="2">変更前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td rowspan="2">取 付 箇 所</td><td rowspan="2">－</td><td>保管場所； ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側） EL. 約 23 m 2 個保管 ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側） EL. 約 25 m 2 個保管 ・可搬型重大事故等対処設備予備機置場 EL. 約 8 m 1 個保管</td></tr><tr><td>取付箇所； 2 個 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部） 可搬型代替低圧電源車接続盤（西側） EL. 2.70 m 又は 原子炉建屋付風機 可搬型代替低圧電源車接続盤（東側） EL. 8.20 m</td></tr></table> <p>注記 *：公称値を示す。</p> | 変更前 | | 変 更 後 | 名 称 | | 可搬型代替低圧電源車 | 種 類 | | 保護自由通風形同期発電機 | 容 量 | | 500 | 主 要 寸 法 | た て | 1355* | 横 | 750* | 高 さ | 730* | 車 両 全 長 | 6885* | 車 両 全 幅 | 2200* | 車 両 全 高 | 3040* | 力 率 | | 80（遅れ） | 電 圧 | | 440 | 相 | | 3 | 周 波 数 | | 50 | 回 転 速 度 | | 1500 | 結 線 法 | | 星形 | 冷 却 方 法 | | 空気冷却 | 個 数 | | 4（予備 1） | 変更前 | | 変 更 後 | 取 付 箇 所 | － | 保管場所； ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側） EL. 約 23 m 2 個保管 ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側） EL. 約 25 m 2 個保管 ・可搬型重大事故等対処設備予備機置場 EL. 約 8 m 1 個保管 | 取付箇所； 2 個 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部） 可搬型代替低圧電源車接続盤（西側） EL. 2.70 m 又は 原子炉建屋付風機 可搬型代替低圧電源車接続盤（東側） EL. 8.20 m | | |
| 台 数 | 4（予備 1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 500kVA／台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台 数 | 4（予備 1）※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用燃料 | 軽油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発電機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台 数 | 4（予備 1）※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | 三相同期発電機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 500kVA／台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力 率 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | 440V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周 波 数 | 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更前 | | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | 可搬型代替低圧電源車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | 保護自由通風形同期発電機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た て | 1355* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | 750* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | 730* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車 両 全 長 | 6885* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車 両 全 幅 | 2200* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車 両 全 高 | 3040* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力 率 | | 80（遅れ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | | 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周 波 数 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回 転 速 度 | | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結 線 法 | | 星形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷 却 方 法 | | 空気冷却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | | 4（予備 1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更前 | | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | － | 保管場所； ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側） EL. 約 23 m 2 個保管 ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側） EL. 約 25 m 2 個保管 ・可搬型重大事故等対処設備予備機置場 EL. 約 8 m 1 個保管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 取付箇所； 2 個 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部） 可搬型代替低圧電源車接続盤（西側） EL. 2.70 m 又は 原子炉建屋付風機 可搬型代替低圧電源車接続盤（東側） EL. 8.20 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|---|---------|--|----|----------|----|--------|----|---------|---|--|--|-----|-----|-----|--|--|--------|-----|---|----------|-----|-----|--|-----|-----|---|--|---------------------|-------|----|--|---------------------|---------|-----|----|-------------------|---|----|-------------------|-----|----|-------------------|-----|---|--|--------|---------|---|---|---|--|--|
| <div>可搬型整流器</div> <table><tr><td>台数</td><td>8（予備1）</td></tr><tr><td>容量</td><td>約100A／台</td></tr></table> | 台数 | 8（予備1） | 容量 | 約100A／台 | <div>(5) 可搬型代替直流電源設備</div> <div>b. 可搬型整流器</div> <table><tr><td>台数</td><td>8（予備1）※2</td></tr><tr><td>電圧</td><td>0～150V</td></tr><tr><td>容量</td><td>約100A／台</td></tr></table> <div>※2 必要台数は、4台2セット（予備1台）</div> | 台数 | 8（予備1）※2 | 電圧 | 0～150V | 容量 | 約100A／台 | <div>【非常用電源設備】（要目表）</div> <div>3 その他の電源装置（非常用のものに限る。）に係る次の事項</div> <div>3.1 その他の電源装置</div> <div>(1) 無停電電源装置の名称、種類、容量、電圧、周波数、主要寸法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</div> <div>・可搬型</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td rowspan="2">名 称</td><td></td><td></td><td>可搬型整流器</td></tr><tr><td>種 類</td><td>—</td><td>交流/直流変換器</td></tr><tr><td>容 量</td><td>A/個</td><td></td><td>100</td></tr><tr><td>電 圧</td><td>V</td><td></td><td>0～150^{*1}</td></tr><tr><td>周 波 数</td><td>Hz</td><td></td><td>45～65^{*2}</td></tr><tr><td rowspan="3">主 要 寸 法</td><td>た て</td><td>mm</td><td>690^{*3}</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>430^{*3}</td></tr><tr><td>高 さ</td><td>mm</td><td>199^{*3}</td></tr><tr><td>個 数</td><td>—</td><td></td><td>8（予備1）</td></tr><tr><td>取 付 箇 所</td><td>—</td><td>—</td><td>保管場所： ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側） El.約23 m 5個保管 ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側） El.約25 m 4個保管 取付箇所： 4個 常設代替高圧電源装置用カルバート （立坑部） 可搬型代替低圧電源車接続盤（西側） El.2.70 m 又は 可搬型代替低圧電源車接続盤（東側） El.8.20 m</td></tr></table> <div>注記 *1：出力値を示す。 *2：入力値を示す。 *3：公称値を示す。</div> | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | 可搬型整流器 | 種 類 | — | 交流/直流変換器 | 容 量 | A/個 | | 100 | 電 圧 | V | | 0～150 ^{*1} | 周 波 数 | Hz | | 45～65 ^{*2} | 主 要 寸 法 | た て | mm | 690 ^{*3} | 横 | mm | 430 ^{*3} | 高 さ | mm | 199 ^{*3} | 個 数 | — | | 8（予備1） | 取 付 箇 所 | — | — | 保管場所： ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側） El.約23 m 5個保管 ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側） El.約25 m 4個保管 取付箇所： 4個 常設代替高圧電源装置用カルバート （立坑部） 可搬型代替低圧電源車接続盤（西側） El.2.70 m 又は 可搬型代替低圧電源車接続盤（東側） El.8.20 m | | |
| 台数 | 8（予備1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 約100A／台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台数 | 8（予備1）※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電圧 | 0～150V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 約100A／台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | 可搬型整流器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 種 類 | — | 交流/直流変換器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | A/個 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | V | | 0～150 ^{*1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周 波 数 | Hz | | 45～65 ^{*2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た て | mm | 690 ^{*3} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | 430 ^{*3} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | mm | 199 ^{*3} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | — | | 8（予備1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | — | — | 保管場所： ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側） El.約23 m 5個保管 ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側） El.約25 m 4個保管 取付箇所： 4個 常設代替高圧電源装置用カルバート （立坑部） 可搬型代替低圧電源車接続盤（西側） El.2.70 m 又は 可搬型代替低圧電源車接続盤（東側） El.8.20 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|---|--------|---|----|----------|----|--------|---|--|--|-----|-----|-----|--|--|----------|-----|--|---|------|-----|--|------|--------------|----------|--|-----|----|----------|--|---|----|------------------|-------|----|--------|-------|----|-------|---------|----|-------|---------|----|-------|------------------------|----|---|---------|----|---------|---------|----|-------------|-----------|----|---------|-----------|----|-------|-----------|----|-------|--------|-----|----|--------|---------|----|--------|---------|----|--------|---------|----|--------|--------|-----|---|----------------|-----|---|---------|---------|---|---------|-----|--|---|--------|--|--|-----|-----|---------|---|---|---|--|--|
| <p>タンクローリ</p> <table border="1"> <tr> <td>台数</td> <td>2（予備3）</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>約4kL／台</td> </tr> </table> | 台数 | 2（予備3） | 容量 | 約4kL／台 | <p>(7) 燃料給油設備</p> <p>d. タンクローリ</p> <table border="1"> <tr> <td>台数</td> <td>2（予備3）※3</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>約4kL／台</td> </tr> </table> <p>※3 必要台数は、2台1セット（予備3台）</p> | 台数 | 2（予備3）※3 | 容量 | 約4kL／台 | <p>【補機駆動用燃料設備】（要目表）</p> <p>6 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。）</p> <p>1 燃料設備に係る次の事項</p> <p>(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、割取及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</p> <p>・可搬型</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">名 称</td> <td></td> <td>タンクローリ※1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">種 類</td> <td>—</td> <td>横置円形</td> </tr> <tr> <td colspan="2">容 量</td> <td>kL/個</td> <td>4.0以上(4.0※2)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">最高使用圧力※3</td> <td>kPa</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td colspan="2">最高使用温度※3</td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">主 要 寸 法</td> <td>胴 長 径</td> <td>mm</td> <td>1800※2</td> </tr> <tr> <td>胴 短 径</td> <td>mm</td> <td>930※2</td> </tr> <tr> <td>胴 板 厚 さ</td> <td>mm</td> <td>3.2※2</td> </tr> <tr> <td>端 板 厚 さ</td> <td>mm</td> <td>3.2※2</td> </tr> <tr> <td>端 板 の 形 状 に 係 る 寸 法</td> <td>mm</td> <td>1800※2 (端板半径) 80※2 (端板短径の2分の1)</td> </tr> <tr> <td>排出口管台外径</td> <td>mm</td> <td>137.9※2</td> </tr> <tr> <td>排出口管台厚さ</td> <td>mm</td> <td>2.8 (3.2※2)</td> </tr> <tr> <td>マンホール管台外径</td> <td>mm</td> <td>406.4※2</td> </tr> <tr> <td>マンホール管台厚さ</td> <td>mm</td> <td>3.2※2</td> </tr> <tr> <td>マンホールふた厚さ</td> <td>mm</td> <td>3.2※2</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">材 料</td> <td>全 長</td> <td>mm</td> <td>3350※2</td> </tr> <tr> <td>車 両 全 長</td> <td>mm</td> <td>5910※2</td> </tr> <tr> <td>車 両 全 幅</td> <td>mm</td> <td>2200※2</td> </tr> <tr> <td>車 両 高 さ</td> <td>mm</td> <td>2460※2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">材 料</td> <td>胴 板</td> <td>—</td> <td>SAPH400, SS400</td> </tr> <tr> <td>端 板</td> <td>—</td> <td>SAPH400</td> </tr> <tr> <td>マンホールふた</td> <td>—</td> <td>SAPH400</td> </tr> <tr> <td colspan="2">個 数</td> <td>—</td> <td>2（予備3）</td> </tr> </tbody> </table> <p>(続き)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>—</td> <td>—</td> <td> <p>保管場所：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側） EL.約23 m ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側） EL.約25 m ・可搬型重大事故等対処設備予備機置場 EL.約8 m <p>上記3箇所のうち、可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）に各2個、3箇所のいずれかに残り1個を保管する。</p> <p>取付箇所：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋外 EL.約23 m又は約25 m ・可搬型設備用軽油タンク付近※4 </td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 ※1：非常用電源設備のうち非常用発電装置（可搬型代替低圧電源車及び電源供給装置用電源車）の燃料設備と兼用する。</p> <p>※2：公称値を示す。</p> <p>※3：重大事故等時における使用時の値を示す。</p> <p>※4：燃費油の吸入箇所を示す。</p> | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | タンクローリ※1 | 種 類 | | — | 横置円形 | 容 量 | | kL/個 | 4.0以上(4.0※2) | 最高使用圧力※3 | | kPa | 24 | 最高使用温度※3 | | ℃ | 40 | 主 要 寸 法 | 胴 長 径 | mm | 1800※2 | 胴 短 径 | mm | 930※2 | 胴 板 厚 さ | mm | 3.2※2 | 端 板 厚 さ | mm | 3.2※2 | 端 板 の 形 状 に 係 る 寸 法 | mm | 1800※2 (端板半径) 80※2 (端板短径の2分の1) | 排出口管台外径 | mm | 137.9※2 | 排出口管台厚さ | mm | 2.8 (3.2※2) | マンホール管台外径 | mm | 406.4※2 | マンホール管台厚さ | mm | 3.2※2 | マンホールふた厚さ | mm | 3.2※2 | 材 料 | 全 長 | mm | 3350※2 | 車 両 全 長 | mm | 5910※2 | 車 両 全 幅 | mm | 2200※2 | 車 両 高 さ | mm | 2460※2 | 材 料 | 胴 板 | — | SAPH400, SS400 | 端 板 | — | SAPH400 | マンホールふた | — | SAPH400 | 個 数 | | — | 2（予備3） | | | 変更前 | 変更後 | 取 付 箇 所 | — | — | <p>保管場所：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側） EL.約23 m ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側） EL.約25 m ・可搬型重大事故等対処設備予備機置場 EL.約8 m <p>上記3箇所のうち、可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）に各2個、3箇所のいずれかに残り1個を保管する。</p> <p>取付箇所：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋外 EL.約23 m又は約25 m ・可搬型設備用軽油タンク付近※4 | | |
| 台数 | 2（予備3） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 約4kL／台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台数 | 2（予備3）※3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 約4kL／台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | タンクローリ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | — | 横置円形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | | kL/個 | 4.0以上(4.0※2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最高使用圧力※3 | | kPa | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最高使用温度※3 | | ℃ | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 胴 長 径 | mm | 1800※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 胴 短 径 | mm | 930※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 胴 板 厚 さ | mm | 3.2※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 端 板 厚 さ | mm | 3.2※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 端 板 の 形 状 に 係 る 寸 法 | mm | 1800※2 (端板半径) 80※2 (端板短径の2分の1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 排出口管台外径 | mm | 137.9※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 排出口管台厚さ | mm | 2.8 (3.2※2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンホール管台外径 | mm | 406.4※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンホール管台厚さ | mm | 3.2※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンホールふた厚さ | mm | 3.2※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 全 長 | mm | 3350※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車 両 全 長 | mm | 5910※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車 両 全 幅 | mm | 2200※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車 両 高 さ | mm | 2460※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 胴 板 | — | SAPH400, SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 端 板 | — | SAPH400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンホールふた | — | SAPH400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | | — | 2（予備3） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | — | — | <p>保管場所：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側） EL.約23 m ・可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側） EL.約25 m ・可搬型重大事故等対処設備予備機置場 EL.約8 m <p>上記3箇所のうち、可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）に各2個、3箇所のいずれかに残り1個を保管する。</p> <p>取付箇所：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋外 EL.約23 m又は約25 m ・可搬型設備用軽油タンク付近※4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|---|--|--|
| <p>(3) その他の主要な事項</p> <p>(i) 火災防護設備</p> <p>a. 設計基準対象施設</p> <p><u>第(3)(i) a. -①火災防護設備は、火災区域及び火災区画を考慮し、火災感知、消火又は火災の影響軽減の機能を有するものとする。</u></p> <p><u>火災感知設備は、固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器を第(3)(i) a. -②組み合わせることを基本とするが、各火災区域又は火災区画における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や火災の性質を考慮し、第(3)(i) a. -③上記の設置が適切でない場合においては、非アナログ式の炎感知器、非アナログ式の防爆型の煙感知器、非アナログ式の防爆型の熱感知器等の火災感知器も含めた中から2つの異なる種類の感知器を設置する。</u></p> | <p>10.5 火災防護設備</p> <p>10.5.1 設計基準対象施設</p> <p>10.5.1.1 概要</p> <p><u>発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置される、安全機能を有する構築物、系統及び機器（10.5において本文五〇(3)(i) a. (c)に同じ。）を火災から防護することを目的として、火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。</u></p> <p>10.5.1.4 主要設備</p> <p>(2) 火災感知設備</p> <p><u>火災感知設備の火災感知器は、各火災区域又は火災区画における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や、炎が生じる前に発煙すること等、予想される火災の性質を考慮して、火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の安全機能を有する構築物、系統及び機器の種類に応じ、火災を早期に感知できるよう、固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器の異なる種類の感知器を組み合わせる設計とする。</u></p> <p><u>ただし、発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所及び屋外等は、非アナログ式も含めた組み合わせで設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが、炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため、炎が生じた時点で感知することができ、火災の早期感知が可能である。</u></p> <p>＜中略＞</p> <p><u>非アナログ式の防爆型で、かつ固有の信号を発する異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。</u></p> <p>また、火災により安全機能への影響が考えにくい火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画については、消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。</p> | <p>【火災防護設備】（基本設計方針）</p> <p>1. 火災防護設備の基本設計方針</p> <p><u>第(3)(i) a. -①設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう、火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して、火災防護対策を講じる。</u></p> <p>＜中略＞</p> <p>設定する第(3)(i) a. -①火災区域及び火災区画に対して、以下に示す火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。</p> <p>なお、発電用原子炉施設のうち、火災防護上重要な機器等又は重大事故等対処施設に含まれない構築物、系統及び機器は、消防法、建築基準法、日本電気協会電気技術規格・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講じる設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>(2) 火災の感知及び消火</p> <p>＜中略＞</p> <p>a. 火災感知設備</p> <p><u>火災感知設備の火災感知器（一部「東海、東海第二発電所共用」（以下同じ。））は、火災区域又は火災区画における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件、予想される火災の性質を考慮し、火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設の種類に応じ、火災を早期に感知できるよう、固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器の第(3)(i) a. -②異なる種類の火災感知器を組み合わせる設計とする。</u></p> <p><u>第(3)(i) a. -③ただし、発火性又は引火性の雰囲気形成するおそれのある場所及び屋外等は、環境条件や火災の性質を考慮し、非アナログ式の炎感知器（赤外線方式）、非アナログ式の防爆型熱感知器、非アナログ式の防爆型煙感知器、非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）、アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式の熱感知器も含めた組み合わせで設置する設計とする。</u></p> <p>非アナログ式の火災感知器は、環境条件等を考慮することにより誤作動を防止する設計とする。</p> <p>なお、アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）は、監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> | <p>工事の計画の第(3)(i) a. -①は、設置変更許可申請書(本文)の第(3)(i) a. -①と文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> <p>工事の計画の第(3)(i) a. -②は、設置変更許可申請書（本文）の第(3)(i) a. -②を詳細設計の結果として記載しており整合している。</p> <p>工事の計画の第(3)(i) a. -③は、設置変更許可申請書(本文)の第(3)(i) a. -③を含んでおり整合している。</p> | <p>【11条1】</p> <p>【11条10】 【52条5】</p> <p>【11条72】 【52条69】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|--|---|--------------------------------|
| <p>また、中央制御室で常時監視可能な火災受信機盤を設置する。</p> | <p>10.5.1.7 手順等</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(1) 火災が発生していない平常時の対応においては、以下の手順を整備し、操作を行う。</p> <p>a. 中央制御室内の巡視点検によって、火災が発生していないこと及び火災感知設備に異常がないことを火災受信機盤で確認する。</p> | <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>火災感知設備のうち火災受信機盤は中央制御室に設置し、火災感知設備の作動状況を常時監視できる設計とする。また、火災受信機盤は、構成されるアナログ式の受信機により作動した火災感知器を 1 つずつ特定できる設計とする。</p> <p>屋外の海水ポンプエリアを監視するアナログ式の屋外仕様の熱感知カメラの火災受信機盤においては、カメラ機能による映像監視（熱サーモグラフィ）により火災発生箇所の特定が可能な設計とする。</p> <p>火災感知器は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる設計とする。</p> <p>自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は、機能に異常がないことを確認するため、消防法施行規則に準じ、煙等の火災を模擬した試験を実施する。</p> | | <p>【11 条 73】 【52 条 70】</p> |
| <p>Ⅺ(3)(i)a. ④ 消火設備は、破損、誤作動又は誤操作により、安全機能を有する構築物、系統及び機器（「Ⅺ(3)(i)a. (c-1-2) 火災防護対策を講じる安全機能を有する構築物、系統及び機器の抽出」と同じ）の安全機能を損なわない設計とし、Ⅺ(3)(i)a. ⑤ 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難である火災区域又は火災区画であるかを考慮し、全域ガス消火設備等を設置する。</p> | <p>10.5.1.1 概要</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>火災感知設備及び消火設備は、想定される自然現象に対して当該機能が維持され、かつ、安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤作動又は誤操作によって安全機能を失うことのないように設置する。</p> | <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>b. 消火設備</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のⅪ(3)(i)a. ④ 消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても、原子炉を安全に停止させるための機能又は重大事故等に対処するために必要な機能を有する電気及び機械設備に影響を与えない設計とし、Ⅺ(3)(i)a. ⑤ 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となるところは、自動消火設備又は手動操作による固定式ガス消火設備を設置して消火を行う設計とする。火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならないところは、消火器又は水により消火を行う設計とする。</p> <p>なお、消火設備の破損、誤作動又は誤操作に伴う溢水による安全機能及び重大事故等に対処する機能への影響については、浸水防護設備の基本設計方針にて確認する。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> | <p>工事の計画のⅪ(3)(i)a. ④ は、設置変更許可申請書(本文)のⅪ(3)(i)a. ④ と同義であり整合している。</p> <p>工事の計画のⅪ(3)(i)a. ⑤ は、設置変更許可申請書(本文)のⅪ(3)(i)a. ⑤ を含んでおり整合している。</p> | <p>【11 条 77】 【52 条 74】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|--|---|--|
| <p> <u>㍿(3)(i)a.-㉔火災の影響軽減の機能を有するものとして、安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置する火災区域</u> </p> <p> <u>㍿(3)(i)a.-㉕又は火災区画の火災及び隣接する火災区域又は火災区画の火災による影響を軽減するため、火災耐久試験で確認された 3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁又は 1 時間以上の耐火能力を有する隔壁等を設置する。</u> </p> | <p>10.5.1.1 概要</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p> <u>火災の影響軽減は、安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置する火災区域又は火災区画の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響を軽減するため、系統分離等の火災の影響軽減のための対策を行う。</u> </p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>10.5.1.4 主要設備</p> <p>(4) 火災の影響軽減のための対策設備</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p> b. 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの火災の影響軽減のための対策を実施する設備 </p> <p> 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを設置する火災区域又は火災区画に対して、火災区域又は火災区画内の火災の影響軽減のための対策や隣接する火災区域又は火災区画における火災の影響を軽減するための対策を実施するための隔壁等として、<u>火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等</u>を設置する。 </p> <p> また、これと同等の対策として火災耐久試験により 1 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等と火災感知設備及び消火設備を設置する。 </p> | <p>【火災防護設備】（基本設計方針）</p> <p>1. 火災防護設備の基本設計方針</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p> 建屋内のうち、<u>㍿(3)(i)a.-㉔火災の影響軽減の対策が必要な原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域は、</u> </p> <p> <u>㍿(3)(i)a.-㉕ 3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁として、3 時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚である 150 mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（耐火隔壁、貫通部シール、防火扉、防火ダンパ等）により隣接する他の火災区域と分離するように設定する。</u> </p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(3) 火災の影響軽減</p> <p>a. 火災の影響軽減対策</p> <p> <u>㍿(3)(i)a.-㉔火災が発生しても原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するためには、プロセスを監視しながら原子炉を停止し、冷却を行うことが必要であり、このためには、手動操作に期待してでも原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するために必要な機能を少なくとも 1 つ確保するように系統分離対策を講じる必要がある。</u> </p> <p> <u>このため、火災防護対象機器等に対して、以下に示す火災の影響軽減対策を講じる設計とする。</u> </p> <p>イ. 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等</p> <p> 互いに相違する系列の火災防護対象機器等は、<u>㍿(3)(i)a.-㉕火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で分離する設計とする。</u> </p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>ハ. 1 時間耐火隔壁等、火災感知設備及び自動消火設備</p> <p> 互いに相違する系列の火災防護対象機器等は、<u>㍿(3)(i)a.-㉕火災耐久試験により 1 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で分離する設計とする。</u> </p> <p>【火災防護設備】（基本設計方針）</p> <p>1. 火災防護設備の基本設計方針</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p> <u>㍿(3)(i)b.-㉑重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう、重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対して、火災防護対策を講じる。</u> </p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p> <u>㍿(3)(i)b.-㉑設定する火災区域及び火災区画に対して、以下に示す火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策</u> </p> | <p>工事の計画の<u>㍿(3)(i)a.-㉔</u>は、設置変更許可申請書(本文)の<u>㍿(3)(i)a.-㉔</u>と文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> <p>工事の計画の<u>㍿(3)(i)a.-㉕</u>は、設置変更許可申請書(本文)の<u>㍿(3)(i)a.-㉕</u>を具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【11 条 6】 【52 条 2】</p> <p>【11 条 110】</p> <p>【11 条 111】</p> <p>【11 条 113】</p> <p>【11 条 116】</p> <p>【52 条 1】</p> <p>【11 条 10】 【52 条 5】</p> |
| <p>b. 重大事故等対処施設</p> <p> <u>㍿(3)(i)b.-㉑火災防護設備は、火災区域及び火災区画を考慮し、火災感知又は消火の機能を有するものとする。</u> </p> | <p>10.5.2 重大事故等対処施設</p> <p>10.5.2.1 概要</p> <p> 発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置される重大事故等対処施設を火災から防護することを目的として、火災の発生防止、<u>火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。</u> </p> | <p>【火災防護設備】（基本設計方針）</p> <p>1. 火災防護設備の基本設計方針</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p> <u>㍿(3)(i)b.-㉑重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう、重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対して、火災防護対策を講じる。</u> </p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p> <u>㍿(3)(i)b.-㉑設定する火災区域及び火災区画に対して、以下に示す火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策</u> </p> | <p>工事の計画の<u>㍿(3)(i)b.-㉑</u>は、設置変更許可申請書(本文)の<u>㍿(3)(i)b.-㉑</u>と、文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> | <p>【52 条 1】</p> <p>【11 条 10】 【52 条 5】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|---|--|---|
| <p>火災感知設備は、固有の信号を発するアナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器をⅨ(3)(i)b.-②組合わせて設置することを基本とするが、各火災区域又は火災区画における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や火災の性質を考慮し、Ⅸ(3)(i)b.-③上記の設置が適切でない場合においては、非アナログ式の炎感知器、非アナログ式の防爆型の煙感知器、非アナログ式の防爆型の熱感知器等の火災感知器も含めた中から、2つの異なる種類の感知器を設置する。</p> | <p>10.5.2.4 主要設備</p> <p>(2) 火災感知設備</p> <p>火災感知設備の火災感知器は、各火災区域又は火災区画における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や、炎が生じる前に発煙すること等、予想される火災の性質を考慮して、火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の重大事故等対処施設の種類のに応じ、火災を早期に感知できるよう、固有の信号を発するアナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器の異なる種類の感知器を組合わせて設置する設計とする。</p> <p>ただし、発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所及び屋外等は、非アナログ式も含めた組合わせて設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが、炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため、炎が生じた時点で感知することができ、火災の早期感知に優位性がある。</p> <p><中略></p> <p>10.5.2.7 手順等</p> <p><中略></p> <p>(1) 火災が発生していない平常時の対応においては、以下の手順を整備し、操作を行う。</p> <p>a. 中央制御室内の巡視点検によって、火災が発生していないこと及び火災感知設備に異常がないことを火災受信機盤で確認する。</p> | <p>を講じる設計とする。</p> <p><中略></p> <p>(2) 火災の感知及び消火</p> <p><中略></p> <p>a. 火災感知設備</p> <p>火災感知設備の火災感知器（一部「東海、東海第二発電所共用」（以下同じ。））は、火災区域又は火災区画における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件、予想される火災の性質を考慮し、火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設の種類のに応じ、火災を早期に感知できるよう、固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器のⅨ(3)(i)b.-②異なる種類の火災感知器を組合わせて設置する設計とする。</p> <p>Ⅸ(3)(i)b.-③ただし、発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所及び屋外等は、環境条件や火災の性質を考慮し、非アナログ式の炎感知器（赤外線方式）、非アナログ式の防爆型熱感知器、非アナログ式の防爆型煙感知器、非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）、アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式の熱感知器も含めた組合わせて設置する設計とする。</p> <p><中略></p> <p><中略></p> <p>火災感知設備のうち火災受信機盤は中央制御室に設置し、火災感知設備の作動状況を常時監視できる設計とする。また、火災受信機盤は、構成されるアナログ式の受信機により作動した火災感知器を1つずつ特定できる設計とする。</p> <p>屋外の海水ポンプエリアを監視するアナログ式の屋外仕様の熱感知カメラの火災受信機盤においては、カメラ機能による映像監視（熱サーモグラフィ）により火災発生箇所の特定が可能な設計とする。</p> <p>火災感知器は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる設計とする。</p> <p>自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は、機能が異常がないことを確認するため、消防法施行規則に準じ、煙等の火災を模擬した試験を実施する。</p> <p><中略></p> | <p>工事の計画のⅨ(3)(i)b.-②は、設置変更許可申請書(本文)のⅨ(3)(i)b.-②を詳細設計の結果として記載しており整合している。</p> <p>工事の計画のⅨ(3)(i)b.-③は、設置変更許可申請書(本文)のⅨ(3)(i)b.-③を含んでおり整合している。</p> | <p>【11条72】 【52条69】</p> <p>【11条73】 【52条70】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|---|--|----------------------------|
| <p>第(3)(イ)b. -④消火設備は、破損、誤作動又は誤操作により、重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とし、火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難な第(3)(イ)b. -⑤である火災区域又は火災区画であるかを考慮し、全域ガス消火設備等を設置する。</p> | <p>10.5.2 重大事故等対処施設 10.5.2.1 概要</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>火災感知設備及び消火設備は、想定される自然現象に対して当該機能が維持され、かつ、重大事故等対処施設は、消火設備の破損、誤動作又は誤操作によって重大事故等に対処する機能を失うことのないように設置する。</p> | <p>b. 消火設備</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>火災防護上重要な機器等及び第(3)(イ)b. -④重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても、原子炉を安全に停止させるための機能又は重大事故等に対処するために必要な機能を有する電気及び機械設備に影響を与えない設計とし、火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難な第(3)(イ)b. -⑤となる場合は、自動消火設備又は手動操作による固定式ガス消火設備を設置して消火を行う設計とする。火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならないところは、消火器又は水により消火を行う設計とする。</p> | <p>工事の計画の第(3)(イ)b. -④は、設置変更許可申請書(本文)の第(3)(イ)b. -④と文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> <p>工事の計画の第(3)(イ)b. -⑤は、設置変更許可申請書(本文)の第(3)(イ)b. -⑤を含んでおり整合している。</p> | <p>【11条77】 【52条74】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|--|---|---|
| <p>【ii） 浸水防護設備 a． 津波に対する防護設備 【3（ii）a-①設計基準対象施設は、基準津波に対して、その安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならないこと、また、重大事故等対処施設は、基準津波及び敷地に遡上する津波に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならないことから、防潮堤、防潮扉、放水路ゲート、逆流防止設備、浸水防止蓋、水密ハッチ、水密扉、逆止弁【3（ii）a-②等により、津波から防護する設計とする。】</p> | <p>10.6 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備 10.6.1 津波に対する防護設備 10.6.1.1 設計基準対象施設</p> | <p>【浸水防護施設】（基本設計方針）</p> <p>1. 津波による損傷の防止 1.1 耐津波設計の基本方針 【3（ii）a-①設計基準対象施設及び重大事故等対処施設が設置（変更）許可を申請した基準津波によりその安全性又は重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、遡上への影響要因及び浸水経路等を考慮して、設計時にそれぞれの施設に対して入力津波を設定するとともに津波防護対象設備に対する入力津波の影響を評価し、影響に応じた津波対策を講じる設計とする。】</p> <p>また、重大事故等対処施設が、基準津波を超え敷地に遡上する津波（確率論的リスク評価において全炉心損傷頻度に対して津波のリスクが有意となる津波。以下「敷地に遡上する津波」という。）に対して、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮することができるよう、遡上への影響要因及び浸水経路等を考慮して、設計時にそれぞれの施設に対して入力津波を設定するとともに津波防護対象設備に対する入力津波の影響を評価し、影響に応じた津波防護対策を講じる設計とする。】</p> <p>なお、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備は、入力津波に対して機能を十分に保持できる設計とする。</p> <p>敷地に遡上する津波の高さは、防潮堤及び防潮扉の高さを超えることから、防潮堤及び防潮扉は、津波の越流時の耐性を確保することで防潮堤の高さを維持し、防潮堤内側の敷地への津波の流入量を抑制する設計とする。また、止水性を維持し第2波以降の繰返しの津波の襲来に対しては、防潮堤内側の敷地への津波の流入又は回り込みを防止する設計とする。</p> | <p>工事の計画の【3（ii）a-①】は、設置変更許可申請書（本文）の【3（ii）a-①】と同義であり整合している。また、設備の詳細については、後段にて整合性を説明する。</p> <p>設置変更許可申請書（本文）の【3（ii）a-②】「等」は、工事の計画では、津波・構内監視カメラ、取水ピット水位計、潮位計であり、設置変更許可申請書（本文）「ロ、（2）耐津波構造」にて示す。</p> | <p>【6条1】 【51条1】</p> <p>【54条波1】</p> <p>【6条2】 【51条2】 【54条波2】</p> <p>【54条波3】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|--|--|---|
| <p><u>Ⅹ(3)(ii)a-③防潮堤のうち鋼製防護壁には、鋼製防護壁と取水構造物との境界部に止水機構を設置し、止水性能を保持する設計とする。</u></p> <p><u>放水路ゲートは、Ⅹ(3)(ii)a-④扉体、戸当り、駆動装置等で構成され、敷地への遡上のおそれのある津波襲来前に遠隔閉止を確実に実施するため、重要安全施設（MS-1）として設計する。</u></p> | <p>10.6.1.1.3 主要設備</p> <p>(2) 放水路ゲート</p> <p>津波が放水路から津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、放水路ゲートを設置する。放水路ゲートは、扉体、戸当り、駆動装置等で構成され、発電所を含む地域に大津波警報が発表された場合に遠隔閉止することにより津波の遡上を防止する設計とする。なお、放水路ゲートを閉止する前に、循環水ポンプを停止する運用とする。また、放水路ゲートは、津波防護施設であり、敷地への遡上のおそれのある津波襲来前に遠隔閉止を確実に実施するため、重要安全施設（MS-1）として設計する。</p> <p>放水路ゲートの設計においては、十分な支持性能を有</p> | <p>1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計</p> <p>(1) 基準津波に対する津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計</p> <p>a. 設計方針</p> <p>津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備については、「1.2 入力津波の設定」で設定している繰返しの襲来を想定した入力津波に対して、津波防護対象設備の要求される機能を損なうおそれがないよう以下の機能を満足する設計とする。</p> <p>(a) 津波防護施設</p> <p>津波防護施設は、津波の流入による浸水及び漏水を防止する設計とする。</p> <p>津波防護施設のうち防潮堤及び防潮扉については、入力津波高さを上回る高さで設置し、止水性を保持する設計とする。</p> <p>津波防護施設のうち放水路ゲート、構内排水路逆流防止設備については、入力津波による波圧等に対する耐性を評価し、津波の流入を防止する設計とする。</p> <p>津波防護施設のうち貯留堰については、津波による水位低下に対して、非常用海水ポンプの取水可能水位を保持し、かつ、冷却に必要な海水を確保する設計とする。</p> <p>主要な構造体の境界部には、想定される荷重の作用及び相対変位を考慮し、試験等にて止水性を確認した止水ジョイント等を設置し、止水処置を講じる設計とする。また、Ⅹ(3)(ii)a-③鋼製防護壁と取水構造物の境界部には、浸水防止設備として、想定される荷重の作用及び相対変位を考慮し、試験等にて止水性を確認した1次止水機構及び2次止水機構を多様化して設置し、止水性を保持する設計とする。</p> <p>1.3 津波防護対策</p> <p>(1) 敷地への浸水防止（外郭防護1）</p> <p>a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1）</p> <p>(b) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止</p> <p><中略></p> <p><u>放水路ゲートについては、敷地への遡上のおそれのある津波の襲来前に遠隔閉止を確実に実施するため、重要安全施設（MS-1）として設計する。</u></p> <p>また、大津波警報が発表された場合に、放水路を経由して津波の流入を防止するため、循環水ポンプ及び補機冷却用海水ポンプの停止並びに放水路ゲートを閉止する運用を保安規定に定めて管理する。</p> | <p>工事の計画のⅩ(3)(ii)a-③は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(3)(ii)a-③と同義であり整合している。</p> <p>設置変更許可申請書（本文）のⅩ(3)(ii)a-④については、添付書類「V-2-10-2-3 放水路ゲートの耐震性についての計算書」に記載しており整合している。</p> | <p>【6条38】 【51条43】</p> <p>【6条39】 【51条44】</p> <p>【6条40】 【51条45】</p> <p>【6条20】 【51条19】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------|--|--|-----|--|
| | <p>する構造物に設置するとともに、基準地震動S_sによる地震力に対して津波防護機能が十分に保持できる設計とする。また、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては、その他自然現象による荷重（風荷重、積雪荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>10.6.1.1.3 主要設備</p> <p>(1) 防潮堤及び防潮扉 津波による遡上波が津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に到達、流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、敷地を取り囲む形で防潮堤を設置するとともに、防潮扉を設置する。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> | <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>1.3 津波防護対策 (1) 敷地への浸水防止（外郭防護1） a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1） (a) 遡上波の地上部からの到達、流入の防止 遡上波による敷地周辺の遡上の状況を加味した浸水の高さ分布を基に、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、遡上波の地上部からの到達、流入の可能性の有無を評価する。 流入の可能性に対する裕度評価において、高潮ハザードの再現期間100年に対する期待値と、入力津波で考慮した朔望平均満潮位及び潮位のばらつきを踏まえた水位の合計との差を参照する裕度として、設計上の裕度の判断の際に考慮する。</p> <p>評価の結果、遡上波が地上部から到達し流入するため、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋又は区画（緊急時対策所建屋、可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）を除く。）の設置された敷地に、遡上波の流入を防止するための津波防護施設として防潮堤及び防潮扉を設置する設計とする。</p> <p>また、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画のうち、緊急時対策所建屋、可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）は、津波による遡上波が地上部から到達、流入しない十分高い場所に設置する設計とする。</p> <p>なお、防潮扉は、原則閉運用とすることを保安規定に定めて管理する。</p> | | <p>【6条15】 【51条13】</p> <p>【6条16】 【51条14】</p> <p>【51条15】</p> <p>【6条17】 【51条16】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---------------------|--------------|-----|-----|----|----|--|---|------------------|---------------------|--|--------------------|------|-----------------------|------|--------------|---|--------------|--------------|----|----|--|--|----|--|-------------------|--|--|
| <div>防潮堤（鋼製防護壁，止水機構付） 個.....数.....1</div> | <div>第10.6－1表 浸水防護設備主要機器仕様</div> <div>(1) 防潮堤</div> <div>種類 防潮堤（鋼製防護壁，止水機構付） 材料 鉄筋コンクリート，炭素鋼 個.....数.....1</div> | <div>【浸水防護施設】（要目表） 1．外郭浸水防護設備</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>1 外郭浸水防護設備の名称，種類，主要寸法及び材料</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名称</td><td rowspan="5">—</td><td>防潮堤（鋼製防護壁）</td></tr><tr><td colspan="2">種類</td><td>防潮堤（鋼製防護壁，止水機構付）*1</td></tr><tr><td rowspan="2">主要寸法</td><td>天端高さ</td><td>m</td><td>T.P.+20.00*2</td></tr><tr><td>幅</td><td>mm</td><td>2500*2</td></tr><tr><td colspan="2">材料</td><td>鉄筋コンクリート SM490Y SM570 SBR5500</td></tr></table> <div>注記 *1：鋼製防護壁と鉄筋コンクリート防潮壁の境界に止水ゴムを設置する。 *2：公称値を示す。</div> | | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | | — | 防潮堤（鋼製防護壁） | 種類 | | 防潮堤（鋼製防護壁，止水機構付）*1 | 主要寸法 | 天端高さ | m | T.P.+20.00*2 | 幅 | mm | 2500*2 | 材料 | | 鉄筋コンクリート SM490Y SM570 SBR5500 | 工事の計画の「防潮堤」は，個数1を示すものであり，設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。 | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | — | 防潮堤（鋼製防護壁） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | | 防潮堤（鋼製防護壁，止水機構付）*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 天端高さ | m | | T.P.+20.00*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 幅 | mm | | 2500*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | 鉄筋コンクリート SM490Y SM570 SBR5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） 個.....数.....1</div> | <div>(2) 防潮堤</div> <div>種類 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） 材料 鉄筋コンクリート 個.....数.....1</div> | <div>【浸水防護施設】（要目表） 1．外郭浸水防護設備</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>1 外郭浸水防護設備の名称，種類，主要寸法及び材料</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名称</td><td rowspan="5">—</td><td>防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁）</td></tr><tr><td colspan="2">種類</td><td>防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁）*1</td></tr><tr><td rowspan="2">主要寸法</td><td>天端高さ</td><td>m</td><td>T.P.+20.00*2</td></tr><tr><td>幅</td><td>mm</td><td>2000*2</td></tr><tr><td colspan="2">材料</td><td>鉄筋コンクリート</td></tr></table> <div>注記 *1：鉄筋コンクリート防潮壁にフラップゲートを7箇所に設置する。主要な構造体の境界に止水ジョイントを設置する。 *2：公称値を示す。</div> | | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | | — | 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） | 種類 | | 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁）*1 | 主要寸法 | 天端高さ | m | T.P.+20.00*2 | 幅 | mm | 2000*2 | 材料 | | 鉄筋コンクリート | 工事の計画の「防潮堤」は，個数1を示すものであり，設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。 | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | — | 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | | 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁）*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 天端高さ | m | | T.P.+20.00*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 幅 | mm | | 2000*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） 個.....数.....1</div> | <div>(3) 防潮堤</div> <div>種類 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） 材料 鉄筋コンクリート，炭素鋼 個.....数.....1</div> | <div>【浸水防護施設】（要目表） 1．外郭浸水防護設備</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>1 外郭浸水防護設備の名称，種類，主要寸法及び材料</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th colspan="2">変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名称</td><td rowspan="5">—</td><td colspan="2">防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）</td></tr><tr><td colspan="2">種類</td><td>防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）*1</td></tr><tr><td rowspan="2">主要寸法</td><td>天端高さ</td><td>m</td><td>T.P.+20.00*2</td><td>T.P.+18.00*2</td></tr><tr><td>幅</td><td>mm</td><td>3500*2</td><td>3000*2</td></tr><tr><td colspan="2">材料</td><td>鉄筋コンクリート SM570</td></tr></table> <div>注記 *1：主要な構造体の境界に止水ジョイントを設置する。 *2：公称値を示す。</div> | | | | 変更前 | 変更後 | | 名称 | | | — | 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） | | 種類 | | 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）*1 | 主要寸法 | 天端高さ | m | T.P.+20.00*2 | T.P.+18.00*2 | 幅 | mm | 3500*2 | 3000*2 | 材料 | | 鉄筋コンクリート SM570 | 工事の計画の「防潮堤」は，個数1を示すものであり，設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。 | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | — | 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | | 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 天端高さ | m | | T.P.+20.00*2 | T.P.+18.00*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 幅 | mm | | 3500*2 | 3000*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | 鉄筋コンクリート SM570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|------------|-------|-----------------|--|-------|-------|-----|--|--|--|---|------|------------------|-------------|----|--|---|---------|----|--|--------|----|--|--------|----|--|--------|---------------------------------|----|--|------------|-------------|----|--|-------|----|--|-------|----|--|-------|----|--|------------|--------|----|--|-----------------|--------|-----|--|---|-----------------|-----|--|---|-----------------|---|-----|--|---|----------|--|--|
| 防潮扉 個数2 | (4) 防潮扉 種類 スライドゲート 材料 炭素鋼 個数2 | 【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 <table><tr><th colspan="4">名 称</th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td colspan="4">種 別</td><td>—</td><td>防潮扉1</td></tr><tr><td rowspan="10">主 要 寸 法</td><td rowspan="4">扉 た て</td><td colspan="2">mm</td><td rowspan="13">—</td><td>スライドゲート</td></tr><tr><td colspan="2">mm</td><td>8580*1</td></tr><tr><td colspan="2">mm</td><td>7200*1</td></tr><tr><td colspan="2">mm</td><td>1354*1</td></tr><tr><td rowspan="4">ス キ ン プ レ ー ト</td><td colspan="2">mm</td><td>54以上(54*1)</td></tr><tr><td rowspan="4">小 た て</td><td colspan="2">mm</td><td>750*1</td></tr><tr><td colspan="2">mm</td><td>698*1</td></tr><tr><td colspan="2">mm</td><td>234*1</td></tr><tr><td colspan="2">mm</td><td>54以上(54*1)</td></tr><tr><td>扉 厚</td><td colspan="2">mm</td><td>T.P.+20.00*1、*2</td></tr><tr><td rowspan="2">材 料</td><td colspan="2">扉 体</td><td>—</td><td>SM570 SMA490</td></tr><tr><td colspan="2">小 扉</td><td>—</td><td>SM570 SMA490</td></tr><tr><td>料</td><td colspan="2">扉 体</td><td>—</td><td>鉄筋コンクリート</td></tr></table> 注記 *1：公称値を示す。 *2：防潮壁の天端高さを示す。 | 名 称 | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 種 別 | | | | — | 防潮扉1 | 主 要 寸 法 | 扉 た て | mm | | — | スライドゲート | mm | | 8580*1 | mm | | 7200*1 | mm | | 1354*1 | ス キ ン プ レ ー ト | mm | | 54以上(54*1) | 小 た て | mm | | 750*1 | mm | | 698*1 | mm | | 234*1 | mm | | 54以上(54*1) | 扉 厚 | mm | | T.P.+20.00*1、*2 | 材 料 | 扉 体 | | — | SM570 SMA490 | 小 扉 | | — | SM570 SMA490 | 料 | 扉 体 | | — | 鉄筋コンクリート | 工事の計画の「防潮扉1」，「防潮扉2」は，それぞれ個数1を示すものであり，設置変更許可申請書（本文）の「個数2」と整合している。 | |
| 名 称 | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | | | | — | 防潮扉1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 扉 た て | mm | | — | スライドゲート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mm | | | 8580*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mm | | | 7200*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mm | | | 1354*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ス キ ン プ レ ー ト | mm | | | 54以上(54*1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 小 た て | mm | | 750*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | mm | | 698*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | mm | | 234*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mm | | 54以上(54*1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 扉 厚 | mm | | | T.P.+20.00*1、*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 扉 体 | | — | | SM570 SMA490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 扉 | | — | | SM570 SMA490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 料 | 扉 体 | | — | | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---|---------|-------------------|-----------------|--|-------|-------|-----|--|--|--|---|-------|-----|--|---|---------|------------------|---|-----|----|--------|---|----|--------|---|----|--------|-----------|----|--------------|---|-----|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|-----------|----|--------------|----|---------|---|-----------------|--|--|--|--------|-----|--|---|-----------------|-----|--|---|-----------------|----|--|---|-------------------|--|-------------------|
| | | <div>【浸水防護施設】（要目表）</div> <div>1．外郭浸水防護設備</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>1 外郭浸水防護設備の名称，種類，主要寸法及び材料</div> <table><tr><th colspan="4"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><th colspan="4">名 称</th><td rowspan="14">－</td><td>防潮壁 2</td></tr><tr><th colspan="2">種 類</th><th>－</th><td>スライドゲート</td></tr><tr><td rowspan="10">主 要 寸 法</td><td rowspan="4">扉</td><td>た て</td><td>mm</td><td>6080*1</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>5800*1</td></tr><tr><td>幅</td><td>mm</td><td>1054*1</td></tr><tr><td>スキンプレート厚さ</td><td>mm</td><td>54 以上 (54*1)</td></tr><tr><td rowspan="4">小</td><td>た て</td><td>mm</td><td>780*1</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>698*1</td></tr><tr><td>幅</td><td>mm</td><td>334*1</td></tr><tr><td>スキンプレート厚さ</td><td>mm</td><td>54 以上 (54*1)</td></tr><tr><td rowspan="2">躯体</td><td>天 端 高 さ</td><td>m</td><td>T.P.+18.00*1、*2</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">材 料</td><td colspan="2">扉 体</td><td>－</td><td>SM570 SMA490</td></tr><tr><td colspan="2">小 扉</td><td>－</td><td>SM570 SMA490</td></tr><tr><td colspan="2">躯体</td><td>－</td><td>鉄筋コンクリート SM570</td></tr></table> <div>注記 *1：公称値を示す。</div> <div>*2：防潮壁の天端高さを示す。</div> <div>【浸水防護施設】（基本設計方針）</div> <div>1.3 津波防護対策</div> <div>(1) 敷地への浸水防止（外郭防護1）</div> <div>a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1）</div> <div>(b) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止</div> <div>津波の流入の可能性のある経路につながる海水系，循環水系，構内排水路等の標高に基づき，許容される津波高さと経路からの津波高さを比較することにより，基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地への津波の流入の可能性の有無を評価する。流入の可能性に対する裕度評価において，高潮ハザードの再現期間100年に対する期待値と，入力津波で考慮した朔望平均満潮位及び潮位のばらつきを踏まえた水位の合計との差を参照する裕度とし，設計上の裕度の判断の際に考慮する。</div> | | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | | － | 防潮壁 2 | 種 類 | | － | スライドゲート | 主 要 寸 法 | 扉 | た て | mm | 6080*1 | 横 | mm | 5800*1 | 幅 | mm | 1054*1 | スキンプレート厚さ | mm | 54 以上 (54*1) | 小 | た て | mm | 780*1 | 横 | mm | 698*1 | 幅 | mm | 334*1 | スキンプレート厚さ | mm | 54 以上 (54*1) | 躯体 | 天 端 高 さ | m | T.P.+18.00*1、*2 | | | | 材 料 | 扉 体 | | － | SM570 SMA490 | 小 扉 | | － | SM570 SMA490 | 躯体 | | － | 鉄筋コンクリート SM570 | | 【6条18】 【51条17】 |
| | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | － | 防潮壁 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | － | スライドゲート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 扉 | た て | mm | | 6080*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 横 | mm | | 5800*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 幅 | mm | | 1054*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | スキンプレート厚さ | mm | | 54 以上 (54*1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 | た て | mm | | 780*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 横 | mm | | 698*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 幅 | mm | | 334*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | スキンプレート厚さ | mm | | 54 以上 (54*1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 躯体 | 天 端 高 さ | m | | T.P.+18.00*1、*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 扉 体 | | － | | SM570 SMA490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 扉 | | － | | SM570 SMA490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 躯体 | | － | 鉄筋コンクリート SM570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------|-------------------------|--|--|-------|-----|--|--|--|----------------|-----|--|---|--|-------------------------|------------------|---|-----|----|-------|---|----|-------|---|----|------|---|----------|----|-------------|-----|----|------|---|----|-------|---|-----|----|-------------|--------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|
| <div>放水路ゲート 個.....数.....3</div> | <div>10. 6. 1. 1. 3 主要設備 (2) 放水路ゲート 津波が放水路から津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、放水路ゲートを設置する。放水路ゲートは、扉体、戸当り、駆動装置等で構成され、発電所を含む地域に大津波警報が発表された場合に遠隔閉止することにより津波の遡上を防止する設計とする。なお、放水路ゲートを閉止する前に、循環水ポンプを停止する運用とする。また、放水路ゲートは、津波防護施設であり、敷地への遡上のおそれのある津波襲来前に遠隔閉止を確実に実施するため、重要安全施設（MS－1）として設計する。 放水路ゲートの設計においては、十分な支持性能を有する構造物に設置するとともに、基準地震動S_sによる地震力に対して津波防護機能が十分に保持できる設計とする。また、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては、その他自然現象による荷重（風荷重、積雪荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。 ＜中略＞ 第10. 6－1表 浸水防護設備主要機器仕様 (5) 放水路ゲート 種 類 逆流防止設備 (ゲート、フラップゲート) 材 料 炭素鋼 個.....数.....3（各放水路に1か所）</div> | <div>評価の結果、流入する可能性のある経路が特定されたことから、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋又は区画の設置された敷地並びに建屋及び区画への流入を防止するため、津波防護施設として放水路ゲート及び構内排水路逆流防止設備を設置するとともに、浸水防止設備として取水路点検用開口部浸水防止蓋、海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁、取水ビット空気抜き配管逆止弁、放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋、SA用海水ビット開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプビット点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設置並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部の止水処置を実施する設計とする。 放水路ゲートについては、敷地への遡上のおそれのある津波の襲来前に遠隔閉止を確実に実施するため、重要安全施設（MS－1）として設計する。 また、大津波警報が発表された場合に、放水路を経由して津波の流入を防止するため、循環水ポンプ及び補機冷却用海水ポンプの停止並びに放水路ゲートを閉止する運用を保安規定に定めて管理する。 上記(a)及び(b)において、外郭防護として設置する津波防護施設及び浸水防止設備については、各地点の入力津波に対し、設計上の裕度を考慮する。 【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料</div> <table><tr><th colspan="4">変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><th colspan="4">名 称</th><td>放水路ゲート 1, 2, 3</td></tr><tr><th colspan="2">種 類</th><th colspan="2">－</th><td>逆流防止設備 (ゲート、フラップゲート)</td></tr><tr><th rowspan="7">主 要 寸 法</th><th rowspan="3">扉</th><th>た て</th><td>mm</td><td>3730*</td></tr><tr><th>横</th><td>mm</td><td>4200*</td></tr><tr><th>幅</th><td>mm</td><td>828*</td></tr><tr><th rowspan="3">体</th><th>スキンプレート厚</th><td>mm</td><td>28 以上 (28*)</td></tr><tr><th>た て</th><td>mm</td><td>660*</td></tr><tr><th>横</th><td>mm</td><td>1210*</td></tr><tr><th>扉</th><th>厚 さ</th><td>mm</td><td>36 以上 (36*)</td></tr><tr><th rowspan="2">材 料</th><th>扉</th><th>体</th><td>－</td><td>SM490</td></tr><tr><th>小</th><th>扉</th><td>－</td><td>SM490</td></tr></table> <div>注記 *：公称値を示す。</div> | 変 更 前 | | | | 変 更 後 | 名 称 | | | | 放水路ゲート 1, 2, 3 | 種 類 | | － | | 逆流防止設備 (ゲート、フラップゲート) | 主 要 寸 法 | 扉 | た て | mm | 3730* | 横 | mm | 4200* | 幅 | mm | 828* | 体 | スキンプレート厚 | mm | 28 以上 (28*) | た て | mm | 660* | 横 | mm | 1210* | 扉 | 厚 さ | mm | 36 以上 (36*) | 材 料 | 扉 | 体 | － | SM490 | 小 | 扉 | － | SM490 | <div>工事の計画の「放水路ゲート1,2,3」は、それぞれ個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数3」と整合している。</div> | <div>【6条19】 【51条18】</div> <div>【6条20】 【51条19】</div> <div>【6条21】 【51条20】</div> |
| 変 更 前 | | | | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | 放水路ゲート 1, 2, 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | － | | 逆流防止設備 (ゲート、フラップゲート) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 扉 | た て | mm | 3730* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 横 | mm | 4200* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 幅 | mm | 828* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体 | スキンプレート厚 | mm | 28 以上 (28*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | た て | mm | 660* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 横 | mm | 1210* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 扉 | 厚 さ | mm | 36 以上 (36*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 扉 | 体 | － | SM490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 | 扉 | － | SM490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|-------|-------|-----|--|--|---|------------------------------|-----|--|--|---------------------|---------|-----|----|-------|---|----|------|-------------------|----|-------------------|---|---|---|---------|
| 構内排水路逆流防止設備 個.....数.....9 | 10. 6. 1. 1. 3 主要設備 (3) 構内排水路逆流防止設備 津波が構内排水路から津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、構内排水路逆流防止設備を設置する。構内排水路逆流防止設備の設計においては、十分な支持性能を有する構造物に設置するとともに、基準地震動S _s による地震力に対して津波防護機能が十分に保持できる設計とする。また、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対して津波防護機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては、その他自然現象による荷重（風荷重、積雪荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。 第10. 6－1表 浸水防護設備主要機器仕様 (6) 構内排水路逆流防止設備 種 類 逆流防止設備（フラップゲート） 材 料 ステンレス鋼 個.....数.....9 | 【浸水防護施設】（基本設計方針） 1. 3 津波防護対策 (1) 敷地への浸水防止（外郭防護1） a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1） (b) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 ＜中略＞ 評価の結果、流入する可能性のある経路が特定されたことから、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋又は区画の設置された敷地並びに建屋及び区画への流入を防止するため、津波防護施設として放水路ゲート及び構内排水路逆流防止設備を設置するとともに、浸水防止設備として取水路点検用開口部浸水防止蓋、海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁、取水ビット空気抜き配管逆止弁、放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋、S A用海水ビット開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプビット点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設置並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部の止水処置を実施する設計とする。 ＜中略＞ 【浸水防護施設】（要目表） 1．外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 <table><tr><th colspan="3"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><th colspan="3">名 称</th><td rowspan="6">－</td><td>構内排水路逆流防止設備 1 2 3 4 7 8 9</td></tr><tr><th colspan="3">種 類</th><td>逆流防止設備 （フラップゲート）</td></tr><tr><th rowspan="3">主 要 寸 法</th><td>外 径</td><td>mm</td><td>1200*</td></tr><tr><td>幅</td><td>mm</td><td>261*</td></tr><tr><td>ス キ ン プ レ ー ト 厚 さ</td><td>mm</td><td>16. 0 以上 (16. 0*)</td></tr><tr><th>材</th><th>料</th><td>－</td><td>SUS316L</td></tr></table> 注記 *：公称値を示す。 | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | － | 構内排水路逆流防止設備 1 2 3 4 7 8 9 | 種 類 | | | 逆流防止設備 （フラップゲート） | 主 要 寸 法 | 外 径 | mm | 1200* | 幅 | mm | 261* | ス キ ン プ レ ー ト 厚 さ | mm | 16. 0 以上 (16. 0*) | 材 | 料 | － | SUS316L |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | － | 構内排水路逆流防止設備 1 2 3 4 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | | | 逆流防止設備 （フラップゲート） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 外 径 | mm | | 1200* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 幅 | mm | | 261* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ス キ ン プ レ ー ト 厚 さ | mm | | 16. 0 以上 (16. 0*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 | 料 | － | | SUS316L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工事の計画の「構内排水路逆流防止設備1, 2, 3, 4, 7, 8, 9」, 「構内排水路逆流防止設備5, 6」は、それぞれ個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数9」と整合している。 | 【6条19】 【51条18】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画　該当事項 | 整　合　性 | 備　　　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|---------------------|--|-----|-----|--------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|------|--------------------|--|--|---|---------------------|------------------|--------------------|----|---|------|---|----|------|----------|----|-------------|--------------------|--|--|---|---------|---|---|
| <div>第(3)(ii)a-⑤原子炉建屋外壁 個数一式</div> | <div>第10.6－1表　浸水防護設備主要機器仕様 (7) 原子炉建屋外壁 種類 津波防護壁 材　料 鉄筋コンクリート 個数一式</div> | <div>【浸水防護施設】（要目表）　１．外郭浸水防護設備</div> <div>5　浸水防護施設に係る次の事項</div> <div> 1　外郭浸水防護設備の名称，種類，主要寸法及び材料</div> <table border="1"><thead><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">名 称</td><td></td><td>構内排水路逆流防止設備</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td>S.A.</td></tr><tr><td colspan="3">種 類</td><td>—</td><td>逆流防止設備 (フラップゲート)</td></tr><tr><td rowspan="3">主 要 寸 法</td><td>外 径</td><td>mm</td><td rowspan="3">—</td><td>650*</td></tr><tr><td>幅</td><td>mm</td><td>154*</td></tr><tr><td>スキムプレート厚</td><td>mm</td><td>9.0以上(9.0*)</td></tr><tr><td colspan="3">材 料</td><td>—</td><td>SUS316L</td></tr></tbody></table> <div>注記　＊：公称値を示す。</div> <div>【浸水防護施設】（基本設計方針）</div> <div>1.4　津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計</div> <div>(2)　敷地に遡上する津波に対する津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計</div> <div>a.　設計方針</div> <div>津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備については，「1.2　入力津波の設定」で設定している入力津波に対して，津波防護対象設備の要求される機能を損なうおそれがないよう以下の機能を満足する設計とする。</div> <div>防潮堤及び防潮扉については，敷地に遡上する津波の越流時の耐性を確保することで防潮堤の高さ及び止水性を保持するとともに，漂流物の衝突荷重の影響を考慮した設計とする。</div> <div>(a)　津波防護施設</div> <div>津波防護施設のうち，第(3)(ii)a-⑤原子炉建屋外壁，原子炉建屋水密扉，放水路ゲート及び構内排水路逆流防止設備については，敷地に遡上する津波の入力津波による波圧等に対する耐性を評価し，止水性を保持する設計とする。構内排水路逆流防止設備は，漂流物の堆積及び異物の噛み込みによる影響を考慮した設計とする。</div> <div>主要な構造体の境界部に対する設計は，敷地に遡上する津波の入力津波に対して「(1)　基準津波に対する津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計　a.　設計方針」に記載する内容と同じである。</div> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | | 構内排水路逆流防止設備 | | | | | S.A. | 種 類 | | | — | 逆流防止設備 (フラップゲート) | 主 要 寸 法 | 外 径 | mm | — | 650* | 幅 | mm | 154* | スキムプレート厚 | mm | 9.0以上(9.0*) | 材 料 | | | — | SUS316L | <div>工事の計画の第(3)(ii)a-⑤は，個数一式を示すものであり，設置変更許可申請書（本文）の「個数一式」と整合している。</div> | <div>【54条波42】</div> <div>【54条波43】</div> |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | 構内排水路逆流防止設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | | — | 逆流防止設備 (フラップゲート) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 外 径 | mm | — | 650* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 幅 | mm | | 154* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スキムプレート厚 | mm | | 9.0以上(9.0*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | | | — | SUS316L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|------------|-----|----|
| 貯留堰(3)(ii)a-⑥) (「(3)(v).....非常用取水設備」と兼用).. 個 数 1 | 10.6.1.1.3 主要設備 < | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-----|-----------------------|--|-----|-----|-----|--|--|---|-------|-----|---|--|---------|-----|----------------|--|-----------------------|---------|-----|----|---------|---|----|---------|---------|---|------------|-----|---|--|--|-------|-----|---|--|--|---|--|--|
| | <div>第10.6-1表 浸水防護設備主要機器仕様</div> <div>(8) 貯留堰（非常用取水設備と兼用）...</div> <div>種類 鋼管矢板式堰</div> <div>材料 炭素鋼</div> <div>個数 1</div> | <div>【非常用取水設備】（要目表）</div> <div>7 非常用取水設備に係る次の事項</div> <div>1 取水設備（非常用の冷却用海水を確保する構造物に限る。）の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><th colspan="3">名 称</th><td rowspan="6">—</td><td>貯留堰*1</td></tr><tr><td>種 類</td><td>—</td><td></td><td>鋼管矢板壁*2</td></tr><tr><td>容 量</td><td>m³</td><td></td><td>2162 以上*3 (2378*3、*4)</td></tr><tr><td rowspan="3">主 要 寸 法</td><td>た て</td><td>mm</td><td>64662*4</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>21431*4</td></tr><tr><td>天 端 高 さ</td><td>m</td><td>T.P. -4.90</td></tr><tr><td>材 料</td><td>—</td><td></td><td></td><td>SM570</td></tr><tr><td>個 数</td><td>—</td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table> <div>注記 *1：その他発電用原子炉の附属施設 浸水防護施設のうち外郭浸水防護設備と兼用。 *2：貯留堰と貯留堰取付護岸の境界に止水ジョイントを設置する。 *3：引き波時に海水ポンプの連続運転に必要な水量であり、取水構造物及び貯留堰で確保する水量の合計値を示す。 *4：公称値を示す。</div> <div>㍿(3)(ii)a-㉔</div> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | 貯留堰*1 | 種 類 | — | | 鋼管矢板壁*2 | 容 量 | m ³ | | 2162 以上*3 (2378*3、*4) | 主 要 寸 法 | た て | mm | 64662*4 | 横 | mm | 21431*4 | 天 端 高 さ | m | T.P. -4.90 | 材 料 | — | | | SM570 | 個 数 | — | | | 1 | <div>「貯留堰」は、設置変更許可申請書（本文）における㍿(3)(ii)a-㉔を工事の計画における主たる登録として「非常用取水設備」のうち「取水設備」に整理し、工事の計画の㍿(3)(ii)a-㉔は、設置変更許可申請書（本文）の㍿(3)(ii)a-㉔と同義であり整合している。</div> | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | 貯留堰*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | | 鋼管矢板壁*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | m ³ | | | 2162 以上*3 (2378*3、*4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た て | mm | | 64662*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | | 21431*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天 端 高 さ | m | | T.P. -4.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | — | | | SM570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | — | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|-------|-------|-----|--|--|---|-----------------------------|-----|--|--|-------|---------|---|----|-------|---|----|------|---|----|--------------------|-----|--|--|---|--------|
| 取水路点検用開口部浸水防止蓋 個.....数.....10 | 10. 6. 1. 1. 3 主要設備 (5) 取水路点検用開口部浸水防止蓋 津波が取水路の点検用開口部から津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、取水路の点検用開口部に浸水防止蓋を設置する。取水路点検用開口部浸水防止蓋の設計においては、基準地震動S _s による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、浸水時の波圧等に対する耐性を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては、その他自然現象による荷重（風荷重、積雪荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。 第10. 6－1表 浸水防護設備主要機器仕様 (9) 取水路点検用開口部浸水防止蓋 種 類 浸水防止蓋 材 料 ステンレス鋼 個.....数.....10 | 【浸水防護施設】（基本設計方針） 1. 3 津波防護対策 (1) 敷地への浸水防止（外郭防護1） a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1） (b) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 ＜中略＞ 評価の結果、流入する可能性のある経路が特定されたことから、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋又は区画の設置された敷地並びに建屋及び区画への流入を防止するため、津波防護施設として放水路ゲート及び構内排水路逆流防止設備を設置するとともに、浸水防止設備として取水路点検用開口部浸水防止蓋、海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁、取水ビット空気抜き配管逆止弁、放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋、S A用海水ビット開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプビット点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設置並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部の止水処置を実施する設計とする。 ＜中略＞ 【浸水防護施設】（要目表） 1．外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 <table><tr><th colspan="3"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><th colspan="3">名 称</th><td rowspan="5">—</td><td>取水路点検用開口部 浸水防止蓋 1. 10</td></tr><tr><th colspan="3">種 類</th><td>浸水防止蓋</td></tr><tr><th rowspan="3">主 要 寸 法</th><th>た</th><th>mm</th><td>3820*</td></tr><tr><th>横</th><th>mm</th><td>870*</td></tr><tr><th>厚</th><th>mm</th><td>29. 75 以上 (30. 0*)</td></tr><tr><th colspan="3">材 料</th><td>—</td><td>SUS304</td></tr></table> 注記 *：公称値を示す。 | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | — | 取水路点検用開口部 浸水防止蓋 1. 10 | 種 類 | | | 浸水防止蓋 | 主 要 寸 法 | た | mm | 3820* | 横 | mm | 870* | 厚 | mm | 29. 75 以上 (30. 0*) | 材 料 | | | — | SUS304 |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | 取水路点検用開口部 浸水防止蓋 1. 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | | | 浸水防止蓋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た | mm | | 3820* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | | 870* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 厚 | mm | | 29. 75 以上 (30. 0*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | | | — | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工事の計画の「取水路点検用開口部浸水防止蓋1, 10」, 「取水路点検用開口部浸水防止蓋2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9」は、それぞれ個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数10」と整合している。 | 【6条19】 【51条18】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事の計画の「取水路点検用開口部浸水防止蓋1,10」,「取水路点検用開口部浸水防止蓋2,3,4,5,6,7,8,9」は、それぞれ個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数10」と整合している。

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|-------|------------------------|--|-------|-------|-----|--|--|---|-----------|-------|------------------------|-------|-----|-----|----|-------|---|----|-------|-----|----|------------------|-----|--|--|---|--------|--|--|
| | | <div>【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td colspan="3" rowspan="4">名 称</td><td rowspan="7">—</td><td>取水路点検用開口部</td></tr><tr><td>浸水防止蓋</td></tr><tr><td>2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</td></tr><tr><td>浸水防止蓋</td></tr><tr><td rowspan="3">種 類</td><td>た て</td><td>mm</td><td>3820*</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>1535*</td></tr><tr><td>厚 さ</td><td>mm</td><td>49.75 以上 (50.0*)</td></tr><tr><td colspan="3">材 料</td><td>—</td><td>SUS304</td></tr></table> <div>注記 *：公称値を示す。</div> | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | — | 取水路点検用開口部 | 浸水防止蓋 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 浸水防止蓋 | 種 類 | た て | mm | 3820* | 横 | mm | 1535* | 厚 さ | mm | 49.75 以上 (50.0*) | 材 料 | | | — | SUS304 | | |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | 取水路点検用開口部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 浸水防止蓋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 浸水防止蓋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | た て | mm | | 3820* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | | 1535* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 厚 さ | mm | | 49.75 以上 (50.0*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | | | — | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-----|-----------------------|--|--|-----|----|--|--|--|-----------------------|----|---|--|--|-------------|-----|----|----|------|------|----|----|--|------|--|--|--|---------|--|--|
| 海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁 個.....数.....2 | <p>10.6.1.1.3 主要設備</p> <p>(6) 海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁</p> <p>津波が海水ポンプグラントドレン排出口から海水ポンプ室に流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、海水ポンプグラントドレン排出口に逆止弁を設置する。海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁の設計においては、基準地震動Ssによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、浸水時の波圧等に対する耐性を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては、その他自然現象による荷重（風荷重、積雪荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。</p> <p>第10.6-1表 浸水防護設備主要機器仕様</p> <p>(10) 海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁</p> <p>種類 逆流防止設備（逆止弁）</p> <p>材料 ステンレス鋼</p> <p>個.....数.....2</p> | <p>【浸水防護施設】（基本設計方針）</p> <p>1.3 津波防護対策</p> <p>(1) 敷地への浸水防止（外郭防護1）</p> <p>a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1）</p> <p>(b) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止</p> <p>＜中略＞</p> <p>評価の結果、流入する可能性のある経路が特定されたことから、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋又は区画の設置された敷地並びに建屋及び区画への流入を防止するため、津波防護施設として放水路ゲート及び構内排水路逆流防止設備を設置するとともに、浸水防止設備として取水路点検用開口部浸水防止蓋、海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁、取水ビット空気抜き配管逆止弁、放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋、SA用海水ビット開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプビット点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設置並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部の止水処置を実施する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料</p> <table><tr><th colspan="4">変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><th colspan="4">名称</th><td>海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁1,2</td></tr><tr><th rowspan="2">種類</th><th colspan="3">型</th><td>逆流防止設備（逆止弁）</td></tr><tr><th>呼び径</th><th>寸法</th><th>材料</th><td>80 A</td></tr><tr><th rowspan="2">主要寸法</th><th>高さ</th><th>mm</th><th></th><td>132*</td></tr><tr><th></th><th></th><th></th><td>SUS316L</td></tr></table> <p>注記 *：公称値を示す。</p> | 変更前 | | | | 変更後 | 名称 | | | | 海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁1,2 | 種類 | 型 | | | 逆流防止設備（逆止弁） | 呼び径 | 寸法 | 材料 | 80 A | 主要寸法 | 高さ | mm | | 132* | | | | SUS316L | | <p>【6条19】</p> <p>【51条18】</p> <p>工事の計画の「海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁1,2」は、それぞれ個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数2」と整合している。</p> |
| 変更前 | | | | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | 型 | | | 逆流防止設備（逆止弁） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 呼び径 | 寸法 | 材料 | 80 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 高さ | mm | | 132* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SUS316L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------------------|-----|--|-----|-----|--|--|---------------------|-----|--|--|-------------|---------|-------|---|-------|-----------|----|---------------|---------|----|-----------------|-----|-------|---|--------|-----|---|--------|--|-------------------|
| 取水ピット空気抜き配管逆止弁 個.....数.....3 | 10.6.1.1.3 主要設備 (7) 取水ピット空気抜き配管逆止弁 津波が取水ピット空気抜き配管から循環水ポンプ室に流入することを防止することにより、隣接する海水ポンプ室に浸水することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、取水ピット空気抜き配管に逆止弁を設置する。 取水ピット空気抜き配管逆止弁の設計においては、基準地震動S _s による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、浸水時の波圧等に対する耐性を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては、その他自然現象による荷重（風荷重、積雪荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。 <div>第10.6－1表 浸水防護設備主要機器仕様</div> <div>(11) 取水ピット空気抜き配管逆止弁</div> <div>種 類 逆流防止設備（逆止弁）</div> <div>材 料 ステンレス鋼</div> <div>個.....数.....3</div> | 【浸水防護施設】（基本設計方針） 1.3 津波防護対策 (1) 敷地への浸水防止（外郭防護1） a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1） (b) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 ＜中略＞ 評価の結果、流入する可能性のある経路が特定されたことから、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋又は区画の設置された敷地並びに建屋及び区画への流入を防止するため、津波防護施設として放水路ゲート及び構内排水路逆流防止設備を設置するとともに、浸水防止設備として取水路点検用開口部浸水防止蓋、海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁、取水ピット空気抜き配管逆止弁、放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋、S A用海水ピット開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設置並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部の止水処置を実施する設計とする。 ＜中略＞ 【浸水防護施設】（要目表） 1．外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 <table><tr><th colspan="3">変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名 称</td><td>取水ピット空気抜き配管逆止弁1、2、3</td></tr><tr><td colspan="3">種 類</td><td>逆流防止設備（逆止弁）</td></tr><tr><td rowspan="3">主 要 寸 法</td><td>呼 び 径</td><td>—</td><td>100 A</td></tr><tr><td>弁 本 体 厚 さ</td><td>mm</td><td>6.8 以上 (9.0°)</td></tr><tr><td>弁 蓋 厚 さ</td><td>mm</td><td>22.0 以上 (22.0°)</td></tr><tr><td rowspan="2">材 料</td><td>弁 本 体</td><td>—</td><td>SCS16A</td></tr><tr><td>弁 蓋</td><td>—</td><td>SCS16A</td></tr></table> 注記 *：公称値を示す。 | 変更前 | | | 変更後 | 名 称 | | | 取水ピット空気抜き配管逆止弁1、2、3 | 種 類 | | | 逆流防止設備（逆止弁） | 主 要 寸 法 | 呼 び 径 | — | 100 A | 弁 本 体 厚 さ | mm | 6.8 以上 (9.0°) | 弁 蓋 厚 さ | mm | 22.0 以上 (22.0°) | 材 料 | 弁 本 体 | — | SCS16A | 弁 蓋 | — | SCS16A | 工事の計画の「取水ピット空気抜き配管逆止弁1,2,3」は、それぞれ個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数3」と整合している。 | 【6条19】 【51条18】 |
| 変更前 | | | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | 取水ピット空気抜き配管逆止弁1、2、3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | | 逆流防止設備（逆止弁） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 呼 び 径 | — | 100 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 弁 本 体 厚 さ | mm | 6.8 以上 (9.0°) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 弁 蓋 厚 さ | mm | 22.0 以上 (22.0°) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 弁 本 体 | — | SCS16A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 弁 蓋 | — | SCS16A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---------------|--|-----|-----|-----|--|--|---|--------------|-----|--|--|---------------|--|--|--|-------|------------------|---|------|--------|------|--|--------|---|------|-------|--------------|--|-------------|-----|--|---|-------|--|-------------------------------|
| <div>放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 個.....数.....3</div> | <div>10. 6. 1. 1. 3 主要設備 (8) 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 津波が放水路ゲートの点検用開口部から津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、放水路ゲートの点検用開口部に浸水防止蓋を設置する。放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋の設計においては、基準地震動S_sによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、浸水時の波圧等に対する耐性を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては、その他自然現象による荷重（風荷重、積雪荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。</div> <div>第10. 6－1表 浸水防護設備主要機器仕様 (12) 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 種 類 浸水防止蓋 材 料 炭素鋼 個.....数.....3</div> | <div>【浸水防護施設】（基本設計方針） 1. 3 津波防護対策 (1) 敷地への浸水防止（外郭防護1） a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1） (b) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 ＜中略＞ 評価の結果、流入する可能性のある経路が特定されたことから、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋又は区画の設置された敷地並びに建屋及び区画への流入を防止するため、津波防護施設として放水路ゲート及び構内排水路逆流防止設備を設置するとともに、浸水防止設備として取水路点検用開口部浸水防止蓋、海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁、取水ビット空気抜き配管逆止弁、放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋、S A用海水ビット開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプビット点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設置並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部の止水処置を実施する設計とする。</div> <div>＜中略＞</div> <div>【浸水防護施設】（要目表） 1．外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><th colspan="3">名 称</th><td rowspan="8">—</td><td>放水路ゲート点検用開口部</td></tr><tr><th colspan="3">種 類</th><td>浸水防止蓋 1, 2, 3</td></tr><tr><th colspan="3"></th><td>浸水防止蓋</td></tr><tr><th rowspan="4">主 要 寸 法</th><td>た</td><td>て mm</td><td>1350 *</td></tr><tr><td colspan="2">横 mm</td><td>4900 *</td></tr><tr><td>高</td><td>さ mm</td><td>322 *</td></tr><tr><td colspan="2">スキムプレート厚さ mm</td><td>22 以上 (22*)</td></tr><tr><td colspan="2">材 料</td><td>—</td><td>SM490</td></tr></table> <div>注記 *：公称値を示す。</div> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | 放水路ゲート点検用開口部 | 種 類 | | | 浸水防止蓋 1, 2, 3 | | | | 浸水防止蓋 | 主 要 寸 法 | た | て mm | 1350 * | 横 mm | | 4900 * | 高 | さ mm | 322 * | スキムプレート厚さ mm | | 22 以上 (22*) | 材 料 | | — | SM490 | <div>工事の計画の「放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋1, 2, 3」は、それぞれ個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数3」と整合している。</div> | <div>【6条19】 【51条18】</div> |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | 放水路ゲート点検用開口部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | | | 浸水防止蓋 1, 2, 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 浸水防止蓋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た | て mm | | 1350 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 mm | | | 4900 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 | さ mm | | 322 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スキムプレート厚さ mm | | | 22 以上 (22*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | | — | | SM490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|--|--|--|-----------------------------------|-----|--|--|---|-------|---------|-----|----|---|-------|---|-------|----|------|-----|--|-------------|-----------|--|------|----|--|------|-----|-----|----|------|---|-------------|----|--|-----|---|--|---|-------|-----|---|---|-------|--|--------------------------------------|
| <div>S A用海水ピット開口部浸水防止蓋</div> <div>個.....数.....6</div> | <div>10.6.1.1.3 主要設備</div> <div>(9) S A用海水ピット開口部浸水防止蓋</div> <div>津波がS A用海水ピットの開口部から津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、S A用海水ピットの開口部に浸水防止蓋を設置する。S A用海水ピット開口部浸水防止蓋の設計においては、基準地震動S_sによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、浸水時の波圧等に対する耐性を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては、その他自然現象による荷重（風荷重、積雪荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。</div> <div>第10.6－1表 浸水防護設備主要機器仕様</div> <div>(13) S A用海水ピット開口部浸水防止蓋</div> <div>種 類 浸水防止蓋</div> <div>材 料 炭素鋼</div> <div>個.....数.....6</div> | <div>【浸水防護施設】（基本設計方針）</div> <div>1.3 津波防護対策</div> <div>(1) 敷地への浸水防止（外郭防護1）</div> <div>a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1）</div> <div>(b) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止</div> <div><中略></div> <div>評価の結果、流入する可能性のある経路が特定されたことから、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋又は区画の設置された敷地並びに建屋及び区画への流入を防止するため、津波防護施設として放水路ゲート及び構内排水路逆流防止設備を設置するとともに、浸水防止設備として取水路点検用開口部浸水防止蓋、海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁、取水ピット空気抜き配管逆止弁、放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋、S A用海水ピット開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設置並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部の止水処置を実施する設計とする。</div> <div><中略></div> <div>【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><th colspan="3">名 称</th><td></td><td>S A用海水ピット開口部浸水防止蓋1, 2, 3, 4, 5, 6</td></tr><tr><th colspan="3">種 類</th><td>—</td><td>浸水防止蓋</td></tr><tr><td rowspan="9">主 要 寸 法</td><td rowspan="3">た て</td><td>mm</td><td rowspan="9">—</td><td>1320*</td></tr><tr><td>横</td><td>1960*</td></tr><tr><td>mm</td><td>219*</td></tr><tr><td colspan="2">高 さ</td><td>13 以上 (13*)</td></tr><tr><td colspan="2">スキムプレート厚さ</td><td>460*</td></tr><tr><td colspan="2">mm</td><td>320*</td></tr><tr><td rowspan="3">小 扉</td><td rowspan="3">た て</td><td>mm</td><td>167*</td></tr><tr><td>横</td><td>13 以上 (13*)</td></tr><tr><td>mm</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">材 料</td><td colspan="2">蓋</td><td>—</td><td>SM400</td></tr><tr><td rowspan="2">小 扉</td><td>—</td><td>—</td><td>SM400</td></tr></table> <div>注記 *：公称値を示す。</div> | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | | S A用海水ピット開口部浸水防止蓋1, 2, 3, 4, 5, 6 | 種 類 | | | — | 浸水防止蓋 | 主 要 寸 法 | た て | mm | — | 1320* | 横 | 1960* | mm | 219* | 高 さ | | 13 以上 (13*) | スキムプレート厚さ | | 460* | mm | | 320* | 小 扉 | た て | mm | 167* | 横 | 13 以上 (13*) | mm | | 材 料 | 蓋 | | — | SM400 | 小 扉 | — | — | SM400 | 工事の計画の「S A用海水ピット開口部浸水防止蓋1, 2, 3, 4, 5, 6」は、それぞれ個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数6」と整合している。 | <div>【6条19】</div> <div>【51条18】</div> |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | S A用海水ピット開口部浸水防止蓋1, 2, 3, 4, 5, 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | | — | 浸水防止蓋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た て | mm | — | 1320* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 横 | | 1960* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mm | | 219* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | | | 13 以上 (13*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スキムプレート厚さ | | | 460* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mm | | | 320* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 扉 | た て | | mm | 167* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 横 | 13 以上 (13*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 蓋 | | — | SM400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 扉 | — | — | SM400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|----------------------------|--|-------|-------|-----|---|--|---|----------------------------|-------|---------|-----|----|------|---|----|------|-----|----|------|-----------|----|---------------|-----|---|--|--------|---|-------------------|
| 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 個.....数.....1 | <p>10.6.1.1.3 主要設備</p> <p>(10) 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋</p> <p>津波が緊急用海水ポンプピットの点検用開口部から緊急用海水ポンプ室に流入することを防止することにより、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、緊急用海水ポンプピットの点検用開口部に浸水防止蓋を設置する。緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋の設計においては、基準地震動 S_s による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、浸水時の波圧等に対する耐性を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては、地震（余震）との組合せを適切に考慮する。</p> <p>第10.6-1表 浸水防護設備主要機器仕様</p> <p>(14) 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋</p> <p>種類 浸水防止蓋</p> <p>材料 ステンレス鋼</p> <p>個.....数.....1</p> | <p>【浸水防護施設】（基本設計方針）</p> <p>1.3 津波防護対策</p> <p>(1) 敷地への浸水防止（外郭防護1）</p> <p>a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1）</p> <p>(b) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止</p> <p>＜中略＞</p> <p>評価の結果、流入する可能性のある経路が特定されたことから、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋又は区画の設置された敷地並びに建屋及び区画への流入を防止するため、津波防護施設として放水路ゲート及び構内排水路逆流防止設備を設置するとともに、浸水防止設備として取水路点検用開口部浸水防止蓋、海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁、取水ピット空気抜き配管逆止弁、放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋、SA用海水ピット開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設置並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部の止水処置を実施する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料</p> <table><tr><th colspan="3">名 称</th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td rowspan="2">種 類</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="7">—</td><td>緊急用海水ポンプピット 点検用開口部浸水防止蓋</td></tr><tr><td>浸水防止蓋</td></tr><tr><td rowspan="4">主 要 寸 法</td><td>た て</td><td>mm</td><td>980*</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>980*</td></tr><tr><td>高 さ</td><td>mm</td><td>150*</td></tr><tr><td>スキンプレート厚さ</td><td>mm</td><td>13.0以上（13.0*）</td></tr><tr><td>材 料</td><td>—</td><td></td><td>SUS304</td></tr></table> <p>注記 *：公称値を示す。</p> | 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 種 類 | — | | — | 緊急用海水ポンプピット 点検用開口部浸水防止蓋 | 浸水防止蓋 | 主 要 寸 法 | た て | mm | 980* | 横 | mm | 980* | 高 さ | mm | 150* | スキンプレート厚さ | mm | 13.0以上（13.0*） | 材 料 | — | | SUS304 | 工事の計画の「緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。 | 【6条19】 【51条18】 |
| 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | — | 緊急用海水ポンプピット 点検用開口部浸水防止蓋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 浸水防止蓋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た て | mm | | 980* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | | 980* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | mm | | 150* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スキンプレート厚さ | mm | | 13.0以上（13.0*） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | — | | | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------|--|-----|-----|-----|---|--|---|---------------------------|---|--|-------------|------------|-------|---|------|-----|----|-------|-----|---|--|---------|
| 緊急用海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁 個.....数.....1. | 10. 6. 1. 1. 3 主要設備 (11) 緊急用海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁 津波が緊急用海水ポンプグラントドレン排出口から緊急用海水ポンプ室に流入することを防止することにより、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、緊急用海水ポンプグラントドレン排出口に逆止弁を設置する。緊急用海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁の設計においては、基準地震動S _s による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、浸水時の波圧等に対する耐性を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては、地震（余震）との組合せを適切に考慮する。 第10. 6－1表 浸水防護設備主要機器仕様 (15) 緊急用海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁 種 類 逆流防止設備（逆止弁） 材 料 ステンレス鋼 個.....数.....1. | 【浸水防護施設】（基本設計方針） 1. 3 津波防護対策 (1) 敷地への浸水防止（外郭防護1） a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1） (b) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 ＜中略＞ 評価の結果、流入する可能性のある経路が特定されたことから、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋又は区画の設置された敷地並びに建屋及び区画への流入を防止するため、津波防護施設として放水路ゲート及び構内排水路逆流防止設備を設置するとともに、浸水防止設備として取水路点検用開口部浸水防止蓋、海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁、取水ビット空気抜き配管逆止弁、放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋、S A用海水ビット開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプビット点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設置並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部の止水処置を実施する設計とする。 ＜中略＞ 【浸水防護施設】（要目表） 1．外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 <table><tr><th colspan="3">名 称</th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td rowspan="2">種 別</td><td colspan="2">—</td><td rowspan="5">—</td><td>緊急用海水ポンプ グラントドレン排出口逆止弁</td></tr><tr><td colspan="2">—</td><td>逆流防止設備（逆止弁）</td></tr><tr><td rowspan="2">主 要 寸 法</td><td>呼 び 径</td><td>—</td><td>80 A</td></tr><tr><td>高 さ</td><td>mm</td><td>132 *</td></tr><tr><td>材 料</td><td colspan="2">—</td><td>SUS316L</td></tr></table> 注記 *：公称値を示す。 | 名 称 | | | 変更前 | 変更後 | 種 別 | — | | — | 緊急用海水ポンプ グラントドレン排出口逆止弁 | — | | 逆流防止設備（逆止弁） | 主 要 寸 法 | 呼 び 径 | — | 80 A | 高 さ | mm | 132 * | 材 料 | — | | SUS316L |
| 名 称 | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | | — | 緊急用海水ポンプ グラントドレン排出口逆止弁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | | | 逆流防止設備（逆止弁） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 呼 び 径 | — | | 80 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | mm | | 132 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | — | | | SUS316L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工事の計画の「緊急用海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。 | 【6条19】 【51条18】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事の計画の「緊急用海水ポンプグラントドレン排出口逆止弁」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------------|-------|-------------------------|--------------|---|---|--|--|--|--|-------|-------|-----|--|--|--|---|-------------------------|-----|--|--|--|-------------|---------|-------|---|---|------|-----|----|------|-----|--|--|--|---|---------|---|---------------------------|
| <p>緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 個.....数.....1</p> | <p>10. 6. 1. 1. 3 主要設備</p> <p>(12) 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁</p> <p>津波が緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口から緊急用海水ポンプ室に流入することを防止することにより、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、緊急用海水ポンプ室の床ドレン排出口に逆止弁を設置する。緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設計においては、基準地震動S_sによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、浸水時の波圧等に対する耐性を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては、地震（余震）との組合せを適切に考慮する。</p> <p>第10.6－1表 浸水防護設備主要機器仕様</p> <p>(16) 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁</p> <table><tr><td>種 類</td><td>逆流防止設備（逆止弁）</td></tr><tr><td>材 料</td><td>ステンレス鋼</td></tr><tr><td>個.....数.....</td><td>1</td></tr></table> | 種 類 | 逆流防止設備（逆止弁） | 材 料 | ステンレス鋼 | 個.....数..... | 1 | <p>【浸水防護施設】（基本設計方針）</p> <p>1. 3 津波防護対策</p> <p>(1) 敷地への浸水防止（外郭防護1）</p> <p>a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1）</p> <p>(b) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止</p> <p>＜中略＞</p> <p>評価の結果、流入する可能性のある経路が特定されたことから、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋又は区画の設置された敷地並びに建屋及び区画への流入を防止するため、津波防護施設として放水路ゲート及び構内排水路逆流防止設備を設置するとともに、浸水防止設備として取水路点検用開口部浸水防止蓋、海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁、取水ビット空気抜き配管逆止弁、放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋、S A用海水ビット開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプビット点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設置並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部の止水処置を実施する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 1．外郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料</p> <table><tr><th colspan="4"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><th colspan="4">名 称</th><td rowspan="4">—</td><td>緊急用海水ポンプ室 床ドレン排出口逆止弁</td></tr><tr><th colspan="4">種 類</th><td>逆流防止設備（逆止弁）</td></tr><tr><th rowspan="2">主 要 寸 法</th><th>呼 び 名</th><th>径</th><th>—</th><td>80 A</td></tr><tr><th>高 さ</th><th>mm</th><td>132*</td></tr><tr><th colspan="4">材 料</th><td>—</td><td>SUS316L</td></tr></table> <p>注記 *：公称値を示す。</p> | | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | | — | 緊急用海水ポンプ室 床ドレン排出口逆止弁 | 種 類 | | | | 逆流防止設備（逆止弁） | 主 要 寸 法 | 呼 び 名 | 径 | — | 80 A | 高 さ | mm | 132* | 材 料 | | | | — | SUS316L | <p>工事の計画の「緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。</p> | <p>【6条19】 【51条18】</p> |
| 種 類 | 逆流防止設備（逆止弁） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | ステンレス鋼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個.....数..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | — | 緊急用海水ポンプ室 床ドレン排出口逆止弁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | | | | 逆流防止設備（逆止弁） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 呼 び 名 | 径 | — | | 80 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | mm | 132* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | | | | — | SUS316L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 |
|--|---|---|--|-----|
| 海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋（「ス(3)(ii) a-⑦」内部溢水に対する防護設備」と兼用）... 個 数 3 | 10. 6. 1. 1. 3 主要設備 (13) 海水ポンプ室ケーブル点検口から浸水防護重点化範囲への溢水の流入を防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、海水ポンプ室のケーブル点検口に浸水防止蓋を設置する。海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋の設計においては、基準地震動Ssによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、溢水による静水圧として作用する荷重及び余震荷重を考慮した場合において、浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。 | <p>【浸水防護施設】（基本設計方針）</p> <p>1. 3 津波防護対策</p> <p>(3) 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護）</p> <p>a. 基準津波による影響防止</p> <p>(b) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策</p> <p>経路からの津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を基に、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性の有無を評価する。浸水範囲及び浸水量については、地震による溢水の影響も含めて確認する。地震による溢水のうち、津波による影響を受けない範囲の評価については、「2. 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止」に示す。</p> <p>評価の結果、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路、浸水口が特定されたことから、地震による設備の損傷箇所からの津波の流入を防止するための設計基準対象施設の浸水防止設備として、海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋、常設代替高压電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉の設置並びに海水ポンプ室貫通部止水処置、原子炉建屋境界貫通部止水処置及び常設代替高压電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置を実施する設計とする。</p> <p>また、重大事故等対処施設の浸水防止設備として、設計基準対象施設の浸水防止設備に加え、緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋、格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ、常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチを設置する設計とする。</p> <p>また、浸水防止設備として設置する水密扉については、津波の流入を防止するため、扉の閉止運用を保安規定に定めて管理する。</p> <p>内郭防護として設置及び実施する浸水防止設備については、貫通部、開口部等の一部分のみが浸水範囲となる場合においても貫通部、開口部等の全体を浸水防護することにより、浸水評価に対して裕度を確保する設計とする。</p> | <p>【6条25】 【51条24】</p> <p>【6条26】</p> <p>【51条25】</p> <p>【6条27】 【51条26】</p> <p>【6条28】 【51条27】</p> | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----|----------------------|--|-----|-----|----|--|--|---|---------------|---------------------|--|--|--|----|--|---|-------|------|----|----|-------|---|----|------|----|----|-----------------|----|--|---|--------|------|---------------|---|---|-----|---|----------------------|----------------|---|---|--------------------|---|---|--|--|
| | <div>第10.6-1表 浸水防護設備主要機器仕様</div> <div>(17) <u>海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋</u></div> <div>種類 浸水防止蓋</div> <div>材料 ステンレス鋼</div> <div>個数 3</div> | <div>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名称</td><td rowspan="11">—</td><td>海水ポンプ室ケーブル点検口</td></tr><tr><td colspan="4"><u>浸水防止蓋1, 2, 3</u></td></tr><tr><td colspan="2">種類</td><td>—</td><td>浸水防止蓋</td></tr><tr><td rowspan="3">主要寸法</td><td>たて</td><td>mm</td><td>1200*</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>850*</td></tr><tr><td>厚さ</td><td>mm</td><td>17.75以上 (18.0*)</td></tr><tr><td colspan="2">材料</td><td>—</td><td>SUS304</td></tr><tr><td rowspan="4">取付箇所</td><td>系統名 (ライン名)</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>設置床</td><td>—</td><td>海水ポンプ室 EL. 0.80 m</td></tr><tr><td>浸水防護上の 区画番号</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>浸水防護上の 配慮が必要な高さ</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> <div>注記 *：公称値を示す。</div> | | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | | — | 海水ポンプ室ケーブル点検口 | <u>浸水防止蓋1, 2, 3</u> | | | | 種類 | | — | 浸水防止蓋 | 主要寸法 | たて | mm | 1200* | 横 | mm | 850* | 厚さ | mm | 17.75以上 (18.0*) | 材料 | | — | SUS304 | 取付箇所 | 系統名 (ライン名) | — | — | 設置床 | — | 海水ポンプ室 EL. 0.80 m | 浸水防護上の 区画番号 | — | — | 浸水防護上の 配慮が必要な高さ | — | — | <div>工事の計画の「海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋1, 2, 3」は、それぞれ個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数3」と整合している。</div> <div>設置変更許可申請書（本文）の <u>第(3)(ii)a-⑦</u>では、「a. 津波に対する防護設備」と「b. 内部溢水に対する防護設備」の兼用を記載しており、工事の計画においては「2. 内郭浸水防護設備」として整理しており整合している。</div> | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | — | 海水ポンプ室ケーブル点検口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>浸水防止蓋1, 2, 3</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | | — | | 浸水防止蓋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | たて | mm | | 1200* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | | 850* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 厚さ | mm | | 17.75以上 (18.0*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | — | | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取付箇所 | 系統名 (ライン名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設置床 | — | | 海水ポンプ室 EL. 0.80 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸水防護上の 区画番号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸水防護上の 配慮が必要な高さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

設置変更許可申請書（本文）

緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋ㄨ(3)(ii)a-㉑（「ㄨ(3)(ii)b」内部溢水に対する防護設備」と兼用）
個数1

設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項

10. 6. 1. 2. 3 主要設備

(15) 緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋

緊急用海水ポンプ室人員用開口部から浸水防護重点化範囲への溢水及び津波の流入を防止し、津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しない設計とするため、緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋を設置する。緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の設計においては、基準地震動S_sによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、溢水による静水圧として作用する荷重、その他自然条件（積雪等）及び余震荷重を考慮した場合において、浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。

第10.6－1表 浸水防護設備主要機器仕様

(19) 緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋

種類

逆流防止蓋

材料

ステンレス鋼

個数

1

【浸水防護施設】（基本設計方針）

1. 3 津波防護対策

(3) 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護）

a. 基準津波による影響防止

(b) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

＜中略＞

評価の結果、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路、浸水口が特定されたことから、地震による設備の損傷箇所からの津波の流入を防止するための設計基準対象施設の浸水防止設備として、海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋、常設代替高压電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉の設置並びに海水ポンプ室貫通部止水処置、原子炉建屋境界貫通部止水処置及び常設代替高压電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置を実施する設計とする。

また、重大事故等対処施設の浸水防止設備として、設計基準対象施設の浸水防止設備に加え、緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋、格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ、常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチを設置する設計とする。

＜中略＞

【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備

5 浸水防護施設に係る次の事項

1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料

| | | | 変 更 前 | 変 更 後 |
|---------|----------------|--------|---------------------------|------------------------|
| 名 称 | | | － | 緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋*1 |
| 種 類 | － | 浸水防止蓋 | | |
| 主 要 寸 法 | た て | mm | | 1370*2 |
| | 横 | mm | | 1370*2 |
| | 高 さ | mm | | 160*2 |
| | スキャンプレート厚さ | mm | | 10.0以上（10.0*2） |
| 材 料 | － | SUS304 | | |
| 取付箇所 | 系統（ライン名） | － | － | |
| | 設置床 | － | 緊急用海水ポンプビット EL. 8.00 m | |
| | 浸水防護上の番号 | － | － | |
| | 浸水防護上の配線が必要な高さ | － | | |

注記 ㉑：内郭浸水防護設備と兼用する。
㉒：公称値を示す。
㉓：内郭浸水防護設備に使用する場合の記載事項。

ㄨ(3)(ii)a-㉑

【6条26】

【51条25】

工事の計画の「緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。

工事の計画のㄨ(3)(ii)a-㉑は、設置変更許可申請書（本文）のㄨ(3)(ii)a-㉑と同義であり整合している。

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-------|---------------------------------------|--|-------|-------|-----|--|--|--|--|---------------------------------------|-----|---|--|--|--|-------|---|--|--|--|--|---------|---|---|---|----|--------------------|---|--|----|--------------------|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|-------------------|---|--|----|-----------------------------|---|---|----|--|-----|-----|--|--|---|--------|-----|--|--|---|--------|---------|-------------------|--|--|---|---|-------|--|--|---|-------------------------------|---------------------|--|--|---|---|-----------------------------|--|--|---|---|--|--------------------|
| <div>格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ</div> <div>(3)(ii)a-⑩ (「ヌ(3)(ii).b. 内部漏水に対する防護設備」と兼用)...</div> <div>個数2</div> | <div>10. 6. 1. 2. 3 主要設備</div> <div>(16) 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ</div> <div>緊急用海水ポンプ点検用開口部から浸水防護重点化範囲への溢水及び津波の流入を防止し、津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しない設計とするため、緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋を設置する。緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の設計においては、基準地震動S_sによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、溢水による静水圧として作用する荷重、その他自然条件（積雪等）及び余震荷重を考慮した場合において、浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。</div> <div>第10. 6－1表 浸水防護設備主要機器仕様</div> <div>(20) 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ</div> <div>種類 水密ハッチ</div> <div>材料 ステンレス鋼</div> <div>個数2</div> | <div>【浸水防護施設】（基本設計方針）</div> <div>1. 3 津波防護対策</div> <div>(3) 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護）</div> <div>a. 基準津波による影響防止</div> <div>(b) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策</div> <div>＜中略＞</div> <div>また、重大事故等対処施設の浸水防止設備として、設計基準対象施設の浸水防止設備に加え、緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋、格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ、常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチを設置する設計とする。</div> <div>＜中略＞</div> <div>【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料</div> <table><tr><th colspan="4"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td colspan="4">名 称</td><td></td><td>格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチA^{※1}</td></tr><tr><td rowspan="2">種 類</td><td colspan="3">一</td><td></td><td>水密ハッチ</td></tr><tr><td colspan="3">—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">主 要 寸 法</td><td rowspan="3">蓋</td><td>た</td><td>て</td><td>mm</td><td>2580^{※2}</td></tr><tr><td colspan="2">横</td><td>mm</td><td>2320^{※2}</td></tr><tr><td>厚</td><td>さ</td><td>mm</td><td>29.5 以上 (30^{※2})</td></tr><tr><td rowspan="3">小</td><td>外</td><td>径</td><td>mm</td><td>760^{※2}</td></tr><tr><td colspan="2">厚</td><td>mm</td><td>21.5 以上 (22^{※2})</td></tr><tr><td>厚</td><td>さ</td><td>mm</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">材 料</td><td colspan="3">蓋 板</td><td>—</td><td>SUS304</td></tr><tr><td colspan="3">小 扉</td><td>—</td><td>SUS304</td></tr><tr><td rowspan="4">※3 取付箇所</td><td colspan="3">系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="3">設 置 床</td><td>—</td><td>格納容器圧力逃がし装置格納槽 EL. 8. 00 m</td></tr><tr><td colspan="3">浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="3">浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> <div>注記 ※1：内部浸水防護設備と兼用する。</div> <div>※2：公称値を示す。</div> <div>※3：内部浸水防護設備に使用する場合の記載事項。</div> <div>ヌ(3)(ii)a-⑩</div> | | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | | | 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチA ^{※1} | 種 類 | 一 | | | | 水密ハッチ | — | | | | | 主 要 寸 法 | 蓋 | た | て | mm | 2580 ^{※2} | 横 | | mm | 2320 ^{※2} | 厚 | さ | mm | 29.5 以上 (30 ^{※2}) | 小 | 外 | 径 | mm | 760 ^{※2} | 厚 | | mm | 21.5 以上 (22 ^{※2}) | 厚 | さ | mm | | 材 料 | 蓋 板 | | | — | SUS304 | 小 扉 | | | — | SUS304 | ※3 取付箇所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | | | — | — | 設 置 床 | | | — | 格納容器圧力逃がし装置格納槽 EL. 8. 00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | | | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | | | — | — | <div>工事の計画の「格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチA」、「格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチB」は、それぞれ個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数2」と整合している。</div> <div>工事の計画のヌ(3)(ii)a-⑩は、設置変更許可申請書（本文）のヌ(3)(ii)a-⑩と同義であり整合している。</div> | <div>【51条25】</div> |
| | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチA ^{※1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | 一 | | | | 水密ハッチ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 蓋 | た | て | mm | 2580 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 横 | | mm | 2320 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 厚 | さ | mm | 29.5 以上 (30 ^{※2}) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 | 外 | 径 | mm | 760 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 厚 | | mm | 21.5 以上 (22 ^{※2}) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 厚 | さ | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 蓋 板 | | | — | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 扉 | | | — | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※3 取付箇所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | | | — | 格納容器圧力逃がし装置格納槽 EL. 8. 00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|-------|------------------------------|--------|-------|-------|-----|--|--|---|----------------|-----|--|--|--------------|---------|-----|-----|----|-------|---|----|--------|-----|----|--------|-------|----|----------------|-------|----|-------|-----|-----|---|----------------|-----|---|--------|------------|-------------------|---|--------|-------|---|---|---------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|
| | | <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>1 外郭浸水防護設備の名称，種類，主要寸法及び材料</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td colspan="3">名 称</td><td rowspan="14">—</td><td>格納容器圧力逃がし装置格納槽</td></tr><tr><td colspan="3">種 類</td><td>点検用水密ハッチ B*1</td></tr><tr><td rowspan="5">主 要 寸 法</td><td rowspan="3">蓋 板</td><td>た て</td><td>mm</td><td>水密ハッチ</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>2130*2</td></tr><tr><td>厚 さ</td><td>mm</td><td>2620*2</td></tr><tr><td rowspan="2">小 外 径</td><td>mm</td><td>29.5 以上 (30*2)</td></tr><tr><td>厚 厚 さ</td><td>mm</td><td>760*2</td></tr><tr><td rowspan="2">材 料</td><td>蓋 板</td><td>—</td><td>21.5 以上 (22*2)</td></tr><tr><td>小 扉</td><td>—</td><td>SUS304</td></tr><tr><td rowspan="4">*3 取 付 箇 所</td><td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td>SUS304</td></tr><tr><td>設 置 床</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td>格納容器圧力逃がし装置格納槽 EL. 8.00 m</td></tr><tr><td>溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> <div>注記_ *1：内郭浸水防護設備と使用する。 *2：公称値を示す。 *3：内郭浸水防護設備に使用する場合の記載事項。</div> <div>ア(3)(ii) a-⑩</div> | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | — | 格納容器圧力逃がし装置格納槽 | 種 類 | | | 点検用水密ハッチ B*1 | 主 要 寸 法 | 蓋 板 | た て | mm | 水密ハッチ | 横 | mm | 2130*2 | 厚 さ | mm | 2620*2 | 小 外 径 | mm | 29.5 以上 (30*2) | 厚 厚 さ | mm | 760*2 | 材 料 | 蓋 板 | — | 21.5 以上 (22*2) | 小 扉 | — | SUS304 | *3 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | SUS304 | 設 置 床 | — | — | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | 格納容器圧力逃がし装置格納槽 EL. 8.00 m | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | 格納容器圧力逃がし装置格納槽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | | | 点検用水密ハッチ B*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 蓋 板 | た て | | mm | 水密ハッチ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 横 | | mm | 2130*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 厚 さ | | mm | 2620*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 外 径 | mm | | 29.5 以上 (30*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 厚 厚 さ | | mm | 760*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 蓋 板 | — | | 21.5 以上 (22*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 扉 | — | | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | 格納容器圧力逃がし装置格納槽 EL. 8.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|----------------------------|--|-----|-----|---|--|------------------------|-----|---|-------|---------|-----|-----|----|--------|---|----|--------|-----|----|--------------|-----|-----|----|-------|-----|----|--------------|---|---|---|-----|-----|---|--------|-----|---|--------|---------|-------------|---|---|---|-------|---|---|----------------------------|------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---|
| 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ ^{ス(3)(ii)a-⑪} （「ス(3)(ii)b...内部溢水に対する防護設備」と兼用）... 個数.....1 | 10.6.1.2.3 主要設備 (17) 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ 常設低圧代替注水系格納槽点検用開口部から浸水防護重点化範囲への溢水及び津波の流入を防止し、津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しない設計とするため、常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチを設置する。常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチの設計においては、基準地震動S _s による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、溢水による静水圧として作用する荷重、その他自然条件（積雪等）及び余震荷重を考慮した場合において、浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。 第10.6－1表 浸水防護設備主要機器仕様 (21) 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ 種類 水密ハッチ 材料 ステンレス鋼 個数.....1 | 【浸水防護施設】（基本設計方針） 1.3 津波防護対策 (3) 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護） a. 基準津波による影響防止 (b) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 ＜中略＞ また、重大事故等対処施設の浸水防止設備として、設計基準対象施設の浸水防止設備に加え、緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋、格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ、常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチを設置する設計とする。 ＜中略＞ 【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 <table><tr><th colspan="3">変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td rowspan="2">名 称</td><td colspan="2">—</td><td>常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ*1</td></tr><tr><td>種 類</td><td>—</td><td>水密ハッチ</td></tr><tr><td rowspan="6">主 要 寸 法</td><td rowspan="3">蓋 板</td><td>た て</td><td>mm</td><td>3080*2</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>3320*2</td></tr><tr><td>厚 さ</td><td>mm</td><td>29.5以上（30*2）</td></tr><tr><td rowspan="3">小 屏</td><td>外 径</td><td>mm</td><td>760*2</td></tr><tr><td>厚 さ</td><td>mm</td><td>21.5以上（22*2）</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">材 料</td><td>蓋 板</td><td>—</td><td>SUS304</td></tr><tr><td>小 屏</td><td>—</td><td>SUS304</td></tr><tr><td rowspan="4">※3 取付箇所</td><td>系 統 名（ライン名）</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>設 置 床</td><td>—</td><td>—</td><td>常設低圧代替注水系格納槽 EL. 8.00 m</td></tr><tr><td>溢水防護上の区画番号</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>溢水防護上の配慮が必要な高さ</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> 注記 *1：内郭浸水防護設備と兼用する。 *2：公称値を示す。 *3：内郭浸水防護設備に使用する場合の記載事項。 | 変更前 | | | 変更後 | 名 称 | — | | 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ*1 | 種 類 | — | 水密ハッチ | 主 要 寸 法 | 蓋 板 | た て | mm | 3080*2 | 横 | mm | 3320*2 | 厚 さ | mm | 29.5以上（30*2） | 小 屏 | 外 径 | mm | 760*2 | 厚 さ | mm | 21.5以上（22*2） | — | — | — | 材 料 | 蓋 板 | — | SUS304 | 小 屏 | — | SUS304 | ※3 取付箇所 | 系 統 名（ライン名） | — | — | — | 設 置 床 | — | — | 常設低圧代替注水系格納槽 EL. 8.00 m | 溢水防護上の区画番号 | — | — | — | 溢水防護上の配慮が必要な高さ | — | — | — | 【51条25】 |
| 変更前 | | | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | — | | 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 種 類 | — | 水密ハッチ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 蓋 板 | た て | mm | 3080*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 横 | mm | 3320*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 厚 さ | mm | 29.5以上（30*2） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 屏 | 外 径 | mm | 760*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 厚 さ | mm | 21.5以上（22*2） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 蓋 板 | — | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 屏 | — | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※3 取付箇所 | 系 統 名（ライン名） | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | — | 常設低圧代替注水系格納槽 EL. 8.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢水防護上の区画番号 | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢水防護上の配慮が必要な高さ | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ス(3)(ii)a-①

工事の計画の「常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。

工事の計画のス(3)(ii)a-①は、設置変更許可申請書（本文）のス(3)(ii)a-①と同義であり整合している。

設置変更許可申請書（本文）

常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチA(3)(ii)a-⑫(「ヌ(3)(ii)b.内部溢水に対する防護設備」と兼用)個数2

設置変更許可申請書（添付書類A）該当事項

10.6.1.2.3 主要設備
(18) 常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ
常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用開口部から浸水防護重点化範囲への溢水及び津波の流入を防止し、津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しない設計とするため、常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチを設置する。常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチの設計においては、基準地震動S_sによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、溢水による静水圧として作用する荷重、その他自然条件（積雪等）及び余震荷重を考慮した場合において、浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。

第10.6-1表 浸水防護設備主要機器仕様
(22) 常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ
種類 水密ハッチ
材料 ステンレス鋼
個数 2

工事の計画 該当事項

【浸水防護施設】（基本設計方針）
1.3 津波防護対策
(3) 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護）
a. 基準津波による影響防止
(b) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策
＜中略＞
また、重大事故等対処施設の浸水防止設備として、設計基準対象施設の浸水防止設備に加え、緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋、格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ、常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチを設置する設計とする。
＜中略＞

【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備
5 浸水防護施設に係る次の事項
1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料

| | | | 変 更 前 | 変 更 後 |
|------------|-----------------------------|----|----------------------------|---------------------------------|
| 名 称 | | | — | 常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ A, B*1 |
| 種 類 | | | | 水密ハッチ |
| 主 要 寸 法 | た て | mm | | 2580*2 |
| | 横 | mm | | 2320*2 |
| | 厚 さ | mm | | 29.5以上 (30*2) |
| 材 料 | 蓋 板 | — | | SUS304 |
| *3 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — |
| | 設 置 床 | — | 常設低圧代替注水系格納槽 EL. 8.00 m | |
| | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | |
| | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | |

注記 *1: 内郭浸水防護設備と兼用する。
*2: 公称値を示す。
*3: 内郭浸水防護設備に使用する場合の記載事項。

整合性

工事の計画の「常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチA, B」は、それぞれ個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数2」と整合している。

工事の計画のヌ(3)(ii)a-⑫は、設置変更許可申請書（本文）のヌ(3)(ii)a-⑫と同義であり整合している。

備考

【51条25】

ヌ(3)(ii)a-⑫

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 |
|---|---|--|---|--|
| 常設代替高压電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 ^{※1} (3)(ii)a- ^⑬ （「ヌ(3)(ii).b」内部漏水に対する防護設備」と兼用） 個 数 1 | 10.6.1.1.3 主要設備 (14) 常設代替高压電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 常設代替高压電源装置用カルバートの立坑部の開口部から浸水防護重点化範囲への溢水の流入を防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、常設代替高压電源装置用カルバートの立坑部の開口部に水密扉を設置する。常設代替高压電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉の設計においては、基準地震動S _s による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、溢水による静水圧として作用する荷重及び余震荷重を考慮した場合において、浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。 第10.6－1表 浸水防護設備主要機器仕様 (23) 常設代替高压電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 種 類 水密扉 材 料 炭素鋼 個 数 1 | 【浸水防護施設】（基本設計方針） 1.3 津波防護対策 (3) 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護） a. 基準津波による影響防止 (b) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 ＜中略＞ 評価の結果、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路、浸水口が特定されたことから、地震による設備の損傷箇所からの津波の流入を防止するための設計基準対象施設の浸水防止設備として、海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋、常設代替高压電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉の設置並びに海水ポンプ室貫通部止水処置、原子炉建屋境界貫通部止水処置及び常設代替高压電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置を実施する設計とする。 また、重大事故等対処施設の浸水防止設備として、設計基準対象施設の浸水防止設備に加え、緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋、格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ、常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチを設置する設計とする。 ＜中略＞ 【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 | 工事の計画の「常設代替高压電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。 工事の計画のヌ(3)(ii)a- ^⑬ は、設置変更許可申請書（本文）のヌ(3)(ii)a- ^⑬ と同義であり整合している。 | 【6条26】 |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------------------------------|--|---|---|----|
| <p>原子炉建屋原子炉棟水密扉 個.....数.....1</p> | <p>10.6.1.3 敷地に遡上する津波に対する重大事故等対処施設</p> <p>10.6.1.3.3 主要設備</p> <p>(14) 原子炉建屋原子炉棟水密扉, 原子炉建屋付属棟北側水密扉1, 原子炉建屋付属棟北側水密扉2, 原子炉建屋付属棟東側水密扉, 原子炉建屋付属棟南側水密扉及び原子炉建屋付属棟西側水密扉</p> <p>原子炉建屋1階外壁の扉等の開口部から原子炉建屋内に敷地に遡上する津波及び溢水が地上部から流入することを防止し, 原子炉建屋に内包する敷地に遡上する津波に対する防護対象設備（貯留堰及び取水構造物を除く。）が機能喪失することのない設計とするため, 原子炉建屋外壁の扉等の開口部に水密扉を設置する。</p> <p>原子炉建屋外壁の水密扉の設計においては, 基準地震動S_sによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。</p> <p>敷地に遡上する津波の地上部からの流入に対する入力津波については, 原子炉建屋外壁近傍に設定した評価点において, 遡上解析結果を基に保守的に設定した浸水深に, 地震に伴い発生する屋外タンクからの溢水による浸水深の重量を考慮する。また, その他自然条件（積雪, 風荷重等）及び余震荷重を考慮した場合において, 浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。</p> <p>敷地に遡上する津波の防潮堤内側への流入に伴い原子炉建屋外壁まで漂流物が到達する可能性があることから, 原子炉建屋外壁に到達する可能性のある漂流物のうち最も重量のある漂流物を選定した上で漂流物衝突荷重として考慮する。</p> | <p>【浸水防護施設】（基本設計方針）</p> <p>1.3 津波防護対策</p> <p>(3) 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護）</p> <p>b. 敷地に遡上する津波に対する防護対象設備を内包する建屋及び区画への浸水防止（外郭防護1）</p> <p>(a) 遡上波の地上部からの流入の防止</p> <p>防潮堤外側及び防潮堤内側の遡上波に対し, 敷地に遡上する津波に対する防護対象設備（貯留堰及び取水構造物を除く。）を内包する建屋及び区画への地上部からの到達・流入の有無を評価する。</p> <p>評価の結果, 敷地に遡上する津波は, 防潮堤を越流し地上部から防護対象の建屋及び区画に到達するため, 敷地に遡上する津波に対する防護対象設備（貯留堰及び取水構造物を除く。）を内包する建屋又は区画（常設代替高圧電源装置置場（西側淡水貯水設備, 高所東側接続口, 高所西側接続口, 西側S A立坑, 東側D B立坑, 軽油貯蔵タンクを含む。）、緊急時対策所建屋, 可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）を除く。）に対する津波防護施設として, 原子炉建屋外壁並びに原子炉建屋原子炉棟水密扉, 原子炉建屋付属棟西側水密扉, 原子炉建屋付属棟東側水密扉, 原子炉建屋付属棟南側水密扉, 原子炉建屋付属棟北側水密扉1及び原子炉建屋付属棟北側水密扉2（以下「原子炉建屋水密扉」という。）を設置する設計とする。</p> <p>また, 浸水防止設備として, 原子炉建屋水密扉, 緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋, 緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋, 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ, 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ, 常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ, 常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉を設置する。</p> <p>原子炉建屋1階の貫通部及び常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）の地下1階床面貫通部に対しては止水処置を実施する。</p> <p>敷地に遡上する津波に対する防護対象設備（貯留堰及び取水構造物を除く。）を内包する建屋及び区画のうち, T.P. +11 m以上の標高の敷地に設置する常設代替高圧電源装置置場（西側淡水貯水設備, 高所東側接続口, 高所西側接続口, 西側S A立坑, 東側D B立坑, 軽油貯蔵タンクを含む。）、緊急時対策所建屋及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）は, 敷地に遡上する津波による遡上波が地上部から到達, 流入しない十分高い場所に設置す</p> | <p>【54条波18】</p> <p>【54条波19】</p> <p>【54条波20】</p> <p>【54条波21】</p> | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----|-------|------------|--|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|---|------|-----|-----|----|---|---|--------|----|---|--------|-----|-----|----|---|---|--------|----|---|-------|-----|---|--|---|---|-------|-----|--|---|---|-------|---|---------|--|---|---|---|-------|--|---|---|------------|---------|---------------------|--|---|---|---|-----------------------------|--|---|---|---|--|---------------------|
| | <div>第10.6－1表 浸水防護設備主要機器仕様</div> <div>(24) <u>原子炉建屋原子炉棟水密扉</u></div> <div>種 類 水密扉</div> <div>材 料 炭素鋼</div> <div>個 数 1</div> | <div>る設計とする。</div> <div>防潮扉の管理は、基準津波に対する管理と同じである。</div> <div>【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料</div> <table><tr><th colspan="4"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><th colspan="4">名 称</th><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="4">種 類</th><td>—</td><td>片開き扉</td></tr><tr><td rowspan="2">主 体</td><td rowspan="2">た て</td><td rowspan="2">mm</td><td>—</td><td>—</td><td>5585*2</td></tr><tr><td>mm</td><td>—</td><td>5400*2</td></tr><tr><td rowspan="2">寸 小</td><td rowspan="2">た て</td><td rowspan="8">mm</td><td>—</td><td>—</td><td>1949*2</td></tr><tr><td>mm</td><td>—</td><td>940*2</td></tr><tr><td rowspan="2">材 料</td><td colspan="2">板</td><td>—</td><td>—</td><td>SS400</td></tr><tr><td colspan="2">芯 材</td><td>—</td><td>—</td><td>SS400</td></tr><tr><td rowspan="2">※</td><td colspan="2">系（ライン名）</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">取 置 床</td><td>—</td><td>—</td><td>EL. 8.20 m</td></tr><tr><td rowspan="2">取 付 箇 所</td><td colspan="2">浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> <div>注記 ※1：内部浸水防護設備と兼用する。</div> <div>※2：公称値を示す。</div> <div>※3：内部浸水防護設備に使用する場合の記載事項。</div> | | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | | | | 種 類 | | | | — | 片開き扉 | 主 体 | た て | mm | — | — | 5585*2 | mm | — | 5400*2 | 寸 小 | た て | mm | — | — | 1949*2 | mm | — | 940*2 | 材 料 | 板 | | — | — | SS400 | 芯 材 | | — | — | SS400 | ※ | 系（ライン名） | | — | — | — | 取 置 床 | | — | — | EL. 8.20 m | 取 付 箇 所 | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | | — | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | | — | — | — | <div>工事の計画の「原子炉建屋原子炉棟水密扉」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。</div> | <div>【54条波22】</div> |
| | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | | | — | 片開き扉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 体 | た て | mm | — | — | 5585*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | mm | — | 5400*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寸 小 | た て | mm | — | — | 1949*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | mm | — | 940*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 板 | | — | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯 材 | | — | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | 系（ライン名） | | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取 置 床 | | — | — | EL. 8.20 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|-------|------------|--|-------|-------|-----|--|--|--|--|-----|---|--|--|------|---------|-----|----|--|--------|---|----|--|--------|-----|-----|---|--|--------|-----|---|--|--------|---------|-------------------|---|--|---|-------|---|--|------------|---------------------|---|--|---|--|-----------------------------|---|--|---|--|--|
| 原子炉建屋付属棟東側水密扉 個 数 1 | 第10.6-1表 浸水防護設備主要機器仕様 (25) 原子炉建屋付属棟東側水密扉 種 類 水密扉 材 料 ステンレス鋼 個 数 1 | 【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名 称</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>種 類</td><td>—</td><td></td><td></td><td>片開き扉</td></tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 寸 法</td><td>た て</td><td>mm</td><td></td><td>3005*3</td></tr> <tr> <td>横</td><td>mm</td><td></td><td>1600*3</td></tr> <tr> <td rowspan="2">材 質</td><td>扉 板</td><td>—</td><td></td><td>SUS304</td></tr> <tr> <td>芯 材</td><td>—</td><td></td><td>SUS304</td></tr> <tr> <td rowspan="3">取 付 箇 所</td><td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr> <tr> <td>設 置 床</td><td>—</td><td></td><td>EL. 8.20 m</td></tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr> </tbody> </table> 注記 ※1：内郭浸水防護設備と兼用する。 ※2：公称値を示す。 ※3：内郭浸水防護設備に使用する場合の記載事項。 | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | | | 種 類 | — | | | 片開き扉 | 主 要 寸 法 | た て | mm | | 3005*3 | 横 | mm | | 1600*3 | 材 質 | 扉 板 | — | | SUS304 | 芯 材 | — | | SUS304 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | 設 置 床 | — | | EL. 8.20 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | | — | 工事の計画の「原子炉建屋付属棟東側水密扉」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。 | |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | | 片開き扉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た て | mm | | 3005*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | | 1600*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | 扉 板 | — | | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯 材 | — | | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 8.20 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原子炉建屋付属棟西側水密扉 個 数 1 | 第10.6-1表 浸水防護設備主要機器仕様 (26) 原子炉建屋付属棟西側水密扉 種 類 水密扉 材 料 炭素鋼 個 数 1 | 【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名 称</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>種 類</td><td>—</td><td></td><td></td><td>片開き扉</td></tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 寸 法</td><td>た て</td><td>mm</td><td></td><td>1940*3</td></tr> <tr> <td>横</td><td>mm</td><td></td><td>1005*3</td></tr> <tr> <td rowspan="2">材 質</td><td>扉 板</td><td>—</td><td></td><td>SS400</td></tr> <tr> <td>芯 材</td><td>—</td><td></td><td>SS400</td></tr> <tr> <td rowspan="3">取 付 箇 所</td><td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr> <tr> <td>設 置 床</td><td>—</td><td></td><td>EL. 8.20 m</td></tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr> </tbody> </table> 注記 ※1：内郭浸水防護設備と兼用する。 ※2：公称値を示す。 ※3：内郭浸水防護設備に使用する場合の記載事項。 | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | | | 種 類 | — | | | 片開き扉 | 主 要 寸 法 | た て | mm | | 1940*3 | 横 | mm | | 1005*3 | 材 質 | 扉 板 | — | | SS400 | 芯 材 | — | | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | 設 置 床 | — | | EL. 8.20 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | | — | 工事の計画の「原子炉建屋付属棟西側水密扉」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。 | |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | | 片開き扉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た て | mm | | 1940*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | | 1005*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | 扉 板 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯 材 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 8.20 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|------------|----|-----|-----|----|--|---|--|----|---|------|------|-------|--------|------|--------|----|------|-------|------|-------|------------|-------------|---|-------|--|--------------|------------|------------------|---|--|--|
| 原子炉建屋付属棟南側水密扉 個数1 | 第10.6-1表 浸水防護設備主要機器仕様 (27) 原子炉建屋付属棟南側水密扉 種類 水密扉 材料 炭素鋼 個数 1 | 【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 <table><tr><th colspan="2"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="2">名称</td><td rowspan="10">—</td><td></td></tr><tr><td>種類</td><td>—</td><td>片開き扉</td></tr><tr><td rowspan="2">主要寸法</td><td>たて mm</td><td>1940*2</td></tr><tr><td>横 mm</td><td>1005*2</td></tr><tr><td rowspan="2">材料</td><td>扉板 —</td><td>SS400</td></tr><tr><td>芯材 —</td><td>SS400</td></tr><tr><td rowspan="4">※1 取付箇所</td><td>系統名（ライン名） —</td><td>—</td></tr><tr><td>設置床 —</td><td></td></tr><tr><td>浸水防護上の区画番号 —</td><td>EL. 8.20 m</td></tr><tr><td>浸水防護上の配置が必要な高さ —</td><td>—</td></tr></table> 注記 ※1：内部浸水防護設備と兼用する。 ※2：公称値を示す。 ※3：内部浸水防護設備に使用する場合の記載事項。 | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | — | | 種類 | — | 片開き扉 | 主要寸法 | たて mm | 1940*2 | 横 mm | 1005*2 | 材料 | 扉板 — | SS400 | 芯材 — | SS400 | ※1 取付箇所 | 系統名（ライン名） — | — | 設置床 — | | 浸水防護上の区画番号 — | EL. 8.20 m | 浸水防護上の配置が必要な高さ — | — | 工事の計画の「原子炉建屋付属棟南側水密扉」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。 | |
| | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | — | | 片開き扉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | たて mm | | 1940*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 mm | | 1005*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | 扉板 — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯材 — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 取付箇所 | 系統名（ライン名） — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設置床 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸水防護上の区画番号 — | | EL. 8.20 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸水防護上の配置が必要な高さ — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原子炉建屋付属棟北側水密扉 1 個数1 | 第10.6-1表 浸水防護設備主要機器仕様 (28) 原子炉建屋付属棟北側水密扉 1 種類 水密扉 材料 炭素鋼 個数 1 | 【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 <table><tr><th colspan="2"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="2">名称</td><td rowspan="10">—</td><td></td></tr><tr><td>種類</td><td>—</td><td>片開き扉</td></tr><tr><td rowspan="2">主要寸法</td><td>たて mm</td><td>2040*2</td></tr><tr><td>横 mm</td><td>1400*2</td></tr><tr><td rowspan="2">材料</td><td>扉板 —</td><td>SS400</td></tr><tr><td>芯材 —</td><td>SS400</td></tr><tr><td rowspan="4">※1 取付箇所</td><td>系統名（ライン名） —</td><td>—</td></tr><tr><td>設置床 —</td><td></td></tr><tr><td>浸水防護上の区画番号 —</td><td>EL. 8.20 m</td></tr><tr><td>浸水防護上の配置が必要な高さ —</td><td>—</td></tr></table> 注記 ※1：内部浸水防護設備と兼用する。 ※2：公称値を示す。 ※3：内部浸水防護設備に使用する場合の記載事項。 | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | — | | 種類 | — | 片開き扉 | 主要寸法 | たて mm | 2040*2 | 横 mm | 1400*2 | 材料 | 扉板 — | SS400 | 芯材 — | SS400 | ※1 取付箇所 | 系統名（ライン名） — | — | 設置床 — | | 浸水防護上の区画番号 — | EL. 8.20 m | 浸水防護上の配置が必要な高さ — | — | 工事の計画の「原子炉建屋付属棟北側水密扉 1」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。 | |
| | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | — | | 片開き扉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | たて mm | | 2040*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 mm | | 1400*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | 扉板 — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯材 — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 取付箇所 | 系統名（ライン名） — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設置床 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸水防護上の区画番号 — | | EL. 8.20 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸水防護上の配置が必要な高さ — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-------|-------|-----|--|--|--|-----|---|--|------|---------|--------|--|--------|------|--|--------|-----|-----|--|-------|-----|-------|--|-------|----|---------------------|--|---|---------|-----------|------------|---------------------|---|--|---|---|--|--|--------------------------------------|
| <div>原子炉建屋付属棟北側水密扉2</div> <div>個数1</div> | <div>第10.6-1表 浸水防護設備主要機器仕様</div> <div>(29) 原子炉建屋付属棟北側水密扉2</div> <div>種類水密扉</div> <div>材料炭素鋼</div> <div>個数1</div> | <div>【浸水防護施設】（要目表） 1. 外郭浸水防護設備</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td colspan="2">名 称</td><td></td><td></td></tr><tr><td>種 類</td><td>—</td><td></td><td>片開き扉</td></tr><tr><td rowspan="2">主 要 寸 法</td><td>た て mm</td><td></td><td>2040*2</td></tr><tr><td>横 mm</td><td></td><td>1030*2</td></tr><tr><td>材 質</td><td>板 —</td><td></td><td>SS400</td></tr><tr><td>材 料</td><td>芯 材 —</td><td></td><td>SS400</td></tr><tr><td rowspan="2">※1</td><td>系 統 名 (ラ イ ン 名) —</td><td></td><td>—</td></tr><tr><td>取 付 箇 所</td><td>設 置 箇 所 —</td><td>EL. 8.20 m</td></tr><tr><td rowspan="2">浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td></td><td rowspan="2">—</td></tr><tr><td>—</td><td></td></tr></table> <div>注記 ※1：内部浸水防護設備と兼用する。 ※2：公称値を示す。 ※3：内部浸水防護設備に使用する場合の記載事項。</div> <div>【浸水防護施設】（基本設計方針）</div> <div>1.3 津波防護対策</div> <div>(1) 敷地への浸水防止（外郭防護1）</div> <div>a. 基準津波に対する敷地への浸水防止（外郭防護1）</div> <div>(b) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止</div> <div><中略></div> <div>評価の結果、流入する可能性のある経路が特定されたことから、基準津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋又は区画の設置された敷地並びに建屋及び区画への流入を防止するため、津波防護施設として放水路ゲート及び構内排水路逆流防止設備を設置するとともに、浸水防止設備として取水路点検用開口部浸水防止蓋、海水ポンプグラウンドドレン排水出口逆止弁、取水ビット空気抜き配管逆止弁、放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋、SA用海水ビット開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプビット点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプグラウンドドレン排水出口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排水出口逆止弁の設置並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部の止水処置を実施する設計とする。</div> <div><中略></div> | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | | 種 類 | — | | 片開き扉 | 主 要 寸 法 | た て mm | | 2040*2 | 横 mm | | 1030*2 | 材 質 | 板 — | | SS400 | 材 料 | 芯 材 — | | SS400 | ※1 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) — | | — | 取 付 箇 所 | 設 置 箇 所 — | EL. 8.20 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | — | | <div>工事の計画の「原子炉建屋付属棟北側水密扉2」は、個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数1」と整合している。</div> | <div>【6条19】</div> <div>【51条18】</div> |
| | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | 片開き扉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た て mm | | 2040*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 mm | | 1030*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | 板 — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 芯 材 — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取 付 箇 所 | 設 置 箇 所 — | EL. 8.20 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置</div> <div>（防潮堤及び防潮扉の地下部の貫通部の止水処置を示す。）</div> <div>個数一式</div> | <div>10.6.1.1.3 主要設備</div> <div>(15) 防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置</div> <div>津波が防潮堤及び防潮扉下部貫通部から津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、防潮堤及び防潮扉下部貫通部に止水処置を実施する。防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置の設計においては、基準地震動Ssによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、浸水時の波圧等に対する耐性を評価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては、地震（余震）との組合せを適切に考慮する。</div> <div>第10.6-1表 浸水防護設備主要機器仕様</div> <div>(30) 防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置</div> <div>種類貫通部止水</div> <div>材料シール材</div> <div>個数一式</div> | | <div>工事の計画の「防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置」は、個数一式を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数一式」と整合している。</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備 考 |
|--|--|--|---|--|
| 海水ポンプ室貫通部止水処置 ^{ス(3)(ii)a-⑭} （「ス(3)(ii).b. 内部溢水に対する防護設備」と兼用） 個 数 一式 | 10.6.1.1.3 主要設備 (16) 海水ポンプ室貫通部止水処置 地震による循環水ポンプ室内の循環水系配管の損傷に伴い溢水する保有水及び損傷箇所を介して流入する津波が、浸水防護重点化範囲である海水ポンプ室に流入することを防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため、海水ポンプ室の浸水経路となりえる貫通口に貫通部止水処置を実施する。海水ポンプ室貫通部止水処置の設計においては、基準地震動S _s による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、溢水による静水圧として作用する荷重及び余震荷重を考慮した場合において、浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。 第10.6－1表 浸水防護設備主要機器仕様 (31) 海水ポンプ室貫通部止水処置 種 類 貫通部止水 材 料 シール材 個 数 一式 | ..【浸水防護施設】（基本設計方針） 1.3 津波防護対策 (3) 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護） a. 基準津波による影響防止 (b) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 ＜中略＞ 評価の結果、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路、浸水口が特定されたことから、地震による設備の損傷箇所からの津波の流入を防止するための設計基準対象施設の浸水防止設備として、海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋、常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉の設置並びに海水ポンプ室貫通部止水処置、原子炉建屋境界貫通部止水処置及び常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置を実施する設計とする。 また、重大事故等に対処施設の浸水防止設備として、設計基準対象施設の浸水防止設備に加え、緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋、格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ、常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチを設置する設計とする。 ＜中略＞ ..【浸水防護施設】（基本設計方針） 1.3 津波防護対策 (3) 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護） a. 基準津波による影響防止 (b) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 ＜中略＞ 評価の結果、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路、浸水口が特定されたことから、地震による設備の損傷箇所からの津波の流入を防止するための設計基準対象施設の浸水防止設備として、海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋、常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉の設置並びに海水ポンプ室貫通部止水処置、原子炉建屋境界貫通部止水処置及び常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置を実施する設計とする。 また、重大事故等に対処施設の浸水防止設備として、設計基準対象施設の浸水防止設備に加え、緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋、格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ、常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチを設置する設計とする。 ＜中略＞ | 工事の計画の「海水ポンプ室貫通部止水処置」は、個数一式を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数一式」と整合している。 「海水ポンプ室貫通部止水処置」は、設置変更許可申請書（本文）における ^{ス(3)(ii)a-⑭} を工事の計画における「浸水防護施設」のうち「基本設計方針」に整理しており整合している。 | 【6条26】 |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|---|--|--|
| <p>常設代替高压電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置$\square(3)(ii)a-⑩$、$\square(3)(ii)b$、内部溢水に対する防護設備」と兼用).. 個.....数.....一式</p> <p>b. 内部溢水に対する防護設備 $\square(3)(ii)b-①$安全施設は、...発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>そのために、$\square(3)(ii)b-②$発電用原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含む）、消火系統等の作動又は使用済燃料プール等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても、$\square(3)(ii)b-③$発電用原子炉施設内における壁、扉、堰等により、...溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。また、使用済燃料プールの冷却機能及び使用済燃料プールへの給水機能を維持できる設計とする。</p> | <p>10. 6. 1. 1. 3 主要設備 (18) 常設代替高压電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置 常設代替高压電源装置用カルバートの立坑部の貫通部から浸水防護重点化範囲への溢水及び津波の流入を防止し、津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することない設計とするため、常設代替高压電源装置用カルバートの立坑部の貫通部に止水処置を実施する。常設代替高压電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置の設計においては、基準地震動S_sによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また、溢水による静水圧として作用する荷重及び余震荷重を考慮した場合において、浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。</p> <p>第10. 6－1表 浸水防護設備主要機器仕様 (33) 常設代替高压電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置 種類 貫通部止水 材 料 シール材 個.....数.....一式</p> <p>10. 6. 2 内部溢水に対する防護設備 10. 6. 2. 1 概要 <u>発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、施設内に設ける壁、扉、堰等の浸水防護設備により、溢水防護対象設備が、その安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p>10. 6. 2. 2 設計方針 浸水防護設備は、以下の方針で設計する。 (1) 浸水防止堰は、溢水により発生する水位や水圧に対して流入防止機能が維持できるとともに、基準地震動S_sによる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。また、浸水防止堰の高さは、溢水水位に対して裕度を確保する設計とする。 (2) 水密扉は、溢水により発生する水位や水圧に対して流入防止機能が維持できるとともに、基準地震動S_sに</p> | <p>【浸水防護施設】（基本設計方針） 1. 3 津波防護対策 (3) 津波による溢水の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止 （内郭防護） a. 基準津波による影響防止 (b) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 ＜中略＞ 評価の結果、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路、浸水口が特定されたことから、地震による設備の損傷箇所からの津波の流入を防止するための設計基準対象施設の浸水防止設備として、海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋、常設代替高压電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉の設置並びに海水ポンプ室貫通部止水処置、原子炉建屋境界貫通部止水処置及び常設代替高压電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置を実施する設計とする。 また、重大事故等に対処施設の浸水防止設備として、設計基準対象施設の浸水防止設備に加え、緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋、緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋、格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ、常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチを設置する設計とする。 ＜中略＞</p> <p>2. 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止 2. 1 溢水防護等の基本方針 <u>$\square(3)(ii)b-①$設計基準対象施設が、...発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、その安全性を損なうおそれがない設計とする。</u></p> <p>そのために、$\square(3)(ii)b-②$溢水防護に係る設計時に発電用原子炉施設内で発生が想定される溢水の影響を評価（以下「<u>溢水評価</u>」）という...運転状態にある場合は、<u>発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、$\square(3)(ii)b-③$原子炉を高温停止及び、引き続き低温停止することができ、並びに放射性物質の閉じ込め機能を維持できる設計とする。また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できる設計とする。</u>さらに使用済燃料プールにおいては、使用済燃料プールの冷却機能及び使用済燃料プールへの給水機能を維持できる設</p> | <p>工事の計画の「常設代替高压電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置」は、設置変更許可申請書（本文）の「個数一式」と整合している。</p> <p>「常設代替高压電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置」は、設置変更許可申請書（本文）における$\square(3)(ii)a-⑩$を工事の計画における「浸水防護施設」のうち「基本設計方針」に整理しており整合している。</p> <p>工事の計画の$\square(3)(ii)b-①$の「設計基準対象施設」は、設置変更許可申請書（本文）の$\square(3)(ii)b-①$の「安全施設」を含んでおり整合している。</p> <p>工事の計画の$\square(3)(ii)b-②$は、設置変更許可申請書（本文）の$\square(3)(ii)b-②$を含んでおり整合している。</p> | <p>【6条26】</p> <p>【51条25】</p> <p>【12条1】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------|--|---|---|---|
| | <p>よる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。</p> <p>(3) (1)～(2)以外の浸水防護設備についても、溢水により発生する水位や水圧に対して流入防止機能が維持できるとともに、基準地震動S_sによる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。</p> | <p>計とする。</p> <p>「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を踏まえ、溢水により発生し得る原子炉外乱及び溢水の原因となり得る原子炉外乱を抽出し、主給水流量喪失、原子炉冷却材喪失等の運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の対処に必要な機器に対し、単一故障を考慮しても異常状態を収束できる設計とする。</p> <p>これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）が発生を想定する没水、被水及び蒸気の影響を受けて、要求される機能を損なうおそれがない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時にその機能を損なうおそれがない設計）とする。</p> <p>溢水影響に対し防護すべき設備（以下「防護すべき設備」という。）として溢水防護対象設備及び重大事故等対処設備を設定する。</p> <p>なお、施設定期検査時については、使用済燃料プール、原子炉ウェル及びドライヤセパレータプールのスロッシングにより発生する溢水をそれぞれのプール等へ戻すことで、原子炉建屋原子炉棟 6 階よりも下層階に流下させない設計とし、原子炉建屋原子炉棟 6 階よりも下層階に設置される防護すべき設備がその機能を損なうおそれがない設計とする。</p> <p>発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備（ポンプ、弁、使用済燃料プール、サイトパンカプール、原子炉ウェル、ドライヤセパレータプール）から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止する設計とする。</p> <p>溢水評価条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために、評価条件変更の都度、溢水評価を実施することとし保安規定に定めて管理する。</p> | <p>工事の計画の $\text{a}(3)(ii)$ b-③ は、設置変更許可申請書（本文）の $\text{a}(3)(ii)\text{b-③}$ を具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【12 条 2】</p> <p>【12 条 3-1】</p> <p>【12条3-2】</p> <p>【12 条 4】</p> <p>【12 条 5】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|------------|----|-------|-------|---|---|--|--|---|---|---|------|------------------|---|----|-------|---|----|------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|------------------|---------|---|---|-------|---|------------|--|---------------------|---|---|--|-----------------------------|---|---|---|--|
| Ⅸ(3)(ii)b-④ 原子炉建屋水密扉 個 数 4 | | 【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 2 内郭浸水防護設備に係る次の事項 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名</td> <td>称</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>類</td> <td>—</td> <td>片開き扉</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 寸 法</td> <td>た</td> <td>mm</td> <td>1835*</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>855*</td> </tr> <tr> <td>材</td> <td>種</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>材</td> <td>種</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取 付 箇 所</td> <td>系（ライン名）</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td>EL.~4.00 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> 注記 *：公称値を示す。 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 | 称 | | | 種 | 類 | — | 片開き扉 | 主 要 寸 法 | た | mm | 1835* | 横 | mm | 855* | 材 | 種 | — | SS400 | 材 | 種 | — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系（ライン名） | — | — | 設 置 床 | — | EL.~4.00 m | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | — | 工事の計画のⅨ(3)(ii)b-④は、設置変更許可申請書（本文）のⅨ(3)(ii)b-④を具体的に記載しており整合している。 工事の計画の「残留熱除去系A系ポンプ室水密扉」、「原子炉隔離時冷却系室北側水密扉」、「原子炉隔離時冷却系室南側水密扉」、「高圧炉心スプレイ系ポンプ室水密扉」は、それぞれ個数1を示すものであり、設置変更許可申請書（本文）の「個数4」と整合している。 | |
| | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 | 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 | 類 | — | 片開き扉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た | mm | 1835* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | 855* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 | 種 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 | 種 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系（ライン名） | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | EL.~4.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 2 内郭浸水防護設備に係る次の事項 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名</td> <td>称</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>類</td> <td>—</td> <td>片開き扉</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 寸 法</td> <td>た</td> <td>mm</td> <td>1755*</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>855*</td> </tr> <tr> <td>材</td> <td>種</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>材</td> <td>種</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取 付 箇 所</td> <td>系（ライン名）</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td>EL.~4.00 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> 注記 *：公称値を示す。 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 | 称 | | | 種 | 類 | — | 片開き扉 | 主 要 寸 法 | た | mm | 1755* | 横 | mm | 855* | 材 | 種 | — | SS400 | 材 | 種 | — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系（ライン名） | — | — | 設 置 床 | — | EL.~4.00 m | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 | 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 | 類 | — | 片開き扉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た | mm | 1755* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | 855* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 | 種 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 | 種 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系（ライン名） | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | EL.~4.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|-------------|----|-------|-------|-----|--|---|--|-----|---|------|---------|---|-------|-----|---|------|-----|---|-------|-----|---|-------|---------|---|---|---------|---|-------------|---------|---|---|---------|---|---|--|--|-------|-------|-----|--|---|--|-----|---|------|---------|---|-------|-----|---|------|-----|---|-------|-----|---|-------|---------|---|---|---------|---|-------------|---------|---|---|---------|---|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項 Ⅱ(3)(ii)b-④</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">名 称</td> <td rowspan="10">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 類</td> <td>—</td> <td>片開き扉</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>—</td> <td>1940*</td> </tr> <tr> <td>材 質</td> <td>—</td> <td>855*</td> </tr> <tr> <td>材 質</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>材 質</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>—</td> <td>EL. +4.00 m</td> </tr> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：公称値を示す。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項 Ⅱ(3)(ii)b-④</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">名 称</td> <td rowspan="10">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 類</td> <td>—</td> <td>片開き扉</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>—</td> <td>1940*</td> </tr> <tr> <td>材 質</td> <td>—</td> <td>855*</td> </tr> <tr> <td>材 質</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>材 質</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>—</td> <td>EL. +4.00 m</td> </tr> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：公称値を示す。</p> | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | — | | 種 類 | — | 片開き扉 | 主 要 寸 法 | — | 1940* | 材 質 | — | 855* | 材 質 | — | SS400 | 材 質 | — | SS400 | 取 付 箇 所 | — | — | 取 付 箇 所 | — | EL. +4.00 m | 取 付 箇 所 | — | — | 取 付 箇 所 | — | — | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | — | | 種 類 | — | 片開き扉 | 主 要 寸 法 | — | 1940* | 材 質 | — | 855* | 材 質 | — | SS400 | 材 質 | — | SS400 | 取 付 箇 所 | — | — | 取 付 箇 所 | — | EL. +4.00 m | 取 付 箇 所 | — | — | 取 付 箇 所 | — | — | | |
| | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | 片開き扉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | — | | 1940* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | — | | 855* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | — | | EL. +4.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | 片開き扉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | — | | 1940* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | — | | 855* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | — | | EL. +4.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----------|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|-----|---|--|--|---|---------|-----|----|--|---------|-----|---|--|---|----------|---------|-------------------|---|--|---|-------|---|--|-----------|---------------------|---|--|---|-----------------------------|---|--|---|--|--|
| Ⅸ(3)(ii)b-⑤ 溢水拡大防止堰 個 数 一式 | | 【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 2 内郭浸水防護設備に係る次の事項 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td colspan="2">—</td> <td></td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td colspan="2">堰</td> <td>—</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> <td>El.2.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> 注記 *：El.2.00 m からの高さ。 | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | | | 種 別 | — | | | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300 以上* | 材 料 | 堰 | | — | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | 設 置 床 | — | | El.2.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | 工事の計画のⅨ(3)(ii)b-⑤は、設置変更許可申請書（本文）のⅨ(3)(ii)b-⑤を具体的に記載しており整合している。 | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | | | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | | — | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | El.2.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 5 浸水防護施設に係る次の事項 2 内郭浸水防護設備に係る次の事項 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td colspan="2">—</td> <td></td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td colspan="2">堰</td> <td>—</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> <td>El.2.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> 注記 *：El.2.00 m からの高さ。 | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | | | 種 別 | — | | | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300 以上* | 材 料 | 堰 | | — | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | 設 置 床 | — | | El.2.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | | | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | | — | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | El.2.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|-----|---|--|-----|-----|-----|--|--|---|---|-----|---|---|---------|--------|---------|-----|---|----------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---------------------|---|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|---|---|-----|---|---|---------|--------|---------|-----|---|----------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---------------------|---|---|-----------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項 Ⅱ(3)(ii)b-⑤</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="6">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>項</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>項</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td> El. 2.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：El. 2.00 m からの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項 Ⅱ(3)(ii)b-⑤</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="6">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>項</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>項</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td> El. 2.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：El. 2.00 m からの高さ。</p> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | | 種 別 | — | 項 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 項 | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | El. 2.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | | 種 別 | — | 項 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 項 | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | El. 2.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 項 | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | El. 2.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 項 | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | El. 2.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|-----|--|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|---------|-----|-----|----------|---------|-------------------|---|-------|--|---------------------|-----------|-----------------------------|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|---------|-----|-----|----------|---------|-------------------|---|-------|--|---------------------|-----------|-----------------------------|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅹ(3)(ii)b-⑤</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="8">—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>壁</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>種 別</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div></td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>EL.8.20 ㊦</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：EL.8.20 ㊦からの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅹ(3)(ii)b-⑤</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="8">—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>壁</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>種 別</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div></td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>EL.8.20 ㊦</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：EL.8.20 ㊦からの高さ。</p> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | 種 別 | — | 壁 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 種 別 | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 設 置 床 | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | EL.8.20 ㊦ | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | 種 別 | — | 壁 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 種 別 | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 設 置 床 | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | EL.8.20 ㊦ | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 壁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 種 別 | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | EL.8.20 ㊦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 壁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 種 別 | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | EL.8.20 ㊦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---|-----|---|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|--------|-----|---|----------|---------|-------------------|---|-------|---|--|---------------------|---|---|---------------------------|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|--------|-----|---|----------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---------------------|---|---|---------------------------|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項 Ⅱ(3)(ii)b-⑤</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="7">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td> EL. 8.20 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が必要 な 高 さ</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：EL. 8.20 mからの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項 Ⅱ(3)(ii)b-⑤</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="7">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td> EL. 14.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が必要 な 高 さ</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：EL. 14.00 mからの高さ。</p> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300以上* | 材 料 | 堰 | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 設 置 床 | — | EL. 8.20 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が必要 な 高 さ | — | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300以上* | 材 料 | 堰 | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | EL. 14.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が必要 な 高 さ | — | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 8.20 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が必要 な 高 さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 14.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が必要 な 高 さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|-------|-------------|--|-------|-------|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|---------|-----|---|----------|---------|-------------------|---|-------|---|--|---------------------|---|-------------|-----------------------------|---|---|--|--|--|-------|-------|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|---------|-----|---|----------|---------|-------------------|---|-------|---|--|---------------------|---|-------------|-----------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑤</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="7">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>EL. 14.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：EL. 14.00 mからの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑤</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="7">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>EL. 20.30 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：EL. 20.30 mからの高さ。</p> | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | — | | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 堰 | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 設 置 床 | — | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | EL. 14.00 m | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | — | | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 堰 | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 設 置 床 | — | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | EL. 20.30 m | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | EL. 14.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | EL. 20.30 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|-----|---|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|------------------|--------|---------|--------|-----|----------|------------------|----------------------|---|---|-------|---|---|------------------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|------------------|--------|---------|--------|-----|----------|------------------|----------------------|---|---|-------|---|---|------------------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑤</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="7">—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰 —</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> El. 20.30 ㊦</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 ㊦：El. 20.30 ㊦からの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑤</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="7">—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰 —</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> El. 20.00 ㊦</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 ㊦：El. 20.00 ㊦からの高さ。</p> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 堰 — | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> El. 20.30 ㊦ | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 堰 — | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> El. 20.00 ㊦ | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 — | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> El. 20.30 ㊦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 — | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> El. 20.00 ㊦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|-----|---|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|---------|-----|---|----------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---------------------|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|---------|-----|---|----------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---------------------|---|---|-----------------------------|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項 Ⅹ(3)(ii)b-⑤</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="6">—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> EL. 38.80 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 * : EL. 38.80 m からの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項 Ⅹ(3)(ii)b-⑤</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="6">—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> EL. 38.80 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 * : EL. 38.80 m からの高さ。</p> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 堰 | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> EL. 38.80 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 堰 | 鉄筋コンクリート | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> EL. 38.80 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> EL. 38.80 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> EL. 38.80 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---|----------|----|-------|-------|-----|---|--|--|------------------|-------------|----|---------|-----------|----|---------|--------|-----------|---|----------|-------|---|-------|------------------|----------------------|---|---|-------|---|--|------------------------|---|----------|------------------------------|---|---|-----|--|-------|-------|-----|---|--|--|------------------|-------------|----|---------|-----------|----|---------|--------|-----------|---|----------|-------|---|-------|------------------|----------------------|---|---|-------|---|--|------------------------|---|----------|------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅺ(3)(ii)b-⑤</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項 2 内郭浸水防護設備に係る次の事項 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種 類</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 寸 法</td> <td>鉄筋コンクリート部高さ</td> <td>mm</td> <td>400以上*1</td> </tr> <tr> <td>鋼 板 部 高 さ</td> <td>mm</td> <td>300以上*1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">材 質</td> <td>鉄筋コンクリート部</td> <td>—</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td>鋼 板 部</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>Ⅺ、Ⅻ、50 a</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 置 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：Ⅺ、Ⅻ、50 aからの高さ。 *2：鉄筋コンクリート部天端からの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅺ(3)(ii)b-⑤</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項 2 内郭浸水防護設備に係る次の事項 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種 類</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 寸 法</td> <td>鉄筋コンクリート部高さ</td> <td>mm</td> <td>400以上*1</td> </tr> <tr> <td>鋼 板 部 高 さ</td> <td>mm</td> <td>300以上*1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">材 質</td> <td>鉄筋コンクリート部</td> <td>—</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td>鋼 板 部</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>Ⅺ、Ⅻ、50 a</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 置 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：Ⅺ、Ⅻ、50 aからの高さ。 *2：鉄筋コンクリート部天端からの高さ。</p> | 名 称 | | 変 更 前 | 変 更 後 | 種 類 | — | | | 主 要 寸 法 | 鉄筋コンクリート部高さ | mm | 400以上*1 | 鋼 板 部 高 さ | mm | 300以上*1 | 材 質 | 鉄筋コンクリート部 | — | 鉄筋コンクリート | 鋼 板 部 | — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | Ⅺ、Ⅻ、50 a | 浸 水 防 護 上 の 配 置 必 要 な 高 さ | — | — | 名 称 | | 変 更 前 | 変 更 後 | 種 類 | — | | | 主 要 寸 法 | 鉄筋コンクリート部高さ | mm | 400以上*1 | 鋼 板 部 高 さ | mm | 300以上*1 | 材 質 | 鉄筋コンクリート部 | — | 鉄筋コンクリート | 鋼 板 部 | — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | Ⅺ、Ⅻ、50 a | 浸 水 防 護 上 の 配 置 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| 名 称 | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 鉄筋コンクリート部高さ | mm | 400以上*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼 板 部 高 さ | mm | 300以上*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | 鉄筋コンクリート部 | — | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼 板 部 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | Ⅺ、Ⅻ、50 a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 置 必 要 な 高 さ | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 鉄筋コンクリート部高さ | mm | 400以上*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼 板 部 高 さ | mm | 300以上*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | 鉄筋コンクリート部 | — | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼 板 部 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | Ⅺ、Ⅻ、50 a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 置 必 要 な 高 さ | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---|-------|-------------|--|-------|-------|-----|---|--|--|--|---------|-------------|----|--|---------|-----------|----|--|---------|-----|-----------|---|--|----------|-------|---|--|-------|---------|----------------------|---|--|---|-------|---|--|-------------|------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|---|--|---|-----|--|--|-------|-------|-----|---|--|--|--|---------|-------------|----|--|---------|-----------|----|--|---------|-----|-----------|---|--|----------|-------|---|--|-------|---------|----------------------|---|--|---|-------|---|--|-------------|------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅹ(3)(ii)b-⑤</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">名 称</th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 寸 法</td> <td>鉄筋コンクリート部高さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>400以上*1</td> </tr> <tr> <td>鋼 板 部 高 さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>300以上*1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">材 料</td> <td>鉄筋コンクリート部</td> <td>—</td> <td></td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td>鋼 板 部</td> <td>—</td> <td></td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> <td>EL. 46.50 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: EL. 46.50 mからの高さ。 *2: 鉄筋コンクリート部天端からの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅹ(3)(ii)b-⑤</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">名 称</th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 寸 法</td> <td>鉄筋コンクリート部高さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>400以上*1</td> </tr> <tr> <td>鋼 板 部 高 さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>300以上*1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">材 料</td> <td>鉄筋コンクリート部</td> <td>—</td> <td></td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td>鋼 板 部</td> <td>—</td> <td></td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> <td>EL. 46.50 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: EL. 46.50 mからの高さ。 *2: 鉄筋コンクリート部天端からの高さ。</p> | 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 種 別 | — | | | | 主 要 寸 法 | 鉄筋コンクリート部高さ | mm | | 400以上*1 | 鋼 板 部 高 さ | mm | | 300以上*1 | 材 料 | 鉄筋コンクリート部 | — | | 鉄筋コンクリート | 鋼 板 部 | — | | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | 設 置 床 | — | | EL. 46.50 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 種 別 | — | | | | 主 要 寸 法 | 鉄筋コンクリート部高さ | mm | | 400以上*1 | 鋼 板 部 高 さ | mm | | 300以上*1 | 材 料 | 鉄筋コンクリート部 | — | | 鉄筋コンクリート | 鋼 板 部 | — | | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | 設 置 床 | — | | EL. 46.50 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | |
| 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 鉄筋コンクリート部高さ | mm | | 400以上*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼 板 部 高 さ | mm | | 300以上*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 鉄筋コンクリート部 | — | | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼 板 部 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 46.50 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 鉄筋コンクリート部高さ | mm | | 400以上*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼 板 部 高 さ | mm | | 300以上*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 鉄筋コンクリート部 | — | | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼 板 部 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 46.50 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--|-----|---|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|------|-------------|----|---------|-----------|----|---------|-----|-----------|---|----------|-------|---|-------|------|----------------------|---|---|-------|---|---|------------------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|------|-----|----|--------|-----|---|----------|------|----------------------|---|---|-------|---|---|------------------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑤</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="10">—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>項</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要寸法</td> <td>鉄筋コンクリート部高さ</td> <td>mm</td> <td>400以上*1</td> </tr> <tr> <td>鋼 板 部 高 さ</td> <td>mm</td> <td>300以上*2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">材 料</td> <td>鉄筋コンクリート部</td> <td>—</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td>鋼 板 部</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">取付箇所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> EL. 46.50 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: EL. 46.50 mからの高さ。 *2: 鉄筋コンクリート部天端からの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑤</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="10">—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>項</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要寸法</td> <td>高 さ</td> <td>mm</td> <td>400以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>—</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">取付箇所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> EL. 23.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 * : EL. 23.00 mからの高さ。</p> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | 種 別 | — | 項 | 主要寸法 | 鉄筋コンクリート部高さ | mm | 400以上*1 | 鋼 板 部 高 さ | mm | 300以上*2 | 材 料 | 鉄筋コンクリート部 | — | 鉄筋コンクリート | 鋼 板 部 | — | SS400 | 取付箇所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> EL. 46.50 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | 種 別 | — | 項 | 主要寸法 | 高 さ | mm | 400以上* | 材 料 | — | 鉄筋コンクリート | 取付箇所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> EL. 23.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 鉄筋コンクリート部高さ | mm | | 400以上*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼 板 部 高 さ | mm | | 300以上*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 鉄筋コンクリート部 | — | | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼 板 部 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取付箇所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> EL. 46.50 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 高 さ | mm | | 400以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材 料 | — | | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取付箇所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> EL. 23.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|-------|----------|--|-------|-------|-----|---|--|--|---|---------|-----|----|--|---------|-----|-----|---|---|-------|---------|----------------------|---|--|---|-------|---|--|----------|------------------------|---|--|---|------------------------------|---|--|---|--|--|
| Ⅸ(3)(ii)b-⑥ 止水板 個 数 一 式 | | 【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅸ(3)(ii)b-⑥ 5 浸水防護施設に係る次の事項 2 内郭浸水防護設備に係る次の事項 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">名 称</th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td>項</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 度</td> <td>mm</td> <td></td> <td>900 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>種 類</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> <td>Ⅸ-4.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> 注記 *：Ⅸ-4.00 m からの高さ。 | 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 種 別 | — | | | 項 | 主 要 寸 法 | 高 度 | mm | | 900 以上* | 材 料 | 種 類 | — | — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | 設 置 床 | — | | Ⅸ-4.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | | — | 工事の計画のⅨ(3)(ii)b-⑥は、設置変更許可申請書（本文）のⅨ(3)(ii)b-⑥を具体的に記載しており整合している。 「止水板」の「個数 一 式」については、添付図面「浸水防護施設 内郭浸水防護設備に係る機器の配置を明示した図面」により確認することができ、整合している。 | |
| 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | | | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 度 | mm | | 900 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 種 類 | — | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | Ⅸ-4.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅸ(3)(ii)b-⑥ 5 浸水防護施設に係る次の事項 2 内郭浸水防護設備に係る次の事項 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">名 称</th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td>項</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 度</td> <td>mm</td> <td></td> <td>900 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>種 類</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> <td>Ⅸ-4.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> 注記 *：Ⅸ-4.00 m からの高さ。 | 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 種 別 | — | | | 項 | 主 要 寸 法 | 高 度 | mm | | 900 以上* | 材 料 | 種 類 | — | — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | 設 置 床 | — | | Ⅸ-4.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | | — | | |
| 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | | | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 度 | mm | | 900 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 種 類 | — | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | Ⅸ-4.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---|-------|-------------|--|-------|-------|---|---|---|---|---|------|---|----|---------|---|---|-------|------|----------------------|---|---|-------|---|-------------|------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|-----|--|--|-------|-------|---|---|---|---|---|------|---|----|---------|---|---|-------|------|----------------------|---|---|-------|---|------------|------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区面積造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">名 称</th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種</td> <td>型</td> <td>—</td> <td rowspan="7">—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要寸法</td> <td>高</td> <td>mm</td> <td>900 以上*</td> </tr> <tr> <td>材</td> <td>堰</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取付箇所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td>EL. -4.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：EL. -4.00 m からの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区面積造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">名 称</th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種</td> <td>型</td> <td>—</td> <td rowspan="7">—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要寸法</td> <td>高</td> <td>mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材</td> <td>堰</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取付箇所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td>EL. 2.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：EL. 2.00 m からの高さ。</p> | 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 種 | 型 | — | — | 堰 | 主要寸法 | 高 | mm | 900 以上* | 材 | 堰 | SS400 | 取付箇所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | EL. -4.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 種 | 型 | — | — | 堰 | 主要寸法 | 高 | mm | 300 以上* | 材 | 堰 | SS400 | 取付箇所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | EL. 2.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 | 型 | — | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 高 | mm | | 900 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材 | 堰 | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取付箇所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. -4.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 | 型 | — | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 高 | mm | | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材 | 堰 | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取付箇所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 2.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---|-------|------------|--|-------|-------|-----|--|--|--|--|-----|---|--|--|---|---------|-----|----|--|--------|-----|---|---|-------|---------|----------------------|--|---|---|-------|--|---|--|------------------------|--|---|------------|--------------------------------|--|---|---|--|--|--|-------|-------|-----|--|--|--|--|-----|---|--|--|---|---------|-----|----|--|--------|-----|---|---|-------|---------|----------------------|--|---|---|-------|--|---|--|------------------------|--|---|------------|--------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | <div>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅸ(3)(ii)b-⑥</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</div> <div>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td colspan="3">名 称</td><td></td><td></td></tr><tr><td>種 別</td><td colspan="2">—</td><td></td><td>堰</td></tr><tr><td rowspan="2">主 要 寸 法</td><td>高 さ</td><td>mm</td><td></td><td>300以上*</td></tr><tr><td>材 料</td><td>—</td><td>—</td><td>SS400</td></tr><tr><td rowspan="4">取 付 箇 所</td><td colspan="2">系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">設 置 床</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td>EL. 2.00 m</td></tr><tr><td colspan="2">浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> <div>注記 *：EL. 2.00 mからの高さ。</div> <div>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅸ(3)(ii)b-⑥</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</div> <div>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td colspan="3">名 称</td><td></td><td></td></tr><tr><td>種 別</td><td colspan="2">—</td><td></td><td>堰</td></tr><tr><td rowspan="2">主 要 寸 法</td><td>高 さ</td><td>mm</td><td></td><td>300以上*</td></tr><tr><td>材 料</td><td>—</td><td>—</td><td>SS400</td></tr><tr><td rowspan="4">取 付 箇 所</td><td colspan="2">系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">設 置 床</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td>EL. 2.00 m</td></tr><tr><td colspan="2">浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> <div>注記 *：EL. 2.00 mからの高さ。</div> | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | | | 種 別 | — | | | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300以上* | 材 料 | — | — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | | — | — | 設 置 床 | | — | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | | — | EL. 2.00 m | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | | — | — | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | | | 種 別 | — | | | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300以上* | 材 料 | — | — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | | — | — | 設 置 床 | | — | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | | — | EL. 2.00 m | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | | — | — | | |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | | | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材 料 | — | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | | — | EL. 2.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | | | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材 料 | — | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | | — | EL. 2.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|-----|---|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|-----|---|--|--|---|---------|-----|----|--|---------|-----|---|---|---|-------|---------|-------------------|---|--|---|-------|---|--|---|---------------------|---|--|---|---------------------------|---|--|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|-----|---|--|--|---|---------|-----|----|--|---------|-----|---|---|---|-------|---------|-------------------|---|--|---|-------|---|--|---|---------------------|---|--|---|---------------------------|---|--|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅹ(3)(ii)b-⑥</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>種 別</td><td>—</td><td></td><td></td><td>堰</td></tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td><td>高 さ</td><td>mm</td><td></td><td>300 以上*</td></tr> <tr> <td>材 料</td><td>堰</td><td>—</td><td>—</td><td>SS400</td></tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td><td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr> <tr> <td>設 置 床</td><td>—</td><td></td><td>EL. 14.00 m</td></tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>注記 * : EL. 14.00 mからの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅹ(3)(ii)b-⑥</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>種 別</td><td>—</td><td></td><td></td><td>堰</td></tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td><td>高 さ</td><td>mm</td><td></td><td>300 以上*</td></tr> <tr> <td>材 料</td><td>堰</td><td>—</td><td>—</td><td>SS400</td></tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td><td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr> <tr> <td>設 置 床</td><td>—</td><td></td><td>EL. 20.30 m</td></tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>注記 * : EL. 20.30 mからの高さ。</p> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | | | 種 別 | — | | | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300 以上* | 材 料 | 堰 | — | — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | 設 置 床 | — | | EL. 14.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | | | 種 別 | — | | | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300 以上* | 材 料 | 堰 | — | — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | 設 置 床 | — | | EL. 20.30 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | | — | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | | | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | — | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 14.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | | | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | — | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 20.30 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---|-----|--------------|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|-----|----|---------|-----|---|---|-------|---------|----------------------|---|---|-------|---|--|------------------------|---|--------------|------------------------------|---|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|-----|----|---------|-----|---|---|-------|---------|----------------------|---|---|-------|---|--|------------------------|---|--------------|------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 ⅱ(3) (ii) b-⑥</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項 2 内郭浸水防護設備に係る次の事項 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="8">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ</td> <td>mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>EL. 20, 30 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 置 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 * : EL. 20, 30 m からの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 ⅱ(3) (ii) b-⑥</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項 2 内郭浸水防護設備に係る次の事項 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="8">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ</td> <td>mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>EL. 20, 30 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 置 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 * : EL. 20, 30 m からの高さ。</p> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | 300 以上* | 材 料 | 堰 | — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | EL. 20, 30 m | 浸 水 防 護 上 の 配 置 必 要 な 高 さ | — | — | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | 300 以上* | 材 料 | 堰 | — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | EL. 20, 30 m | 浸 水 防 護 上 の 配 置 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | EL. 20, 30 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 置 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ | mm | | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | EL. 20, 30 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 置 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|-----|---------|--|-----|-----|----|--|--|---|--|---|---|---|---|------|---|------|---------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|-----|-----|----|--|--|---|--|---|---|---|---|------|---|------|---------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--|
| | | <div>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 ⅱ(3)(ii)b-⑥</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</div> <div>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名称</td><td rowspan="8">—</td><td></td></tr><tr><td>種</td><td>別</td><td>—</td><td>項</td></tr><tr><td rowspan="2">主要寸法</td><td>高</td><td>さ mm</td><td>300 以上*</td></tr><tr><td colspan="2">材</td><td>料</td></tr><tr><td colspan="2">取</td><td>付</td></tr><tr><td colspan="2">箇</td><td>所</td></tr><tr><td colspan="2">配</td><td>置</td></tr><tr><td colspan="2">所</td><td>在</td></tr><tr><td colspan="2">所</td><td>在</td></tr></table> <div>注記 *：EL. 20. 30 ■からの高さ。</div> <div>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 ⅱ(3)(ii)b-⑥</div> <div>5 浸水防護施設に係る次の事項</div> <div>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</div> <div>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名称</td><td rowspan="8">—</td><td></td></tr><tr><td>種</td><td>別</td><td>—</td><td>項</td></tr><tr><td rowspan="2">主要寸法</td><td>高</td><td>さ mm</td><td>300 以上*</td></tr><tr><td colspan="2">材</td><td>料</td></tr><tr><td colspan="2">取</td><td>付</td></tr><tr><td colspan="2">箇</td><td>所</td></tr><tr><td colspan="2">配</td><td>置</td></tr><tr><td colspan="2">所</td><td>在</td></tr><tr><td colspan="2">所</td><td>在</td></tr></table> <div>注記 *：EL. 20. 30 ■からの高さ。</div> | | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | | — | | 種 | 別 | — | 項 | 主要寸法 | 高 | さ mm | 300 以上* | 材 | | 料 | 取 | | 付 | 箇 | | 所 | 配 | | 置 | 所 | | 在 | 所 | | 在 | | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | | — | | 種 | 別 | — | 項 | 主要寸法 | 高 | さ mm | 300 以上* | 材 | | 料 | 取 | | 付 | 箇 | | 所 | 配 | | 置 | 所 | | 在 | 所 | | 在 | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 | 別 | — | | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 高 | さ mm | | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材 | | | 料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | | 付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 箇 | | 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配 | | 置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所 | | 在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所 | | 在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 | 別 | — | | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 高 | さ mm | | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材 | | | 料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | | 付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 箇 | | 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配 | | 置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所 | | 在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所 | | 在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|-----|--|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|---------|-----|-----|-------|---------|-------------------|---|---|-------|---|--|---------------------|---|---|---------------------------|---|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|---------|-----|-----|-------|---------|-------------------|---|---|-------|---|--|---------------------|---|---|---------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑥</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="8">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 類</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰 —</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td> El. 20, 30 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 * : El. 20, 30 mからの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑥</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="8">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 類</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰 —</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td> El. 20, 30 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 * : El. 20, 30 mからの高さ。</p> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | | 種 類 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 堰 — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | El. 20, 30 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | — | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | | 種 類 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 堰 — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | El. 20, 30 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | El. 20, 30 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | El. 20, 30 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|-----|---|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|---------|-----|-----|-------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---------------------|---|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|---------|-----|-----|-------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---------------------|---|---|-----------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑥</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="8">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰 —</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td> EL. 29.00 a</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：EL. 29.00 aからの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑥</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="8">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰 —</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td> EL. 29.00 a</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：EL. 29.00 aからの高さ。</p> | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 堰 — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | EL. 29.00 a | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | | 変更前 | 変更後 | 名 称 | | | — | | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | 材 料 | 堰 — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | EL. 29.00 a | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 29.00 a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 29.00 a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|-------|---|--|-------|-------|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|--------|-----|-----|-------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---------------------|---|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|-------|-------|-----|--|--|---|--|-----|---|---|---------|--------|--------|-----|-----|-------|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|---------------------|---|---|-----------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑥</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="8">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰 —</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td> EL. 29.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：EL. 29.00 mからの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑥</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td rowspan="8">—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>—</td> <td>堰</td> </tr> <tr> <td>主 要 寸 法</td> <td>高 さ mm</td> <td>300以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰 —</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td> EL. 29.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：EL. 29.00 mからの高さ。</p> | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | — | | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300以上* | 材 料 | 堰 — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | EL. 29.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | — | | 種 別 | — | 堰 | 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300以上* | 材 料 | 堰 — | SS400 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | — | 設 置 床 | — | EL. 29.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 29.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | — | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 高 さ mm | 300以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | EL. 29.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 置 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|----|--|-----|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|---|--|---|--|--|------|-----|----|---------|--|--|-----|---|---|-------|--|--|---------|------------------------|---|---|--|--|-------|---|--|--|--|------------------------|---|-------------|--|--|------------------------------|---|---|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|---|--|---|--|--|------|-----|----|---------|--|--|-----|---|---|-------|--|--|---------|------------------------|---|---|--|--|-------|---|--|--|--|------------------------|---|-------------|--|--|------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | | <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑥</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">変更前</th> <th colspan="3">変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>種 類</td> <td colspan="2">—</td> <td colspan="3">堰</td> </tr> <tr> <td>主要寸法</td> <td>高 さ</td> <td>mm</td> <td colspan="3">300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰</td> <td>—</td> <td colspan="3">SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (フ ァ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td colspan="3">—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td colspan="3">EL. 29.00 *</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td colspan="3">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 * : EL. 29.00 からの高さ。</p> <p>【浸水防護施設】（要目表） 2. 内郭浸水防護設備 Ⅱ(3)(ii)b-⑥</p> <p>5 浸水防護施設に係る次の事項</p> <p>2 内郭浸水防護設備に係る次の事項</p> <p>(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">変更前</th> <th colspan="3">変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">名 称</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>種 類</td> <td colspan="2">—</td> <td colspan="3">堰</td> </tr> <tr> <td>主要寸法</td> <td>高 さ</td> <td>mm</td> <td colspan="3">300 以上*</td> </tr> <tr> <td>材 料</td> <td>堰</td> <td>—</td> <td colspan="3">SS400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (フ ァ イ ン 名)</td> <td>—</td> <td colspan="3">—</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td colspan="3">EL. 38.80 *</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td colspan="3">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 * : EL. 38.80 からの高さ。</p> | 変更前 | | | 変更後 | | | 名 称 | | | | | | 種 類 | — | | 堰 | | | 主要寸法 | 高 さ | mm | 300 以上* | | | 材 料 | 堰 | — | SS400 | | | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (フ ァ イ ン 名) | — | — | | | 設 置 床 | — | | | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | EL. 29.00 * | | | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | — | | | 変更前 | | | 変更後 | | | 名 称 | | | | | | 種 類 | — | | 堰 | | | 主要寸法 | 高 さ | mm | 300 以上* | | | 材 料 | 堰 | — | SS400 | | | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (フ ァ イ ン 名) | — | — | | | 設 置 床 | — | | | | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | EL. 38.80 * | | | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | — | | | | |
| 変更前 | | | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 高 さ | mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (フ ァ イ ン 名) | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | EL. 29.00 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更前 | | | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | 堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 高 さ | mm | 300 以上* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 堰 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (フ ァ イ ン 名) | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | EL. 38.80 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 必 要 な 高 さ | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|---|--|---|
| <p>(iii) <u>所内ボイラ（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設）</u></p> <p><u>Ⅹ(iii)－①所内ボイラは，発電所の運転に必要な量，圧力の蒸気を供給できる系統構成とし，蒸気を蒸気溜めより所内蒸気系母管を経て，蒸気を使用する各機器に供給できる設計とする。</u></p> <p><u>Ⅹ(iii)－②所内ボイラの損傷時においても，発電用原子炉施設の安全性に影響を与えない設計とする。</u></p> | <p>10.4 所内ボイラ（東海発電所及び東海第二発電所共用，既設）</p> <p>10.4.1 概要 所内ボイラは，タービンのグランド蒸気，廃棄物処理系の濃縮器，屋外タンク配管の保温及び各種建屋等の暖房用に蒸気を供給する設備である。</p> <p>10.4.2 設計方針 (1) 原子炉の運転に必要な量，圧力の蒸気を供給できる系統構成とする。 (2) 蒸気は，所内ボイラの蒸気溜めから所内蒸気系母管を経て，蒸気を使用する各機器に供給できるようにする。</p> <p>(3) 蒸気使用機器で使用される蒸気のうち回収できるものは，所内蒸気戻り系より所内ボイラの給水タンクに集め，ボイラ用水として再使用できるようにする。</p> <p>(4) 所内ボイラは，長期連続運転及び負荷運転に耐えられるようにする。</p> | <p>1. 所内ボイラ 1.1 所内ボイラの機能</p> <p>発電用原子炉施設には，設計基準事故に至るまでの間に想定される使用条件として，Ⅹ(iii)－①液体廃棄物処理系，屋外タンク配管の保温及び各種建屋の暖房用並びに主蒸気を使用できない場合のタービンのグランド蒸気に必要な蒸気を供給する能力を有する所内ボイラ（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置する。</p> <p><u>Ⅹ(iii)－②所内ボイラは，発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。</u></p> <p>1.2 所内ボイラの設計条件 <u>Ⅹ(iii)－①所内ボイラは，ボイラ本体，燃焼装置，通風装置，給水装置，自動燃焼制御装置等で構成し，蒸気を蒸気溜めより所内蒸気系母管を経て，蒸気を使用する各機器に供給できる設計とする。</u></p> <p>蒸気使用機器で使用される蒸気のうち回収できるものは，所内蒸気戻り系より所内ボイラの給水タンクに集め，ボイラ用水として再使用し，給水使用量を低減できる設計とする。</p> <p>所内ボイラは，長期連続運転及び負荷変動に対応できる設計とし，設計基準事故時及び当該事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において，その機能を発揮できる設計とするとともに，所内ボイラの健全性及び能力を確認するため，必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）ができるよう設計する。</p> <p>設計基準対象施設に施設する所内ボイラ及びその付属設備の耐圧部分に使用する材料は，安全な化学的成分及び機械的強度を有するとともに，耐圧部分の構造は，最高使用圧力及び最高使用温度において，発生する応力に対して安全な設計とする。</p> <p>設計基準対象施設に施設する所内ボイラに属する主要な耐圧部の溶接部は，次のとおりとし，溶接事業者検査により適用基準及び適用規格に適合していることを確認する。</p> <p>イ．不連続で特異な形状でない設計とする。</p> <p>ロ．溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。</p> | <p>工事の計画のⅩ(iii)－①は，設置変更許可申請書(本文)のⅩ(iii)－①について具体的に記載しており整合している。</p> <p>工事の計画のⅩ(iii)－②は設置変更許可申請書(本文)のⅩ(iii)－②と同義であり整合している。</p> | <p>【48条1】</p> <p>【48条6】</p> <p>【48条7】</p> <p>【48条3】</p> <p>【48条2】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------|----------------------|---|-----|---|
| | | <p>ハ．適切な強度を有する設計とする。</p> <p>ニ．適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有する溶接士であることを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認する。</p> <p>所内ボイラの汽水胴には，圧力の上昇による設備の損傷防止のため，最大蒸発量と同等容量以上の安全弁を設ける設計とする。</p> <p>所内ボイラの汽水胴には，圧力の上昇による設備の損傷防止のため，ドラム内水位，ドラム内圧力等の運転状態を計測する装置を設ける設計とする。</p> <p>所内ボイラは，所内ボイラの最大連続蒸発時において，熱的損傷が生ずることのないよう水を供給できる適切な容量の給水設備を設け，給水の入口及び蒸気の出口については，流路を速やかに遮断できる設計とする。</p> <p>所内ボイラは，ボイラ水の濃縮を防止し，及び水位を調整するために，所内ボイラ水を抜くことができる設計とする。</p> <p>所内ボイラから排出されるばい煙については，良質燃料（A重油）を使用することにより，硫黄酸化物排出量，窒素酸化物濃度及びばいじん濃度を低減する設計とする。</p> | | <p>【48条5】</p> <p>【48条10】</p> <p>【48条8】</p> <p>【48条9】</p> <p>【48条11】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|---|--|---|
| <p>(iv) 補機駆動用燃料設備</p> <p>Ⅹ(iv)-①重大事故等に対処するために使用する可搬型又は常設設備の動作に必要な駆動燃料を貯蔵及び補給する燃料設備として軽油貯蔵タンク、常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ、可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリを設ける。Ⅹ(iv)-②軽油貯蔵タンク、常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ、可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリについては、「ヌ(2)(iv)代替電源設備」に記載する。</p> | <p>10.7 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及びボイラに係るものを除く。）</p> <p>10.7.1 概要</p> <p>重大事故等に対処するために使用する可搬型又は常設設備の動作に必要な駆動燃料を貯蔵及び補給する燃料設備として軽油貯蔵タンク、常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ、可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリを設ける。</p> <p>軽油貯蔵タンク、常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ、可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリについては、「10.2 代替電源設備」に示す。</p> | <p>1. 補機駆動用燃料設備</p> <p>Ⅹ(iv)-①可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプのポンプ駆動用燃料は、可搬型代替注水中型ポンプ車載燃料タンク又は可搬型代替注水大型ポンプ車載燃料タンクに貯蔵する。</p> <p>Ⅹ(iv)-①可搬型設備用軽油タンクは、可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの燃料を貯蔵できる設計とする。</p> <p>Ⅹ(iv)-①可搬型代替注水中型ポンプ、可搬型代替注水大型ポンプ及びタンクローリ（走行用の燃料タンク）等は、可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。</p> | <p>工事の計画Ⅹ(iv)-①は設置変更許可申請書の（本文）Ⅹ(iv)-①を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設置変更許可申請書（本文）のⅩ(iv)-②「軽油貯蔵タンク、常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ」は「ヌ(2)(iv)代替電源設備」に示す。</p> | <p>【54条93】 【54条98】 【62条10】 【63条20】 【64条9】 【65条29】 【66条9】 【66条22】 【67条24】 【69条14】 【69条24】 【69条30】 【69条40】 【69条45】 【69条49】 【70条3】 【70条10】 【71条15】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|--|---|--|
| <p>（v） 非常用取水設備</p> <p><u>設計基準事故に対処するために必要となる残留熱除去系、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機</u> <u>㍻(3)(v)-①の冷却用の海水を確保するために、取水構造物を設置する。</u></p> <p><u>㍻(3)(v)-②また、基準津波による水位低下時において、冷却に必要な海水を確保するために、貯留堰を設置する。</u></p> <p>非常用取水設備の取水構造物及び貯留堰は、<u>㍻(3)(v)-③想定される重大事故等時において、重大事故等対処設備として使用する。</u></p> <p><u>重大事故等に対処するために必要となる可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代替注水中型ポンプの取水箇所としてSA用海水ピットを設置し、SA用海水ピットに海水を導水するため、SA用海水ピット取水塔及び海水引込み管を設置する。</u></p> | <p>10.8 非常用取水設備 10.8.1.2 設計方針</p> <p><u>設計基準事故時に必要な非常用海水ポンプに使用する海水を取水し、非常用海水ポンプへ導水するための流路を構築するために、取水構造物を設置することで、冷却に必要な海水を確保できる設計とする。</u></p> <p><u>また、基準津波に対して、非常用海水ポンプが引き波時においても機能保持できるよう、貯留堰を設置することで、残留熱除去系等、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の冷却に必要な海水が確保できる設計とする。</u></p> <p>10.8.2 重大事故等時 10.8.2.1 概要</p> <p><u>非常用取水設備の取水構造物及び貯留堰は、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</u></p> <p><u>重大事故等に対処するために必要となる可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代替注水中型ポンプの取水箇所としてSA用海水ピットを設置し、SA用海水ピットに海水を導水するため、SA用海水ピット取水塔及び海水引込み管を設置する。</u></p> | <p>【非常用取水設備】（基本設計方針） 1. 非常用取水設備の基本設計方針</p> <p><u>設計基準事故に対処するために必要となる残留熱除去系、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機</u> <u>㍻(3)(v)-①に使用する海水を取水し、導水するための流路を構築するため、取水構造物を設置することにより冷却に必要な海水を確保できる設計とする。</u>なお、取水構造物は、海と接続しており容量に制限がなく必要な取水容量を十分に有している。</p> <p><u>㍻(3)(v)-②また、基準津波に対して、残留熱除去系海水系ポンプ、非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプが引き波時においても機能保持できるよう、貯留堰を設置することにより冷却に必要な十分な容量の海水が確保できる設計とする。</u></p> <p>非常用取水設備の取水構造物及び貯留堰は、<u>㍻(3)(v)-③設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</u></p> <p><u>重大事故等に対処するために必要となる可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの取水箇所としてSA用海水ピットを設置し、SA用海水ピットに海水を導水するため、SA用海水ピット取水塔及び海水引込み管を設置する設計とする。</u></p> <p><中略></p> | <p>工事の計画の <u>㍻(3)(v)-①</u>は、設置変更許可申請書（本文）の <u>㍻(3)(v)-①</u>と文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> <p>工事の計画の <u>㍻(3)(v)-②</u>は、設置変更許可申請書（本文）の <u>㍻(3)(v)-②</u>と文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> <p>工事の計画の <u>㍻(3)(v)-③</u>は、設置変更許可申請書（本文）の <u>㍻(3)(v)-③</u>を具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【33条15】</p> <p>【33条16】</p> <p>【62条15】 【62条22】 【62条32】 【62条41】 【63条3】 【64条18】 【64条27】 【64条37】 【64条45】 【65条9】 【66条34】</p> <p>【62条11】 【64条10】 【66条10】 【66条23】 【69条15】 【69条25】 【69条31】 【69条41】 【69条46】 【69条50】 【70条4】 【70条11】 【71条16】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|--|---|--|
| <p>Ⅸ(3)(v)-④また、重大事故等に対処するために必要となる残留熱除去系及び代替燃料プール冷却系の冷却用の海水を確保するために緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピット（S A用海水ピット取水塔、海水引込み管及びS A用海水ピットを流路の一部として使用する。）を設置する。</p> <p>取水構造物、S A用海水ピット取水塔、海水引込み管、S A用海水ピット、緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットは容量に制限がなく必要な取水容量を十分に有している。</p> | <p>また、重大事故等に対処するために必要となる残留熱除去系及び代替燃料プール冷却系の冷却用の海水を確保するために、緊急用海水ポンプの流路として、S A用海水ピット取水塔、海水引込み管及びS A用海水ピットに加え、緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットを設置する。</p> | <p>Ⅸ(3)(v)-④重大事故等に対処するために必要となる残留熱除去系、代替循環冷却系及び代替燃料プール冷却系の冷却用の海水を確保するために、緊急用海水ポンプの流路として、S A用海水ピット取水塔、海水引込み管及びS A用海水ピットに加え、緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットを設置する設計とする。</p> <p>【非常用取水設備】（基本設計方針）</p> <p>1. 非常用取水設備の基本設計方針</p> <p>設計基準事故に対処するために必要となる残留熱除去系、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機に使用する海水を取水し、導水するための流路を構築するため、取水構造物を設置することにより冷却に必要な海水を確保できる設計とする。なお、取水構造物は、海と接続しており容量に制限がなく必要な取水容量を十分に有している。</p> <p><中略></p> <p>なお、S A用海水ピット取水塔、海水引込み管及びS A用海水ピットは、海と接続しており容量に制限がなく必要な取水容量を十分に有している。また、引き波時のS A用海水ピットの水位低下時においても十分な容量の海水が確保できるよう、可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを十分低い位置に設置する設計とする。</p> <p><中略></p> <p>なお、S A用海水ピット取水塔、海水引込み管、S A用海水ピット、緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットは、海と接続しており容量に制限がなく必要な取水容量を十分に有している。また、引き波時においても非常用取水設備を構成する一連の系の保有水にて冷却に必要な十分な容量の海水が確保できる設計とする。</p> | <p>工事の計画のⅨ(3)(v)-④は、設置変更許可申請書（本文）のⅨ(3)(v)-④と文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> | <p>【62条18】 【62条25】 【62条35】 【62条44】 【63条34】 【64条21】 【64条30】 【64条40】 【64条48】 【65条8】 【66条37】 【69条62】</p> <p>【33条15】</p> <p>【71条71】</p> <p>【63条34-1】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----------------|--|-----|-----|----|--|--|---|---------|----|---|------------|----|----------------|-----------------------|------|----|----|---------|---|----|---------|----|----|---------|----|---|----------|----|---|---|--|--|--|-----|-----|----|--|--|---|-----------------|----|---|-----------------------|----|----------------|--------------|------|-----|----|--------|----|---------|-----|----|--------|----|---------|----|-----|---|----------|-----|---|-------|----|---|---|---|----------------------|
| <div>㋂(3)(v)-㉔また、貯留堰は、基準津波による水位低下に対して、残留熱除去系海水系ポンプ、非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの取水性を保持できる容量を十分に有している。</div> <div>取水構造物 個数1</div> <div>SA用海水ピット取水塔 個数1</div> | <div>第 10.8－1 表 非常用取水設備主要機器仕様</div> <div>(1) 取水構造物 種類鉄筋コンクリート函渠 材料鉄筋コンクリート 個数1</div> <div>< 中略 ></div> <div>(3) SA用海水ピット取水塔 種類鉄筋コンクリート取水塔（取水管付） 材料鉄筋コンクリート，炭素鋼 個数1</div> | <div>【非常用取水設備】（基本設計方針） 1. 非常用取水設備の基本設計方針</div> <div>㋂(3)(v)-㉔また、基準津波に対して、残留熱除去系海水系ポンプ、非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプが引き波時においても機能保持できるよう、貯留堰を設置することにより冷却に必要な十分な容量の海水が確保できる設計とする。</div> <div>【非常用取水設備】（要目表） 7 非常用取水設備に係る次の事項 1 取水設備（非常用の冷却用海水を確保する構築物に限る。）の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名称</td><td rowspan="8">—</td><td>取水構造物*1</td></tr><tr><td>種類</td><td>—</td><td>鉄筋コンクリート函渠</td></tr><tr><td>容量</td><td>m³</td><td>2162 以上*2 (2378*2、*3)</td></tr><tr><td rowspan="3">主要寸法</td><td>たて</td><td>mm</td><td>42800*3</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>57000*3</td></tr><tr><td>高さ</td><td>mm</td><td>10350*3</td></tr><tr><td>材料</td><td>—</td><td>鉄筋コンクリート</td></tr><tr><td>個数</td><td>—</td><td>1</td></tr></table> <div>注記 *1：本設備は既存の設備である。 *2：引き波時に海水ポンプの継続運転に必要な水量であり、取水構造物及び貯留堰で確保する水量の合計値を示す。 *3：公称値を示す。</div> <div>【非常用取水設備】（要目表） 7 非常用取水設備に係る次の事項 1 取水設備（非常用の冷却用海水を確保する構築物に限る。）の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名称</td><td rowspan="10">—</td><td>SA用海水ピット 取水塔</td></tr><tr><td>種類</td><td>—</td><td>鉄筋コンクリート 取水塔（取水管付）</td></tr><tr><td>容量</td><td>m³</td><td>— (376.2) *1</td></tr><tr><td rowspan="4">主要寸法</td><td rowspan="2">取水塔</td><td>内径</td><td>4000*2</td></tr><tr><td>高さ</td><td>17500*2</td></tr><tr><td rowspan="2">取水管</td><td>内径</td><td>1200*2</td></tr><tr><td>高さ</td><td>15100*2</td></tr><tr><td rowspan="2">材料</td><td>取水塔</td><td>—</td><td>鉄筋コンクリート</td></tr><tr><td>取水管</td><td>—</td><td>SM570</td></tr><tr><td>個数</td><td>—</td><td>1</td></tr></table> <div>注記 *1：引き波時に海水ポンプの継続運転に必要な水量であり、SA用海水ピット取水塔、SA用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットで確保する水量の合計値を示す。 *2：公称値を示す。</div> | | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | | — | 取水構造物*1 | 種類 | — | 鉄筋コンクリート函渠 | 容量 | m ³ | 2162 以上*2 (2378*2、*3) | 主要寸法 | たて | mm | 42800*3 | 横 | mm | 57000*3 | 高さ | mm | 10350*3 | 材料 | — | 鉄筋コンクリート | 個数 | — | 1 | | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | | — | SA用海水ピット 取水塔 | 種類 | — | 鉄筋コンクリート 取水塔（取水管付） | 容量 | m ³ | — (376.2) *1 | 主要寸法 | 取水塔 | 内径 | 4000*2 | 高さ | 17500*2 | 取水管 | 内径 | 1200*2 | 高さ | 15100*2 | 材料 | 取水塔 | — | 鉄筋コンクリート | 取水管 | — | SM570 | 個数 | — | 1 | <div>工事の計画の㋂(3)(v)-㉔は、設置変更許可申請書（本文）の㋂(3)(v)-㉔と文章表現が異なるが、内容に相違はないため整合している。</div> | <div>【33 条 16】</div> |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | — | 取水構造物*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | — | 鉄筋コンクリート函渠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | m ³ | 2162 以上*2 (2378*2、*3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | たて | mm | | 42800*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | | 57000*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高さ | mm | | 10350*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | — | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個数 | — | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | — | SA用海水ピット 取水塔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | — | 鉄筋コンクリート 取水塔（取水管付） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | m ³ | — (376.2) *1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 取水塔 | 内径 | | 4000*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高さ | | 17500*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取水管 | 内径 | | 1200*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高さ | | 15100*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | 取水塔 | — | | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取水管 | — | | SM570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個数 | — | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----|---------------|--|-----|-----|----|--|--|---|-----------|----|---|---|-------------|----|---|----------------|---------------|------|----|----|----------|----|----|----------|----|---|---|----------|----|---|---|---|--|--|
| <div>海水引込み管</div> <div>個数1</div> | <div>(4) 海水引込み管</div> <div>種類鋼製取水管</div> <div>材料炭素鋼</div> <div>個数1</div> | <div>【非常用取水設備】（要目表）</div> <div>7 非常用取水設備に係る次の事項</div> <div>1 取水設備（非常用の冷却用海水を確保する構築物に限る。）の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名称</td><td rowspan="6">—</td><td>海水引込み管</td></tr><tr><td>種類</td><td>類</td><td>—</td><td>鋼製取水管</td></tr><tr><td>容量</td><td>量</td><td>m³</td><td>— *1</td></tr><tr><td rowspan="2">主要寸法</td><td>内径</td><td>mm</td><td>1200 *2</td></tr><tr><td>材料</td><td>—</td><td>SM570</td></tr><tr><td>個数</td><td>数</td><td>—</td><td>1</td></tr></table> <div>注記 *1：引き波時の海水ポンプの継続運転に必要な水量としては考慮しない。 *2：公称値を示す。</div> | | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | | — | 海水引込み管 | 種類 | 類 | — | 鋼製取水管 | 容量 | 量 | m ³ | — *1 | 主要寸法 | 内径 | mm | 1200 *2 | 材料 | — | SM570 | 個数 | 数 | — | 1 | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | — | 海水引込み管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | 類 | — | | 鋼製取水管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 量 | m ³ | | — *1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 内径 | mm | | 1200 *2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | — | | SM570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個数 | 数 | — | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>S A用海水ピット</div> <div>個数1</div> | <div>(5) S A用海水ピット</div> <div>種類鉄筋コンクリート取水槽</div> <div>材料鉄筋コンクリート</div> <div>個数1</div> | <div>【非常用取水設備】（要目表）</div> <div>7 非常用取水設備に係る次の事項</div> <div>1 取水設備（非常用の冷却用海水を確保する構築物に限る。）の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名称</td><td rowspan="7">—</td><td>S A用海水ピット</td></tr><tr><td>種類</td><td>類</td><td>—</td><td>鉄筋コンクリート取水槽</td></tr><tr><td>容量</td><td>量</td><td>m³</td><td>— (376, 2) *1</td></tr><tr><td rowspan="2">主要寸法</td><td>内径</td><td>mm</td><td>10000 *2</td></tr><tr><td>高さ</td><td>mm</td><td>28000 *2</td></tr><tr><td>材料</td><td>料</td><td>—</td><td>鉄筋コンクリート</td></tr><tr><td>個数</td><td>数</td><td>—</td><td>1</td></tr></table> <div>注記 *1：引き波時に海水ポンプの継続運転に必要な水量であり、S A用海水ピット取水塔、S A用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットで確保する水量の合計値を示す。 *2：公称値を示す。</div> | | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | | — | S A用海水ピット | 種類 | 類 | — | 鉄筋コンクリート取水槽 | 容量 | 量 | m ³ | — (376, 2) *1 | 主要寸法 | 内径 | mm | 10000 *2 | 高さ | mm | 28000 *2 | 材料 | 料 | — | 鉄筋コンクリート | 個数 | 数 | — | 1 | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | — | S A用海水ピット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | 類 | — | | 鉄筋コンクリート取水槽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 量 | m ³ | | — (376, 2) *1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 内径 | mm | | 10000 *2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高さ | mm | | 28000 *2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | 料 | — | | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個数 | 数 | — | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----|------------------------------|--|-----|-----|----|--|--|---|-------------|----|---|---|-------------|----|---|----------------|------------------------------|------|----|----|--------------------|----|----|--------------------|----|----|---------------------|----|---|---|----------|----|---|---|---|--|--|
| <div>緊急用海水取水管</div> <div>個数1</div> | <div>(6) 緊急用海水取水管</div> <div>種類鉄管路</div> <div>材料炭素鋼</div> <div>個数1</div> | <div>【非常用取水設備】（要目表）</div> <div>7 非常用取水設備に係る次の事項</div> <div>1 取水設備（非常用の冷却用海水を確保する構築物に限る。）の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名称</td><td rowspan="6">—</td><td>緊急用海水取水管</td></tr><tr><td>種類</td><td>類</td><td>—</td><td>鋼製取水管</td></tr><tr><td>容量</td><td>量</td><td>m³</td><td>—^{*1}</td></tr><tr><td rowspan="2">主要寸法</td><td>内径</td><td>mm</td><td>1200^{*2}</td></tr><tr><td>材料</td><td>—</td><td>SM570</td></tr><tr><td>個数</td><td>数</td><td>—</td><td>1</td></tr></table> <div>注記 *1：引き波時の海水ポンプの継続運転に必要な水量としては考慮しない。 *2：公称値を示す。</div> | | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | | — | 緊急用海水取水管 | 種類 | 類 | — | 鋼製取水管 | 容量 | 量 | m ³ | — ^{*1} | 主要寸法 | 内径 | mm | 1200 ^{*2} | 材料 | — | SM570 | 個数 | 数 | — | 1 | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | — | 緊急用海水取水管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | 類 | — | | 鋼製取水管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 量 | m ³ | | — ^{*1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 内径 | mm | | 1200 ^{*2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | — | | SM570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個数 | 数 | — | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>緊急用海水ポンプピット</div> <div>個数1</div> | <div>(7) 緊急用海水ポンプピット</div> <div>種類鉄筋コンクリートピット</div> <div>材料鉄筋コンクリート</div> <div>個数1</div> | <div>【非常用取水設備】（要目表）</div> <div>7 非常用取水設備に係る次の事項</div> <div>1 取水設備（非常用の冷却用海水を確保する構築物に限る。）の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数</div> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr><tr><td colspan="3">名称</td><td rowspan="8">—</td><td>緊急用海水ポンプピット</td></tr><tr><td>種類</td><td>類</td><td>—</td><td>鉄筋コンクリート取水槽</td></tr><tr><td>容量</td><td>量</td><td>m³</td><td>345 以上 (376.2)^{*1}</td></tr><tr><td rowspan="3">主要寸法</td><td>たて</td><td>mm</td><td>7600^{*2}</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>8200^{*2}</td></tr><tr><td>高さ</td><td>mm</td><td>31000^{*2}</td></tr><tr><td>材料</td><td>料</td><td>—</td><td>鉄筋コンクリート</td></tr><tr><td>個数</td><td>数</td><td>—</td><td>1</td></tr></table> <div>注記 *1：引き波時に緊急用海水ポンプの継続運転に必要な水量であり、S A 用海水ピット取水塔，S A 用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットで確保する水量の合計値を示す。 *2：公称値を示す。</div> | | | | 変更前 | 変更後 | 名称 | | | — | 緊急用海水ポンプピット | 種類 | 類 | — | 鉄筋コンクリート取水槽 | 容量 | 量 | m ³ | 345 以上 (376.2) ^{*1} | 主要寸法 | たて | mm | 7600 ^{*2} | 横 | mm | 8200 ^{*2} | 高さ | mm | 31000 ^{*2} | 材料 | 料 | — | 鉄筋コンクリート | 個数 | 数 | — | 1 | | |
| | | | 変更前 | 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | — | 緊急用海水ポンプピット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | 類 | — | | 鉄筋コンクリート取水槽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 量 | m ³ | | 345 以上 (376.2) ^{*1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | たて | mm | | 7600 ^{*2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | | 8200 ^{*2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高さ | mm | | 31000 ^{*2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | 料 | — | | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個数 | 数 | — | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--------|---|-----|-----|-----------------------|-----|---|--|--|--|--|-------|-------|-----|--|--|--|-------------------|-----|---|--|--|---------------------|-----|----------------|--|--|---|---------|-----|----|---|--------------------|-----|----|---------------------|---------|---|-----------|-----|---|--|--|-------|-----|---|--|--|---|---|---|
| <div>貯留堰 第(3)(v)-⑥（「第(3)(ii) 浸水防護設備」と兼用） 個 数 1</div> <div>第(3)(v)-⑦取水構造物及び貯留堰は、設計基準事故時及び重大事故等時ともに使用する。また、SA用海水ビット取水塔、海水引込み管、SA用海水ビット、緊急用海水取水管、緊急用海水ポンプビットは、重大事故等時に使用する。</div> | <div>第 10.8－1 表 非常用取水設備主要機器仕様 ＜中略＞ (2) 貯留堰（浸水防護設備と兼用）</div> <div><table><tr><td>種 類</td><td>鋼管矢板式堰</td></tr><tr><td>材 料</td><td>炭素鋼</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 2,370m³</td></tr><tr><td>個 数</td><td>1</td></tr></table></div> | 種 類 | 鋼管矢板式堰 | 材 料 | 炭素鋼 | 容 量 | 約 2,370m ³ | 個 数 | 1 | <div>【非常用取水設備】（要目表）</div> <div>7 非常用取水設備に係る次の事項 1 取水設備（非常用の冷却用海水を確保する構造物に限る。）の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数</div> <table><tr><td colspan="3"></td><td>変 更 前</td><td>変 更 後</td></tr><tr><td colspan="3">名 称</td><td></td><td>貯留堰^{*1}</td></tr><tr><td>種 類</td><td>—</td><td></td><td></td><td>鋼管矢板式^{*2}</td></tr><tr><td>容 量</td><td>m³</td><td></td><td></td><td>2162 以上^{*3} (2378^{*3} ^{*4})</td></tr><tr><td rowspan="3">主 要 寸 法</td><td>た て</td><td>mm</td><td rowspan="3">—</td><td>6462^{*4}</td></tr><tr><td>横 横</td><td>mm</td><td>21431^{*4}</td></tr><tr><td>天 端 高 さ</td><td>m</td><td>L.P.-4.90</td></tr><tr><td>材 料</td><td>—</td><td></td><td></td><td>SM570</td></tr><tr><td>個 数</td><td>—</td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table> <div>注記 ^{*1}：その他を管型円形等の附属施設、浸水防護施設のうち外部浸水防護設備と兼用。 ^{*2}：貯留堰と貯留堰取付護岸の境界に止水ジョイントを設置する。 ^{*3}：引き波時に海水ポンプの継続運転に必要な水量であり、取水構造物及び貯留堰で確保する水量の合計値を示す。 ^{*4}：公称値を示す。</div> <div>非常用取水設備の第(3)(v)-⑦取水構造物及び貯留堰は、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</div> <div>第(3)(v)-⑦重大事故等に対処するために必要となる可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの取水箇所としてSA用海水ビットを設置し、SA用海水ビットに海水を導水するため、SA用海水ビット取水塔及び海水引込み管を設置する設計とする。</div> <div>第(3)(v)-⑦重大事故等に対処するために必要となる残留熱除去系、代替循環冷却系及び代替燃料プール冷却系の冷却用の海水を確保するために、緊急用海水ポンプの流路として、SA用海水ビット取水塔、海水引込み管及びSA用海水ビットに加え、緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプビットを設置する設計とする。</div> | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | | 貯留堰 ^{*1} | 種 類 | — | | | 鋼管矢板式 ^{*2} | 容 量 | m ³ | | | 2162 以上 ^{*3} (2378 ^{*3} ^{*4}) | 主 要 寸 法 | た て | mm | — | 6462 ^{*4} | 横 横 | mm | 21431 ^{*4} | 天 端 高 さ | m | L.P.-4.90 | 材 料 | — | | | SM570 | 個 数 | — | | | 1 | <div>工 事 の 計 画 の 第(3)(v)-⑥は、設置変更許可申請書（本文）の第(3)(v)-⑥と同義であり整合している。</div> <div>第(3)(v)-⑥</div> <div>工 事 の 計 画 の 第(3)(v)-⑦は、設置変更許可申請書（本文）の第(3)(v)-⑦を具体的に記載しており整合している。</div> | <div>【62条15】 【62条22】…</div> <div>【62条11】 【64条10】…</div> <div>【62条18】 【62条25】…</div> |
| 種 類 | 鋼管矢板式堰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 炭素鋼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 2,370m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | | 貯留堰 ^{*1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | | 鋼管矢板式 ^{*2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | m ³ | | | 2162 以上 ^{*3} (2378 ^{*3} ^{*4}) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た て | mm | — | 6462 ^{*4} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 横 | mm | | 21431 ^{*4} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天 端 高 さ | m | | L.P.-4.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | — | | | SM570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | — | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|--|---|---|
| <p>(vi) 緊急時対策所</p> <p><u>原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を中央制御室以外の場所に設置する。</u></p> <p><u>緊急時対策所は、災害対策本部室及び宿泊・休憩室から構成され、緊急時対策所建屋に設置する設計とする。</u></p> | <p>10.9 緊急時対策所</p> <p>10.9.1 通常運転時等</p> <p>10.9.1.1 概要</p> <p><u>原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を中央制御室以外の場所に設置する。</u></p> <p>＜中略＞</p> | <p>【緊急時対策所】（基本設計方針）</p> <p>第2章 個別項目</p> <p>1. 緊急時対策所</p> <p>1.1 緊急時対策所の設置等</p> <p>(1) 緊急時対策所の設置</p> <p><u>発電用原子炉施設には、原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を中央制御室以外の場所に設置する。</u>緊急時対策所は、東海発電所と共用とするが、東海発電所と同時発災時に対応するために必要な居住性を確保する設計とすることで、安全性を損なわない設計とする。</p> <p>(2) 必要な条件</p> <p>緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するための適切な措置が講じることができるよう、緊急時対策所機能に係る設備を含め、以下の設計とする。</p> <p><u>なお、緊急時対策所は、災害対策本部室及び宿泊・休憩室から構成され、緊急時対策所建屋に設置する設計とする。</u></p> <p>a. 耐震性及び耐津波性</p> <p>緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、その機能に係る設備を含め、基準地震動S₃による地震力に対し、機能を喪失しないよう設計するとともに、基準津波の影響を受けない設計とする。</p> <p>b. 中央制御室に対する独立性</p> <p>緊急時対策所の機能に係る設備は、中央制御室との共通要因により同時に機能喪失しないよう、中央制御室に対して独立性を有する設計とするとともに、中央制御室とは離れた位置に設置又は保管する設計とする。</p> <p>(3) 緊急時対策所の機能</p> <p>a. 居住性の確保</p> <p>緊急時対策所は、原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために必要な要員を収容できるとともに、それら要員が必要な期間にわたり滞在できる設計とする。</p> <p><u>緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容できるとともに、重大事</u></p> | <p>【46条1】 【15条13】</p> <p>【76条1】</p> <p>【76条2】</p> <p>【76条3】</p> <p>【46条2】</p> <p>【76条9】</p> | <p>工事の計画の$\bar{x}(3)(vi)$-①は、設置変更許可申請書（本文）の$\bar{x}(3)(vi)$-①を具体的に記載しており整合している。</p> |
| <p><u>緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても、当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、$\bar{x}(3)(vi)$-①適切な措置を講じた設計とするとともに、重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、$\bar{x}(3)(vi)$-②重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設置又は保管する設計とする。</u></p> | <p>10.9.2 重大事故等時</p> <p>10.9.2.1 概要</p> <p><u>緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても、当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講じた設計とするとともに、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設置又は保管する。</u></p> | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|--|---|---|
| <p>また、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容できる設計とする...</p> | <p>また、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容できる設計とする...</p> <p>緊急時対策所の系統概要図を第 10.9-1 図から第 10.9-6 図に示す。</p> <p>10.9.2 重大事故等時 10.9.2.2 設計方針</p> | <p>故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、<u>Ⅸ(3)(vi)-①適切な遮蔽設計及び換気設計を行い緊急時対策所の居住性を確保する...</u></p> <p><中略></p> <p>b. 情報の把握 緊急時対策所には、原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に対処するために必要な情報及び重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するために必要な指示ができるよう、<u>重大事故等に対処するために必要な情報を、Ⅸ(3)(vi)-②中央制御室内の運転員を介さずに正確かつ速やかに把握できる情報収集設備を設置する...</u></p> <p><中略></p> <p>c. 通信連絡 原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合において、当該事故等に対処するため、発電所内の関係要員に指示を行うために必要な通信連絡設備及び発電所外関係箇所と専用であって多様性を備えた通信回線にて通信連絡できる設計とする。 緊急時対策所には、<u>Ⅸ(3)(vi)-②重大事故等が発生した場合においても発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡できる設計とする...</u></p> <p><中略></p> <p>1. 緊急時対策所 1.1 緊急時対策所の設置等 (3) 緊急時対策所の機能 a. 居住性の確保</p> <p><中略></p> <p>緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含め、<u>重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができる</u>とともに、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な遮蔽設計及び換気設計を行い緊急時対策所の居住性を確保する。</p> <p>【緊急時対策所】（基本設計方針） 第2章 個別項目 1. 緊急時対策所 1.1 緊急時対策所の設置等 (3) 緊急時対策所の機能 a. 居住性の確保</p> <p><中略></p> | <p>工事の計画のⅨ(3)(vi)-②は、設置変更許可申請書（本文）のⅨ(3)(vi)-②を具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【46条3】 【76条21】</p> <p>【46条5】 【76条22】</p> <p>【76条9】</p> |
| Ⅸ(3)(vi)-③緊急時対策所は、異常等に対処するために | 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な | Ⅸ(3)(vi)-③緊急時対策所は、重大事故等が発生した場 | 工事の計画のⅨ(3)(vi) | 【76条9】 |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|--|--|---|
| <p>必要な指示を行うための要員等を収容できる設計とする。</p> <p>③(vi)-④また、異常等に対処するために必要な情報を中央制御室内の運転員を介さずに正確かつ速やかに把握するために、データ伝送装置、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（SPDS）（以下「安全パラメータ表示システム（SPDS）」という。）を設置する。</p> <p>③(vi)-⑤発電所内の関係要員への指示及び発電所外関係箇所との通信連絡を行うために送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型有線通話装置、テレビ会議システム（社内）、加入電話設備（加入電話及び加入FAX）、専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を用いた通信連絡設備を設置又は保管する。</p> | <p>指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができる設計とする。</p> <p>10.9.1 通常運転時等 10.9.1.1 概要 緊急時対策所は、異常等に対処するために必要な指示を行うための要員等を収容できる設計とする。また、異常等に対処するために必要な情報を中央制御室内の運転員を介さずに正確かつ速やかに把握できる設備として、データ伝送装置、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（SPDS）（以下「安全パラメータ表示システム（SPDS）」という。）を設置する。</p> <p>発電所内の関係要員への指示及び発電所外関係箇所との通信連絡を行うために必要な設備として、送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型有線通話装置、テレビ会議システム（社内）、加入電話設備（加入電話及び加入FAX）、専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を設置又は保管する。</p> <p>緊急時対策所には、緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるよう、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管する。</p> <p><中略></p> | <p>合においても、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができるように、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な遮蔽設計及び換気設計を行い緊急時対策所の居住性を確保する。</p> <p>b. 情報の把握 緊急時対策所には、③(vi)-④原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に対処するために必要な情報及び重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を、中央制御室内の運転員を介さずに正確、かつ速やかに把握できる情報収集設備を設置する。</p> <p>緊急時対策所の情報収集設備として、事故状態等の必要な情報を把握するために必要なパラメータ等を収集し、緊急時対策所内で表示できるよう、データ伝送装置、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する設計とする。</p> <p>c. 通信連絡 原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合において、当該事故等に対処するため、③(vi)-⑤発電所内の関係要員に指示を行うために必要な通信連絡設備及び発電所外関係箇所と専用であつて多様性を備えた通信回線にて通信連絡できる設計とする。</p> <p>緊急時対策所には、重大事故等が発生した場合においても発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡できる設計とする。</p> <p><中略></p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4. 通信連絡設備 4.1 通信連絡設備（発電所内） <中略></p> <p>原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に、中央制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、タービン建屋等の建屋内外各所の人に操作、作業、退避の指示、事故対策のための集合等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる設備及び音声等により行うことができる設備として、警報装</p> | <p>③(vi)-④は、設置変更許可申請書（本文）の③(vi)-④を具体的に記載しており、整合している。</p> <p>工事の計画の③(vi)-④は、設置変更許可申請書（本文）の③(vi)-④を具体的に記載しており、整合している。</p> <p>工事の計画の③(vi)-⑤は、設置変更許可申請書（本文）の③(vi)-⑤を具体的に記載しており、整合している。</p> | <p>【46条3】 【76条21】</p> <p>【46条4】</p> <p>【46条5】</p> <p>【76条22】</p> <p>【46条5】 【47条6】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|---|-----|--------------------------|
| | | <p>置及び通信設備（発電所内）を設置又は保管する設計とする。</p> <p>警報装置として、十分な数量の警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及び多様性を確保した通信設備（発電所内）として、十分な数量の<u>送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））、無線連絡設備（固定型）、無線連絡設備（携帯型）、携行型有線通話装置、衛星電話設備（固定型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））及び衛星電話設備（携帯型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））</u>を設置又は保管する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p>設計基準事故が発生した場合において、発電所外の本店（東京）、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通信設備（発電所外）として、十分な数量の電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）、<u>テレビ会議システム（社内）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））、加入電話設備（加入電話及び加入FAX）（東海、東海第二発電所共用）、専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））、衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））</u>を設置又は保管する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>1. 緊急時対策所</p> <p>1.1 緊急時対策所の設置等</p> <p>(2) 必要な条件</p> | | <p>【46条5】 【47条6】</p> |
| <p><u>緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、その機能に係る設備を含め、基準地震動S_sによる地震力に対し、機能を喪失しないよう設計するとともに、緊急時対策所は、基準津波の影響を受けない設計とする。</u></p> | <p><u>緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するための適切な措置が講じることができるよう、その機能に係る設備を含め、基準地震動S_sによる地震力に対し、機能を損なわない設計するとともに、基準津波の影響を受けない設計とする。</u></p> | | | <p>【46条6】 【47条9】</p> |
| | | <p>【原子炉冷却系統設備（共通項目）】（基本設計方針）</p> <p>5.1.2 多様性，位置的分散等</p> <p>(1) 多重性又は多様性及び独立性</p> | | <p>【76条2】</p> |
| <p><u>地震及び津波に対しては、「ロ(1)(ii) 重大事故等対処施設の耐震設計」，「ロ(2)(ii) 重大事故等対処施設の耐津波設計」及び「ロ(2)(iii) 重大事故等対処施設の耐津波設計」</u></p> | <p><u>地震及び津波に対しては、「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」及び「1.4.3 基準津波を超え敷地に遡上する津波</u></p> | <p><u>地震及び津波（敷地に遡上する津波を含む。）に対して可搬型重大事故等対処設備は、「2.1 地震による損傷の防止」及び「2.2 津波による損傷の防止」にて考慮された</u></p> | | <p>【54条23】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|---|-----|------------|
| <p><u>基準津波を超え敷地に遡上する津波の耐津波設計」に基づく設計とする。</u></p> | <p><u>に対する耐津波設計」に基づく設計とする。</u></p> | <p><u>設計とする。</u></p> | | |
| <p><u>敷地に遡上する津波に対して、緊急時対策所は敷地高さ T.P. +23m 以上に設置する設計としており、敷地に遡上する津波による浸水の影響を受けない。</u></p> | <p><u>敷地に遡上する津波に対して、緊急時対策所は敷地高さ T.P. +23m 以上に設置する設計としており、敷地に遡上する津波による浸水の影響を受けない。</u></p> | <p><u>緊急時対策所は敷地高さ T.P. +23 m 以上に設置し、敷地に遡上する津波による浸水の影響を受けない設計とする。</u></p> | | 【76 条 2-1】 |
| <p><u>また、緊急時対策所の機能に係る設備は、中央制御室との共通要因により同時に機能喪失しないよう、中央制御室に対して独立性を有する設計とするとともに、中央制御室とは離れた位置に設置又は保管する。</u></p> | <p><u>また、緊急時対策所の機能に係る設備は、中央制御室との共通要因により同時に機能喪失しないよう、中央制御室に対して独立性を有する設計とするとともに、中央制御室とは離れた位置に設置又は保管する。</u></p> | <p>【緊急時対策所】 1. 1 緊急時対策所の設置等 (2) 必要な条件</p> <p><u>緊急時対策所の機能に係る設備は、中央制御室との共通要因により同時に機能喪失しないよう、中央制御室に対して独立性を有する設計とするとともに、中央制御室とは離れた位置に設置又は保管する設計とする。</u></p> | | 【76 条 3】 |
| <p><u>緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができる設計とする...</u></p> | | <p>【緊急時対策所】（基本設計方針） 第 2 章 個別項目 1. 緊急時対策所 1. 1 緊急時対策所の設置等 (3) 緊急時対策所の機能 a. 居住性の確保</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p><u>緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができるとともに、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な遮蔽設計及び換気設計を行い緊急時対策所の居住性を確保する。</u></p> | | 【76 条 9】 |
| <p><u>重大事故等が発生し、緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、対策要員が緊急時対策所内に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため、身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設置する設計とする。身体サーベイの結</u></p> | <p><u>重大事故等が発生し、緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、対策要員が緊急時対策所内に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため、身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設置する設計とする。身体サーベイの結</u></p> | <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p><u>緊急時対策所は、重大事故等が発生し、緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、対策要員が緊急時対策所内に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため、身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設置する設計とする。</u></p> | | 【76 条 23】 |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|---|---|------------------------------|
| <p>果、対策要員の汚染が確認された場合は、対策要員の除染を行うことができる区画を、身体サーベイを行う区画に隣接して設置することができるよう考慮する。</p> <p>Ⅸ(3)(vi)-⑥重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、緊急時対策所の居住性を確保するための設備として、緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所非常用換気設備、緊急時対策所加圧設備、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、可搬型モニタリング・ポスト及び緊急時対策所エリアモニタを設ける。</p> | <p>果、対策要員の汚染が確認された場合は、対策要員の除染を行うことができる区画を、身体サーベイを行う区画に隣接して設置することができるよう考慮する。</p> <p>(1) 居住性を確保するための設備 重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、緊急時対策所の居住性を確保するための設備として、緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所非常用換気設備、緊急時対策所加圧設備、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、可搬型モニタリング・ポスト及び緊急時対策所エリアモニタを設ける。</p> | <p>身体サーベイの結果、対策要員の汚染が確認された場合は、対策要員の除染を行うことができる区画を、身体サーベイを行う区画に隣接して設置することができるよう考慮する。</p> <p>【緊急時対策所】（基本設計方針） 第2章 個別項目 1. 緊急時対策所 1.1 緊急時対策所の設置等 (3) 緊急時対策所の機能 a. 居住性の確保 ＜中略＞ 緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても、Ⅸ(3)(vi)-⑥重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができるとともに、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な遮蔽設計及び換気設計を行い緊急時対策所の居住性を確保する。</p> <p>【放射線管理施設】（基本設計方針） 2. 換気設備、生体遮蔽装置等 2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するための防護措置 ＜中略＞ 重大事故等が発生した場合において、緊急時対策所の居住性を確保するための設備として、緊急時対策所遮蔽（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、二次遮蔽、緊急時対策所非常用換気設備（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、緊急時対策所加圧設備（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、酸素濃度計（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、二酸化炭素濃度計（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、可搬型モニタリング・ポスト及び緊急時対策所エリアモニタを設ける設計とする。</p> | <p>工事の計画のⅨ(3)(vi)-⑥は設置変更許可申請書（本文）のⅨ(3)(vi)-⑥を具体的に記載しており、整合している。</p> | <p>【76条9】</p> <p>【76条10】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|--|---------------|------------------|
| <p>緊急時対策所の居住性については、想定する放射性物質の放出量等を東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とし、かつ緊急時対策所内でのマスクの着用、交替要員体制、安定ヨウ素剤の服用及び仮設設備を考慮しない条件においても、緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。</p> | <p>緊急時対策所の居住性については、想定する放射性物質の放出量等を東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とし、かつ緊急時対策所内でのマスクの着用、交替要員体制、安定ヨウ素剤の服用及び仮設設備を考慮しない条件においても、緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。</p> | <p>重大事故等が発生した場合における緊急時対策所の居住性については、想定する放射性物質の放出量等を東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とし、かつ緊急時対策所内でのマスクの着用、交替要員体制、安定ヨウ素剤の服用及び仮設設備を考慮しない条件においても、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」の手法を参考とした被ばく評価において、緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100 mSv を超えない設計とする。</p> <p>【放射線管理施設】（基本設計方針）</p> <p>2. 換気設備、生体遮蔽装置等</p> <p>2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するための防護措置</p> <p>＜中略＞</p> <p>【放射線管理施設】（基本設計方針）</p> <p>2. 換気設備、生体遮蔽装置等</p> <p>2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するための防護措置</p> <p>＜中略＞</p> | <p>工事の計画の</p> | <p>【76 条 11】</p> |
| <p>緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の機能とあいまって、緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。</p> | <p>緊急時対策所遮蔽は、重大事故が発生した場合において、緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所非常用換気設備の機能とあいまって、緊急時対策所にとどまる要員の实効線量が 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。</p> | <p>緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽は、緊急時対策所の気密性、緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の機能とあいまって、緊急時対策所にとどまる要員の实効線量が 7 日間で 100 mSv を超えない設計とする。</p> | <p>工事の計画の</p> | <p>【76 条 12】</p> |
| <p>緊急時対策所非常用換気設備として、緊急時対策所非常用送風機は、緊急時対策所建屋を正圧化し、放射性物質の侵入を低減できる設計とする。また、緊急時対策所加圧設備は、ブルーム通過時において、緊急時対策所等を正圧化し、希ガスを含む放射性物質の侵入を防止できる設計とする。</p> | <p>緊急時対策所には、緊急時対策所非常用換気設備として、緊急時対策所非常用送風機、緊急時対策所非常用フィルタ装置を設ける。また、緊急時対策所の加圧のために、緊急時対策所加圧設備及び緊急時対策所用差圧計を設ける。</p> <p>緊急時対策所の緊急時対策所非常用送風機は、緊急時対策所を正圧化し、放射性物質の侵入を低減できる設計とする。また、緊急時対策所加圧設備は、ブルーム通過時において、緊急時対策所を正圧化し、希ガスを含む放射性物質の侵入を防止できる設計とする。緊急時対策所用差圧計は、緊急時対策所が正圧化された状態であることを監視できる設計とする。</p> <p>緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置は、ブルーム通過後の緊急時対策所建屋内を換気できる設計とする。</p> <p>主要な設備は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時対策所遮蔽（東海発電所及び東海第二発電所共用） | <p>緊急時対策所非常用換気設備である緊急時対策所非常用送風機は、緊急時対策所建屋を正圧化し、放射性物質の侵入を低減できる設計とする。</p> <p>緊急時対策所加圧設備は、ブルーム通過時において、緊急時対策所等を正圧化し、希ガスを含む放射性物質の侵入を防止できる設計とする。</p> | <p>工事の計画の</p> | <p>【76 条 13】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|---|-----|--|
| <p>緊急時対策所には、酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管する設計とするとともに、室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定するため、さらに緊急時対策所加圧設備による加圧判断のために使用する緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを保管する設計とする。</p> | <p>・緊急時対策所非常用送風機（東海発電所及び東海第二発電所共用） ・緊急時対策所加圧設備（東海発電所及び東海第二発電所共用） ・緊急時対策所非常用フィルタ装置（東海発電所及び東海第二発電所共用） ・緊急時対策所用差圧計（東海発電所及び東海第二発電所共用） 本系統の流路として、緊急時対策所非常用換気設備ダクト、緊急時対策所加圧設備（配管・弁）を重大事故等対処設備として使用する。</p> <p>b. 酸素及び二酸化炭素濃度の測定設備 <u>緊急時対策所には、酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管する設計とする。</u> 主要な設備は、以下のとおりとする。 ・酸素濃度計（東海発電所及び東海第二発電所共用） ・二酸化炭素濃度計（東海発電所及び東海第二発電所共用）</p> <p>c. 放射線量の測定設備 <u>緊急時対策所には、室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定するため、さらに緊急時対策所加圧設備による加圧判断のために使用する緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを保管する設計とする。</u> 主要な設備は、以下のとおりとする。 ・緊急時対策所エリアモニタ ・可搬型モニタリング・ポスト（8.1 放射線管理設備）</p> | <p>【緊急時対策所】（基本設計方針） 第2章 個別項目 1. 緊急時対策所 1.1 緊急時対策所の設置等 (3) 緊急時対策所の機能 a. 居住性の確保</p> <p><中略></p> <p><u>緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度計（東海、東海第二発電所共用）（個数 1（予備 1））及び二酸化炭素濃度計（東海、東海第二発電所共用）（個数 1（予備 1））を保管する設計とするとともに室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定するため、さらに緊急時対策所加圧設備による加圧判断のために使用する緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを保管する設計とする。</u></p> <p>【放射線管理施設】（基本設計方針） 1. 放射線管理施設 1.1 放射線管理用計測装置 1.1.2 エリアモニタリング設備</p> <p><中略></p> <p>エリアモニタリング設備のうち緊急時対策所に設ける<u>緊急時対策所エリアモニタは、重大事故等時に緊急時対策所内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定し、計測結果を記録及び保存できる設計とする。</u></p> <p><中略></p> <p>1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 <u>可搬型モニタリング・ポストは、重大事故等が発生した場合に、発電所海側及び緊急時対策所付近等において、発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視</u></p> | | <p>【46条7】 【76条19】</p> <p>【76条20】</p> <p>【75条8】 【76条20】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|--|--|--|
| <p>緊急時対策所には、重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報をⅩ(3)(vi)-⑩把握できる設備として、安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する。</p> <p>安全パラメータ表示システム（SPDS）は、重大事故等に対処するために必要な情報を中央制御室内の運転員を介さずにⅩ(3)(vi)-⑩緊急時対策所において把握できる設計とする。</p> <p>Ⅹ(3)(vi)-⑩緊急時対策所には、重大事故等が発生した場合においてもⅩ(3)(vi)-⑪発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備として、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を設置又は保管する。</p> | <p>(2) 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関わる設備</p> <p>a. 必要な情報を把握できる設備</p> <p>緊急時対策所には、重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備として、安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する。</p> <p>安全パラメータ表示システム（SPDS）は、重大事故等に対処するために必要な情報を中央制御室内の運転員を介さずに緊急時対策所において把握できる設計とする。</p> <p>主要な設備は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全パラメータ表示システム（SPDS）（10.12 通信連絡設備） <p>b. 通信連絡設備</p> <p>緊急時対策所には、重大事故等が発生した場合においても発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備として、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を設置又は保管する。</p> <p>主要な設備は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 衛星電話設備（東海発電所及び東海第二発電所共用）（10.12 通信連絡設備） 無線連絡設備（10.12 通信連絡設備） 携行型有線通話装置（10.12 通信連絡設備） 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（東海発電所及び東海第二発電所共用）（10.12 通信連絡設備） | <p>し、及び測定し、並びにその結果を記録できる設計するとともに、緊急時対策所内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な判断に用いる設計とする。</p> <p>【緊急時対策所】（基本設計方針）</p> <p>第2章 個別項目</p> <p>1. 緊急時対策所</p> <p>1.1 緊急時対策所の設置等</p> <p>(3) 緊急時対策所の機能</p> <p>b. 情報の把握</p> <p>緊急時対策所には、原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に対処するために必要な情報及び重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を、中央制御室内の運転員を介さずにⅩ(3)(vi)-⑨正確かつ速やかに把握できる情報収集設備を設計とする。</p> <p>Ⅹ(3)(vi)-⑨緊急時対策所の情報収集設備として、事故状態等の必要な情報を把握するために必要なパラメータ等を収集し、緊急時対策所内で表示できるよう、データ伝送装置、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する設計とする。</p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内）</p> <p><中略></p> <p>Ⅹ(3)(vi)-⑫重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（（発電所内））及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及びⅩ(3)(vi)-⑩緊急時対策所内に設置又は保管し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）をⅩ(3)(vi)-⑩緊急時対策所内に保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p><中略></p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p><中略></p> <p>Ⅹ(3)(vi)-⑪重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信</p> | <p>工事の計画のⅩ(3)(vi)-⑨は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(3)(vi)-⑨と同義であり整合している。</p> <p>工事の計画のⅩ(3)(vi)-⑩は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(3)(vi)-⑩と文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> <p>工事の計画のⅩ(3)(vi)-⑪は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(3)(vi)-⑪と文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> | <p>【46条3】 【76条21】</p> <p>【46条4】</p> <p>【76条22】 【77条1】</p> <p>【76条22】 【77条11】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|--|---|----|
| <p>緊急時対策所は、常用電源設備からの給電が喪失した場合に、代替電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> <p>緊急時対策所用発電機は、1台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを、2台設置することで、多重性を有する設計とする。</p> <p>緊急時対策所用発電機の燃料は、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプにより補給できる設計とする。なお、緊急時対策所用発電機は、ブルーム通過時において、燃料を自動で補給し運転できる設計とする。</p> | <p>(3) 代替電源設備からの給電</p> <p>緊急時対策所は、常用電源設備からの給電が喪失した場合に、代替電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> <p>緊急時対策所用発電機は、1台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを、2台設置することで、多重性を有する設計とする。</p> <p>緊急時対策所用発電機の燃料は、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプにより補給できる設計とする。なお、緊急時対策所用発電機は、ブルーム通過時において、燃料を自動で補給し運転できる設計とする。</p> <p>主要な設備は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用） ・緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海発電所及び東海第二発電所共用） ・緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東海発電所及び東海第二発電所共用） | <p>連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P 電話及びI P - F A X）を(3)(vi)-⑩緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>【緊急時対策所】（基本設計方針）</p> <p>第2章 個別項目</p> <p>1. 緊急時対策所</p> <p>1.1 緊急時対策所の設置等</p> <p>(2) 必要な条件</p> <p>c. 代替交流電源の確保</p> <p>緊急時対策所には、常用電源設備からの給電が喪失した場合に、代替電源設備である緊急時対策所用発電機（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））からの給電が可能な設計とする。なお、緊急時対策所用発電機は、ブルーム通過時において、燃料を自動で補給し運転継続できる設計とする。</p> <p>緊急時対策所用発電機は、1台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを、2台設置することで、多重性を有する設計とする。</p> <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>4. 燃料設備</p> <p>4.3 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクから緊急時対策所用発電機への給油</p> <p>緊急時対策所用発電機の燃料は、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海、東海第二発電所共用）及び緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東海、東海第二発電所共用）により補給できる設計とする。</p> <p>【非常用電源設備】（基本設計方針）</p> <p>2. 交流電源設備</p> <p>2.3 緊急時対策所用発電機</p> <p>緊急時対策所用発電機（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））は、緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））（6900 V、1200 A のものを1個）、緊急時対策所用動力変圧器（東海、東海第二発電所共用）（1400 kVA、6900/480 V のものを1個）、緊急時対策所用パワーセンタ（東海、東海</p> | <p>【76条4】</p> <p>【76条6】</p> <p>【76条7】</p> <p>【76条5】</p> | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|----------------------|--|--|--------|
| <p>緊急時対策所の遮蔽については、「チ(1)(iv) 遮蔽設備」にて記載する。</p> <p>緊急時対策所の換気設備は、「チ(1)(v) 換気空調設備」にて記載する。</p> <p>緊急時対策所エリアモニタについては、「チ(1)(iii) 放射線監視設備」にて記載する。</p> <p>可搬型モニタリング・ポストについては、「チ(2) 屋外管理用の主要な設備の種類」にて記載する。</p> <p>緊急時対策所の必要な情報の把握及び通信連絡設備については、「ヌ(3)(vii) 通信連絡設備」にて記載する。</p> | | <p>第二発電所共用) (480 V, 1800 A のものを 1 個), 緊急時対策所用モータコントロールセンタ (東海, 東海第二発電所共用) (480 V, 1200 A 及び 210 V, 800 A のものを 2 個), 緊急時対策所用 100 V 分電盤 (東海, 東海第二発電所共用) (105 V, 800 A のものを 2 個及び 105 V, 400 A のものを 1 個), 緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤 (東海, 東海第二発電所共用) (125 V, 1200 A のものを 1 個), 緊急時対策所用直流 125 V 分電盤 (東海, 東海第二発電所共用) (125 V, 800 A のものを 1 個) を経由して緊急対策所非常用送風機 (東海, 東海第二発電所共用), 衛星電話設備 (固定型) (東海, 東海第二発電所共用), 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 (テレビ会議システム, I P 電話, I P-F A X) (東海, 東海第二発電所共用) 及び安全パラメータ表示システム (S P D S) 等へ給電できる設計とする。</p> <p>【非常用電源設備】(基本設計方針)</p> <p>3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備</p> <p>常用電源設備からの受電が喪失した場合に, 緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置等の制御電源に使用するため, 緊急時対策所用 125V 系蓄電池 (東海, 東海第二発電所共用) を設ける設計とする。</p> | <p>設置変更許可申請書 (本文)「チ. (1) (iv) 遮蔽設備」に整合性を示す。</p> <p>設置変更許可申請書 (本文)「チ. (1) (v) 換気空調設備」に整合性を示す。</p> <p>設置変更許可申請書 (本文)「チ. (1) (iii) 放射線監視設備」に整合性を示す。</p> <p>設置変更許可申請書 (本文)「チ. (2) 屋外管理用の主要な設備の種類」に整合性を示す。</p> <p>設置変更許可申請書 (本文)「ヌ. (3) (vii) 通信連絡設備」に整合性を示す。</p> | 【76条8】 |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|--|--|---|
| <p>常設代替高压電源装置及び可搬型代替低圧電源車については、「ヌ(2)(iv) 代替電源設備」にて記載する。</p> <p>ヌ(3)(vi)-⑫送受話器（ページング）（警報装置を含む。）… ヌ(3)(vi)-⑬（「ヌ(3)(vii) 通信連絡設備」と兼用）… ヌ(3)(vi)-⑭一式</p> <p>加入電話設備（加入電話及び加入FAX）（東海発電所及び東海第二発電所共用） ヌ(3)(vi)-⑬（「ヌ(3)(vii) 通信連絡設備」と兼用）… ヌ(3)(vi)-⑭一式</p> <p>電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）（東海発電所及び東海第二発電所共用） ヌ(3)(vi)-⑬（「ヌ(3)(vii) 通信連絡設備」と兼用）… ヌ(3)(vi)-⑭一式</p> <p>テレビ会議システム（社内）（東海発電所及び東海第二発電所共用） ヌ(3)(vi)-⑬（「ヌ(3)(vii) 通信連絡設備」と兼用）… ヌ(3)(vi)-⑭一式</p> <p>専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））（東海発電所及び東海第二発電所共用） ヌ(3)(vi)-⑬（「ヌ(3)(vii) 通信連絡設備」と兼用）… ヌ(3)(vi)-⑭一式</p> <p>無線連絡設備（固定型） ヌ(3)(vi)-⑬（「ヌ(3)(vii) 通信連絡設備」と兼用）… ヌ(3)(vi)-⑭一式</p> | <p>第 10.9-1 表 緊急時対策所の主要機器仕様 ＜中略＞</p> <p>(3) 通信連絡設備 (a) 送受話器（ページング）… 第 10.12-1 表 通信連絡設備の一覧表に記載する。</p> <p>(b) 電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS 端末及びFAX）（東海発電所及び東海第二発電所共用）… 第 10.12-1 表 通信連絡設備の一覧表に記載する。 ＜中略＞</p> <p>(e) 無線連絡設備（固定型） 第 10.12-1 表 通信連絡設備の一覧表に記載する。 ＜中略＞</p> <p>(i) テレビ会議システム（社内）（東海発電所及び東海第二発電所共用）… 第 10.12-1 表 通信連絡設備の一覧表に記載する。</p> <p>(j) 加入電話設備（加入電話及び加入FAX）（東海発電所及び東海第二発電所共用）… 第 10.12-1 表 通信連絡設備の一覧表に記載する。</p> <p>(k) 専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））（東海発電所及び東海第二発電所共用）… 第 10.12-1 表 通信連絡設備の一覧表に記載する。</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4. 通信連絡設備</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内） ＜中略＞ 警報装置として、ヌ(3)(vi)-⑭十分な数量のヌ(3)(vi)-⑫警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及び多様性を確保した通信設備（発電所内）として、ヌ(3)(vi)-⑭十分な数量のヌ(3)(vi)-⑫送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS 端末及びFAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））、無線連絡設備（固定型）、無線連絡設備（携帯型）、携行型有線通話装置、衛星電話設備（固定型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））及び衛星電話設備（携帯型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。 ＜中略＞</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外） 設計基準事故が発生した場合において、発電所外の本店（東京）、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通信設備（発電所外）として、ヌ(3)(vi)-⑭十分な数量の電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS 端末及びFAX）、テレビ会議システム（社内）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））、加入電話設備（加入電話及び加入FAX）（東海、東海第二発電所共用）、専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））、衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、IP 電話及びIP-FAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。 ＜中略＞</p> | <p>設置変更許可申請書（本文）「ヌ.（2）（iv）代替電源設備」に整合性を示す。</p> <p>工事の計画のヌ(3)(vi)-⑫は、設置変更許可申請書（本文）のヌ(3)(vi)-⑫を具体的に記載しており整合している。</p> <p>「送受話器（ページング）」、「加入電話設備」、「電力保安通信用電話設備」、「テレビ会議システム（社内）」、「専用電話設備」、「無線連絡設備（固定型）」は、設置変更許可申請書（本文）におけるヌ(3)(vi)-⑬を工事の計画における登録として「計測制御系統施設」のうち「基本設計方針」に整理している。</p> <p>ヌ(3)(vi)-⑭工事計画の「十分な数量」は設置変更許可申請書（本文）の「一式」に含まれることから整合している。</p> | <p>【46 条 5】 【47 条 6】</p> <p>【46 条 6】 【47 条 9】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|---|---|-----------|
| <p>〔常設重大事故等対処設備〕 <u>緊急時対策所遮蔽（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> Ⅹ(3)(vi)-⑮（「チ(1)(iv) 遮蔽設備」と兼用）.....一式</p> | <p>第 10.9-2 表 緊急時対策所（重大事故等時）主要機器仕様</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(1) 緊急時対策所 a. <u>緊急時対策所遮蔽（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> 第 8.3-4 表 遮蔽設備（重大事故等時）の設備に記載する。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> | <p>【放射線管理施設】（基本設計方針） 2. 換気設備，生体遮蔽装置等 2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するための防護措置</p> <p>重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所の居住性を確保するための設備として，<u>緊急時対策所遮蔽（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。））</u>，二次遮蔽，緊急対策所非常用換気設備（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。）），緊急時対策所加圧設備（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。）），酸素濃度計（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。）），二酸化炭素濃度計（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。）），可搬型モニタリング・ポスト及び緊急時対策所エリアモニタを設ける設計とする。</p> | <p>Ⅹ(3)(vi)-⑮設置変更許可申請書（本文） 「チ.(1)(iv) 遮蔽設備」に整合性を示す。</p> | 【76 条 10】 |
| <p><u>緊急時対策所非常用換気設備（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> Ⅹ(3)(vi)-⑯（「チ(1)(v) 換気空調設備」と兼用）.....一式</p> | <p>第 10.9-2 表 緊急時対策所（重大事故等時）主要機器仕様</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>b. <u>緊急時対策所非常用換気設備（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> (a) 緊急時対策所非常用送風機（東海発電所及び東海第二発電所共用） 第 8.2-2 表 換気空調設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載する。 (b) 緊急時対策所非常用フィルタ装置（東海発電所及び東海第二発電所共用） 第 8.2-2 表 換気空調設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載する。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> | <p>【放射線管理施設】（基本設計方針） 2. 換気設備，生体遮蔽装置等 2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するための防護措置</p> <p>重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所の居住性を確保するための設備として，緊急時対策所遮蔽（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。）），二次遮蔽，<u>緊急対策所非常用換気設備（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。））</u>，緊急時対策所加圧設備（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。）），酸素濃度計（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。）），二酸化炭素濃度計（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。）），可搬型モニタリング・ポスト及び緊急時対策所エリアモニタを設ける設計とする。</p> | <p>Ⅹ(3)(vi)-⑯設置変更許可申請書（本文） 「チ.(1)(v) 換気空調設備」に整合性を示す。</p> | 【76 条 10】 |
| <p><u>緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> 台 数 2 容 量 約 1,725 kVA／台</p> | <p>第 10.9-2 表 緊急時対策所（重大事故等時）主要機器仕様</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(2) <u>緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> エンジン 台 数 2 使用燃料 軽油 発電機 種 類 3 相同期発電機(両軸受け式)</p> | <p>【非常用電源設備】（基本設計方針） 2. 交流電源設備 2.3 緊急時対策所用発電機 <u>緊急時対策所用発電機（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。））</u>は，緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。））（6900 V，1200 A のものを 1 個），緊急時対策所用動力変圧器（東海，東海第二発電所共用）（1400 kVA，6900/480 V のものを 1 個），緊急時対策所用パワーセンタ（東海，東海第二発電所共用）（480 V，1800 A のものを 1 個），緊急時対策所用モータコントロールセンタ（東海，東海第二発</p> | <p>【76 条 5】</p> | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|-------|--------------------------|---------------------|-----|-------|--|-----|--|--|---|--------------------------|--|-----|--|--|-------------------------|--|-----|--|--|------|--|------|-----|--|--------|--|---|--|--------|--|-----|--|--------|--|-----|--|--|--------|--|-----|--|--|------|--|---|--|--|---|--|-------|--|--|----|--|---------|--|--|------|--|-------|--|--|----|--|---------|--|--|------|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|-----|-------|--|------|----------------------|---|---|---------------|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|--------|--------|--------------------------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | <div>台 数 2</div> <div>容 量 約 1,725 kVA／台</div> <div>力 率 0.8</div> <div>電 圧 6,600 V</div> <div>周 波 数 50 Hz</div> | <p>電所共用）（480 V，1200 A 及び 210 V，800 A のものを 2 個），緊急時対策所用 100 V 分電盤（東海，東海第二発電所共用）（105 V，800 A のものを 2 個及び 105 V，400 A のものを 1 個），緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤（東海，東海第二発電所共用）（125 V，1200 A のものを 1 個），緊急時対策所用直流 125 V 分電盤（東海，東海第二発電所共用）（125 V，800 A のものを 1 個）を經由して緊急対策所非常用送風機（東海，東海第二発電所共用），衛星電話設備（固定型）（東海，東海第二発電所共用），統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，I P 電話，I P－F A X）（東海，東海第二発電所共用）及び安全パラメータ表示システム（S P D S）等へ給電できる設計とする。</p> <p>【非常用電源設備】（要目表）</p> <p>2 非常用発電装置に係る次の事項</p> <p>2.4 緊急時対策所用発電機</p> <p>(5) 発電機に係る次の事項</p> <p>イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</p> <p>・常設</p> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th colspan="2">変 更 後</th></tr><tr><th colspan="3">名 称</th><td rowspan="14">—</td><td colspan="2">緊急時対策所用発電機（東海，東海第二発電所共用）</td></tr><tr><th colspan="3">種 類</th><td colspan="2">防滴保護，空気冷却自己自由通風型三相交流発電機</td></tr><tr><th colspan="3">容 量</th><td colspan="2">1725</td></tr><tr><th rowspan="3">主要寸法</th><th colspan="2">た て</th><td colspan="2">1965 *</td></tr><tr><th colspan="2">横</th><td colspan="2">1090 *</td></tr><tr><th colspan="2">高 さ</th><td colspan="2">1000 *</td></tr><tr><th colspan="3">力 率</th><td colspan="2">80（遅れ）</td></tr><tr><th colspan="3">電 圧</th><td colspan="2">6600</td></tr><tr><th colspan="3">相</th><td colspan="2">3</td></tr><tr><th colspan="3">周 波 数</th><td colspan="2">50</td></tr><tr><th colspan="3">回 転 速 度</th><td colspan="2">1500</td></tr><tr><th colspan="3">結 線 法</th><td colspan="2">星形</td></tr><tr><th colspan="3">冷 却 方 法</th><td colspan="2">空気冷却</td></tr><tr><th colspan="3">個 数</th><td colspan="2">2</td></tr></table> <p>（続き）</p> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変更前</th><th colspan="2">変 更 後</th></tr><tr><th rowspan="4">取付箇所</th><th>系 統 名 （ ラ イ ン 名 ）</th><th>—</th><td rowspan="4">—</td><td>緊急時対策所用発電機 2A</td><td>緊急時対策所用発電機 2B</td></tr><tr><th>設 置 床</th><th>—</th><td>緊急時対策所建屋 EL.23.30 m</td><td>緊急時対策所建屋 EL.23.30 m</td></tr><tr><th>溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号</th><th>—</th><td>EM-1-7</td><td>EM-1-9</td></tr><tr><th>溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</th><th>—</th><td>EL.23.30 m 以上</td><td>EL.23.30 m 以上</td></tr></table> <p>注記 *：公称値を示す。</p> | | | | 変更前 | 変 更 後 | | 名 称 | | | — | 緊急時対策所用発電機（東海，東海第二発電所共用） | | 種 類 | | | 防滴保護，空気冷却自己自由通風型三相交流発電機 | | 容 量 | | | 1725 | | 主要寸法 | た て | | 1965 * | | 横 | | 1090 * | | 高 さ | | 1000 * | | 力 率 | | | 80（遅れ） | | 電 圧 | | | 6600 | | 相 | | | 3 | | 周 波 数 | | | 50 | | 回 転 速 度 | | | 1500 | | 結 線 法 | | | 星形 | | 冷 却 方 法 | | | 空気冷却 | | 個 数 | | | 2 | | | | | 変更前 | 変 更 後 | | 取付箇所 | 系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） | — | — | 緊急時対策所用発電機 2A | 緊急時対策所用発電機 2B | 設 置 床 | — | 緊急時対策所建屋 EL.23.30 m | 緊急時対策所建屋 EL.23.30 m | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | EM-1-7 | EM-1-9 | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | EL.23.30 m 以上 | EL.23.30 m 以上 | | |
| | | | 変更前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | 緊急時対策所用発電機（東海，東海第二発電所共用） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | | | 防滴保護，空気冷却自己自由通風型三相交流発電機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | | | | 1725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | た て | | | 1965 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | | | 1090 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | | | 1000 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力 率 | | | | 80（遅れ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 圧 | | | | 6600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周 波 数 | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回 転 速 度 | | | | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結 線 法 | | | | 星形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷 却 方 法 | | | | 空気冷却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取付箇所 | 系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） | — | — | 緊急時対策所用発電機 2A | 緊急時対策所用発電機 2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | | 緊急時対策所建屋 EL.23.30 m | 緊急時対策所建屋 EL.23.30 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | EM-1-7 | EM-1-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | EL.23.30 m 以上 | EL.23.30 m 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|--|--|--|-----|---|-----|-----------|------|----|--|--|--|-------|-------|------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|-------|-------|------|-----------------|--------------|-----|-----|--------------|---|----|-------|----|-------|---------|----|----------|---------|----|----------|------------|----|--|------------|----|--------|------------|----|----------|-----|----|--------|-----|-----|---|--------|-----|-----|---|--------|-----|---|---|---|------------------|----------------------|---|--|--|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---|----|----|--------------------------------|---|----------------|----------------|--|--------|
| <div>緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海発電所及び東海第二発電所共用）</div> <table><tr><td>基 数</td><td>2</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 75 kL／基</td></tr></table> | 基 数 | 2 | 容 量 | 約 75 kL／基 | <div>(3) 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海発電所及び東海第二発電所共用）</div> <table><tr><td>基 数</td><td>2</td></tr><tr><td>容 量</td><td>約 75 kL／基</td></tr><tr><td>使用燃料</td><td>軽油</td></tr></table> | 基 数 | 2 | 容 量 | 約 75 kL／基 | 使用燃料 | 軽油 | <div>【非常用電源設備】（基本設計方針）</div> <div>4. 燃料設備</div> <div>4.3 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクから緊急時対策所用発電機への給油</div> <div>緊急時対策所用発電機の燃料は、<u>緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海、東海第二発電所共用）</u>及び緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東海、東海第二発電所共用）により補給できる設計とする。</div> <div>【非常用電源設備】（要目表）</div> <div>2 非常用発電装置に係る次の事項</div> <div>2.4 緊急時対策所用発電機</div> <div>(4) 燃料設備に係る次の事項</div> <div>ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</div> <div>・常設</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td rowspan="14">主 要 寸 法</td><td>名 称</td><td>—</td><td>緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク (東海、東海第二発電所共用)</td></tr><tr><td>種 別</td><td>—</td><td>横置円筒形</td></tr><tr><td>容 量**</td><td>kL/個</td><td>75 kL以上、75 kL以下</td></tr><tr><td>最 高 使 用 圧 力*</td><td>MPa</td><td>静水頭</td></tr><tr><td>最 高 使 用 温 度*</td><td>℃</td><td>40</td></tr><tr><td>胴 内 径</td><td>mm</td><td>3800*</td></tr><tr><td>胴 板 厚 さ</td><td>mm</td><td>□ 20.6**</td></tr><tr><td>胴 板 厚 さ</td><td>mm</td><td>□ 20.6**</td></tr><tr><td>胴板の形状に係る寸法</td><td>mm</td><td>3800* (胴板中央部内半径) 380** (胴板端の丸み半径)</td></tr><tr><td>燃料油取出口管台外径</td><td>mm</td><td>60.5**</td></tr><tr><td>燃料油取出口管台厚さ</td><td>mm</td><td>□ 13.9**</td></tr><tr><td>全 長</td><td>mm</td><td>7970**</td></tr><tr><td>材 料</td><td>胴 板</td><td>—</td><td>SH4006</td></tr><tr><td>材 料</td><td>胴 板</td><td>—</td><td>SH4006</td></tr><tr><td>個 数</td><td>—</td><td>—</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="4">取 付 箇 所</td><td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td>緊急時対策所用 発電機燃料油 貯蔵タンク 2A 緊急時対策所用 発電機 2A</td><td>緊急時対策所用 発電機燃料油 貯蔵タンク 2B 緊急時対策所用 発電機 2B</td></tr><tr><td>設 置 床</td><td>—</td><td>緊急時対策用建屋 EL. 約 23 m 地下埋設</td><td>緊急時対策用建屋 EL. 約 23 m 地下埋設</td></tr><tr><td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td>屋外</td><td>屋外</td></tr><tr><td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td>EL. 23.10 m 以上</td><td>EL. 23.10 m 以上</td></tr></table> <div>注記 *1：重大事故等時における使用時の値を示す。 *2：公称値を示す。</div> | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 主 要 寸 法 | 名 称 | — | 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク (東海、東海第二発電所共用) | 種 別 | — | 横置円筒形 | 容 量** | kL/個 | 75 kL以上、75 kL以下 | 最 高 使 用 圧 力* | MPa | 静水頭 | 最 高 使 用 温 度* | ℃ | 40 | 胴 内 径 | mm | 3800* | 胴 板 厚 さ | mm | □ 20.6** | 胴 板 厚 さ | mm | □ 20.6** | 胴板の形状に係る寸法 | mm | 3800* (胴板中央部内半径) 380** (胴板端の丸み半径) | 燃料油取出口管台外径 | mm | 60.5** | 燃料油取出口管台厚さ | mm | □ 13.9** | 全 長 | mm | 7970** | 材 料 | 胴 板 | — | SH4006 | 材 料 | 胴 板 | — | SH4006 | 個 数 | — | — | 2 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 緊急時対策所用 発電機燃料油 貯蔵タンク 2A 緊急時対策所用 発電機 2A | 緊急時対策所用 発電機燃料油 貯蔵タンク 2B 緊急時対策所用 発電機 2B | 設 置 床 | — | 緊急時対策用建屋 EL. 約 23 m 地下埋設 | 緊急時対策用建屋 EL. 約 23 m 地下埋設 | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | 屋外 | 屋外 | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | EL. 23.10 m 以上 | EL. 23.10 m 以上 | | 【76条7】 |
| 基 数 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 75 kL／基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基 数 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | 約 75 kL／基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用燃料 | 軽油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 名 称 | — | 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク (東海、東海第二発電所共用) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 種 別 | — | 横置円筒形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 容 量** | kL/個 | 75 kL以上、75 kL以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最 高 使 用 圧 力* | MPa | 静水頭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最 高 使 用 温 度* | ℃ | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 胴 内 径 | mm | 3800* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 胴 板 厚 さ | mm | □ 20.6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 胴 板 厚 さ | mm | □ 20.6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 胴板の形状に係る寸法 | mm | 3800* (胴板中央部内半径) 380** (胴板端の丸み半径) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 燃料油取出口管台外径 | mm | 60.5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 燃料油取出口管台厚さ | mm | □ 13.9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全 長 | mm | 7970** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材 料 | 胴 板 | — | SH4006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材 料 | 胴 板 | — | SH4006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | — | — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 緊急時対策所用 発電機燃料油 貯蔵タンク 2A 緊急時対策所用 発電機 2A | 緊急時対策所用 発電機燃料油 貯蔵タンク 2B 緊急時対策所用 発電機 2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | 緊急時対策用建屋 EL. 約 23 m 地下埋設 | 緊急時対策用建屋 EL. 約 23 m 地下埋設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | 屋外 | 屋外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | EL. 23.10 m 以上 | EL. 23.10 m 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画　該当事項 | 整　合　性 | 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|---------|--|--|-----------------------------------|----------|---|-----|----------|-------------------------|--|---------------|------------|---------|--|---------------|-------------|---------|--|-----|-------------|-------|--|----|---------------------------------|------------|----|------|------------|----|------|--------------|----|-------|---|----|-------|---|---|----|-------|-------------------|---|--|--------|-------------|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------|---|--|--|-----------------------|---|--|--|------------------------|---|--------|--------|--------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------------|--------------|---|-------|--|--------------|------|-----|--|--------------|---|---|--|---------------------------------|---|--------|--|--|----------|
| <div>緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東海発電所及び東海第二発電所共用）</div> <div>台　　数　　2</div> <div>容　　量　　約 1.3 m³/h（1 台当たり）</div> | <div>(4)　緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東海発電所及び東海第二発電所共用）</div> <div>台　　数　　2</div> <div>容　　量　　約 1.3 m³/h（1 台当たり）</div> | <div>【非常用電源設備】（基本設計方針）</div> <div>4.　燃料設備</div> <div>4.3　緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクから緊急時対策所用発電機への給油</div> <div>　緊急時対策所用発電機の燃料は、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海，東海第二発電所共用）及び緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東海，東海第二発電所共用）により補給できる設計とする。</div> <div>【非常用電源設備】（要目表）</div> <div><div>(4)　燃料設備に係る次の事項</div><div>イ　ポンプの名称，種類，容量，揚程又は吐出圧力，最高使用圧力，最高使用温度，主要寸法，材料，個数及び取付箇所並びに原動機の種類，出力，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</div><div>・常設</div><table><tr><th colspan="2"></th><th>変　更　前</th><th>変　更　後</th></tr><tr><td rowspan="2">名　　　　　称</td><td></td><td></td><td>緊急時対策所用発電機給油ポンプ （東海，東海第二発電所共用）</td></tr><tr><td>種　　　　　　別</td><td>—</td><td>歯車式</td></tr><tr><td>容　　　　　　量</td><td>量*1　m³/h/個</td><td></td><td>1.3 以上（1.3*2）</td></tr><tr><td>吐　　出　　圧　　力</td><td>力*1　MPa</td><td></td><td>0.3 以上（0.3*2）</td></tr><tr><td>最　高　使　用　圧　力</td><td>力*1　MPa</td><td></td><td>0.5</td></tr><tr><td>最　高　使　用　温　度</td><td>度*1　℃</td><td></td><td>45</td></tr><tr><td rowspan="4">主　　　　　　　　　要　　　　　　　　　寸　　　　　　　　　法</td><td>吸　　込　　内　　径</td><td>mm</td><td>40*2</td></tr><tr><td>吐　　出　　内　　径</td><td>mm</td><td>40*2</td></tr><tr><td>た　　　　　　　　　　て</td><td>mm</td><td>208*2</td></tr><tr><td>横</td><td>mm</td><td>330*2</td></tr><tr><td>高</td><td>さ</td><td>mm</td><td>123*2</td></tr><tr><td>材　料　（　ケ　ー　シ　ン　グ　）</td><td>—</td><td></td><td>SCS13A</td></tr><tr><td>個　　　　　　　　　数</td><td>—</td><td>—</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="4">取　　　　　　　　　付　　　　　　　　　箇　　　　　　　　　所</td><td>系　　　　　　統　　　　　　名 （　ラ　イ　ン　名　）</td><td>—</td><td>緊急時対策所用 発電機給油ポンプ 2A 緊急時対策所用 発電機 2A 緊急時対策所建屋 EL. 19.30 m</td><td>緊急時対策所用 発電機給油ポンプ 2B 緊急時対策所用 発電機 2B 緊急時対策所建屋 EL. 19.30 m</td></tr><tr><td>設　　　　　　　　　置　　　　　　　　　床</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>溢　水　防　護　上　の 区　画　番　号</td><td>—</td><td>EM-1-3</td><td>EM-1-4</td></tr><tr><td>溢　水　防　護　上　の 配　慮　が　必　要　な　高　さ</td><td>—</td><td>EL. 19.38 m 以上</td><td>EL. 19.38 m 以上</td></tr><tr><td rowspan="4">原　　　　　　　　　動　　　　　　　　　機</td><td>種　　　　　　　　　　別</td><td>—</td><td colspan="2">誘導電動機</td></tr><tr><td>出　　　　　　　　　　力</td><td>kW/個</td><td colspan="2">1.5</td></tr><tr><td>個　　　　　　　　　　数</td><td>—</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td>取　　　　　　　　　付　　　　　　　　　箇　　　　　　　　　所</td><td>—</td><td colspan="2">ポンプと同じ</td></tr></table></div> <div>注記　*1：重大事故等時における使用時の値を示す。 　　　*2：公称値を示す。</div> | | | 変　更　前 | 変　更　後 | 名　　　　　称 | | | 緊急時対策所用発電機給油ポンプ （東海，東海第二発電所共用） | 種　　　　　　別 | — | 歯車式 | 容　　　　　　量 | 量*1　m ³ /h/個 | | 1.3 以上（1.3*2） | 吐　　出　　圧　　力 | 力*1　MPa | | 0.3 以上（0.3*2） | 最　高　使　用　圧　力 | 力*1　MPa | | 0.5 | 最　高　使　用　温　度 | 度*1　℃ | | 45 | 主　　　　　　　　　要　　　　　　　　　寸　　　　　　　　　法 | 吸　　込　　内　　径 | mm | 40*2 | 吐　　出　　内　　径 | mm | 40*2 | た　　　　　　　　　　て | mm | 208*2 | 横 | mm | 330*2 | 高 | さ | mm | 123*2 | 材　料　（　ケ　ー　シ　ン　グ　） | — | | SCS13A | 個　　　　　　　　　数 | — | — | 2 | 取　　　　　　　　　付　　　　　　　　　箇　　　　　　　　　所 | 系　　　　　　統　　　　　　名 （　ラ　イ　ン　名　） | — | 緊急時対策所用 発電機給油ポンプ 2A 緊急時対策所用 発電機 2A 緊急時対策所建屋 EL. 19.30 m | 緊急時対策所用 発電機給油ポンプ 2B 緊急時対策所用 発電機 2B 緊急時対策所建屋 EL. 19.30 m | 設　　　　　　　　　置　　　　　　　　　床 | — | | | 溢　水　防　護　上　の 区　画　番　号 | — | EM-1-3 | EM-1-4 | 溢　水　防　護　上　の 配　慮　が　必　要　な　高　さ | — | EL. 19.38 m 以上 | EL. 19.38 m 以上 | 原　　　　　　　　　動　　　　　　　　　機 | 種　　　　　　　　　　別 | — | 誘導電動機 | | 出　　　　　　　　　　力 | kW/個 | 1.5 | | 個　　　　　　　　　　数 | — | 2 | | 取　　　　　　　　　付　　　　　　　　　箇　　　　　　　　　所 | — | ポンプと同じ | | | 【76 条 7】 |
| | | 変　更　前 | 変　更　後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名　　　　　称 | | | 緊急時対策所用発電機給油ポンプ （東海，東海第二発電所共用） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 種　　　　　　別 | — | 歯車式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容　　　　　　量 | 量*1　m ³ /h/個 | | 1.3 以上（1.3*2） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吐　　出　　圧　　力 | 力*1　MPa | | 0.3 以上（0.3*2） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最　高　使　用　圧　力 | 力*1　MPa | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最　高　使　用　温　度 | 度*1　℃ | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主　　　　　　　　　要　　　　　　　　　寸　　　　　　　　　法 | 吸　　込　　内　　径 | mm | 40*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吐　　出　　内　　径 | mm | 40*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | た　　　　　　　　　　て | mm | 208*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | mm | 330*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高 | さ | mm | 123*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材　料　（　ケ　ー　シ　ン　グ　） | — | | SCS13A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個　　　　　　　　　数 | — | — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取　　　　　　　　　付　　　　　　　　　箇　　　　　　　　　所 | 系　　　　　　統　　　　　　名 （　ラ　イ　ン　名　） | — | 緊急時対策所用 発電機給油ポンプ 2A 緊急時対策所用 発電機 2A 緊急時対策所建屋 EL. 19.30 m | 緊急時対策所用 発電機給油ポンプ 2B 緊急時対策所用 発電機 2B 緊急時対策所建屋 EL. 19.30 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設　　　　　　　　　置　　　　　　　　　床 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢　水　防　護　上　の 区　画　番　号 | — | EM-1-3 | EM-1-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢　水　防　護　上　の 配　慮　が　必　要　な　高　さ | — | EL. 19.38 m 以上 | EL. 19.38 m 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原　　　　　　　　　動　　　　　　　　　機 | 種　　　　　　　　　　別 | — | 誘導電動機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出　　　　　　　　　　力 | kW/個 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 個　　　　　　　　　　数 | — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取　　　　　　　　　付　　　　　　　　　箇　　　　　　　　　所 | — | ポンプと同じ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|--|--|--|
| <p><u>安全パラメータ表示システム（SPDS）</u> <u>Ⅹ(3)(vi)-⑰（「へ 計測制御系統施設の構造及び設備」及び「ヌ(3)(vii) 通信連絡設備」と兼用）</u> <u>Ⅹ(3)(vi)-⑱一式</u></p> <p><u>統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> <u>Ⅹ(3)(vi)-⑰（「ヌ(3)(vii) 通信連絡設備」と兼用）</u> <u>Ⅹ(3)(vi)-⑱一式</u></p> <p><u>衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> <u>Ⅹ(3)(vi)-⑰（「ヌ(3)(vii) 通信連絡設備」と兼用）</u> <u>Ⅹ(3)(vi)-⑱一式</u></p> | <p>第 10.9－1 表 緊急時対策所の主要機器仕様 <中略></p> <p>(2) <u>安全パラメータ表示システム（SPDS）</u> 第 10.12－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要機器仕様に記載する。</p> <p>(3) 通信連絡設備 <中略></p> <p>(c) <u>衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> 第 10.12－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要機器仕様に記載する。 <中略></p> <p>(h) <u>統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> 第 10.12－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要機器仕様に記載する。</p> | <p>【緊急時対策所】（基本設計方針） 第 2 章 個別項目 1. 緊急時対策所 1.1 緊急時対策所の設置等 (3) 緊急時対策所の機能 b. 情報の把握 緊急時対策所には、原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に対処するために必要な情報及び重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を、中央制御室内の運転員を介さずに正確、かつ速やかに把握できる情報収集設備を設計とする。 緊急時対策所の情報収集設備として、事故状態等の必要な情報を把握するために必要なパラメータ等を収集し、緊急時対策所内で表示できるよう、データ伝送装置、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する設計とする。 <中略></p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.1 通信連絡設備（発電所内） <中略> 警報装置として、十分な数量の警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及び多様性を確保した通信設備（発電所内）として、十分な数量の送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、無線連絡設備（固定型）、無線連絡設備（携帯型）、携行型有線通話装置、衛星電話設備（固定型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））及び衛星電話設備（携帯型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。 <中略></p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、Ⅹ(3)(vi)-⑱必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）を緊急時対策所内に保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数</p> | <p>「安全パラメータ表示システム（SPDS）」、「統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備」、「衛星電話設備（固定型）」は、設置変更許可申請書（本文）におけるⅩ(3)(vi)-⑰を工事の計画における登録として「計測制御系統施設」のうち「基本設計方針」に整理しており整合している。</p> <p>工事の計画のⅩ(3)(vi)-⑱は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(3)(vi)-⑱を含んでおり整合している。</p> <p>Ⅹ(3)(vi)-⑱工事計画の「必要な数量」は設置変更許可申請書（本文）の「一式」に含まれることから整合している。</p> | <p>【46 条 3】 【76 条 21】</p> <p>【46 条 4】</p> <p>【46 条 5】 【47 条 6】</p> <p>【76 条 22】 【77 条 1】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------|----------------------|---|-----|---|
| | | <p>量の予備を保管する。</p> <p>緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備（発電所内）として、<u>安全パラメータ表示システム（S P D S）</u> Ⅹ(3) (vi) - Ⅷのうちデータ伝送装置を中央制御室内に設置し、<u>緊急時対策支援システム伝送装置及びS P D Sデータ表示装置は、緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</u></p> <p>＜中略＞</p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p>設計基準事故が発生した場合において、発電所外の本店（東京）、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通信設備（発電所外）として、十分な数量の電力保安通信用電話設備（固定電話機、P H S 端末及びF A X）、テレビ会議システム（社内）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、加入電話設備（加入電話及び加入F A X）（東海、東海第二発電所共用）、専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P 電話及びI P - F A X）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）に必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として、<u>Ⅹ(3) (vi) - Ⅷ必要な数量の衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P 電話及びI P - F A X）を緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。</u>なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>＜中略＞</p> | | <p>【76 条 21】 【77 条 2】</p> <p>【46 条 5】 【47 条 9】</p> <p>【76 条 22】 【77 条 11】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|---|--|---|
| <p>緊急時対策所用差圧計（東海発電所及び東海第二発電所共用） $\bar{x}(3)(vi)-\textcircled{20}$（「チ(1)(v).....換気空調設備」と兼用）.....</p> <p>〔可搬型重大事故等対処設備〕 <u>携行型有線通話装置</u> $\bar{x}(3)(vi)-\textcircled{21}$（「ス(3)(vii).....通信連絡設備」と兼用）.....</p> <p><u>無線連絡設備（携帯型）</u> $\bar{x}(3)(vi)-\textcircled{21}$（「ス(3)(vii).....通信連絡設備」と兼用）..... $\bar{x}(3)(vi)-\textcircled{22}$.....式</p> <p><u>衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> $\bar{x}(3)(vi)-\textcircled{21}$（「ス(3)(vii).....通信連絡設備」と兼用）..... $\bar{x}(3)(vi)-\textcircled{22}$.....式</p> | <p>第 10.9-2 表 緊急時対策所（重大事故等時）主要機器仕様</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>d. <u>緊急時対策所用差圧計（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> 第 8.2-2 表 換気空調設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載する。 ＜中略＞</p> <p>第 10.9-1 表 緊急時対策所の主要機器仕様</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(3) 通信連絡設備</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(d) <u>衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u>.. 第 10.12-3 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬型）の主要機器仕様に記載する。 ＜中略＞</p> <p>(f) <u>無線連絡設備（携帯型）</u> 第 10.12-3 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬型）の主要機器仕様に記載する。</p> <p>(g) <u>携行型有線通話装置</u> 第 10.12-3 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬型）の主要機器仕様に記載する。 ＜中略＞</p> | <p>緊急時対策所非常用換気設備として、緊急時対策所非常用送風機（東海、東海第二発電所共用）、緊急時対策所非常用フィルタ装置（東海、東海第二発電所共用）を設ける設計とする。また、緊急時対策所$\text{\textcolor{blue}{等}}$の加圧のために、<u>緊急時対策所加圧設備及び緊急時対策所用差圧計（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））</u>を設ける設計とする。</p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.1 通信連絡設備（発電所内） ＜中略＞</p> <p>警報装置として、十分な数量の警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及び多様性を確保した通信設備（発電所内）として、十分な数量の送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS 端末及び F A X）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））、無線連絡設備（固定型）、無線連絡設備（携帯型）、携行型有線通話装置、衛星電話設備（固定型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））及び<u>衛星電話設備（携帯型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））</u>を設置又は保管する設計とする。 ＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要な通信設備（発電所内）として、$\bar{x}(3)(vi)-\textcircled{22}$<u>必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）を緊急時対策所内に保管する設計とする。</u>なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。 ＜中略＞</p> | <p>$\bar{x}(3)(vi)-\textcircled{20}$設置変更許可申請書（本文）「チ・(1)(v) 換気空調設備」に整合性を示す。</p> <p>「携行型有線通話装置」、「無線連絡設備（携帯型）」、「衛星電話設備（携帯型）」は、設置変更許可申請書（本文）における$\bar{x}(3)(vi)-\textcircled{21}$を工事の計画における登録として「計測制御系統施設」のうち「基本設計方針」に整理しており整合している。</p> <p>$\bar{x}(3)(vi)-\textcircled{22}$工事計画の「必要な数量」は設置変更許可申請書（本文）の「一式」に含まれることから整合している。</p> | <p>【76 条 14】</p> <p>【46 条 5】 【47 条 6】</p> <p>【76 条 22】 【77 条 1】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|--|--|---|
| <p>緊急時対策所加圧設備（東海発電所及び東海第二発電所共用） Ⅹ(3)(vi)-㉓（「チ(1)(v) 換気空調設備」と兼用）</p> | <p>第 10.9-2 表 緊急時対策所（重大事故等時）主要機器仕様</p> <p>< 中略 ></p> <p>c. 緊急時対策所加圧設備（東海発電所及び東海第二発電所共用） 第 8.2-3 表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）設備仕様に記載する。</p> <p>< 中略 ></p> <p>第 10.9-2 表 緊急時対策所（重大事故等時）主要機器仕様</p> <p>< 中略 ></p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.2 通信連絡設備（発電所外） < 中略 ></p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所と共有するために必要な通信設備（発電所外）として、Ⅹ(3)(vi)-㉓必要な数量の衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P 電話及び I P - F A X）を緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>< 中略 ></p> <p>【放射線管理施設】（基本設計方針） 2. 換気設備、生体遮蔽装置等 2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するための防護措置</p> <p>重大事故等が発生した場合において、緊急時対策所の居住性を確保するための設備として、緊急時対策所遮蔽（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、二次遮蔽、緊急時対策所非常用換気設備（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、緊急時対策所加圧設備（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、酸素濃度計（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、二酸化炭素濃度計（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、可搬型モニタリング・ポスト及び緊急時対策所エリアモニタを設ける設計とする。</p> <p>【緊急時対策所】（基本設計方針） 第 2 章 個別項目 1. 緊急時対策所 1.1 緊急時対策所の設置等 (3) 緊急時対策所の機能 a. 居住性の確保</p> <p>< 中略 ></p> | <p>Ⅹ(3)(vi)-㉓設置変更許可申請書（本文）「チ(1)(v) 換気空調設備」に整合性を示す。</p> | <p>【76 条 22】 【77 条 11】</p> <p>【76 条 10】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|--|--|---|
| <p><u>酸素濃度計（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> 個 数 1（予備 1）</p> <p><u>二酸化炭素濃度計（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> 個 数 1（予備 1）</p> <p><u>Ⅹ(3)(vi)-㉔酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、設計基準事故時及び重大事故等時ともに使用する。</u></p> <p><u>緊急時対策所エリアモニタ</u> <u>Ⅹ(3)(vi)-㉔（「チ(1)(iii) 放射線監視設備」と兼用）</u> <u>可搬型モニタリング・ポスト</u> <u>Ⅹ(3)(vi)-㉔（「チ(2) 屋外管理用の主要な設備の種類」と兼用）</u></p> <p>二式</p> | <p>e. <u>酸素濃度計（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> 兼用する設備は以下のとおり。 ・酸素濃度計（通常運転時） 個 数 1（予備 1） 測定範囲 0.0～40.0 vol%</p> <p>f. <u>二酸化炭素濃度計（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> 兼用する設備は以下のとおり。 ・二酸化炭素濃度計（通常運転時） 個 数 1（予備 1） 測定範囲 0.0～5.0 vol%</p> <p>g. 緊急時対策所エリアモニタ 第 8.1-2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載する。</p> <p>h. 可搬型モニタリング・ポスト 第 8.1-2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載する。</p> | <p>緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるよう<u>酸素濃度計（東海、東海第二発電所共用）（個数 1（予備 1））及び二酸化炭素濃度計（東海、東海第二発電所共用）（個数 1（予備 1））</u>を保管する設計とするとともに、室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定するため、さらに緊急時対策所加圧設備による加圧判断のために使用する緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを保管する設計とする。</p> <p>【緊急時対策所】（基本設計方針） 第 2 章 個別項目 1. 緊急時対策所 1.1 緊急時対策所の設置等 (3) 緊急時対策所の機能 a. 居住性の確保</p> <p><中略></p> <p>緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度計（東海、東海第二発電所共用）（個数 1（予備 1））及び二酸化炭素濃度計（東海、東海第二発電所共用）（個数 1（予備 1））を保管する設計とするとともに、室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定するため、さらに緊急時対策所加圧設備による加圧判断のために使用する緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを保管する設計とする。</p> | <p>設置変更許可申請書（本文）のⅩ(3)(vi)-㉔については、資料 V-1-9-3-1「緊急時対策所の機能に関する説明書」において具体的に示しており整合している。</p> <p>Ⅹ(3)(vi)-㉔設置変更許可申請書（本文）「チ. (1) (iii) 放射線監視設備」に整合性を示す。</p> <p>Ⅹ(3)(vi)-㉔設置変更許可申請書（本文）「チ(2) 屋外管理用の主要な設備の種類」に整合性を示す。</p> | <p>【46 条 7】 【76 条 19】</p> <p>【46 条 7】 【76 条 19】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|--|--|--|
| <p>(vii) 通信連絡設備</p> <p><u>通信連絡設備は、警報装置、通信設備（発電所内）、データ伝送設備（発電所内）、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）第(3)項(vii)-①から構成される。</u></p> | <p>10.12 通信連絡設備</p> <p>10.12.1 通常運転時等</p> <p>10.12.1.1 概要</p> <p>設計基準事故が発生した場合において、発電所内の人に対し必要な指示ができるよう、<u>警報装置及び多様性を確保した通信連絡設備を設置又は保管する。</u></p> <p>また、発電所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、<u>多様性を確保した専用通信回線に接続する。</u></p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4. 通信連絡設備</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内）</p> <p>原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に、中央制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、タービン建屋等の建屋内外各所の人に操作、作業、退避の指示、事故対策のための集合等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる設備及び音声等により行うことができる設備として、<u>警報装置及び通信設備（発電所内）を第(3)項(vii)-①設置又は保管する設計とする。</u></p> <p>警報装置として、十分な数量の警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及び多様性を確保した通信設備（発電所内）として、十分な数量の送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、無線連絡設備（固定型）、無線連絡設備（携帯型）、携行型有線通話装置、衛星電話設備（固定型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）及び衛星電話設備（携帯型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。</p> <p>また、緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる<u>データ伝送設備（発電所内）</u>として、安全パラメータ表示システム（SPDS）を第(3)項(vii)-①設置する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p>設計基準事故が発生した場合において、発電所外の本店（東京）、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができ、<u>通信設備（発電所外）</u>として、十分な数量の電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）、テレビ会議システム（社内）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、加入電話設備（加入電話及び加入FAX）（東海、東海第二発電所共用）、専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を第(3)項(vii)-①設置又は保管する設計とする。</p> <p>また、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送できる<u>データ伝送設備（発電所外）</u>として、データ伝送設備を第(3)項(vii)-①設置する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> | <p>工事の計画の第(3)項(vii)-①は、設置変更許可申請書（本文）の第(3)項(vii)-①と同義であり整合している。</p> | <p>【46条5】 【47条6】</p> <p>【46条5】 【47条6】</p> <p>【46条4】 【47条7】</p> <p>【46条5】 【47条9】</p> <p>【47条10】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|--|--|--|
| <p><u>Ⅹ(3)(vii)-②</u>発電用原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合において、中央制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、タービン建屋等の建屋内外各所の者への操作、作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等により行うことができる設備として、送受話器（ページング）（警報装置を含む。）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）<u>Ⅹ(3)(vii)-③</u>等の多様性を確保した通信設備（発電所内）を設置又は保管する設計とする。また、緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する設計とする。</p> | <p>10.12.1.2 設計方針</p> <p>(1) 設計基準事故が発生した場合において、中央制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、タービン建屋等の建屋内外各所の者への必要な操作、作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等により行うことができる設備として、警報装置及び多様性を確保した通信設備（発電所内）を設置又は保管する設計とする。また、緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる設備として、データ伝送設備（発電所内）を設置する設計とする。</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4. 通信連絡設備</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内）</p> <p><u>Ⅹ(3)(vii)-②</u>原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に、中央制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、タービン建屋等の建屋内外各所の者に操作、作業、退避の指示、事故対策のための集合等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる設備及び音声等により行うことができる設備として、警報装置及び通信設備（発電所内）を設置又は保管する設計とする。</p> <p><u>Ⅹ(3)(vii)-③</u>警報装置として、十分な数量の警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及び多様性を確保した通信設備（発電所内）として、十分な数量の送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、無線連絡設備（固定型）、無線連絡設備（携帯型）、携行型有線通話装置、衛星電話設備（固定型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））及び衛星電話設備（携帯型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。</p> <p>また、緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する設計とする。</p> <p><中略></p> <p>【計測制御系統施設】（要目表）</p> <p>2 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能</p> <p>(1) 中央制御室機能</p> <p>d. 通信連絡</p> <p><u>Ⅹ(3)(vii)-②</u>原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に、中央制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、タービン建屋等の建屋内外各所の者に操作、作業、退避の指示、事故対策のための集合等の連絡をブザー鳴動、音声等により行うことができるものとする。</p> <p><中略></p> | <p>工事の計画の<u>Ⅹ(3)(vii)-②</u>は、設置変更許可申請書（本文）の<u>Ⅹ(3)(vii)-②</u>と、文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> <p>工事の計画の<u>Ⅹ(3)(vii)-③</u>は、設置変更許可申請書（本文）の<u>Ⅹ(3)(vii)-③</u>の「等」を具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【46条5】 【47条6】</p> <p>【46条5】 【47条6】</p> <p>【46条4】 【47条7】</p> <p>【47条6】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|---|-----|-------------------|
| <p>警報装置、通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所内）については、非常用所内電源又は無停電電源（蓄電池を含む。）に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> | <p>なお、警報装置、通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所内）は、非常用所内電源又は無停電電源（蓄電池を含む。）に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4. 通信連絡設備</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内）</p> <p>＜中略＞</p> <p>警報装置、通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所内）については、非常用所内電源又は無停電電源（蓄電池を含む。）に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> | | 【47条8】 |
| <p>発電用原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合において、発電所外の本店（東京）、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる設備として、加入電話設備（加入電話及び加入FAX）、衛星電話設備等の通信設備（発電所外）を設置又は保管する設計とする。また、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）として、データ伝送設備を設置する設計とする。</p> | <p>(2) 設計基準事故が発生した場合において、発電所外の本店（東京）、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる設備として、通信設備（発電所外）を設置又は保管する設計とする。</p> <p>また、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送できる設備として、データ伝送設備（発電所外）を設置する設計とする。</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p>設計基準事故が発生した場合において、発電所外の本店（東京）、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる(3)(vi)-④通信設備（発電所外）として、十分な数量の電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）、テレビ会議システム（社内）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、加入電話設備（加入電話及び加入FAX）（東海、東海第二発電所共用）、専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。</p> <p>また、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）として、データ伝送設備を設置する設計とする。</p> | | 【46条6】 【47条9】 |
| <p>通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、有線系、無線系又は衛星系回線による通信方式の多様性を確保した専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計とする。</p> | <p>通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、有線系、無線系又は衛星系回線による通信方式の多様性を備えた構成の専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計とする。</p> | <p>通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、有線系、無線系又は衛星系回線による通信方式の多様性を備えた構成の通信回線に接続する。電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）、テレビ会議システム（社内）、専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAX）及びデータ伝送設備は、専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計とする。また、これらの専用通信回線の容量は通話及びデータ伝送に必要な容量に対し十分な余裕を確保した設計とする。</p> | | 【46条6】 【47条11】 |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|--|----------|-------------------------------|
| <p><u>通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、非常用所内電源又は無停電電源（蓄電池を含む。）に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</u></p> | <p>なお、<u>通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）は、非常用所内電源又は無停電電源（蓄電池を含む。）に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</u></p> | <p><u>通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、非常用所内電源又は無停電電源（蓄電池を含む。）に接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</u></p> <p>原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合において、データ伝送設備は、基準地震動S₀による地震力に対し、地震時及び地震後においても、緊急時対策支援システム（E R S S）へ必要なデータを伝送する機能を保持するため、固縛又は固定による転倒防止措置等を実施するとともに、信号ケーブル及び電源ケーブルは、耐震性を有する電線管等の電路に敷設する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4. 通信連絡設備</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内）</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> | | <p>【47条12】</p> |
| <p>重大事故等が発生した場合において、発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要<u>な通信連絡設備</u>を設置又は保管する。</p> | <p>10.12.2 重大事故等時</p> <p>10.12.2.1 概要</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要<u>な通信連絡設備</u>を設置又は保管する。</p> <p>通信連絡設備の系統概要図を第10.12-1図に示す。</p> | <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要<u>な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）を緊急時対策所内に保管する設計とする。</u>なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>緊急時対策所へ<u>重大事故等</u>に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（S P D S）のうちデータ伝送装置を中央制御室内に設置し、緊急時対策支援システム伝送装置及びS P D Sデータ表示装置は、緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p><u>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）を中央制御室</u></p> | <p>■</p> | <p>【76条22】</p> <p>【77条1】</p> |
| | | | | <p>【76条21】</p> <p>【77条2】</p> |
| | | | | <p>【76条22】</p> <p>【77条11】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|---|--|----|
| <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信設備（発電所内）、緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するための通信設備（発電所内）として、通信連絡設備（発電所内）を設ける。</p> | <p>10.12.2.2 設計方針 (1) 発電所内の通信連絡を行うための設備</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信設備（発電所内）、緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するための通信設備（発電所内）として、通信連絡設備（発電所内）を設ける。</p> | <p>及び緊急時対策所内に設置し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P 電話及び I P－F A X）を緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（E R S S）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）として、緊急時対策支援システム伝送装置で構成するデータ伝送設備を緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</p> <p><中略></p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.1 通信連絡設備（発電所内） <中略></p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）を緊急時対策所内に保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（S P D S）のうちデータ伝送装置を中央制御室内に設置し、緊急時対策支援システム伝送装置及び S P D S データ表示装置は、緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</p> <p><中略></p> | <p>【76 条 24】 【77 条 12】</p> <p>【76 条 22】 【77 条 1】</p> <p>【76 条 21】 【77 条 2】</p> | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|--|---|----|
| <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信設備（発電所内）として、衛星電話設備、無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置を設置又は保管する設計とする。</p> | <p>a. 通信連絡設備（発電所内） 重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信設備（発電所内）として、衛星電話設備、無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置を設置又は保管する設計とする。</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.1 通信連絡設備（発電所内） ＜中略＞ 重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要の場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）を緊急時対策所内に保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>【計測制御系統施設】（要目表） 2 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能 (1) 中央制御室機能 d. 通信連絡 ＜中略＞ 重大事故等が発生した場合において、発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うことができるものとする。 ＜中略＞</p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.1 通信連絡設備（発電所内） ＜中略＞ 緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置を中央制御室内に設置し、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置は、緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。 ＜中略＞</p> | <p>【76条22】 【77条1】</p> <p>【77条1】 【77条11】</p> <p>■ 【76条21】 【77条2】</p> | |
| <p>緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備（発電所内）として、データ伝送装置、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する設計とする。</p> | <p>緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備（発電所内）として、データ伝送装置、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置で構成するSPDSを設置する設計とする。</p> | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|--|-----|---------------------------|
| <p><u>衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）は、緊急時対策所内に保管する設計とする。</u></p> | <p><u>衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）は、緊急時対策所内に保管する設計とする。</u></p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内）</p> <p>＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）を緊急時対策所内に保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>＜中略＞</p> | | <p>【76条22】 【77条1】</p> |
| <p><u>携行型有線通話装置は、中央制御室及び緊急時対策所内に保管する設計とする。</u></p> | <p><u>携行型有線通話装置は、中央制御室及び緊急時対策所内に保管する設計とする。</u></p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内）</p> <p>＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）を緊急時対策所内に保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> | | <p>【76条22】 【77条1】</p> |
| <p><u>安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置は、中央制御室内に設置し、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置は、緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</u></p> | <p><u>SPDSのうちデータ伝送装置は、中央制御室内に設置し、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置は、緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</u></p> | <p>緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備（発電所内）として、<u>安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置を中央制御室内に設置し、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置は、緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</u></p> <p>＜中略＞</p> | | <p>【76条21】 【77条2】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|--|-----|---------------------------|
| <p>衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）は、中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で利用できる設計とする。</p> | <p>衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）は、中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で利用できる設計とする。</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内）</p> <p>＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）を緊急時対策所内に保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>＜中略＞</p> <p>衛星電話設備（固定型）は、屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で利用できる設計とする。</p> | | <p>【76条22】 【77条1】</p> |
| <p>衛星電話設備のうち中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> | <p>衛星電話設備のうち中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> | <p>中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> | | <p>【77条4】</p> |
| <p>衛星電話設備のうち緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である緊急時対策所用代替電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> | <p>衛星電話設備のうち緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である緊急時対策所用代替電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> | <p>緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である緊急時対策所用代替電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> | | <p>【77条5】</p> |
| <p>衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）、無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置は、充電池又は乾電池を使用する設計とする。</p> | <p>衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）、無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置は、充電池又は乾電池を使用する設計とする。</p> | <p>衛星電話設備（携帯型）、無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置は、充電池又は乾電池を使用する設計とする。</p> | | <p>【77条6】 【77条7】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|--|-----|--|
| <p><u>充電池を用いるものについては、ほかの端末又は予備の充電池と交換することにより 7 日間以上継続して通話を可能とし、使用後の充電池は、中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電することができる設計とする。また、乾電池を用いるものについては、予備の乾電池と交換することにより、7 日間以上継続して通話ができる設計とする。</u></p> <p><u>安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。</u></p> <p><u>安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である緊急時対策所用代替電源設備からの給電が可能な設計とする。</u></p> | <p><u>充電池を用いるものについては、ほかの端末又は予備の充電池と交換することにより 7 日間以上継続して通話を可能とし、使用後の充電池は、中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電することができる設計とする。また、乾電池を用いるものについては、予備の乾電池と交換することにより、7 日間以上継続して通話ができる設計とする。</u></p> <p><u>SPDSのうちデータ伝送装置は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。</u></p> <p><u>SPDSのうち緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である緊急時対策所用代替電源設備からの給電が可能な設計とする。</u></p> <p>主要な設備は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） ・衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） ・無線連絡設備（携帯型） ・携行型有線通話装置 ・SPDS ・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） ・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） ・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） ・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） ・緊急時対策所用代替電源設備（東海発電所及び東海第二発電所共用）（10.9 緊急時対策所） <p>その他、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故等対処設備として使用する。</p> | <p><u>充電池を用いるものについては、ほかの端末又は予備の充電池と交換することにより 7 日間以上継続して通話を可能とし、使用後の充電池は、中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電することができる設計とする。また、乾電池を用いるものについては、予備の乾電池と交換することにより、7 日間以上継続して通話ができる設計とする。</u></p> <p><u>安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。</u></p> <p><u>安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である緊急時対策所用代替電源設備からの給電が可能な設計とする。</u></p> <p>< 中略 ></p> | | <p>【77 条 6】 【77 条 7】</p> <p>【77 条 8】 【77 条 9】</p> <p>【77 条 8】 【77 条 9】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|--|--|--|
| <p>重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するための通信設備（発電所内）は、<u>Ⅸ(3)(vii)-④通信設備（発電所内）と同じである。</u></p> <p><u>Ⅸ(3)(vii)-⑥重大事故等に対処するためのデータ伝送の機能に係る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての安全パラメータ表示システム（S.P.D.S.）衛星電話設備、無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置については、固縛又は転倒防止措置を講じる等、基準地震動S_sによる地震力に対し、機能喪失しない設計とする。</u></p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（E.R.S.S）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するための通信設備（発電所外）として、<u>通信連絡設備（発電所外）</u>を設ける。</p> | <p>b. 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する通信連絡（発電所内）</p> <p><u>重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する通信設備（発電所内）は、Ⅸ(1).a.通信連絡設備（発電所内）と同じである。</u></p> <p>(2) 発電所外（社内外）との通信連絡を行うための設備</p> <p><u>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（E.R.S.S）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するための通信設備（発電所外）として、通信連絡設備（発電所外）を設ける。</u></p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内）</p> <p>＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内にⅨ(3)(vii)-④設置又は保管し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）を緊急時対策所内に保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>＜中略＞</p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内）</p> <p>＜中略＞</p> <p><u>Ⅸ(3)(vii)-⑥重大事故等が発生した場合に必要な通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所内）については、基準地震動S_sによる地震力に対し、地震時及び地震後においても通信連絡に係る機能を保持するため、固縛又は固定による転倒防止措置等を実施するとともに、信号ケーブル及び電源ケーブルは、耐震性を有する電線管等に敷設する設計とする。</u></p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p>＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P電話及びI P-FAX）を緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（E.R.S.S）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）として、<u>緊急時対策支援システム伝送装置で構成するデータ伝送設備を緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</u></p> <p>＜中略＞</p> | <p>工事の計画のⅨ(3)(vii)-④は、設置変更許可申請書（本文）のⅨ(3)(vii)-④を具体的に記載しており整合している。</p> <p>工事の計画のⅨ(3)(vii)-⑤は、設置変更許可申請書（本文）のⅨ(3)(vii)-⑤と、文章表現は異なるが、内容に相違はないため整合している。</p> | <p>【76条22】 【77条1】</p> <p>【77条10】</p> <p>【76条22】 【77条11】</p> <p>【76条24】 【77条12】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|---|-----|--|
| <p><u>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信設備（発電所外）として、衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を設置又は保管する設計とする。</u></p> | <p>a. 通信連絡設備（発電所外） <u>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信設備（発電所外）として、衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を設置又は保管する設計とする。</u> <中略></p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.2 通信連絡設備（発電所外） <中略> <u>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P 電話及び I P－F A X）を緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。</u>なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。 <中略></p> <p>【計測制御系統施設】（要目表） 2 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能 (1) 中央制御室機能 d. 通信連絡 <中略> <u>重大事故等が発生した場合において、発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うことができるものとする。</u> <中略></p> | | <p>【76 条 22】 【77 条 11】</p> <p>【77 条 1】 【77 条 11】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|---|---|---|--|
| <p>第3(Ⅶ)-6衛星電話設備は、通信連絡設備（発電所内）と同じである。</p> | <p>a. 通信連絡設備（発電所外） <中略> 衛星電話設備は、「(1)a. 通信連絡設備（発電所内）」と同じである。 <中略></p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.2 通信連絡設備（発電所外） <中略> 重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として、必要な数量の第3(Ⅶ)-6衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P電話及びI P－F A X）を緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。 <中略></p> <p>第3(Ⅶ)-6衛星電話設備（固定型）は、屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で利用できる設計とする。</p> <p>第3(Ⅶ)-6中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定型）は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> <p>第3(Ⅶ)-6衛星電話設備（携帯型）は、充電池を使用する設計とする。充電池を用いるものについては、ほかの端末又は予備の充電池と交換することにより7日間以上継続して通話を可能とし、使用後の充電池は、中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電することができる設計とする。</p> <p>第3(Ⅶ)-6緊急時対策所建屋内に設置する衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P電話及びI P－F A X）は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である緊急時対策所用代替電源設備からの給電が可能な設計とする。 <中略></p> | <p>工事の計画の第3(Ⅶ)-6は、設置変更許可申請書（本文）の第3(Ⅶ)-6を具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【76条22】 【77条11】</p> <p>【77条13】</p> <p>【77条14】</p> <p>【77条15】 【77条16】</p> <p>【77条17】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|---|--|----------------------------|
| <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）として、緊急時対策支援システム伝送装置で構成するデータ伝送設備を設置する設計とする。</p> | <p>a. 通信連絡設備（発電所外） ＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）として、緊急時対策支援システム伝送装置で構成するデータ伝送設備を設置する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.2 通信連絡設備（発電所外） ＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）として、緊急時対策支援システム伝送装置で構成するデータ伝送設備を緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> | | <p>【76条24】 【77条12】</p> |
| <p>データ伝送設備は、緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。Ⅹ(3)(vii)-㉔なお、データ伝送設備を構成する緊急時対策支援システム伝送装置は、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の緊急時対策支援システム伝送装置と同じである。</p> | <p>a. 通信連絡設備（発電所外） ＜中略＞</p> <p>データ伝送設備は、緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。なお、データ伝送設備を構成する緊急時対策支援システム伝送装置は、「(1).a. 通信連絡設備（発電所内）」と同じである。</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.2 通信連絡設備（発電所外） ＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）として、緊急時対策支援システム伝送装置で構成するデータ伝送設備を緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> | | <p>【76条24】 【77条12】</p> |
| | | <p>Ⅹ(3)(vii)-㉔データ伝送設備（発電所外）は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である緊急時対策所用代替電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> | <p>工事の計画のⅩ(3)(vii)㉔は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(3)(vii)-㉔を具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【77条18】</p> |
| <p>統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、緊急時対策所内に設置する設計とする。</p> | <p>統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、緊急時対策所内に設置する設計とする。</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.2 通信連絡設備（発電所外） ＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）を緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>＜中略＞</p> | | <p>【76条22】 【77条11】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|--|--|---|
| <p>統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である緊急時対策所用代替電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> | <p>統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である緊急時対策所用代替電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> <p>主要な設備は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） ・衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発電所及び東海第二発電所共用） ・データ伝送設備 ・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） ・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） ・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） ・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） ・緊急時対策所用代替電源設備（東海発電所及び東海第二発電所共用）（10.9 緊急時対策所） <p>その他、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故等対処設備として使用する。</p> <p>ｂ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有する通信設備（発電所外）</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p>＜中略＞</p> <p>緊急時対策所建屋内に設置する衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である緊急時対策所用代替電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p>＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内にⅩ(3)(vii)－⑧設置し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）を緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>＜中略＞</p> | <p>整合性</p> <p>工事の計画のⅩ(3)(vii)－⑧は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(3)(vii)－⑧を具体的に記載しており整合している。</p> | <p>【77条17】</p> <p>【76条22】 【77条11】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|---|---|---------|
| <p>「<u>Ⅹ(3)(vii)-⑨緊急時対策支援システム（E.R.S.S.）へのデータ伝送の機能に係る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての衛星電話設備、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備及びデータ伝送設備については、固縛又は転倒防止措置を講じる等、基準地震動S_sによる地震力に対し、機能喪失しない設計とする。</u>」</p> <p>非常用交流電源設備については、「Ⅹ(2) 非常用電源設備の構造」に記載する。</p> <p>常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備については、「Ⅹ(2)(iv) 代替電源設備」に記載する。</p> <p>緊急時対策所用代替電源設備については、「Ⅹ(3)(vi) 緊急時対策所」に記載する。</p> | <p>重大事故等に対処するためのデータ伝送の機能に係る設備、緊急時対策支援システム（E.R.S.S.）へのデータ伝送の機能に係る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての、S.P.D.S. データ伝送設備、衛星電話設備、無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）、携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備については、固縛又は転倒防止措置を講じる等、基準地震動S_sによる地震力に対し、機能喪失しない設計とする。</p> <p>非常用交流電源設備については、「10.1 非常用電源設備」に記載する。</p> <p>常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備及び燃料給油設備については、「10.2 代替電源設備」に記載する。</p> <p>緊急時対策所用代替電源設備については、「10.9 緊急時対策所」に記載する。</p> <p>非常用交流電源設備は、設計基準事故対処設備であるとともに、重大事故等時においても使用するため、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち、多様性、位置的分散等を除く設計方針を適用する。</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>「<u>Ⅹ(3)(vii)-⑨重大事故等が発生した場合に必要な通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、基準地震動S_sによる地震力に対し、地震時及び地震後においても通信連絡に係る機能を保持するため、固縛又は固定による転倒防止措置等を実施するとともに、</u>信号ケーブル及び電源ケーブルは、耐震性を有する電線管等に敷設する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> | <p>工事の計画の「<u>Ⅹ(3)(vii)-⑨</u>」は、設置変更許可申請書（本文）の「<u>Ⅹ(3)(vii)-⑨</u>」と同義であり整合している。</p> <p>非常用交流電源設備については、設置変更許可申請書（本文）「Ⅹ(2) 非常用電源設備の構造」に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備については、設置変更許可申請書（本文）「Ⅹ(2)(iv) 代替電源設備」に示す。</p> <p>緊急時対策所用代替電源設備については、設置変更許可申請書（本文）「Ⅹ(3)(vi) 緊急時対策所」に示す。</p> | 【77条19】 |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画　該当事項 | 整　合　性 | 備　　　考 |
|---|--|---|-------|-------------------------------|
| <p>緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、同一の端末を使用することにより、端末を変更する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ、安全性の向上が図れることから、東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。これらの通信連絡設備は、共用により悪影響を及ぼさないよう、東海発電所及び東海第二発電所の使用する要員が通信連絡するために必要な容量を確保する設計とする。</p> | <p>10.12.2.2.3　共用の禁止 基本方針については、「1.1.7.1　多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 <u>緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、同一の端末を使用することにより、端末を変更する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ、安全性の向上が図れることから、東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。</u> また、<u>これらの通信連絡設備は、共用により悪影響を及ぼさないよう、東海発電所及び東海第二発電所の使用する要員が通信連絡するために必要な容量を確保する設計とする。</u></p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.2　通信連絡設備（発電所外） ＜中略＞ <u>緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、同一の端末を使用することにより、端末を変更する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ、安全性の向上が図れることから、東海発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。</u> <u>これらの通信連絡設備は、共用により悪影響を及ぼさないよう、東海発電所及び東海第二発電所の使用する要員が通信連絡するために必要な容量を確保する設計とする。</u></p> | | <p>【77条20】</p> <p>【77条21】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|----------------------|---|--|---|
| <p>通信連絡設備の一覧を以下に示す。</p> <p>Ⅹ(3)(Ⅶ)-10 送受話器（ページング）（警報装置を含む）… Ⅹ(3)(Ⅶ)-11（「Ⅹ(3)(Ⅵ) 緊急時対策所」と兼用）… Ⅹ(3)(Ⅶ)-12 一式</p> <p>加入電話設備（加入電話及び加入FAX）（東海発電所及び東海第二発電所共用） Ⅹ(3)(Ⅶ)-11（「Ⅹ(3)(Ⅵ) 緊急時対策所」と兼用）… Ⅹ(3)(Ⅶ)-12 一式</p> <p>電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）（東海発電所及び東海第二発電所共用） Ⅹ(3)(Ⅶ)-11（「Ⅹ(3)(Ⅵ) 緊急時対策所」と兼用）… Ⅹ(3)(Ⅶ)-12 一式</p> <p>テレビ会議システム（社内）（東海発電所及び東海第二発電所共用） Ⅹ(3)(Ⅶ)-11（「Ⅹ(3)(Ⅵ) 緊急時対策所」と兼用）… Ⅹ(3)(Ⅶ)-12 一式</p> <p>専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））（東海発電所及び東海第二発電所共用） Ⅹ(3)(Ⅶ)-11（「Ⅹ(3)(Ⅵ) 緊急時対策所」と兼用）… Ⅹ(3)(Ⅶ)-12 一式</p> <p>無線連絡設備（固定型） Ⅹ(3)(Ⅶ)-11（「Ⅹ(3)(Ⅵ) 緊急時対策所」と兼用）… Ⅹ(3)(Ⅶ)-12 一式</p> | | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内） <中略></p> <p>警報装置として、Ⅹ(3)(Ⅶ)-12 十分な数量のⅩ(3)(Ⅶ)-10 警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及び多様性を確保した通信設備（発電所内）として、Ⅹ(3)(Ⅶ)-12 十分な数量のⅩ(3)(Ⅶ)-10 送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、無線連絡設備（固定型）、無線連絡設備（携帯型）、携行型有線通話装置、衛星電話設備（固定型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））及び衛星電話設備（携帯型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。</p> <p><中略></p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p>設計基準事故が発生した場合において、発電所外の本店（東京）、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通信設備（発電所外）として、Ⅹ(3)(Ⅶ)-12 十分な数量の電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）、テレビ会議システム（社内）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、加入電話設備（加入電話及び加入FAX）（東海、東海第二発電所共用）、専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。</p> <p><中略></p> | <p>工事の計画のⅩ(3)(Ⅶ)-10 は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(3)(Ⅶ)-10 を具体的に記載しており整合している。</p> <p>「送受話器（ページング）」、「加入電話設備」、「電力保安通信用電話設備」、「テレビ会議システム（社内）」、「専用電話設備」、「無線連絡設備（固定型）」は、設置変更許可申請書（本文）におけるⅩ(3)(Ⅶ)-11 を工事の計画における登録として「計測制御系統施設」のうち「基本設計方針」に整理している。</p> <p>Ⅹ(3)(Ⅶ)-12 工事計画の「十分な数量」は設置変更許可申請書（本文）の「一式」に含まれることから整合している。</p> | <p>【46条5】 【47条6】</p> <p>【46条5】 【47条9】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|--|--|--|---|
| <p>〔常設重大事故等対処設備〕 <u>衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> <u>Ⅹ(3)(vii)-13</u>（「Ⅹ(3)(vi) 緊急時対策所」と兼用） <u>Ⅹ(3)(vii)-14</u>一式</p> <p><u>安全パラメータ表示システム（SPDS）</u> <u>Ⅹ(3)(vii)-13</u>（「Ⅹ計測制御系統施設の構造及び設備」 及び「Ⅹ(3)(vi)緊急時対策所」と兼用） <u>Ⅹ(3)(vii)-15</u>一式</p> <p><u>統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備</u> <u>（テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAX）（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> <u>Ⅹ(3)(vii)-13</u>（「Ⅹ(3)(vi) 緊急時対策所」と兼用） <u>Ⅹ(3)(vii)-14</u>一式</p> <p><u>データ伝送設備</u> <u>Ⅹ(3)(vii)-15</u>一式</p> | <p>第 10.12-2 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要機器仕様</p> <p>(1) 衛星電話設備 <u>衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> 兼用する設備は以下のとおり。 ・緊急時対策所（通常運転時等） ・緊急時対策所（重大事故時等） ・通信連絡設備（通常運転時等） 使用回線 衛星系回線 個数 一式</p> <p>(2) SPDS 兼用する設備は以下のとおり。 ・計装設備（重大事故等対処設備） ・緊急時対策所（通常運転時等） ・緊急時対策所（重大事故時等） ・通信連絡設備（通常運転時等） a. データ伝送装置 使用回線 有線系回線及び無線系回線 個数 一式 b. 緊急時対策支援システム伝送装置 使用回線 有線系回線及び無線系回線 個数 一式 c. SPDSデータ表示装置 個数 一式</p> <p>(3) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（東海発電所及び東海第二発電所共用） 兼用する設備は以下のとおり。 ・緊急時対策所（通常運転時等） ・緊急時対策所（重大事故時等） ・通信連絡設備（通常運転時等） a. テレビ会議システム（東海発電所及び東海第二発電所共用） 使用回線 有線系回線及び衛星系回線 個数 一式 b. IP電話（東海発電所及び東海第二発電所共用） 使用回線 有線系回線又は衛星系回線 個数 一式 c. IP-FAX（東海発電所及び東海第二発電所共用） 使用回線 有線系回線又は衛星系回線 個数 一式</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.1 通信連絡設備（発電所内） <中略> 警報装置として、十分な数量の警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及び多様性を確保した通信設備（発電所内）として、十分な数量の送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、無線連絡設備（固定型）、無線連絡設備（携帯型）、携行型有線通話装置、衛星電話設備（固定型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））及び衛星電話設備（携帯型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。</p> <p><中略> 重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、Ⅹ(3)(vii)-14必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し、必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）を緊急時対策所内に保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。 緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（SPDS）Ⅹ(3)(vii)-15のうちデータ伝送装置を中央制御室内に設置し、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置は、緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</p> <p><中略></p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.2 通信連絡設備（発電所外） 設計基準事故が発生した場合において、発電所外の本店（東京）、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通信設備（発電所外）として、十分な数量の電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）、テレビ会議システム（社内）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、加入電話設備（加入電話及び加入FAX）（東海、東海第二発電所共用）、専用電話設備</p> | <p>「衛星電話設備（固定型）」、「安全パラメータ表示システム（SPDS）」、「統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備」、「データ伝送設備」は、設置変更許可申請書（本文）におけるⅩ(3)(vii)-13を工事の計画における登録として「計測制御系統施設」のうち「基本設計方針」に整理しており整合している。</p> <p>Ⅹ(3)(vii)-14 工事計画の「必要な数量」は設置変更許可申請書（本文）の「一式」に含まれることから整合している。</p> <p>工事の計画のⅩ(3)(vii)-15は、設置変更許可申請書（本文）のⅩ(3)(vii)-15を含んでおり整合している。</p> | <p>【46 条 5】 【47 条 6】</p> <p>【76 条 22】 【77 条 1】</p> <p>【76 条 21】 【77 条 2】</p> <p>【46 条 5】 【47 条 9】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------|--|--|-----|---|
| | <p>(4) <u>データ伝送設備</u> 兼用する設備は以下のとおり。</p> <p>・通信連絡設備（通常運転時等）</p> <p>a. <u>緊急時対策支援システム伝送装置</u> 使用回線 有線系回線及び衛星系回線 個数 一式</p> | <p>（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））、衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P 電話及び I P－F A X）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）に必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として、<u>Ⅸ(3)(vii)-14 必要な数量の衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、Ⅸ(3)(vii)-14 必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P 電話及び I P－F A X）を緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。</u>なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（E R S S）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）として、緊急時対策支援システム伝送装置で構成するデータ伝送設備<u>Ⅸ(3)(vii)-15 を緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</u></p> <p>＜中略＞</p> | | <p>【76 条 22】 【77 条 11】</p> <p>【76 条 24】 【77 条 12】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---|--|---|--|---|
| <p>〔可搬型重大事故等対処設備〕 <u>携行型有線通話装置</u> <u>Ⅹ(3)(vii)-16</u>（「Ⅹ(3)(vi) 緊急時対策所」と兼用） <u>Ⅹ(3)(vii)-17</u>一式</p> <p><u>無線連絡設備（携帯型）</u> <u>Ⅹ(3)(vii)-16</u>（「Ⅹ(3)(vi) 緊急時対策所」と兼用） <u>Ⅹ(3)(vii)-17</u>一式</p> <p><u>衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用）</u> <u>Ⅹ(3)(vii)-16</u>（「Ⅹ(3)(vi) 緊急時対策所」と兼用） <u>Ⅹ(3)(vii)-17</u>一式</p> | <p>第 10.12-3 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬型）の主要機器仕様</p> <p>(1) <u>携行型有線通話装置</u> 兼用する設備は以下のとおり。 ・緊急時対策所（通常運転時等） ・緊急時対策所（重大事故等時） ・通信連絡設備（通常運転時等） 使用回線 有線系回線 個数 一式</p> <p>(2) <u>無線連絡設備</u> 無線連絡設備（携帯型） 兼用する設備は以下のとおり。 ・緊急時対策所（通常運転時等） ・緊急時対策所（重大事故等時） ・通信連絡設備（通常運転時等） 使用回線 無線系回線 個数 一式</p> <p>(3) <u>衛星電話設備</u> 衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 兼用する設備は以下のとおり。 ・緊急時対策所（通常運転時等） ・緊急時対策所（重大事故等時） ・通信連絡設備（通常運転時等） 使用回線 衛星系回線 個数 一式</p> | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.1 通信連絡設備（発電所内） <中略> 警報装置として、十分な数量の警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及び多様性を確保した通信設備（発電所内）として、十分な数量の送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS 端末及び F A X）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））、無線連絡設備（固定型）、無線連絡設備（携帯型）、携行型有線通話装置、衛星電話設備（固定型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））及び<u>衛星電話設備（携帯型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））</u>を設置又は保管する設計とする。 <中略> 重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、<u>Ⅹ(3)(vii)-17</u>必要な数量の衛星電話設備（固定型）及び携行型有線通話装置を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し、<u>Ⅹ(3)(vii)-17</u>必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）を緊急時対策所内に保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。 <中略> 【計測制御系統施設】（基本設計方針） 4.2 通信連絡設備（発電所外） <中略> 重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として、必要な数量の衛星電話設備（固定型）を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、<u>Ⅹ(3)(vii)-17</u>必要な数量の衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P 電話及び I P - F A X）を緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。 <中略></p> | <p>「携行型有線通話装置」、「無線連絡設備（携帯型）」、「衛星電話設備（携帯型）」は、設置変更許可申請書（本文）における<u>Ⅹ(3)(vii)-16</u>を工事の計画における登録として「計測制御系統施設」のうち「基本設計方針」に整理しており整合している。</p> <p><u>Ⅹ(3)(vii)-17</u> 工事計画の「必要な数量」は設置変更許可申請書（本文）の「一式」に含まれることから整合している。</p> | <p>【46 条 5】 【47 条 6】</p> <p>【76 条 22】 【77 条 1】</p> <p>【76 条 22】 【77 条 11】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|----------------------|--|---|--|
| <p><u>携行型有線通話装置、衛星電話設備、無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備、安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ伝送設備は、設計基準事故時及び重大事故等時ともに使用する。</u></p> | | <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.1 通信連絡設備（発電所内）</p> <p>＜中略＞</p> <p>警報装置として、十分な数量の警報装置の機能を有する送受話器（ページング）及び多様性を確保した通信設備（発電所内）として、十分な数量の送受話器（ページング）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末及びFAX）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））、無線連絡設備（固定型）、無線連絡設備（携帯型）、携行型有線通話装置、衛星電話設備（固定型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））及び衛星電話設備（携帯型）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。</p> <p>また、緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）として、<u>安全パラメータ表示システム（SPDS）</u>を設置する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要場所で共有するために必要な通信設備（発電所内）として、必要な数量の<u>衛星電話設備（固定型）</u>及び<u>携行型有線通話装置</u>を中央制御室及び緊急時対策所内に設置又は保管し、必要な数量の<u>衛星電話設備（携帯型）</u>及び<u>無線連絡設備（携帯型）</u>を緊急時対策所内に保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備（発電所内）として、<u>安全パラメータ表示システム（SPDS）</u>のうちデータ伝送装置を中央制御室内に設置し、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置は、緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>【計測制御系統施設】（基本設計方針）</p> <p>4.2 通信連絡設備（発電所外）</p> <p>設計基準事故が発生した場合において、発電所外の本店（東京）、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる通信設備（発電所外）として、十分な数量の電</p> | <p>設置変更許可申請書（本文）で「設計基準事故時及び重大事故等時ともに使用する。」としている通信設備については、工事の計画の「4.1 通信連絡設備（発電所内）」及び「4.2 通信連絡設備（発電所外）」で設計基準事故時及び重大事故等時ともに使用することを詳細に設計しており整合している。</p> | <p>【46条5】 【47条6】</p> <p>【46条4】 【47条7】</p> <p>【76条22】 【77条1】</p> <p>【76条21】 【77条2】</p> <p>【46条5】 【47条9】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------|----------------------|--|-----|--|
| | | <p>力保安通信用電話設備（固定電話機、P H S 端末及びF A X）、テレビ会議システム（社内）（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、加入電話設備（加入電話及び加入F A X）（東海、東海第二発電所共用）、専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。）、<u>衛星電話設備（固定型）</u>、<u>衛星電話設備（携帯型）</u>及び<u>統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P 電話及びI P－F A X）</u>（東海、東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。</p> <p>また、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（E R S S）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）として、<u>データ伝送設備</u>を設置する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するために必要な通信設備（発電所外）として、必要な数量の<u>衛星電話設備（固定型）</u>を中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、必要な数量の<u>衛星電話設備（携帯型）</u>及び<u>統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム、I P 電話及びI P－F A X）</u>を緊急時対策所内に設置又は保管する設計とする。なお、可搬型については必要な数量に加え、故障を考慮した数量の予備を保管する。</p> <p>重大事故等が発生した場合において、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（E R S S）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）として、緊急時対策支援システム伝送装置で構成する<u>データ伝送設備</u>を緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> | | <p>【47 条 10】</p> <p>【76 条 22】 【77 条 11】</p> <p>【76 条 24】 【77 条 12】</p> |

[illegible]

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|-------------------|-----|--|-------|-----|--|--|----------|-----|--|--|------------|-----|--|--|------------------|------------------|--|--|-----|------------------|--|--|----|---------|-----|----|---------|-----|----|---------|-------|----|--------|-------|----|--------|-----|--|--|----------|-----|--|--|---|---------|----------------------|---|-------------------|-------|---|----------------|------------------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>＜中略＞</p> <p>【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 （要目表）</p> <p>6 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る次の事項</p> <p>6.7 低圧代替注水系</p> <p>(3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所</p> <table><tr><th colspan="3">変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td colspan="3">名 称</td><td>代替淡水貯槽*1</td></tr><tr><td colspan="3">種 類</td><td>鉄筋コンクリート貯槽</td></tr><tr><td colspan="3">容 量</td><td>4300 以上 {5000*2}</td></tr><tr><td colspan="3">最 高 使 用 圧 力*3、*4</td><td>静水頭</td></tr><tr><td colspan="3">最 高 使 用 温 度*3、*4</td><td>66</td></tr><tr><td rowspan="4">主 要 寸 法</td><td>内 径</td><td>mm</td><td>20000*2</td></tr><tr><td>高 さ</td><td>mm</td><td>21500*2</td></tr><tr><td>壁 厚 さ</td><td>mm</td><td>3000*2</td></tr><tr><td>床 厚 さ</td><td>mm</td><td>3000*2</td></tr><tr><td colspan="3">材 料</td><td>鉄筋コンクリート</td></tr><tr><td colspan="3">個 数</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">取 付 箇 所</td><td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td>代替淡水貯槽 低圧代替注水系</td></tr><tr><td>設 置 床</td><td>—</td><td>屋外 EL.-18.50 m</td></tr><tr><td>溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td rowspan="2">—</td></tr><tr><td>溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td></tr></table> <p>注記 *1：残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置、代替水源供給設備）及び非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（代替水源供給設備）、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（代替燃料プール注水系、代替水源供給設備）、原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（代替格納容器スプレイ冷却系、格納容器下部注水系、低圧代替注水系、代替水面供給設備）及び圧力低減設備その他の安全設備の圧力逃がし装置（格納容器圧力逃がし装置、代替水源供給設備）と兼用する。</p> <p>*2：公称値を示す。</p> <p>*3：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備に使用する場合の事項を記載。</p> <p>*4：重大事故等時における使用時の値を示す。</p> | 変 更 前 | | | 変 更 後 | 名 称 | | | 代替淡水貯槽*1 | 種 類 | | | 鉄筋コンクリート貯槽 | 容 量 | | | 4300 以上 {5000*2} | 最 高 使 用 圧 力*3、*4 | | | 静水頭 | 最 高 使 用 温 度*3、*4 | | | 66 | 主 要 寸 法 | 内 径 | mm | 20000*2 | 高 さ | mm | 21500*2 | 壁 厚 さ | mm | 3000*2 | 床 厚 さ | mm | 3000*2 | 材 料 | | | 鉄筋コンクリート | 個 数 | | | 1 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 代替淡水貯槽 低圧代替注水系 | 設 置 床 | — | 屋外 EL.-18.50 m | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | |
| 変 更 前 | | | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | 代替淡水貯槽*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | | | 鉄筋コンクリート貯槽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | | | 4300 以上 {5000*2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 圧 力*3、*4 | | | 静水頭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 温 度*3、*4 | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 内 径 | mm | 20000*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | mm | 21500*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 壁 厚 さ | mm | 3000*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 床 厚 さ | mm | 3000*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | | | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | 代替淡水貯槽 低圧代替注水系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | 屋外 EL.-18.50 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注記 *1：残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置、代替水源供給設備）及び非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（代替水源供給設備）、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（代替燃料プール注水系、代替水源供給設備）、原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（代替格納容器スプレイ冷却系、格納容器下部注水系、低圧代替注水系、代替水源供給設備）及び圧力低減設備その他の安全設備の圧力逃がし装置（格納容器圧力逃がし装置、代替水源供給設備）と兼用する。

*2：公称値を示す。

*3：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備に使用する場合の事項を記載。

*4：重大事故等時における使用時の値を示す。

[illegible]

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整 合 性 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------------------|------------|--|-------|-------|-----|--|--|---|------------|-----|---|------------|-----|-------------------|------------------|------------------|-----|-----|------------------|---|----|---------|-----|----|---------|---|--|---------|-----|----|--------|--------------|----|--------|--------------|----|--------|-------|----|--------|-----|--|---|----------|-----|--|---|---|---------|----------------------|---|---------------------|-------|---|----------------|------------------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 （要目表）</p> <p>6 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る次の事項</p> <p>6.7 低圧代替注水系</p> <p>(3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所</p> <table><tr><th colspan="3"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td colspan="3">名 称</td><td rowspan="13">—</td><td>西側淡水貯水設備*1</td></tr><tr><td>種 類</td><td>—</td><td>鉄筋コンクリート貯槽</td></tr><tr><td>容 量</td><td>m³/個</td><td>4300 以上 (5000*2)</td></tr><tr><td>最 高 使 用 圧 力*3、*4</td><td>MPa</td><td>静水頭</td></tr><tr><td>最 高 使 用 温 度*3、*4</td><td>℃</td><td>66</td></tr><tr><td rowspan="5">主 要 寸 法</td><td>た て</td><td>mm</td><td>51500*2</td></tr><tr><td>横</td><td></td><td>40000*2</td></tr><tr><td>高 さ</td><td>mm</td><td>5000*2</td></tr><tr><td>壁 厚 さ（東 西 側）</td><td>mm</td><td>2500*2</td></tr><tr><td>壁 厚 さ（南 北 側）</td><td>mm</td><td>3000*2</td></tr><tr><td>床 厚 さ</td><td>mm</td><td>3000*2</td></tr><tr><td colspan="2">材 料</td><td>—</td><td>鉄筋コンクリート</td></tr><tr><td colspan="2">個 数</td><td>—</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">取 付 箇 所</td><td>系 統 名 （ ラ イ ン 名 ）</td><td>—</td><td>西側淡水貯水設備 低圧代替注水系</td></tr><tr><td>設 置 床</td><td>—</td><td>屋外 EL.-21.00 m</td></tr><tr><td>溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td rowspan="2">—</td></tr><tr><td>溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td></tr></table> <p>注記 *1：残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置、代替水源供給設備）及び非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（代替水源供給設備）、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（代替燃料プール注水系、代替水源供給設備）、原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（代替格納容器スプレイ冷却系、格納容器下部注水系、低圧代替注水系、代替水源供給設備）及び圧力低減設備その他の安全設備の圧力逃がし装置（格納容器圧力逃がし装置、代替水源供給設備）と兼用する。</p> <p>*2：公称値を示す。</p> <p>*3：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備に使用する場合の事項を記載。</p> <p>*4：重大事故等時における使用時の値を示す。</p> | | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | — | 西側淡水貯水設備*1 | 種 類 | — | 鉄筋コンクリート貯槽 | 容 量 | m ³ /個 | 4300 以上 (5000*2) | 最 高 使 用 圧 力*3、*4 | MPa | 静水頭 | 最 高 使 用 温 度*3、*4 | ℃ | 66 | 主 要 寸 法 | た て | mm | 51500*2 | 横 | | 40000*2 | 高 さ | mm | 5000*2 | 壁 厚 さ（東 西 側） | mm | 2500*2 | 壁 厚 さ（南 北 側） | mm | 3000*2 | 床 厚 さ | mm | 3000*2 | 材 料 | | — | 鉄筋コンクリート | 個 数 | | — | 1 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） | — | 西側淡水貯水設備 低圧代替注水系 | 設 置 床 | — | 屋外 EL.-21.00 m | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | |
| | | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | — | 西側淡水貯水設備*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | 鉄筋コンクリート貯槽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | m ³ /個 | 4300 以上 (5000*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 圧 力*3、*4 | MPa | 静水頭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 温 度*3、*4 | ℃ | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | た て | mm | | 51500*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 横 | | | 40000*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | mm | | 5000*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 壁 厚 さ（東 西 側） | mm | | 2500*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 壁 厚 さ（南 北 側） | mm | | 3000*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 床 厚 さ | mm | 3000*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | | — | | 鉄筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | | — | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） | — | 西側淡水貯水設備 低圧代替注水系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | 屋外 EL.-21.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|--|---|--|---|---|
| <p>(x) 代替淡水源</p> <p><u>設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要な十分な量の水を有する水源を確保し、かつ、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に重大事故等の収束に必要な十分な量の水を供給するために必要なⅩ(viii)-⑦設備を設ける...</u></p> <p><u>代替淡水貯槽を水源として重大事故等の対応を実施する際には、西側淡水貯水設備を代替淡水源とし、西側淡水貯水設備を水源として重大事故等の対応を実施する際には、代替淡水貯槽を代替淡水源とする。</u></p> | <p>9.12 重大事故等の収束に必要な水の供給設備</p> <p>9.12.2 設計方針</p> <p>重大事故等の収束に必要な水の供給設備のうち、重大事故等の収束に必要な水源として、代替淡水貯槽、西側淡水貯水設備、サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを設ける。これら重大事故等の収束に必要な水源とは別に、代替淡水源として多目的タンク、原水タンク、ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンクを設ける。</p> <p><u>代替淡水貯槽を水源として重大事故等の対応を実施する際には、西側淡水貯水設備を代替淡水源とし、西側淡水貯水設備を水源として重大事故等の対応を実施する際には、代替淡水貯槽を代替淡水源とする。また、淡水が枯渇した場合に、海を水源として利用できる設計とする。</u></p> <p><u>重大事故等の収束に必要な水の供給設備のうち、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して、重大事故等の収束に必要な十分な量の水を供給するために必要な設備として、可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを設ける。また、海を利用するために必要な設備として、可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを設ける。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>e. 代替淡水源を水源とした場合に用いる設備</p> <p><u>想定される重大事故等時において、代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備へ水を供給するための水源であるとともに、原子炉压力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低压代替注水系（可搬型）、代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬型）の水源として、また、使用済燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である代替燃料プール注水系（注水ライン）、代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッド）及び代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の水源として、代替淡水源である多目的タンク、原水タンク、ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンクを使用する。各系統の詳細については、「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」、「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」、「9.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備」及び「9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」に記載する。</u></p> | <p>【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】（基本設計方針）</p> <p>4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備</p> <p>4.7 水源、代替水源供給設備</p> <p>4.7.1 重大事故等の収束に必要な水源</p> <p><u>設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要な十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要な十分な水の量を供給するために必要なⅩ(viii)-⑦重大事故等対処設備として、代替淡水貯槽及び西側淡水貯水設備を重大事故等の収束に必要な水源として設ける設計とする。</u></p> <p>【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】（基本設計方針）</p> <p>4. 残留熱除去設備</p> <p>4.4 水源、代替水源供給設備</p> <p>4.4.1 重大事故等の収束に必要な水源</p> <p><u>設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要な十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要な十分な水の量を供給するために必要なⅩ(viii)-⑦重大事故等対処設備として、代替淡水貯槽、西側淡水貯水設備及びサプレッション・チェンバを重大事故等の収束に必要な水源として設ける設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備</p> <p>5.8 水源、代替水源供給設備</p> <p>5.8.1 重大事故等の収束に必要な水源</p> <p><u>設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要な十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要な十分な水の量を供給するために必要なⅩ(viii)-⑦重大事故等対処設備として、代替淡水貯槽、西側淡水貯水設備、サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを重大事故等の収束に必要な水源として設ける設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>【原子炉格納施設】（基本設計方針）</p> <p>3. 圧力低減設備その他の安全設備</p> <p>3.7 水源、代替水源供給設備</p> <p>3.7.1 重大事故等の収束に必要な水源</p> <p><u>設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要な十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故</u></p> | <p>工事計画のⅩ(viii)-⑦は、設置変更許可申請書(本文)のⅩ(viii)-⑦を具体的に記載しており、整合している。</p> | <p>【71条1】</p> <p>【71条1】</p> <p>【71条1】</p> <p>【71条1】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------|----------------------|--|-----|---|
| | | <p>等対処設備に対して重大事故等の収束に必要な十分な水の量を供給するために必要な(viii)-⑦重大事故等対処設備として、代替淡水貯槽、西側淡水貯水設備、サブレーション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを重大事故等の収束に必要な水源として設ける設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】（基本設計方針）</p> <p>4. 7. 1 重大事故等の収束に必要な水源</p> <p>＜中略＞</p> <p>代替淡水貯槽を水源として重大事故等の対応を実施する際には、西側淡水貯水設備を代替淡水源とし、西側淡水貯水設備を水源として重大事故等の対応を実施する際には、代替淡水貯槽を代替淡水源とする。また、淡水が枯渇した場合に、海を水源として利用できる設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】（基本設計方針）</p> <p>4. 4. 1 重大事故等の収束に必要な水源</p> <p>＜中略＞</p> <p>代替淡水貯槽を水源として重大事故等の対応を実施する際には、西側淡水貯水設備を代替淡水源とし、西側淡水貯水設備を水源として重大事故等の対応を実施する際には、代替淡水貯槽を代替淡水源とする。また、淡水が枯渇した場合に、海を水源として利用できる設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>5. 8. 1 重大事故等の収束に必要な水源</p> <p>＜中略＞</p> <p>代替淡水貯槽を水源として重大事故等の対応を実施する際には、西側淡水貯水設備を代替淡水源とし、西側淡水貯水設備を水源として重大事故等の対応を実施する際には、代替淡水貯槽を代替淡水源とする。また、淡水が枯渇した場合に、海を水源として利用できる設計とする。</p> <p>＜中略＞</p> <p>【原子炉格納施設】（基本設計方針）</p> <p>3. 7. 1 重大事故等の収束に必要な水源</p> <p>＜中略＞</p> <p>代替淡水貯槽を水源として重大事故等の対応を実施する際には、西側淡水貯水設備を代替淡水源とし、西側淡水貯水設備を水源として重大事故等の対応を実施する際には、代替淡水貯槽を代替淡水源とする。また、淡水が枯渇した場合に、海を水源として利用できる設計とする。</p> | | <p>【71条3】</p> <p>【71条3】</p> <p>【71条3】</p> <p>【71条3】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------|----------------------|--|-----|---|
| | | <p>る。</p> <p><中略></p> <p>【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】（基本設計方針）</p> <p>4. 7. 1 重大事故等の収束に必要な水源</p> <p><中略></p> <p>Ⅸ(viii)-⑦代替淡水源である淡水タンク（多目的タンク、原水タンク、ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク）は、想定される重大事故等時において、代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備へ水を供給するための水源であるとともに、使用済燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である代替燃料プール注水系（注水ライン）、代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッド）及び代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の水源として使用できる設計とする。</p> <p><中略></p> <p>【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】（基本設計方針）</p> <p>4. 4. 1 重大事故等の収束に必要な水源</p> <p><中略></p> <p>Ⅸ(viii)-⑦代替淡水源である淡水タンク（多目的タンク、原水タンク、ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク）は、想定される重大事故等時において、代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備へ水を供給するための水源であるとともに、格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置へのスクラビング水補給の水源として使用できる設計とする。</p> <p><中略></p> <p>5. 8. 1 重大事故等の収束に必要な水源</p> <p><中略></p> <p>Ⅸ(viii)-⑦代替淡水源である淡水タンク（多目的タンク、原水タンク、ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク）は、想定される重大事故等時において、代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備へ水を供給するための水源であるとともに、原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイに使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型）の水源として使用できる設計とする。</p> <p><中略></p> <p>【原子炉格納施設】（基本設計方針）</p> <p>3. 7. 1 重大事故等の収束に必要な水源</p> <p><中略></p> <p>Ⅸ(viii)-⑦代替淡水源である淡水タンク（多目的タンク</p> | | <p>【71 条 10】</p> <p>【71 条 10】</p> <p>【71 条 10】</p> <p>【71 条 10】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 |
|---------------|----------------------|--|-----|---|
| | | <p>久、原水タンク、ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンク）は、想定される重大事故等時において、代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備へ水を供給するための水源であるとともに、原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイに使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型）、代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬型）の水源として、また、格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置へのスクラビング水補給の水源として使用できる設計とする。</p> <p><中略></p> <p>【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】（基本設計方針）</p> <p>4. 7. 2 代替水源供給設備</p> <p>設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して、重大事故等の収束に必要なとなる十分な量の水を供給するために必要な設備及び海を利用するために必要な設備として、Ⅹ(viii)-⑦可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを設ける設計とする。</p> <p><中略></p> <p>【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】（基本設計方針）</p> <p>4. 4. 2 代替水源供給設備</p> <p>設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して、重大事故等の収束に必要なとなる十分な量の水を供給するために必要な設備及び海を利用するために必要な設備として、Ⅹ(viii)-⑦可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを設ける設計とする。</p> <p><中略></p> <p>5. 8. 2 代替水源供給設備</p> <p>設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して、重大事故等の収束に必要なとなる十分な量の水を供給するために必要な設備及び海を利用するために必要な設備として、Ⅹ(viii)-⑦可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを設ける設計とする。</p> <p><中略></p> <p>【原子炉格納施設】（基本設計方針）</p> <p>3. 7. 2 代替水源供給設備</p> <p>設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して、重大事故等の収束に必要なとなる十分な量の水を供給するために必要な設備及び海を利用するために必要な設備として、Ⅹ(viii)-⑦可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを設ける設計とする。</p> | | <p>【71 条 4】</p> <p>【71 条 4】</p> <p>【71 条 4】</p> <p>【71 条 4】</p> |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----|-------|-------|-----|--|--|----------------------------|-----|---|--|-------|-----|-------------------|--|------------------|-------------|-----|--|-----|-------------|---|--|----|-------|----|--|---------|---------|----|--|--|-----------|----|--|------------------|---------|----|--|-------------|-------------|----|--|---------|-------------|----|--|--------|-------------|----|--|---------|-------------|----|--|--------|------------|----|--|---------|------------|----|--|-------|------------|----|--|--------------------|-----|----|--|---------|-----|---|--|-------|-------|---|--|-------|-----|---|--|-------|----------------|---|--|-------|-----|---|--|---|-------|---|--|---------------|-------|---|--|---------------|---------------------|---|--|---|-----------------------------|---|--|---|--|--|
| <p>a. 多目的タンク</p> <p>基 数 1</p> <p>容 量 約 1,500 m³</p> | <p>5.12.1.4 主要仕様</p> <p>f. 多目的タンク</p> <p>個 数 1</p> <p>容 量 約 1,500m³</p> | <p>【その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備】 （要目表）</p> <p>4 火災防護設備</p> <p>2 消火設備に係る次の事項</p> <p>2.1 消火系</p> <p>(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</p> <p>・常設</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名 称</td> <td></td> <td></td> <td>多目的タンク（東海、東海第二 発電所共用）*1</td> </tr> <tr> <td>種 類</td> <td>—</td> <td></td> <td>たて圓筒形</td> </tr> <tr> <td>容 量</td> <td>m³/個</td> <td></td> <td>1500 以上 (1500*2)</td> </tr> <tr> <td>最 高 使 用 圧 力</td> <td>MPa</td> <td></td> <td>静水頭</td> </tr> <tr> <td>最 高 使 用 温 度</td> <td>℃</td> <td></td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>胴 内 径</td> <td>mm</td> <td></td> <td>13560*2</td> </tr> <tr> <td>胴 板 厚 さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>6.0*2 (6.0*2) (7.0*2) (8.0*2)</td> </tr> <tr> <td>屋 根 板 厚 さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>4.5*2 (4.5*2)</td> </tr> <tr> <td>底 板 厚 さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>6.0 (6.0*2)</td> </tr> <tr> <td>出 口 管 台 外 径</td> <td>mm</td> <td></td> <td>318.5*2</td> </tr> <tr> <td>出 口 管 台 厚 さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>17.4*2</td> </tr> <tr> <td>構内消火水出口管台外径</td> <td>mm</td> <td></td> <td>216.3*2</td> </tr> <tr> <td>構内消火水出口管台厚さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>12.7*2</td> </tr> <tr> <td>個マンホール管台外径</td> <td>mm</td> <td></td> <td>626.0*2</td> </tr> <tr> <td>個マンホール管台厚さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>8.0*2</td> </tr> <tr> <td>個マンホールふた厚さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>16.0*2 (16.0*2)</td> </tr> <tr> <td>高 さ</td> <td>mm</td> <td></td> <td>13256*2</td> </tr> <tr> <td>材 質</td> <td>—</td> <td></td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>屋 根 板</td> <td>—</td> <td></td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>底 板</td> <td>—</td> <td></td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>個 マン ホ ー ル ふ た</td> <td>—</td> <td></td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>個 数</td> <td>—</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>取 付 所</td> <td>—</td> <td></td> <td>多目的タンク 消火系</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td></td> <td>屋外 EL.11.00 m</td> </tr> <tr> <td>溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：本設備は既存の設備である。 *2：公称値を示す。</p> | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | 多目的タンク（東海、東海第二 発電所共用）*1 | 種 類 | — | | たて圓筒形 | 容 量 | m ³ /個 | | 1500 以上 (1500*2) | 最 高 使 用 圧 力 | MPa | | 静水頭 | 最 高 使 用 温 度 | ℃ | | 50 | 胴 内 径 | mm | | 13560*2 | 胴 板 厚 さ | mm | | 6.0*2 (6.0*2) (7.0*2) (8.0*2) | 屋 根 板 厚 さ | mm | | 4.5*2 (4.5*2) | 底 板 厚 さ | mm | | 6.0 (6.0*2) | 出 口 管 台 外 径 | mm | | 318.5*2 | 出 口 管 台 厚 さ | mm | | 17.4*2 | 構内消火水出口管台外径 | mm | | 216.3*2 | 構内消火水出口管台厚さ | mm | | 12.7*2 | 個マンホール管台外径 | mm | | 626.0*2 | 個マンホール管台厚さ | mm | | 8.0*2 | 個マンホールふた厚さ | mm | | 16.0*2 (16.0*2) | 高 さ | mm | | 13256*2 | 材 質 | — | | SS400 | 屋 根 板 | — | | SS400 | 底 板 | — | | SS400 | 個 マン ホ ー ル ふ た | — | | SS400 | 個 数 | — | | 1 | 取 付 所 | — | | 多目的タンク 消火系 | 設 置 床 | — | | 屋外 EL.11.00 m | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | |
| | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | 多目的タンク（東海、東海第二 発電所共用）*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | たて圓筒形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | m ³ /個 | | 1500 以上 (1500*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 圧 力 | MPa | | 静水頭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 温 度 | ℃ | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胴 内 径 | mm | | 13560*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胴 板 厚 さ | mm | | 6.0*2 (6.0*2) (7.0*2) (8.0*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 屋 根 板 厚 さ | mm | | 4.5*2 (4.5*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 底 板 厚 さ | mm | | 6.0 (6.0*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出 口 管 台 外 径 | mm | | 318.5*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出 口 管 台 厚 さ | mm | | 17.4*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構内消火水出口管台外径 | mm | | 216.3*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構内消火水出口管台厚さ | mm | | 12.7*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個マンホール管台外径 | mm | | 626.0*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個マンホール管台厚さ | mm | | 8.0*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個マンホールふた厚さ | mm | | 16.0*2 (16.0*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高 さ | mm | | 13256*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 質 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 屋 根 板 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 底 板 | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 マン ホ ー ル ふ た | — | | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | — | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 所 | — | | 多目的タンク 消火系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設 置 床 | — | | 屋外 EL.11.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|-----------------|---|-------|---|---|---|---------------------|---|-------|---|---|-------------------|-----------------|---|-----------|-----|-----|---|-----------|---|----|---------|---|-----|----|---------|---|-------|----|---|-----------|----|--|---------|----|--|---------|-----|----|---------|-----|----|--------|-----|----|---------|-----|---|---|---|-------|-----|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---------|----------------|---|--------------|-------|---|----------------|---------------------|---|---|-----------------------------|---|---|--|--|
| b. 原水タンク 基.....数.....1 容.....量.....約 1,000 m ³ | a. 原水タンク 個.....数.....1 容.....量.....約 1,000m ³ | 【その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備】（要目表） 4 火災防護設備 2 消火設備に係る次の事項 2.1 消火系 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。） ・常設 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変 更 前</th> <th>変 更 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">名</td> <td>種</td> <td rowspan="13">—</td> <td>原水タンク（東海、東海第二発電所共用）</td> </tr> <tr> <td>類</td> <td>たて圓筒形</td> </tr> <tr> <td>容</td> <td>量</td> <td>m³/個</td> <td>1000 以上 (1000*)</td> </tr> <tr> <td>最</td> <td>高 使 用 圧 力</td> <td>MPa</td> <td>静水頭</td> </tr> <tr> <td>最</td> <td>高 使 用 温 度</td> <td>℃</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">主 要 寸 法</td> <td>胴</td> <td>内 径</td> <td>mm</td> <td>11620 *</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">胴</td> <td>板 厚 さ</td> <td>mm</td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> (6.0*) (9.0*) (11.0*) </div> </td> </tr> <tr> <td>屋 根 板 厚 さ</td> <td>mm</td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> (4.5*) (12.0*) </div> </td> </tr> <tr> <td>底 板 厚 さ</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">出 口 管 台</td> <td>外 径</td> <td>mm</td> <td>216.3 *</td> </tr> <tr> <td>厚 さ</td> <td>mm</td> <td>12.7 *</td> </tr> <tr> <td>高 さ</td> <td>mm</td> <td>11412 *</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">材 料</td> <td>胴</td> <td>板</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>屋 根</td> <td>板</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>底</td> <td>板</td> <td>—</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>個</td> <td>数</td> <td>—</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (フライング名)</td> <td>—</td> <td>原水タンク 消火系</td> </tr> <tr> <td>設 置 床</td> <td>—</td> <td>屋外 EL. 11.00 m</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 | 種 | — | 原水タンク（東海、東海第二発電所共用） | 類 | たて圓筒形 | 容 | 量 | m ³ /個 | 1000 以上 (1000*) | 最 | 高 使 用 圧 力 | MPa | 静水頭 | 最 | 高 使 用 温 度 | ℃ | 50 | 主 要 寸 法 | 胴 | 内 径 | mm | 11620 * | 胴 | 板 厚 さ | mm | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> (6.0*) (9.0*) (11.0*) </div> | 屋 根 板 厚 さ | mm | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> (4.5*) (12.0*) </div> | 底 板 厚 さ | mm | | 出 口 管 台 | 外 径 | mm | 216.3 * | 厚 さ | mm | 12.7 * | 高 さ | mm | 11412 * | 材 料 | 胴 | 板 | — | SS400 | 屋 根 | 板 | — | SS400 | 底 | 板 | — | SS400 | 個 | 数 | — | 1 | 取 付 箇 所 | 系 統 名 (フライング名) | — | 原水タンク 消火系 | 設 置 床 | — | 屋外 EL. 11.00 m | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 | 種 | — | 原水タンク（東海、東海第二発電所共用） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 類 | | たて圓筒形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 | 量 | | m ³ /個 | 1000 以上 (1000*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | 高 使 用 圧 力 | | MPa | 静水頭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | 高 使 用 温 度 | | ℃ | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 胴 | | 内 径 | mm | 11620 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 胴 | | 板 厚 さ | mm | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> (6.0*) (9.0*) (11.0*) </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 屋 根 板 厚 さ | mm | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> (4.5*) (12.0*) </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 底 板 厚 さ | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出 口 管 台 | | 外 径 | mm | 216.3 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 厚 さ | | | mm | 12.7 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高 さ | | | mm | 11412 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 胴 | | 板 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 屋 根 | 板 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 底 | 板 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 | 数 | — | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (フライング名) | — | 原水タンク 消火系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | 屋外 EL. 11.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浸 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注記 *：公称値を示す。

| 設置変更許可申請書（本文） | 設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項 | 工事の計画 該当事項 | 整合性 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----|-------|-------|-----|--|--|--------------------------|-----|---|--|--------|-----|-------------------|--|------------------|-------------|-----|--|-----|-------------|---|--|----|---------|-------|----|---------|---------|----|-------------------------|-----------|----|-------|---------|----|--------|-------------|----|---------|-------------|----|--------|------------|----|---------|------------|----|-------|------------|----|--------|-----|----|---------|-----|-----|---|-------|-------|---|-------|-----|---|-------|----------------|---|-------|-----|--|---|---|-------------------|---|----------|-------|---|-----|---------------------|---|----------------|-----------------------------|---|---|--|--|
| <div>c. ろ過水貯蔵タンク</div> <div>基 数 1</div> <div>容 量 約 1,500 m³</div> | <div>c. ろ過水貯蔵タンク</div> <div>個 数 1</div> <div>容 量 約 1,500m³</div> | <div>【その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備】（要目表）</div> <div>4 火災防護設備</div> <div>2 消火設備に係る次の事項</div> <div>2.1 消火系</div> <div>(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）</div> <div>・常設</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>変 更 前</th><th>変 更 後</th></tr><tr><td>名 称</td><td></td><td></td><td>ろ過水貯蔵タンク（東海、東海第二発電所共用）*1</td></tr><tr><td>種 類</td><td>—</td><td></td><td>たて置円筒形</td></tr><tr><td>容 量</td><td>m³/個</td><td></td><td>1500 以上 (1500*2)</td></tr><tr><td>最 高 使 用 圧 力</td><td>MPa</td><td></td><td>静水頭</td></tr><tr><td>最 高 使 用 温 度</td><td>℃</td><td></td><td>50</td></tr><tr><td rowspan="10">主 要 寸 法</td><td>胴 内 径</td><td>mm</td><td>13560*2</td></tr><tr><td>胴 板 厚 さ</td><td>mm</td><td>6.0*2 8.0*2 9.0*2</td></tr><tr><td>屋 根 板 厚 さ</td><td>mm</td><td>4.5*2</td></tr><tr><td>底 板 厚 さ</td><td>mm</td><td>12.0*2</td></tr><tr><td>出 口 管 台 外 径</td><td>mm</td><td>318.5*2</td></tr><tr><td>出 口 管 台 厚 さ</td><td>mm</td><td>17.4*2</td></tr><tr><td>側マンホール管台外径</td><td>mm</td><td>628.0*2</td></tr><tr><td>側マンホール管台厚さ</td><td>mm</td><td>9.0*2</td></tr><tr><td>側マンホールふた厚さ</td><td>mm</td><td>16.0*2</td></tr><tr><td>高 さ</td><td>mm</td><td>13262*2</td></tr><tr><td rowspan="4">材 料</td><td>胴 板</td><td>—</td><td>SS400</td></tr><tr><td>屋 根 板</td><td>—</td><td>SS400</td></tr><tr><td>底 板</td><td>—</td><td>SS400</td></tr><tr><td>側 マン ホ ー ル ふ た</td><td>—</td><td>SS400</td></tr><tr><td rowspan="5">個 数</td><td></td><td>—</td><td>1</td></tr><tr><td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td><td>—</td><td>ろ過水貯蔵タンク</td></tr><tr><td>設 置 床</td><td>—</td><td>消火系</td></tr><tr><td>溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号</td><td>—</td><td>屋外 EL. 11.00 m</td></tr><tr><td>溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> <div>注記 *1：本設備は既存の設備である。 *2：公称値を示す。</div> | | | 変 更 前 | 変 更 後 | 名 称 | | | ろ過水貯蔵タンク（東海、東海第二発電所共用）*1 | 種 類 | — | | たて置円筒形 | 容 量 | m ³ /個 | | 1500 以上 (1500*2) | 最 高 使 用 圧 力 | MPa | | 静水頭 | 最 高 使 用 温 度 | ℃ | | 50 | 主 要 寸 法 | 胴 内 径 | mm | 13560*2 | 胴 板 厚 さ | mm | 6.0*2 8.0*2 9.0*2 | 屋 根 板 厚 さ | mm | 4.5*2 | 底 板 厚 さ | mm | 12.0*2 | 出 口 管 台 外 径 | mm | 318.5*2 | 出 口 管 台 厚 さ | mm | 17.4*2 | 側マンホール管台外径 | mm | 628.0*2 | 側マンホール管台厚さ | mm | 9.0*2 | 側マンホールふた厚さ | mm | 16.0*2 | 高 さ | mm | 13262*2 | 材 料 | 胴 板 | — | SS400 | 屋 根 板 | — | SS400 | 底 板 | — | SS400 | 側 マン ホ ー ル ふ た | — | SS400 | 個 数 | | — | 1 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | ろ過水貯蔵タンク | 設 置 床 | — | 消火系 | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | 屋外 EL. 11.00 m | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| | | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | | | ろ過水貯蔵タンク（東海、東海第二発電所共用）*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | — | | たて置円筒形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | m ³ /個 | | 1500 以上 (1500*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 圧 力 | MPa | | 静水頭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 温 度 | ℃ | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 寸 法 | 胴 内 径 | mm | 13560*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 胴 板 厚 さ | mm | 6.0*2 8.0*2 9.0*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 屋 根 板 厚 さ | mm | 4.5*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 底 板 厚 さ | mm | 12.0*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出 口 管 台 外 径 | mm | 318.5*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出 口 管 台 厚 さ | mm | 17.4*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 側マンホール管台外径 | mm | 628.0*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 側マンホール管台厚さ | mm | 9.0*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 側マンホールふた厚さ | mm | 16.0*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 さ | mm | 13262*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | 胴 板 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 屋 根 板 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 底 板 | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 側 マン ホ ー ル ふ た | — | SS400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | | — | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | ろ過水貯蔵タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設 置 床 | — | 消火系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | 屋外 EL. 11.00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>d. 純水貯蔵タンク</div> <div>基 数 1</div> <div>容 量 約 500 m³</div> | <div>e. 純水貯蔵タンク</div> <div>個 数 1</div> <div>容 量 約500m³</div> | | 設置許可申請書（本文）において許可を受けた「純水貯蔵タンク」は、本工事計画の対象外である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |