

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（1277））

2. 日時：平成30年9月19日 10時00分～12時30分

15時30分～17時45分

3. 場所：原子力規制庁 8階A会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

中川上席安全審査官、秋本安全審査官、矢野審査チーム員

事業者：

日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長 他9名

東北電力株式会社：原子力品質保証室 主査 他1名

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 設備技術グループ 担当 他1名

中部電力株式会社：原子力部 設備設計グループ 担当 他1名

北陸電力株式会社：志賀原子力発電所 保守部 機械保守課 担当 他1名

中国電力株式会社：電源事業本部（原子力品質保証） 副長 他1名

電源開発株式会社：原子力技術部 設備技術室 担当 他2名

5. 要旨

（1）日本原子力発電から、9月14日の提出資料に基づき、東海第二発電所の工事計画認可申請に係る要目表、設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書等について説明があった。

（2）原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。

【要目表関係】

- 放射性廃棄物の廃棄施設に係る改造工事について、既設の処理設備のうち、使用形態の変更に伴って貯蔵設備に変更する範囲を整理して提示すること。

（3）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：

なし