

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（1320））

2. 日時：平成30年10月11日 13時05分～13時35分

3. 場所：原子力規制庁 9階D会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

名倉安全管理調査官、吉村上席安全審査官、千明主任安全審査官、日南川安全審査官

事業者：

日本原子力発電株式会社：発電管理室 設備耐震グループマネージャー 他  
1名

5. 要旨

（1）日本原子力発電株式会社から、平成26年5月20日に申請、平成29年1月24日、平成30年2月13日、9月20日及び10月5日に一部補正した東海第二発電所の工事計画認可申請について、津波への配慮に関する説明書のうち止水機構に関する補足説明について説明がなされた。

（2）原子力規制庁から、当該補足説明に実証試験結果と三次元動的解析結果の概要を整理するよう指摘した。

（3）日本原子力発電から、了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：なし